

Nr. RI19.0010 (2019)

Betreft: Lift parkeergarage Sluisdijkstraat

Aan de leden van de Gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders hecht er waarde aan u op de hoogte te brengen van de stand van zaken met betrekking tot de lift parkeergarage Sluisdijkstraat.

In verband met aanhoudende wateroverlast in de parkeergarage is de lift geruime tijd geleden defect geraakt. Het traceren van de oorzaak, wateroverlast, is lastig en complex gebleken. Een eenduidige oplossing is niet aanwezig. De tot nu genomen maatregelen blijken echter het gewenste resultaat te hebben en hebben geleid tot een droge liftput.


Inmiddels is het benodigde materiaal voor het herstellen van de lift besteld. De planning is dat de lift medio februari weer functioneert.

Om herhaling op een langdurige storing, veroorzaakt door wateroverlast, te voorkomen wordt de parkeergarage nauwgezet gemonitord en worden technische aanpassingen aan de liftinstallatie uitgevoerd.

Den Helder, 25 januari 2019.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
Robert Reus



MINUUT