

## Rapport

---

Projectnummer: 51006360

Referentienummer: NL21-648800269-9169

Datum: 05-11-2021

---

## Nieuwbouw Willem Alexanderhof - Oost in Julianadorp

Akoestisch onderzoek

Definitief

Opdrachtgever:  
Gemeente Den Helder  
Postbus 36  
1780 AA Den Helder

## Verantwoording

Titel Nieuwbouw Willem Alexanderhof - Oost in Julianadorp  
Subtitel Akoestisch onderzoek  
Projectnummer 51006360  
Referentienummer NL21-648800269-9169  
Revisie D1  
Datum 05-11-2021

Auteur Damiën Oosterom  
E-mailadres Damien.oosterom@sweco.nl

Gecontroleerd door Gertjan Blaas

Paraaf gecontroleerd



Goedgekeurd door

Paraaf goedgekeurd

Rob Cornelis



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
1.1	Situatie .....	4
1.2	Leeswijzer .....	4
<b>2</b>	<b>Wettelijk kader</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Uitgangspunten</b> .....	<b>7</b>
3.1	Ruimtelijke situatie .....	7
3.2	Verkeersgegevens .....	7
3.3	Rekenmethode en modellering.....	7
<b>4</b>	<b>Rekenresultaten</b> .....	<b>8</b>
4.1	Schoolweg .....	8
4.2	Zuiderhaaks .....	8
4.3	Prins Clauslaan/Koningsbrink, Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat .....	10
4.4	Gecumuleerde geluidsbelasting .....	10
4.5	Hogere waarde .....	11
<b>5</b>	<b>Conclusie</b> .....	<b>12</b>

Bijlage 1	Situatie plangebied
Bijlage 2	Modelgegevens
Bijlage 3	Rekenresultaten wegverkeer
Bijlage 4	Rekenresultaten wegverkeer – maatregelen
Bijlage 5	Overzicht woningen hogere waarde

## 1 Inleiding

### 1.1 Situatie

De gemeente Den Helder gaat invulling geven aan het bestemmingsplan 'Willem Alexanderhof' in Julianadorp. Voor de ontwikkeling van het plan is een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de oostzijde van het gebied.

Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van de wegen Prins Clauslaan/Koningsbrink, de Zuiderhaaks, de Schoolweg, Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat. In dit rapport zijn de onderzoeksresultaten naar de effecten van wegverkeerslawaai gegeven.

Figuur 1-1 bevat een overzicht van de situatie ter plaatse. In bijlage 1 is meer informatie betreffende de situatie gegeven.



Figuur 1-1 Situatie plangebied

### 1.2 Leeswijzer

Het hierop volgende hoofdstuk bevat een toelichting op het van toepassing zijnde wettelijk kader, gevolgd door de uitgangspunten en de rekenresultaten. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie.

## 2 Wettelijk kader

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft volgens artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh), afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone. De zonebreedtes zijn opgenomen in tabel 2-1.

**Tabel 2-1 Onderzoekszones langs wegen**

Aantal rijstroken	Onderzoekszone	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

In de directe omgeving van het plangebied liggen de wegen Prins Clauslaan/Koningsbrink, de Zuiderhaaks, de Schoolweg, Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat. Voor de Prins Clauslaan/Koningsbrink, Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/uur. Volgens de Wet geluidhinder zijn deze wegen niet zoneplichtig. Echter, vanuit een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen wel meegenomen in dit onderzoek.

Voor woningen gelegen binnen een zone is in de Wet geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, vanwege de weg, bepaald van 48 dB ( $L_{den}$ ). Op de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen worden bij algemene maatregel van bestuur waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een weg.

Verder wordt in de Wet geluidhinder onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Er is sprake van een nieuwe situatie als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien ten behoeve van de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen of de aanleg van een weg. De in de Wet genoemde ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting moet dan getoetst worden. Van een bestaande situatie is sprake als de geluidsgevoelige bestemmingen al bestonden voor 1 januari 2007 en de geluidsbelasting destijds hoog was. In dit geval is er sprake van een nieuwe situatie voor de te realiseren woningen langs bestaande wegen. In tabel 2-2 zijn de grenswaarden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van de woningen gegeven.

**Tabel 2-2 Grenswaarden geluidsbelasting nieuw te projecteren woningen**

Normering	Regime nieuwe situaties
Ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2)

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kunnen onder voorwaarden een hogere geluidsbelasting op de gevel toelaten, in dit geval tot maximaal 63 dB voor binnenstedelijke situaties. Ontheffing op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt alleen verleend als maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend blijken te zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard.

Indien een hogere waarde wordt toegestaan, dient aangetoond te worden dat het binnenniveau in verblijfsgebieden van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, dient eerst een aftrek toegepast te worden op de berekende geluidsbelasting conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor wegen waar de representatieve achtensnelheid lager is dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen, waar de toegestane maximumsnelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur is de aftrek afhankelijk van de berekende geluidsbelasting. Indien de geluidsbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidsbelasting van 56 dB bedraagt de aftrek 3 dB. Indien een andere geluidsbelasting wordt berekend bedraagt de aftrek 2 dB.

Bij overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:

1. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving).
2. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en bebouwing vergroten).
3. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld.

## 3 Uitgangspunten

### 3.1 Ruimtelijke situatie

De voor het project gehanteerde ruimtelijke gegevens zijn afgeleid of afkomstig van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten:

- Ontwikkeling Willem Alexanderhof, opgesteld door Gemeente Den Helder, datum 20-09-2021.
- Voor de hoogteligging van het plan is uitgegaan van een plat model (basishoogte is 0-meter).
- In opdracht van Gemeente Den Helder heeft Sweco Nederland BV de verkeersintensiteiten op de wegen in kaart gebracht. De verkeersintensiteiten zijn in de vorm van shapefiles aangeleverd.

### 3.2 Verkeersgegevens

Voor de verkeersintensiteiten op de onderzochte wegen is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens en rijsnelheden, zoals opgenomen in het 'Paramics Verkeersmodel Den Helder met planjaar 2030'. Dit model wordt door Sweco beheerd. Gedurende dit onderzoek wordt het toetsjaar 2032 gehanteerd. De gegevens uit het eerder benoemde verkeersmodel zijn daarom verhoogd met 1% per jaar. De gegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

### 3.3 Rekenmethode en modellering

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een model gemaakt met de software Geomilieu (versie 2021.1).

In het model is de aanwezige bebouwing en zijn de wegen ingevoerd. De gegevens voor de gebouwen zijn overgenomen uit de 3D-versie van het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG3D) versie januari 2015 aangevuld met de gegevens uit BAG2D versie maart 2020.

In het model zijn naast de aanwezige bebouwing de nieuw te realiseren gebouwen ingevoerd. Op de geplande bebouwing zijn waarneempunten gelegd. Deze zijn gelegd op 1,5 m boven het vloerniveau van de eventueel betreffende verdiepingen, te weten:

- 1,5 meter op de eerste bouwlaag;
- 4,5 meter op de tweede bouwlaag;
- 7,5 meter op de derde bouwlaag.

In het programma is gerekend met een standaard bodemfactor van 0,6<sup>1</sup>. De modelgegevens zijn terug te vinden in bijlage 2.

---

<sup>1</sup> Overgenomen uit het door bureau Advisering geluid voor fase 4.1 van het bestemmingsplan opgestelde rapport 'Akoestisch onderzoek WG2017-08-10WADH-V2.



## 4 Rekenresultaten

### 4.1 Schoolweg Weggedeelte 50 km/uur

De toetsingswaarde ten gevolge van verkeer over de Schoolweg bedraagt ten hoogste 38 dB ( $L_{den}$ ) inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. Het gaat hierbij om het gedeelte met een wettelijke rijsnelheid van ten hoogste 50 km/uur. De geluidsuitstraling van dit weggedeelte is getoetst ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woningen. In figuur 4-1 is de berekende geluidsbelasting op de gevels van de geplande woningen gegeven. Bijlage 3 bevat de rekenresultaten door verkeer op dit wegdeel. De ten hoogste toelaatbare waarde van  $L_{den}$  48 dB uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden. Hierdoor is vervolgonderzoek naar mogelijke bron- of overdrachtsmaatregelen niet nodig.



Figuur 4-1 Overzicht cumulatieve geluidsbelasting,  $L_{den}$  in dB, ten gevolge van wegverkeer op de Schoolweg inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012

### Gedeelte van de Schoolweg met een rijsnelheid tot 30 km/uur

De geluidsbelasting door het verkeer op deze weg hoeft conform het gestelde in de Wet geluidhinder niet getoetst te worden. In paragraaf 4.4 Gecumuleerde geluidsbelasting is de optredende geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer op dit weggedeelte wel inzichtelijk gemaakt.

### 4.2 Zuiderhaaks

De toetsingswaarde ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van verkeer over de Zuiderhaaks bedraagt ten hoogste 54 dB ( $L_{den}$ ) inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 4-2 is zijn de woningen met de berekende geluidsbelasting gegeven. Bijlage 3 bevat de rekenresultaten door verkeer op dit wegdeel.



Ter plaatse van de gevels van de woningen gelegen in de eerstelijns bebouwing langs de Zuiderhaak wordt de ten hoogste toelaatbare waarde van  $L_{den}$  48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden. Hierdoor is vervolgonderzoek naar mogelijke bron- of overdrachtsmaatregelen nodig.



Figuur 4-2 Optredende geluidsbelasting,  $L_{den}$  in dB, ten gevolge van wegverkeer op de Zuiderhaaks inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012

### Maatregelen onderzoek

Voor dit weggedeelte blijkt dat ter plaatse van de gevels van woningen de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB wordt overschreden. Daarom is onderzoek gedaan of de geluidsbelasting teruggebracht kan worden door middel van bron- of overdrachtsmaatregelen. Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren kan via een ontheffingsverzoek aan het College van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt vastgesteld.

Gekoppeld aan een hogere waarde is toetsing van de geluidwering van de gevels van de betreffende woningen vereist in verband met het maximaal toelaatbare binnenniveau in de verblijfsgebieden van de geluidsgevoelige bestemmingen.

Een wijziging van het wegdek van DAB naar 'dunne geluidsreducerende dekragen B' geeft een zodanige reductie dat op 39 woningen in de eerstelijns bebouwing nog steeds niet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB wordt voldaan. Dit wegdektype dient vanaf de rotonde met de Schoolweg tot aan de rotonde met de Langevliet aangebracht te worden.

De kosten voor het aanbrengen bedraagt bij het vervangen van het asfalt over een lengte van circa 1.400 meter met een breedte van 6,5 meter circa € 362.700,00 (bij € 40,00 /m<sup>2</sup>).

Het verlagen van de rijsnelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur op de weg zal ervoor zorgen dat conform de Wet geluidhinder geen toetsing meer hoeft plaats te vinden naar de optredende geluidsbelasting. Door het verlagen van de rijsnelheid zal de optredende geluidsbelasting lager worden maar zal nog steeds hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB. Bovendien is de Zuiderhaaks één van de wijkontsluitingswegen, waardoor het verlagen van de rijsnelheid zal leiden tot bezwaren van verkeerskundige aard.

Bij maatregelen in het overdrachtsgebied moet men denken aan het aanbrengen van schermen, geluidswallen of afschermdende niet-geluidgevoelige bebouwing. Schermen zijn het meest effectief wanneer ze dicht bij de bron worden geplaatst. Voor deze situatie is gekozen voor een scherm met een hoogte van 3,0 meter. Met deze schermhoogte wordt nog op 44 woningen niet voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB. De overschreiding vindt plaats bij woningen op een waarneemhoogte van 7,5 meter. De benodigde dimensie van dat scherm zijn een lengte van circa 1.100 meter en een hoogte van 3,0 meter. De kosten voor een dergelijk scherm worden geraamd op circa € 981.900,00 (bij € 300,00 /m<sup>2</sup>). Het plaatsen van dit scherm zal overwegende bezwaren ontmoeten van financiële- en landschappelijke aard.

Overige maatregelen bieden onvoldoende soelaas om de geluidsbelasting onder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB te brengen. Blijft over, het aanvragen van hogere waarden. Gezien de stedenbouwkundige invulling van het bouwgebied kan gesteld worden dat de woningen zodanig zijn gesitueerd dat er tenminste een geluidluwe gevel aanwezig is. Alle woningen binnen het plangebied beschikken namelijk over een zijde waar de maximaal gecumuleerde geluidbelasting niet meer dan 48 dB bedraagt op de begane grond, exclusief correcties conform artikel 3.4 uit het RMG 2012.

#### **4.3 Prins Clauslaan/Koningsbrink, Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat**

De geluidsbelasting door het verkeer op de Prins Clauslaan/Koningsbrink, de Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat hoeft conform het gestelde in de Wet geluidhinder niet getoetst te worden. In paragraaf 4.4 Gecumuleerde geluidsbelasting is de optredende geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer op deze wegen wel inzichtelijk gemaakt. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten door verkeer op deze wegdelen gegeven.

#### **4.4 Gecumuleerde geluidsbelasting**

De gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van de gevels van de geplande woningen bedraagt ten hoogste 59 dB ( $L_{den}$ ) exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. Deze geluidsbelasting is ten gevolge van verkeer over de Prins Clauslaan/Koningsbrink, de Zuiderhaaks, de Schoolweg, de Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat, zonder het treffen van aanvullende maatregelen. In figuur 4-3 is de berekende geluidsbelasting weergegeven. Bijlage 3 bevat alle rekenresultaten.

De hoogte van de geluidsbelasting op de gevels wordt in belangrijke mate bepaald door het verkeer op de Prins Clauslaan/Koningsbrink en de Zuiderhaaks. Voor de Prins Clauslaan/Koningsbrink geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/uur. Voor de woningen met een geluidsbelasting van  $L_{den} \geq 54$  dB is aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel nodig. Hierbij dient bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen aangetoond te worden dat wordt voldaan aan de in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten van het Bouwbesluit gestelde binnenwaarde in de verblijfsruimten.





Figuur 4-3 Gecumuleerde geluidsbelasting,  $L_{den}$  in dB, ten gevolge van wegverkeer op alle wegen samen, exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012

#### 4.5 Hogere waarde

Voor het verkrijgen van een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het 'Besluit geluidhinder'. Eén van de aspecten hierbij is een ter visielegging van de akoestische rapportage. Gekoppeld aan een hogere waarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de maximale binnenwaarde. De binnenwaarde mag de 33 dB niet overschrijden. De aan te vragen hogere grenswaarde zijn weergegeven in onderstaande tabel 4-1. Bij de aanvraag voor een hogere grenswaarde kunnen de in het paragraaf 4.2 genoemde argumenten worden gebruikt. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid ervan.

Tabel 4-1 Overzicht aantal woningen met een aan te vragen hogere waarden\*

Hogere waarde [dB, inclusief correctie]	Zuiderhaaks
49	3
50	2
51	2
52	13
53	2
54	40
<b>Totaal</b>	<b>62</b>

In bijlage 5 is een overzicht van de woningen met een hogere waarde gegeven.

## 5 Conclusie

Voor de invulling van het bestemmingsplan 'Willem Alexanderhof' in Julianadorp is onderzoek verricht naar de hoogte van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van de geplande woningen. Het betreft de volgens de Wet geluidhinder gezoneerde wegen Zuiderhaaks en een gedeelte van de Schoolweg. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing is tevens de geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op de niet gezoneerde wegen inzichtelijk gemaakt. Dit zijn de Prins Clauslaan/Koningsbrink, Akkerbouwstraat en de Landbouwstraat.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Zuiderhaaks overschrijdt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB, op 62 woningen. Aanvullend onderzoek naar maatregelen is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat met het vervangen van circa 1.400 meter asfalt door wegdekverharding 'dunne deklagen B' de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op 39 woningen nog steeds wordt overschreden. De kosten van het vervangen van het wegdek bedraagt circa € 362.700,00. Een alternatief is het aanbrengen van een geluidsscherm met een lengte van 1.100 meter en een hoogte van 3,0 meter. De kosten voor het plaatsen van het scherm worden geraamd op circa € 981.900,00. De geraamde kosten benodigd voor zowel het vervangen van het wegdek als die voor het plaatsen van een scherm zijn voor de woningen waarvoor de overschrijding geldt niet doelmatig.

Overige maatregelen bieden onvoldoende soelaas om de geluidsbelasting onder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van  $L_{den}$  48 dB te brengen. Daarom blijft over het aanvragen van een hogere waarden voor 62 woningen zoals in tabel 4-1 gegeven.

De gecumuleerde geluidsbelasting, veroorzaakt door verkeer op de wegen die het plangebied omzomen, bedraagt op de gevels van de woningen ten hoogste  $L_{den}$  59 dB. Deze geluidsbelasting is exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012.

Gezien de stedenbouwkundige invulling van het bouwgebied kan gesteld worden dat de woningen zodanig zijn gesitueerd dat er tenminste een geluidsluwe gevel aanwezig is. Alle woningen binnen het plangebied beschikken over een geluidsluwe zijde waar de maximaal gecumuleerde geluidbelasting niet meer dan 48 dB bedraagt op de begane grond, exclusief correcties conform artikel 3.4 uit het RMG 2012.

De gecumuleerde geluidsbelasting is hoger dan 53 dB. Daarom moet voor de realisatie van de woningen bij de aanvraag om een omgevingsvergunning aangetoond worden dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten.

Concreet betekent dit dat ter plaatse van geluidsbelaste gevels wellicht geluiddempende ventilatievoorzieningen (susroosters) en akoestische beglazing toegepast moet worden. Dit in combinatie met een goede naad- en kierdichting.

Bijlage 1 Situatie plangebied





### LEGENDA

**ALGEMEEN**

- Contouren GBKN
- Grensaanduiding deelplannen
- Nummer deelplan
- Ontwerp nog niet definitief

**PLANOLOGISCH**

- Geval
- Perceelgrens
- Bestaande bebouwing
- Bijsbouw

**VERHARDINGEN**

- Kant verharding / materiaalgrens


**TYPE WONING**

- Zorgwoning (sociaal)
- Tussenwoning (sociaal)
- Tussenwoning
- Hoekwoning
- 2-onder-1-kap woning
- Patio-woning
- Vrijstaande woning

**OPMERKINGEN**

- maten in meters tenzij anders aangegeven

FASE	TYPE	AANTAL	GEW. KAVELOPPERVLAK
FASE 1.0	Tussenwoning (sociaal)	28 st (10,5%)	(118 m <sup>2</sup> )
	Tussenwoning	6 st (4,2%)	(173 m <sup>2</sup> )
	Hoekwoning	30 st (12,0%)	(207 m <sup>2</sup> )
	2-onder-1-kap woning	48 st (33,5%)	(313 m <sup>2</sup> )
	Vrijstaande woning	31 st (21,7%)	(430 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>143 st (100,0%)</b>	
S1	Zorgwoning (sociaal)	33 st (100,0%)	(-)
	Zorgwoning (sociaal)	40 st (100,0%)	(-)
TOSIE	Vrijstaande woning	5 st (100,0%)	(894 m <sup>2</sup> )
	Vrijstaande woning	5 st (100,0%)	(894 m <sup>2</sup> )
FASE 2.0	Tussenwoning (sociaal)	13 st (14,2%)	(131 m <sup>2</sup> )
	Tussenwoning	4 st (4,4%)	(54 m <sup>2</sup> )
	Hoekwoning	16 st (17,4%)	(215 m <sup>2</sup> )
	2-onder-1-kap woning	30 st (32,4%)	(320 m <sup>2</sup> )
	Patio-woning	4 st (4,5%)	(192 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>64 st (100,0%)</b>	
FASE 3.1	Tussenwoning (sociaal)	11 st (13,2%)	(127 m <sup>2</sup> )
	Tussenwoning	13 st (15,5%)	(191 m <sup>2</sup> )
	Hoekwoning	14 st (16,9%)	(243 m <sup>2</sup> )
	2-onder-1-kap woning	24 st (28,8%)	(319 m <sup>2</sup> )
	Patio-woning	6 st (7,1%)	(245 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>68 st (100,0%)</b>	
FASE 3.2	Tussenwoning	15 st (13,1%)	(146 m <sup>2</sup> )
	Hoekwoning	18 st (16,4%)	(236 m <sup>2</sup> )
	2-onder-1-kap woning	55 st (45,1%)	(317 m <sup>2</sup> )
	Patio-woning	12 st (9,8%)	(239 m <sup>2</sup> )
	Vrijstaande woning	21 st (17,2%)	(423 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>122 st (100,0%)</b>	
FASE 4.1	Tussenwoning (sociaal)	10 st (18,2%)	(132 m <sup>2</sup> )
	Tussenwoning	3 st (5,4%)	(60 m <sup>2</sup> )
	Hoekwoning	16 st (29,5%)	(225 m <sup>2</sup> )
	2-onder-1-kap woning	16 st (29,5%)	(318 m <sup>2</sup> )
	Vrijstaande woning	10 st (18,2%)	(514 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>55 st (100,0%)</b>	
FASE 4.2	Tussenwoning (sociaal)	17 st (15,3%)	(126 m <sup>2</sup> )
	Tussenwoning	22 st (19,8%)	(215 m <sup>2</sup> )
	Hoekwoning	38 st (34,3%)	(228 m <sup>2</sup> )
	2-onder-1-kap woning	20 st (18,0%)	(272 m <sup>2</sup> )
	Vrijstaande woning	14 st (12,6%)	(152 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>111 st (100,0%)</b>	
FASE 6.0	2-onder-1-kap woning	14 st (5,8%)	(382 m <sup>2</sup> )
	Vrijstaande woning	13 st (5,2%)	(529 m <sup>2</sup> )
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>27 st (100,0%)</b>	
<b>TOTAALOVERZICHT</b>			
Zorgwoning (sociaal)	73 st (10,2%)	(-)	
Tussenwoning (sociaal)	79 st (11,1%)	(128 m <sup>2</sup> )	
Tussenwoning	64 st (9,0%)	(156 m <sup>2</sup> )	
Hoekwoning	132 st (18,5%)	(216 m <sup>2</sup> )	
2-onder-1-kap woning	207 st (29,1%)	(318 m <sup>2</sup> )	
Patio-woning	24 st (3,4%)	(203 m <sup>2</sup> )	
Vrijstaande woning	133 st (18,7%)	(460 m <sup>2</sup> )	
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>712 st (100,0%)</b>	
<b>TOTAALOVERZICHT VOLGENS CONTRACT</b>			
Sociaal: tussenwoning en zorgwoning	152 st (21,3%)		
Rijwoning: tussen-, hoek- en patio-woning	220 st (30,9%)		
2-1 woningen: 2-onder-1-kap woningen	207 st (29,1%)		
Vrijstaande woningen: vrijstaande woningen	133 st (18,7%)		
<b>Totaal aantal wooneenheden</b>		<b>712 st (100,0%)</b>	



OPDRACHTGEVER	Gemeente Den Helder Afdeling Stadsbeheer	TEKENBAAR	1:1000
PROJECTLEIDER	PH	FORMAAT	A0
PROJECTOMSCHRIJVING	Ontwikkeling Willem Alexanderhof	BLAD IN REEK	01 van 01
TEKENINGOMSCHRIJVING	Type woningen Totaaloverzicht	TEKENINGNUMMER	1903.02_TIV_030
STATUS	CONCEPT	WISSING	GET.

Den Helder logo and other project details.



Bijlage 2 Modelgegevens

Model: Nieuwe situatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
002	Prins Clauslaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
003	Prins Clauslaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
001	Koningsbrink	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
010	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
011	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
009	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
012	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
008	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
007	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
006	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
004	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
005	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
016	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
013	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
019	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
015	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
014	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
018	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
017	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
021	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
020	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
022	Schoolweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
023	Akkerbouwstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
024	Landbouwstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	30

Model: Nieuwe situatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
002	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
003	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
001	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
010	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
011	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
009	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
012	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
008	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
007	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
006	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
004	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
005	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
016	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
013	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
019	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
015	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
014	--	--	30	50	50	50	30	50	50	50
018	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
021	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
020	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
022	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
023	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
024	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
002	30	30	30	30	30	1785,17	6,80	3,40	0,60	--
003	30	30	30	30	30	1638,68	6,85	3,24	0,61	--
001	30	30	30	30	30	1785,17	6,80	3,40	0,60	--
010	50	50	50	50	50	6695,34	6,85	3,24	0,61	--
011	50	50	50	50	50	6695,34	6,85	3,24	0,61	--
009	50	50	50	50	50	5357,15	6,85	3,23	0,61	--
012	50	50	50	50	50	6695,34	6,85	3,24	0,61	--
008	50	50	50	50	50	5357,15	6,85	3,23	0,61	--
007	50	50	50	50	50	5349,66	6,85	3,23	0,61	--
006	50	50	50	50	50	5968,31	6,85	3,23	0,61	--
004	50	50	50	50	50	7088,64	6,85	3,24	0,61	--
005	50	50	50	50	50	7088,64	6,85	3,24	0,61	--
016	50	50	50	50	50	7568,79	6,84	3,24	0,61	--
013	50	50	50	50	50	4107,12	6,84	3,25	0,61	--
019	50	50	50	50	50	3315,71	6,84	3,27	0,61	--
015	50	50	50	50	50	4107,12	6,84	3,25	0,61	--
014	30	50	50	50	30	179,11	6,90	3,08	0,62	--
018	50	50	50	50	50	4456,75	6,84	3,24	0,61	--
017	50	50	50	50	50	4391,64	6,84	3,25	0,61	--
021	30	30	30	30	30	2472,42	6,84	3,27	0,61	--
020	30	30	30	30	30	3315,71	6,84	3,27	0,61	--
022	30	30	30	30	30	2422,00	6,84	3,26	0,61	--
023	30	30	30	30	30	1326,38	6,85	3,22	0,61	--
024	30	30	30	30	30	1430,54	6,85	3,23	0,61	--

Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
002	--	--	--	--	98,30	97,60	99,10	--	1,30	1,20	0,90	--	0,40
003	--	--	--	--	93,26	96,48	93,15	--	5,49	3,21	5,14	--	1,25
001	--	--	--	--	98,30	97,60	99,10	--	1,30	1,20	0,90	--	0,40
010	--	--	--	--	93,30	96,50	93,19	--	5,46	3,19	5,11	--	1,25
011	--	--	--	--	93,29	96,50	93,18	--	5,46	3,19	5,11	--	1,25
009	--	--	--	--	92,37	95,99	92,25	--	6,21	3,65	5,81	--	1,42
012	--	--	--	--	93,29	96,49	93,18	--	5,46	3,20	5,11	--	1,25
008	--	--	--	--	92,40	96,01	92,28	--	6,18	3,63	5,79	--	1,41
007	--	--	--	--	92,37	96,00	92,25	--	6,21	3,65	5,81	--	1,42
006	--	--	--	--	92,64	96,14	92,52	--	5,99	3,52	5,61	--	1,37
004	--	--	--	--	93,10	96,39	92,99	--	5,62	3,29	5,26	--	1,28
005	--	--	--	--	93,11	96,40	93,00	--	5,61	3,29	5,25	--	1,28
016	--	--	--	--	93,71	96,72	93,61	--	5,12	2,99	4,79	--	1,17
013	--	--	--	--	94,17	96,97	94,08	--	4,74	2,76	4,44	--	1,09
019	--	--	--	--	95,30	97,57	95,22	--	3,83	2,22	3,59	--	0,88
015	--	--	--	--	94,06	96,91	93,96	--	4,84	2,82	4,53	--	1,11
014	--	--	--	--	82,08	90,07	81,83	--	14,58	9,05	13,63	--	3,34
018	--	--	--	--	93,73	96,73	93,63	--	5,10	2,98	4,78	--	1,17
017	--	--	--	--	93,78	96,76	93,68	--	5,06	2,95	4,74	--	1,16
021	--	--	--	--	95,18	97,50	95,10	--	3,93	2,28	3,68	--	0,90
020	--	--	--	--	95,27	97,56	95,19	--	3,85	2,23	3,60	--	0,88
022	--	--	--	--	95,06	97,44	94,98	--	4,02	2,33	3,76	--	0,92
023	--	--	--	--	91,87	95,72	91,74	--	6,62	3,90	6,20	--	1,51
024	--	--	--	--	92,81	96,23	92,69	--	5,85	3,43	5,48	--	1,34

Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
002	1,20	--	--	--	--	--	--	119,33	59,24	10,61	--	1,58
003	0,31	1,71	--	--	--	--	--	104,68	51,22	9,31	--	6,16
001	1,20	--	--	--	--	--	--	119,33	59,24	10,61	--	1,58
010	0,31	1,70	--	--	--	--	--	427,90	209,34	38,06	--	25,04
011	0,31	1,70	--	--	--	--	--	427,86	209,34	38,06	--	25,04
009	0,35	1,94	--	--	--	--	--	338,97	166,10	30,15	--	22,79
012	0,31	1,70	--	--	--	--	--	427,86	209,31	38,06	--	25,04
008	0,35	1,93	--	--	--	--	--	339,08	166,13	30,16	--	22,68
007	0,35	1,94	--	--	--	--	--	338,49	165,88	30,10	--	22,76
006	0,34	1,87	--	--	--	--	--	378,74	185,34	33,68	--	24,49
004	0,32	1,75	--	--	--	--	--	452,07	221,38	40,21	--	27,29
005	0,32	1,75	--	--	--	--	--	452,12	221,40	40,21	--	27,24
016	0,29	1,60	--	--	--	--	--	485,14	237,19	43,22	--	26,51
013	0,27	1,48	--	--	--	--	--	264,55	129,44	23,57	--	13,32
019	0,21	1,20	--	--	--	--	--	216,14	105,79	19,26	--	8,69
015	0,27	1,51	--	--	--	--	--	264,24	129,36	23,54	--	13,60
014	0,88	4,54	--	--	--	--	--	10,14	4,97	0,91	--	1,80
018	0,29	1,59	--	--	--	--	--	285,73	139,68	25,45	--	15,55
017	0,29	1,58	--	--	--	--	--	281,70	138,10	25,10	--	15,20
021	0,22	1,23	--	--	--	--	--	160,96	78,83	14,34	--	6,65
020	0,22	1,20	--	--	--	--	--	216,07	105,78	19,25	--	8,73
022	0,23	1,25	--	--	--	--	--	157,48	76,94	14,03	--	6,66
023	0,38	2,07	--	--	--	--	--	83,47	40,88	7,42	--	6,01
024	0,33	1,83	--	--	--	--	--	90,95	44,46	8,09	--	5,73



Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
002	0,73	0,10	--	0,49	0,73	--	--	74,95	78,65	86,24
003	1,70	0,51	--	1,40	0,16	0,17	--	76,71	81,20	90,73
001	0,73	0,10	--	0,49	0,73	--	--	74,95	78,65	86,24
010	6,92	2,09	--	5,73	0,67	0,69	--	81,96	89,34	96,12
011	6,92	2,09	--	5,73	0,67	0,69	--	81,96	89,34	96,12
009	6,32	1,90	--	5,21	0,61	0,63	--	81,23	88,67	95,56
012	6,94	2,09	--	5,73	0,67	0,69	--	81,96	89,34	96,12
008	6,28	1,89	--	5,17	0,61	0,63	--	81,22	88,66	95,54
007	6,31	1,90	--	5,20	0,60	0,63	--	81,23	88,66	95,55
006	6,79	2,04	--	5,60	0,66	0,68	--	81,63	89,05	95,91
004	7,56	2,27	--	6,22	0,73	0,76	--	82,26	89,65	96,46
005	7,56	2,27	--	6,22	0,73	0,76	--	82,26	89,65	96,45
016	7,33	2,21	--	6,06	0,71	0,74	--	82,38	89,72	96,45
013	3,68	1,11	--	3,06	0,36	0,37	--	79,60	86,90	93,57
019	2,41	0,73	--	2,00	0,23	0,24	--	78,34	85,54	92,03
015	3,76	1,13	--	3,12	0,36	0,38	--	79,63	86,94	93,63
014	0,50	0,15	--	0,41	0,05	0,05	--	68,53	76,37	83,82
018	4,30	1,30	--	3,57	0,42	0,43	--	80,07	87,41	94,14
017	4,21	1,27	--	3,48	0,41	0,42	--	80,00	87,33	94,05
021	1,84	0,56	--	1,52	0,18	0,19	--	77,81	82,09	91,23
020	2,42	0,73	--	2,00	0,24	0,24	--	79,04	83,31	92,43
022	1,84	0,56	--	1,52	0,18	0,18	--	77,76	82,05	91,23
023	1,67	0,50	--	1,37	0,16	0,17	--	76,23	80,83	90,55
024	1,58	0,48	--	1,31	0,15	0,16	--	76,27	80,79	90,40

Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
002	90,66	96,15	93,05	86,38	78,32	72,34	76,47	84,44	88,09
003	91,29	96,42	93,72	87,18	81,73	72,21	76,18	84,99	87,28
001	90,66	96,15	93,05	86,38	78,32	72,34	76,47	84,44	88,09
010	100,64	106,77	103,42	96,68	87,44	77,67	84,79	91,04	96,61
011	100,64	106,77	103,42	96,68	87,44	77,67	84,79	91,04	96,61
009	99,84	105,86	102,53	95,80	86,72	76,84	84,03	90,39	95,72
012	100,64	106,77	103,42	96,68	87,44	77,68	84,80	91,05	96,62
008	99,83	105,86	102,53	95,80	86,71	76,84	84,02	90,38	95,72
007	99,83	105,86	102,53	95,79	86,71	76,84	84,02	90,38	95,72
006	100,26	106,31	102,98	96,24	87,12	77,27	84,44	90,77	96,17
004	100,92	107,03	103,68	96,94	87,74	77,96	85,09	91,36	96,88
005	100,92	107,03	103,68	96,94	87,74	77,96	85,09	91,36	96,88
016	101,08	107,27	103,91	97,16	87,85	78,14	85,23	91,42	97,11
013	98,34	104,59	101,21	94,46	85,06	75,42	82,47	88,59	94,42
019	97,19	103,58	100,17	93,41	83,80	74,32	81,28	87,22	93,40
015	98,37	104,59	101,22	94,47	85,10	75,44	82,50	88,64	94,43
014	86,65	91,74	88,64	81,99	74,08	63,36	71,04	78,15	81,72
018	98,78	104,97	101,60	94,86	85,55	75,84	82,92	89,11	94,80
017	98,71	104,90	101,54	94,79	85,47	75,78	82,86	89,04	94,75
021	92,72	97,97	95,14	88,55	82,42	73,57	77,35	85,64	88,92
020	93,97	99,24	96,39	89,81	83,63	74,82	78,60	86,84	90,19
022	92,65	97,90	95,07	88,49	82,40	73,50	77,29	85,61	88,83
023	90,62	95,66	93,05	86,53	81,45	71,59	75,67	84,76	86,46
024	90,79	95,88	93,21	86,68	81,36	71,71	75,72	84,63	86,71

Model: Nieuwe situatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
002	93,36	90,32	83,72	76,39	63,93	67,25	73,90	79,81	85,46
003	92,72	89,78	83,14	76,32	66,26	70,85	80,33	80,97	86,00
001	93,36	90,32	83,72	76,39	63,93	67,25	73,90	79,81	85,46
010	103,27	99,84	93,06	83,15	71,58	78,91	85,69	90,29	96,32
011	103,27	99,84	93,06	83,15	71,58	78,91	85,69	90,29	96,32
009	102,32	98,90	92,13	82,33	70,86	78,25	85,13	89,50	95,42
012	103,27	99,84	93,06	83,15	71,58	78,91	85,69	90,29	96,32
008	102,32	98,90	92,13	82,33	70,85	78,24	85,12	89,50	95,41
007	102,31	98,89	92,12	82,33	70,85	78,24	85,13	89,50	95,41
006	102,78	99,36	92,58	82,76	71,26	78,63	85,49	89,92	95,87
004	103,53	100,09	93,32	83,43	71,88	79,22	86,03	90,57	96,58
005	103,53	100,10	93,32	83,43	71,88	79,22	86,03	90,57	96,58
016	103,79	100,35	93,57	83,61	72,00	79,30	86,03	90,74	96,82
013	101,14	97,69	90,90	80,88	69,21	76,47	83,14	87,98	94,13
019	100,20	96,73	89,94	79,76	67,95	75,11	81,61	86,81	93,12
015	101,14	97,69	90,91	80,90	69,24	76,52	83,20	88,01	94,14
014	87,68	84,43	77,72	68,95	58,25	66,01	73,44	76,45	81,39
018	101,49	98,05	91,27	81,30	69,69	76,99	83,72	88,43	94,52
017	101,44	98,00	91,22	81,24	69,61	76,91	83,63	88,36	94,45
021	94,43	91,40	84,74	77,26	67,36	71,73	80,83	82,36	87,54
020	95,70	92,67	86,00	78,49	68,59	72,94	82,02	83,61	88,80
022	94,34	91,31	84,65	77,21	67,30	71,69	80,82	82,29	87,46
023	91,86	88,98	82,36	75,93	65,79	70,50	80,15	80,32	85,25
024	92,14	89,22	82,59	75,90	65,82	70,45	79,99	80,47	85,47

Model: Nieuwe situatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
002	82,26	75,56	66,51	--	--	--	--	--	--
003	83,30	76,78	71,38	--	--	--	--	--	--
001	82,26	75,56	66,51	--	--	--	--	--	--
010	92,96	86,22	77,02	--	--	--	--	--	--
011	92,96	86,22	77,02	--	--	--	--	--	--
009	92,08	85,35	76,30	--	--	--	--	--	--
012	92,96	86,22	77,02	--	--	--	--	--	--
008	92,07	85,35	76,30	--	--	--	--	--	--
007	92,07	85,34	76,30	--	--	--	--	--	--
006	92,52	85,79	76,70	--	--	--	--	--	--
004	93,22	86,49	77,32	--	--	--	--	--	--
005	93,22	86,49	77,32	--	--	--	--	--	--
016	93,45	86,71	77,43	--	--	--	--	--	--
013	90,75	84,00	74,64	--	--	--	--	--	--
019	89,71	82,95	73,37	--	--	--	--	--	--
015	90,76	84,02	74,68	--	--	--	--	--	--
014	78,26	71,62	63,74	--	--	--	--	--	--
018	91,15	84,41	75,13	--	--	--	--	--	--
017	91,08	84,34	75,05	--	--	--	--	--	--
021	84,71	78,14	72,07	--	--	--	--	--	--
020	85,96	79,39	73,28	--	--	--	--	--	--
022	84,64	78,08	72,05	--	--	--	--	--	--
023	82,65	76,15	71,12	--	--	--	--	--	--
024	82,80	76,29	71,02	--	--	--	--	--	--

Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
002	--	--
003	--	--
001	--	--
010	--	--
011	--	--
009	--	--
012	--	--
008	--	--
007	--	--
006	--	--
004	--	--
005	--	--
016	--	--
013	--	--
019	--	--
015	--	--
014	--	--
018	--	--
017	--	--
021	--	--
020	--	--
022	--	--
023	--	--
024	--	--

Model: Nieuwe situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
001	weg	0,00
002	weg	0,00
003	weg	0,00
004	water	0,00
005	water	0,00
006	water	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	Weg	0,00
Julianado*	weg	0,00
Julianado*	weg	0,00
Julianado*	weg	0,00
Julianado*	weg	0,00
Julianado*	weg	0,00
Julianado*	weg	0,00
010	Weg	0,00
011	weg	0,00
020	weg	0,00
022	weg/water	0,00
022	weg/water	0,00
022	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
030	weg/water	0,00
035	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
012	weg	0,00
013	weg	0,00
014	weg	0,00
015	weg	0,00
023	Akkerbouwstraat	0,00
024	weg	0,00
012	weg	0,00



Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Nieuwe situatie

Model eigenschap

---

Omschrijving	Nieuwe situatie
Verantwoordelijke	NLDAMO
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	NLDAMO op 12-10-2021
Laatst ingezien door	NLDAMO op 18-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,60
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





3D situatie in geomilieu 2021.1

Bijlage 3 Rekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	1,50	18	14	8	18
100_A	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	1,50	16	12	6	16
100_A	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	1,50	13	9	3	13
100_B	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	4,50	19	15	9	19
100_B	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	4,50	19	15	9	19
100_B	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	4,50	14	10	4	14
100_C	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	7,50	20	16	10	20
100_C	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	7,50	21	17	11	21
100_C	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	7,50	16	11	5	16
101_A	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	1,50	12	7	1	12
101_A	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	1,50	14	10	4	15
101_A	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	1,50	14	10	3	14
101_B	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	4,50	14	9	3	14
101_B	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	4,50	19	15	8	19
101_B	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	4,50	8	4	-2	8
101_C	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	7,50	17	13	7	17
101_C	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	7,50	19	15	9	20
101_C	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	7,50	11	6	0	11
102_A	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	1,50	16	11	5	16
102_A	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	1,50	13	9	3	13
102_A	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	1,50	13	8	2	13
102_B	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	4,50	19	15	9	19
102_B	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	4,50	15	10	4	15
102_B	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	4,50	13	9	2	13
102_C	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	7,50	20	16	10	20
102_C	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	7,50	18	13	7	18
102_C	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	7,50	14	10	3	14
103_A	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	1,50	16	12	6	16
103_A	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	1,50	7	3	-3	7
103_A	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	1,50	-6	-10	-16	-6
103_B	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	4,50	18	13	7	18
103_B	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	4,50	16	12	6	16
103_B	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	4,50	-5	-10	-15	-5
103_C	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	7,50	19	15	8	19
103_C	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	7,50	17	13	6	17
103_C	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	7,50	-4	-9	-15	-5
104_A	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	1,50	9	5	-1	9
104_A	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	1,50	17	13	7	17
104_A	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	1,50	-1	-6	-12	-1
104_B	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	4,50	17	12	6	17
104_B	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	4,50	18	14	8	18
104_B	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	4,50	-1	-5	-11	-1
104_C	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	7,50	18	13	7	18
104_C	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	7,50	19	15	9	19
104_C	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	7,50	0	-5	-10	0
105_A	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	1,50	11	6	0	11
105_A	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	1,50	17	13	7	17
105_A	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	1,50	-4	-9	-14	-4
105_A	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	1,50	-3	-8	-13	-3
105_B	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	4,50	18	13	7	18
105_B	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	4,50	18	14	7	18
105_B	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	4,50	-1	-5	-11	-1
105_B	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	4,50	-2	-6	-12	-2
105_C	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	7,50	19	14	8	19
105_C	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	7,50	19	15	8	19
105_C	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	7,50	4	0	-6	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	-1	-6	-12	-1	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	20	16	10	20	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	13	8	2	13	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	18	13	7	18	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	20	16	10	20	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	13	9	3	13	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	22	18	12	22	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	20	16	10	20	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	17	13	7	17	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	23	19	13	23	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	13	9	3	13	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	20	16	10	20	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	17	13	7	17	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	15	11	5	15	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	20	16	10	20	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	22	18	12	23	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	19	14	8	19	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	20	16	10	20	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	23	19	13	23	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	32	28	22	32	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	12	7	2	12	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	22	18	11	22	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	33	29	22	33	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	12	7	2	12	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	20	16	10	21	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	33	29	23	33	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	14	10	4	14	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	22	18	11	22	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	34	30	23	34	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	32	28	22	32	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	23	19	13	23	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	33	29	22	33	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	33	29	22	33	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	23	19	12	23	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	33	29	23	33	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	33	29	23	34	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	24	20	13	24	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	50	46	40	50	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	54	50	44	55	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	47	43	37	47	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	30	26	20	30	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	49	45	38	49	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	54	50	44	55	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	47	43	37	48	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	32	28	21	32	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	49	45	38	49	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	54	50	44	54	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	47	43	37	47	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	33	29	23	34	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	12	7	1	12	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	21	17	11	21	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	14	10	4	14	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	22	18	12	22	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	17	12	6	17	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	23	19	13	23	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	12	7	1	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	12	8	2	12
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	21	17	11	21
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	14	9	3	14
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	15	10	4	15
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	22	18	12	22
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	15	10	5	15
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	18	14	8	18
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	23	19	13	23
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	50	46	40	50
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	54	50	44	55
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	47	43	37	47
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	30	26	20	30
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	49	45	38	49
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	54	50	44	55
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	47	43	37	48
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	32	28	21	32
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	49	45	38	49
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	54	50	44	54
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	47	43	37	47
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	33	29	23	34
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	32	28	22	32
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	49	45	39	49
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	55	51	44	55
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	50	46	40	50
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	34	30	23	34
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	50	45	39	50
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	55	51	45	55
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	49	45	39	49
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	35	31	25	35
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	49	45	39	50
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	55	51	44	55
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	49	45	38	49
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	15	11	5	15
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	13	9	3	13
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	--	--	--	--
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	12	8	2	12
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	16	12	6	16
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	13	9	3	13
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	--	--	--	--
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	14	10	4	14
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	18	13	7	18
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	14	9	3	14
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	--	--	--	--
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	16	12	6	16
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	19	14	8	19
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	18	13	7	18
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	21	17	11	21
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	16	11	5	16
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	15	10	5	15
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	19	15	9	19
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	19	15	9	19
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	21	17	11	21
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	15	11	5	15
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	17	13	7	17
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	20	16	10	20
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	21	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
116_C	Gebouw [4/5]	112930,52	545342,65	7,50	21	17	11	21	
116_C	Gebouw [5/5]	112933,66	545338,43	7,50	18	13	7	18	
117_A	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	1,50	50	46	40	50	
117_A	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	1,50	55	51	45	55	
117_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	1,50	49	45	39	49	
117_A	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	1,50	27	23	17	27	
117_B	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	4,50	49	45	39	49	
117_B	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	4,50	55	51	45	55	
117_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	4,50	50	46	39	50	
117_B	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	4,50	29	25	19	29	
117_C	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	7,50	49	45	39	49	
117_C	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	7,50	55	51	45	55	
117_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	7,50	50	46	39	50	
117_C	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	7,50	30	26	20	30	
118_A	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	1,50	48	44	38	48	
118_A	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	1,50	39	35	29	39	
118_A	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	1,50	48	44	38	49	
118_B	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	4,50	49	45	39	49	
118_B	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	4,50	41	37	31	41	
118_B	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	4,50	49	45	39	49	
118_C	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	7,50	49	45	38	49	
118_C	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	7,50	42	37	31	42	
118_C	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	7,50	49	45	39	49	
119_A	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	1,50	29	25	19	29	
119_A	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	1,50	21	17	11	21	
119_B	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	4,50	30	26	20	30	
119_B	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	4,50	22	18	12	22	
119_C	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	7,50	31	26	20	31	
119_C	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	7,50	24	20	14	24	
120_A	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	1,50	30	25	19	30	
120_A	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	1,50	25	21	15	25	
120_B	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	4,50	30	26	20	30	
120_B	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	4,50	26	22	16	26	
120_C	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	7,50	31	27	20	31	
120_C	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	7,50	27	23	17	27	
121_A	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	1,50	29	24	18	29	
121_A	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	1,50	26	21	15	26	
121_B	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	4,50	29	25	19	29	
121_B	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	4,50	27	22	16	27	
121_C	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	7,50	30	26	19	30	
121_C	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	7,50	28	24	17	28	
122_A	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	1,50	28	24	18	28	
122_A	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	1,50	27	22	16	27	
122_B	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	4,50	29	25	19	29	
122_B	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	4,50	27	23	17	27	
122_C	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	7,50	30	25	19	30	
122_C	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	7,50	29	24	18	29	
123_A	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	1,50	28	24	18	28	
123_A	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	1,50	26	22	16	26	
123_B	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	4,50	29	25	19	29	
123_B	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	4,50	27	22	16	27	
123_C	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	7,50	30	25	19	30	
123_C	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	7,50	28	23	17	28	
124_A	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	1,50	13	9	3	13	
124_A	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	1,50	22	17	11	22	
124_B	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	4,50	15	11	5	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	4,50	25	21	14	25
124_C	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	7,50	17	12	6	17
124_C	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	7,50	26	22	16	26
125_A	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	1,50	13	8	2	13
125_A	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	1,50	21	17	11	21
125_B	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	4,50	15	10	4	15
125_B	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	4,50	24	20	14	24
125_C	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	7,50	17	12	6	17
125_C	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	7,50	26	22	16	26
126_A	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	1,50	13	9	3	13
126_A	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	1,50	24	20	14	24
126_B	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	4,50	15	11	5	15
126_B	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	4,50	26	22	15	26
126_C	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	7,50	17	12	6	17
126_C	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	7,50	27	23	17	27
127_A	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	1,50	14	9	3	14
127_A	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	1,50	25	21	15	25
127_B	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	4,50	15	10	5	15
127_B	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	4,50	26	22	16	26
127_C	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	7,50	16	12	6	16
127_C	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	7,50	27	23	17	27
128_A	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	1,50	14	9	4	14
128_A	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	1,50	21	17	11	21
128_B	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	4,50	16	11	5	16
128_B	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	4,50	25	21	15	25
128_C	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	7,50	18	14	8	18
128_C	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	7,50	27	23	16	27
129_A	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	1,50	22	18	12	22
129_A	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	1,50	23	19	13	23
129_A	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	1,50	17	13	7	17
129_A	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	1,50	19	14	8	19
129_B	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	4,50	22	18	12	22
129_B	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	4,50	23	19	13	23
129_B	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	4,50	18	13	7	18
129_B	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	4,50	20	16	10	20
129_B	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	4,50	21	16	11	21
129_C	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	7,50	24	19	13	24
129_C	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	7,50	24	19	13	24
129_C	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	7,50	19	14	9	19
129_C	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	7,50	22	17	11	22
129_C	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	7,50	23	18	12	23
130_A	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	1,50	12	7	1	12
130_A	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	1,50	25	21	15	25
130_B	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	4,50	14	9	3	14
130_B	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	4,50	26	22	16	26
130_C	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	7,50	15	11	5	15
130_C	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	7,50	27	22	16	27
131_A	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	1,50	21	17	11	21
131_A	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	1,50	21	16	10	21
131_A	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	1,50	26	21	15	26
131_A	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	1,50	15	11	5	15
131_B	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	4,50	16	11	6	16
131_B	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	4,50	22	18	12	22
131_B	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	4,50	23	18	12	23
131_B	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	4,50	25	21	15	25
131_B	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	4,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
131_C	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	7,50	19	15	9	19	
131_C	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	7,50	24	20	14	24	
131_C	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	7,50	24	20	14	24	
131_C	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	7,50	26	22	16	26	
131_C	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	7,50	18	14	8	18	
132_A	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	1,50	23	19	13	23	
132_A	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	1,50	27	22	16	27	
132_A	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	1,50	29	25	19	29	
132_A	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	1,50	17	13	7	17	
132_B	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	4,50	17	13	7	17	
132_B	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	4,50	26	21	15	26	
132_B	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	4,50	28	24	18	28	
132_B	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	4,50	30	26	20	30	
132_B	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	4,50	18	13	7	18	
132_C	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	7,50	21	16	10	21	
132_C	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	7,50	29	24	18	29	
132_C	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	7,50	30	25	19	30	
132_C	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	7,50	31	27	21	31	
132_C	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	7,50	22	17	11	22	
133_A	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	1,50	28	24	18	28	
133_A	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	1,50	37	33	27	37	
133_B	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	4,50	35	31	25	35	
133_B	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	4,50	39	35	29	40	
133_C	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	7,50	38	34	28	38	
133_C	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	7,50	40	36	30	40	
134_A	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	1,50	35	31	25	35	
134_A	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	1,50	35	31	25	35	
134_B	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	4,50	37	33	27	37	
134_B	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	4,50	37	33	26	37	
134_C	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	7,50	38	34	28	38	
134_C	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	7,50	38	34	27	38	
135_A	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	1,50	34	30	24	34	
135_A	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	1,50	34	30	24	34	
135_B	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	4,50	36	32	26	36	
135_B	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	4,50	36	32	25	36	
135_C	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	7,50	38	33	27	38	
135_C	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	7,50	37	33	27	37	
136_A	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	1,50	34	30	23	34	
136_A	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	1,50	34	30	23	34	
136_B	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	4,50	36	31	25	36	
136_B	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	4,50	35	31	25	35	
136_C	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	7,50	37	33	26	37	
136_C	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	7,50	36	32	26	36	
137_A	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	1,50	33	29	23	33	
137_A	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	1,50	33	29	22	33	
137_B	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	4,50	35	31	24	35	
137_B	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	4,50	34	30	24	34	
137_C	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	7,50	36	32	26	36	
137_C	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	7,50	35	31	25	35	
138_A	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	1,50	32	28	22	32	
138_A	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	1,50	32	28	21	32	
138_B	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	4,50	34	30	24	34	
138_B	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	4,50	33	29	23	33	
138_C	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	7,50	36	31	25	36	
138_C	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	7,50	34	30	24	34	
139_A	Gebouw [1/2]	112809,25	545272,05	1,50	31	27	20	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	31	27	21	31
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	33	29	23	33
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	33	29	22	33
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	35	31	24	35
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	34	29	23	34
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	12	7	1	12
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	--	--	--	--
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	13	8	2	13
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	15	10	4	15
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	12	7	2	12
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	--	--	--	--
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	15	11	5	15
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	16	12	6	16
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	12	8	2	12
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	13	8	2	12
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	--	--	--	--
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	17	13	7	17
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	18	14	8	18
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	13	8	2	13
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	40	36	30	40
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	40	36	30	40
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	42	38	32	42
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	42	38	32	42
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	43	39	32	43
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	43	38	32	43
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	38	34	28	39
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	39	34	28	39
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	41	37	30	41
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	40	36	30	40
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	41	37	31	42
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	41	37	31	41
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	11	7	1	11
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	25	21	14	25
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	13	9	3	13
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	25	21	15	25
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	16	11	5	15
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	26	22	15	26
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	11	7	1	11
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	25	21	15	25
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	14	9	3	14
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	26	22	16	26
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	17	13	7	17
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	26	22	16	26
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	14	10	4	14
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	23	19	13	23
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	24	20	14	24
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	15	11	5	15
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	24	20	13	24
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	25	21	15	25
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	17	12	6	17
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	24	20	14	24
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	25	21	15	25
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	14	9	3	14
146_A	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	1,50	16	12	6	16
146_A	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	1,50	17	12	7	17
146_A	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	1,50	14	10	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw [1/5]	112931,70	545299,77	4,50	16	11	5	16	
146_B	Gebouw [2/5]	112927,94	545296,09	4,50	18	14	8	18	
146_B	Gebouw [3/5]	112924,14	545301,70	4,50	19	14	8	19	
146_B	Gebouw [4/5]	112927,71	545307,35	4,50	15	11	5	15	
146_B	Gebouw [5/5]	112931,32	545305,30	4,50	15	11	5	15	
146_C	Gebouw [1/5]	112931,70	545299,77	7,50	18	14	8	18	
146_C	Gebouw [2/5]	112927,94	545296,09	7,50	21	17	11	21	
146_C	Gebouw [3/5]	112924,14	545301,70	7,50	20	16	10	20	
146_C	Gebouw [4/5]	112927,71	545307,35	7,50	17	12	6	17	
146_C	Gebouw [5/5]	112931,32	545305,30	7,50	18	13	7	18	
147_A	Gebouw [1/5]	112807,72	545359,04	1,50	27	23	17	27	
147_A	Gebouw [2/5]	112812,04	545362,04	1,50	30	26	20	30	
147_A	Gebouw [3/5]	112814,86	545355,88	1,50	17	12	6	17	
147_A	Gebouw [4/5]	112810,40	545350,91	1,50	25	21	15	25	
147_B	Gebouw [1/5]	112807,72	545359,04	4,50	29	25	19	29	
147_B	Gebouw [2/5]	112812,04	545362,04	4,50	32	28	21	32	
147_B	Gebouw [3/5]	112814,86	545355,88	4,50	18	14	8	18	
147_B	Gebouw [4/5]	112810,40	545350,91	4,50	29	25	18	29	
147_B	Gebouw [5/5]	112807,18	545353,53	4,50	30	25	19	30	
147_C	Gebouw [1/5]	112807,72	545359,04	7,50	31	27	21	31	
147_C	Gebouw [2/5]	112812,04	545362,04	7,50	33	29	23	33	
147_C	Gebouw [3/5]	112814,86	545355,88	7,50	21	17	11	21	
147_C	Gebouw [4/5]	112810,40	545350,91	7,50	31	27	21	31	
147_C	Gebouw [5/5]	112807,18	545353,53	7,50	32	28	22	32	
148_A	Gebouw [1/5]	112789,25	545362,64	1,50	24	19	13	24	
148_A	Gebouw [2/5]	112793,56	545365,65	1,50	32	28	21	32	
148_A	Gebouw [3/5]	112796,38	545359,48	1,50	19	15	9	19	
148_A	Gebouw [4/5]	112791,93	545354,51	1,50	25	20	14	25	
148_B	Gebouw [1/5]	112789,25	545362,64	4,50	29	25	18	29	
148_B	Gebouw [2/5]	112793,56	545365,65	4,50	34	30	23	34	
148_B	Gebouw [3/5]	112796,38	545359,48	4,50	20	15	9	20	
148_B	Gebouw [4/5]	112791,93	545354,51	4,50	31	27	21	31	
148_B	Gebouw [5/5]	112788,71	545357,13	4,50	30	26	20	30	
148_C	Gebouw [1/5]	112789,25	545362,64	7,50	32	27	21	32	
148_C	Gebouw [2/5]	112793,56	545365,65	7,50	34	30	24	34	
148_C	Gebouw [3/5]	112796,38	545359,48	7,50	24	19	13	24	
148_C	Gebouw [4/5]	112791,93	545354,51	7,50	34	30	24	34	
148_C	Gebouw [5/5]	112788,71	545357,13	7,50	34	30	23	34	
149_A	Gebouw [1/2]	112804,98	545330,67	1,50	28	24	17	28	
149_A	Gebouw [2/2]	112816,18	545331,10	1,50	17	13	7	17	
149_B	Gebouw [1/2]	112804,98	545330,67	4,50	31	27	20	31	
149_B	Gebouw [2/2]	112816,18	545331,10	4,50	19	14	8	19	
149_C	Gebouw [1/2]	112804,98	545330,67	7,50	34	29	23	34	
149_C	Gebouw [2/2]	112816,18	545331,10	7,50	21	16	10	21	
150_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	47	43	37	47	
150_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	51	47	40	51	
150_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	45	41	35	45	
150_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	31	27	20	31	
150_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	48	44	38	48	
150_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	51	47	41	51	
150_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	45	41	34	45	
150_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	33	28	22	33	
150_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	48	44	38	48	
150_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	51	47	41	51	
150_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	45	41	35	45	
150_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	33	29	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
151_A	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	1,50	47	43	37	47	
151_A	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	1,50	51	47	40	51	
151_A	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	1,50	46	42	36	46	
151_A	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	1,50	32	28	21	32	
151_B	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	4,50	46	42	36	46	
151_B	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	4,50	51	47	41	51	
151_B	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	4,50	47	43	37	47	
151_B	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	4,50	34	30	23	34	
151_C	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	7,50	46	42	36	46	
151_C	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	7,50	51	47	41	51	
151_C	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	7,50	47	43	37	47	
151_C	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	7,50	36	32	25	36	
152_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	47	43	37	47	
152_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	51	47	40	51	
152_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	45	41	35	45	
152_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	31	27	20	31	
152_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	48	44	38	48	
152_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	51	47	41	51	
152_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	45	41	34	45	
152_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	33	28	22	33	
152_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	48	44	38	48	
152_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	51	47	41	51	
152_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	45	41	35	45	
152_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	33	29	23	33	
153_A	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	1,50	34	30	24	34	
153_A	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	1,50	29	25	19	29	
153_A	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	1,50	42	37	31	42	
153_A	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	1,50	42	38	32	42	
153_B	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	4,50	36	32	26	36	
153_B	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	4,50	31	27	21	31	
153_B	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	4,50	44	39	33	44	
153_B	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	4,50	44	40	34	44	
153_C	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	7,50	38	34	28	38	
153_C	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	7,50	33	29	22	33	
153_C	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	7,50	44	39	33	44	
153_C	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	7,50	45	40	34	45	
154_A	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	1,50	28	24	18	28	
154_A	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	1,50	39	35	28	39	
154_A	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	1,50	40	36	29	40	
154_A	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	1,50	28	23	17	28	
154_B	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	4,50	29	25	19	29	
154_B	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	4,50	41	37	31	41	
154_B	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	4,50	42	38	31	42	
154_B	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	4,50	29	25	19	29	
154_C	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	7,50	31	27	21	31	
154_C	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	7,50	41	37	31	41	
154_C	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	7,50	42	38	32	42	
154_C	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	7,50	31	27	20	31	
155_A	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	1,50	27	23	17	27	
155_A	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	1,50	24	20	14	24	
155_A	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	1,50	31	27	21	31	
155_B	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	4,50	23	19	13	23	
155_B	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	4,50	31	27	20	31	
155_B	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	4,50	29	25	19	29	
155_B	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	4,50	32	28	22	32	
155_C	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	7,50	26	22	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	7,50	33	29	23	33
155_C	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	7,50	31	27	21	31
155_C	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	7,50	34	30	23	34
156_A	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	1,50	20	15	9	20
156_A	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	1,50	21	17	11	21
156_A	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	1,50	25	21	15	25
156_A	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	1,50	20	16	10	20
156_B	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	4,50	20	16	10	20
156_B	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	4,50	23	18	12	23
156_B	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	4,50	26	22	16	26
156_B	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	4,50	20	16	10	20
156_C	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	7,50	22	17	11	21
156_C	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	7,50	25	20	14	25
156_C	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	7,50	27	23	17	27
156_C	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	7,50	23	18	12	23
157_A	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	1,50	32	28	21	32
157_A	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	1,50	52	48	42	52
157_B	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	4,50	34	30	24	34
157_B	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	4,50	53	48	42	53
157_C	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	7,50	35	31	24	35
157_C	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	7,50	53	48	42	53
158_A	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	1,50	32	28	22	32
158_A	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	1,50	52	48	42	52
158_B	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	4,50	35	30	24	35
158_B	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	4,50	53	48	42	53
158_C	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	7,50	36	31	25	36
158_C	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	7,50	52	48	42	52
159_A	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	1,50	29	25	18	29
159_A	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	1,50	45	41	35	45
159_A	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	1,50	52	48	42	52
159_B	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	4,50	32	27	21	32
159_B	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	4,50	46	42	36	46
159_B	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	4,50	53	48	42	53
159_C	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	7,50	33	29	23	33
159_C	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	7,50	46	42	36	46
159_C	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	7,50	52	48	42	52
160_A	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	1,50	48	44	38	48
160_A	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	1,50	31	26	20	31
160_A	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	1,50	52	48	42	52
160_B	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	4,50	49	45	39	49
160_B	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	4,50	33	29	22	33
160_B	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	4,50	53	49	42	53
160_C	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	7,50	49	45	39	49
160_C	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	7,50	33	29	23	33
160_C	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	7,50	53	49	42	53
161_A	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	1,50	15	10	5	15
161_A	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	1,50	20	16	10	20
161_B	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	4,50	15	10	4	15
161_B	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	4,50	22	17	11	22
161_C	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	7,50	15	11	5	15
161_C	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	7,50	23	19	13	23
162_A	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	1,50	16	11	5	16
162_A	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	1,50	20	16	10	20
162_B	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	4,50	15	11	5	15
162_B	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	4,50	22	17	11	22
162_C	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	7,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	23	19	13	23
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	16	12	6	16
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	20	15	10	20
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	15	11	5	15
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	21	17	11	21
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	16	12	6	16
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	23	19	13	23
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	16	12	6	16
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	20	16	10	20
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	16	11	5	16
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	22	17	11	22
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	17	12	6	17
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	24	19	13	24
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	16	12	6	16
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	21	16	10	21
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	16	11	5	16
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	22	18	12	22
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	18	13	7	18
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	24	19	14	24
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	17	12	6	17
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	22	18	12	22
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	17	12	6	17
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	23	19	13	23
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	19	15	9	19
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	25	20	15	25
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	26	21	15	26
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	17	13	7	17
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	25	21	14	25
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	26	22	16	26
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	18	13	8	18
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	26	21	15	26
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	27	23	17	27
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	20	15	9	19
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	27	23	16	27
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	47	43	37	47
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	51	47	40	51
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	46	42	36	46
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	29	25	19	29
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	46	42	36	46
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	51	47	41	51
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	47	43	37	47
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	32	28	22	32
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	47	42	36	47
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	51	47	41	51
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	47	43	37	47
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	34	30	24	34
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	47	42	36	47
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	51	47	41	51
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	47	43	36	47
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	30	26	19	30
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	47	43	37	47
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	52	47	41	52
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	46	42	36	46
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	32	28	22	32
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	47	43	37	47
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	52	47	41	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_C	Gebouw [3/4]	112703,14	545142,65	7,50	46	42	36	46	
169_C	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	7,50	34	29	23	34	
170_A	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	1,50	28	23	17	28	
170_A	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	1,50	24	20	14	24	
170_A	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	1,50	41	37	31	41	
170_A	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	1,50	43	39	33	43	
170_B	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	4,50	30	25	19	30	
170_B	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	4,50	26	22	16	26	
170_B	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	4,50	43	39	33	43	
170_B	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	4,50	45	41	35	45	
170_C	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	7,50	32	27	21	32	
170_C	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	7,50	28	24	18	28	
170_C	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	7,50	43	39	33	43	
170_C	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	7,50	45	41	35	45	
171_A	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	1,50	15	11	5	15	
171_A	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	1,50	13	8	2	13	
171_B	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	4,50	16	12	6	16	
171_B	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	4,50	14	9	3	14	
171_C	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	7,50	17	12	7	17	
171_C	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	7,50	14	10	4	14	
172_A	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	1,50	14	10	4	14	
172_A	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	1,50	11	7	1	11	
172_B	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	4,50	16	11	5	16	
172_B	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	4,50	13	8	3	13	
172_C	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	7,50	17	12	6	17	
172_C	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	7,50	14	9	3	14	
173_A	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	1,50	14	10	4	14	
173_A	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	1,50	13	8	2	13	
173_B	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	4,50	15	10	4	15	
173_B	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	4,50	14	9	4	14	
173_C	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	7,50	16	11	5	16	
173_C	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	7,50	15	10	5	15	
174_A	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	1,50	15	11	5	15	
174_A	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	1,50	14	10	4	14	
174_A	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	1,50	17	13	7	17	
174_B	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	4,50	17	12	6	16	
174_B	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	4,50	15	11	5	15	
174_B	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	4,50	19	14	8	19	
174_C	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	7,50	18	13	7	18	
174_C	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	7,50	17	12	6	17	
174_C	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	7,50	20	16	10	20	
175_A	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	1,50	15	10	5	15	
175_A	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	1,50	15	11	5	15	
175_B	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	4,50	16	12	6	16	
175_B	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	4,50	18	14	8	18	
175_C	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	7,50	17	13	7	17	
175_C	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	7,50	19	15	9	19	
176_A	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	1,50	25	21	15	25	
176_A	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	1,50	33	29	22	33	
176_B	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	4,50	27	23	17	27	
176_B	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	4,50	35	30	24	35	
176_C	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	7,50	31	27	21	31	
176_C	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	7,50	36	32	26	36	
177_A	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	1,50	24	20	14	24	
177_A	Gebouw [2/2]	112761,97	545121,87	1,50	31	27	21	31	
177_B	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	4,50	28	24	18	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
177_B	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	4,50	33	29	22	33
177_C	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	7,50	32	28	22	32
177_C	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	7,50	34	30	24	34
178_A	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	1,50	29	25	19	29
178_A	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	1,50	35	30	24	35
178_B	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	4,50	32	27	21	32
178_B	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	4,50	37	33	26	37
178_C	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	7,50	33	29	23	33
178_C	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	7,50	38	34	27	38
179_A	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	1,50	25	21	15	25
179_A	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	1,50	34	30	23	34
179_B	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	4,50	29	25	19	29
179_B	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	4,50	36	32	26	36
179_C	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	7,50	31	26	20	31
179_C	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	7,50	37	33	27	37
180_A	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	1,50	14	10	4	14
180_A	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	1,50	13	9	3	13
180_B	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	4,50	15	11	5	15
180_B	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	4,50	14	10	4	14
180_C	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	7,50	16	12	6	16
180_C	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	7,50	15	11	5	15
181_A	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	1,50	14	9	3	14
181_A	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	1,50	16	11	5	16
181_A	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	1,50	25	21	14	25
181_A	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	1,50	24	20	14	24
181_B	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	4,50	14	9	3	14
181_B	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	4,50	16	12	6	16
181_B	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	4,50	25	20	14	25
181_B	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	4,50	25	20	14	25
181_C	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	7,50	15	10	5	15
181_C	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	7,50	18	13	7	17
181_C	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	7,50	26	21	15	26
181_C	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	7,50	26	22	16	26
182_A	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	1,50	21	16	11	21
182_A	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	1,50	25	21	14	25
182_A	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	1,50	30	26	19	30
182_A	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	1,50	17	13	7	17
182_B	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	4,50	24	19	13	24
182_B	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	4,50	26	22	16	26
182_B	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	4,50	31	27	20	31
182_B	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	4,50	18	13	7	18
182_C	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	7,50	25	20	14	25
182_C	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	7,50	28	23	17	28
182_C	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	7,50	32	28	21	32
182_C	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	7,50	20	16	10	20
183_A	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	1,50	17	13	7	17
183_A	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	1,50	23	18	12	23
183_A	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	1,50	15	11	5	15
183_B	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	4,50	18	14	8	18
183_B	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	4,50	26	22	16	26
183_B	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	4,50	16	12	6	16
183_C	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	7,50	20	15	10	20
183_C	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	7,50	28	24	18	28
183_C	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	7,50	21	16	10	21
184_A	Gebouw [1/3]		112799,73	545123,52	1,50	17	12	6	16
184_A	Gebouw [2/3]		112794,29	545120,29	1,50	17	12	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
184_A	Gebouw [3/3]	112788,55	545122,96	1,50	22	18	12	22	
184_B	Gebouw [1/3]	112799,73	545123,52	4,50	18	13	7	18	
184_B	Gebouw [2/3]	112794,29	545120,29	4,50	17	13	7	17	
184_B	Gebouw [3/3]	112788,55	545122,96	4,50	25	21	15	25	
184_C	Gebouw [1/3]	112799,73	545123,52	7,50	19	14	8	19	
184_C	Gebouw [2/3]	112794,29	545120,29	7,50	22	17	11	22	
184_C	Gebouw [3/3]	112788,55	545122,96	7,50	27	23	17	27	
185_A	Gebouw [1/2]	112899,61	545109,57	1,50	14	10	4	14	
185_A	Gebouw [2/2]	112898,71	545098,40	1,50	13	9	3	13	
185_B	Gebouw [1/2]	112899,61	545109,57	4,50	15	11	5	15	
185_B	Gebouw [2/2]	112898,71	545098,40	4,50	14	10	4	14	
185_C	Gebouw [1/2]	112899,61	545109,57	7,50	16	12	6	16	
185_C	Gebouw [2/2]	112898,71	545098,40	7,50	16	11	5	16	
186_A	Gebouw [1/3]	112775,54	545196,55	1,50	26	22	16	26	
186_A	Gebouw [2/3]	112773,79	545185,49	1,50	31	27	20	31	
186_A	Gebouw [3/3]	112771,75	545191,48	1,50	19	14	8	19	
186_B	Gebouw [1/3]	112775,54	545196,55	4,50	28	24	18	28	
186_B	Gebouw [2/3]	112773,79	545185,49	4,50	32	28	22	32	
186_B	Gebouw [3/3]	112771,75	545191,48	4,50	19	15	9	19	
186_C	Gebouw [1/3]	112775,54	545196,55	7,50	30	25	19	30	
186_C	Gebouw [2/3]	112773,79	545185,49	7,50	33	29	23	34	
186_C	Gebouw [3/3]	112771,75	545191,48	7,50	24	19	13	24	
187_A	Gebouw [1/4]	112794,77	545214,76	1,50	24	20	14	24	
187_A	Gebouw [2/4]	112791,83	545220,79	1,50	24	20	14	24	
187_A	Gebouw [3/4]	112796,27	545225,82	1,50	31	27	21	31	
187_A	Gebouw [4/4]	112799,21	545219,79	1,50	24	19	13	24	
187_B	Gebouw [1/4]	112794,77	545214,76	4,50	26	21	15	26	
187_B	Gebouw [2/4]	112791,83	545220,79	4,50	25	21	15	25	
187_B	Gebouw [3/4]	112796,27	545225,82	4,50	33	29	22	33	
187_B	Gebouw [4/4]	112799,21	545219,79	4,50	25	20	14	25	
187_C	Gebouw [1/4]	112794,77	545214,76	7,50	27	22	16	27	
187_C	Gebouw [2/4]	112791,83	545220,79	7,50	28	23	17	28	
187_C	Gebouw [3/4]	112796,27	545225,82	7,50	34	30	24	34	
187_C	Gebouw [4/4]	112799,21	545219,79	7,50	26	22	15	26	
188_A	Gebouw [1/4]	112985,97	545198,21	1,50	11	7	1	11	
188_A	Gebouw [2/4]	112982,64	545204,04	1,50	14	10	4	14	
188_A	Gebouw [3/4]	112986,74	545209,34	1,50	21	17	11	21	
188_A	Gebouw [4/4]	112990,07	545203,52	1,50	--	--	--	--	
188_B	Gebouw [1/4]	112985,97	545198,21	4,50	13	8	3	13	
188_B	Gebouw [2/4]	112982,64	545204,04	4,50	16	12	6	16	
188_B	Gebouw [3/4]	112986,74	545209,34	4,50	22	18	11	22	
188_B	Gebouw [4/4]	112990,07	545203,52	4,50	--	--	--	--	
188_C	Gebouw [1/4]	112985,97	545198,21	7,50	14	9	3	14	
188_C	Gebouw [2/4]	112982,64	545204,04	7,50	18	13	8	18	
188_C	Gebouw [3/4]	112986,74	545209,34	7,50	22	18	11	22	
188_C	Gebouw [4/4]	112990,07	545203,52	7,50	--	--	--	--	
189_A	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	1,50	16	12	6	16	
189_A	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	1,50	17	12	6	17	
189_A	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	1,50	24	19	13	24	
189_A	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	1,50	15	10	4	15	
189_B	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	4,50	16	11	6	16	
189_B	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	4,50	18	13	8	18	
189_B	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	4,50	24	19	13	24	
189_B	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	4,50	15	11	5	15	
189_C	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	7,50	17	13	7	17	
189_C	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	7,50	20	16	10	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	7,50	24	19	13	24
189_C	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	7,50	18	14	8	18
190_A	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	1,50	15	11	5	15
190_A	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	1,50	--	--	--	--
190_B	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	4,50	17	12	6	17
190_B	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	4,50	--	--	--	--
190_C	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	7,50	18	13	8	18
190_C	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	7,50	--	--	--	--
191_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	31	27	21	31
191_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	25	21	14	25
191_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	15	11	5	15
191_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	30	26	20	30
191_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	32	28	21	32
191_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	25	21	15	25
191_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	20	16	10	20
191_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	29	25	19	29
191_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	33	28	22	33
191_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	26	22	15	26
191_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	22	18	12	22
191_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	30	26	20	30
192_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	32	28	22	32
192_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	33	29	22	33
192_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	27	23	17	27
192_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	20	16	10	20
192_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	33	29	22	33
192_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	33	29	23	33
192_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	25	21	15	25
192_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	19	15	9	19
192_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	34	29	23	34
192_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	34	30	24	34
192_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	26	22	16	26
192_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	20	16	10	20
193_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	15	11	5	15
193_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	22	18	12	22
193_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	13	9	3	13
193_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	23	19	13	23
193_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	20	15	9	20
193_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	23	19	12	23
193_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	14	10	4	14
193_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	26	22	15	26
193_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	22	17	11	22
193_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	23	19	13	23
193_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	19	15	9	19
193_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	27	22	16	27
194_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	23	19	13	23
194_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	16	11	6	16
194_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	23	19	12	23
194_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	16	11	5	16
194_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	25	21	15	26
194_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	19	14	8	19
194_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	23	19	13	23
194_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	19	15	9	19
194_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	27	22	16	27
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	22	18	12	22
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	24	20	13	24
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
195_A	Gebouw [1/4]		112493,41	545135,13	1,50	18	14	8	18
195_A	Gebouw [2/4]		112488,47	545139,47	1,50	17	12	6	17
195_A	Gebouw [3/4]		112494,53	545142,00	1,50	26	22	16	26
195_A	Gebouw [4/4]		112499,48	545137,67	1,50	29	25	19	29
195_B	Gebouw [1/4]		112493,41	545135,13	4,50	24	20	14	24
195_B	Gebouw [2/4]		112488,47	545139,47	4,50	20	16	10	20
195_B	Gebouw [3/4]		112494,53	545142,00	4,50	27	23	17	27
195_B	Gebouw [4/4]		112499,48	545137,67	4,50	30	26	20	30
195_C	Gebouw [1/4]		112493,41	545135,13	7,50	25	21	15	25
195_C	Gebouw [2/4]		112488,47	545139,47	7,50	19	14	8	19
195_C	Gebouw [3/4]		112494,53	545142,00	7,50	27	23	17	27
195_C	Gebouw [4/4]		112499,48	545137,67	7,50	31	26	20	31
196_A	Gebouw [1/4]		112465,64	545146,64	1,50	25	21	15	25
196_A	Gebouw [2/4]		112470,59	545142,31	1,50	26	22	16	27
196_A	Gebouw [3/4]		112464,52	545139,77	1,50	21	17	11	21
196_A	Gebouw [4/4]		112459,58	545144,11	1,50	17	12	6	17
196_B	Gebouw [1/4]		112465,64	545146,64	4,50	26	22	16	26
196_B	Gebouw [2/4]		112470,59	545142,31	4,50	27	23	17	27
196_B	Gebouw [3/4]		112464,52	545139,77	4,50	23	18	12	23
196_B	Gebouw [4/4]		112459,58	545144,11	4,50	20	16	10	20
196_C	Gebouw [1/4]		112465,64	545146,64	7,50	26	22	15	26
196_C	Gebouw [2/4]		112470,59	545142,31	7,50	27	23	17	28
196_C	Gebouw [3/4]		112464,52	545139,77	7,50	24	19	13	24
196_C	Gebouw [4/4]		112459,58	545144,11	7,50	17	13	6	17
197_A	Gebouw [1/4]		112400,29	545155,09	1,50	23	19	13	23
197_A	Gebouw [2/4]		112405,24	545150,76	1,50	18	14	7	18
197_A	Gebouw [3/4]		112399,17	545148,22	1,50	17	13	7	17
197_A	Gebouw [4/4]		112394,22	545152,55	1,50	10	6	0	10
197_B	Gebouw [1/4]		112400,29	545155,09	4,50	24	20	14	24
197_B	Gebouw [2/4]		112405,24	545150,76	4,50	20	16	10	20
197_B	Gebouw [3/4]		112399,17	545148,22	4,50	17	13	6	17
197_B	Gebouw [4/4]		112394,22	545152,55	4,50	16	12	5	16
197_C	Gebouw [1/4]		112400,29	545155,09	7,50	24	20	14	24
197_C	Gebouw [2/4]		112405,24	545150,76	7,50	21	17	11	21
197_C	Gebouw [3/4]		112399,17	545148,22	7,50	18	14	8	18
197_C	Gebouw [4/4]		112394,22	545152,55	7,50	17	13	7	17
198_A	Gebouw [1/4]		112426,30	545146,09	1,50	14	10	4	14
198_A	Gebouw [2/4]		112421,35	545150,42	1,50	13	9	3	13
198_A	Gebouw [3/4]		112427,42	545152,95	1,50	23	19	13	24
198_A	Gebouw [4/4]		112432,37	545148,62	1,50	24	20	14	24
198_B	Gebouw [1/4]		112426,30	545146,09	4,50	22	18	12	22
198_B	Gebouw [2/4]		112421,35	545150,42	4,50	17	13	6	17
198_B	Gebouw [3/4]		112427,42	545152,95	4,50	25	21	14	25
198_B	Gebouw [4/4]		112432,37	545148,62	4,50	25	21	15	25
198_C	Gebouw [1/4]		112426,30	545146,09	7,50	23	19	12	23
198_C	Gebouw [2/4]		112421,35	545150,42	7,50	18	14	8	18
198_C	Gebouw [3/4]		112427,42	545152,95	7,50	24	20	14	24
198_C	Gebouw [4/4]		112432,37	545148,62	7,50	26	21	15	26
199_A	Gebouw [1/4]		112374,37	545104,42	1,50	11	6	0	11
199_A	Gebouw [2/4]		112370,04	545099,47	1,50	18	13	7	18
199_A	Gebouw [3/4]		112367,51	545105,54	1,50	10	6	0	10
199_A	Gebouw [4/4]		112371,84	545110,49	1,50	16	12	6	16
199_B	Gebouw [1/4]		112374,37	545104,42	4,50	13	9	3	13
199_B	Gebouw [2/4]		112370,04	545099,47	4,50	18	14	7	18
199_B	Gebouw [3/4]		112367,51	545105,54	4,50	12	8	1	12
199_B	Gebouw [4/4]		112371,84	545110,49	4,50	19	14	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	16	12	6	16
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	18	14	7	18
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	12	8	2	12
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	20	15	9	20
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	23	19	13	23
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	16	11	5	16
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	22	18	11	22
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	14	10	4	14
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	24	20	14	24
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	21	17	11	21
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	22	18	12	22
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	17	13	7	17
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	25	21	15	25
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	23	18	12	23
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	22	18	12	22
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	20	16	10	20
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	12	8	2	12
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	14	10	4	14
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	9	5	-1	9
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	17	13	7	17
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	14	10	4	14
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	15	11	4	15
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	11	6	0	10
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	20	16	10	20
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	18	13	7	18
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	16	11	5	16
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	15	11	5	15
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	21	17	11	21
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	16	12	6	16
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	10	6	0	10
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	17	13	7	17
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	10	5	-1	10
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	19	14	8	19
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	13	8	2	13
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	17	13	7	17
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	9	5	-1	9
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	20	16	10	20
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	16	12	6	16
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	17	13	7	17
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	13	9	3	13
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	20	16	9	20
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	19	15	8	19
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	24	20	13	24
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	23	19	13	23
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	20	16	10	20
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	21	16	10	21
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	26	22	15	26
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	24	20	13	24
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	21	16	10	21
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	22	18	11	22
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	27	22	16	27
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	24	20	14	24
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	18	13	7	18
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	22	18	12	22
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	27	23	17	28
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	21	16	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	4,50	26	22	16	27
204_B	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	4,50	29	25	18	29
204_C	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	7,50	23	19	13	23
204_C	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	7,50	29	25	18	29
204_C	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	7,50	30	26	19	30
205_A	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	1,50	22	18	11	22
205_A	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	1,50	23	19	13	23
205_A	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	1,50	28	24	17	28
205_B	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	4,50	27	23	17	27
205_B	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	4,50	27	22	16	27
205_B	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	4,50	29	25	19	29
205_C	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	7,50	30	25	19	30
205_C	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	7,50	29	25	18	29
205_C	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	7,50	30	26	20	30
206_A	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	1,50	15	11	5	15
206_A	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	1,50	20	15	9	20
206_A	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	1,50	24	19	13	24
206_B	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	4,50	16	11	6	16
206_B	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	4,50	24	20	13	24
206_B	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	4,50	25	20	14	25
206_C	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	7,50	19	14	8	19
206_C	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	7,50	26	22	15	26
206_C	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	7,50	26	21	15	26
207_A	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	1,50	20	16	10	20
207_A	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	1,50	20	15	9	20
207_A	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	1,50	22	18	12	22
207_B	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	4,50	24	20	13	24
207_B	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	4,50	21	17	11	21
207_B	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	4,50	24	19	13	24
207_C	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	7,50	26	22	15	26
207_C	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	7,50	24	19	13	24
207_C	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	7,50	25	21	15	25
208_A	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	1,50	21	17	11	21
208_A	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	1,50	17	13	7	17
208_A	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	1,50	24	19	13	24
208_B	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	4,50	22	17	11	22
208_B	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	4,50	20	16	10	20
208_B	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	4,50	24	20	14	24
208_C	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	7,50	22	18	12	22
208_C	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	7,50	21	17	11	21
208_C	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	7,50	25	21	15	25
209_A	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	1,50	17	12	6	17
209_A	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	1,50	19	15	9	19
209_A	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	1,50	23	19	12	23
209_B	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	4,50	19	15	9	19
209_B	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	4,50	22	17	11	22
209_B	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	4,50	24	19	13	24
209_C	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	7,50	20	16	10	20
209_C	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	7,50	24	19	13	24
209_C	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	7,50	25	20	14	25
210_A	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	1,50	20	15	9	20
210_A	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	1,50	32	27	21	32
210_A	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	1,50	32	28	22	32
210_B	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	4,50	25	21	15	25
210_B	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	4,50	33	29	23	33
210_B	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	4,50	34	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	28	23	17	28
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	36	31	25	36
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	35	31	25	35
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	25	21	14	25
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	25	21	15	25
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	33	29	23	33
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	35	31	24	35
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	33	29	22	33
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	35	31	25	35
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	37	32	26	37
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	35	31	25	35
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	37	32	26	37
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	26	22	16	26
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	37	33	26	37
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	36	32	26	36
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	30	26	20	30
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	39	35	29	39
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	38	34	28	38
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	33	29	22	33
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	41	37	30	41
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	39	35	28	39
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	36	32	25	36
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	39	35	28	39
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	37	33	26	37
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	40	36	30	40
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	42	38	32	42
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	39	35	29	39
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	41	37	31	41
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	43	39	33	43
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	39	35	29	40
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	28	24	18	28
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	37	33	27	37
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	28	24	17	28
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	30	26	20	30
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	39	35	29	39
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	33	28	22	33
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	31	27	21	32
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	40	36	29	40
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	34	30	24	34
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	38	34	28	38
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	39	34	28	39
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	25	21	15	25
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	40	36	30	40
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	40	36	29	40
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	34	30	24	34
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	41	36	30	41
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	41	37	30	41
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	36	31	25	36
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	21	17	11	21
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	34	30	24	34
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	23	19	13	23
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	22	18	12	22
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	36	32	25	36
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	28	24	18	28
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	23	19	13	23
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	37	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
216_C	Gebouw [3/3]	112765,87	545052,31	7,50	30	26	20	30	
217_A	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	1,50	35	31	25	35	
217_A	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	1,50	34	30	24	34	
217_A	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	1,50	23	18	12	23	
217_B	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	4,50	37	32	26	37	
217_B	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	4,50	34	30	24	34	
217_B	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	4,50	29	25	19	29	
217_C	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	7,50	38	34	27	38	
217_C	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	7,50	36	32	25	36	
217_C	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	7,50	31	27	21	31	
218_A	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	1,50	15	10	5	15	
218_A	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	1,50	20	16	10	20	
218_A	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	1,50	25	21	15	25	
218_B	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	4,50	13	9	3	13	
218_B	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	4,50	21	17	11	21	
218_B	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	4,50	25	21	15	25	
218_C	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	7,50	17	12	6	17	
218_C	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	7,50	22	18	12	22	
218_C	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	7,50	26	22	16	26	
219_A	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	1,50	21	17	10	21	
219_A	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	1,50	19	14	9	19	
219_A	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	1,50	21	17	11	21	
219_B	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	4,50	22	18	12	22	
219_B	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	4,50	26	22	15	26	
219_B	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	4,50	27	22	16	27	
219_C	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	7,50	23	19	12	23	
219_C	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	7,50	27	23	17	27	
219_C	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	7,50	28	24	18	28	
220_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	13	9	3	13	
220_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--	
220_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	23	19	13	23	
220_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	12	8	2	12	
220_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--	
220_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	23	19	13	23	
220_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	15	10	4	15	
220_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--	
220_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	25	20	14	25	
221_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--	
221_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	18	13	7	17	
221_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	19	15	9	19	
221_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--	
221_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	23	19	13	23	
221_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	24	20	14	24	
221_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--	
221_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	25	20	14	25	
221_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	25	21	15	25	
222_A	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	1,50	9	5	-1	9	
222_A	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	1,50	--	--	--	--	
222_A	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	1,50	23	18	12	23	
222_B	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	4,50	10	6	0	10	
222_B	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	4,50	--	--	--	--	
222_B	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	4,50	21	17	11	21	
222_C	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	7,50	12	7	2	12	
222_C	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	7,50	--	--	--	--	
222_C	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	7,50	23	18	12	23	
223_A	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
223_A	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	1,50	16	12	6	16	
223_A	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	1,50	18	13	8	18	
223_B	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	4,50	--	--	--	--	
223_B	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	4,50	21	17	11	21	
223_B	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	4,50	21	17	11	21	
223_C	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	7,50	--	--	--	--	
223_C	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	7,50	23	19	13	23	
223_C	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	7,50	23	18	12	23	
224_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	13	9	3	13	
224_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--	
224_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	23	19	13	23	
224_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	12	8	2	12	
224_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--	
224_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	23	19	13	23	
224_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	15	10	4	15	
224_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--	
224_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	25	20	14	25	
225_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--	
225_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	18	13	7	17	
225_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	19	15	9	19	
225_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--	
225_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	23	19	13	23	
225_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	24	20	14	24	
225_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--	
225_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	25	20	14	25	
225_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	25	21	15	25	
226_A	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	1,50	8	3	-2	8	
226_A	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	1,50	--	--	--	--	
226_A	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	1,50	19	14	8	19	
226_A	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	1,50	18	13	7	18	
226_B	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	4,50	10	5	-1	10	
226_B	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	4,50	--	--	--	--	
226_B	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	4,50	20	16	10	20	
226_B	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	4,50	20	16	10	20	
226_C	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	7,50	10	6	0	10	
226_C	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	7,50	--	--	--	--	
226_C	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	7,50	21	16	10	21	
226_C	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	7,50	21	17	11	21	
227_A	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,38	1,50	16	12	6	16	
227_A	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	1,50	25	21	15	25	
227_A	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	1,50	29	25	18	29	
227_A	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	1,50	24	20	14	24	
227_B	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,38	4,50	16	11	5	16	
227_B	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	4,50	27	23	16	27	
227_B	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	4,50	30	26	20	30	
227_B	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	4,50	26	22	16	26	
227_C	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,38	7,50	20	16	10	20	
227_C	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	7,50	28	24	17	28	
227_C	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	7,50	32	27	21	32	
227_C	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	7,50	28	24	18	28	
228_A	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	1,50	13	8	2	13	
228_A	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	1,50	19	15	9	19	
228_A	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	1,50	22	18	12	22	
228_B	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	4,50	14	10	4	14	
228_B	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	4,50	21	17	11	21	
228_B	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	4,50	23	19	13	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
228_C	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	7,50	16	11	5	16	
228_C	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	7,50	22	18	12	22	
228_C	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	7,50	23	19	13	23	
229_A	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	1,50	--	--	--	--	
229_A	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	1,50	--	--	--	--	
229_A	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	1,50	14	10	4	14	
229_A	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	1,50	16	11	5	16	
229_B	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	4,50	--	--	--	--	
229_B	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	4,50	--	--	--	--	
229_B	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	4,50	19	15	9	19	
229_B	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	4,50	18	13	7	18	
229_C	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	7,50	--	--	--	--	
229_C	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	7,50	--	--	--	--	
229_C	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	7,50	20	16	10	20	
229_C	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	7,50	20	15	9	20	
230_A	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	1,50	-2	-7	-13	-2	
230_A	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	1,50	15	11	5	15	
230_A	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	1,50	22	18	12	22	
230_B	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	4,50	-1	-6	-12	-1	
230_B	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	4,50	19	14	8	19	
230_B	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	4,50	23	19	12	23	
230_C	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	7,50	-1	-6	-11	-1	
230_C	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	7,50	21	17	11	21	
230_C	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	7,50	23	19	13	23	
231_A	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	1,50	24	20	14	24	
231_A	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	1,50	18	13	7	18	
231_A	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	1,50	31	27	20	31	
231_B	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	4,50	27	23	17	27	
231_B	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	4,50	19	14	8	19	
231_B	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	4,50	32	28	22	32	
231_C	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	7,50	30	26	20	30	
231_C	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	7,50	23	18	13	23	
231_C	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	7,50	34	30	24	34	
232_A	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	1,50	25	20	14	25	
232_A	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	1,50	34	30	23	34	
232_A	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	1,50	29	25	19	29	
232_B	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	4,50	30	25	19	30	
232_B	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	4,50	36	32	25	36	
232_B	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	4,50	32	28	22	32	
232_C	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	7,50	33	29	23	33	
232_C	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	7,50	37	33	27	37	
232_C	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	7,50	35	31	24	35	
233_A	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	1,50	32	28	22	32	
233_A	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	1,50	51	47	41	51	
233_A	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	1,50	47	43	37	47	
233_A	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	1,50	31	27	21	31	
233_B	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	4,50	32	28	22	32	
233_B	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	4,50	51	47	41	51	
233_B	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	4,50	47	43	36	47	
233_B	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	4,50	33	29	23	33	
233_C	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	7,50	34	29	23	34	
233_C	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	7,50	51	47	41	51	
233_C	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	7,50	47	43	36	47	
233_C	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	7,50	35	31	25	35	
234_A	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	1,50	47	43	37	47	
234_A	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	1,50	51	47	41	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
234_A	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	1,50	31	27	21	31	
234_A	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	1,50	28	24	18	28	
234_B	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	4,50	46	42	36	46	
234_B	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	4,50	51	47	41	52	
234_B	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	4,50	32	27	21	32	
234_B	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	4,50	33	29	23	33	
234_C	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	7,50	46	42	36	46	
234_C	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	7,50	51	47	41	52	
234_C	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	7,50	33	28	22	33	
234_C	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	7,50	35	31	24	35	
235_A	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	1,50	30	25	19	30	
235_A	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	1,50	21	17	11	21	
235_A	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	1,50	38	34	28	38	
235_A	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	1,50	40	36	29	40	
235_B	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	4,50	35	31	25	35	
235_B	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	4,50	23	19	12	23	
235_B	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	4,50	41	37	30	41	
235_B	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	4,50	41	37	31	41	
235_C	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	7,50	37	33	26	37	
235_C	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	7,50	26	22	16	26	
235_C	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	7,50	41	37	31	41	
235_C	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	7,50	42	38	32	42	
236_A	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	1,50	27	23	17	27	
236_A	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	1,50	28	24	18	28	
236_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	1,50	37	33	27	37	
236_A	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	1,50	21	16	10	21	
236_B	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	4,50	33	29	23	33	
236_B	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	4,50	31	26	20	31	
236_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	4,50	40	35	29	40	
236_B	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	4,50	22	17	11	22	
236_C	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	7,50	36	32	26	36	
236_C	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	7,50	32	28	22	32	
236_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	7,50	40	36	30	40	
236_C	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	7,50	26	21	15	26	
237_A	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	1,50	38	34	27	38	
237_A	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	1,50	21	17	11	21	
237_A	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	1,50	31	26	20	31	
237_A	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	1,50	39	34	28	39	
237_B	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	4,50	40	36	30	40	
237_B	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	4,50	23	19	13	23	
237_B	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	4,50	35	31	24	35	
237_B	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	4,50	41	37	30	41	
237_C	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	7,50	40	36	30	40	
237_C	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	7,50	27	22	17	27	
237_C	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	7,50	37	33	27	37	
237_C	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	7,50	42	38	32	42	
238_A	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	1,50	36	32	26	36	
238_A	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	1,50	25	21	15	25	
238_A	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	1,50	31	27	20	31	
238_A	Gebouw [4/4]	112735,00	545168,00	1,50	21	16	10	21	
238_B	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	4,50	38	34	28	38	
238_B	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	4,50	27	23	17	27	
238_B	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	4,50	34	30	24	34	
238_B	Gebouw [4/4]	112735,00	545168,00	4,50	22	17	11	22	
238_C	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	7,50	39	35	29	39	
238_C	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	7,50	29	25	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
238_C	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	7,50	37	33	27	37	
238_C	Gebouw [4/4]	112735,00	545168,00	7,50	26	21	15	26	
239_A	Gebouw [1/4]	112774,41	545165,06	1,50	29	25	19	30	
239_A	Gebouw [2/4]	112776,49	545158,91	1,50	18	14	8	18	
239_A	Gebouw [3/4]	112772,45	545153,86	1,50	21	16	10	21	
239_A	Gebouw [4/4]	112770,38	545160,01	1,50	24	19	13	24	
239_B	Gebouw [1/4]	112774,41	545165,06	4,50	31	27	20	31	
239_B	Gebouw [2/4]	112776,49	545158,91	4,50	19	15	9	19	
239_B	Gebouw [3/4]	112772,45	545153,86	4,50	23	19	13	23	
239_B	Gebouw [4/4]	112770,38	545160,01	4,50	28	23	17	27	
239_C	Gebouw [1/4]	112774,41	545165,06	7,50	32	28	22	32	
239_C	Gebouw [2/4]	112776,49	545158,91	7,50	23	19	13	23	
239_C	Gebouw [3/4]	112772,45	545153,86	7,50	28	24	18	28	
239_C	Gebouw [4/4]	112770,38	545160,01	7,50	31	27	20	31	
240_A	Gebouw [1/4]	112780,43	545163,96	1,50	29	25	19	29	
240_A	Gebouw [2/4]	112782,51	545157,80	1,50	18	14	8	18	
240_A	Gebouw [3/4]	112778,48	545152,75	1,50	22	17	11	22	
240_A	Gebouw [4/4]	112776,40	545158,90	1,50	17	13	7	17	
240_B	Gebouw [1/4]	112780,43	545163,96	4,50	30	26	20	30	
240_B	Gebouw [2/4]	112782,51	545157,80	4,50	19	14	9	19	
240_B	Gebouw [3/4]	112778,48	545152,75	4,50	24	20	14	24	
240_B	Gebouw [4/4]	112776,40	545158,90	4,50	17	13	7	17	
240_C	Gebouw [1/4]	112780,43	545163,96	7,50	32	28	21	32	
240_C	Gebouw [2/4]	112782,51	545157,80	7,50	21	17	11	21	
240_C	Gebouw [3/4]	112778,48	545152,75	7,50	28	23	17	28	
240_C	Gebouw [4/4]	112776,40	545158,90	7,50	21	17	11	21	
241_A	Gebouw [1/4]	112756,55	545169,83	1,50	33	29	22	33	
241_A	Gebouw [2/4]	112758,63	545163,68	1,50	21	16	11	21	
241_A	Gebouw [3/4]	112754,60	545158,62	1,50	26	21	15	26	
241_A	Gebouw [4/4]	112752,52	545164,78	1,50	28	24	18	28	
241_B	Gebouw [1/4]	112756,55	545169,83	4,50	34	30	24	34	
241_B	Gebouw [2/4]	112758,63	545163,68	4,50	23	19	12	23	
241_B	Gebouw [3/4]	112754,60	545158,62	4,50	30	26	19	30	
241_B	Gebouw [4/4]	112752,52	545164,78	4,50	32	28	22	32	
241_C	Gebouw [1/4]	112756,55	545169,83	7,50	36	31	25	36	
241_C	Gebouw [2/4]	112758,63	545163,68	7,50	26	22	16	26	
241_C	Gebouw [3/4]	112754,60	545158,62	7,50	34	30	24	34	
241_C	Gebouw [4/4]	112752,52	545164,78	7,50	35	31	25	35	
242_A	Gebouw [1/4]	112796,77	545160,56	1,50	28	24	18	28	
242_A	Gebouw [2/4]	112798,84	545154,40	1,50	21	17	11	21	
242_A	Gebouw [3/4]	112794,81	545149,35	1,50	20	16	10	20	
242_A	Gebouw [4/4]	112792,73	545155,50	1,50	22	18	12	22	
242_B	Gebouw [1/4]	112796,77	545160,56	4,50	29	25	19	29	
242_B	Gebouw [2/4]	112798,84	545154,40	4,50	22	18	12	22	
242_B	Gebouw [3/4]	112794,81	545149,35	4,50	25	21	14	25	
242_B	Gebouw [4/4]	112792,73	545155,50	4,50	24	20	14	24	
242_C	Gebouw [1/4]	112796,77	545160,56	7,50	30	26	20	30	
242_C	Gebouw [2/4]	112798,84	545154,40	7,50	23	18	12	23	
242_C	Gebouw [3/4]	112794,81	545149,35	7,50	26	22	16	26	
242_C	Gebouw [4/4]	112792,73	545155,50	7,50	27	22	16	27	
243_A	Gebouw [1/4]	112799,07	545135,16	1,50	17	13	7	17	
243_A	Gebouw [2/4]	112793,64	545131,80	1,50	17	13	7	17	
243_A	Gebouw [3/4]	112787,88	545134,63	1,50	23	18	12	23	
243_A	Gebouw [4/4]	112793,32	545137,99	1,50	22	18	12	22	
243_B	Gebouw [1/4]	112799,07	545135,16	4,50	18	14	8	18	
243_B	Gebouw [2/4]	112793,64	545131,80	4,50	18	14	8	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Gebouw [3/4]	112787,88	545134,63	4,50	26	21	15	26	
243_B	Gebouw [4/4]	112793,32	545137,99	4,50	25	21	15	25	
243_C	Gebouw [1/4]	112799,07	545135,16	7,50	20	15	10	20	
243_C	Gebouw [2/4]	112793,64	545131,80	7,50	23	18	12	23	
243_C	Gebouw [3/4]	112787,88	545134,63	7,50	28	24	18	28	
243_C	Gebouw [4/4]	112793,32	545137,99	7,50	27	23	17	27	
244_A	Gebouw [1/4]	112800,02	545117,52	1,50	17	12	6	17	
244_A	Gebouw [2/4]	112794,50	545114,10	1,50	19	15	9	19	
244_A	Gebouw [3/4]	112788,68	545116,95	1,50	28	24	18	28	
244_A	Gebouw [4/4]	112794,20	545120,38	1,50	14	10	4	14	
244_B	Gebouw [1/4]	112800,02	545117,52	4,50	18	14	8	18	
244_B	Gebouw [2/4]	112794,50	545114,10	4,50	21	16	10	21	
244_B	Gebouw [3/4]	112788,68	545116,95	4,50	30	26	19	30	
244_B	Gebouw [4/4]	112794,20	545120,38	4,50	15	11	5	15	
244_C	Gebouw [1/4]	112800,02	545117,52	7,50	19	15	9	19	
244_C	Gebouw [2/4]	112794,50	545114,10	7,50	23	18	12	23	
244_C	Gebouw [3/4]	112788,68	545116,95	7,50	31	27	21	31	
244_C	Gebouw [4/4]	112794,20	545120,38	7,50	20	15	9	20	
245_A	Gebouw [1/3]	112916,91	545108,16	1,50	15	11	5	15	
245_A	Gebouw [2/3]	112919,57	545102,24	1,50	6	1	-5	6	
245_A	Gebouw [3/3]	112915,99	545096,84	1,50	13	8	2	13	
245_B	Gebouw [1/3]	112916,91	545108,16	4,50	15	11	5	15	
245_B	Gebouw [2/3]	112919,57	545102,24	4,50	9	4	-2	9	
245_B	Gebouw [3/3]	112915,99	545096,84	4,50	14	9	3	14	
245_C	Gebouw [1/3]	112916,91	545108,16	7,50	16	12	6	16	
245_C	Gebouw [2/3]	112919,57	545102,24	7,50	11	7	1	11	
245_C	Gebouw [3/3]	112915,99	545096,84	7,50	15	10	4	15	
246_A	Gebouw [1/3]	112875,05	545151,19	1,50	23	19	13	23	
246_A	Gebouw [2/3]	112874,14	545139,84	1,50	15	11	5	15	
246_A	Gebouw [3/3]	112871,44	545145,79	1,50	17	13	7	17	
246_B	Gebouw [1/3]	112875,05	545151,19	4,50	24	19	13	24	
246_B	Gebouw [2/3]	112874,14	545139,84	4,50	15	11	5	15	
246_B	Gebouw [3/3]	112871,44	545145,79	4,50	19	14	9	19	
246_C	Gebouw [1/3]	112875,05	545151,19	7,50	24	20	14	24	
246_C	Gebouw [2/3]	112874,14	545139,84	7,50	17	12	7	17	
246_C	Gebouw [3/3]	112871,44	545145,79	7,50	21	16	10	21	
247_A	Gebouw [1/3]	112881,15	545150,65	1,50	20	16	10	20	
247_A	Gebouw [2/3]	112883,82	545144,76	1,50	15	11	5	15	
247_A	Gebouw [3/3]	112880,27	545139,35	1,50	16	12	6	16	
247_B	Gebouw [1/3]	112881,15	545150,65	4,50	21	17	11	21	
247_B	Gebouw [2/3]	112883,82	545144,76	4,50	16	12	6	16	
247_B	Gebouw [3/3]	112880,27	545139,35	4,50	16	12	6	16	
247_C	Gebouw [1/3]	112881,15	545150,65	7,50	22	17	11	22	
247_C	Gebouw [2/3]	112883,82	545144,76	7,50	19	14	8	19	
247_C	Gebouw [3/3]	112880,27	545139,35	7,50	18	13	7	18	
248_A	Gebouw [1/3]	112898,15	545149,33	1,50	22	18	12	22	
248_A	Gebouw [2/3]	112897,24	545137,99	1,50	15	11	5	15	
248_A	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	1,50	16	12	6	16	
248_B	Gebouw [1/3]	112898,15	545149,33	4,50	23	19	13	23	
248_B	Gebouw [2/3]	112897,24	545137,99	4,50	15	11	5	15	
248_B	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	4,50	18	13	7	18	
248_C	Gebouw [1/3]	112898,15	545149,33	7,50	23	19	13	23	
248_C	Gebouw [2/3]	112897,24	545137,99	7,50	16	12	6	16	
248_C	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	7,50	20	15	10	20	
249_A	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	1,50	22	18	12	22	
249_A	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	1,50	14	9	4	14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_A	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	1,50	16	11	5	16
249_B	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	4,50	23	19	13	23
249_B	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	4,50	14	10	4	14
249_B	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	4,50	15	10	4	15
249_C	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	7,50	23	19	13	23
249_C	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	7,50	16	12	6	16
249_C	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	7,50	16	11	6	16
250_A	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	1,50	21	17	11	21
250_A	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	1,50	14	10	4	14
250_A	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	1,50	15	11	5	15
250_B	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	4,50	22	18	12	22
250_B	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	4,50	14	10	4	14
250_B	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	4,50	17	13	7	17
250_C	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	7,50	22	18	12	22
250_C	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	7,50	15	11	5	15
250_C	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	7,50	19	15	9	19
251_A	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	1,50	20	15	9	20
251_A	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	1,50	11	7	1	11
251_A	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	1,50	15	11	5	15
251_B	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	4,50	21	16	10	21
251_B	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	4,50	11	6	0	11
251_B	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	4,50	15	10	4	15
251_C	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	7,50	21	17	10	21
251_C	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	7,50	12	8	2	12
251_C	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	7,50	16	11	5	16
252_A	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	1,50	15	11	5	15
252_A	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	1,50	--	--	--	--
252_A	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	1,50	14	9	3	14
252_B	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	4,50	17	12	7	17
252_B	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	4,50	--	--	--	--
252_B	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	4,50	16	11	5	16
252_C	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	7,50	18	13	8	18
252_C	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	7,50	--	--	--	--
252_C	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	7,50	17	12	6	17
253_A	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	1,50	16	12	6	16
253_A	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	1,50	10	6	0	10
253_A	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	1,50	--	--	--	--
253_B	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	4,50	18	13	7	18
253_B	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	4,50	13	8	2	12
253_B	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	4,50	--	--	--	--
253_C	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	7,50	19	14	8	19
253_C	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	7,50	14	9	3	14
253_C	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	7,50	--	--	--	--
254_A	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	1,50	19	15	9	19
254_A	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	1,50	21	17	11	21
254_A	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	1,50	--	--	--	--
254_A	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	1,50	11	6	1	11
254_B	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	4,50	20	16	10	20
254_B	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	4,50	22	17	11	22
254_B	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	4,50	--	--	--	--
254_B	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	4,50	13	8	2	12
254_C	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	7,50	21	16	10	21
254_C	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	7,50	22	18	11	22
254_C	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	7,50	--	--	--	--
254_C	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	7,50	14	9	3	14
255_A	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	1,50	12	8	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	1,50	12	7	2	12
255_A	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	1,50	--	--	--	--
255_A	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	1,50	10	5	-1	10
255_B	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	4,50	15	10	4	15
255_B	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	4,50	14	9	3	14
255_B	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	4,50	--	--	--	--
255_B	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	4,50	11	6	0	11
255_C	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	7,50	18	13	7	18
255_C	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	7,50	16	11	5	16
255_C	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	7,50	--	--	--	--
255_C	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	7,50	11	7	1	11
256_A	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	1,50	34	29	23	34
256_A	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	1,50	36	31	25	36
256_A	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	1,50	36	32	26	36
256_B	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	4,50	36	31	25	36
256_B	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	4,50	38	34	28	38
256_B	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	4,50	38	34	28	38
256_C	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	7,50	37	33	26	37
256_C	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	7,50	39	35	28	39
256_C	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	7,50	39	35	29	39
257_A	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	1,50	29	25	19	29
257_A	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	1,50	25	21	15	25
257_A	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	1,50	33	29	22	33
257_B	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	4,50	33	29	22	33
257_B	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	4,50	27	22	16	27
257_B	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	4,50	35	30	24	35
257_C	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	7,50	35	31	24	35
257_C	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	7,50	29	25	19	29
257_C	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	7,50	36	32	26	36
258_A	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	1,50	29	25	19	29
258_A	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	1,50	19	15	8	19
258_A	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	1,50	31	27	21	31
258_A	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	1,50	29	25	19	30
258_B	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	4,50	31	27	20	31
258_B	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	4,50	20	16	10	20
258_B	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	4,50	33	29	23	33
258_B	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	4,50	32	27	21	32
258_C	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	7,50	32	28	22	32
258_C	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	7,50	24	20	14	24
258_C	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	7,50	35	31	24	35
258_C	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	7,50	33	29	23	33
259_A	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	1,50	25	20	14	25
259_A	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	1,50	19	15	9	19
259_A	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	1,50	30	26	20	31
259_B	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	4,50	26	22	16	26
259_B	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	4,50	23	19	13	23
259_B	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	4,50	32	28	21	32
259_C	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	7,50	28	23	17	28
259_C	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	7,50	25	21	15	25
259_C	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	7,50	33	29	23	33
260_A	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	1,50	22	18	12	22
260_A	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	1,50	29	25	19	29
260_A	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	1,50	22	18	12	22
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	23	18	12	23
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	30	26	20	30
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	24	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	25	20	14	25
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	31	27	21	31
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	26	22	16	26
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	22	18	12	22
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	19	14	8	19
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	28	24	17	28
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	23	18	12	23
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	19	14	8	19
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	29	25	18	29
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	25	20	14	24
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	21	17	11	21
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	30	26	20	30
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	34	30	24	34
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	22	17	11	22
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	31	27	20	31
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	36	32	25	36
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	23	19	13	23
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	33	28	22	33
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	37	33	26	37
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	25	21	15	25
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	34	30	24	34
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	33	29	23	33
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	18	13	8	18
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	22	18	12	22
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	35	31	24	35
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	20	15	9	20
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	25	20	14	25
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	36	32	26	36
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	23	19	13	23
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	27	22	16	27
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	27	23	17	27
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	18	14	8	18
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	20	16	10	20
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	27	23	17	27
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	19	14	9	19
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	21	17	11	21
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	28	24	18	28
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	20	16	10	20
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	23	19	13	23
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	27	23	17	27
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	17	13	7	17
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	18	14	8	18
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	27	23	17	27
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	18	13	7	18
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	18	14	8	18
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	28	24	18	28
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	21	16	10	21
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	20	15	9	20
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	26	22	16	26
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	17	13	7	17
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	18	14	8	18
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	26	22	16	26
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	18	13	8	18
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	19	15	9	19
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	27	23	16	27
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	19	14	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
266_C	Gebouw [3/3]	112873,35	545210,85	7,50	21	17	11	21	
267_A	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	1,50	26	22	16	26	
267_A	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	1,50	16	11	5	16	
267_A	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	1,50	18	14	8	18	
267_B	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	4,50	26	22	16	26	
267_B	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	4,50	16	12	6	16	
267_B	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	4,50	18	14	8	18	
267_C	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	7,50	27	22	16	27	
267_C	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	7,50	20	15	9	20	
267_C	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	7,50	19	15	9	19	
268_A	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	1,50	25	21	15	25	
268_A	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	1,50	16	11	5	16	
268_A	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	1,50	18	13	7	18	
268_B	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	4,50	25	21	15	25	
268_B	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	4,50	17	12	6	17	
268_B	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	4,50	19	14	9	19	
268_C	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	7,50	25	21	15	25	
268_C	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	7,50	18	13	7	18	
268_C	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	7,50	21	16	10	21	
269_A	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	1,50	25	21	15	25	
269_A	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	1,50	14	9	3	14	
269_A	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	1,50	16	12	6	16	
269_B	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	4,50	26	22	15	26	
269_B	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	4,50	15	11	5	15	
269_B	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	4,50	16	12	6	16	
269_C	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	7,50	26	22	16	26	
269_C	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	7,50	19	14	8	19	
269_C	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	7,50	17	13	7	17	
270_A	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	1,50	23	18	12	23	
270_A	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	1,50	15	10	4	15	
270_A	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	1,50	16	12	6	16	
270_B	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	4,50	23	19	12	23	
270_B	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	4,50	16	11	5	16	
270_B	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	4,50	18	13	7	17	
270_C	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	7,50	23	19	12	23	
270_C	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	7,50	17	12	6	17	
270_C	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	7,50	19	15	9	19	
271_A	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	1,50	23	19	12	23	
271_A	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	1,50	14	10	4	14	
271_A	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	1,50	15	11	5	15	
271_B	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	4,50	23	19	13	23	
271_B	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	4,50	15	10	4	15	
271_B	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	4,50	15	11	5	15	
271_C	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	7,50	23	19	12	23	
271_C	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	7,50	17	13	7	17	
271_C	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	7,50	16	11	6	16	
272_A	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	1,50	23	19	13	23	
272_A	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	1,50	13	9	3	13	
272_A	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	1,50	15	11	5	15	
272_B	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	4,50	23	19	13	23	
272_B	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	4,50	14	9	4	14	
272_B	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	4,50	17	12	6	17	
272_C	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	7,50	23	19	13	23	
272_C	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	7,50	15	10	4	15	
272_C	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	7,50	18	14	8	18	
273_A	Gebouw [1/3]	112968,71	545209,82	1,50	22	18	12	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	11	6	0	11
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	14	9	3	14
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	23	18	12	23
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	11	7	1	11
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	14	9	3	14
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	23	18	12	23
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	13	9	3	13
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	15	10	4	15
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	17	12	6	17
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	14	9	4	14
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	17	12	6	16
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	17	13	7	17
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	15	11	5	15
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	18	13	8	18
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	18	13	8	18
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	16	12	6	16
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	20	15	9	20
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	17	12	6	17
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	14	9	3	14
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	13	9	3	13
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	17	12	6	17
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	15	11	5	15
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	15	10	4	15
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	18	13	7	18
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	18	13	8	18
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	16	11	5	16
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	17	13	7	17
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	15	10	4	15
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	18	13	7	18
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	18	13	7	18
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	17	12	6	17
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	19	15	9	19
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	19	14	8	18
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	18	13	7	18
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	21	16	11	21
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	18	13	7	18
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	16	12	6	16
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	15	10	4	15
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	17	13	7	17
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	16	12	6	16
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	16	11	6	16
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	18	14	8	18
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	18	14	8	18
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	17	12	7	17
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	26	22	16	26
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	22	18	12	22
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	21	16	11	21
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	19	14	8	18
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	27	23	17	27
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	23	19	13	23
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	22	17	11	22
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	19	14	9	19
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	28	24	18	28
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	25	21	15	25
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	23	19	13	23
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	24	20	13	24
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	21	16	10	20
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	21	16	10	21
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	18	14	8	18
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	24	20	14	24
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	22	18	12	22
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	21	16	10	21
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	19	14	8	19
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	25	21	15	25
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	24	19	14	24
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	22	18	12	22
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	21	16	11	21
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	18	14	8	18
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	17	12	6	17
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	19	15	9	19
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	20	15	9	20
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	18	14	8	18
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	21	16	10	21
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	21	16	10	21
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	19	15	9	19
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	23	18	12	22
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	19	14	8	19
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	17	13	7	17
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	19	15	9	19
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	19	14	8	19
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	21	16	10	21
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	20	15	9	20
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	19	14	9	19
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	17	12	7	17
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	16	12	6	16
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	19	14	8	19
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	17	13	7	17
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	18	13	7	18
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	20	15	10	20
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	19	15	9	19
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	19	15	9	19
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	15	11	5	15
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	13	9	3	13
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	15	10	4	14
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	17	12	6	17
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	15	10	4	15
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	16	12	6	16
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	18	13	7	17
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	15	11	5	15
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	19	14	8	19
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	14	10	4	14
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	4	-1	-7	4
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	12	8	2	12
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	16	11	5	16
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	6	1	-5	6
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	13	9	3	13
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	17	12	6	17
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	7	2	-4	6
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	14	9	4	14
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	15	10	5	15
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	12	8	2	12
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	16	12	6	16
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	--	--	--	--
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	14	9	4	14
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	18	13	8	18
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	--	--	--	--
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	16	11	5	15
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	16	11	5	16
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	11	7	1	11
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	--	--	--	--
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	18	13	7	18
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	13	8	3	13
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	--	--	--	--
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	19	14	8	19
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	13	9	3	13
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	--	--	--	--
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	49	45	38	49
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	55	51	44	55
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	50	46	40	50
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	27	23	17	27
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	49	45	39	49
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	55	51	45	55
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	49	45	39	49
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	31	27	20	31
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	49	45	39	49
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	55	50	44	55
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	49	45	39	49
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	31	26	20	31
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	35	31	24	35
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	27	23	17	27
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	37	32	26	37
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	37	33	26	37
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	35	31	25	35
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	39	35	29	39
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	38	34	27	38
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	37	33	26	37
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	40	36	30	41
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	34	30	24	34
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	21	16	10	21
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	32	27	21	32
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	36	31	25	36
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	23	19	13	23
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	34	30	24	34
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	37	32	26	37
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	26	21	15	26
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	36	32	26	36
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	32	28	21	32
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	26	22	16	26
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	24	19	13	24
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	33	29	23	33
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	33	29	22	33
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	29	25	19	29
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	34	30	24	34
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	34	30	24	34
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	31	27	21	31
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	21	17	11	21
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	29	24	18	29
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	33	29	22	33
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	24	20	14	24
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	32	27	21	32
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	34	30	23	34
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	26	22	16	26
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	33	29	23	33
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	38	34	27	38
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	26	22	16	26
292_A	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	38	34	27	38
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	40	36	30	40
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	28	24	18	28
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	40	36	29	40
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	41	37	31	41
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	31	27	20	31
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	41	36	30	41
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	42	38	32	42
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	41	37	31	41
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	44	40	34	44
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	44	40	34	44
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	43	39	33	43
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	46	42	36	46
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	45	41	34	45
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	44	40	33	44
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	47	42	36	47
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	35	31	25	35
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	36	32	25	36
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	32	27	21	32
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	38	34	27	38
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	37	33	27	37
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	34	30	23	34
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	39	35	29	39
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	39	34	28	39
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	36	32	26	36
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	30	25	19	30
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	21	17	11	21
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	31	27	20	31
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	32	28	22	32
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	23	19	13	23
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	32	28	21	32
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	34	30	23	34
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	26	21	15	26
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	33	28	22	33
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	28	23	17	28
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	29	25	19	29
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	23	19	13	23
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	29	25	19	29
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	30	26	20	30
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	27	23	17	27
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	31	26	20	31
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	31	27	20	31
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	29	25	19	29
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	26	22	16	26
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	13	9	3	13
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
297_B	Gebouw [1/3]	112865,88	545275,45	4,50	27	23	16	27	
297_B	Gebouw [2/3]	112869,29	545269,88	4,50	16	11	5	16	
297_B	Gebouw [3/3]	112866,34	545264,04	4,50	29	25	19	29	
297_C	Gebouw [1/3]	112865,88	545275,45	7,50	28	24	17	28	
297_C	Gebouw [2/3]	112869,29	545269,88	7,50	20	16	10	20	
297_C	Gebouw [3/3]	112866,34	545264,04	7,50	29	25	19	29	
298_A	Gebouw [1/3]	112746,38	545351,62	1,50	25	21	15	25	
298_A	Gebouw [2/3]	112735,22	545353,47	1,50	55	50	44	55	
298_A	Gebouw [3/3]	112741,28	545355,65	1,50	50	46	40	50	
298_B	Gebouw [1/3]	112746,38	545351,62	4,50	26	22	16	26	
298_B	Gebouw [2/3]	112735,22	545353,47	4,50	55	51	44	55	
298_B	Gebouw [3/3]	112741,28	545355,65	4,50	49	45	39	49	
298_C	Gebouw [1/3]	112746,38	545351,62	7,50	28	24	18	28	
298_C	Gebouw [2/3]	112735,22	545353,47	7,50	54	50	44	54	
298_C	Gebouw [3/3]	112741,28	545355,65	7,50	49	45	38	49	
299_A	Gebouw [1/3]	112745,39	545345,52	1,50	25	21	15	25	
299_A	Gebouw [2/3]	112739,33	545343,34	1,50	50	46	40	50	
299_A	Gebouw [3/3]	112734,24	545347,38	1,50	55	51	44	55	
299_B	Gebouw [1/3]	112745,39	545345,52	4,50	24	20	14	24	
299_B	Gebouw [2/3]	112739,33	545343,34	4,50	49	45	39	49	
299_B	Gebouw [3/3]	112734,24	545347,38	4,50	55	51	44	55	
299_C	Gebouw [1/3]	112745,39	545345,52	7,50	26	21	15	26	
299_C	Gebouw [2/3]	112739,33	545343,34	7,50	49	45	39	49	
299_C	Gebouw [3/3]	112734,24	545347,38	7,50	54	50	44	55	
300_A	Gebouw [1/3]	112777,34	545368,01	1,50	35	31	25	35	
300_A	Gebouw [2/3]	112779,56	545361,88	1,50	20	15	9	20	
300_A	Gebouw [3/3]	112775,48	545356,76	1,50	31	27	21	31	
300_B	Gebouw [1/3]	112777,34	545368,01	4,50	37	33	27	37	
300_B	Gebouw [2/3]	112779,56	545361,88	4,50	20	16	10	20	
300_B	Gebouw [3/3]	112775,48	545356,76	4,50	35	31	25	35	
300_C	Gebouw [1/3]	112777,34	545368,01	7,50	37	33	27	37	
300_C	Gebouw [2/3]	112779,56	545361,88	7,50	24	19	13	24	
300_C	Gebouw [3/3]	112775,48	545356,76	7,50	38	34	27	38	
301_A	Gebouw [1/3]	112771,17	545369,05	1,50	36	32	26	36	
301_A	Gebouw [2/3]	112769,31	545357,79	1,50	31	26	20	31	
301_A	Gebouw [3/3]	112767,10	545363,93	1,50	38	34	28	38	
301_B	Gebouw [1/3]	112771,17	545369,05	4,50	38	34	28	38	
301_B	Gebouw [2/3]	112769,31	545357,79	4,50	37	33	26	37	
301_B	Gebouw [3/3]	112767,10	545363,93	4,50	40	36	30	40	
301_C	Gebouw [1/3]	112771,17	545369,05	7,50	38	34	28	38	
301_C	Gebouw [2/3]	112769,31	545357,79	7,50	38	34	28	38	
301_C	Gebouw [3/3]	112767,10	545363,93	7,50	41	37	31	41	
302_A	Gebouw [1/3]	112855,85	545355,10	1,50	27	23	17	27	
302_A	Gebouw [2/3]	112858,07	545348,96	1,50	15	11	5	15	
302_A	Gebouw [3/3]	112854,00	545343,84	1,50	22	17	11	22	
302_B	Gebouw [1/3]	112855,85	545355,10	4,50	28	24	18	28	
302_B	Gebouw [2/3]	112858,07	545348,96	4,50	17	12	6	17	
302_B	Gebouw [3/3]	112854,00	545343,84	4,50	24	19	13	24	
302_C	Gebouw [1/3]	112855,85	545355,10	7,50	29	25	19	29	
302_C	Gebouw [2/3]	112858,07	545348,96	7,50	20	16	10	20	
302_C	Gebouw [3/3]	112854,00	545343,84	7,50	27	22	16	27	
303_A	Gebouw [1/3]	112849,68	545356,13	1,50	26	22	16	26	
303_A	Gebouw [2/3]	112847,83	545344,87	1,50	21	17	11	21	
303_A	Gebouw [3/3]	112845,61	545351,01	1,50	23	19	13	23	
303_B	Gebouw [1/3]	112849,68	545356,13	4,50	28	23	17	28	
303_B	Gebouw [2/3]	112847,83	545344,87	4,50	25	21	15	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	26	21	15	26
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	29	24	18	29
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	28	24	17	28
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	28	23	17	28
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	30	26	19	30
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	19	15	9	19
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	17	13	7	17
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	32	28	22	32
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	29	25	18	29
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	18	13	8	18
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	34	30	24	34
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	31	27	21	31
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	19	15	9	19
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	29	25	19	29
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	19	14	8	19
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	18	14	8	18
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	31	27	21	31
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	20	16	10	20
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	23	19	13	23
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	33	29	23	33
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	22	18	12	22
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	25	21	15	25
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	31	27	21	31
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	22	17	11	22
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	35	31	25	36
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	34	30	24	34
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	25	21	15	25
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	38	34	27	38
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	37	33	27	37
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	27	23	17	27
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	39	35	29	39
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	32	28	21	32
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	38	34	28	38
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	38	34	28	38
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	40	36	30	40
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	42	38	32	42
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	40	36	29	40
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	41	37	31	41
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	43	39	33	43
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	26	21	15	26
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	16	11	5	16
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	29	25	19	29
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	29	25	19	30
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	18	13	7	18
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	30	26	19	30
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	31	27	21	31
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	20	15	9	20
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	31	27	20	31
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	25	21	15	25
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	30	25	19	30
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	18	14	8	18
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	27	22	16	27
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	29	25	19	29
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	19	15	9	19
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	29	24	18	29
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	20	16	10	20
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	24	20	14	24
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	20	16	10	20
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	23	19	13	23
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	29	25	19	29
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	22	17	11	22
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	24	20	14	24
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	31	27	21	31
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	22	18	12	22
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	26	21	15	26
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	23	19	13	23
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	19	14	8	19
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	18	14	8	18
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	25	21	15	25
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	20	16	10	20
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	20	16	10	20
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	28	23	17	28
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	23	18	12	23
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	21	17	11	21
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	17	12	6	17
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	23	19	13	23
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	26	22	15	26
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	18	13	7	18
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	24	20	14	24
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	27	23	16	27
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	19	14	8	19
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	26	21	15	26
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	28	24	18	28
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	18	13	7	18
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	13	8	3	13
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	21	17	11	21
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	19	15	9	19
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	15	10	4	15
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	24	19	13	24
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	21	17	11	21
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	18	14	8	18
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	26	21	15	26
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	19	15	9	19
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	22	18	12	22
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	28	24	17	28
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	19	15	9	19
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	21	16	10	20
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	23	19	12	23
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	28	24	18	28
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	21	16	10	21
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	22	18	12	22
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	23	19	13	23
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	29	24	18	29
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	23	18	13	23
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	21	17	10	21
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	17	13	7	17
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	16	12	6	16
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	21	17	11	21
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	18	14	8	18
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	18	13	8	18
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw [2/3]		112957,02	545327,04	7,50	19	15	9	19
315_C	Gebouw [3/3]		112954,81	545333,18	7,50	19	14	8	19
316_A	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	1,50	21	16	10	21
316_A	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	1,50	13	9	3	13
316_A	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	1,50	17	13	7	17
316_B	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	4,50	21	17	11	21
316_B	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	4,50	14	10	4	14
316_B	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	4,50	18	13	7	18
316_C	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	7,50	21	17	11	21
316_C	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	7,50	16	12	6	16
316_C	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	7,50	19	14	8	19
317_A	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	1,50	20	16	10	20
317_A	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	1,50	13	9	3	13
317_A	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	1,50	17	12	6	17
317_A	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	1,50	15	10	4	15
317_B	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	4,50	21	17	10	21
317_B	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	4,50	13	8	2	12
317_B	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	4,50	17	12	6	17
317_B	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	4,50	16	12	6	16
317_C	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	7,50	21	16	10	21
317_C	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	7,50	15	11	5	15
317_C	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	7,50	18	13	7	18
317_C	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	7,50	18	13	8	18
318_A	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	1,50	20	16	9	20
318_A	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	1,50	15	11	5	15
318_A	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	1,50	15	10	4	15
318_B	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	4,50	20	16	10	20
318_B	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	4,50	17	13	7	17
318_B	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	4,50	16	11	5	16
318_C	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	7,50	20	16	10	20
318_C	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	7,50	18	14	8	18
318_C	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	7,50	18	13	7	18
319_A	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	1,50	19	15	9	19
319_A	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	1,50	9	5	-1	9
319_A	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	1,50	16	12	6	16
319_B	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	4,50	20	16	10	20
319_B	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	4,50	10	5	-1	10
319_B	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	4,50	17	13	7	17
319_C	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	7,50	20	16	10	20
319_C	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	7,50	11	7	1	11
319_C	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	7,50	18	14	8	18
320_A	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	1,50	13	9	3	13
320_A	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	1,50	15	10	4	15
320_A	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	1,50	16	11	6	16
320_B	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	4,50	14	9	3	14
320_B	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	4,50	17	13	7	17
320_B	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	4,50	17	13	7	17
320_C	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	7,50	15	10	4	15
320_C	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	7,50	19	15	9	19
320_C	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	7,50	19	15	9	19
321_A	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	1,50	14	9	3	14
321_A	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	1,50	11	6	0	11
321_A	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	1,50	15	10	4	14
321_B	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	4,50	14	9	3	14
321_B	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	4,50	13	9	3	13
321_B	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	4,50	17	12	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
321_C	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	7,50	14	10	4	14
321_C	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	7,50	17	12	6	17
321_C	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	7,50	19	15	9	19
322_A	Gebouw	[1/3]	112988,06	545291,75	1,50	12	7	1	12
322_A	Gebouw	[2/3]	112985,20	545280,70	1,50	14	9	3	13
322_A	Gebouw	[3/3]	112983,56	545287,02	1,50	15	11	5	15
322_B	Gebouw	[1/3]	112988,06	545291,75	4,50	13	8	2	12
322_B	Gebouw	[2/3]	112985,20	545280,70	4,50	16	11	5	16
322_B	Gebouw	[3/3]	112983,56	545287,02	4,50	16	12	6	16
322_C	Gebouw	[1/3]	112988,06	545291,75	7,50	13	9	3	13
322_C	Gebouw	[2/3]	112985,20	545280,70	7,50	18	13	8	18
322_C	Gebouw	[3/3]	112983,56	545287,02	7,50	18	14	8	18
323_A	Gebouw	[1/3]	112994,06	545290,18	1,50	11	7	1	11
323_A	Gebouw	[2/3]	112995,70	545283,86	1,50	1	-3	-9	1
323_A	Gebouw	[3/3]	112991,20	545279,13	1,50	13	9	3	13
323_B	Gebouw	[1/3]	112994,06	545290,18	4,50	12	7	1	12
323_B	Gebouw	[2/3]	112995,70	545283,86	4,50	4	-1	-6	4
323_B	Gebouw	[3/3]	112991,20	545279,13	4,50	16	11	5	16
323_C	Gebouw	[1/3]	112994,06	545290,18	7,50	13	8	2	13
323_C	Gebouw	[2/3]	112995,70	545283,86	7,50	5	1	-5	5
323_C	Gebouw	[3/3]	112991,20	545279,13	7,50	18	14	8	18
324_A	Gebouw	[1/3]	113019,75	545306,46	1,50	16	11	5	16
324_A	Gebouw	[2/3]	113026,23	545307,33	1,50	12	8	2	12
324_A	Gebouw	[3/3]	113030,36	545302,26	1,50	--	--	--	--
324_B	Gebouw	[1/3]	113019,75	545306,46	4,50	17	12	7	17
324_B	Gebouw	[2/3]	113026,23	545307,33	4,50	12	8	2	12
324_B	Gebouw	[3/3]	113030,36	545302,26	4,50	--	--	--	--
324_C	Gebouw	[1/3]	113019,75	545306,46	7,50	18	14	8	18
324_C	Gebouw	[2/3]	113026,23	545307,33	7,50	13	8	3	13
324_C	Gebouw	[3/3]	113030,36	545302,26	7,50	--	--	--	--
325_A	Gebouw	[1/3]	113017,46	545300,70	1,50	16	11	5	16
325_A	Gebouw	[2/3]	113028,07	545296,49	1,50	--	--	--	--
325_A	Gebouw	[3/3]	113021,58	545295,63	1,50	12	8	2	12
325_B	Gebouw	[1/3]	113017,46	545300,70	4,50	17	13	7	17
325_B	Gebouw	[2/3]	113028,07	545296,49	4,50	--	--	--	--
325_B	Gebouw	[3/3]	113021,58	545295,63	4,50	15	10	4	14
325_C	Gebouw	[1/3]	113017,46	545300,70	7,50	19	14	8	19
325_C	Gebouw	[2/3]	113028,07	545296,49	7,50	--	--	--	--
325_C	Gebouw	[3/3]	113021,58	545295,63	7,50	17	12	6	17
326_A	Gebouw	[1/2]	112974,62	545271,87	1,50	12	7	1	11
326_A	Gebouw	[2/2]	112971,72	545260,83	1,50	14	10	4	14
326_B	Gebouw	[1/2]	112974,62	545271,87	4,50	13	9	3	13
326_B	Gebouw	[2/2]	112971,72	545260,83	4,50	17	12	6	17
326_C	Gebouw	[1/2]	112974,62	545271,87	7,50	14	9	4	14
326_C	Gebouw	[2/2]	112971,72	545260,83	7,50	19	15	9	19
327_A	Gebouw	[1/3]	112958,89	545268,90	1,50	15	11	5	15
327_A	Gebouw	[2/3]	112965,22	545270,54	1,50	12	8	2	12
327_A	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	1,50	14	9	4	14
327_B	Gebouw	[1/3]	112958,89	545268,90	4,50	17	12	7	17
327_B	Gebouw	[2/3]	112965,22	545270,54	4,50	14	9	4	14
327_B	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	4,50	17	12	6	17
327_C	Gebouw	[1/3]	112958,89	545268,90	7,50	19	15	9	19
327_C	Gebouw	[2/3]	112965,22	545270,54	7,50	15	10	4	15
327_C	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	7,50	20	15	9	20
328_A	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	1,50	12	7	1	12
328_A	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	1,50	13	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	13	9	3	13
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	16	11	5	16
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	15	10	4	15
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	19	14	8	18
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	12	7	1	12
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	14	9	3	14
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	14	9	3	13
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	16	12	6	16
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	15	11	5	15
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	19	14	8	19
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	12	7	2	12
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	--	--	--	--
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	7	2	-4	7
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	13	8	2	13
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	--	--	--	--
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	7	3	-3	7
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	14	10	4	14
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	--	--	--	--
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	11	6	1	11
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	12	7	1	11
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	11	6	0	11
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	13	9	3	13
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	13	9	3	13
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	15	11	5	15
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	16	12	6	16
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	13	8	3	13
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	22	18	11	22
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	15	11	5	15
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	22	18	12	22
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	17	12	6	16
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	23	18	12	23
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	15	11	5	15
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	13	8	2	13
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	21	17	11	21
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	17	13	7	17
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	15	10	5	15
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	22	18	12	22
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	19	15	9	19
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	16	12	6	16
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	22	18	12	22
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	13	8	3	13
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	21	17	10	21
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	15	11	5	15
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	21	17	11	22
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	17	13	7	17
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	22	17	11	22
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	12	8	2	12
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	21	17	11	21
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	15	10	5	15
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	22	18	12	22
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	17	13	7	17
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	22	18	12	22
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	10	6	0	10
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	--	--	--	--
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	14	10	4	14
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	12	8	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	--	--	--	--	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	17	12	7	17	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	16	11	5	16	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	--	--	--	--	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	20	15	9	20	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	--	--	--	--	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	10	6	0	10	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	--	--	--	--	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	12	8	2	12	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	--	--	--	--	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	15	10	4	15	
344_A	Gebouw [4/4]	113020,08	545468,76	1,50	9	5	-1	9	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	12	7	1	12	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	12	8	2	12	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	10	5	-1	9	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	8	3	-3	8	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	13	8	2	13	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	13	8	3	13	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	10	5	-1	10	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	8	4	-2	8	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	14	9	3	13	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	14	9	4	14	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	8	3	-2	8	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	12	7	2	12	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	8	3	-2	8	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	13	9	3	13	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	13	9	3	13	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	6	1	-5	6	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	14	9	4	14	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	14	9	4	14	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	8	3	-3	8	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	12	8	2	12	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	8	4	-2	8	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	10	6	0	10	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	13	9	3	13	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	8	3	-3	7	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	11	6	0	11	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	14	10	4	14	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	9	4	-2	9	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	11	7	1	11	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	10	5	0	10	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	10	6	0	10	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	13	8	2	13	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	12	8	2	12	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	9	5	-1	9	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	12	7	1	12	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	13	9	3	13	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	13	8	2	13	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	10	5	-1	10	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	10	6	0	10	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	11	6	0	11	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	9	5	-1	9	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	12	7	2	12	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	11	7	1	11	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	10	6	0	10	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	10	5	0	10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
348_C	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	7,50	13	8	2	13	
348_C	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	7,50	14	9	4	14	
349_A	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	1,50	10	5	-1	10	
349_A	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	1,50	-2	-7	-12	-2	
349_A	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	1,50	9	5	-1	9	
349_B	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	4,50	11	6	0	10	
349_B	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	4,50	-1	-6	-11	-1	
349_B	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	4,50	11	6	1	11	
349_B	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	4,50	13	8	3	13	
349_C	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	7,50	11	6	0	11	
349_C	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	7,50	-1	-6	-11	-1	
349_C	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	7,50	11	7	1	11	
349_C	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	7,50	14	9	3	14	
350_A	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	1,50	-1	-6	-12	-1	
350_A	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	1,50	13	9	3	13	
350_A	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	1,50	11	6	0	11	
350_B	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	4,50	0	-5	-11	0	
350_B	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	4,50	9	4	-1	9	
350_B	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	4,50	14	10	4	14	
350_B	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	4,50	11	7	1	11	
350_C	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	7,50	0	-5	-11	0	
350_C	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	7,50	12	7	2	12	
350_C	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	7,50	15	10	4	15	
350_C	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	7,50	12	7	1	12	
351_A	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	1,50	0	-5	-11	0	
351_A	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	1,50	13	9	3	13	
351_B	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	4,50	1	-4	-10	1	
351_B	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	4,50	12	7	1	12	
351_B	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	4,50	14	9	4	14	
351_B	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	4,50	11	6	1	11	
351_C	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	7,50	1	-4	-9	1	
351_C	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	7,50	13	8	2	13	
351_C	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	7,50	15	10	4	14	
351_C	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	7,50	13	8	2	13	
352_A	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	1,50	13	8	2	12	
352_A	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	1,50	8	4	-2	8	
352_A	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	1,50	6	2	-4	6	
352_B	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	4,50	14	10	4	14	
352_B	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	4,50	9	4	-1	9	
352_B	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	4,50	7	2	-4	7	
352_B	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	4,50	14	9	3	14	
352_C	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	7,50	16	11	5	16	
352_C	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	7,50	9	5	-1	9	
352_C	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	7,50	7	2	-3	7	
352_C	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	7,50	15	10	5	15	
353_A	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	1,50	14	9	4	14	
353_A	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	1,50	8	4	-2	8	
353_B	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	4,50	16	11	5	16	
353_B	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	4,50	7	3	-3	7	
353_B	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	4,50	14	9	3	14	
353_C	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	7,50	17	12	6	17	
353_C	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	7,50	8	3	-3	8	
353_C	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	7,50	15	10	5	15	
354_A	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	1,50	15	11	5	15	
354_A	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	1,50	9	4	-2	8	
354_B	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	4,50	17	12	6	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_B	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	4,50	9	4	-2	9	
354_C	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	7,50	18	13	7	18	
354_C	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	7,50	10	6	0	10	
355_A	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	1,50	-4	-9	-15	-4	
355_A	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	1,50	13	8	3	13	
355_B	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	4,50	-3	-8	-14	-3	
355_B	Gebouw [2/4]	113051,88	545404,92	4,50	9	4	-2	9	
355_B	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	4,50	15	10	4	14	
355_B	Gebouw [4/4]	113054,17	545410,68	4,50	10	5	0	10	
355_C	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	7,50	-3	-8	-14	-3	
355_C	Gebouw [2/4]	113051,88	545404,92	7,50	13	8	2	13	
355_C	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	7,50	15	10	5	15	
355_C	Gebouw [4/4]	113054,17	545410,68	7,50	11	6	0	10	
356_A	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	1,50	-7	-11	-17	-7	
356_A	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	1,50	13	8	2	13	
356_B	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	4,50	-5	-10	-16	-6	
356_B	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	4,50	14	9	4	14	
356_B	Gebouw [3/3]	113049,06	545402,48	4,50	11	7	1	11	
356_C	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	7,50	-5	-10	-16	-5	
356_C	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	7,50	15	10	4	15	
356_C	Gebouw [3/3]	113049,06	545402,48	7,50	13	9	3	13	
357_A	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	1,50	-3	-8	-14	-3	
357_A	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	1,50	14	9	3	13	
357_B	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	4,50	-2	-7	-13	-2	
357_B	Gebouw [2/3]	113044,55	545391,15	4,50	10	6	0	10	
357_B	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	4,50	15	10	4	15	
357_C	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	7,50	-2	-7	-12	-2	
357_C	Gebouw [2/3]	113044,55	545391,15	7,50	14	9	4	14	
357_C	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	7,50	16	11	5	16	
358_A	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	1,50	14	9	3	14	
358_A	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	1,50	8	3	-2	8	
358_B	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	4,50	16	11	5	16	
358_B	Gebouw [2/3]	113014,04	545424,38	4,50	11	7	1	11	
358_B	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	4,50	9	4	-2	9	
358_C	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	7,50	16	12	6	16	
358_C	Gebouw [2/3]	113014,04	545424,38	7,50	13	9	3	13	
358_C	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	7,50	9	5	-1	9	
359_A	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	1,50	-8	-13	-19	-8	
359_A	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	1,50	14	9	3	14	
359_B	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	4,50	-7	-12	-18	-7	
359_B	Gebouw [2/4]	113041,04	545382,32	4,50	12	7	2	12	
359_B	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	4,50	15	10	5	15	
359_B	Gebouw [4/4]	113043,33	545388,08	4,50	13	8	2	13	
359_C	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	7,50	-7	-12	-18	-7	
359_C	Gebouw [2/4]	113041,04	545382,32	7,50	14	9	3	14	
359_C	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	7,50	16	11	6	16	
359_C	Gebouw [4/4]	113043,33	545388,08	7,50	14	9	4	14	
360_A	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	1,50	-8	-12	-18	-8	
360_A	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	1,50	14	10	4	14	
360_B	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	4,50	-7	-12	-17	-7	
360_B	Gebouw [2/4]	113039,12	545372,86	4,50	11	6	0	10	
360_B	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	4,50	16	11	5	16	
360_B	Gebouw [4/4]	113041,41	545378,62	4,50	12	8	2	12	
360_C	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	7,50	-7	-12	-17	-7	
360_C	Gebouw [2/4]	113039,12	545372,86	7,50	14	10	4	14	
360_C	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	7,50	17	12	7	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
360_C	Gebouw [4/4]	113041,41	545378,62	7,50	14	10	4	14	
361_A	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	1,50	-10	-15	-20	-10	
361_A	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	1,50	14	9	4	14	
361_B	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	4,50	-9	-14	-20	-9	
361_B	Gebouw [2/4]	113035,60	545364,03	4,50	18	13	7	18	
361_B	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	4,50	16	11	5	16	
361_B	Gebouw [4/4]	113037,90	545369,80	4,50	12	8	2	12	
361_C	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	7,50	-9	-14	-19	-9	
361_C	Gebouw [2/4]	113035,60	545364,03	7,50	18	14	8	18	
361_C	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	7,50	17	13	7	17	
361_C	Gebouw [4/4]	113037,90	545369,80	7,50	15	10	4	15	
362_A	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	1,50	-9	-14	-19	-9	
362_A	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	1,50	11	6	0	11	
362_A	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	1,50	13	9	3	13	
362_B	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	4,50	-8	-13	-18	-8	
362_B	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	4,50	13	8	2	13	
362_B	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	4,50	15	10	5	15	
362_B	Gebouw [4/4]	113033,09	545357,72	4,50	13	8	2	13	
362_C	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	7,50	-8	-12	-18	-8	
362_C	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	7,50	14	9	4	14	
362_C	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	7,50	17	12	7	17	
362_C	Gebouw [4/4]	113033,09	545357,72	7,50	13	9	3	13	
363_A	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	1,50	15	10	4	15	
363_A	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	1,50	13	9	3	13	
363_B	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	4,50	18	14	8	18	
363_B	Gebouw [2/4]	113002,52	545360,40	4,50	15	11	5	15	
363_B	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	4,50	15	10	4	15	
363_B	Gebouw [4/4]	113008,63	545359,36	4,50	12	7	2	12	
363_C	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	7,50	19	14	8	19	
363_C	Gebouw [2/4]	113002,52	545360,40	7,50	18	13	7	18	
363_C	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	7,50	16	11	5	16	
363_C	Gebouw [4/4]	113008,63	545359,36	7,50	13	9	3	13	
364_A	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	1,50	19	15	9	19	
364_A	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	1,50	22	17	11	22	
364_A	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	1,50	13	9	3	13	
364_B	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	4,50	19	15	9	19	
364_B	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	4,50	22	18	12	22	
364_B	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	4,50	14	9	3	14	
364_B	Gebouw [4/4]	112999,03	545359,49	4,50	10	6	0	10	
364_C	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	7,50	19	15	9	19	
364_C	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	7,50	22	18	11	22	
364_C	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	7,50	15	10	4	15	
364_C	Gebouw [4/4]	112999,03	545359,49	7,50	13	9	3	13	
365_A	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	1,50	19	15	9	19	
365_A	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	1,50	12	7	2	12	
365_A	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	1,50	1	-3	-9	1	
365_B	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	4,50	19	15	9	19	
365_B	Gebouw [2/4]	113015,10	545356,76	4,50	16	11	6	16	
365_B	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	4,50	13	9	3	13	
365_B	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	4,50	3	-2	-8	3	
365_C	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	7,50	19	15	9	19	
365_C	Gebouw [2/4]	113015,10	545356,76	7,50	18	13	8	18	
365_C	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	7,50	14	9	4	14	
365_C	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	7,50	3	-1	-7	3	
366_A	Gebouw [1/3]	113001,70	545384,92	1,50	13	8	3	13	
366_A	Gebouw [2/3]	112999,80	545390,58	1,50	15	11	5	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	1,50	7	3	-3	7
366_B	Gebouw [1/3]		113001,70	545384,92	4,50	15	10	4	15
366_B	Gebouw [2/3]		112999,80	545390,58	4,50	17	12	6	17
366_B	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	4,50	8	3	-2	8
366_C	Gebouw [1/3]		113001,70	545384,92	7,50	16	12	6	16
366_C	Gebouw [2/3]		112999,80	545390,58	7,50	18	13	7	18
366_C	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	7,50	10	5	-1	10
367_A	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	1,50	15	10	4	15
367_A	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	1,50	8	4	-2	8
367_B	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	4,50	16	12	6	16
367_B	Gebouw [2/3]		113008,53	545406,14	4,50	13	8	2	13
367_B	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	4,50	9	4	-2	9
367_C	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	7,50	17	13	7	17
367_C	Gebouw [2/3]		113008,53	545406,14	7,50	14	9	3	14
367_C	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	7,50	10	5	0	10
83_A	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	1,50	31	27	21	31
83_A	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	1,50	25	21	14	25
83_A	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	1,50	15	11	5	15
83_A	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	1,50	30	26	20	30
83_B	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	4,50	32	28	21	32
83_B	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	4,50	25	21	15	25
83_B	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	4,50	20	16	10	20
83_B	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	4,50	29	25	19	29
83_C	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	7,50	33	28	22	33
83_C	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	7,50	26	22	15	26
83_C	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	7,50	22	18	12	22
83_C	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	7,50	30	26	20	30
84_A	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	1,50	32	28	22	32
84_A	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	1,50	33	29	22	33
84_A	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	1,50	27	23	17	27
84_A	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	1,50	20	16	10	20
84_B	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	4,50	33	29	22	33
84_B	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	4,50	33	29	23	33
84_B	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	4,50	25	21	15	25
84_B	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	4,50	19	15	9	19
84_C	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	7,50	34	29	23	34
84_C	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	7,50	34	30	24	34
84_C	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	7,50	26	22	16	26
84_C	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	7,50	20	16	10	20
85_A	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	1,50	15	11	5	15
85_A	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	1,50	22	18	12	22
85_A	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	1,50	13	9	3	13
85_A	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	1,50	23	19	13	23
85_B	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	4,50	20	15	9	20
85_B	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	4,50	23	19	12	23
85_B	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	4,50	14	10	4	14
85_B	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	4,50	26	22	15	26
85_C	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	7,50	22	17	11	22
85_C	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	7,50	23	19	13	23
85_C	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	7,50	19	15	9	19
85_C	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	7,50	27	22	16	27
86_A	Gebouw [1/4]		112503,73	545090,05	1,50	23	19	13	23
86_A	Gebouw [2/4]		112506,27	545083,98	1,50	16	11	6	16
86_A	Gebouw [3/4]		112501,93	545079,03	1,50	23	19	12	23
86_A	Gebouw [4/4]		112499,40	545085,10	1,50	16	11	5	16
86_B	Gebouw [1/4]		112503,73	545090,05	4,50	25	21	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
86_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	19	14	8	19	
86_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	23	19	13	23	
86_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	19	15	9	19	
86_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	27	22	16	27	
86_C	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	7,50	22	18	12	22	
86_C	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	7,50	24	20	13	24	
86_C	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	7,50	22	18	12	22	
87_A	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	1,50	18	14	8	18	
87_A	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	1,50	17	12	6	17	
87_A	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	1,50	26	22	16	26	
87_A	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	1,50	29	25	19	29	
87_B	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	4,50	24	20	14	24	
87_B	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	4,50	20	16	10	20	
87_B	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	4,50	27	23	17	27	
87_B	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	4,50	30	26	20	30	
87_C	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	7,50	25	21	15	25	
87_C	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	7,50	19	14	8	19	
87_C	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	7,50	27	23	17	27	
87_C	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	7,50	31	26	20	31	
88_A	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	1,50	25	21	15	25	
88_A	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	1,50	26	22	16	27	
88_A	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	1,50	21	17	11	21	
88_A	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	1,50	17	12	6	17	
88_B	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	4,50	26	22	16	26	
88_B	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	4,50	27	23	17	27	
88_B	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	4,50	23	18	12	23	
88_B	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	4,50	20	16	10	20	
88_C	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	7,50	26	22	15	26	
88_C	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	7,50	27	23	17	28	
88_C	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	7,50	24	19	13	24	
88_C	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	7,50	17	13	6	17	
89_A	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	1,50	23	19	13	23	
89_A	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	1,50	18	14	7	18	
89_A	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	1,50	17	13	7	17	
89_A	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	1,50	10	6	0	10	
89_B	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	4,50	24	20	14	24	
89_B	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	4,50	20	16	10	20	
89_B	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	4,50	17	13	6	17	
89_B	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	4,50	16	12	5	16	
89_C	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	7,50	24	20	14	24	
89_C	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	7,50	21	17	11	21	
89_C	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	7,50	18	14	8	18	
89_C	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	7,50	17	13	7	17	
90_A	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	1,50	14	10	4	14	
90_A	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	1,50	13	9	3	13	
90_A	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	1,50	23	19	13	24	
90_A	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	1,50	24	20	14	24	
90_B	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	4,50	22	18	12	22	
90_B	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	4,50	17	13	6	17	
90_B	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	4,50	25	21	14	25	
90_B	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	4,50	25	21	15	25	
90_C	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	7,50	23	19	12	23	
90_C	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	7,50	18	14	8	18	
90_C	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	7,50	24	20	14	24	
90_C	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	7,50	26	21	15	26	
91_A	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	1,50	11	6	0	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
91_A	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	1,50	18	13	7	18	
91_A	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	1,50	10	6	0	10	
91_A	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	1,50	16	12	6	16	
91_B	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	4,50	13	9	3	13	
91_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	18	14	7	18	
91_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	12	8	1	12	
91_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	19	14	8	19	
91_C	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	7,50	16	12	6	16	
91_C	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	7,50	18	14	7	18	
91_C	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	7,50	12	8	2	12	
91_C	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	7,50	20	15	9	20	
92_A	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	1,50	23	19	13	23	
92_A	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	1,50	16	11	5	16	
92_A	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	1,50	22	18	11	22	
92_A	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	1,50	14	10	4	14	
92_B	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	4,50	24	20	14	24	
92_B	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	4,50	21	17	11	21	
92_B	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	4,50	22	18	12	22	
92_B	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	4,50	17	13	7	17	
92_C	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	7,50	25	21	15	25	
92_C	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	7,50	23	18	12	23	
92_C	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	7,50	22	18	12	22	
92_C	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	7,50	20	16	10	20	
93_A	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	1,50	12	8	2	12	
93_A	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	1,50	14	10	4	14	
93_A	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	1,50	9	5	-1	9	
93_A	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	1,50	17	13	7	17	
93_B	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	4,50	14	10	4	14	
93_B	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	4,50	15	11	4	15	
93_B	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	4,50	11	6	0	10	
93_B	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	4,50	20	16	10	20	
93_C	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	7,50	18	13	7	18	
93_C	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	7,50	16	11	5	16	
93_C	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	7,50	15	11	5	15	
93_C	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	7,50	21	17	11	21	
94_A	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	1,50	16	12	6	16	
94_A	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	1,50	10	6	0	10	
94_A	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	1,50	17	13	7	17	
94_A	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	1,50	10	5	-1	10	
94_B	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	4,50	19	14	8	19	
94_B	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	4,50	13	8	2	13	
94_B	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	4,50	17	13	7	17	
94_B	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	4,50	9	5	-1	9	
94_C	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	7,50	20	16	10	20	
94_C	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	7,50	16	12	6	16	
94_C	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	7,50	17	13	7	17	
94_C	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	7,50	13	9	3	13	
95_A	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	1,50	26	22	15	26	
95_A	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	1,50	18	14	7	18	
95_A	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	1,50	21	17	10	21	
95_B	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	4,50	27	23	16	27	
95_B	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	4,50	24	20	14	24	
95_B	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	4,50	22	18	12	22	
95_C	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	7,50	28	23	17	28	
95_C	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	7,50	25	21	14	25	
95_C	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	7,50	23	19	13	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Akkerbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	20	16	10	20
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	26	22	16	26
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	18	13	7	18
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	27	23	17	27
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	28	23	17	28
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	17	13	6	17
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	28	24	17	28
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	28	24	18	28
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	19	15	9	19
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	19	15	9	19
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	23	19	13	24
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	16	11	5	16
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	23	19	13	23
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	24	20	13	24
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	17	13	7	17
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	24	20	14	24
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	24	20	14	24
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	18	14	8	18
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	19	15	9	19
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	22	18	12	22
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	14	10	4	14
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	23	19	13	23
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	25	21	15	25
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	16	12	6	16
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	24	20	14	24
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	26	22	16	26
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	18	14	8	18
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	16	12	6	16
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	16	12	6	16
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	12	7	2	12
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	20	16	10	20
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	20	15	9	20
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	15	11	5	15
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	22	18	11	22
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	20	16	10	20
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	17	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	1,50	32	29	22	33
100_A	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	1,50	35	31	24	35
100_A	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	1,50	40	37	30	40
100_B	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	4,50	35	31	24	35
100_B	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	4,50	41	37	31	41
100_B	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	4,50	43	39	32	43
100_C	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	7,50	37	33	26	37
100_C	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	7,50	43	39	32	43
100_C	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	7,50	44	40	33	44
101_A	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	1,50	41	37	30	41
101_A	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	1,50	42	39	32	42
101_A	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	1,50	40	37	30	41
101_B	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	4,50	43	40	33	43
101_B	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	4,50	46	43	36	47
101_B	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	4,50	45	41	35	45
101_C	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	7,50	44	41	34	44
101_C	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	7,50	48	44	37	48
101_C	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	7,50	46	43	36	46
102_A	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	1,50	30	26	19	30
102_A	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	1,50	40	36	29	40
102_A	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	1,50	41	38	31	41
102_B	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	4,50	35	32	25	35
102_B	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	4,50	42	39	32	43
102_B	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	4,50	44	40	34	44
102_C	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	7,50	38	34	28	38
102_C	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	7,50	43	40	33	44
102_C	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	7,50	46	42	35	46
103_A	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	1,50	36	33	26	36
103_A	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	1,50	51	47	40	51
103_A	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	1,50	54	50	43	54
103_B	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	4,50	43	39	33	43
103_B	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	4,50	50	46	40	50
103_B	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	4,50	54	50	44	54
103_C	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	7,50	44	41	34	45
103_C	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	7,50	51	47	40	51
103_C	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	7,50	54	50	44	54
104_A	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	1,50	49	45	39	49
104_A	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	1,50	40	36	30	40
104_A	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	1,50	54	50	43	54
104_B	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	4,50	48	44	38	48
104_B	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	4,50	42	39	32	43
104_B	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	4,50	54	50	44	54
104_C	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	7,50	49	44	38	49
104_C	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	7,50	44	40	33	44
104_C	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	7,50	54	50	44	54
105_A	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	1,50	48	44	37	48
105_A	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	1,50	48	44	38	48
105_A	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	1,50	52	48	41	52
105_A	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	1,50	53	49	42	53
105_B	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	4,50	47	43	36	47
105_B	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	4,50	48	45	38	48
105_B	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	4,50	53	49	43	53
105_B	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	4,50	54	50	43	54
105_C	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	7,50	47	43	37	47
105_C	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	7,50	49	45	38	49
105_C	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	7,50	53	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	54	50	43	54	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	53	50	43	53	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	50	47	40	50	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	31	27	21	31	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	54	50	44	54	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	50	46	39	50	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	35	32	25	35	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	54	51	44	54	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	50	46	40	50	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	37	33	27	37	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	50	47	40	50	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	53	50	43	53	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	30	26	19	30	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	50	46	39	50	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	54	50	44	54	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	34	31	24	35	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	50	46	39	50	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	54	50	44	54	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	36	32	26	36	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	45	42	35	46	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	46	43	36	47	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	32	29	22	32	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	47	44	37	47	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	47	43	36	47	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	39	36	29	39	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	48	44	37	48	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	47	44	37	48	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	41	38	31	42	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	39	35	28	39	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	45	41	34	45	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	34	31	24	34	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	38	34	27	38	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	46	43	36	47	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	39	35	28	39	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	38	35	28	39	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	47	43	37	47	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	41	37	30	41	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	50	46	40	50	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	55	51	44	55	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	49	45	38	49	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	34	31	24	34	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	49	45	39	49	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	55	51	44	55	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	49	46	39	49	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	35	31	24	35	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	49	45	39	49	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	55	51	44	55	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	49	46	39	49	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	36	33	26	37	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	33	29	22	33	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	28	24	17	28	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	35	31	24	35	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	29	25	19	29	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	36	33	26	36	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	31	27	20	31	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	32	29	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw [2/3]		112942,98	545279,28	1,50	34	30	24	34
112_A	Gebouw [3/3]		112920,78	545282,30	1,50	28	24	17	28
112_B	Gebouw [1/3]		112931,95	545285,04	4,50	34	30	24	34
112_B	Gebouw [2/3]		112942,98	545279,28	4,50	36	32	26	36
112_B	Gebouw [3/3]		112920,78	545282,30	4,50	29	25	19	29
112_C	Gebouw [1/3]		112931,95	545285,04	7,50	36	32	25	36
112_C	Gebouw [2/3]		112942,98	545279,28	7,50	37	34	27	38
112_C	Gebouw [3/3]		112920,78	545282,30	7,50	31	27	20	31
113_A	Gebouw [1/4]		112742,97	545366,61	1,50	50	46	40	50
113_A	Gebouw [2/4]		112738,02	545370,94	1,50	55	51	44	55
113_A	Gebouw [3/4]		112744,09	545373,48	1,50	49	45	38	49
113_A	Gebouw [4/4]		112749,03	545369,14	1,50	34	31	24	34
113_B	Gebouw [1/4]		112742,97	545366,61	4,50	49	45	39	49
113_B	Gebouw [2/4]		112738,02	545370,94	4,50	55	51	44	55
113_B	Gebouw [3/4]		112744,09	545373,48	4,50	49	46	39	49
113_B	Gebouw [4/4]		112749,03	545369,14	4,50	35	31	24	35
113_C	Gebouw [1/4]		112742,97	545366,61	7,50	49	45	39	49
113_C	Gebouw [2/4]		112738,02	545370,94	7,50	55	51	44	55
113_C	Gebouw [3/4]		112744,09	545373,48	7,50	49	46	39	49
113_C	Gebouw [4/4]		112749,03	545369,14	7,50	36	33	26	37
114_A	Gebouw [1/4]		112742,42	545328,58	1,50	33	30	23	34
114_A	Gebouw [2/4]		112736,31	545325,80	1,50	49	45	39	49
114_A	Gebouw [3/4]		112731,40	545330,38	1,50	55	51	45	55
114_A	Gebouw [4/4]		112737,51	545333,15	1,50	50	46	40	50
114_B	Gebouw [1/4]		112742,42	545328,58	4,50	35	31	25	35
114_B	Gebouw [2/4]		112736,31	545325,80	4,50	50	45	39	50
114_B	Gebouw [3/4]		112731,40	545330,38	4,50	55	51	45	55
114_B	Gebouw [4/4]		112737,51	545333,15	4,50	49	45	39	49
114_C	Gebouw [1/4]		112742,42	545328,58	7,50	37	33	26	37
114_C	Gebouw [2/4]		112736,31	545325,80	7,50	50	45	39	50
114_C	Gebouw [3/4]		112731,40	545330,38	7,50	55	51	44	55
114_C	Gebouw [4/4]		112737,51	545333,15	7,50	49	45	39	49
115_A	Gebouw [1/4]		113027,59	545323,93	1,50	35	31	25	35
115_A	Gebouw [2/4]		113034,15	545325,31	1,50	49	45	38	49
115_A	Gebouw [3/4]		113037,94	545319,77	1,50	54	50	43	54
115_A	Gebouw [4/4]		113031,38	545318,40	1,50	50	46	40	50
115_B	Gebouw [1/4]		113027,59	545323,93	4,50	35	32	25	35
115_B	Gebouw [2/4]		113034,15	545325,31	4,50	50	46	40	50
115_B	Gebouw [3/4]		113037,94	545319,77	4,50	54	51	44	54
115_B	Gebouw [4/4]		113031,38	545318,40	4,50	50	46	39	50
115_C	Gebouw [1/4]		113027,59	545323,93	7,50	38	34	28	38
115_C	Gebouw [2/4]		113034,15	545325,31	7,50	50	47	40	50
115_C	Gebouw [3/4]		113037,94	545319,77	7,50	54	51	44	54
115_C	Gebouw [4/4]		113031,38	545318,40	7,50	50	46	40	50
116_A	Gebouw [2/5]		112928,53	545331,57	1,50	28	24	18	28
116_A	Gebouw [3/5]		112925,89	545337,71	1,50	31	28	21	31
116_A	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	1,50	36	32	25	36
116_A	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	1,50	34	30	23	34
116_B	Gebouw [1/5]		112932,41	545333,03	4,50	33	30	23	33
116_B	Gebouw [2/5]		112928,53	545331,57	4,50	32	28	22	32
116_B	Gebouw [3/5]		112925,89	545337,71	4,50	32	28	21	32
116_B	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	4,50	36	33	26	36
116_B	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	4,50	35	32	25	35
116_C	Gebouw [1/5]		112932,41	545333,03	7,50	35	32	25	35
116_C	Gebouw [2/5]		112928,53	545331,57	7,50	34	30	24	34
116_C	Gebouw [3/5]		112925,89	545337,71	7,50	33	30	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
116_C	Gebouw [4/5]	112930,52	545342,65	7,50	37	34	27	37	
116_C	Gebouw [5/5]	112933,66	545338,43	7,50	37	33	26	37	
117_A	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	1,50	50	46	40	50	
117_A	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	1,50	55	51	45	55	
117_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	1,50	49	45	39	49	
117_A	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	1,50	30	26	20	30	
117_B	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	4,50	49	45	39	49	
117_B	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	4,50	55	51	45	55	
117_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	4,50	50	46	39	50	
117_B	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	4,50	32	29	22	32	
117_C	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	7,50	49	45	39	49	
117_C	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	7,50	55	51	45	55	
117_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	7,50	50	46	39	50	
117_C	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	7,50	34	30	23	34	
118_A	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	1,50	48	44	38	48	
118_A	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	1,50	40	36	29	40	
118_A	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	1,50	49	44	38	49	
118_B	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	4,50	49	45	39	49	
118_B	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	4,50	42	37	31	42	
118_B	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	4,50	49	45	39	49	
118_C	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	7,50	49	45	39	49	
118_C	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	7,50	42	38	32	42	
118_C	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	7,50	49	45	39	49	
119_A	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	1,50	32	28	22	32	
119_A	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	1,50	28	25	18	28	
119_B	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	4,50	33	29	23	33	
119_B	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	4,50	30	26	20	30	
119_C	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	7,50	34	30	24	34	
119_C	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	7,50	32	28	22	32	
120_A	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	1,50	33	29	23	33	
120_A	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	1,50	30	26	19	30	
120_B	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	4,50	34	30	23	34	
120_B	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	4,50	31	27	20	31	
120_C	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	7,50	35	31	24	35	
120_C	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	7,50	33	29	22	33	
121_A	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	1,50	32	28	22	32	
121_A	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	1,50	30	26	19	30	
121_B	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	4,50	33	29	23	33	
121_B	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	4,50	31	27	21	31	
121_C	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	7,50	34	30	24	34	
121_C	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	7,50	33	29	22	33	
122_A	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	1,50	32	28	21	32	
122_A	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	1,50	30	26	19	30	
122_B	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	4,50	32	29	22	32	
122_B	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	4,50	31	27	21	31	
122_C	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	7,50	34	30	23	34	
122_C	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	7,50	33	29	22	33	
123_A	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	1,50	32	28	22	32	
123_A	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	1,50	29	26	19	29	
123_B	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	4,50	33	29	22	33	
123_B	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	4,50	30	27	20	30	
123_C	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	7,50	34	30	24	34	
123_C	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	7,50	32	28	22	32	
124_A	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	1,50	30	26	19	30	
124_A	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	1,50	29	25	18	29	
124_B	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	4,50	31	28	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	4,50	30	27	20	31
124_C	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	7,50	33	30	23	33
124_C	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	7,50	33	29	22	33
125_A	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	1,50	32	28	21	32
125_A	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	1,50	29	25	18	29
125_B	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	4,50	33	29	22	33
125_B	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	4,50	30	27	20	30
125_C	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	7,50	34	31	24	34
125_C	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	7,50	32	29	22	32
126_A	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	1,50	31	27	20	31
126_A	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	1,50	29	25	18	29
126_B	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	4,50	32	29	22	32
126_B	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	4,50	30	27	20	30
126_C	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	7,50	34	30	24	34
126_C	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	7,50	32	29	22	33
127_A	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	1,50	30	26	19	30
127_A	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	1,50	29	25	18	29
127_B	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	4,50	31	28	21	32
127_B	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	4,50	30	26	20	30
127_C	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	7,50	34	30	23	34
127_C	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	7,50	32	28	21	32
128_A	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	1,50	30	26	19	30
128_A	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	1,50	28	24	18	28
128_B	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	4,50	31	28	21	31
128_B	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	4,50	30	26	19	30
128_C	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	7,50	33	30	23	33
128_C	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	7,50	32	28	22	32
129_A	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	1,50	28	25	18	28
129_A	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	1,50	35	32	24	35
129_A	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	1,50	32	29	21	32
129_A	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	1,50	31	27	20	31
129_B	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	4,50	29	25	18	29
129_B	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	4,50	35	32	24	35
129_B	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	4,50	33	29	22	33
129_B	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	4,50	31	27	20	31
129_B	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	4,50	29	25	18	29
129_C	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	7,50	31	28	21	32
129_C	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	7,50	36	32	25	36
129_C	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	7,50	34	31	24	35
129_C	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	7,50	33	29	22	33
129_C	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	7,50	31	27	20	31
130_A	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	1,50	29	25	19	29
130_A	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	1,50	29	25	19	29
130_B	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	4,50	32	28	22	32
130_B	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	4,50	31	27	20	31
130_C	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	7,50	35	31	25	35
130_C	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	7,50	32	28	22	32
131_A	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	1,50	28	25	18	28
131_A	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	1,50	28	24	17	28
131_A	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	1,50	35	32	25	35
131_A	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	1,50	29	26	19	29
131_B	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	4,50	30	26	19	30
131_B	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	4,50	31	27	20	31
131_B	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	4,50	29	26	19	30
131_B	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	4,50	36	32	25	36
131_B	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	4,50	30	26	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
131_C	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	7,50	33	29	22	33	
131_C	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	7,50	33	29	22	33	
131_C	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	7,50	32	28	21	32	
131_C	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	7,50	37	33	26	37	
131_C	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	7,50	32	29	22	32	
132_A	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	1,50	28	24	18	28	
132_A	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	1,50	30	26	19	30	
132_A	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	1,50	37	33	26	37	
132_A	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	1,50	29	25	18	29	
132_B	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	4,50	29	25	18	29	
132_B	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	4,50	30	27	20	30	
132_B	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	4,50	31	28	21	31	
132_B	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	4,50	37	34	26	37	
132_B	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	4,50	30	26	19	30	
132_C	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	7,50	32	28	21	32	
132_C	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	7,50	33	29	22	33	
132_C	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	7,50	34	30	23	34	
132_C	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	7,50	38	34	27	38	
132_C	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	7,50	32	29	22	32	
133_A	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	1,50	32	28	21	32	
133_A	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	1,50	37	33	27	37	
133_B	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	4,50	37	33	26	37	
133_B	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	4,50	40	36	29	40	
133_C	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	7,50	40	36	29	40	
133_C	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	7,50	41	37	30	41	
134_A	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	1,50	36	32	25	36	
134_A	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	1,50	36	32	26	36	
134_B	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	4,50	38	34	27	38	
134_B	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	4,50	37	33	27	38	
134_C	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	7,50	39	35	29	39	
134_C	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	7,50	39	35	28	39	
135_A	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	1,50	35	31	24	35	
135_A	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	1,50	36	32	25	36	
135_B	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	4,50	37	33	26	37	
135_B	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	4,50	37	33	27	37	
135_C	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	7,50	38	34	28	39	
135_C	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	7,50	38	34	28	38	
136_A	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	1,50	35	31	24	35	
136_A	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	1,50	35	31	25	35	
136_B	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	4,50	36	32	26	37	
136_B	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	4,50	37	32	26	37	
136_C	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	7,50	38	34	28	38	
136_C	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	7,50	38	34	27	38	
137_A	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	1,50	34	30	24	34	
137_A	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	1,50	34	30	24	34	
137_B	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	4,50	36	32	25	36	
137_B	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	4,50	36	32	25	36	
137_C	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	7,50	37	33	27	37	
137_C	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	7,50	37	33	26	37	
138_A	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	1,50	33	30	23	34	
138_A	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	1,50	34	30	23	34	
138_B	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	4,50	35	31	25	35	
138_B	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	4,50	35	31	25	35	
138_C	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	7,50	37	33	26	37	
138_C	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	7,50	36	32	26	36	
139_A	Gebouw [1/2]	112809,25	545272,05	1,50	32	28	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
139_A	Gebouw [2/2]		112809,73	545260,86	1,50	34	30	23	34
139_B	Gebouw [1/2]		112809,25	545272,05	4,50	34	30	24	34
139_B	Gebouw [2/2]		112809,73	545260,86	4,50	35	31	24	35
139_C	Gebouw [1/2]		112809,25	545272,05	7,50	36	32	26	36
139_C	Gebouw [2/2]		112809,73	545260,86	7,50	36	32	25	36
140_A	Gebouw [1/5]		113017,72	545279,85	1,50	50	47	40	50
140_A	Gebouw [2/5]		113019,73	545274,99	1,50	53	50	43	54
140_A	Gebouw [3/5]		113013,11	545273,55	1,50	49	45	38	49
140_A	Gebouw [4/5]		113009,21	545278,97	1,50	36	33	26	37
140_B	Gebouw [1/5]		113017,72	545279,85	4,50	50	47	40	50
140_B	Gebouw [2/5]		113019,73	545274,99	4,50	54	51	44	54
140_B	Gebouw [3/5]		113013,11	545273,55	4,50	50	46	40	50
140_B	Gebouw [4/5]		113009,21	545278,97	4,50	39	35	28	39
140_B	Gebouw [5/5]		113012,46	545281,55	4,50	48	45	38	48
140_C	Gebouw [1/5]		113017,72	545279,85	7,50	50	47	40	50
140_C	Gebouw [2/5]		113019,73	545274,99	7,50	54	51	44	54
140_C	Gebouw [3/5]		113013,11	545273,55	7,50	50	46	40	50
140_C	Gebouw [4/5]		113009,21	545278,97	7,50	41	37	30	41
140_C	Gebouw [5/5]		113012,46	545281,55	7,50	49	45	38	49
141_A	Gebouw [1/2]		112749,67	545269,43	1,50	40	36	30	40
141_A	Gebouw [2/2]		112750,14	545258,24	1,50	40	36	30	41
141_B	Gebouw [1/2]		112749,67	545269,43	4,50	43	38	32	43
141_B	Gebouw [2/2]		112750,14	545258,24	4,50	42	38	32	42
141_C	Gebouw [1/2]		112749,67	545269,43	7,50	43	39	33	43
141_C	Gebouw [2/2]		112750,14	545258,24	7,50	43	39	33	43
142_A	Gebouw [1/2]		112755,36	545269,67	1,50	39	35	28	39
142_A	Gebouw [2/2]		112755,83	545258,48	1,50	39	35	28	39
142_B	Gebouw [1/2]		112755,36	545269,67	4,50	41	37	31	41
142_B	Gebouw [2/2]		112755,83	545258,48	4,50	41	37	30	41
142_C	Gebouw [1/2]		112755,36	545269,67	7,50	42	38	31	42
142_C	Gebouw [2/2]		112755,83	545258,48	7,50	42	37	31	42
143_A	Gebouw [1/2]		112942,78	545260,52	1,50	29	26	19	29
143_A	Gebouw [2/2]		112920,56	545260,75	1,50	29	25	18	29
143_B	Gebouw [1/2]		112942,78	545260,52	4,50	33	29	22	33
143_B	Gebouw [2/2]		112920,56	545260,75	4,50	30	26	20	30
143_C	Gebouw [1/2]		112942,78	545260,52	7,50	36	32	25	36
143_C	Gebouw [2/2]		112920,56	545260,75	7,50	32	28	21	32
144_A	Gebouw [1/2]		112942,71	545254,12	1,50	34	30	23	34
144_A	Gebouw [2/2]		112920,49	545254,35	1,50	29	25	19	29
144_B	Gebouw [1/2]		112942,71	545254,12	4,50	36	32	25	36
144_B	Gebouw [2/2]		112920,49	545254,35	4,50	31	27	20	31
144_C	Gebouw [1/2]		112942,71	545254,12	7,50	38	34	27	38
144_C	Gebouw [2/2]		112920,49	545254,35	7,50	32	28	21	32
145_A	Gebouw [1/3]		112942,63	545245,99	1,50	37	34	27	37
145_A	Gebouw [2/3]		112931,46	545242,81	1,50	37	33	26	37
145_A	Gebouw [3/3]		112920,42	545247,95	1,50	29	25	19	29
145_B	Gebouw [1/3]		112942,63	545245,99	4,50	39	35	28	39
145_B	Gebouw [2/3]		112931,46	545242,81	4,50	38	34	28	38
145_B	Gebouw [3/3]		112920,42	545247,95	4,50	30	26	20	30
145_C	Gebouw [1/3]		112942,63	545245,99	7,50	40	37	30	40
145_C	Gebouw [2/3]		112931,46	545242,81	7,50	39	35	29	39
145_C	Gebouw [3/3]		112920,42	545247,95	7,50	32	28	21	32
146_A	Gebouw [1/5]		112931,70	545299,77	1,50	30	27	20	31
146_A	Gebouw [2/5]		112927,94	545296,09	1,50	32	28	21	32
146_A	Gebouw [3/5]		112924,14	545301,70	1,50	30	26	19	30
146_A	Gebouw [4/5]		112927,71	545307,35	1,50	30	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	33	29	22	33
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	34	30	23	34
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	31	27	20	31
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	32	28	21	32
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	33	30	23	33
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	35	32	25	36
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	35	32	25	35
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	32	28	22	32
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	34	30	23	34
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	36	32	25	36
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	33	29	22	33
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	38	35	27	38
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	29	26	19	30
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	30	26	19	30
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	34	31	23	34
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	38	35	28	39
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	30	27	20	31
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	32	28	21	32
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	32	28	22	32
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	36	32	25	36
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	39	36	29	40
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	33	29	22	33
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	34	30	23	34
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	35	31	24	35
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	33	30	23	33
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	39	36	28	39
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	32	29	22	33
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	29	26	19	29
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	35	32	25	36
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	40	36	29	40
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	33	30	22	33
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	33	29	23	33
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	33	29	22	33
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	37	34	27	38
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	40	37	30	41
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	35	32	24	35
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	36	32	25	36
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	36	32	26	36
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	30	27	20	30
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	28	25	17	28
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	33	29	22	33
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	29	26	19	30
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	36	32	25	36
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	31	28	21	32
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	50	46	39	50
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	51	47	41	51
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	46	42	35	46
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	44	40	33	44
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	50	47	40	51
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	52	48	41	52
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	45	41	35	45
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	44	40	34	44
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	51	47	40	51
150_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	52	48	41	52
150_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	46	42	35	46
150_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	45	41	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
151_A	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	1,50	48	44	38	48	
151_A	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	1,50	51	47	41	51	
151_A	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	1,50	46	42	36	46	
151_A	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	1,50	35	31	24	35	
151_B	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	4,50	47	43	37	48	
151_B	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	4,50	52	48	41	52	
151_B	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	4,50	47	43	37	47	
151_B	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	4,50	39	35	28	39	
151_C	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	7,50	48	44	37	48	
151_C	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	7,50	52	48	41	52	
151_C	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	7,50	47	43	37	47	
151_C	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	7,50	41	37	30	41	
152_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	50	46	39	50	
152_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	51	47	41	51	
152_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	46	42	35	46	
152_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	44	40	33	44	
152_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	50	47	40	51	
152_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	52	48	41	52	
152_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	45	41	35	45	
152_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	44	40	34	44	
152_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	51	47	40	51	
152_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	52	48	41	52	
152_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	46	42	35	46	
152_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	45	41	35	45	
153_A	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	1,50	38	34	27	38	
153_A	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	1,50	46	43	36	46	
153_A	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	1,50	48	44	37	48	
153_A	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	1,50	45	41	35	45	
153_B	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	4,50	39	36	29	39	
153_B	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	4,50	46	43	36	46	
153_B	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	4,50	50	46	39	50	
153_B	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	4,50	47	43	36	47	
153_C	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	7,50	41	37	31	41	
153_C	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	7,50	47	43	36	47	
153_C	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	7,50	50	46	40	50	
153_C	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	7,50	47	44	37	48	
154_A	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	1,50	30	26	20	30	
154_A	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	1,50	39	35	29	39	
154_A	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	1,50	40	36	30	40	
154_A	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	1,50	30	26	20	30	
154_B	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	4,50	32	28	22	32	
154_B	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	4,50	41	37	31	41	
154_B	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	4,50	42	38	32	42	
154_B	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	4,50	32	28	21	32	
154_C	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	7,50	34	30	24	34	
154_C	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	7,50	42	38	31	42	
154_C	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	7,50	43	39	32	43	
154_C	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	7,50	34	30	23	34	
155_A	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	1,50	38	34	28	38	
155_A	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	1,50	34	31	24	35	
155_A	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	1,50	34	30	24	34	
155_B	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	4,50	37	33	26	37	
155_B	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	4,50	42	38	31	42	
155_B	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	4,50	39	35	29	39	
155_B	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	4,50	36	32	25	36	
155_C	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	7,50	39	36	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_C	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	7,50	44	40	33	44	
155_C	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	7,50	41	37	30	41	
155_C	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	7,50	37	33	27	37	
156_A	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	1,50	29	25	18	29	
156_A	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	1,50	28	24	17	28	
156_A	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	1,50	32	29	22	32	
156_A	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	1,50	28	25	18	28	
156_B	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	4,50	31	27	20	31	
156_B	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	4,50	29	26	19	30	
156_B	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	4,50	33	30	23	33	
156_B	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	4,50	30	26	20	30	
156_C	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	7,50	33	29	23	33	
156_C	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	7,50	31	28	21	32	
156_C	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	7,50	35	31	24	35	
156_C	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	7,50	32	29	22	32	
157_A	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	1,50	33	29	23	33	
157_A	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	1,50	52	48	42	52	
157_B	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	4,50	36	32	25	36	
157_B	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	4,50	53	49	42	53	
157_C	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	7,50	37	33	26	37	
157_C	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	7,50	53	48	42	53	
158_A	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	1,50	34	30	23	34	
158_A	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	1,50	52	48	42	52	
158_B	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	4,50	36	32	25	36	
158_B	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	4,50	53	49	42	53	
158_C	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	7,50	37	33	27	37	
158_C	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	7,50	53	48	42	53	
159_A	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	1,50	31	27	21	32	
159_A	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	1,50	45	41	35	45	
159_A	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	1,50	52	48	42	52	
159_B	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	4,50	34	29	23	34	
159_B	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	4,50	46	42	36	46	
159_B	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	4,50	53	49	42	53	
159_C	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	7,50	35	31	25	35	
159_C	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	7,50	46	42	36	46	
159_C	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	7,50	53	48	42	53	
160_A	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	1,50	48	44	38	48	
160_A	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	1,50	32	28	22	32	
160_A	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	1,50	52	48	42	53	
160_B	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	4,50	49	45	39	49	
160_B	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	4,50	34	30	24	34	
160_B	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	4,50	53	49	42	53	
160_C	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	7,50	49	45	39	49	
160_C	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	7,50	36	32	25	36	
160_C	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	7,50	53	48	42	53	
161_A	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	1,50	36	33	26	36	
161_A	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	1,50	30	26	20	30	
161_B	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	4,50	38	35	28	39	
161_B	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	4,50	33	29	22	33	
161_C	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	7,50	40	37	30	40	
161_C	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	7,50	36	32	26	36	
162_A	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	1,50	36	32	25	36	
162_A	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	1,50	29	25	19	29	
162_B	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	4,50	37	34	27	37	
162_B	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	4,50	33	29	22	33	
162_C	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	7,50	39	35	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	36	32	25	36
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	35	31	25	35
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	29	25	18	29
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	37	33	26	37
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	32	28	22	32
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	39	35	28	39
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	35	31	24	35
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	34	30	23	34
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	30	26	19	30
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	36	32	26	36
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	32	28	22	32
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	38	34	28	38
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	34	30	24	34
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	33	29	22	33
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	29	25	18	29
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	35	31	25	35
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	32	28	21	32
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	37	33	27	37
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	34	30	23	34
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	31	27	20	31
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	29	25	19	29
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	34	30	24	34
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	32	28	22	32
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	36	32	26	36
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	34	30	23	34
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	32	29	22	33
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	33	29	23	33
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	29	25	19	29
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	33	29	23	33
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	34	30	24	34
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	31	27	21	31
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	34	31	24	35
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	36	32	25	36
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	33	29	23	33
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	47	43	37	47
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	51	47	41	51
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	46	42	36	46
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	32	28	22	32
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	47	42	36	47
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	52	47	41	52
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	47	43	37	47
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	36	32	25	36
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	47	43	36	47
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	52	47	41	52
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	47	43	37	47
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	38	34	27	38
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	47	43	37	47
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	51	47	41	51
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	47	43	37	47
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	35	31	25	35
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	48	44	38	48
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	52	48	41	52
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	46	42	36	46
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	37	33	26	37
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	48	44	38	48
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	52	48	41	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
169_C	Gebouw [3/4]		112703,14	545142,65	7,50	47	42	36	47
169_C	Gebouw [4/4]		112707,99	545138,21	7,50	39	35	28	39
170_A	Gebouw [1/4]		112741,81	545224,98	1,50	30	26	20	30
170_A	Gebouw [2/4]		112737,16	545220,14	1,50	29	25	19	29
170_A	Gebouw [3/4]		112730,91	545222,58	1,50	42	37	31	42
170_A	Gebouw [4/4]		112735,56	545227,42	1,50	43	39	33	43
170_B	Gebouw [1/4]		112741,81	545224,98	4,50	32	28	22	32
170_B	Gebouw [2/4]		112737,16	545220,14	4,50	32	28	21	32
170_B	Gebouw [3/4]		112730,91	545222,58	4,50	43	39	33	43
170_B	Gebouw [4/4]		112735,56	545227,42	4,50	45	41	35	45
170_C	Gebouw [1/4]		112741,81	545224,98	7,50	35	30	24	35
170_C	Gebouw [2/4]		112737,16	545220,14	7,50	34	30	23	34
170_C	Gebouw [3/4]		112730,91	545222,58	7,50	44	40	33	44
170_C	Gebouw [4/4]		112735,56	545227,42	7,50	45	41	35	45
171_A	Gebouw [1/2]		112936,82	545178,37	1,50	38	34	27	38
171_A	Gebouw [2/2]		112936,19	545167,19	1,50	42	38	32	42
171_B	Gebouw [1/2]		112936,82	545178,37	4,50	38	34	28	38
171_B	Gebouw [2/2]		112936,19	545167,19	4,50	44	41	34	44
171_C	Gebouw [1/2]		112936,82	545178,37	7,50	39	36	29	39
171_C	Gebouw [2/2]		112936,19	545167,19	7,50	45	41	35	45
172_A	Gebouw [1/2]		112942,51	545178,05	1,50	37	33	26	37
172_A	Gebouw [2/2]		112941,88	545166,86	1,50	43	39	32	43
172_B	Gebouw [1/2]		112942,51	545178,05	4,50	39	35	28	39
172_B	Gebouw [2/2]		112941,88	545166,86	4,50	45	42	35	45
172_C	Gebouw [1/2]		112942,51	545178,05	7,50	40	36	29	40
172_C	Gebouw [2/2]		112941,88	545166,86	7,50	46	42	35	46
173_A	Gebouw [1/2]		112910,98	545108,65	1,50	35	31	24	35
173_A	Gebouw [2/2]		112910,07	545097,48	1,50	47	43	36	47
173_B	Gebouw [1/2]		112910,98	545108,65	4,50	41	37	30	41
173_B	Gebouw [2/2]		112910,07	545097,48	4,50	49	45	38	49
173_C	Gebouw [1/2]		112910,98	545108,65	7,50	42	38	32	42
173_C	Gebouw [2/2]		112910,07	545097,48	7,50	49	45	39	49
174_A	Gebouw [1/3]		112888,25	545110,49	1,50	33	30	23	34
174_A	Gebouw [2/3]		112887,35	545099,33	1,50	43	39	32	43
174_A	Gebouw [3/3]		112884,86	545105,15	1,50	34	31	24	35
174_B	Gebouw [1/3]		112888,25	545110,49	4,50	36	33	26	37
174_B	Gebouw [2/3]		112887,35	545099,33	4,50	45	41	34	45
174_B	Gebouw [3/3]		112884,86	545105,15	4,50	37	34	27	37
174_C	Gebouw [1/3]		112888,25	545110,49	7,50	39	35	28	39
174_C	Gebouw [2/3]		112887,35	545099,33	7,50	46	42	35	46
174_C	Gebouw [3/3]		112884,86	545105,15	7,50	38	35	28	39
175_A	Gebouw [1/2]		112893,93	545110,03	1,50	34	30	23	34
175_A	Gebouw [2/2]		112893,03	545098,86	1,50	44	40	33	44
175_B	Gebouw [1/2]		112893,93	545110,03	4,50	38	34	27	38
175_B	Gebouw [2/2]		112893,03	545098,86	4,50	46	42	35	46
175_C	Gebouw [1/2]		112893,93	545110,03	7,50	40	36	29	40
175_C	Gebouw [2/2]		112893,03	545098,86	7,50	46	43	36	46
176_A	Gebouw [1/2]		112758,89	545134,05	1,50	30	26	19	30
176_A	Gebouw [2/2]		112756,41	545123,13	1,50	35	31	25	35
176_B	Gebouw [1/2]		112758,89	545134,05	4,50	31	27	21	31
176_B	Gebouw [2/2]		112756,41	545123,13	4,50	38	34	27	38
176_C	Gebouw [1/2]		112758,89	545134,05	7,50	34	30	24	34
176_C	Gebouw [2/2]		112756,41	545123,13	7,50	40	36	29	40
177_A	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	1,50	29	25	18	29
177_A	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	1,50	34	30	23	34
177_B	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	4,50	32	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
177_B	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	4,50	37	33	26	37
177_C	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	7,50	35	31	24	35
177_C	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	7,50	38	35	28	39
178_A	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	1,50	32	28	21	32
178_A	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	1,50	35	31	25	35
178_B	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	4,50	34	30	23	34
178_B	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	4,50	38	33	27	38
178_C	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	7,50	35	31	25	35
178_C	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	7,50	39	35	28	39
179_A	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	1,50	29	25	19	29
179_A	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	1,50	35	31	25	35
179_B	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	4,50	32	28	21	32
179_B	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	4,50	37	33	27	37
179_C	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	7,50	34	30	23	34
179_C	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	7,50	38	34	28	38
180_A	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	1,50	35	31	24	35
180_A	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	1,50	46	42	35	46
180_B	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	4,50	40	36	30	40
180_B	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	4,50	48	44	38	48
180_C	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	7,50	42	38	31	42
180_C	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	7,50	48	44	38	48
181_A	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	1,50	37	33	27	37
181_A	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	1,50	37	34	27	38
181_A	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	1,50	36	32	26	36
181_A	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	1,50	31	27	21	31
181_B	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	4,50	39	35	28	39
181_B	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	4,50	39	35	29	39
181_B	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	4,50	38	34	27	38
181_B	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	4,50	33	29	23	33
181_C	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	7,50	40	37	30	40
181_C	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	7,50	41	37	30	41
181_C	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	7,50	40	36	29	40
181_C	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	7,50	36	32	26	36
182_A	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	1,50	28	24	18	28
182_A	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	1,50	29	25	18	29
182_A	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	1,50	33	29	23	33
182_A	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	1,50	28	24	17	28
182_B	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	4,50	30	26	20	30
182_B	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	4,50	30	26	20	30
182_B	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	4,50	34	31	24	34
182_B	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	4,50	29	25	19	29
182_C	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	7,50	32	28	22	32
182_C	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	7,50	32	28	22	32
182_C	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	7,50	35	32	25	36
182_C	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	7,50	31	28	21	31
183_A	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	1,50	30	27	20	30
183_A	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	1,50	29	25	18	29
183_A	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	1,50	23	19	13	23
183_B	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	4,50	33	29	22	33
183_B	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	4,50	32	28	22	32
183_B	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	4,50	24	20	13	24
183_C	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	7,50	35	31	24	35
183_C	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	7,50	35	32	25	35
183_C	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	7,50	27	23	17	27
184_A	Gebouw [1/3]		112799,73	545123,52	1,50	29	25	18	29
184_A	Gebouw [2/3]		112794,29	545120,29	1,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	30	26	20	30
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	32	28	21	32
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	25	21	14	25
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	34	30	23	34
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	34	30	23	34
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	28	24	18	29
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	36	33	26	36
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	34	30	24	34
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	45	41	34	45
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	39	35	28	39
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	47	43	37	47
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	41	37	30	41
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	47	44	37	47
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	29	25	19	29
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	32	28	22	32
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	23	20	13	23
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	31	27	21	31
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	34	30	24	34
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	24	20	13	24
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	33	29	22	33
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	36	32	25	36
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	28	24	17	28
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	29	25	19	29
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	28	24	17	28
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	34	30	23	34
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	29	25	18	29
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	30	26	20	30
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	30	26	19	30
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	35	31	25	35
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	30	26	20	30
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	32	28	22	32
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	32	28	22	32
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	36	32	26	36
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	32	28	22	32
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	51	47	40	51
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	36	32	26	36
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	47	44	37	47
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	53	49	42	53
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	51	47	41	51
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	41	38	31	42
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	49	45	38	49
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	54	50	43	54
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	51	47	41	51
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	43	40	33	43
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	49	45	39	49
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	54	50	43	54
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	31	27	21	31
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	27	23	17	27
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	37	33	26	37
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	34	30	23	34
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	35	32	25	35
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	29	25	18	29
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	38	34	28	38
189_B	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	4,50	36	32	26	36
189_C	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	7,50	38	34	27	38
189_C	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	7,50	32	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
189_C	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	7,50	39	36	29	40	
189_C	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	7,50	38	34	27	38	
190_A	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	1,50	37	33	26	37	
190_A	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	1,50	53	49	42	53	
190_B	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	4,50	38	35	28	39	
190_B	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	4,50	54	50	43	54	
190_C	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	7,50	40	36	29	40	
190_C	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	7,50	54	50	43	54	
191_A	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	1,50	48	44	38	48	
191_A	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	1,50	52	49	42	53	
191_A	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	1,50	49	46	39	49	
191_A	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	1,50	36	32	26	36	
191_B	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	4,50	49	46	39	50	
191_B	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	4,50	54	50	43	54	
191_B	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	4,50	49	45	39	49	
191_B	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	4,50	38	34	27	38	
191_C	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	7,50	50	46	39	50	
191_C	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	7,50	54	50	43	54	
191_C	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	7,50	49	46	39	49	
191_C	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	7,50	39	35	28	39	
192_A	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	1,50	35	31	24	35	
192_A	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	1,50	43	39	32	43	
192_A	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	1,50	43	40	33	44	
192_A	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	1,50	33	29	22	33	
192_B	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	4,50	35	31	25	35	
192_B	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	4,50	44	40	34	44	
192_B	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	4,50	43	39	33	43	
192_B	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	4,50	37	33	27	37	
192_C	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	7,50	36	32	26	36	
192_C	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	7,50	45	41	35	45	
192_C	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	7,50	44	41	34	44	
192_C	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	7,50	39	35	28	39	
193_A	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	1,50	50	46	39	50	
193_A	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	1,50	53	49	42	53	
193_A	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	1,50	48	44	38	48	
193_A	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	1,50	34	30	24	34	
193_B	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	4,50	50	46	39	50	
193_B	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	4,50	54	50	43	54	
193_B	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	4,50	49	46	39	50	
193_B	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	4,50	38	34	28	38	
193_C	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	7,50	50	46	39	50	
193_C	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	7,50	54	50	44	54	
193_C	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	7,50	50	46	39	50	
193_C	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	7,50	40	36	29	40	
194_A	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	1,50	34	31	24	34	
194_A	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	1,50	48	44	37	48	
194_A	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	1,50	53	49	42	53	
194_A	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	1,50	50	46	39	50	
194_B	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	4,50	36	32	26	36	
194_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	49	46	39	49	
194_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	54	50	43	54	
194_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	49	46	39	50	
194_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	38	35	28	39	
194_C	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	7,50	50	46	39	50	
194_C	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	7,50	54	50	43	54	
194_C	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	7,50	50	46	39	50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	32	28	22	32
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	36	32	25	36
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	29	25	19	29
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	35	32	25	35
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	39	36	29	39
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	38	34	27	38
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	31	27	20	31
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	40	36	29	40
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	41	37	30	41
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	40	36	29	40
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	32	28	21	32
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	41	37	31	41
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	30	26	20	30
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	36	32	25	36
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	32	28	22	32
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	31	27	20	31
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	32	28	21	32
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	38	35	28	38
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	38	35	28	38
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	37	34	27	37
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	34	30	23	34
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	40	36	29	40
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	40	36	29	40
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	39	36	29	39
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	33	29	22	33
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	34	31	24	34
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	32	29	22	32
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	37	33	26	37
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	35	32	25	35
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	37	33	26	37
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	41	37	31	41
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	42	38	32	42
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	38	34	27	38
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	39	35	28	39
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	42	39	32	42
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	44	40	33	44
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	33	30	23	33
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	37	34	27	37
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	32	28	21	32
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	29	26	19	30
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	38	34	27	38
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	39	36	29	40
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	34	30	23	34
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	37	34	27	37
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	40	36	29	40
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	41	37	31	41
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	35	32	25	36
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	39	36	29	40
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	50	46	40	50
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	53	50	43	53
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	49	45	39	49
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	37	33	26	37
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	50	46	39	50
199_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	54	50	44	54
199_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	51	47	40	51
199_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	50	46	39	50
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	54	51	44	54
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	51	47	40	51
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	41	37	30	41
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	34	30	24	34
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	48	44	38	48
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	53	49	42	53
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	50	46	39	50
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	38	34	27	38
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	50	46	39	50
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	54	50	43	54
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	50	46	39	50
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	39	36	29	39
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	50	46	39	50
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	54	50	44	54
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	50	46	40	50
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	50	46	39	50
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	53	49	42	53
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	48	44	38	48
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	36	32	26	36
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	49	46	39	50
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	54	50	43	54
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	50	46	39	50
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	38	34	28	38
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	50	46	39	50
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	54	50	43	54
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	50	46	39	50
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	40	36	30	40
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	36	33	26	37
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	48	44	38	48
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	53	49	43	53
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	50	46	40	50
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	39	35	28	39
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	50	46	39	50
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	54	50	44	54
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	50	46	39	50
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	41	37	31	41
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	50	46	39	50
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	54	50	44	54
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	50	46	40	50
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	38	35	28	38
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	41	38	31	41
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	34	31	24	34
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	39	35	28	39
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	44	40	33	44
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	45	41	34	45
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	37	34	27	38
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	40	36	30	40
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	45	41	34	45
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	46	42	35	46
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	40	36	29	40
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	41	38	31	41
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	30	26	20	30
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	38	34	27	38
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	34	30	24	34
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	36	33	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_B	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	4,50	42	38	31	42	
204_B	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	4,50	35	31	24	35	
204_C	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	7,50	39	36	29	40	
204_C	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	7,50	43	40	33	43	
204_C	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	7,50	36	32	26	36	
205_A	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	1,50	37	34	27	38	
205_A	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	1,50	31	27	20	31	
205_A	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	1,50	34	30	23	34	
205_B	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	4,50	42	38	31	42	
205_B	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	4,50	38	35	28	38	
205_B	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	4,50	35	31	24	35	
205_C	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	7,50	44	40	33	44	
205_C	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	7,50	40	37	30	40	
205_C	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	7,50	36	32	26	36	
206_A	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	1,50	31	27	21	31	
206_A	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	1,50	38	34	28	38	
206_A	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	1,50	34	31	24	34	
206_B	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	4,50	39	35	28	39	
206_B	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	4,50	43	39	32	43	
206_B	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	4,50	35	32	25	36	
206_C	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	7,50	41	38	31	41	
206_C	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	7,50	44	41	34	44	
206_C	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	7,50	37	33	26	37	
207_A	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	1,50	39	35	28	39	
207_A	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	1,50	30	26	20	30	
207_A	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	1,50	34	31	24	34	
207_B	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	4,50	43	39	32	43	
207_B	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	4,50	39	35	29	39	
207_B	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	4,50	35	32	25	35	
207_C	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	7,50	44	40	34	44	
207_C	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	7,50	41	37	31	41	
207_C	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	7,50	37	33	26	37	
208_A	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	1,50	33	30	23	33	
208_A	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	1,50	38	34	27	38	
208_A	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	1,50	35	32	25	35	
208_B	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	4,50	42	38	31	42	
208_B	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	4,50	44	40	33	44	
208_B	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	4,50	37	33	26	37	
208_C	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	7,50	43	40	33	44	
208_C	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	7,50	45	42	35	46	
208_C	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	7,50	38	34	28	38	
209_A	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	1,50	38	35	28	38	
209_A	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	1,50	32	28	22	32	
209_A	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	1,50	34	30	24	34	
209_B	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	4,50	43	40	33	43	
209_B	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	4,50	40	36	29	40	
209_B	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	4,50	36	32	25	36	
209_C	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	7,50	45	42	35	45	
209_C	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	7,50	41	37	31	41	
209_C	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	7,50	38	34	27	38	
210_A	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	1,50	29	25	19	29	
210_A	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	1,50	39	35	29	39	
210_A	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	1,50	35	31	24	35	
210_B	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	4,50	38	35	28	39	
210_B	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	4,50	42	38	31	42	
210_B	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	4,50	37	33	26	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	41	37	30	41
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	44	40	33	44
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	38	34	28	38
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	37	33	26	37
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	31	27	20	31
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	35	32	25	36
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	42	38	32	42
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	40	36	30	40
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	37	33	27	37
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	44	40	34	44
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	42	38	32	42
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	39	35	28	39
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	30	26	20	31
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	42	38	31	42
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	37	33	27	37
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	39	35	28	39
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	44	40	33	44
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	39	35	29	39
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	41	37	30	41
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	45	41	35	45
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	40	36	30	40
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	40	37	30	41
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	40	36	29	40
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	38	34	28	38
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	44	40	34	44
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	45	41	34	45
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	40	36	30	40
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	46	42	35	46
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	46	42	35	46
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	41	37	30	41
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	47	43	37	47
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	49	45	38	49
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	35	31	24	35
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	47	43	37	47
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	51	47	40	51
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	38	34	28	38
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	47	44	37	47
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	51	47	40	51
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	40	36	29	40
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	48	45	38	49
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	46	42	36	46
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	33	29	22	33
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	50	47	40	50
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	46	42	36	46
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	39	35	28	39
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	51	47	40	51
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	47	43	37	47
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	41	37	30	41
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	50	46	40	50
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	51	47	40	51
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	34	31	24	34
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	50	46	39	50
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	52	48	42	52
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	37	33	27	37
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	50	46	40	50
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	52	49	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
216_C	Gebouw [3/3]	112765,87	545052,31	7,50	39	35	28	39	
217_A	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	1,50	50	46	40	50	
217_A	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	1,50	47	43	36	47	
217_A	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	1,50	31	27	21	31	
217_B	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	4,50	52	48	41	52	
217_B	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	4,50	47	43	36	47	
217_B	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	4,50	36	33	26	36	
217_C	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	7,50	52	48	41	52	
217_C	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	7,50	47	44	37	47	
217_C	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	7,50	38	35	28	38	
218_A	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	1,50	50	46	40	50	
218_A	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	1,50	53	50	43	53	
218_A	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	1,50	34	31	24	35	
218_B	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	4,50	50	46	39	50	
218_B	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	4,50	54	50	44	54	
218_B	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	4,50	37	33	26	37	
218_C	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	7,50	50	46	40	50	
218_C	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	7,50	54	50	44	54	
218_C	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	7,50	38	34	28	38	
219_A	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	1,50	53	49	43	53	
219_A	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	1,50	50	46	39	50	
219_A	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	1,50	35	31	24	35	
219_B	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	4,50	54	50	44	54	
219_B	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	4,50	50	46	39	50	
219_B	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	4,50	38	34	27	38	
219_C	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	7,50	54	50	44	54	
219_C	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	7,50	50	46	39	50	
219_C	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	7,50	39	36	29	39	
220_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	50	46	39	50	
220_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	53	49	43	53	
220_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	33	29	23	33	
220_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	49	46	39	50	
220_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	54	50	44	54	
220_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	37	33	26	37	
220_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	50	46	39	50	
220_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	54	50	44	54	
220_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	39	35	28	39	
221_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	53	50	43	53	
221_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	50	47	40	51	
221_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	34	30	24	34	
221_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	54	50	44	54	
221_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	50	46	40	50	
221_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	37	33	26	37	
221_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	54	50	44	54	
221_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	50	46	40	50	
221_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	39	35	28	39	
222_A	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	1,50	50	46	40	50	
222_A	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	1,50	53	49	42	53	
222_A	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	1,50	35	32	25	35	
222_B	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	4,50	50	46	39	50	
222_B	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	4,50	54	50	43	54	
222_B	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	4,50	38	34	27	38	
222_C	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	7,50	50	46	40	50	
222_C	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	7,50	54	50	43	54	
222_C	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	7,50	39	36	29	40	
223_A	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	1,50	53	49	42	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
223_A	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	1,50	50	46	39	50	
223_A	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	1,50	34	31	24	34	
223_B	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	4,50	54	50	43	54	
223_B	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	4,50	49	46	39	50	
223_B	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	4,50	37	33	27	37	
223_C	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	7,50	54	50	43	54	
223_C	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	7,50	50	46	39	50	
223_C	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	7,50	39	35	28	39	
224_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	50	46	39	50	
224_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	53	49	43	53	
224_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	33	29	23	33	
224_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	49	46	39	50	
224_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	54	50	44	54	
224_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	37	33	26	37	
224_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	50	46	39	50	
224_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	54	50	44	54	
224_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	39	35	28	39	
225_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	53	50	43	53	
225_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	50	47	40	51	
225_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	34	30	24	34	
225_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	54	50	44	54	
225_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	50	46	40	50	
225_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	37	33	26	37	
225_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	54	50	44	54	
225_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	50	46	40	50	
225_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	39	35	28	39	
226_A	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	1,50	50	46	39	50	
226_A	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	1,50	53	49	42	53	
226_A	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	1,50	48	44	37	48	
226_A	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	1,50	35	32	25	35	
226_B	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	4,50	49	46	39	50	
226_B	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	4,50	54	50	43	54	
226_B	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	4,50	49	46	39	49	
226_B	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	4,50	33	29	22	33	
226_C	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	7,50	50	46	39	50	
226_C	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	7,50	54	50	43	54	
226_C	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	7,50	49	46	39	50	
226_C	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	7,50	36	32	25	36	
227_A	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,99	1,50	50	46	39	50	
227_A	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	1,50	53	49	42	53	
227_A	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	1,50	49	45	38	49	
227_A	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	1,50	36	32	25	36	
227_B	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,99	4,50	49	46	39	50	
227_B	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	4,50	54	50	43	54	
227_B	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	4,50	50	47	40	50	
227_B	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	4,50	38	34	27	38	
227_C	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,99	7,50	50	46	39	50	
227_C	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	7,50	54	50	44	54	
227_C	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	7,50	50	47	40	51	
227_C	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	7,50	40	36	29	40	
228_A	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	1,50	41	38	31	42	
228_A	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	1,50	39	35	29	39	
228_A	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	1,50	42	38	31	42	
228_B	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	4,50	44	40	33	44	
228_B	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	4,50	41	37	30	41	
228_B	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	4,50	44	40	33	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_C	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	7,50	45	41	34	45	
228_C	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	7,50	42	39	32	43	
228_C	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	7,50	45	41	34	45	
229_A	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	1,50	51	47	40	51	
229_A	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	1,50	53	49	42	53	
229_A	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	1,50	48	45	38	49	
229_A	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	1,50	35	31	24	35	
229_B	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	4,50	52	48	42	52	
229_B	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	4,50	54	50	43	54	
229_B	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	4,50	50	46	39	50	
229_B	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	4,50	37	33	27	37	
229_C	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	7,50	52	48	42	52	
229_C	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	7,50	54	50	43	54	
229_C	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	7,50	50	46	39	50	
229_C	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	7,50	39	35	28	39	
230_A	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	1,50	49	45	39	49	
230_A	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	1,50	37	34	27	38	
230_A	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	1,50	43	39	33	43	
230_B	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	4,50	51	47	40	51	
230_B	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	4,50	39	36	29	39	
230_B	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	4,50	45	41	34	45	
230_C	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	7,50	51	47	40	51	
230_C	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	7,50	41	37	30	41	
230_C	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	7,50	46	42	35	46	
231_A	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	1,50	29	26	19	30	
231_A	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	1,50	29	25	18	29	
231_A	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	1,50	34	31	24	35	
231_B	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	4,50	32	28	21	32	
231_B	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	4,50	31	27	20	31	
231_B	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	4,50	37	33	26	37	
231_C	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	7,50	34	30	24	34	
231_C	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	7,50	33	30	23	33	
231_C	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	7,50	39	35	28	39	
232_A	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	1,50	29	25	19	29	
232_A	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	1,50	36	32	26	36	
232_A	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	1,50	34	30	23	34	
232_B	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	4,50	33	29	22	33	
232_B	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	4,50	39	35	29	39	
232_B	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	4,50	37	33	26	37	
232_C	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	7,50	36	32	25	36	
232_C	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	7,50	41	37	30	41	
232_C	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	7,50	39	35	28	39	
233_A	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	1,50	32	28	22	32	
233_A	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	1,50	51	47	41	51	
233_A	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	1,50	47	43	37	48	
233_A	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	1,50	34	30	24	34	
233_B	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	4,50	33	29	22	33	
233_B	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	4,50	52	47	41	52	
233_B	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	4,50	47	43	36	47	
233_B	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	4,50	37	33	27	37	
233_C	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	7,50	34	30	24	34	
233_C	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	7,50	52	48	41	52	
233_C	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	7,50	47	43	37	47	
233_C	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	7,50	39	35	28	39	
234_A	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	1,50	47	43	37	47	
234_A	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	1,50	51	47	41	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_A	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	1,50	32	28	21	32
234_A	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	1,50	32	28	21	32
234_B	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	4,50	46	42	36	46
234_B	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	4,50	52	48	41	52
234_B	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	4,50	32	28	22	32
234_B	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	4,50	37	33	27	37
234_C	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	7,50	47	42	36	47
234_C	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	7,50	52	48	41	52
234_C	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	7,50	34	29	23	34
234_C	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	7,50	39	35	28	39
235_A	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	1,50	32	28	21	32
235_A	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	1,50	24	20	14	24
235_A	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	1,50	40	36	29	40
235_A	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	1,50	41	38	31	42
235_B	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	4,50	36	32	26	36
235_B	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	4,50	25	21	15	25
235_B	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	4,50	42	38	32	42
235_B	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	4,50	42	38	32	42
235_C	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	7,50	38	34	28	38
235_C	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	7,50	29	25	19	29
235_C	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	7,50	43	39	33	43
235_C	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	7,50	43	39	33	43
236_A	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	1,50	30	26	20	30
236_A	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	1,50	32	28	21	32
236_A	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	1,50	38	34	28	38
236_A	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	1,50	25	21	15	25
236_B	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	4,50	35	31	24	35
236_B	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	4,50	35	31	24	35
236_B	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	4,50	41	37	31	41
236_B	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	4,50	25	22	15	26
236_C	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	7,50	37	33	27	37
236_C	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	7,50	37	33	26	37
236_C	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	7,50	42	38	32	42
236_C	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	7,50	29	25	19	29
237_A	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	1,50	38	34	28	38
237_A	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	1,50	24	20	14	24
237_A	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	1,50	33	29	23	33
237_A	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	1,50	39	35	28	39
237_B	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	4,50	40	36	30	40
237_B	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	4,50	25	21	15	25
237_B	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	4,50	37	33	27	37
237_B	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	4,50	41	37	31	41
237_C	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	7,50	41	37	30	41
237_C	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	7,50	29	25	19	29
237_C	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	7,50	39	35	29	39
237_C	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	7,50	43	38	32	43
238_A	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	1,50	37	33	27	37
238_A	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	1,50	29	25	19	29
238_A	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	1,50	33	29	23	33
238_A	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	1,50	25	21	14	25
238_B	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	4,50	39	35	28	39
238_B	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	4,50	32	28	22	32
238_B	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	4,50	36	32	26	36
238_B	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	4,50	25	21	15	25
238_C	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	7,50	40	36	29	40
238_C	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	7,50	35	31	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	39	35	28	39
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	29	25	18	29
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	32	28	21	32
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	24	20	13	24
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	28	25	18	28
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	28	24	18	28
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	33	29	23	33
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	24	20	13	24
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	31	27	21	31
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	31	27	20	31
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	35	31	24	35
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	28	24	17	28
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	34	30	24	34
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	34	30	24	34
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	32	28	22	32
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	27	23	17	27
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	29	25	18	29
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	23	20	13	23
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	33	30	23	34
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	30	26	20	30
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	31	27	21	31
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	23	19	13	23
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	35	31	24	35
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	33	29	22	33
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	34	30	24	34
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	27	23	17	27
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	34	30	24	34
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	28	24	18	28
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	30	26	20	30
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	31	27	20	31
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	36	32	25	36
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	30	26	19	30
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	35	31	24	35
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	35	31	25	35
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	37	33	27	37
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	32	29	22	33
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	38	34	27	38
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	38	34	27	38
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	32	28	21	32
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	28	24	18	28
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	29	25	18	29
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	28	24	18	28
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	33	29	22	33
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	31	27	20	31
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	31	27	21	31
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	31	27	20	31
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	34	31	24	34
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	33	29	22	33
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	33	30	23	34
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	34	30	23	34
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	29	25	18	29
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	24	20	13	24
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	29	25	18	29
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	28	24	18	28
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	31	27	21	31
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	32	28	21	32
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	30	26	20	30
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	33	30	23	34
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	28	24	17	28
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	35	31	24	35
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	32	29	22	33
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	28	24	17	28
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	31	28	21	31
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	31	27	21	31
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	23	19	12	23
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	31	27	21	31
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	34	30	23	34
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	35	31	24	35
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	23	19	13	23
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	33	30	23	33
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	37	33	26	37
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	37	33	27	37
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	27	23	17	27
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	34	30	23	34
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	47	43	36	47
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	48	44	37	48
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	41	38	31	42
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	48	44	37	48
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	50	46	39	50
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	43	39	32	43
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	48	44	38	48
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	50	46	39	50
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	34	31	24	34
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	35	31	24	35
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	29	26	19	29
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	36	32	25	36
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	37	33	26	37
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	33	29	22	33
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	37	33	27	37
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	39	35	29	39
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	35	31	24	35
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	35	31	25	35
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	31	28	21	32
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	34	30	23	34
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	36	33	26	37
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	36	32	25	36
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	37	34	27	38
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	38	34	27	38
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	38	34	27	38
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	40	36	29	40
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	37	33	27	37
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	36	32	26	36
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	28	25	18	28
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	38	35	28	39
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	38	34	27	38
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	34	30	23	34
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	40	36	29	40
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	40	36	29	40
248_C	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	7,50	36	32	26	36
249_A	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	1,50	37	34	27	37
249_A	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	1,50	33	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_A	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	1,50	33	29	22	33
249_B	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	4,50	39	35	28	39
249_B	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	4,50	37	34	27	38
249_B	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	4,50	38	34	28	38
249_C	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	7,50	40	36	30	40
249_C	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	7,50	40	36	30	40
249_C	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	7,50	40	37	30	40
250_A	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	1,50	39	36	29	39
250_A	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	1,50	38	34	27	38
250_A	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	1,50	32	28	21	32
250_B	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	4,50	41	37	31	41
250_B	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	4,50	41	37	31	41
250_B	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	4,50	34	30	24	34
250_C	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	7,50	42	39	32	43
250_C	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	7,50	43	40	33	43
250_C	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	7,50	36	32	25	36
251_A	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	1,50	40	36	29	40
251_A	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	1,50	42	38	31	42
251_A	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	1,50	36	32	25	36
251_B	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	4,50	41	38	31	42
251_B	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	4,50	45	41	34	45
251_B	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	4,50	42	39	32	42
251_C	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	7,50	43	39	32	43
251_C	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	7,50	46	42	36	46
251_C	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	7,50	44	41	34	44
252_A	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	1,50	31	27	21	31
252_A	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	1,50	53	49	42	53
252_A	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	1,50	50	46	39	50
252_B	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	4,50	37	33	26	37
252_B	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	4,50	54	50	43	54
252_B	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	4,50	50	46	39	50
252_C	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	7,50	39	35	28	39
252_C	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	7,50	54	50	43	54
252_C	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	7,50	50	46	39	50
253_A	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	1,50	33	29	23	33
253_A	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	1,50	50	46	40	50
253_A	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	1,50	53	49	42	53
253_B	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	4,50	37	33	27	37
253_B	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	4,50	50	46	40	50
253_B	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	4,50	54	50	43	54
253_C	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	7,50	39	36	29	39
253_C	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	7,50	50	47	40	50
253_C	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	7,50	54	50	44	54
254_A	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	1,50	35	31	24	35
254_A	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	1,50	46	43	36	46
254_A	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	1,50	52	49	42	53
254_A	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	1,50	51	47	41	51
254_B	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	4,50	39	36	29	39
254_B	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	4,50	48	44	37	48
254_B	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	4,50	53	50	43	54
254_B	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	4,50	51	47	40	51
254_C	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	7,50	42	38	31	42
254_C	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	7,50	48	44	38	48
254_C	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	7,50	53	50	43	54
254_C	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	7,50	51	47	40	51
255_A	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	1,50	43	40	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	1,50	45	41	34	45
255_A	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	1,50	52	48	41	52
255_A	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	1,50	51	47	40	51
255_B	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	4,50	45	41	35	45
255_B	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	4,50	46	43	36	47
255_B	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	4,50	53	49	42	53
255_B	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	4,50	52	48	41	52
255_C	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	7,50	46	42	35	46
255_C	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	7,50	47	43	37	47
255_C	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	7,50	53	49	42	53
255_C	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	7,50	52	48	41	52
256_A	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	1,50	34	30	24	34
256_A	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	1,50	36	32	26	36
256_A	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	1,50	37	33	26	37
256_B	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	4,50	36	32	26	36
256_B	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	4,50	39	35	28	39
256_B	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	4,50	39	35	28	39
256_C	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	7,50	38	34	27	38
256_C	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	7,50	40	35	29	40
256_C	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	7,50	40	36	30	40
257_A	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	1,50	31	27	21	31
257_A	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	1,50	28	24	18	28
257_A	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	1,50	34	30	24	34
257_B	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	4,50	34	30	24	34
257_B	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	4,50	30	26	20	30
257_B	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	4,50	36	32	26	36
257_C	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	7,50	36	32	26	36
257_C	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	7,50	33	29	23	33
257_C	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	7,50	38	34	27	38
258_A	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	1,50	31	27	21	31
258_A	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	1,50	23	19	13	23
258_A	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	1,50	33	29	22	33
258_A	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	1,50	31	27	20	31
258_B	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	4,50	33	29	22	33
258_B	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	4,50	24	20	13	24
258_B	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	4,50	35	31	24	35
258_B	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	4,50	33	29	22	33
258_C	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	7,50	34	30	24	35
258_C	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	7,50	28	24	17	28
258_C	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	7,50	36	32	26	36
258_C	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	7,50	35	31	25	35
259_A	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	1,50	28	25	18	28
259_A	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	1,50	27	23	16	27
259_A	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	1,50	32	28	22	32
259_B	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	4,50	31	27	20	31
259_B	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	4,50	29	25	18	29
259_B	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	4,50	33	29	23	34
259_C	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	7,50	32	28	22	32
259_C	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	7,50	32	28	22	32
259_C	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	7,50	35	31	25	35
260_A	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	1,50	28	24	17	28
260_A	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	1,50	32	28	22	32
260_A	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	1,50	27	23	17	27
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	30	26	20	30
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	34	30	24	34
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	29	25	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	32	28	21	32
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	36	32	25	36
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	32	28	22	32
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	28	24	17	28
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	27	24	17	28
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	31	27	21	31
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	30	26	19	30
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	29	26	19	29
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	33	29	22	33
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	32	28	21	32
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	32	28	21	32
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	35	31	24	35
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	35	31	25	35
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	28	24	17	28
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	32	28	22	32
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	37	33	27	37
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	30	26	19	30
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	34	30	24	34
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	38	34	28	38
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	32	28	22	32
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	36	32	25	36
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	35	31	24	35
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	27	23	16	27
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	28	24	18	28
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	36	32	26	36
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	29	25	18	29
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	30	26	20	30
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	38	34	27	38
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	32	28	21	32
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	32	29	22	33
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	33	29	22	33
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	28	24	18	28
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	27	24	17	28
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	34	30	23	34
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	31	27	21	31
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	30	26	19	30
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	35	31	24	35
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	33	29	22	33
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	32	28	22	32
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	33	30	23	33
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	29	25	18	29
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	28	25	18	29
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	34	30	23	34
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	30	26	19	30
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	31	27	21	31
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	35	31	25	35
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	32	28	22	32
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	33	29	22	33
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	34	30	24	34
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	28	24	18	28
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	27	23	16	27
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	34	31	24	35
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	31	27	21	31
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	28	24	18	28
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	36	32	25	36
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	33	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_C	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	7,50	31	27	20	31
267_A	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	1,50	34	30	23	34
267_A	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	1,50	30	26	20	30
267_A	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	1,50	29	25	18	29
267_B	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	4,50	35	31	24	35
267_B	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	4,50	31	27	21	31
267_B	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	4,50	32	28	22	32
267_C	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	7,50	36	32	25	36
267_C	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	7,50	33	29	23	33
267_C	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	7,50	34	30	24	34
268_A	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	1,50	34	30	23	34
268_A	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	1,50	30	26	19	30
268_A	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	1,50	28	25	18	29
268_B	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	4,50	35	31	25	35
268_B	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	4,50	33	29	23	33
268_B	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	4,50	30	26	19	30
268_C	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	7,50	36	33	26	36
268_C	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	7,50	35	32	25	35
268_C	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	7,50	32	28	22	32
269_A	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	1,50	34	31	24	34
269_A	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	1,50	28	24	17	28
269_A	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	1,50	29	25	18	29
269_B	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	4,50	36	32	25	36
269_B	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	4,50	30	26	19	30
269_B	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	4,50	34	30	23	34
269_C	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	7,50	37	33	26	37
269_C	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	7,50	33	29	22	33
269_C	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	7,50	36	32	26	36
270_A	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	1,50	39	35	28	39
270_A	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	1,50	36	33	26	36
270_A	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	1,50	31	27	21	31
270_B	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	4,50	40	37	30	41
270_B	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	4,50	39	35	28	39
270_B	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	4,50	33	30	23	34
270_C	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	7,50	42	38	31	42
270_C	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	7,50	41	37	30	41
270_C	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	7,50	36	32	25	36
271_A	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	1,50	40	36	29	40
271_A	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	1,50	37	33	26	37
271_A	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	1,50	37	33	26	37
271_B	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	4,50	41	37	31	41
271_B	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	4,50	41	37	30	41
271_B	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	4,50	41	37	30	41
271_C	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	7,50	42	39	32	43
271_C	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	7,50	42	38	32	42
271_C	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	7,50	42	39	32	42
272_A	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	1,50	42	38	32	42
272_A	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	1,50	42	39	32	43
272_A	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	1,50	35	31	24	35
272_B	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	4,50	44	40	33	44
272_B	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	4,50	45	41	34	45
272_B	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	4,50	38	34	28	38
272_C	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	7,50	45	41	34	45
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	45	42	35	45
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	40	36	29	40
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	43	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	42	38	32	42
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	41	38	31	41
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	45	41	35	45
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	47	43	37	47
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	47	43	36	47
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	46	42	35	46
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	48	44	38	48
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	47	44	37	47
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	32	28	22	32
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	38	34	27	38
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	31	27	20	31
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	35	31	25	35
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	39	36	29	40
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	33	29	22	33
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	37	33	27	37
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	41	37	31	41
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	35	31	24	35
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	32	28	22	32
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	34	30	24	34
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	39	35	28	39
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	36	32	25	36
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	36	33	26	37
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	41	37	30	41
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	37	34	27	38
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	39	35	28	39
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	42	38	32	42
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	30	26	19	30
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	35	31	24	35
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	29	25	19	29
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	33	29	23	33
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	36	32	25	36
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	30	26	20	30
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	35	31	24	35
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	37	34	27	38
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	33	29	22	33
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	30	26	19	30
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	32	28	21	32
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	35	32	25	35
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	33	29	22	33
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	32	29	22	33
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	37	33	26	37
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	35	31	24	35
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	35	31	25	35
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	38	35	28	39
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	31	27	21	31
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	28	24	18	28
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	29	25	18	29
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	27	23	17	27
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	33	29	22	33
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	30	26	20	30
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	30	26	20	30
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	29	25	19	29
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	34	30	24	34
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	32	28	22	32
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	32	28	21	32
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	32	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	29	25	19	29
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	28	24	17	28
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	28	24	17	28
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	28	24	17	28
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	31	27	20	31
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	30	26	19	30
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	31	27	20	31
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	29	25	19	29
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	33	29	22	33
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	32	28	21	32
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	32	28	22	32
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	32	28	21	32
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	28	24	18	28
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	33	29	22	33
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	27	23	17	27
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	30	27	20	30
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	33	30	23	33
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	29	25	18	29
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	32	29	22	32
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	35	31	24	35
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	31	27	21	31
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	29	25	18	29
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	32	29	22	33
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	31	28	21	32
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	34	30	23	34
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	33	29	23	33
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	35	31	25	35
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	29	25	18	29
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	28	24	18	28
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	33	29	22	33
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	31	28	21	32
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	29	26	19	29
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	34	31	24	34
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	33	29	23	33
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	32	29	22	32
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	36	32	26	36
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	37	33	26	37
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	41	37	30	41
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	31	27	20	31
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	38	34	28	38
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	43	39	33	43
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	33	29	22	33
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	40	36	29	40
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	44	41	34	44
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	36	32	26	36
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	37	34	27	37
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	44	40	33	44
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	44	40	33	44
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	39	35	28	39
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	46	42	35	46
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	46	43	36	46
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	39	36	29	40
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	46	42	36	46
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	47	43	36	47
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	36	32	25	36
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	53	49	42	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	48	44	37	48
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	38	34	27	38
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	54	50	43	54
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	49	46	39	49
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	39	35	28	39
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	54	50	43	54
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	49	46	39	50
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	37	33	26	37
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	48	44	38	48
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	53	49	42	53
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	38	35	28	38
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	50	46	39	50
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	54	50	43	54
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	40	36	29	40
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	50	46	39	50
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	54	50	43	54
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	49	45	38	49
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	55	51	44	55
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	50	46	40	50
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	30	26	20	30
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	49	45	39	49
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	55	51	45	55
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	49	45	39	49
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	33	29	23	33
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	49	45	39	49
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	55	51	44	55
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	49	45	39	49
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	34	30	23	34
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	35	31	25	35
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	30	26	19	30
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	37	33	27	37
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	37	33	27	37
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	36	32	26	36
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	39	35	29	39
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	39	35	28	39
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	38	34	27	38
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	41	37	31	41
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	35	31	25	35
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	30	26	19	30
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	33	29	22	33
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	37	33	26	37
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	30	27	20	30
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	35	31	25	35
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	38	34	27	38
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	32	29	22	33
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	37	33	27	37
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	33	29	23	33
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	29	25	19	29
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	29	25	18	29
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	35	31	24	35
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	34	30	24	34
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	32	28	22	32
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	36	33	26	36
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	36	32	26	36
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	34	31	24	34
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	33	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	28	24	17	28
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	31	27	20	31
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	34	30	24	34
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	30	26	20	30
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	33	29	23	33
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	36	32	26	36
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	32	28	22	32
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	35	31	25	35
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	38	34	28	38
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	29	25	18	29
292_A	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	38	34	28	38
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	40	36	30	40
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	31	27	20	31
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	40	36	30	40
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	41	37	31	41
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	34	30	23	34
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	41	37	31	41
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	43	38	32	43
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	42	38	31	42
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	44	40	34	44
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	44	40	34	44
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	44	39	33	44
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	46	42	36	46
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	45	41	34	45
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	44	40	34	44
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	47	43	36	47
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	36	32	26	36
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	37	33	26	37
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	33	29	22	33
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	38	34	28	38
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	38	34	28	38
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	35	31	24	35
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	40	36	29	40
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	39	35	29	39
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	37	33	27	37
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	32	28	21	32
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	28	24	18	28
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	33	29	23	33
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	34	30	23	34
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	30	26	19	30
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	34	30	24	34
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	36	32	25	36
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	32	29	22	32
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	35	31	25	35
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	30	26	20	30
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	33	29	22	33
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	30	26	19	30
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	32	28	21	32
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	34	30	23	34
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	32	28	21	32
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	33	30	23	34
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	34	30	24	34
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	33	29	23	33
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	30	26	20	30
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	27	24	17	27
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	32	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	31	28	21	32
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	29	26	19	30
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	33	29	22	33
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	33	29	22	33
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	32	29	22	32
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	34	30	23	34
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	32	29	22	32
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	55	51	44	55
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	50	46	40	50
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	34	31	23	34
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	55	51	44	55
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	49	45	39	49
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	36	33	26	37
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	55	50	44	55
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	49	46	39	50
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	32	29	21	32
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	50	46	40	50
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	55	51	44	55
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	32	29	22	33
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	49	45	39	49
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	55	51	45	55
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	35	32	24	35
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	49	45	39	49
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	55	50	44	55
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	40	37	29	40
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	32	29	21	32
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	33	29	22	33
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	41	38	31	42
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	33	30	22	33
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	36	32	26	36
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	42	39	31	42
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	35	32	24	35
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	39	35	28	39
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	41	38	30	41
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	32	28	22	32
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	42	38	31	42
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	42	39	32	42
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	37	33	27	37
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	43	39	32	43
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	43	40	32	43
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	39	35	28	39
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	44	40	33	44
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	36	33	25	36
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	29	25	18	29
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	28	24	18	28
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	36	33	25	36
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	29	26	19	29
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	30	26	20	30
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	37	33	26	37
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	32	29	22	32
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	33	29	22	33
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	36	33	25	36
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	28	24	17	28
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	29	25	18	29
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	36	33	25	36
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	31	27	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	30	27	20	31
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	37	34	26	37
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	33	29	22	33
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	33	30	23	33
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	32	28	21	32
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	27	24	17	27
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	29	26	18	29
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	34	30	23	34
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	32	28	21	32
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	30	27	20	30
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	36	32	26	36
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	34	31	24	34
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	33	30	22	33
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	31	28	21	31
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	28	24	17	28
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	26	22	15	26
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	33	29	23	33
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	30	26	19	30
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	28	24	18	28
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	35	31	25	35
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	32	28	21	32
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	31	27	21	31
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	33	29	23	33
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	28	24	17	28
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	36	32	26	36
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	36	33	26	36
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	30	26	20	30
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	38	34	28	38
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	39	35	29	39
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	32	28	22	32
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	39	35	29	39
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	34	30	23	34
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	38	34	28	39
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	39	35	29	39
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	41	37	30	41
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	43	38	32	43
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	41	37	30	41
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	41	37	31	41
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	44	40	33	44
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	29	26	19	29
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	27	23	17	27
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	31	27	21	31
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	32	28	22	32
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	29	25	18	29
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	32	28	21	32
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	34	31	24	34
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	31	27	20	31
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	34	30	23	34
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	29	25	19	29
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	32	28	21	32
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	27	24	17	27
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	31	27	20	31
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	32	28	21	32
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	29	26	19	29
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	33	29	23	33
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	34	30	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	31	27	20	31
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	28	25	18	28
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	28	24	17	28
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	28	24	17	28
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	32	28	21	32
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	29	25	19	29
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	30	26	19	30
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	34	30	24	34
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	31	27	21	31
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	32	28	21	32
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	28	24	17	28
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	28	24	17	28
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	27	24	17	28
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	30	26	19	30
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	29	26	19	29
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	29	25	19	29
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	32	29	22	33
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	32	28	21	32
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	31	27	21	31
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	29	25	18	29
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	28	24	18	28
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	30	26	19	30
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	30	26	20	30
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	30	26	19	30
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	31	27	21	31
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	33	29	22	33
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	33	29	22	33
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	33	29	22	33
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	29	25	18	29
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	29	25	18	29
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	29	25	18	29
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	31	27	20	31
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	31	27	20	31
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	30	26	20	30
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	33	29	22	33
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	33	29	23	33
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	32	29	22	32
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	29	26	19	29
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	29	25	19	29
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	31	27	21	31
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	28	25	18	29
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	31	27	20	31
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	31	27	20	31
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	32	28	22	32
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	30	26	19	30
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	33	29	22	33
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	33	29	22	33
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	33	30	23	34
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	32	28	21	32
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	37	33	27	37
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	34	30	23	34
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	32	28	21	32
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	38	34	28	38
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	35	31	25	35
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	32	28	21	32
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	39	36	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw [2/3]	112957,02	545327,04	7,50	37	33	27	37	
315_C	Gebouw [3/3]	112954,81	545333,18	7,50	34	30	23	34	
316_A	Gebouw [1/3]	112964,98	545337,29	1,50	38	34	28	38	
316_A	Gebouw [2/3]	112967,19	545331,15	1,50	32	29	22	32	
316_A	Gebouw [3/3]	112963,14	545326,03	1,50	31	27	20	31	
316_B	Gebouw [1/3]	112964,98	545337,29	4,50	39	36	29	39	
316_B	Gebouw [2/3]	112967,19	545331,15	4,50	36	32	26	36	
316_B	Gebouw [3/3]	112963,14	545326,03	4,50	35	31	25	35	
316_C	Gebouw [1/3]	112964,98	545337,29	7,50	40	37	30	40	
316_C	Gebouw [2/3]	112967,19	545331,15	7,50	38	34	27	38	
316_C	Gebouw [3/3]	112963,14	545326,03	7,50	38	34	27	38	
317_A	Gebouw [1/4]	112980,86	545334,72	1,50	40	36	29	40	
317_A	Gebouw [2/4]	112983,08	545328,58	1,50	35	31	24	35	
317_A	Gebouw [3/4]	112979,03	545323,46	1,50	34	30	23	34	
317_A	Gebouw [4/4]	112976,81	545329,60	1,50	33	29	23	33	
317_B	Gebouw [1/4]	112980,86	545334,72	4,50	41	37	30	41	
317_B	Gebouw [2/4]	112983,08	545328,58	4,50	39	36	29	39	
317_B	Gebouw [3/4]	112979,03	545323,46	4,50	39	35	28	39	
317_B	Gebouw [4/4]	112976,81	545329,60	4,50	34	30	24	34	
317_C	Gebouw [1/4]	112980,86	545334,72	7,50	42	38	32	42	
317_C	Gebouw [2/4]	112983,08	545328,58	7,50	41	37	31	41	
317_C	Gebouw [3/4]	112979,03	545323,46	7,50	41	37	30	41	
317_C	Gebouw [4/4]	112976,81	545329,60	7,50	36	32	26	36	
318_A	Gebouw [1/3]	112997,56	545332,06	1,50	41	37	30	41	
318_A	Gebouw [2/3]	112995,72	545320,80	1,50	37	34	27	37	
318_A	Gebouw [3/3]	112993,51	545326,94	1,50	34	30	23	34	
318_B	Gebouw [1/3]	112997,56	545332,06	4,50	42	39	32	43	
318_B	Gebouw [2/3]	112995,72	545320,80	4,50	41	37	30	41	
318_B	Gebouw [3/3]	112993,51	545326,94	4,50	35	32	25	36	
318_C	Gebouw [1/3]	112997,56	545332,06	7,50	44	40	33	44	
318_C	Gebouw [2/3]	112995,72	545320,80	7,50	42	39	32	42	
318_C	Gebouw [3/3]	112993,51	545326,94	7,50	37	34	27	37	
319_A	Gebouw [1/3]	113003,68	545331,05	1,50	42	38	31	42	
319_A	Gebouw [2/3]	113005,89	545324,91	1,50	44	40	33	44	
319_A	Gebouw [3/3]	113001,84	545319,78	1,50	34	31	24	34	
319_B	Gebouw [1/3]	113003,68	545331,05	4,50	43	40	33	43	
319_B	Gebouw [2/3]	113005,89	545324,91	4,50	45	42	35	45	
319_B	Gebouw [3/3]	113001,84	545319,78	4,50	42	38	31	42	
319_C	Gebouw [1/3]	113003,68	545331,05	7,50	44	41	34	45	
319_C	Gebouw [2/3]	113005,89	545324,91	7,50	47	43	36	47	
319_C	Gebouw [3/3]	113001,84	545319,78	7,50	43	40	33	43	
320_A	Gebouw [1/3]	112966,63	545297,45	1,50	33	29	22	33	
320_A	Gebouw [2/3]	112963,61	545286,45	1,50	36	33	26	36	
320_A	Gebouw [3/3]	112962,06	545292,79	1,50	28	24	18	28	
320_B	Gebouw [1/3]	112966,63	545297,45	4,50	38	34	27	38	
320_B	Gebouw [2/3]	112963,61	545286,45	4,50	38	34	28	38	
320_B	Gebouw [3/3]	112962,06	545292,79	4,50	30	26	19	30	
320_C	Gebouw [1/3]	112966,63	545297,45	7,50	40	36	29	40	
320_C	Gebouw [2/3]	112963,61	545286,45	7,50	40	36	29	40	
320_C	Gebouw [3/3]	112962,06	545292,79	7,50	32	28	22	32	
321_A	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	1,50	31	27	20	31	
321_A	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	1,50	31	27	21	31	
321_A	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	1,50	37	33	27	37	
321_B	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	4,50	39	35	28	39	
321_B	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	4,50	37	33	27	37	
321_B	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	4,50	39	35	28	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
321_C	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	7,50	41	37	30	41
321_C	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	7,50	39	35	29	39
321_C	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	7,50	40	37	30	40
322_A	Gebouw [1/3]		112988,06	545291,75	1,50	38	34	27	38
322_A	Gebouw [2/3]		112985,20	545280,70	1,50	40	37	30	40
322_A	Gebouw [3/3]		112983,56	545287,02	1,50	30	26	19	30
322_B	Gebouw [1/3]		112988,06	545291,75	4,50	42	38	31	42
322_B	Gebouw [2/3]		112985,20	545280,70	4,50	43	39	32	43
322_B	Gebouw [3/3]		112983,56	545287,02	4,50	32	28	21	32
322_C	Gebouw [1/3]		112988,06	545291,75	7,50	43	39	33	43
322_C	Gebouw [2/3]		112985,20	545280,70	7,50	43	39	33	43
322_C	Gebouw [3/3]		112983,56	545287,02	7,50	35	31	24	35
323_A	Gebouw [1/3]		112994,06	545290,18	1,50	37	33	26	37
323_A	Gebouw [2/3]		112995,70	545283,86	1,50	42	39	32	43
323_A	Gebouw [3/3]		112991,20	545279,13	1,50	41	38	31	42
323_B	Gebouw [1/3]		112994,06	545290,18	4,50	43	39	33	43
323_B	Gebouw [2/3]		112995,70	545283,86	4,50	46	42	35	46
323_B	Gebouw [3/3]		112991,20	545279,13	4,50	44	40	33	44
323_C	Gebouw [1/3]		112994,06	545290,18	7,50	44	40	33	44
323_C	Gebouw [2/3]		112995,70	545283,86	7,50	47	43	37	47
323_C	Gebouw [3/3]		112991,20	545279,13	7,50	44	40	34	44
324_A	Gebouw [1/3]		113019,75	545306,46	1,50	36	32	26	36
324_A	Gebouw [2/3]		113026,23	545307,33	1,50	50	46	39	50
324_A	Gebouw [3/3]		113030,36	545302,26	1,50	53	50	43	53
324_B	Gebouw [1/3]		113019,75	545306,46	4,50	36	32	26	36
324_B	Gebouw [2/3]		113026,23	545307,33	4,50	50	46	39	50
324_B	Gebouw [3/3]		113030,36	545302,26	4,50	54	50	44	54
324_C	Gebouw [1/3]		113019,75	545306,46	7,50	38	35	28	38
324_C	Gebouw [2/3]		113026,23	545307,33	7,50	50	46	39	50
324_C	Gebouw [3/3]		113030,36	545302,26	7,50	54	51	44	54
325_A	Gebouw [1/3]		113017,46	545300,70	1,50	35	31	25	35
325_A	Gebouw [2/3]		113028,07	545296,49	1,50	53	50	43	53
325_A	Gebouw [3/3]		113021,58	545295,63	1,50	50	47	40	50
325_B	Gebouw [1/3]		113017,46	545300,70	4,50	33	30	23	33
325_B	Gebouw [2/3]		113028,07	545296,49	4,50	54	50	44	54
325_B	Gebouw [3/3]		113021,58	545295,63	4,50	50	46	39	50
325_C	Gebouw [1/3]		113017,46	545300,70	7,50	36	32	25	36
325_C	Gebouw [2/3]		113028,07	545296,49	7,50	54	51	44	54
325_C	Gebouw [3/3]		113021,58	545295,63	7,50	50	46	40	50
326_A	Gebouw [1/2]		112974,62	545271,87	1,50	38	35	28	38
326_A	Gebouw [2/2]		112971,72	545260,83	1,50	31	27	21	31
326_B	Gebouw [1/2]		112974,62	545271,87	4,50	40	37	30	41
326_B	Gebouw [2/2]		112971,72	545260,83	4,50	33	29	23	33
326_C	Gebouw [1/2]		112974,62	545271,87	7,50	42	38	31	42
326_C	Gebouw [2/2]		112971,72	545260,83	7,50	36	32	25	36
327_A	Gebouw [1/3]		112958,89	545268,90	1,50	29	25	19	29
327_A	Gebouw [2/3]		112965,22	545270,54	1,50	29	25	19	29
327_A	Gebouw [3/3]		112963,58	545264,34	1,50	30	26	20	30
327_B	Gebouw [1/3]		112958,89	545268,90	4,50	31	27	20	31
327_B	Gebouw [2/3]		112965,22	545270,54	4,50	32	29	22	33
327_B	Gebouw [3/3]		112963,58	545264,34	4,50	32	29	22	32
327_C	Gebouw [1/3]		112958,89	545268,90	7,50	33	29	22	33
327_C	Gebouw [2/3]		112965,22	545270,54	7,50	35	31	24	35
327_C	Gebouw [3/3]		112963,58	545264,34	7,50	35	31	24	35
328_A	Gebouw [1/2]		112991,10	545265,96	1,50	42	39	32	43
328_A	Gebouw [2/2]		112988,20	545254,93	1,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	45	41	34	45
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	31	27	20	31
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	45	42	35	45
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	35	31	25	35
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	36	33	26	36
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	30	27	20	30
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	40	36	29	40
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	33	29	22	33
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	42	38	31	42
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	35	32	25	35
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	48	44	38	48
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	52	49	42	53
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	51	48	41	51
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	49	46	39	49
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	54	50	43	54
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	52	49	42	53
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	50	46	39	50
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	54	50	43	54
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	53	49	42	53
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	42	39	32	43
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	28	24	17	28
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	45	41	34	45
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	31	27	20	31
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	45	42	35	45
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	36	32	25	36
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	28	24	17	28
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	43	39	32	43
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	31	27	20	31
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	45	41	34	45
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	34	31	24	35
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	45	41	35	45
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	30	26	19	30
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	28	24	17	28
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	39	36	29	39
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	32	28	22	32
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	31	27	20	31
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	41	38	31	41
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	34	30	23	34
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	34	30	24	34
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	42	39	32	43
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	28	24	18	28
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	47	43	36	47
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	31	27	21	31
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	48	45	38	49
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	36	32	25	36
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	49	45	38	49
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	28	24	18	28
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	43	39	32	43
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	31	27	21	31
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	45	41	34	45
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	35	32	25	36
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	45	42	35	45
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	33	29	23	33
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	52	48	41	52
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	27	23	17	27
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	34	31	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	53	49	43	53	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	30	26	19	30	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	36	32	26	36	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	53	49	43	53	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	35	31	24	35	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	53	49	42	53	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	50	46	39	50	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	54	50	43	54	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	51	47	41	51	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	54	50	43	54	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	51	48	41	51	
344_A	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	1,50	51	48	40	51	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	36	32	25	36	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	46	44	35	47	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	52	49	41	52	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	47	44	36	47	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	37	34	27	38	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	47	45	37	48	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	52	49	41	52	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	47	44	36	47	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	39	35	29	39	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	48	45	37	48	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	51	49	41	52	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	38	35	28	38	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	52	49	42	52	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	40	36	29	40	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	47	44	36	47	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	52	50	42	53	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	41	38	31	41	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	47	44	36	47	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	52	49	41	52	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	39	35	28	39	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	52	49	42	53	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	48	45	37	48	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	41	37	30	41	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	53	50	42	53	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	48	45	37	48	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	42	38	31	42	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	52	49	41	52	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	41	37	31	41	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	52	49	42	53	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	46	43	35	46	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	43	39	32	43	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	47	44	36	47	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	53	50	42	53	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	47	44	36	47	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	44	40	33	44	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	48	45	37	48	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	52	49	41	52	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	43	39	33	43	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	53	50	42	53	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	50	46	39	50	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	45	41	35	45	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	47	44	36	47	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	53	50	42	53	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	50	47	40	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
348_C	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	7,50	46	42	35	46	
348_C	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	7,50	47	44	37	47	
349_A	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	1,50	52	48	41	52	
349_A	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	1,50	51	48	41	51	
349_A	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	1,50	47	43	36	47	
349_B	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	4,50	53	49	42	53	
349_B	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	4,50	53	49	42	53	
349_B	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	4,50	49	45	38	49	
349_B	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	4,50	47	43	36	47	
349_C	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	7,50	53	49	42	53	
349_C	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	7,50	53	49	43	53	
349_C	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	7,50	49	45	38	49	
349_C	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	7,50	48	44	37	48	
350_A	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	1,50	50	47	40	51	
350_A	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	1,50	33	29	22	33	
350_A	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	1,50	47	43	36	47	
350_B	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	4,50	52	48	42	52	
350_B	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	4,50	46	42	36	46	
350_B	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	4,50	36	33	26	37	
350_B	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	4,50	49	45	38	49	
350_C	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	7,50	52	48	42	52	
350_C	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	7,50	46	43	36	46	
350_C	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	7,50	40	36	29	40	
350_C	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	7,50	49	46	39	49	
351_A	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	1,50	50	47	40	50	
351_A	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	1,50	33	30	22	33	
351_B	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	4,50	52	48	41	52	
351_B	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	4,50	47	44	37	47	
351_B	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	4,50	36	33	25	36	
351_B	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	4,50	46	42	36	46	
351_C	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	7,50	52	48	42	52	
351_C	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	7,50	48	44	37	48	
351_C	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	7,50	39	36	28	39	
351_C	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	7,50	46	43	36	47	
352_A	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	1,50	39	36	28	39	
352_A	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	1,50	40	37	30	41	
352_A	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	1,50	36	33	26	36	
352_B	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	4,50	40	38	30	41	
352_B	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	4,50	42	39	31	42	
352_B	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	4,50	39	36	29	40	
352_B	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	4,50	34	31	24	34	
352_C	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	7,50	41	38	30	41	
352_C	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	7,50	44	41	33	44	
352_C	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	7,50	42	38	32	42	
352_C	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	7,50	38	34	27	38	
353_A	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	1,50	36	33	25	36	
353_A	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	1,50	35	32	25	35	
353_B	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	4,50	37	34	26	37	
353_B	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	4,50	39	35	28	39	
353_B	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	4,50	33	29	22	33	
353_C	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	7,50	38	36	28	39	
353_C	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	7,50	41	38	31	41	
353_C	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	7,50	36	32	25	36	
354_A	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	1,50	33	30	23	33	
354_A	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	1,50	34	31	24	35	
354_B	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	4,50	35	32	24	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
354_B	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	4,50	39	35	28	39	
354_C	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	7,50	37	34	26	37	
354_C	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	7,50	41	38	31	41	
355_A	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	1,50	50	47	40	50	
355_A	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	1,50	33	30	23	33	
355_B	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	4,50	52	48	41	52	
355_B	Gebouw [2/4]	113051,88	545404,92	4,50	46	43	36	46	
355_B	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	4,50	35	32	25	35	
355_B	Gebouw [4/4]	113054,17	545410,68	4,50	47	43	37	47	
355_C	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	7,50	52	48	42	52	
355_C	Gebouw [2/4]	113051,88	545404,92	7,50	47	43	36	47	
355_C	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	7,50	38	35	27	38	
355_C	Gebouw [4/4]	113054,17	545410,68	7,50	48	44	37	48	
356_A	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	1,50	50	46	39	50	
356_A	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	1,50	32	29	21	32	
356_B	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	4,50	51	48	41	51	
356_B	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	4,50	34	31	23	34	
356_B	Gebouw [3/3]	113049,06	545402,48	4,50	46	42	35	46	
356_C	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	7,50	52	48	41	52	
356_C	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	7,50	37	33	26	37	
356_C	Gebouw [3/3]	113049,06	545402,48	7,50	46	42	36	46	
357_A	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	1,50	50	46	39	50	
357_A	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	1,50	32	28	21	32	
357_B	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	4,50	51	48	41	51	
357_B	Gebouw [2/3]	113044,55	545391,15	4,50	46	42	35	46	
357_B	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	4,50	34	31	23	34	
357_C	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	7,50	52	48	41	52	
357_C	Gebouw [2/3]	113044,55	545391,15	7,50	46	43	36	46	
357_C	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	7,50	37	33	26	37	
358_A	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	1,50	35	32	25	36	
358_A	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	1,50	35	31	25	35	
358_B	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	4,50	37	35	27	38	
358_B	Gebouw [2/3]	113014,04	545424,38	4,50	37	34	27	37	
358_B	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	4,50	39	35	28	39	
358_C	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	7,50	39	36	28	39	
358_C	Gebouw [2/3]	113014,04	545424,38	7,50	40	36	29	40	
358_C	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	7,50	41	38	31	41	
359_A	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	1,50	50	46	40	50	
359_A	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	1,50	32	28	21	32	
359_B	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	4,50	52	48	41	52	
359_B	Gebouw [2/4]	113041,04	545382,32	4,50	46	42	36	46	
359_B	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	4,50	34	30	23	34	
359_B	Gebouw [4/4]	113043,33	545388,08	4,50	46	42	35	46	
359_C	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	7,50	52	48	41	52	
359_C	Gebouw [2/4]	113041,04	545382,32	7,50	46	43	36	46	
359_C	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	7,50	36	33	26	36	
359_C	Gebouw [4/4]	113043,33	545388,08	7,50	46	43	36	46	
360_A	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	1,50	50	47	40	50	
360_A	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	1,50	29	25	19	29	
360_B	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	4,50	52	48	41	52	
360_B	Gebouw [2/4]	113039,12	545372,86	4,50	46	42	36	46	
360_B	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	4,50	31	27	21	31	
360_B	Gebouw [4/4]	113041,41	545378,62	4,50	47	43	36	47	
360_C	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	7,50	52	48	42	52	
360_C	Gebouw [2/4]	113039,12	545372,86	7,50	46	43	36	46	
360_C	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	7,50	34	30	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 wegen  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
360_C	Gebouw [4/4]	113041,41	545378,62	7,50	47	43	36	47	
361_A	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	1,50	50	46	40	50	
361_A	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	1,50	33	30	23	33	
361_B	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	4,50	52	48	41	52	
361_B	Gebouw [2/4]	113035,60	545364,03	4,50	47	44	37	47	
361_B	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	4,50	35	31	24	35	
361_B	Gebouw [4/4]	113037,90	545369,80	4,50	46	42	36	46	
361_C	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	7,50	52	48	41	52	
361_C	Gebouw [2/4]	113035,60	545364,03	7,50	48	44	37	48	
361_C	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	7,50	37	33	27	37	
361_C	Gebouw [4/4]	113037,90	545369,80	7,50	46	43	36	46	
362_A	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	1,50	50	46	40	50	
362_A	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	1,50	46	43	36	46	
362_A	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	1,50	40	36	29	40	
362_B	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	4,50	52	48	41	52	
362_B	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	4,50	48	44	38	48	
362_B	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	4,50	42	38	32	42	
362_B	Gebouw [4/4]	113033,09	545357,72	4,50	47	43	36	47	
362_C	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	7,50	52	48	41	52	
362_C	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	7,50	48	45	38	48	
362_C	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	7,50	43	39	33	43	
362_C	Gebouw [4/4]	113033,09	545357,72	7,50	47	44	37	47	
363_A	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	1,50	41	38	31	41	
363_A	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	1,50	31	27	20	31	
363_B	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	4,50	43	39	33	43	
363_B	Gebouw [2/4]	113002,52	545360,40	4,50	31	27	20	31	
363_B	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	4,50	36	32	25	36	
363_B	Gebouw [4/4]	113008,63	545359,36	4,50	37	33	26	37	
363_C	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	7,50	44	41	34	44	
363_C	Gebouw [2/4]	113002,52	545360,40	7,50	34	31	24	34	
363_C	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	7,50	39	35	28	39	
363_C	Gebouw [4/4]	113008,63	545359,36	7,50	39	36	29	39	
364_A	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	1,50	40	36	29	40	
364_A	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	1,50	33	30	22	33	
364_A	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	1,50	31	28	20	31	
364_B	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	4,50	41	38	31	42	
364_B	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	4,50	34	30	23	34	
364_B	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	4,50	33	29	22	33	
364_B	Gebouw [4/4]	112999,03	545359,49	4,50	35	31	24	35	
364_C	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	7,50	43	39	32	43	
364_C	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	7,50	35	31	24	35	
364_C	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	7,50	35	31	24	35	
364_C	Gebouw [4/4]	112999,03	545359,49	7,50	38	34	27	38	
365_A	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	1,50	43	40	33	44	
365_A	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	1,50	32	29	22	32	
365_A	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	1,50	43	40	33	43	
365_B	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	4,50	46	42	35	46	
365_B	Gebouw [2/4]	113015,10	545356,76	4,50	36	32	25	36	
365_B	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	4,50	40	36	29	40	
365_B	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	4,50	45	42	35	46	
365_C	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	7,50	46	43	36	46	
365_C	Gebouw [2/4]	113015,10	545356,76	7,50	38	34	27	38	
365_C	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	7,50	43	39	32	43	
365_C	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	7,50	46	43	36	46	
366_A	Gebouw [1/3]	113001,70	545384,92	1,50	30	27	20	30	
366_A	Gebouw [2/3]	112999,80	545390,58	1,50	33	30	22	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	1,50	31	27	21	31
366_B	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	4,50	35	31	24	35
366_B	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	4,50	34	31	23	34
366_B	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	4,50	37	33	26	37
366_C	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	7,50	38	34	27	38
366_C	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	7,50	36	32	25	36
366_C	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	7,50	40	36	30	40
367_A	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	1,50	34	31	23	34
367_A	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	1,50	34	30	23	34
367_B	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	4,50	35	32	25	36
367_B	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	4,50	35	31	24	35
367_B	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	4,50	38	35	28	38
367_C	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	7,50	37	34	26	37
367_C	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	7,50	38	34	27	38
367_C	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	7,50	41	37	30	41
83_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	48	44	38	48
83_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	52	49	42	53
83_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	49	46	39	49
83_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	36	32	26	36
83_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	49	46	39	50
83_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	54	50	43	54
83_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	49	45	39	49
83_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	38	34	27	38
83_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	50	46	39	50
83_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	54	50	43	54
83_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	49	46	39	49
83_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	39	35	28	39
84_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	35	31	24	35
84_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	43	39	32	43
84_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	43	40	33	44
84_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	33	29	22	33
84_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	35	31	25	35
84_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	44	40	34	44
84_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	43	39	33	43
84_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	37	33	27	37
84_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	36	32	26	36
84_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	45	41	35	45
84_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	44	41	34	44
84_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	39	35	28	39
85_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	50	46	39	50
85_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	53	49	42	53
85_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	48	44	38	48
85_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	34	30	24	34
85_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	50	46	39	50
85_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	54	50	43	54
85_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	49	46	39	50
85_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	38	34	28	38
85_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	50	46	39	50
85_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	54	50	44	54
85_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	50	46	39	50
85_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	40	36	29	40
86_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	34	31	24	34
86_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	48	44	37	48
86_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	53	49	42	53
86_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	50	46	39	50
86_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	49	46	39	49
86_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	54	50	43	54
86_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	49	46	39	50
86_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	38	35	28	39
86_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	50	46	39	50
86_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	54	50	43	54
86_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	50	46	39	50
87_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	32	28	22	32
87_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	36	32	25	36
87_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	29	25	19	29
87_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	35	32	25	35
87_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	39	36	29	39
87_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	38	34	27	38
87_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	31	27	20	31
87_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	40	36	29	40
87_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	41	37	30	41
87_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	40	36	29	40
87_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	32	28	21	32
87_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	41	37	31	41
88_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	30	26	20	30
88_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	36	32	25	36
88_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	32	28	22	32
88_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	31	27	20	31
88_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	32	28	21	32
88_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	38	35	28	38
88_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	38	35	28	38
88_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	37	34	27	37
88_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	34	30	23	34
88_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	40	36	29	40
88_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	40	36	29	40
88_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	39	36	29	39
89_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	33	29	22	33
89_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	34	31	24	34
89_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	32	29	22	33
89_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	37	33	26	37
89_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	35	32	25	36
89_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	37	33	26	37
89_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	41	37	31	41
89_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	42	38	32	42
89_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	38	34	27	38
89_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	39	35	28	39
89_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	42	39	32	42
89_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	44	40	33	44
90_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	33	30	23	34
90_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	37	34	27	37
90_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	32	28	21	32
90_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	29	26	19	30
90_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	38	34	27	38
90_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	39	36	29	40
90_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	34	30	23	34
90_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	37	34	27	37
90_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	40	36	29	40
90_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	41	37	31	41
90_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	35	32	25	36
90_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	39	36	29	40
91_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	50	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
91_A	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	1,50	53	50	43	53	
91_A	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	1,50	49	45	39	49	
91_A	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	1,50	37	33	26	37	
91_B	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	4,50	50	46	39	50	
91_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	54	50	44	54	
91_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	51	47	40	51	
91_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	39	35	29	39	
91_C	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	7,50	50	46	39	50	
91_C	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	7,50	54	51	44	54	
91_C	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	7,50	51	47	40	51	
91_C	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	7,50	41	37	30	41	
92_A	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	1,50	34	30	24	34	
92_A	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	1,50	48	44	38	48	
92_A	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	1,50	53	49	42	53	
92_A	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	1,50	50	46	39	50	
92_B	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	4,50	38	34	27	38	
92_B	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	4,50	50	46	39	50	
92_B	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	4,50	54	50	43	54	
92_B	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	4,50	50	46	39	50	
92_C	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	7,50	39	36	29	39	
92_C	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	7,50	50	46	39	50	
92_C	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	7,50	54	50	44	54	
92_C	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	7,50	50	46	40	50	
93_A	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	1,50	50	46	39	50	
93_A	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	1,50	53	49	42	53	
93_A	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	1,50	48	44	38	48	
93_A	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	1,50	36	32	26	36	
93_B	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	4,50	49	46	39	50	
93_B	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	4,50	54	50	43	54	
93_B	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	4,50	50	46	39	50	
93_B	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	4,50	38	34	28	38	
93_C	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	7,50	50	46	39	50	
93_C	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	7,50	54	50	43	54	
93_C	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	7,50	50	46	39	50	
93_C	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	7,50	40	36	30	40	
94_A	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	1,50	36	33	26	37	
94_A	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	1,50	48	44	38	48	
94_A	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	1,50	53	49	43	53	
94_A	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	1,50	50	46	40	50	
94_B	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	4,50	39	35	28	39	
94_B	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	4,50	50	46	39	50	
94_B	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	4,50	54	50	44	54	
94_B	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	4,50	50	46	39	50	
94_C	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	7,50	41	37	31	41	
94_C	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	7,50	50	46	39	50	
94_C	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	7,50	54	50	44	54	
94_C	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	7,50	50	46	40	50	
95_A	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	1,50	38	34	28	38	
95_A	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	1,50	42	38	31	42	
95_A	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	1,50	40	36	30	40	
95_B	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	4,50	43	39	33	43	
95_B	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	4,50	46	42	35	46	
95_B	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	4,50	43	39	32	43	
95_C	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	7,50	44	41	34	44	
95_C	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	7,50	47	43	36	47	
95_C	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	7,50	44	40	33	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: wegen  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw [1/3]		112491,28	545121,87	1,50	30	26	19	30
96_A	Gebouw [2/3]		112496,41	545117,80	1,50	39	36	29	39
96_A	Gebouw [3/3]		112485,14	545119,64	1,50	39	35	29	39
96_B	Gebouw [1/3]		112491,28	545121,87	4,50	34	30	23	34
96_B	Gebouw [2/3]		112496,41	545117,80	4,50	42	38	32	42
96_B	Gebouw [3/3]		112485,14	545119,64	4,50	42	38	31	42
96_C	Gebouw [1/3]		112491,28	545121,87	7,50	35	31	25	35
96_C	Gebouw [2/3]		112496,41	545117,80	7,50	43	40	33	44
96_C	Gebouw [3/3]		112485,14	545119,64	7,50	43	39	32	43
97_A	Gebouw [1/3]		112468,54	545116,06	1,50	40	36	30	40
97_A	Gebouw [2/3]		112462,40	545113,83	1,50	43	39	32	43
97_A	Gebouw [3/3]		112457,27	545117,90	1,50	34	30	24	34
97_B	Gebouw [1/3]		112468,54	545116,06	4,50	43	39	32	43
97_B	Gebouw [2/3]		112462,40	545113,83	4,50	45	42	35	46
97_B	Gebouw [3/3]		112457,27	545117,90	4,50	42	38	31	42
97_C	Gebouw [1/3]		112468,54	545116,06	7,50	44	40	33	44
97_C	Gebouw [2/3]		112462,40	545113,83	7,50	47	43	36	47
97_C	Gebouw [3/3]		112457,27	545117,90	7,50	43	40	33	43
98_A	Gebouw [1/3]		112464,40	545126,27	1,50	30	26	20	30
98_A	Gebouw [2/3]		112469,52	545122,20	1,50	39	35	28	39
98_A	Gebouw [3/3]		112458,25	545124,04	1,50	35	32	25	36
98_B	Gebouw [1/3]		112464,40	545126,27	4,50	34	30	24	34
98_B	Gebouw [2/3]		112469,52	545122,20	4,50	42	38	31	42
98_B	Gebouw [3/3]		112458,25	545124,04	4,50	41	37	30	41
98_C	Gebouw [1/3]		112464,40	545126,27	7,50	36	32	25	36
98_C	Gebouw [2/3]		112469,52	545122,20	7,50	43	39	33	43
98_C	Gebouw [3/3]		112458,25	545124,04	7,50	43	39	32	43
99_A	Gebouw [1/3]		112428,30	545122,59	1,50	32	28	21	32
99_A	Gebouw [2/3]		112422,15	545120,35	1,50	43	39	32	43
99_A	Gebouw [3/3]		112417,03	545124,42	1,50	41	38	31	41
99_B	Gebouw [1/3]		112428,30	545122,59	4,50	42	38	31	42
99_B	Gebouw [2/3]		112422,15	545120,35	4,50	46	42	35	46
99_B	Gebouw [3/3]		112417,03	545124,42	4,50	44	40	33	44
99_C	Gebouw [1/3]		112428,30	545122,59	7,50	43	39	33	43
99_C	Gebouw [2/3]		112422,15	545120,35	7,50	47	43	37	47
99_C	Gebouw [3/3]		112417,03	545124,42	7,50	45	41	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
100_A	Gebouw [1/3]		112424,16	545132,80	1,50	28	24	18	28
100_A	Gebouw [2/3]		112429,28	545128,73	1,50	20	16	9	20
100_A	Gebouw [3/3]		112418,01	545130,56	1,50	29	24	18	29
100_B	Gebouw [1/3]		112424,16	545132,80	4,50	30	26	19	30
100_B	Gebouw [2/3]		112429,28	545128,73	4,50	22	18	12	22
100_B	Gebouw [3/3]		112418,01	545130,56	4,50	30	26	20	30
100_C	Gebouw [1/3]		112424,16	545132,80	7,50	32	28	22	32
100_C	Gebouw [2/3]		112429,28	545128,73	7,50	24	19	13	24
100_C	Gebouw [3/3]		112418,01	545130,56	7,50	33	29	23	33
101_A	Gebouw [1/3]		112403,40	545126,53	1,50	22	18	12	22
101_A	Gebouw [2/3]		112397,26	545124,29	1,50	20	16	10	20
101_A	Gebouw [3/3]		112392,14	545128,36	1,50	33	29	22	33
101_B	Gebouw [1/3]		112403,40	545126,53	4,50	21	17	11	21
101_B	Gebouw [2/3]		112397,26	545124,29	4,50	33	29	22	33
101_B	Gebouw [3/3]		112392,14	545128,36	4,50	35	31	25	35
101_C	Gebouw [1/3]		112403,40	545126,53	7,50	25	20	14	25
101_C	Gebouw [2/3]		112397,26	545124,29	7,50	34	30	24	34
101_C	Gebouw [3/3]		112392,14	545128,36	7,50	38	34	28	38
102_A	Gebouw [1/3]		112399,26	545136,74	1,50	24	19	13	24
102_A	Gebouw [2/3]		112404,38	545132,66	1,50	23	19	13	23
102_A	Gebouw [3/3]		112393,11	545134,50	1,50	32	28	22	32
102_B	Gebouw [1/3]		112399,26	545136,74	4,50	30	25	19	30
102_B	Gebouw [2/3]		112404,38	545132,66	4,50	26	22	16	26
102_B	Gebouw [3/3]		112393,11	545134,50	4,50	35	31	24	35
102_C	Gebouw [1/3]		112399,26	545136,74	7,50	34	30	24	34
102_C	Gebouw [2/3]		112404,38	545132,66	7,50	28	24	17	28
102_C	Gebouw [3/3]		112393,11	545134,50	7,50	38	34	28	38
103_A	Gebouw [1/3]		112344,22	545139,03	1,50	24	20	14	24
103_A	Gebouw [2/3]		112338,25	545136,36	1,50	49	44	38	49
103_A	Gebouw [3/3]		112332,85	545140,05	1,50	53	49	42	53
103_B	Gebouw [1/3]		112344,22	545139,03	4,50	29	25	19	29
103_B	Gebouw [2/3]		112338,25	545136,36	4,50	47	43	37	47
103_B	Gebouw [3/3]		112332,85	545140,05	4,50	53	49	43	53
103_C	Gebouw [1/3]		112344,22	545139,03	7,50	31	27	20	31
103_C	Gebouw [2/3]		112338,25	545136,36	7,50	47	43	37	47
103_C	Gebouw [3/3]		112332,85	545140,05	7,50	53	49	42	53
104_A	Gebouw [1/3]		112339,36	545148,92	1,50	49	45	38	49
104_A	Gebouw [2/3]		112344,76	545145,22	1,50	24	20	14	24
104_A	Gebouw [3/3]		112333,38	545146,24	1,50	53	49	43	53
104_B	Gebouw [1/3]		112339,36	545148,92	4,50	48	44	37	48
104_B	Gebouw [2/3]		112344,76	545145,22	4,50	31	27	21	31
104_B	Gebouw [3/3]		112333,38	545146,24	4,50	53	49	43	53
104_C	Gebouw [1/3]		112339,36	545148,92	7,50	48	44	38	48
104_C	Gebouw [2/3]		112344,76	545145,22	7,50	31	27	21	32
104_C	Gebouw [3/3]		112333,38	545146,24	7,50	53	49	43	53
105_A	Gebouw [1/4]		112338,31	545122,55	1,50	47	43	37	47
105_A	Gebouw [2/4]		112343,09	545118,08	1,50	30	26	20	30
105_A	Gebouw [3/4]		112336,78	545116,35	1,50	45	41	34	45
105_A	Gebouw [4/4]		112332,00	545120,83	1,50	51	47	41	51
105_B	Gebouw [1/4]		112338,31	545122,55	4,50	46	42	36	46
105_B	Gebouw [2/4]		112343,09	545118,08	4,50	32	27	21	32
105_B	Gebouw [3/4]		112336,78	545116,35	4,50	45	41	35	46
105_B	Gebouw [4/4]		112332,00	545120,83	4,50	51	47	41	51
105_C	Gebouw [1/4]		112338,31	545122,55	7,50	46	42	36	46
105_C	Gebouw [2/4]		112343,09	545118,08	7,50	33	29	23	33
105_C	Gebouw [3/4]		112336,78	545116,35	7,50	45	41	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	51	47	41	51	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	25	21	15	26	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	20	15	9	19	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	22	18	12	22	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	27	23	16	27	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	24	19	13	24	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	27	23	17	27	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	27	23	17	28	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	28	23	17	28	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	30	26	19	30	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	16	12	6	16	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	25	21	15	25	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	22	18	12	22	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	16	12	6	16	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	26	22	16	26	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	26	22	15	26	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	20	15	9	20	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	27	23	17	27	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	28	24	18	28	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	10	6	0	10	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	14	10	4	14	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	18	14	8	18	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	11	7	1	11	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	20	15	9	20	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	21	16	10	21	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	12	7	1	12	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	21	17	10	21	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	22	18	12	22	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	16	12	6	16	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	10	6	0	10	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	18	14	8	18	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	21	16	10	21	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	11	7	1	11	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	20	16	10	20	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	22	18	11	22	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	12	7	1	12	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	22	18	12	22	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	15	11	5	15	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	14	9	3	13	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	17	13	7	17	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	13	8	2	13	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	15	10	5	15	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	15	11	5	15	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	17	13	7	17	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	13	9	3	13	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	17	12	6	17	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	17	12	6	17	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	18	13	7	18	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	16	11	5	16	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	6	2	-4	6	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	9	5	-1	9	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	9	5	-1	9	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	11	7	1	11	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	12	8	2	12	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	14	10	4	14	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	3	-1	-7	3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw [2/3]		112942,98	545279,28	1,50	7	2	-3	7
112_A	Gebouw [3/3]		112920,78	545282,30	1,50	9	5	-1	9
112_B	Gebouw [1/3]		112931,95	545285,04	4,50	6	2	-4	6
112_B	Gebouw [2/3]		112942,98	545279,28	4,50	10	6	0	10
112_B	Gebouw [3/3]		112920,78	545282,30	4,50	12	7	1	12
112_C	Gebouw [1/3]		112931,95	545285,04	7,50	8	3	-3	8
112_C	Gebouw [2/3]		112942,98	545279,28	7,50	13	9	3	13
112_C	Gebouw [3/3]		112920,78	545282,30	7,50	14	10	4	14
113_A	Gebouw [1/4]		112742,97	545366,61	1,50	15	11	5	15
113_A	Gebouw [2/4]		112738,02	545370,94	1,50	14	9	3	13
113_A	Gebouw [3/4]		112744,09	545373,48	1,50	17	13	7	17
113_A	Gebouw [4/4]		112749,03	545369,14	1,50	13	8	2	13
113_B	Gebouw [1/4]		112742,97	545366,61	4,50	15	10	5	15
113_B	Gebouw [2/4]		112738,02	545370,94	4,50	15	11	5	15
113_B	Gebouw [3/4]		112744,09	545373,48	4,50	17	13	7	17
113_B	Gebouw [4/4]		112749,03	545369,14	4,50	13	9	3	13
113_C	Gebouw [1/4]		112742,97	545366,61	7,50	17	12	6	17
113_C	Gebouw [2/4]		112738,02	545370,94	7,50	17	12	6	17
113_C	Gebouw [3/4]		112744,09	545373,48	7,50	18	13	7	18
113_C	Gebouw [4/4]		112749,03	545369,14	7,50	16	11	5	16
114_A	Gebouw [1/4]		112742,42	545328,58	1,50	13	9	3	13
114_A	Gebouw [2/4]		112736,31	545325,80	1,50	11	7	1	11
114_A	Gebouw [3/4]		112731,40	545330,38	1,50	12	7	1	12
114_A	Gebouw [4/4]		112737,51	545333,15	1,50	13	9	3	13
114_B	Gebouw [1/4]		112742,42	545328,58	4,50	15	10	4	15
114_B	Gebouw [2/4]		112736,31	545325,80	4,50	14	9	3	14
114_B	Gebouw [3/4]		112731,40	545330,38	4,50	15	10	4	15
114_B	Gebouw [4/4]		112737,51	545333,15	4,50	15	10	4	15
114_C	Gebouw [1/4]		112742,42	545328,58	7,50	18	14	7	18
114_C	Gebouw [2/4]		112736,31	545325,80	7,50	17	12	6	17
114_C	Gebouw [3/4]		112731,40	545330,38	7,50	17	13	7	17
114_C	Gebouw [4/4]		112737,51	545333,15	7,50	17	13	7	17
115_A	Gebouw [1/4]		113027,59	545323,93	1,50	8	3	-2	8
115_A	Gebouw [2/4]		113034,15	545325,31	1,50	6	1	-5	6
115_A	Gebouw [3/4]		113037,94	545319,77	1,50	-11	-15	-21	-11
115_A	Gebouw [4/4]		113031,38	545318,40	1,50	5	1	-5	5
115_B	Gebouw [1/4]		113027,59	545323,93	4,50	11	6	0	10
115_B	Gebouw [2/4]		113034,15	545325,31	4,50	8	3	-3	7
115_B	Gebouw [3/4]		113037,94	545319,77	4,50	-9	-14	-20	-10
115_B	Gebouw [4/4]		113031,38	545318,40	4,50	9	4	-2	9
115_C	Gebouw [1/4]		113027,59	545323,93	7,50	13	8	2	13
115_C	Gebouw [2/4]		113034,15	545325,31	7,50	9	5	-1	9
115_C	Gebouw [3/4]		113037,94	545319,77	7,50	-9	-14	-20	-9
115_C	Gebouw [4/4]		113031,38	545318,40	7,50	11	7	1	11
116_A	Gebouw [2/5]		112928,53	545331,57	1,50	12	8	2	12
116_A	Gebouw [3/5]		112925,89	545337,71	1,50	9	4	-2	9
116_A	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	1,50	11	7	0	11
116_A	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	1,50	11	7	1	11
116_B	Gebouw [1/5]		112932,41	545333,03	4,50	10	5	-1	10
116_B	Gebouw [2/5]		112928,53	545331,57	4,50	12	7	1	12
116_B	Gebouw [3/5]		112925,89	545337,71	4,50	11	7	1	11
116_B	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	4,50	12	7	1	12
116_B	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	4,50	12	7	1	11
116_C	Gebouw [1/5]		112932,41	545333,03	7,50	12	7	1	12
116_C	Gebouw [2/5]		112928,53	545331,57	7,50	14	9	3	14
116_C	Gebouw [3/5]		112925,89	545337,71	7,50	15	10	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
116_C	Gebouw [4/5]	112930,52	545342,65	7,50	12	7	1	12	
116_C	Gebouw [5/5]	112933,66	545338,43	7,50	14	10	4	14	
117_A	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	1,50	12	8	2	12	
117_A	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	1,50	11	7	1	11	
117_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	1,50	13	8	2	13	
117_A	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	1,50	12	8	2	12	
117_B	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	4,50	13	9	3	13	
117_B	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	4,50	15	10	4	15	
117_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	4,50	15	10	4	15	
117_B	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	4,50	12	8	2	12	
117_C	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	7,50	16	12	6	16	
117_C	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	7,50	18	13	7	18	
117_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	7,50	16	12	6	16	
117_C	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	7,50	15	10	4	15	
118_A	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	1,50	12	7	1	12	
118_A	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	1,50	11	7	1	11	
118_A	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	1,50	17	13	7	17	
118_B	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	4,50	14	10	4	14	
118_B	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	4,50	14	9	4	14	
118_B	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	4,50	18	13	7	18	
118_C	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	7,50	18	14	8	18	
118_C	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	7,50	19	14	8	19	
118_C	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	7,50	18	14	8	18	
119_A	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	1,50	12	8	2	12	
119_A	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	1,50	10	6	0	10	
119_B	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	4,50	14	9	3	14	
119_B	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	4,50	13	9	3	13	
119_C	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	7,50	14	10	4	14	
119_C	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	7,50	15	10	4	15	
120_A	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	1,50	15	11	4	15	
120_A	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	1,50	9	4	-2	8	
120_B	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	4,50	16	12	6	16	
120_B	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	4,50	11	6	0	11	
120_C	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	7,50	16	12	6	16	
120_C	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	7,50	14	9	3	14	
121_A	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	1,50	15	11	4	15	
121_A	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	1,50	9	5	-1	9	
121_B	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	4,50	16	12	6	16	
121_B	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	4,50	11	6	0	11	
121_C	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	7,50	16	12	6	16	
121_C	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	7,50	13	8	2	13	
122_A	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	1,50	15	10	4	15	
122_A	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	1,50	9	4	-2	9	
122_B	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	4,50	16	12	5	16	
122_B	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	4,50	11	6	0	11	
122_C	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	7,50	16	12	6	16	
122_C	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	7,50	12	8	2	12	
123_A	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	1,50	15	10	4	15	
123_A	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	1,50	9	5	-1	9	
123_B	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	4,50	16	12	5	16	
123_B	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	4,50	11	7	1	11	
123_C	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	7,50	16	12	6	16	
123_C	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	7,50	13	9	3	13	
124_A	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	1,50	8	3	-3	8	
124_A	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	1,50	11	7	1	11	
124_B	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	4,50	10	5	-1	10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	4,50	14	9	3	14	
124_C	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	7,50	12	8	2	12	
124_C	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	7,50	15	11	5	15	
125_A	Gebouw [1/2]	112888,24	545299,14	1,50	7	3	-3	7	
125_A	Gebouw [2/2]	112878,19	545300,87	1,50	11	6	0	11	
125_B	Gebouw [1/2]	112888,24	545299,14	4,50	10	5	-1	10	
125_B	Gebouw [2/2]	112878,19	545300,87	4,50	13	8	2	13	
125_C	Gebouw [1/2]	112888,24	545299,14	7,50	12	8	2	12	
125_C	Gebouw [2/2]	112878,19	545300,87	7,50	14	10	4	14	
126_A	Gebouw [1/2]	112889,15	545304,47	1,50	8	4	-2	8	
126_A	Gebouw [2/2]	112879,10	545306,19	1,50	11	6	0	11	
126_B	Gebouw [1/2]	112889,15	545304,47	4,50	10	6	0	10	
126_B	Gebouw [2/2]	112879,10	545306,19	4,50	13	9	3	13	
126_C	Gebouw [1/2]	112889,15	545304,47	7,50	12	7	1	12	
126_C	Gebouw [2/2]	112879,10	545306,19	7,50	15	11	5	15	
127_A	Gebouw [1/2]	112890,07	545309,79	1,50	8	4	-2	8	
127_A	Gebouw [2/2]	112880,01	545311,51	1,50	11	7	1	11	
127_B	Gebouw [1/2]	112890,07	545309,79	4,50	11	6	0	10	
127_B	Gebouw [2/2]	112880,01	545311,51	4,50	14	9	3	13	
127_C	Gebouw [1/2]	112890,07	545309,79	7,50	14	9	3	14	
127_C	Gebouw [2/2]	112880,01	545311,51	7,50	15	11	5	15	
128_A	Gebouw [1/2]	112890,98	545315,11	1,50	9	5	-1	9	
128_A	Gebouw [2/2]	112880,93	545316,84	1,50	11	6	0	11	
128_B	Gebouw [1/2]	112890,98	545315,11	4,50	11	6	0	11	
128_B	Gebouw [2/2]	112880,93	545316,84	4,50	13	8	3	13	
128_C	Gebouw [1/2]	112890,98	545315,11	7,50	14	10	4	14	
128_C	Gebouw [2/2]	112880,93	545316,84	7,50	16	11	5	16	
129_A	Gebouw [1/5]	112888,68	545345,19	1,50	9	5	-1	9	
129_A	Gebouw [2/5]	112893,00	545348,20	1,50	13	9	2	13	
129_A	Gebouw [3/5]	112895,82	545342,03	1,50	12	7	1	12	
129_A	Gebouw [4/5]	112891,36	545337,06	1,50	11	7	1	11	
129_B	Gebouw [1/5]	112888,68	545345,19	4,50	12	7	1	12	
129_B	Gebouw [2/5]	112893,00	545348,20	4,50	14	9	3	14	
129_B	Gebouw [3/5]	112895,82	545342,03	4,50	12	8	2	12	
129_B	Gebouw [4/5]	112891,36	545337,06	4,50	13	8	2	13	
129_B	Gebouw [5/5]	112888,15	545339,68	4,50	12	7	1	12	
129_C	Gebouw [1/5]	112888,68	545345,19	7,50	15	10	4	15	
129_C	Gebouw [2/5]	112893,00	545348,20	7,50	14	10	4	14	
129_C	Gebouw [3/5]	112895,82	545342,03	7,50	16	12	6	16	
129_C	Gebouw [4/5]	112891,36	545337,06	7,50	14	10	4	14	
129_C	Gebouw [5/5]	112888,15	545339,68	7,50	14	9	3	14	
130_A	Gebouw [1/2]	112942,85	545266,92	1,50	6	1	-5	6	
130_A	Gebouw [2/2]	112920,62	545267,15	1,50	12	8	2	12	
130_B	Gebouw [1/2]	112942,85	545266,92	4,50	8	4	-2	8	
130_B	Gebouw [2/2]	112920,62	545267,15	4,50	14	9	3	14	
130_C	Gebouw [1/2]	112942,85	545266,92	7,50	12	7	1	12	
130_C	Gebouw [2/2]	112920,62	545267,15	7,50	15	11	5	15	
131_A	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	1,50	13	8	2	12	
131_A	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	1,50	11	6	0	11	
131_A	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	1,50	13	9	3	13	
131_A	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	1,50	9	5	-1	9	
131_B	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	4,50	11	7	1	11	
131_B	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	4,50	13	8	2	13	
131_B	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	4,50	13	8	3	13	
131_B	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	4,50	14	10	4	14	
131_B	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	4,50	11	7	1	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
131_C	Gebouw [1/5]		112876,62	545341,70	7,50	14	10	4	14
131_C	Gebouw [2/5]		112872,74	545340,24	7,50	14	10	4	14
131_C	Gebouw [3/5]		112870,10	545346,37	7,50	15	10	4	15
131_C	Gebouw [4/5]		112874,73	545351,31	7,50	15	10	4	15
131_C	Gebouw [5/5]		112877,87	545347,09	7,50	14	10	4	14
132_A	Gebouw [2/5]		112830,26	545348,19	1,50	14	10	4	14
132_A	Gebouw [3/5]		112827,62	545354,33	1,50	12	7	1	11
132_A	Gebouw [4/5]		112832,25	545359,27	1,50	16	12	6	16
132_A	Gebouw [5/5]		112835,39	545355,05	1,50	11	6	0	11
132_B	Gebouw [1/5]		112834,14	545349,65	4,50	13	8	3	13
132_B	Gebouw [2/5]		112830,26	545348,19	4,50	15	10	4	15
132_B	Gebouw [3/5]		112827,62	545354,33	4,50	14	10	4	14
132_B	Gebouw [4/5]		112832,25	545359,27	4,50	17	13	7	17
132_B	Gebouw [5/5]		112835,39	545355,05	4,50	13	8	2	13
132_C	Gebouw [1/5]		112834,14	545349,65	7,50	16	12	6	16
132_C	Gebouw [2/5]		112830,26	545348,19	7,50	17	13	7	17
132_C	Gebouw [3/5]		112827,62	545354,33	7,50	16	11	6	16
132_C	Gebouw [4/5]		112832,25	545359,27	7,50	17	13	7	17
132_C	Gebouw [5/5]		112835,39	545355,05	7,50	16	12	6	16
133_A	Gebouw [1/2]		112770,26	545332,26	1,50	13	8	2	12
133_A	Gebouw [2/2]		112769,65	545321,08	1,50	13	8	2	13
133_B	Gebouw [1/2]		112770,26	545332,26	4,50	13	9	3	13
133_B	Gebouw [2/2]		112769,65	545321,08	4,50	15	10	4	15
133_C	Gebouw [1/2]		112770,26	545332,26	7,50	15	10	4	15
133_C	Gebouw [2/2]		112769,65	545321,08	7,50	17	13	7	17
134_A	Gebouw [1/2]		112780,78	545270,85	1,50	11	7	1	11
134_A	Gebouw [2/2]		112781,25	545259,66	1,50	16	12	6	16
134_B	Gebouw [1/2]		112780,78	545270,85	4,50	13	8	2	13
134_B	Gebouw [2/2]		112781,25	545259,66	4,50	17	13	6	17
134_C	Gebouw [1/2]		112780,78	545270,85	7,50	14	10	4	14
134_C	Gebouw [2/2]		112781,25	545259,66	7,50	17	13	7	17
135_A	Gebouw [1/2]		112786,47	545271,09	1,50	11	7	1	11
135_A	Gebouw [2/2]		112786,95	545259,90	1,50	16	12	5	16
135_B	Gebouw [1/2]		112786,47	545271,09	4,50	13	8	2	13
135_B	Gebouw [2/2]		112786,95	545259,90	4,50	17	12	6	17
135_C	Gebouw [1/2]		112786,47	545271,09	7,50	14	10	4	14
135_C	Gebouw [2/2]		112786,95	545259,90	7,50	17	13	6	17
136_A	Gebouw [1/2]		112792,17	545271,33	1,50	11	7	1	11
136_A	Gebouw [2/2]		112792,64	545260,14	1,50	15	11	4	15
136_B	Gebouw [1/2]		112792,17	545271,33	4,50	13	8	2	13
136_B	Gebouw [2/2]		112792,64	545260,14	4,50	16	12	6	16
136_C	Gebouw [1/2]		112792,17	545271,33	7,50	15	11	5	15
136_C	Gebouw [2/2]		112792,64	545260,14	7,50	16	12	6	16
137_A	Gebouw [1/2]		112797,86	545271,57	1,50	12	8	2	12
137_A	Gebouw [2/2]		112798,34	545260,38	1,50	15	11	4	15
137_B	Gebouw [1/2]		112797,86	545271,57	4,50	15	11	5	15
137_B	Gebouw [2/2]		112798,34	545260,38	4,50	16	12	5	16
137_C	Gebouw [1/2]		112797,86	545271,57	7,50	17	13	7	17
137_C	Gebouw [2/2]		112798,34	545260,38	7,50	16	12	6	16
138_A	Gebouw [1/2]		112803,56	545271,81	1,50	12	8	2	12
138_A	Gebouw [2/2]		112804,03	545260,62	1,50	14	10	4	14
138_B	Gebouw [1/2]		112803,56	545271,81	4,50	14	9	3	14
138_B	Gebouw [2/2]		112804,03	545260,62	4,50	15	11	5	15
138_C	Gebouw [1/2]		112803,56	545271,81	7,50	16	11	5	16
138_C	Gebouw [2/2]		112804,03	545260,62	7,50	16	11	5	16
139_A	Gebouw [1/2]		112809,25	545272,05	1,50	11	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Gebouw [2/2]		112809,73	545260,86	1,50	14	10	4	14
139_B	Gebouw [1/2]		112809,25	545272,05	4,50	13	9	3	13
139_B	Gebouw [2/2]		112809,73	545260,86	4,50	15	11	5	15
139_C	Gebouw [1/2]		112809,25	545272,05	7,50	15	10	5	15
139_C	Gebouw [2/2]		112809,73	545260,86	7,50	16	12	5	16
140_A	Gebouw [1/5]		113017,72	545279,85	1,50	0	-5	-11	0
140_A	Gebouw [2/5]		113019,73	545274,99	1,50	--	--	--	--
140_A	Gebouw [3/5]		113013,11	545273,55	1,50	7	2	-4	7
140_A	Gebouw [4/5]		113009,21	545278,97	1,50	7	2	-4	7
140_B	Gebouw [1/5]		113017,72	545279,85	4,50	3	-2	-8	3
140_B	Gebouw [2/5]		113019,73	545274,99	4,50	--	--	--	--
140_B	Gebouw [3/5]		113013,11	545273,55	4,50	9	5	-1	9
140_B	Gebouw [4/5]		113009,21	545278,97	4,50	10	5	-1	9
140_B	Gebouw [5/5]		113012,46	545281,55	4,50	2	-3	-9	1
140_C	Gebouw [1/5]		113017,72	545279,85	7,50	5	0	-6	5
140_C	Gebouw [2/5]		113019,73	545274,99	7,50	--	--	--	--
140_C	Gebouw [3/5]		113013,11	545273,55	7,50	12	7	1	12
140_C	Gebouw [4/5]		113009,21	545278,97	7,50	12	8	2	12
140_C	Gebouw [5/5]		113012,46	545281,55	7,50	3	-1	-7	3
141_A	Gebouw [1/2]		112749,67	545269,43	1,50	12	8	2	12
141_A	Gebouw [2/2]		112750,14	545258,24	1,50	16	12	6	16
141_B	Gebouw [1/2]		112749,67	545269,43	4,50	14	9	3	14
141_B	Gebouw [2/2]		112750,14	545258,24	4,50	17	13	7	17
141_C	Gebouw [1/2]		112749,67	545269,43	7,50	15	11	5	15
141_C	Gebouw [2/2]		112750,14	545258,24	7,50	17	13	7	17
142_A	Gebouw [1/2]		112755,36	545269,67	1,50	12	8	2	12
142_A	Gebouw [2/2]		112755,83	545258,48	1,50	15	11	5	15
142_B	Gebouw [1/2]		112755,36	545269,67	4,50	14	10	4	14
142_B	Gebouw [2/2]		112755,83	545258,48	4,50	16	12	5	16
142_C	Gebouw [1/2]		112755,36	545269,67	7,50	16	12	6	16
142_C	Gebouw [2/2]		112755,83	545258,48	7,50	16	12	6	16
143_A	Gebouw [1/2]		112942,78	545260,52	1,50	5	1	-5	5
143_A	Gebouw [2/2]		112920,56	545260,75	1,50	10	5	-1	10
143_B	Gebouw [1/2]		112942,78	545260,52	4,50	8	3	-3	8
143_B	Gebouw [2/2]		112920,56	545260,75	4,50	12	7	2	12
143_C	Gebouw [1/2]		112942,78	545260,52	7,50	11	6	0	11
143_C	Gebouw [2/2]		112920,56	545260,75	7,50	14	9	3	14
144_A	Gebouw [1/2]		112942,71	545254,12	1,50	6	2	-4	6
144_A	Gebouw [2/2]		112920,49	545254,35	1,50	13	9	3	14
144_B	Gebouw [1/2]		112942,71	545254,12	4,50	9	4	-1	9
144_B	Gebouw [2/2]		112920,49	545254,35	4,50	15	11	4	15
144_C	Gebouw [1/2]		112942,71	545254,12	7,50	12	8	2	12
144_C	Gebouw [2/2]		112920,49	545254,35	7,50	15	11	5	15
145_A	Gebouw [1/3]		112942,63	545245,99	1,50	6	2	-4	6
145_A	Gebouw [2/3]		112931,46	545242,81	1,50	9	4	-2	9
145_A	Gebouw [3/3]		112920,42	545247,95	1,50	14	10	4	14
145_B	Gebouw [1/3]		112942,63	545245,99	4,50	9	5	-1	9
145_B	Gebouw [2/3]		112931,46	545242,81	4,50	10	6	0	10
145_B	Gebouw [3/3]		112920,42	545247,95	4,50	15	11	5	15
145_C	Gebouw [1/3]		112942,63	545245,99	7,50	12	8	2	12
145_C	Gebouw [2/3]		112931,46	545242,81	7,50	11	6	0	11
145_C	Gebouw [3/3]		112920,42	545247,95	7,50	16	11	5	16
146_A	Gebouw [1/5]		112931,70	545299,77	1,50	8	4	-2	8
146_A	Gebouw [2/5]		112927,94	545296,09	1,50	9	5	-1	9
146_A	Gebouw [3/5]		112924,14	545301,70	1,50	9	4	-2	9
146_A	Gebouw [4/5]		112927,71	545307,35	1,50	8	3	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	10	6	0	10
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	12	8	2	12
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	11	7	1	11
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	9	4	-2	9
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	11	7	1	11
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	14	9	3	14
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	15	10	4	15
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	13	9	3	13
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	12	8	2	12
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	14	10	4	14
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	11	7	1	11
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	16	12	5	16
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	11	6	1	11
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	13	8	2	13
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	14	9	3	14
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	16	12	6	16
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	13	8	2	13
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	14	9	4	14
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	15	10	4	15
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	17	13	7	17
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	17	13	7	17
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	16	11	5	16
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	15	11	5	15
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	16	12	6	16
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	10	6	0	10
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	16	12	6	16
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	12	8	2	12
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	12	8	2	12
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	13	8	3	13
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	17	13	7	17
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	13	8	3	13
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	13	9	3	13
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	13	9	3	13
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	16	11	5	16
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	17	13	7	17
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	16	12	6	16
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	16	12	6	16
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	16	11	5	16
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	12	8	2	12
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	8	3	-3	8
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	14	10	4	14
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	9	4	-2	9
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	17	12	6	17
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	13	8	2	13
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	11	7	1	11
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	11	7	1	11
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	15	11	5	15
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	15	11	5	15
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	13	9	3	13
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	14	9	3	14
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	16	12	6	16
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	16	11	5	16
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	15	11	5	15
150_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	16	11	5	16
150_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	19	14	8	19
150_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	18	13	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
151_A	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	1,50	15	10	4	15	
151_A	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	1,50	12	7	1	12	
151_A	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	1,50	14	10	4	14	
151_A	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	1,50	16	11	5	16	
151_B	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	4,50	16	12	6	16	
151_B	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	4,50	14	10	4	14	
151_B	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	4,50	16	12	6	16	
151_B	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	4,50	18	13	7	18	
151_C	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	7,50	19	15	9	19	
151_C	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	7,50	16	12	6	16	
151_C	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	7,50	18	13	7	18	
151_C	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	7,50	20	16	10	20	
152_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	11	7	1	11	
152_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	11	7	1	11	
152_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	15	11	5	15	
152_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	15	11	5	15	
152_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	13	9	3	13	
152_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	14	9	3	14	
152_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	16	12	6	16	
152_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	16	11	5	16	
152_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	15	11	5	15	
152_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	16	11	5	16	
152_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	19	14	8	19	
152_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	18	13	7	18	
153_A	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	1,50	15	10	4	15	
153_A	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	1,50	14	9	3	14	
153_A	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	1,50	14	10	3	14	
153_A	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	1,50	12	8	1	12	
153_B	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	4,50	15	10	4	15	
153_B	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	4,50	16	11	5	16	
153_B	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	4,50	15	11	4	15	
153_B	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	4,50	15	10	4	15	
153_C	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	7,50	16	11	6	16	
153_C	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	7,50	18	14	8	18	
153_C	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	7,50	16	11	5	16	
153_C	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	7,50	16	12	6	16	
154_A	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	1,50	13	9	3	13	
154_A	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	1,50	11	7	1	11	
154_A	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	1,50	19	15	9	19	
154_A	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	1,50	12	8	2	12	
154_B	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	4,50	13	8	2	13	
154_B	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	4,50	13	9	3	13	
154_B	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	4,50	20	16	9	20	
154_B	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	4,50	14	10	4	14	
154_C	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	7,50	16	12	6	16	
154_C	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	7,50	16	12	6	16	
154_C	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	7,50	20	16	10	20	
154_C	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	7,50	18	14	8	18	
155_A	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	1,50	11	6	0	11	
155_A	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	1,50	6	2	-4	6	
155_A	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	1,50	13	9	3	13	
155_B	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	4,50	13	9	3	13	
155_B	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	4,50	8	3	-3	8	
155_B	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	4,50	9	5	-1	9	
155_B	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	4,50	15	11	5	15	
155_C	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	7,50	17	13	7	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_C	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	7,50	9	4	-2	9	
155_C	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	7,50	14	9	3	14	
155_C	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	7,50	17	13	6	17	
156_A	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	1,50	12	8	2	12	
156_A	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	1,50	9	4	-2	9	
156_A	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	1,50	9	4	-2	9	
156_A	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	1,50	11	6	0	11	
156_B	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	4,50	10	6	0	10	
156_B	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	4,50	12	7	1	12	
156_B	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	4,50	11	6	0	11	
156_B	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	4,50	13	8	2	13	
156_C	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	7,50	12	8	2	12	
156_C	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	7,50	14	10	4	14	
156_C	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	7,50	12	8	2	12	
156_C	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	7,50	17	13	7	17	
157_A	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	1,50	16	11	5	16	
157_A	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	1,50	11	7	1	11	
157_B	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	4,50	17	13	7	17	
157_B	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	4,50	13	8	3	13	
157_C	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	7,50	20	16	10	20	
157_C	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	7,50	15	11	5	15	
158_A	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	1,50	15	11	5	15	
158_A	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	1,50	11	7	1	11	
158_B	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	4,50	17	13	7	17	
158_B	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	4,50	13	9	3	13	
158_C	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	7,50	21	17	11	21	
158_C	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	7,50	16	11	5	16	
159_A	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	1,50	13	9	3	13	
159_A	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	1,50	8	4	-2	8	
159_A	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	1,50	11	6	0	11	
159_B	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	4,50	16	11	5	16	
159_B	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	4,50	10	5	0	10	
159_B	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	4,50	13	8	2	13	
159_C	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	7,50	19	15	9	19	
159_C	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	7,50	12	8	2	12	
159_C	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	7,50	15	11	5	15	
160_A	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	1,50	16	12	6	16	
160_A	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	1,50	16	12	6	16	
160_A	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	1,50	15	11	5	15	
160_B	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	4,50	17	13	7	17	
160_B	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	4,50	17	13	7	17	
160_B	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	4,50	16	12	6	16	
160_C	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	7,50	18	14	7	18	
160_C	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	7,50	19	15	9	19	
160_C	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	7,50	18	13	7	18	
161_A	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	1,50	9	4	-2	9	
161_A	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	1,50	9	4	-2	9	
161_B	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	4,50	8	3	-2	8	
161_B	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	4,50	12	7	1	12	
161_C	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	7,50	9	5	-1	9	
161_C	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	7,50	13	9	3	13	
162_A	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	1,50	7	3	-3	7	
162_A	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	1,50	9	5	-1	9	
162_B	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	4,50	7	2	-4	7	
162_B	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	4,50	12	7	1	12	
162_C	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	7,50	7	3	-3	7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	14	9	3	14
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	9	4	-2	9
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	9	4	-2	9
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	8	3	-3	8
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	12	7	1	12
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	8	4	-2	8
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	14	10	4	14
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	10	6	0	10
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	10	6	0	10
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	10	6	0	10
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	13	8	2	13
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	13	8	2	13
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	15	11	5	15
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	12	7	1	12
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	11	6	0	11
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	12	7	1	12
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	13	9	3	13
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	15	10	4	15
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	15	11	5	15
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	11	6	0	11
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	11	6	0	11
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	12	8	2	12
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	13	9	3	13
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	16	11	5	16
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	15	11	5	15
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	12	8	2	12
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	10	5	-1	10
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	11	7	1	11
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	14	9	3	14
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	12	7	1	12
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	14	9	3	14
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	16	12	6	16
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	14	10	4	14
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	16	11	5	16
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	14	10	4	14
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	12	8	2	12
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	15	10	4	15
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	17	12	6	17
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	14	10	4	14
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	14	9	3	14
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	16	12	6	16
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	18	14	8	18
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	17	13	7	17
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	16	11	5	16
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	18	14	8	18
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	20	16	9	20
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	11	6	0	11
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	17	13	7	17
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	21	17	10	21
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	15	11	5	15
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	13	8	2	12
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	18	14	8	18
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	21	16	10	21
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	17	13	7	17
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	15	10	4	15
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	19	14	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_C	Gebouw [3/4]	112703,14	545142,65	7,50	22	17	11	22	
169_C	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	7,50	20	15	9	20	
170_A	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	1,50	15	10	4	15	
170_A	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	1,50	14	9	3	14	
170_A	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	1,50	10	6	0	10	
170_A	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	1,50	18	14	7	18	
170_B	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	4,50	16	11	5	16	
170_B	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	4,50	15	10	4	15	
170_B	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	4,50	12	8	2	12	
170_B	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	4,50	18	14	8	18	
170_C	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	7,50	19	14	8	19	
170_C	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	7,50	17	13	7	17	
170_C	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	7,50	16	12	6	16	
170_C	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	7,50	19	15	9	19	
171_A	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	1,50	6	2	-4	6	
171_A	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	1,50	5	1	-5	5	
171_B	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	4,50	8	4	-2	8	
171_B	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	4,50	6	2	-4	6	
171_C	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	7,50	9	5	-1	9	
171_C	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	7,50	7	3	-3	7	
172_A	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	1,50	7	2	-4	6	
172_A	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	1,50	5	1	-5	5	
172_B	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	4,50	8	4	-2	8	
172_B	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	4,50	7	2	-4	7	
172_C	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	7,50	10	5	-1	10	
172_C	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	7,50	7	3	-3	7	
173_A	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	1,50	8	4	-2	8	
173_A	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	1,50	3	-2	-8	3	
173_B	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	4,50	9	5	-1	9	
173_B	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	4,50	3	-1	-7	3	
173_C	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	7,50	10	6	0	10	
173_C	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	7,50	4	-1	-7	4	
174_A	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	1,50	7	3	-3	7	
174_A	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	1,50	8	3	-3	8	
174_A	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	1,50	10	5	-1	10	
174_B	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	4,50	9	4	-2	9	
174_B	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	4,50	9	4	-2	9	
174_B	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	4,50	12	7	1	12	
174_C	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	7,50	11	7	1	11	
174_C	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	7,50	13	8	2	13	
174_C	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	7,50	14	9	3	14	
175_A	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	1,50	7	3	-3	7	
175_A	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	1,50	7	3	-3	7	
175_B	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	4,50	9	5	-1	9	
175_B	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	4,50	9	4	-2	9	
175_C	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	7,50	11	6	0	11	
175_C	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	7,50	10	6	0	10	
176_A	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	1,50	13	9	3	13	
176_A	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	1,50	7	3	-3	7	
176_B	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	4,50	16	11	5	16	
176_B	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	4,50	10	5	-1	9	
176_C	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	7,50	18	13	7	18	
176_C	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	7,50	10	6	0	10	
177_A	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	1,50	14	9	3	14	
177_A	Gebouw [2/2]	112761,97	545121,87	1,50	7	3	-3	7	
177_B	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	4,50	17	13	7	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	4,50	10	5	-1	10
177_C	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	7,50	19	15	8	19
177_C	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	7,50	10	6	0	10
178_A	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	1,50	14	9	3	14
178_A	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	1,50	10	5	-1	10
178_B	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	4,50	15	11	5	15
178_B	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	4,50	11	6	1	11
178_C	Gebouw [1/2]		112746,39	545201,19	7,50	18	14	8	18
178_C	Gebouw [2/2]		112744,65	545190,13	7,50	13	9	3	13
179_A	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	1,50	13	9	3	13
179_A	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	1,50	11	6	0	11
179_B	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	4,50	14	10	4	14
179_B	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	4,50	12	8	2	12
179_C	Gebouw [1/2]		112752,02	545200,30	7,50	17	13	6	17
179_C	Gebouw [2/2]		112750,28	545189,24	7,50	14	10	4	14
180_A	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	1,50	8	4	-2	8
180_A	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	1,50	4	-1	-7	4
180_B	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	4,50	9	5	-1	9
180_B	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	4,50	5	0	-5	5
180_C	Gebouw [1/2]		112905,29	545109,11	7,50	10	6	0	10
180_C	Gebouw [2/2]		112904,39	545097,94	7,50	6	1	-5	6
181_A	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	1,50	8	4	-2	8
181_A	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	1,50	2	-2	-8	2
181_A	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	1,50	7	2	-4	7
181_A	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	1,50	9	5	-1	9
181_B	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	4,50	9	4	-2	9
181_B	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	4,50	3	-1	-7	3
181_B	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	4,50	8	4	-2	8
181_B	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	4,50	12	7	1	12
181_C	Gebouw [1/4]		112850,25	545104,60	7,50	12	7	1	12
181_C	Gebouw [2/4]		112845,07	545100,68	7,50	4	-1	-7	4
181_C	Gebouw [3/4]		112834,15	545102,50	7,50	9	4	-2	9
181_C	Gebouw [4/4]		112828,17	545107,33	7,50	14	9	3	14
182_A	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	1,50	10	6	0	10
182_A	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	1,50	9	5	-1	9
182_A	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	1,50	10	6	0	10
182_A	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	1,50	10	5	-1	10
182_B	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	4,50	12	8	2	12
182_B	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	4,50	12	8	2	12
182_B	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	4,50	12	8	2	12
182_B	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	4,50	12	7	1	12
182_C	Gebouw [1/4]		112815,84	545212,24	7,50	14	9	3	14
182_C	Gebouw [2/4]		112812,90	545218,27	7,50	15	11	5	15
182_C	Gebouw [3/4]		112817,35	545223,29	7,50	13	9	3	13
182_C	Gebouw [4/4]		112820,28	545217,26	7,50	16	12	6	16
183_A	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	1,50	11	6	0	11
183_A	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	1,50	10	6	0	10
183_A	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	1,50	4	0	-7	4
183_B	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	4,50	13	8	2	13
183_B	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	4,50	15	11	4	15
183_B	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	4,50	5	1	-5	5
183_C	Gebouw [1/3]		112799,45	545129,21	7,50	15	11	5	15
183_C	Gebouw [2/3]		112788,26	545128,65	7,50	16	12	6	16
183_C	Gebouw [3/3]		112793,71	545131,88	7,50	9	5	-1	9
184_A	Gebouw [1/3]		112799,73	545123,52	1,50	11	6	0	11
184_A	Gebouw [2/3]		112794,29	545120,29	1,50	6	2	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	9	4	-1	9
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	13	8	2	12
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	7	2	-4	7
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	11	7	1	11
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	15	10	4	14
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	11	6	0	11
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	14	9	3	14
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	8	3	-3	7
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	6	1	-5	5
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	9	4	-2	9
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	7	2	-4	7
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	10	6	0	10
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	8	4	-2	8
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	14	10	4	14
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	14	10	3	14
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	9	5	-1	9
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	14	10	4	14
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	15	11	5	15
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	9	5	-1	9
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	16	12	6	16
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	16	12	5	16
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	13	8	3	13
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	13	8	2	13
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	8	4	-2	8
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	11	6	0	11
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	12	7	1	11
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	13	8	2	13
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	10	6	0	10
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	12	8	2	12
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	13	8	3	13
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	14	10	4	14
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	15	11	5	15
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	13	9	3	13
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	17	12	6	17
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	5	1	-5	5
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	4	-1	-7	4
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	7	3	-3	7
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	--	--	--	--
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	8	4	-2	8
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	7	2	-3	7
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	9	4	-1	9
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	--	--	--	--
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	12	8	1	12
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	11	7	1	11
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	10	5	-1	10
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	--	--	--	--
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	10	6	0	10
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	4	-1	-7	4
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	8	3	-3	8
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	9	4	-2	9
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	9	5	-1	9
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	7	2	-4	7
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	9	4	-1	9
189_B	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	4,50	11	7	1	11
189_C	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	7,50	12	8	2	12
189_C	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	7,50	12	7	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	7,50	9	5	-1	9
189_C	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	7,50	15	10	5	15
190_A	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	1,50	7	3	-3	7
190_A	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	1,50	--	--	--	--
190_B	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	4,50	9	4	-1	9
190_B	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	4,50	--	--	--	--
190_C	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	7,50	11	7	1	11
190_C	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	7,50	--	--	--	--
191_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	9	5	-1	9
191_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	19	15	9	19
191_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	15	10	4	15
191_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	17	13	7	17
191_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	10	6	0	10
191_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	19	15	9	19
191_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	17	13	7	17
191_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	21	16	10	21
191_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	13	8	2	13
191_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	19	15	9	19
191_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	20	16	10	20
191_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	22	18	12	22
192_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	21	16	10	21
192_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	13	8	2	13
192_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	14	9	3	14
192_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	20	16	10	20
192_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	22	18	12	22
192_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	14	10	4	14
192_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	18	14	8	18
192_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	22	18	12	22
192_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	23	19	13	23
192_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	17	13	7	17
192_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	19	15	9	19
192_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	23	19	13	23
193_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	14	9	3	14
193_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	22	18	11	22
193_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	17	12	6	16
193_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	21	17	11	21
193_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	14	9	3	14
193_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	22	18	11	22
193_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	19	15	9	19
193_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	22	18	12	22
193_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	17	13	6	17
193_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	22	18	12	22
193_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	23	19	13	23
193_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	24	20	14	24
194_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	17	12	6	17
194_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	13	9	3	13
194_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	22	18	12	22
194_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	15	11	5	15
194_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	20	16	10	20
194_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	13	9	3	13
194_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	22	18	12	23
194_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	18	14	8	18
194_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	22	18	12	22
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	16	12	6	16
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	23	19	12	23
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	18	13	7	18
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	25	21	15	25
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	24	20	14	24
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	15	11	5	15
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	18	14	8	18
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	27	22	16	27
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	26	21	15	26
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	15	10	4	15
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	21	16	10	21
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	28	24	18	28
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	27	23	17	27
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	16	12	6	16
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	25	21	14	25
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	14	10	4	14
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	19	14	8	19
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	26	22	15	26
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	27	23	17	27
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	15	10	4	15
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	21	17	10	21
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	27	23	17	27
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	30	26	20	30
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	17	12	6	17
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	23	18	12	23
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	30	26	20	30
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	28	24	17	28
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	17	12	6	17
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	23	18	12	23
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	32	28	22	32
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	32	27	21	32
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	18	14	8	18
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	32	28	21	32
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	35	31	24	35
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	36	32	26	36
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	23	19	12	23
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	34	30	24	34
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	39	35	28	39
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	22	18	11	22
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	30	26	19	30
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	28	24	17	28
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	14	10	4	14
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	25	21	14	25
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	32	27	21	32
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	31	27	20	31
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	16	11	5	16
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	27	23	17	28
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	34	30	24	34
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	33	29	23	33
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	18	13	7	18
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	26	22	16	26
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	33	29	23	33
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	37	33	27	37
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	34	30	23	34
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	28	24	18	28
199_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	35	31	25	35
199_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	40	36	30	40
199_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	30	26	20	30
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	36	32	25	36
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	41	37	31	41
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	38	34	28	38
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	22	17	11	22
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	13	9	3	13
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	23	19	13	23
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	20	15	9	20
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	26	22	15	26
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	15	10	4	15
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	23	19	12	23
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	24	19	13	24
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	28	24	17	28
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	18	14	8	18
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	24	20	13	24
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	26	21	15	26
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	21	17	11	21
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	28	24	17	28
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	22	18	12	22
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	29	25	19	29
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	23	19	13	23
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	29	25	18	29
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	25	21	15	25
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	29	25	19	29
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	25	21	15	25
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	30	26	19	30
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	30	25	19	30
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	31	27	21	31
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	25	21	14	25
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	19	14	8	19
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	30	26	19	30
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	24	19	13	24
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	31	27	20	31
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	22	18	12	22
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	31	27	21	31
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	31	27	21	31
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	34	30	24	34
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	25	21	15	25
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	32	28	22	32
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	35	31	24	35
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	5	1	-5	5
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	9	5	-1	9
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	15	10	4	15
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	13	9	2	13
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	8	4	-2	8
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	10	6	0	10
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	16	11	5	16
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	14	10	4	14
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	12	7	1	12
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	14	10	4	14
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	17	12	6	17
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	15	11	5	15
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	9	5	-1	9
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	10	6	0	10
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	14	10	4	14
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	11	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	4,50	9	5	-1	9
204_B	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	4,50	16	11	5	16
204_C	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	7,50	15	10	4	15
204_C	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	7,50	12	8	2	12
204_C	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	7,50	17	13	7	17
205_A	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	1,50	10	6	-1	10
205_A	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	1,50	6	2	-4	6
205_A	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	1,50	14	10	4	14
205_B	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	4,50	8	4	-2	8
205_B	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	4,50	9	5	-1	9
205_B	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	4,50	16	11	5	16
205_C	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	7,50	11	6	0	11
205_C	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	7,50	13	9	3	13
205_C	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	7,50	17	13	7	17
206_A	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	1,50	8	3	-3	8
206_A	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	1,50	8	3	-3	8
206_A	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	1,50	14	10	4	14
206_B	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	4,50	9	5	-1	9
206_B	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	4,50	7	3	-3	7
206_B	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	4,50	15	11	5	15
206_C	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	7,50	12	8	2	12
206_C	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	7,50	11	7	1	11
206_C	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	7,50	16	11	5	16
207_A	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	1,50	7	2	-4	7
207_A	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	1,50	6	1	-5	6
207_A	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	1,50	11	7	1	11
207_B	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	4,50	7	3	-3	7
207_B	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	4,50	8	4	-2	8
207_B	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	4,50	13	9	3	13
207_C	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	7,50	8	4	-2	8
207_C	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	7,50	13	8	2	13
207_C	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	7,50	15	10	4	15
208_A	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	1,50	12	8	2	12
208_A	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	1,50	7	3	-3	7
208_A	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	1,50	12	8	2	12
208_B	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	4,50	13	9	2	13
208_B	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	4,50	7	2	-3	7
208_B	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	4,50	14	9	3	14
208_C	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	7,50	14	9	3	14
208_C	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	7,50	7	3	-3	7
208_C	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	7,50	16	11	5	16
209_A	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	1,50	7	3	-3	7
209_A	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	1,50	9	4	-2	9
209_A	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	1,50	14	9	3	14
209_B	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	4,50	5	1	-5	5
209_B	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	4,50	11	6	0	11
209_B	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	4,50	15	10	4	15
209_C	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	7,50	6	1	-5	6
209_C	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	7,50	13	9	3	13
209_C	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	7,50	16	12	6	16
210_A	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	1,50	13	8	2	13
210_A	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	1,50	11	7	1	11
210_A	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	1,50	14	10	4	14
210_B	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	4,50	15	10	4	15
210_B	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	4,50	9	5	-1	9
210_B	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	4,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	18	13	7	18
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	11	6	0	11
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	18	13	7	18
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	11	6	0	11
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	7	3	-3	7
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	14	10	4	14
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	9	4	-2	9
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	10	5	-1	9
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	16	11	5	16
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	10	6	0	10
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	14	9	3	14
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	17	13	7	17
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	13	9	3	13
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	13	8	2	12
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	13	9	3	13
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	15	11	5	15
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	11	6	0	11
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	15	11	5	15
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	19	15	9	19
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	13	8	2	13
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	17	13	7	17
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	13	8	2	13
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	11	7	1	11
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	14	9	3	14
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	12	7	1	12
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	13	8	2	13
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	16	11	5	16
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	14	9	3	14
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	15	10	4	15
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	17	13	7	17
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	13	9	3	13
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	13	9	3	13
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	13	8	2	13
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	15	10	4	15
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	14	10	4	14
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	12	8	2	12
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	18	13	7	18
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	16	12	5	16
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	13	8	2	13
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	14	10	4	14
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	9	5	-1	9
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	13	9	3	13
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	15	11	4	15
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	11	7	1	11
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	13	9	3	13
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	16	11	5	16
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	14	9	3	14
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	14	9	4	14
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	7	3	-3	7
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	14	10	4	14
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	11	7	1	11
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	7	3	-3	7
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	15	11	5	15
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	12	7	1	12
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	8	3	-3	8
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	17	13	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
216_C	Gebouw [3/3]		112765,87	545052,31	7,50	13	9	3	13
217_A	Gebouw [1/3]		112754,30	545046,47	1,50	13	9	3	13
217_A	Gebouw [2/3]		112754,91	545052,97	1,50	7	3	-3	7
217_A	Gebouw [3/3]		112760,75	545055,85	1,50	11	6	0	11
217_B	Gebouw [1/3]		112754,30	545046,47	4,50	14	10	4	14
217_B	Gebouw [2/3]		112754,91	545052,97	4,50	10	5	-1	10
217_B	Gebouw [3/3]		112760,75	545055,85	4,50	11	6	1	11
217_C	Gebouw [1/3]		112754,30	545046,47	7,50	16	12	6	16
217_C	Gebouw [2/3]		112754,91	545052,97	7,50	14	9	3	14
217_C	Gebouw [3/3]		112760,75	545055,85	7,50	14	10	4	14
218_A	Gebouw [1/3]		112807,25	545037,55	1,50	7	3	-3	7
218_A	Gebouw [2/3]		112804,04	545031,89	1,50	--	--	--	--
218_A	Gebouw [3/3]		112804,10	545043,26	1,50	12	8	2	12
218_B	Gebouw [1/3]		112807,25	545037,55	4,50	4	0	-6	4
218_B	Gebouw [2/3]		112804,04	545031,89	4,50	--	--	--	--
218_B	Gebouw [3/3]		112804,10	545043,26	4,50	13	8	2	12
218_C	Gebouw [1/3]		112807,25	545037,55	7,50	6	2	-4	6
218_C	Gebouw [2/3]		112804,04	545031,89	7,50	--	--	--	--
218_C	Gebouw [3/3]		112804,10	545043,26	7,50	15	11	4	15
219_A	Gebouw [1/3]		112797,82	545031,93	1,50	--	--	--	--
219_A	Gebouw [2/3]		112794,67	545037,64	1,50	7	3	-3	7
219_A	Gebouw [3/3]		112797,88	545043,30	1,50	11	7	1	11
219_B	Gebouw [1/3]		112797,82	545031,93	4,50	--	--	--	--
219_B	Gebouw [2/3]		112794,67	545037,64	4,50	9	5	-1	9
219_B	Gebouw [3/3]		112797,88	545043,30	4,50	13	8	2	12
219_C	Gebouw [1/3]		112797,82	545031,93	7,50	--	--	--	--
219_C	Gebouw [2/3]		112794,67	545037,64	7,50	12	8	2	12
219_C	Gebouw [3/3]		112797,88	545043,30	7,50	14	10	4	14
220_A	Gebouw [1/3]		112832,23	545039,78	1,50	6	1	-5	6
220_A	Gebouw [2/3]		112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--
220_A	Gebouw [3/3]		112828,25	545044,96	1,50	12	8	2	12
220_B	Gebouw [1/3]		112832,23	545039,78	4,50	0	-5	-11	0
220_B	Gebouw [2/3]		112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--
220_B	Gebouw [3/3]		112828,25	545044,96	4,50	12	8	2	12
220_C	Gebouw [1/3]		112832,23	545039,78	7,50	7	2	-4	7
220_C	Gebouw [2/3]		112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--
220_C	Gebouw [3/3]		112828,25	545044,96	7,50	16	11	5	16
221_A	Gebouw [1/3]		112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--
221_A	Gebouw [2/3]		112819,77	545037,98	1,50	7	3	-3	7
221_A	Gebouw [3/3]		112822,09	545044,06	1,50	10	6	0	10
221_B	Gebouw [1/3]		112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--
221_B	Gebouw [2/3]		112819,77	545037,98	4,50	10	6	0	10
221_B	Gebouw [3/3]		112822,09	545044,06	4,50	12	8	2	12
221_C	Gebouw [1/3]		112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--
221_C	Gebouw [2/3]		112819,77	545037,98	7,50	14	10	3	14
221_C	Gebouw [3/3]		112822,09	545044,06	7,50	15	11	5	15
222_A	Gebouw [1/3]		112856,25	545045,89	1,50	-5	-9	-15	-5
222_A	Gebouw [2/3]		112854,73	545039,54	1,50	--	--	--	--
222_A	Gebouw [3/3]		112851,66	545050,53	1,50	11	7	1	11
222_B	Gebouw [1/3]		112856,25	545045,89	4,50	-2	-6	-12	-2
222_B	Gebouw [2/3]		112854,73	545039,54	4,50	--	--	--	--
222_B	Gebouw [3/3]		112851,66	545050,53	4,50	12	7	1	12
222_C	Gebouw [1/3]		112856,25	545045,89	7,50	0	-5	-11	-1
222_C	Gebouw [2/3]		112854,73	545039,54	7,50	--	--	--	--
222_C	Gebouw [3/3]		112851,66	545050,53	7,50	15	11	5	15
223_A	Gebouw [1/3]		112848,73	545037,88	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
223_A	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	1,50	8	3	-3	8	
223_A	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	1,50	9	5	-1	9	
223_B	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	4,50	--	--	--	--	
223_B	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	4,50	11	6	0	11	
223_B	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	4,50	12	7	1	12	
223_C	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	7,50	--	--	--	--	
223_C	Gebouw [2/3]	112844,14	545042,51	7,50	14	10	3	14	
223_C	Gebouw [3/3]	112845,68	545048,84	7,50	15	11	5	15	
224_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	6	1	-5	6	
224_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--	
224_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	12	8	2	12	
224_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	0	-5	-11	0	
224_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--	
224_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	12	8	2	12	
224_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	7	2	-4	7	
224_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--	
224_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	16	11	5	16	
225_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--	
225_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	7	3	-3	7	
225_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	10	6	0	10	
225_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--	
225_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	10	6	0	10	
225_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	12	8	2	12	
225_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--	
225_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	14	10	3	14	
225_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	15	11	5	15	
226_A	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	1,50	-1	-6	-12	-2	
226_A	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	1,50	--	--	--	--	
226_A	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	1,50	8	3	-3	8	
226_A	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	1,50	10	6	0	10	
226_B	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	4,50	2	-3	-9	1	
226_B	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	4,50	--	--	--	--	
226_B	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	4,50	10	6	0	10	
226_B	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	4,50	12	7	1	12	
226_C	Gebouw [1/4]	112876,88	545055,14	7,50	5	0	-6	5	
226_C	Gebouw [2/4]	112876,24	545048,65	7,50	--	--	--	--	
226_C	Gebouw [3/4]	112871,00	545052,57	7,50	13	9	2	13	
226_C	Gebouw [4/4]	112871,65	545059,07	7,50	14	10	4	14	
227_A	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,38	1,50	10	6	0	10	
227_A	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	1,50	--	--	--	--	
227_A	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	1,50	15	11	4	15	
227_A	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	1,50	13	8	2	13	
227_B	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,38	4,50	9	5	-1	9	
227_B	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	4,50	--	--	--	--	
227_B	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	4,50	16	12	6	16	
227_B	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	4,50	13	8	2	12	
227_C	Gebouw [1/4]	112783,96	545038,38	7,50	12	8	2	12	
227_C	Gebouw [2/4]	112780,24	545033,02	7,50	--	--	--	--	
227_C	Gebouw [3/4]	112777,57	545038,99	7,50	17	13	7	17	
227_C	Gebouw [4/4]	112781,29	545044,36	7,50	14	10	4	14	
228_A	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	1,50	0	-5	-11	0	
228_A	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	1,50	10	5	0	10	
228_A	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	1,50	9	5	-1	9	
228_B	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	4,50	2	-2	-8	2	
228_B	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	4,50	12	7	1	12	
228_B	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	4,50	11	7	1	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_C	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	7,50	4	-1	-7	4	
228_C	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	7,50	14	10	4	14	
228_C	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	7,50	13	9	3	13	
229_A	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	1,50	--	--	--	--	
229_A	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	1,50	--	--	--	--	
229_A	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	1,50	7	3	-3	7	
229_A	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	1,50	7	2	-3	7	
229_B	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	4,50	--	--	--	--	
229_B	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	4,50	--	--	--	--	
229_B	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	4,50	10	6	0	10	
229_B	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	4,50	10	5	-1	10	
229_C	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	7,50	--	--	--	--	
229_C	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	7,50	--	--	--	--	
229_C	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	7,50	13	9	3	13	
229_C	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	7,50	13	8	2	13	
230_A	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	1,50	--	--	--	--	
230_A	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	1,50	8	3	-3	8	
230_A	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	1,50	9	4	-1	9	
230_B	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	4,50	--	--	--	--	
230_B	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	4,50	10	6	0	10	
230_B	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	4,50	11	7	1	11	
230_C	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	7,50	--	--	--	--	
230_C	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	7,50	13	9	3	13	
230_C	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	7,50	13	9	3	13	
231_A	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	1,50	14	10	4	14	
231_A	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	1,50	2	-2	-8	2	
231_A	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	1,50	8	4	-2	8	
231_B	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	4,50	17	12	6	17	
231_B	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	4,50	3	-1	-7	3	
231_B	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	4,50	10	6	0	10	
231_C	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	7,50	18	14	8	18	
231_C	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	7,50	7	3	-3	7	
231_C	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	7,50	11	6	0	11	
232_A	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	1,50	14	9	3	14	
232_A	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	1,50	8	4	-2	8	
232_A	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	1,50	9	4	-2	9	
232_B	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	4,50	18	14	7	18	
232_B	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	4,50	10	6	0	10	
232_B	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	4,50	11	6	1	11	
232_C	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	7,50	19	15	9	19	
232_C	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	7,50	11	6	0	11	
232_C	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	7,50	14	10	4	14	
233_A	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	1,50	9	5	-1	9	
233_A	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	1,50	19	15	9	19	
233_A	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	1,50	20	15	9	20	
233_A	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	1,50	15	11	5	15	
233_B	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	4,50	10	5	-1	10	
233_B	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	4,50	20	16	9	20	
233_B	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	4,50	19	15	8	19	
233_B	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	4,50	16	11	5	16	
233_C	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	7,50	14	10	4	14	
233_C	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	7,50	20	16	10	20	
233_C	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	7,50	20	16	10	20	
233_C	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	7,50	18	13	7	18	
234_A	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	1,50	14	9	3	14	
234_A	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	1,50	18	14	7	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_A	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	1,50	9	5	-2	9
234_A	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	1,50	15	11	5	15
234_B	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	4,50	13	9	3	13
234_B	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	4,50	19	14	8	19
234_B	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	4,50	7	3	-3	7
234_B	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	4,50	15	11	5	15
234_C	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	7,50	15	10	4	15
234_C	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	7,50	19	15	9	19
234_C	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	7,50	11	7	1	11
234_C	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	7,50	16	12	6	16
235_A	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	1,50	15	11	5	15
235_A	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	1,50	4	0	-6	4
235_A	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	1,50	9	4	-1	9
235_A	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	1,50	11	7	1	11
235_B	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	4,50	19	14	8	19
235_B	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	4,50	5	1	-5	5
235_B	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	4,50	10	6	0	10
235_B	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	4,50	15	10	4	15
235_C	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	7,50	20	15	9	20
235_C	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	7,50	9	4	-2	9
235_C	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	7,50	11	7	1	11
235_C	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	7,50	16	12	6	16
236_A	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	1,50	16	11	5	16
236_A	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	1,50	13	8	2	13
236_A	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	1,50	9	5	-1	9
236_A	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	1,50	9	4	-2	9
236_B	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	4,50	18	14	8	18
236_B	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	4,50	14	10	4	14
236_B	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	4,50	11	6	0	11
236_B	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	4,50	8	4	-2	8
236_C	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	7,50	19	15	9	19
236_C	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	7,50	18	14	8	18
236_C	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	7,50	12	7	1	12
236_C	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	7,50	12	7	2	12
237_A	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	1,50	14	9	4	14
237_A	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	1,50	5	1	-5	5
237_A	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	1,50	12	7	1	12
237_A	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	1,50	13	9	3	13
237_B	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	4,50	16	11	6	16
237_B	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	4,50	5	1	-5	5
237_B	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	4,50	10	6	0	10
237_B	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	4,50	16	12	6	16
237_C	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	7,50	18	13	7	18
237_C	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	7,50	9	4	-2	9
237_C	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	7,50	13	8	2	13
237_C	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	7,50	18	13	7	18
238_A	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	1,50	14	10	4	14
238_A	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	1,50	12	8	2	12
238_A	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	1,50	12	7	1	12
238_A	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	1,50	9	5	-2	9
238_B	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	4,50	16	12	6	16
238_B	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	4,50	14	10	4	14
238_B	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	4,50	10	6	0	10
238_B	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	4,50	9	4	-2	9
238_C	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	7,50	18	13	7	18
238_C	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	7,50	18	13	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	12	8	2	12
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	12	8	2	12
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	13	9	3	13
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	4	-1	-7	4
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	11	6	0	11
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	8	4	-2	8
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	15	10	4	15
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	4	0	-6	4
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	11	6	0	11
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	10	6	0	10
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	16	12	6	16
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	8	4	-2	8
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	12	7	2	12
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	14	10	4	14
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	13	9	3	13
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	11	6	0	11
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	11	7	1	11
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	7	3	-4	7
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	15	10	4	15
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	13	8	2	13
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	11	6	0	11
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	7	3	-3	7
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	16	12	6	16
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	16	12	6	16
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	12	7	1	12
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	11	6	0	11
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	14	10	4	14
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	12	8	2	12
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	12	8	2	12
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	9	5	-1	9
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	16	12	6	16
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	14	10	4	14
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	11	6	1	11
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	12	7	1	11
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	18	14	8	18
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	18	13	7	18
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	13	8	2	13
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	15	11	5	15
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	13	9	3	13
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	13	8	2	13
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	7	3	-3	7
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	8	4	-2	8
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	15	11	5	15
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	14	10	4	14
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	10	5	-1	10
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	11	6	0	11
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	17	13	7	17
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	17	12	6	17
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	10	6	0	10
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	14	10	4	14
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	11	7	1	11
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	7	2	-4	7
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	12	7	1	12
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	13	8	3	13
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	13	9	3	13
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	8	3	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	14	9	3	14
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	15	11	5	15
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	16	12	6	16
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	12	7	2	12
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	15	11	5	15
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	17	12	6	17
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	10	6	0	10
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	7	2	-4	7
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	9	4	-2	9
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	4	0	-6	4
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	13	8	2	12
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	9	4	-2	8
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	11	7	1	11
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	5	1	-5	5
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	14	9	4	14
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	10	5	-1	10
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	13	9	3	13
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	9	4	-2	9
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	9	5	-1	9
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	-4	-8	-14	-4
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	4	0	-6	4
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	9	5	-1	9
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	-1	-5	-11	-1
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	5	1	-5	5
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	11	6	0	11
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	3	-1	-7	3
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	5	1	-5	5
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	9	4	-2	9
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	8	4	-2	8
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	7	3	-3	7
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	11	7	1	11
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	6	2	-4	6
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	10	6	0	10
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	12	8	2	12
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	9	4	-2	9
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	13	9	3	13
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	8	4	-2	8
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	8	4	-2	8
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	9	4	-2	9
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	11	6	0	11
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	11	6	0	11
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	7	3	-3	7
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	12	8	2	12
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	15	11	5	15
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	9	4	-1	9
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	8	3	-3	8
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	8	3	-3	8
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	6	2	-4	6
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	10	5	-1	10
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	6	2	-4	6
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	9	4	-2	9
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	11	6	0	11
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	9	5	-1	9
248_C	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	7,50	12	8	2	12
249_A	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	1,50	7	3	-3	7
249_A	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	1,50	8	3	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_A	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	1,50	8	4	-2	8
249_B	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	4,50	9	5	-1	9
249_B	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	4,50	10	5	-1	10
249_B	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	4,50	7	2	-4	7
249_C	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	7,50	10	6	0	10
249_C	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	7,50	14	9	3	14
249_C	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	7,50	10	6	0	10
250_A	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	1,50	7	3	-3	7
250_A	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	1,50	8	4	-2	8
250_A	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	1,50	4	0	-6	4
250_B	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	4,50	9	5	-1	9
250_B	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	4,50	8	3	-3	8
250_B	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	4,50	7	3	-3	7
250_C	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	7,50	10	6	0	10
250_C	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	7,50	9	4	-2	9
250_C	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	7,50	12	7	1	12
251_A	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	1,50	8	3	-3	8
251_A	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	1,50	8	4	-2	8
251_A	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	1,50	9	4	-2	9
251_B	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	4,50	10	5	-1	10
251_B	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	4,50	10	6	0	10
251_B	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	4,50	10	5	-1	10
251_C	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	7,50	11	6	0	11
251_C	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	7,50	14	10	4	14
251_C	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	7,50	11	6	0	11
252_A	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	1,50	9	5	-1	9
252_A	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	1,50	--	--	--	--
252_A	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	1,50	7	3	-3	7
252_B	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	4,50	11	6	1	11
252_B	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	4,50	--	--	--	--
252_B	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	4,50	10	6	0	10
252_C	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	7,50	12	7	1	12
252_C	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	7,50	--	--	--	--
252_C	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	7,50	13	8	2	13
253_A	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	1,50	8	4	-2	8
253_A	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	1,50	-10	-14	-20	-10
253_A	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	1,50	--	--	--	--
253_B	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	4,50	11	6	0	11
253_B	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	4,50	-6	-11	-17	-6
253_B	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	4,50	--	--	--	--
253_C	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	7,50	12	8	2	12
253_C	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	7,50	-3	-8	-14	-3
253_C	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	7,50	--	--	--	--
254_A	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	1,50	8	3	-3	8
254_A	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	1,50	7	3	-3	7
254_A	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	1,50	--	--	--	--
254_A	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	1,50	2	-3	-9	2
254_B	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	4,50	10	5	-1	10
254_B	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	4,50	9	5	-1	9
254_B	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	4,50	--	--	--	--
254_B	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	4,50	5	1	-5	5
254_C	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	7,50	11	7	1	11
254_C	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	7,50	13	9	3	13
254_C	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	7,50	--	--	--	--
254_C	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	7,50	7	2	-3	7
255_A	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	1,50	5	0	-6	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	1,50	4	0	-6	4
255_A	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	1,50	--	--	--	--
255_A	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	1,50	4	0	-6	4
255_B	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	4,50	7	3	-3	7
255_B	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	4,50	7	3	-3	7
255_B	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	4,50	--	--	--	--
255_B	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	4,50	6	1	-4	6
255_C	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	7,50	11	6	0	11
255_C	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	7,50	10	5	-1	10
255_C	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	7,50	--	--	--	--
255_C	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	7,50	7	2	-3	7
256_A	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	1,50	14	10	4	14
256_A	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	1,50	8	4	-2	8
256_A	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	1,50	9	5	-1	9
256_B	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	4,50	15	11	5	15
256_B	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	4,50	10	6	0	10
256_B	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	4,50	12	8	2	12
256_C	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	7,50	18	13	7	18
256_C	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	7,50	13	8	2	13
256_C	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	7,50	16	12	6	16
257_A	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	1,50	14	9	3	14
257_A	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	1,50	11	7	1	11
257_A	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	1,50	10	5	-1	10
257_B	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	4,50	15	11	5	15
257_B	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	4,50	13	9	3	13
257_B	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	4,50	12	7	1	12
257_C	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	7,50	18	13	7	18
257_C	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	7,50	19	14	8	19
257_C	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	7,50	13	9	3	13
258_A	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	1,50	14	9	3	14
258_A	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	1,50	4	0	-6	4
258_A	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	1,50	14	10	3	14
258_A	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	1,50	7	2	-4	7
258_B	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	4,50	15	10	4	14
258_B	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	4,50	5	1	-5	5
258_B	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	4,50	15	11	4	15
258_B	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	4,50	9	5	-1	9
258_C	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	7,50	17	13	7	17
258_C	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	7,50	9	4	-2	9
258_C	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	7,50	16	12	6	16
258_C	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	7,50	15	10	4	15
259_A	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	1,50	14	10	4	14
259_A	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	1,50	11	7	1	11
259_A	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	1,50	10	5	-1	10
259_B	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	4,50	15	10	4	15
259_B	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	4,50	13	8	2	13
259_B	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	4,50	12	8	2	12
259_C	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	7,50	16	12	6	16
259_C	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	7,50	18	13	7	18
259_C	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	7,50	14	9	3	14
260_A	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	1,50	14	10	4	14
260_A	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	1,50	10	6	0	10
260_A	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	1,50	7	2	-4	6
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	14	10	4	14
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	12	8	2	12
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	10	5	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	16	12	6	16
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	13	8	2	13
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	14	10	4	14
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	14	10	4	14
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	12	8	2	12
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	8	4	-2	8
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	14	10	4	14
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	13	9	3	13
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	11	7	1	11
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	16	11	5	16
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	17	12	6	16
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	12	7	1	12
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	14	10	4	14
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	12	7	1	12
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	10	5	-1	10
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	15	11	5	15
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	12	7	1	12
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	12	8	2	12
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	16	12	6	16
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	14	9	3	14
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	16	11	5	16
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	14	10	4	14
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	10	5	-1	10
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	12	8	2	12
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	15	11	5	15
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	12	7	1	12
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	12	7	1	12
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	16	12	5	16
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	17	13	7	17
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	14	9	3	14
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	8	3	-3	8
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	12	8	2	12
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	7	3	-3	7
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	9	5	-1	9
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	10	6	0	10
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	10	5	0	10
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	11	7	1	11
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	12	8	2	12
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	13	9	3	13
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	12	8	2	12
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	10	6	0	10
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	12	8	2	12
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	13	9	3	13
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	12	8	2	12
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	11	6	0	11
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	14	10	4	14
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	17	12	6	17
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	13	8	2	13
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	12	8	1	12
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	12	7	1	12
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	7	2	-4	7
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	13	9	2	13
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	10	6	0	10
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	10	5	-1	10
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	14	9	3	14
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	12	8	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_C	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	7,50	13	8	2	13
267_A	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	1,50	12	8	2	12
267_A	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	1,50	10	5	-1	10
267_A	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	1,50	12	7	1	12
267_B	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	4,50	13	9	3	13
267_B	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	4,50	12	7	2	12
267_B	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	4,50	11	7	1	11
267_C	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	7,50	14	10	4	14
267_C	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	7,50	16	12	6	16
267_C	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	7,50	13	8	2	13
268_A	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	1,50	13	9	3	13
268_A	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	1,50	12	7	1	12
268_A	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	1,50	6	1	-5	6
268_B	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	4,50	14	10	4	14
268_B	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	4,50	10	6	0	10
268_B	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	4,50	8	4	-2	8
268_C	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	7,50	16	12	6	16
268_C	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	7,50	11	6	0	11
268_C	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	7,50	12	8	2	12
269_A	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	1,50	13	9	3	13
269_A	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	1,50	8	3	-3	7
269_A	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	1,50	11	7	1	11
269_B	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	4,50	14	10	4	14
269_B	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	4,50	10	5	-1	10
269_B	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	4,50	10	6	0	10
269_C	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	7,50	16	12	6	16
269_C	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	7,50	15	10	4	15
269_C	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	7,50	11	7	1	11
270_A	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	1,50	7	3	-3	7
270_A	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	1,50	11	6	0	11
270_A	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	1,50	4	-1	-7	4
270_B	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	4,50	9	4	-2	9
270_B	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	4,50	10	6	0	10
270_B	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	4,50	7	2	-3	7
270_C	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	7,50	11	7	0	11
270_C	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	7,50	11	7	1	11
270_C	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	7,50	10	6	0	10
271_A	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	1,50	6	2	-4	6
271_A	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	1,50	8	3	-3	8
271_A	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	1,50	11	7	1	11
271_B	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	4,50	7	3	-3	7
271_B	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	4,50	10	6	0	10
271_B	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	4,50	11	6	0	11
271_C	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	7,50	9	4	-2	9
271_C	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	7,50	13	9	3	13
271_C	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	7,50	12	7	1	12
272_A	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	1,50	6	2	-4	6
272_A	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	1,50	8	4	-2	8
272_A	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	1,50	4	0	-6	4
272_B	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	4,50	7	3	-3	7
272_B	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	4,50	9	5	-1	9
272_B	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	4,50	7	2	-3	7
272_C	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	7,50	8	3	-2	8
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	12	8	2	12
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	11	6	0	10
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	7	2	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	5	0	-6	4
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	9	5	-1	9
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	8	3	-2	8
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	7	2	-4	7
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	9	4	-2	9
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	9	4	-2	8
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	10	6	0	10
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	12	8	2	12
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	9	5	-1	9
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	7	3	-3	7
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	6	1	-5	6
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	10	6	0	10
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	9	5	-1	9
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	9	4	-2	9
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	13	8	2	13
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	11	6	0	11
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	12	8	2	12
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	10	5	-1	10
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	7	3	-3	7
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	8	4	-2	8
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	10	5	-1	10
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	9	5	-1	9
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	10	5	-1	10
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	11	6	0	11
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	14	10	4	14
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	12	8	2	12
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	11	7	1	11
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	9	4	-2	9
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	7	3	-3	7
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	11	7	1	11
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	11	6	0	11
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	10	6	0	10
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	14	10	4	14
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	12	8	2	12
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	13	9	3	13
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	12	8	2	12
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	10	5	0	10
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	8	4	-2	8
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	11	7	1	11
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	11	7	1	11
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	10	5	0	10
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	15	11	4	15
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	15	11	5	15
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	11	6	0	11
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	8	4	-2	8
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	8	3	-3	8
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	13	9	3	13
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	12	7	1	11
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	10	6	0	10
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	10	6	0	10
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	14	9	3	14
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	13	9	3	13
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	11	7	1	11
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	14	10	4	14
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	16	11	5	16
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	17	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	8	3	-3	8
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	8	3	-3	8
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	14	9	3	14
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	12	7	1	12
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	10	6	0	10
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	10	6	0	10
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	14	9	3	14
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	12	8	2	12
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	12	7	1	12
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	14	9	3	14
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	16	11	5	16
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	16	12	6	16
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	12	8	2	12
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	6	2	-4	6
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	8	3	-2	8
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	12	7	1	12
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	8	4	-2	8
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	11	6	0	11
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	14	10	4	14
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	9	5	-1	9
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	14	9	3	14
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	13	8	2	12
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	6	2	-4	6
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	12	7	1	12
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	8	4	-2	8
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	13	9	3	13
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	10	5	-1	10
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	13	8	2	13
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	11	6	0	11
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	7	2	-4	7
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	11	7	1	11
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	12	7	1	12
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	9	5	-1	9
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	13	8	2	13
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	17	12	6	16
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	10	5	0	10
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	7	2	-4	7
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	6	2	-4	6
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	3	-1	-7	3
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	9	4	-2	9
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	8	3	-3	8
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	6	2	-4	6
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	9	5	-1	9
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	9	4	-2	9
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	12	8	2	12
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	7	2	-4	7
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	-6	-11	-17	-6
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	6	1	-5	6
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	8	4	-2	8
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	-4	-9	-15	-4
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	7	3	-3	7
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	9	5	-1	9
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	-4	-9	-14	-4
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	8	3	-3	8
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	5	0	-5	5
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	5	0	-6	5
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	8	3	-2	8
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	--	--	--	--
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	7	3	-3	7
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	11	6	0	11
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	--	--	--	--
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	10	6	0	10
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	9	4	-2	9
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	-1	-6	-12	-1
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	--	--	--	--
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	11	7	1	11
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	2	-3	-8	2
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	--	--	--	--
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	13	9	3	13
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	2	-2	-8	2
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	--	--	--	--
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	11	6	0	11
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	13	9	3	13
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	13	9	3	13
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	12	7	1	12
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	13	9	3	13
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	16	11	5	16
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	14	10	4	14
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	12	8	2	12
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	16	11	5	16
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	19	15	8	19
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	15	11	5	15
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	13	9	3	13
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	11	7	1	11
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	14	9	3	14
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	13	9	3	13
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	12	8	2	12
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	14	10	4	14
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	16	11	5	16
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	14	9	3	14
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	16	12	6	16
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	18	14	8	18
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	11	7	1	11
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	11	7	1	11
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	17	12	6	17
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	13	8	2	12
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	12	8	2	12
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	16	12	6	16
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	15	10	4	15
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	16	11	6	16
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	18	13	7	18
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	12	7	2	12
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	14	9	3	14
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	12	7	1	12
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	14	9	3	14
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	15	10	4	15
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	14	9	3	14
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	16	11	5	16
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	16	12	6	16
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	17	12	6	17
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	12	7	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	9	5	-1	9
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	14	9	3	14
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	13	9	3	13
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	12	7	1	12
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	15	10	4	15
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	14	10	4	14
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	16	11	5	16
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	16	12	6	16
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	12	8	2	12
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	9	5	-1	9
292_A	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	17	13	6	17
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	15	10	4	14
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	12	8	2	12
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	18	13	7	18
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	17	12	6	17
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	17	13	7	17
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	18	14	8	18
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	12	7	1	12
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	16	12	6	16
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	11	7	1	11
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	14	9	3	14
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	17	13	7	17
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	14	9	3	14
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	15	11	5	15
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	17	13	7	17
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	17	13	7	17
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	12	8	2	12
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	17	13	7	17
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	10	5	-1	10
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	14	9	3	14
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	18	14	7	18
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	12	7	1	12
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	15	11	5	15
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	18	14	8	18
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	16	11	5	16
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	11	6	0	11
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	9	5	-1	9
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	14	10	3	14
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	13	8	2	13
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	12	7	2	12
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	15	11	5	15
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	14	10	4	14
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	16	12	6	16
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	15	11	5	15
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	11	6	0	11
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	12	8	2	12
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	9	4	-2	9
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	13	8	2	13
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	14	9	3	14
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	12	7	1	12
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	14	10	4	14
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	14	10	4	14
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	15	11	5	15
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	10	5	-1	10
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	6	2	-4	6
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	15	10	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	11	7	1	11
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	9	5	-1	9
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	16	11	5	16
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	13	8	2	13
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	14	9	3	14
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	16	12	6	16
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	12	8	2	12
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	13	9	3	13
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	13	9	3	13
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	14	10	4	14
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	15	11	5	15
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	14	9	3	14
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	17	13	6	17
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	17	13	7	17
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	17	13	7	17
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	11	7	1	11
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	14	9	3	14
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	13	9	3	13
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	13	8	2	13
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	15	11	5	15
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	16	11	5	16
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	15	10	4	15
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	18	14	8	18
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	18	14	8	18
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	16	12	6	16
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	11	7	1	11
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	13	8	2	13
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	17	13	6	17
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	12	8	2	12
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	12	8	2	12
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	17	13	7	17
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	16	12	6	16
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	15	10	4	15
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	16	12	6	17
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	12	8	2	12
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	13	9	3	13
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	17	13	7	17
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	12	8	2	12
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	14	10	4	14
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	17	13	7	17
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	15	11	5	15
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	16	12	6	16
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	15	11	5	16
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	10	5	-1	10
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	13	8	2	13
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	16	12	6	16
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	12	7	1	12
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	13	9	3	13
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	16	12	6	16
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	15	11	5	15
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	16	12	6	16
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	14	10	3	14
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	13	8	2	13
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	11	7	1	11
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	14	10	4	14
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	14	9	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	14	9	4	14
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	15	11	5	15
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	16	12	6	16
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	16	11	5	16
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	12	8	2	12
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	9	5	-1	9
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	10	6	0	10
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	14	10	4	14
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	13	8	2	13
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	10	5	-1	10
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	17	12	6	17
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	14	10	4	14
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	13	8	2	13
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	13	8	2	13
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	9	5	-1	9
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	11	7	1	11
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	15	11	5	15
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	12	7	1	12
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	14	10	4	14
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	17	12	6	17
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	16	11	5	16
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	16	12	6	16
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	14	9	3	14
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	12	7	1	12
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	13	8	2	12
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	13	9	3	13
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	13	9	3	13
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	15	10	4	15
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	15	10	4	15
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	16	11	5	16
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	17	13	7	17
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	12	8	2	12
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	13	8	2	13
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	13	9	3	13
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	14	10	4	14
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	15	10	5	15
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	15	11	5	15
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	17	13	7	17
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	17	13	7	17
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	11	7	1	11
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	9	5	-1	9
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	13	9	3	13
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	14	9	3	14
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	11	7	1	11
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	15	11	5	15
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	18	13	7	18
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	15	11	5	15
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	18	14	8	18
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	11	6	0	11
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	10	5	-1	10
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	9	5	-1	9
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	13	9	3	13
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	10	5	0	10
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	12	7	1	12
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	16	12	6	16
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	12	7	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw [3/3]		112839,51	545302,69	7,50	14	10	4	14
310_A	Gebouw [1/3]		112827,41	545320,03	1,50	12	7	1	12
310_A	Gebouw [2/3]		112838,82	545320,48	1,50	10	6	0	10
310_A	Gebouw [3/3]		112833,24	545317,07	1,50	12	8	2	12
310_B	Gebouw [1/3]		112827,41	545320,03	4,50	14	10	4	14
310_B	Gebouw [2/3]		112838,82	545320,48	4,50	12	8	2	12
310_B	Gebouw [3/3]		112833,24	545317,07	4,50	14	10	4	14
310_C	Gebouw [1/3]		112827,41	545320,03	7,50	17	13	7	17
310_C	Gebouw [2/3]		112838,82	545320,48	7,50	15	10	4	15
310_C	Gebouw [3/3]		112833,24	545317,07	7,50	17	12	6	17
311_A	Gebouw [1/3]		112827,16	545326,23	1,50	10	5	-1	10
311_A	Gebouw [2/3]		112832,74	545329,63	1,50	10	5	-1	10
311_A	Gebouw [3/3]		112838,57	545326,68	1,50	10	6	0	10
311_B	Gebouw [1/3]		112827,16	545326,23	4,50	13	8	2	13
311_B	Gebouw [2/3]		112832,74	545329,63	4,50	11	7	1	11
311_B	Gebouw [3/3]		112838,57	545326,68	4,50	12	8	2	12
311_C	Gebouw [1/3]		112827,16	545326,23	7,50	16	11	5	16
311_C	Gebouw [2/3]		112832,74	545329,63	7,50	14	10	4	14
311_C	Gebouw [3/3]		112838,57	545326,68	7,50	15	11	5	15
312_A	Gebouw [1/3]		112886,31	545288,09	1,50	9	4	-2	9
312_A	Gebouw [2/3]		112880,17	545285,96	1,50	12	7	1	12
312_A	Gebouw [3/3]		112875,11	545290,03	1,50	11	7	1	11
312_B	Gebouw [1/3]		112886,31	545288,09	4,50	11	7	1	11
312_B	Gebouw [2/3]		112880,17	545285,96	4,50	14	10	4	14
312_B	Gebouw [3/3]		112875,11	545290,03	4,50	13	9	3	13
312_C	Gebouw [1/3]		112886,31	545288,09	7,50	13	8	2	13
312_C	Gebouw [2/3]		112880,17	545285,96	7,50	17	13	7	17
312_C	Gebouw [3/3]		112875,11	545290,03	7,50	15	10	4	15
313_A	Gebouw [1/3]		112886,89	545324,87	1,50	7	2	-4	6
313_A	Gebouw [2/3]		112891,96	545320,79	1,50	8	4	-2	8
313_A	Gebouw [3/3]		112880,75	545322,73	1,50	11	6	0	11
313_B	Gebouw [1/3]		112886,89	545324,87	4,50	9	5	-1	9
313_B	Gebouw [2/3]		112891,96	545320,79	4,50	8	4	-2	8
313_B	Gebouw [3/3]		112880,75	545322,73	4,50	13	8	2	13
313_C	Gebouw [1/3]		112886,89	545324,87	7,50	13	9	3	13
313_C	Gebouw [2/3]		112891,96	545320,79	7,50	11	6	0	10
313_C	Gebouw [3/3]		112880,75	545322,73	7,50	15	11	5	15
314_A	Gebouw [1/4]		112880,53	545275,93	1,50	9	4	-2	9
314_A	Gebouw [2/4]		112882,72	545270,03	1,50	9	5	-1	9
314_A	Gebouw [3/4]		112878,58	545264,56	1,50	15	11	5	15
314_A	Gebouw [4/4]		112876,37	545270,46	1,50	5	1	-5	5
314_B	Gebouw [1/4]		112880,53	545275,93	4,50	11	7	1	11
314_B	Gebouw [2/4]		112882,72	545270,03	4,50	11	7	1	11
314_B	Gebouw [3/4]		112878,58	545264,56	4,50	16	12	6	16
314_B	Gebouw [4/4]		112876,37	545270,46	4,50	8	4	-2	8
314_C	Gebouw [1/4]		112880,53	545275,93	7,50	14	9	3	14
314_C	Gebouw [2/4]		112882,72	545270,03	7,50	13	9	3	13
314_C	Gebouw [3/4]		112878,58	545264,56	7,50	17	12	6	17
314_C	Gebouw [4/4]		112876,37	545270,46	7,50	12	8	2	12
315_A	Gebouw [1/3]		112958,86	545338,30	1,50	11	7	0	11
315_A	Gebouw [2/3]		112957,02	545327,04	1,50	10	6	0	10
315_A	Gebouw [3/3]		112954,81	545333,18	1,50	9	4	-2	9
315_B	Gebouw [1/3]		112958,86	545338,30	4,50	12	7	1	12
315_B	Gebouw [2/3]		112957,02	545327,04	4,50	10	6	0	10
315_B	Gebouw [3/3]		112954,81	545333,18	4,50	12	7	1	12
315_C	Gebouw [1/3]		112958,86	545338,30	7,50	12	8	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw [2/3]		112957,02	545327,04	7,50	12	8	2	12
315_C	Gebouw [3/3]		112954,81	545333,18	7,50	14	10	4	14
316_A	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	1,50	11	7	0	11
316_A	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	1,50	8	4	-2	8
316_A	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	1,50	10	6	0	10
316_B	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	4,50	12	8	1	12
316_B	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	4,50	9	5	-1	9
316_B	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	4,50	10	5	-1	9
316_C	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	7,50	12	8	2	12
316_C	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	7,50	13	9	3	13
316_C	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	7,50	12	8	2	12
317_A	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	1,50	10	6	0	10
317_A	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	1,50	9	4	-2	9
317_A	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	1,50	11	7	1	11
317_A	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	1,50	5	1	-5	5
317_B	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	4,50	12	7	1	12
317_B	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	4,50	10	5	-1	10
317_B	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	4,50	11	7	1	11
317_B	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	4,50	9	4	-2	9
317_C	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	7,50	12	7	1	12
317_C	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	7,50	12	8	2	12
317_C	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	7,50	13	8	2	13
317_C	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	7,50	12	7	1	12
318_A	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	1,50	11	6	0	11
318_A	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	1,50	10	5	-1	10
318_A	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	1,50	5	1	-5	5
318_B	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	4,50	11	7	1	11
318_B	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	4,50	11	6	0	10
318_B	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	4,50	8	4	-2	8
318_C	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	7,50	12	8	1	12
318_C	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	7,50	12	8	2	12
318_C	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	7,50	11	6	0	11
319_A	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	1,50	11	7	0	11
319_A	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	1,50	5	0	-6	5
319_A	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	1,50	10	6	0	10
319_B	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	4,50	12	8	1	12
319_B	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	4,50	6	2	-4	6
319_B	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	4,50	11	6	1	11
319_C	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	7,50	13	9	3	13
319_C	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	7,50	11	6	0	11
319_C	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	7,50	14	10	4	14
320_A	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	1,50	3	-1	-7	3
320_A	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	1,50	7	2	-4	7
320_A	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	1,50	8	4	-2	8
320_B	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	4,50	1	-3	-9	1
320_B	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	4,50	9	5	-1	9
320_B	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	4,50	10	6	0	10
320_C	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	7,50	2	-3	-9	2
320_C	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	7,50	13	8	2	13
320_C	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	7,50	14	10	3	14
321_A	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	1,50	4	-1	-6	4
321_A	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	1,50	5	1	-5	5
321_A	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	1,50	6	2	-4	6
321_B	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	4,50	2	-2	-8	2
321_B	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	4,50	9	4	-2	9
321_B	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	4,50	9	5	-1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
321_C	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	7,50	3	-1	-7	3	
321_C	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	7,50	13	8	2	13	
321_C	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	7,50	12	8	2	12	
322_A	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	1,50	3	-2	-8	3	
322_A	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	1,50	7	2	-4	7	
322_A	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	1,50	5	0	-6	5	
322_B	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	4,50	4	-1	-7	4	
322_B	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	4,50	9	4	-1	9	
322_B	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	4,50	7	3	-3	7	
322_C	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	7,50	4	0	-6	4	
322_C	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	7,50	11	7	1	11	
322_C	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	7,50	12	7	1	12	
323_A	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	1,50	2	-2	-8	2	
323_A	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	1,50	-2	-7	-12	-2	
323_A	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	1,50	6	2	-4	6	
323_B	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	4,50	3	-2	-8	3	
323_B	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	4,50	0	-4	-10	0	
323_B	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	4,50	9	4	-2	9	
323_C	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	7,50	4	0	-6	4	
323_C	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	7,50	3	-2	-7	3	
323_C	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	7,50	10	6	0	10	
324_A	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	1,50	9	5	-1	9	
324_A	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	1,50	4	0	-6	4	
324_A	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	1,50	-11	-15	-21	-11	
324_B	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	4,50	12	8	2	12	
324_B	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	4,50	7	3	-3	7	
324_B	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	4,50	-9	-14	-20	-10	
324_C	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	7,50	14	10	4	14	
324_C	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	7,50	12	8	1	12	
324_C	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	7,50	-9	-14	-20	-9	
325_A	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	1,50	8	3	-2	8	
325_A	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	1,50	--	--	--	--	
325_A	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	1,50	6	2	-4	6	
325_B	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	4,50	10	5	-1	10	
325_B	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	4,50	--	--	--	--	
325_B	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	4,50	11	7	0	11	
325_C	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	7,50	12	7	2	12	
325_C	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	7,50	--	--	--	--	
325_C	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	7,50	13	9	3	13	
326_A	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	1,50	-2	-6	-12	-2	
326_A	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	1,50	7	3	-3	7	
326_B	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	4,50	0	-4	-10	0	
326_B	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	4,50	10	5	0	10	
326_C	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	7,50	2	-2	-8	2	
326_C	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	7,50	13	8	3	13	
327_A	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	1,50	5	0	-5	5	
327_A	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	1,50	3	-2	-8	3	
327_A	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	1,50	7	2	-4	7	
327_B	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	4,50	8	3	-2	8	
327_B	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	4,50	5	1	-5	5	
327_B	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	4,50	10	5	-1	10	
327_C	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	7,50	12	7	1	12	
327_C	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	7,50	9	5	-1	9	
327_C	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	7,50	14	9	3	13	
328_A	Gebouw [1/2]	112991,10	545265,96	1,50	4	0	-6	4	
328_A	Gebouw [2/2]	112988,20	545254,93	1,50	7	2	-4	7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	8	3	-3	8
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	10	5	-1	10
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	9	5	-1	9
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	12	8	2	12
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	1	-4	-10	1
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	7	3	-3	7
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	4	-1	-7	4
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	10	5	-1	10
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	8	4	-2	8
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	13	9	3	13
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	5	0	-6	5
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	--	--	--	--
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	-2	-7	-13	-2
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	6	2	-4	6
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	--	--	--	--
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	-1	-6	-12	-1
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	8	3	-3	8
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	--	--	--	--
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	3	-2	-8	3
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	1	-3	-9	1
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	2	-2	-8	2
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	5	0	-6	4
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	5	1	-5	5
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	8	3	-2	8
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	9	5	-1	9
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	4	0	-6	4
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	12	7	1	12
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	7	2	-4	7
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	13	8	2	13
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	8	3	-2	8
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	13	9	3	13
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	4	0	-6	4
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	4	0	-6	4
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	12	8	1	12
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	8	3	-3	8
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	7	2	-3	7
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	13	9	3	13
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	12	7	2	12
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	9	5	-1	9
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	15	10	4	15
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	5	1	-5	5
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	11	7	1	11
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	8	4	-2	8
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	12	8	1	12
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	9	5	-1	9
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	12	8	2	12
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	2	-2	-8	2
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	11	7	1	11
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	5	0	-5	5
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	13	8	2	13
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	9	5	-1	9
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	13	9	3	13
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	2	-2	-8	2
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	--	--	--	--
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	8	4	-2	8
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	6	1	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	--	--	--	--	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	11	6	0	11	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	9	4	-2	9	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	--	--	--	--	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	14	10	4	14	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	--	--	--	--	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	-1	-6	-12	-1	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	--	--	--	--	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	2	-3	-9	2	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	--	--	--	--	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	6	2	-4	6	
344_A	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	1,50	6	1	-5	6	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	9	4	-2	9	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	9	4	-1	9	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	6	2	-4	6	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	7	3	-3	7	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	10	6	0	10	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	11	6	0	11	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	6	2	-4	6	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	9	5	-1	9	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	12	7	1	12	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	12	8	2	12	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	6	1	-5	6	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	9	4	-2	9	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	7	2	-4	7	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	11	6	0	11	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	8	4	-2	8	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	7	3	-3	7	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	12	7	2	12	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	12	7	1	12	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	6	1	-5	6	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	9	4	-2	9	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	7	2	-4	7	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	9	4	-2	9	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	11	6	0	11	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	8	3	-2	8	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	11	6	0	11	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	12	8	2	12	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	5	1	-5	5	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	7	2	-4	7	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	6	1	-4	6	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	3	-1	-7	3	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	9	4	-2	9	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	8	4	-2	8	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	6	1	-4	6	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	8	4	-2	8	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	11	6	0	11	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	12	8	2	12	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	5	0	-6	5	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	8	3	-3	8	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	6	1	-5	6	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	6	2	-4	6	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	9	5	-1	9	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	3	-1	-7	3	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	6	1	-4	6	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	8	4	-2	8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
348_C	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	7,50	10	6	0	10	
348_C	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	7,50	9	5	-1	9	
349_A	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	1,50	3	-1	-7	3	
349_A	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	1,50	--	--	--	--	
349_A	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	1,50	6	2	-4	6	
349_B	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	4,50	4	0	-6	4	
349_B	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	4,50	--	--	--	--	
349_B	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	4,50	9	4	-2	9	
349_B	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	4,50	8	3	-3	8	
349_C	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	7,50	5	0	-5	5	
349_C	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	7,50	--	--	--	--	
349_C	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	7,50	9	5	-1	9	
349_C	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	7,50	10	5	0	10	
350_A	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	1,50	-12	-16	-22	-12	
350_A	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	1,50	9	4	-1	9	
350_A	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	1,50	5	1	-5	5	
350_B	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	4,50	-11	-15	-21	-11	
350_B	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	4,50	6	1	-5	6	
350_B	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	4,50	12	7	1	11	
350_B	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	4,50	7	3	-3	7	
350_C	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	7,50	-11	-15	-21	-11	
350_C	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	7,50	8	4	-2	8	
350_C	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	7,50	13	8	2	13	
350_C	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	7,50	9	4	-2	9	
351_A	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	1,50	-12	-16	-22	-12	
351_A	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	1,50	8	4	-2	8	
351_B	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	4,50	-11	-16	-21	-11	
351_B	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	4,50	8	4	-2	8	
351_B	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	4,50	10	6	0	10	
351_B	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	4,50	9	4	-2	9	
351_C	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	7,50	-11	-15	-21	-11	
351_C	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	7,50	10	5	-1	10	
351_C	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	7,50	11	7	1	11	
351_C	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	7,50	10	5	-1	10	
352_A	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	1,50	9	4	-2	9	
352_A	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	1,50	7	2	-4	6	
352_A	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	1,50	4	0	-6	4	
352_B	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	4,50	11	7	1	11	
352_B	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	4,50	8	4	-2	8	
352_B	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	4,50	6	2	-4	6	
352_B	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	4,50	10	5	-1	10	
352_C	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	7,50	14	9	3	14	
352_C	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	7,50	11	6	0	11	
352_C	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	7,50	7	2	-4	7	
352_C	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	7,50	12	8	2	12	
353_A	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	1,50	9	4	-2	9	
353_A	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	1,50	6	1	-4	6	
353_B	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	4,50	11	7	1	11	
353_B	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	4,50	7	3	-3	7	
353_B	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	4,50	10	5	-1	10	
353_C	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	7,50	15	10	4	15	
353_C	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	7,50	12	8	2	12	
353_C	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	7,50	12	8	2	12	
354_A	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	1,50	10	5	-1	10	
354_A	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	1,50	5	1	-5	5	
354_B	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	4,50	12	7	1	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
354_B	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	4,50	6	2	-4	6	
354_C	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	7,50	14	10	4	14	
354_C	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	7,50	10	6	0	10	
355_A	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	1,50	-10	-15	-21	-11	
355_A	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	1,50	8	4	-2	8	
355_B	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	4,50	-10	-14	-20	-10	
355_B	Gebouw [2/4]	113051,88	545404,92	4,50	6	1	-5	6	
355_B	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	4,50	11	6	0	11	
355_B	Gebouw [4/4]	113054,17	545410,68	4,50	7	3	-3	7	
355_C	Gebouw [1/4]	113057,76	545405,91	7,50	-9	-14	-20	-9	
355_C	Gebouw [2/4]	113051,88	545404,92	7,50	9	4	-2	9	
355_C	Gebouw [3/4]	113048,28	545409,68	7,50	14	9	3	14	
355_C	Gebouw [4/4]	113054,17	545410,68	7,50	8	3	-3	7	
356_A	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	1,50	-11	-15	-21	-11	
356_A	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	1,50	9	4	-2	9	
356_B	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	4,50	-10	-14	-20	-10	
356_B	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	4,50	11	6	0	11	
356_B	Gebouw [3/3]	113049,06	545402,48	4,50	8	4	-2	8	
356_C	Gebouw [1/3]	113052,66	545397,72	7,50	-9	-14	-20	-10	
356_C	Gebouw [2/3]	113043,18	545401,49	7,50	13	8	2	13	
356_C	Gebouw [3/3]	113049,06	545402,48	7,50	10	5	-1	10	
357_A	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	1,50	-8	-12	-18	-8	
357_A	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	1,50	9	4	-2	9	
357_B	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	4,50	-7	-11	-17	-7	
357_B	Gebouw [2/3]	113044,55	545391,15	4,50	7	2	-3	7	
357_B	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	4,50	11	6	1	11	
357_C	Gebouw [1/3]	113050,44	545392,14	7,50	-6	-11	-17	-6	
357_C	Gebouw [2/3]	113044,55	545391,15	7,50	11	6	0	11	
357_C	Gebouw [3/3]	113040,96	545395,91	7,50	13	9	3	13	
358_A	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	1,50	9	5	-1	9	
358_A	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	1,50	4	-1	-6	4	
358_B	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	4,50	12	8	2	12	
358_B	Gebouw [2/3]	113014,04	545424,38	4,50	8	4	-2	8	
358_B	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	4,50	5	1	-5	5	
358_C	Gebouw [1/3]	113008,38	545422,47	7,50	14	10	4	14	
358_C	Gebouw [2/3]	113014,04	545424,38	7,50	11	7	1	11	
358_C	Gebouw [3/3]	113018,33	545420,23	7,50	7	3	-3	7	
359_A	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	1,50	-7	-11	-17	-7	
359_A	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	1,50	9	5	-1	9	
359_B	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	4,50	-6	-10	-16	-6	
359_B	Gebouw [2/4]	113041,04	545382,32	4,50	10	5	0	10	
359_B	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	4,50	12	7	1	12	
359_B	Gebouw [4/4]	113043,33	545388,08	4,50	9	5	-1	9	
359_C	Gebouw [1/4]	113046,92	545383,32	7,50	-5	-10	-16	-5	
359_C	Gebouw [2/4]	113041,04	545382,32	7,50	12	8	2	12	
359_C	Gebouw [3/4]	113037,45	545387,09	7,50	14	9	3	14	
359_C	Gebouw [4/4]	113043,33	545388,08	7,50	12	7	1	12	
360_A	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	1,50	0	-5	-11	0	
360_A	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	1,50	10	5	-1	10	
360_B	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	4,50	1	-4	-10	1	
360_B	Gebouw [2/4]	113039,12	545372,86	4,50	7	2	-3	7	
360_B	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	4,50	12	8	2	12	
360_B	Gebouw [4/4]	113041,41	545378,62	4,50	10	5	-1	10	
360_C	Gebouw [1/4]	113045,00	545373,86	7,50	1	-3	-9	1	
360_C	Gebouw [2/4]	113039,12	545372,86	7,50	10	6	0	10	
360_C	Gebouw [3/4]	113035,52	545377,63	7,50	16	12	5	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
360_C	Gebouw [4/4]	113041,41	545378,62	7,50	12	7	1	12	
361_A	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	1,50	-3	-7	-13	-3	
361_A	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	1,50	9	4	-2	9	
361_B	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	4,50	-2	-6	-12	-2	
361_B	Gebouw [2/4]	113035,60	545364,03	4,50	7	3	-3	7	
361_B	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	4,50	11	6	0	11	
361_B	Gebouw [4/4]	113037,90	545369,80	4,50	10	5	-1	10	
361_C	Gebouw [1/4]	113041,49	545365,03	7,50	-1	-6	-12	-1	
361_C	Gebouw [2/4]	113035,60	545364,03	7,50	10	5	-1	10	
361_C	Gebouw [3/4]	113032,01	545368,80	7,50	13	9	3	13	
361_C	Gebouw [4/4]	113037,90	545369,80	7,50	11	6	1	11	
362_A	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	1,50	-6	-10	-16	-6	
362_A	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	1,50	5	0	-5	5	
362_A	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	1,50	7	3	-3	7	
362_B	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	4,50	-4	-9	-15	-5	
362_B	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	4,50	8	4	-2	8	
362_B	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	4,50	10	5	-1	10	
362_B	Gebouw [4/4]	113033,09	545357,72	4,50	7	3	-3	7	
362_C	Gebouw [1/4]	113036,68	545352,95	7,50	-4	-9	-15	-4	
362_C	Gebouw [2/4]	113030,80	545351,96	7,50	11	6	0	11	
362_C	Gebouw [3/4]	113027,20	545356,72	7,50	13	9	3	13	
362_C	Gebouw [4/4]	113033,09	545357,72	7,50	10	6	0	10	
363_A	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	1,50	8	4	-2	8	
363_A	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	1,50	7	2	-4	7	
363_B	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	4,50	10	6	0	10	
363_B	Gebouw [2/4]	113002,52	545360,40	4,50	7	2	-4	7	
363_B	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	4,50	8	4	-2	8	
363_B	Gebouw [4/4]	113008,63	545359,36	4,50	7	3	-3	7	
363_C	Gebouw [1/4]	113004,72	545354,85	7,50	14	9	3	14	
363_C	Gebouw [2/4]	113002,52	545360,40	7,50	12	7	1	11	
363_C	Gebouw [3/4]	113006,43	545364,91	7,50	10	5	0	10	
363_C	Gebouw [4/4]	113008,63	545359,36	7,50	10	6	0	10	
364_A	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	1,50	12	8	2	12	
364_A	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	1,50	14	10	4	14	
364_A	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	1,50	5	0	-5	5	
364_B	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	4,50	13	9	3	13	
364_B	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	4,50	15	11	4	15	
364_B	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	4,50	7	3	-3	7	
364_B	Gebouw [4/4]	112999,03	545359,49	4,50	5	0	-6	5	
364_C	Gebouw [1/4]	112995,12	545354,99	7,50	14	10	4	14	
364_C	Gebouw [2/4]	112992,92	545360,53	7,50	16	12	6	16	
364_C	Gebouw [3/4]	112996,83	545365,04	7,50	10	5	-1	10	
364_C	Gebouw [4/4]	112999,03	545359,49	7,50	10	6	0	10	
365_A	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	1,50	11	7	1	11	
365_A	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	1,50	7	2	-4	7	
365_A	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	1,50	-12	-17	-22	-12	
365_B	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	4,50	12	8	2	12	
365_B	Gebouw [2/4]	113015,10	545356,76	4,50	7	3	-3	7	
365_B	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	4,50	8	4	-2	8	
365_B	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	4,50	-9	-13	-19	-9	
365_C	Gebouw [1/4]	113017,31	545351,21	7,50	13	8	2	13	
365_C	Gebouw [2/4]	113015,10	545356,76	7,50	12	8	2	12	
365_C	Gebouw [3/4]	113019,02	545361,27	7,50	10	5	0	10	
365_C	Gebouw [4/4]	113021,22	545355,72	7,50	-6	-11	-16	-6	
366_A	Gebouw [1/3]	113001,70	545384,92	1,50	11	6	0	11	
366_A	Gebouw [2/3]	112999,80	545390,58	1,50	9	4	-2	9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
366_A	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	1,50	4	0	-6	4
366_B	Gebouw [1/3]		113001,70	545384,92	4,50	10	5	-1	10
366_B	Gebouw [2/3]		112999,80	545390,58	4,50	11	6	1	11
366_B	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	4,50	5	0	-6	5
366_C	Gebouw [1/3]		113001,70	545384,92	7,50	13	9	2	13
366_C	Gebouw [2/3]		112999,80	545390,58	7,50	14	9	4	14
366_C	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	7,50	9	4	-2	9
367_A	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	1,50	9	4	-2	9
367_A	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	1,50	4	0	-6	4
367_B	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	4,50	11	7	1	11
367_B	Gebouw [2/3]		113008,53	545406,14	4,50	9	5	-1	9
367_B	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	4,50	3	-1	-7	3
367_C	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	7,50	14	10	4	14
367_C	Gebouw [2/3]		113008,53	545406,14	7,50	12	8	2	12
367_C	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	7,50	4	-1	-7	4
83_A	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	1,50	9	5	-1	9
83_A	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	1,50	19	15	9	19
83_A	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	1,50	15	10	4	15
83_A	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	1,50	17	13	7	17
83_B	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	4,50	10	6	0	10
83_B	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	4,50	19	15	9	19
83_B	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	4,50	17	13	7	17
83_B	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	4,50	21	16	10	21
83_C	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	7,50	13	8	2	13
83_C	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	7,50	19	15	9	19
83_C	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	7,50	20	16	10	20
83_C	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	7,50	22	18	12	22
84_A	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	1,50	21	16	10	21
84_A	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	1,50	13	8	2	13
84_A	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	1,50	14	9	3	14
84_A	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	1,50	20	16	10	20
84_B	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	4,50	22	18	12	22
84_B	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	4,50	14	10	4	14
84_B	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	4,50	18	14	8	18
84_B	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	4,50	22	18	12	22
84_C	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	7,50	23	19	13	23
84_C	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	7,50	17	13	7	17
84_C	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	7,50	19	15	9	19
84_C	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	7,50	23	19	13	23
85_A	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	1,50	14	9	3	14
85_A	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	1,50	22	18	11	22
85_A	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	1,50	17	12	6	16
85_A	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	1,50	21	17	11	21
85_B	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	4,50	14	9	3	14
85_B	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	4,50	22	18	11	22
85_B	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	4,50	19	15	9	19
85_B	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	4,50	22	18	12	22
85_C	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	7,50	17	13	6	17
85_C	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	7,50	22	18	12	22
85_C	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	7,50	23	19	13	23
85_C	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	7,50	24	20	14	24
86_A	Gebouw [1/4]		112503,73	545090,05	1,50	17	12	6	17
86_A	Gebouw [2/4]		112506,27	545083,98	1,50	13	9	3	13
86_A	Gebouw [3/4]		112501,93	545079,03	1,50	22	18	12	22
86_A	Gebouw [4/4]		112499,40	545085,10	1,50	15	11	5	15
86_B	Gebouw [1/4]		112503,73	545090,05	4,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	13	9	3	13
86_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	22	18	12	23
86_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	18	14	8	18
86_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	22	18	12	22
86_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	16	12	6	16
86_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	23	19	12	23
86_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	22	18	12	22
87_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	18	13	7	18
87_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	25	21	15	25
87_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	24	20	14	24
87_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	15	11	5	15
87_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	18	14	8	18
87_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	27	22	16	27
87_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	26	21	15	26
87_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	15	10	4	15
87_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	21	16	10	21
87_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	28	24	18	28
87_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	27	23	17	27
87_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	16	12	6	16
88_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	25	21	14	25
88_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	14	10	4	14
88_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	19	14	8	19
88_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	26	22	15	26
88_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	27	23	17	27
88_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	15	10	4	15
88_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	21	17	10	21
88_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	27	23	17	27
88_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	30	26	20	30
88_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	17	12	6	17
88_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	23	18	12	23
88_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	30	26	20	30
89_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	28	24	17	28
89_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	17	12	6	17
89_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	23	18	12	23
89_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	32	28	22	32
89_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	32	27	21	32
89_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	18	14	8	18
89_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	32	28	21	32
89_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	35	31	24	35
89_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	36	32	26	36
89_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	23	19	12	23
89_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	34	30	24	34
89_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	39	35	28	39
90_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	22	18	11	22
90_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	30	26	19	30
90_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	28	24	17	28
90_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	14	10	4	14
90_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	25	21	14	25
90_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	32	27	21	32
90_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	31	27	20	31
90_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	16	11	5	16
90_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	27	23	17	28
90_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	34	30	24	34
90_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	33	29	23	33
90_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	18	13	7	18
91_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	1,50	33	29	23	33
91_A	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	1,50	37	33	27	37
91_A	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	1,50	34	30	23	34
91_B	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	4,50	28	24	18	28
91_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	35	31	25	35
91_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	40	36	30	40
91_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	36	32	26	36
91_C	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	7,50	30	26	20	30
91_C	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	7,50	36	32	25	36
91_C	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	7,50	41	37	31	41
91_C	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	7,50	38	34	28	38
92_A	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	1,50	22	17	11	22
92_A	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	1,50	13	9	3	13
92_A	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	1,50	23	19	13	23
92_A	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	1,50	20	15	9	20
92_B	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	4,50	26	22	15	26
92_B	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	4,50	15	10	4	15
92_B	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	4,50	23	19	12	23
92_B	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	4,50	24	19	13	24
92_C	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	7,50	28	24	17	28
92_C	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	7,50	18	14	8	18
92_C	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	7,50	24	20	13	24
92_C	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	7,50	26	21	15	26
93_A	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	1,50	21	17	11	21
93_A	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	1,50	28	24	17	28
93_A	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	1,50	22	18	12	22
93_A	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	1,50	29	25	19	29
93_B	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	4,50	23	19	13	23
93_B	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	4,50	29	25	18	29
93_B	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	4,50	25	21	15	25
93_B	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	4,50	29	25	19	29
93_C	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	7,50	25	21	15	25
93_C	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	7,50	30	26	19	30
93_C	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	7,50	30	25	19	30
93_C	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	7,50	31	27	21	31
94_A	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	1,50	25	21	14	25
94_A	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	1,50	19	14	8	19
94_A	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	1,50	30	26	19	30
94_A	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	1,50	24	19	13	24
94_B	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	4,50	31	27	20	31
94_B	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	4,50	22	18	12	22
94_B	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	4,50	31	27	21	31
94_B	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	4,50	31	27	21	31
94_C	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	7,50	34	30	24	34
94_C	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	7,50	25	21	15	25
94_C	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	7,50	32	28	22	32
94_C	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	7,50	35	31	24	35
95_A	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	1,50	12	8	2	12
95_A	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	1,50	20	16	9	20
95_A	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	1,50	19	15	9	19
95_B	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	4,50	14	9	3	14
95_B	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	4,50	20	16	10	20
95_B	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	4,50	21	17	11	21
95_C	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	7,50	15	10	4	15
95_C	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	7,50	21	17	11	21
95_C	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	7,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Landbouwstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	25	21	15	25
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	14	9	3	14
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	20	15	9	20
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	26	22	15	26
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	14	9	3	14
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	22	17	11	22
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	27	23	16	27
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	15	11	5	15
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	25	20	14	25
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	15	11	5	15
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	16	12	6	16
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	24	20	14	24
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	18	14	8	18
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	23	19	13	23
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	28	24	17	28
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	20	16	10	20
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	25	21	14	25
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	30	26	19	30
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	21	17	11	21
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	14	10	4	14
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	22	18	12	22
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	27	23	16	27
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	16	11	5	16
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	26	22	16	27
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	30	26	19	30
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	17	13	7	17
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	29	25	19	29
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	20	16	9	20
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	28	24	17	28
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	29	25	18	29
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	18	13	7	18
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	29	25	18	29
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	31	27	20	31
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	21	17	11	21
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	31	27	20	31
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	33	28	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	1,50	30	26	19	30
100_A	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	1,50	34	30	24	34
100_A	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	1,50	40	36	29	40
100_B	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	4,50	32	29	22	33
100_B	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	4,50	41	37	31	41
100_B	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	4,50	42	39	32	42
100_C	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	7,50	34	30	24	34
100_C	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	7,50	42	39	32	43
100_C	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	7,50	43	40	33	44
101_A	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	1,50	41	37	30	41
101_A	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	1,50	42	39	32	42
101_A	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	1,50	40	36	29	40
101_B	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	4,50	43	40	33	43
101_B	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	4,50	46	43	36	46
101_B	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	4,50	45	41	34	45
101_C	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	7,50	44	40	34	44
101_C	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	7,50	47	44	37	48
101_C	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	7,50	45	42	35	46
102_A	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	1,50	28	24	17	28
102_A	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	1,50	40	36	29	40
102_A	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	1,50	41	37	30	41
102_B	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	4,50	34	30	23	34
102_B	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	4,50	42	39	32	42
102_B	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	4,50	43	40	33	44
102_C	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	7,50	36	32	25	36
102_C	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	7,50	43	40	33	43
102_C	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	7,50	45	41	34	45
103_A	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	1,50	36	32	25	36
103_A	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	1,50	47	43	36	47
103_A	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	1,50	45	42	35	46
103_B	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	4,50	43	39	32	43
103_B	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	4,50	47	44	37	47
103_B	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	4,50	47	44	37	47
103_C	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	7,50	44	41	34	44
103_C	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	7,50	48	45	38	48
103_C	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	7,50	48	44	37	48
104_A	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	1,50	37	33	27	37
104_A	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	1,50	40	36	29	40
104_A	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	1,50	45	41	34	45
104_B	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	4,50	35	32	25	35
104_B	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	4,50	42	38	32	42
104_B	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	4,50	46	43	36	47
104_C	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	7,50	33	29	23	33
104_C	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	7,50	43	40	33	44
104_C	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	7,50	47	44	37	47
105_A	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	1,50	38	34	27	38
105_A	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	1,50	48	44	38	48
105_A	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	1,50	50	47	40	51
105_A	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	1,50	48	44	37	48
105_B	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	4,50	39	35	29	39
105_B	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	4,50	48	45	38	48
105_B	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	4,50	52	49	42	52
105_B	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	4,50	49	46	39	50
105_C	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	7,50	40	37	30	41
105_C	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	7,50	48	45	38	49
105_C	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	7,50	52	49	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	50	46	39	50	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	53	50	43	53	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	50	47	40	50	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	30	26	19	30	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	54	50	44	54	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	50	46	39	50	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	34	30	24	34	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	54	51	44	54	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	50	46	40	50	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	36	32	25	36	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	50	47	40	50	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	53	50	43	53	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	28	24	18	28	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	50	46	39	50	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	54	50	44	54	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	33	30	23	33	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	50	46	39	50	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	54	50	44	54	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	35	31	25	35	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	45	42	35	45	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	46	43	36	47	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	32	28	21	32	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	47	43	37	47	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	47	43	36	47	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	39	35	29	39	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	48	44	37	48	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	47	44	37	48	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	41	38	31	41	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	37	33	26	37	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	45	41	34	45	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	34	30	23	34	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	36	32	25	36	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	46	43	36	46	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	39	35	28	39	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	37	33	26	37	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	47	43	36	47	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	41	37	30	41	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	23	19	13	23	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	25	21	14	25	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	27	23	16	27	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	23	19	13	23	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	25	21	15	25	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	26	22	16	26	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	27	24	17	27	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	26	22	15	26	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	27	24	17	28	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	29	25	18	29	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	29	25	19	29	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	27	24	17	27	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	32	28	22	32	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	25	21	14	25	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	34	30	24	34	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	26	22	16	26	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	36	32	25	36	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	27	23	17	27	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	32	28	21	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	34	30	24	34
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	25	21	14	25
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	33	30	23	34
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	36	32	25	36
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	26	22	16	26
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	35	31	24	35
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	37	33	27	37
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	27	23	17	27
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	23	19	13	23
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	25	21	14	25
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	27	23	16	27
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	23	19	13	23
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	25	21	15	25
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	26	22	16	26
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	27	24	17	27
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	26	22	15	26
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	27	24	17	28
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	29	25	18	29
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	29	25	19	29
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	27	24	17	27
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	24	20	14	24
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	24	20	13	24
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	25	21	15	25
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	22	18	12	22
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	26	22	16	26
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	26	22	15	26
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	26	23	16	26
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	23	20	13	24
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	28	24	17	28
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	28	24	18	28
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	28	24	18	28
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	26	23	16	26
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	34	31	24	35
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	49	45	38	49
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	54	50	43	54
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	50	46	40	50
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	35	31	24	35
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	50	46	40	50
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	54	51	44	54
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	50	46	39	50
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	38	34	27	38
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	50	46	40	50
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	54	51	44	54
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	50	46	40	50
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	26	22	16	26
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	28	25	18	28
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	33	30	23	33
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	32	29	22	32
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	32	29	22	33
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	31	28	21	32
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	29	25	18	29
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	34	30	23	34
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	34	30	24	34
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	34	31	24	34
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	33	29	23	33
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
116_C	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	7,50	35	31	25	35
116_C	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	7,50	36	32	25	36
117_A	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	1,50	24	20	13	24
117_A	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	1,50	25	21	15	25
117_A	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	1,50	22	18	12	22
117_A	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	1,50	25	21	14	25
117_B	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	4,50	26	22	16	26
117_B	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	4,50	26	23	16	27
117_B	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	4,50	24	20	14	24
117_B	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	4,50	27	23	17	27
117_C	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	7,50	29	25	19	29
117_C	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	7,50	28	24	18	28
117_C	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	7,50	27	23	17	27
117_C	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	7,50	29	25	18	29
118_A	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	1,50	23	19	13	23
118_A	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	1,50	27	23	16	27
118_A	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	1,50	26	22	15	26
118_B	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	4,50	25	21	14	25
118_B	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	4,50	28	24	18	28
118_B	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	4,50	28	24	17	28
118_C	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	7,50	28	24	18	28
118_C	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	7,50	30	26	19	30
118_C	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	7,50	29	26	19	30
119_A	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	1,50	29	25	18	29
119_A	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	1,50	25	21	15	25
119_B	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	4,50	30	26	19	30
119_B	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	4,50	27	23	16	27
119_C	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	7,50	31	27	20	31
119_C	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	7,50	29	25	18	29
120_A	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	1,50	30	26	19	30
120_A	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	1,50	25	21	15	25
120_B	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	4,50	31	27	20	31
120_B	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	4,50	26	23	16	27
120_C	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	7,50	32	28	21	32
120_C	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	7,50	28	25	18	29
121_A	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	1,50	29	25	18	29
121_A	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	1,50	25	21	14	25
121_B	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	4,50	30	26	19	30
121_B	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	4,50	26	23	16	27
121_C	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	7,50	31	27	21	31
121_C	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	7,50	28	24	18	28
122_A	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	1,50	28	24	18	28
122_A	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	1,50	25	21	14	25
122_B	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	4,50	29	25	19	29
122_B	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	4,50	26	22	16	26
122_C	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	7,50	31	27	20	31
122_C	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	7,50	28	24	18	28
123_A	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	1,50	29	25	19	29
123_A	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	1,50	24	20	14	24
123_B	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	4,50	30	26	19	30
123_B	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	4,50	26	22	15	26
123_C	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	7,50	31	27	21	31
123_C	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	7,50	28	24	17	28
124_A	Gebouw [1/2]		112887,32	545293,82	1,50	28	25	18	28
124_A	Gebouw [2/2]		112877,27	545295,55	1,50	24	20	14	24
124_B	Gebouw [1/2]		112887,32	545293,82	4,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	4,50	26	22	15	26
124_C	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	7,50	32	28	21	32
124_C	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	7,50	28	24	18	28
125_A	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	1,50	31	27	20	31
125_A	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	1,50	24	20	14	24
125_B	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	4,50	32	28	21	32
125_B	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	4,50	26	22	15	26
125_C	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	7,50	33	29	23	33
125_C	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	7,50	28	24	17	28
126_A	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	1,50	30	26	19	30
126_A	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	1,50	24	21	14	25
126_B	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	4,50	31	27	21	31
126_B	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	4,50	26	22	15	26
126_C	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	7,50	33	29	22	33
126_C	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	7,50	28	24	17	28
127_A	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	1,50	28	24	18	28
127_A	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	1,50	24	21	14	25
127_B	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	4,50	30	26	20	30
127_B	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	4,50	26	22	15	26
127_C	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	7,50	32	28	21	32
127_C	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	7,50	28	24	17	28
128_A	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	1,50	28	24	18	28
128_A	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	1,50	25	21	14	25
128_B	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	4,50	30	26	20	30
128_B	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	4,50	26	22	15	26
128_C	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	7,50	32	28	21	32
128_C	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	7,50	28	24	17	28
129_A	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	1,50	24	20	14	24
129_A	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	1,50	31	27	21	31
129_A	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	1,50	29	25	18	29
129_A	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	1,50	30	26	19	30
129_B	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	4,50	25	21	15	25
129_B	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	4,50	31	28	21	32
129_B	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	4,50	30	26	19	30
129_B	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	4,50	29	25	19	29
129_B	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	4,50	25	21	15	25
129_C	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	7,50	28	24	18	28
129_C	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	7,50	32	29	22	32
129_C	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	7,50	32	28	21	32
129_C	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	7,50	31	27	20	31
129_C	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	7,50	28	24	17	28
130_A	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	1,50	28	24	18	28
130_A	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	1,50	25	21	15	25
130_B	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	4,50	31	27	21	31
130_B	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	4,50	27	23	16	27
130_C	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	7,50	34	31	24	34
130_C	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	7,50	28	24	18	28
131_A	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	1,50	26	22	16	26
131_A	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	1,50	24	20	14	24
131_A	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	1,50	30	26	20	30
131_A	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	1,50	25	21	15	25
131_B	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	4,50	28	24	18	28
131_B	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	4,50	29	25	19	29
131_B	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	4,50	25	21	15	25
131_B	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	4,50	30	27	20	31
131_B	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	4,50	27	23	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
131_C	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	7,50	31	27	20	31	
131_C	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	7,50	31	27	20	31	
131_C	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	7,50	28	24	17	28	
131_C	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	7,50	31	28	21	32	
131_C	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	7,50	29	25	18	29	
132_A	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	1,50	24	20	13	24	
132_A	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	1,50	23	19	13	23	
132_A	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	1,50	28	25	18	29	
132_A	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	1,50	24	20	14	24	
132_B	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	4,50	26	22	15	26	
132_B	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	4,50	27	23	16	27	
132_B	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	4,50	25	21	14	25	
132_B	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	4,50	29	25	19	29	
132_B	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	4,50	26	22	16	26	
132_C	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	7,50	28	24	17	28	
132_C	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	7,50	28	24	18	28	
132_C	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	7,50	28	24	18	28	
132_C	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	7,50	30	26	20	30	
132_C	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	7,50	28	24	18	28	
133_A	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	1,50	23	19	12	23	
133_A	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	1,50	23	19	13	23	
133_B	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	4,50	24	20	14	24	
133_B	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	4,50	25	22	15	26	
133_C	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	7,50	27	23	16	27	
133_C	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	7,50	28	24	17	28	
134_A	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	1,50	24	20	14	24	
134_A	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	1,50	28	24	17	28	
134_B	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	4,50	25	21	15	25	
134_B	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	4,50	29	25	19	29	
134_C	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	7,50	27	23	16	27	
134_C	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	7,50	30	26	20	30	
135_A	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	1,50	24	20	14	24	
135_A	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	1,50	29	25	18	29	
135_B	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	4,50	25	21	15	25	
135_B	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	4,50	30	26	19	30	
135_C	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	7,50	27	23	16	27	
135_C	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	7,50	31	27	21	31	
136_A	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	1,50	24	20	14	24	
136_A	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	1,50	29	25	18	29	
136_B	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	4,50	26	22	15	26	
136_B	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	4,50	30	26	20	30	
136_C	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	7,50	28	24	17	28	
136_C	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	7,50	31	27	21	31	
137_A	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	1,50	24	20	14	24	
137_A	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	1,50	28	24	18	28	
137_B	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	4,50	26	22	15	26	
137_B	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	4,50	29	25	19	29	
137_C	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	7,50	28	24	17	28	
137_C	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	7,50	30	26	20	30	
138_A	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	1,50	24	20	14	24	
138_A	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	1,50	28	24	18	28	
138_B	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	4,50	25	22	15	26	
138_B	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	4,50	29	26	19	29	
138_C	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	7,50	28	24	17	28	
138_C	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	7,50	30	27	20	31	
139_A	Gebouw [1/2]	112809,25	545272,05	1,50	24	20	14	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	29	25	18	29
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	25	21	15	25
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	30	26	19	30
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	27	23	17	27
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	31	27	21	31
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	50	47	40	50
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	53	50	43	54
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	49	45	38	49
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	36	33	26	36
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	50	46	40	50
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	54	51	44	54
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	50	46	40	50
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	38	35	28	39
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	48	45	38	48
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	50	47	40	50
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	54	51	44	54
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	50	46	40	50
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	40	37	30	41
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	49	45	38	49
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	24	20	14	24
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	28	24	17	28
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	25	21	15	25
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	29	25	19	29
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	28	24	17	28
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	30	26	20	30
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	24	20	13	24
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	27	23	16	27
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	25	21	15	25
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	28	25	18	28
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	27	23	17	27
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	30	26	19	30
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	29	25	18	29
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	25	21	15	25
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	32	29	22	32
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	26	22	16	27
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	35	31	25	35
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	28	24	17	28
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	34	30	23	34
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	25	21	15	25
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	36	32	25	36
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	27	23	16	27
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	37	34	27	38
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	28	24	18	28
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	37	33	27	37
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	36	33	26	36
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	25	21	15	25
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	39	35	28	39
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	38	34	27	38
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	27	23	16	27
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	40	36	30	40
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	39	35	29	39
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	28	24	18	28
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	30	26	19	30
146_A	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	1,50	31	28	21	31
146_A	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	1,50	28	24	17	28
146_A	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	1,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	32	28	21	32
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	33	29	22	33
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	29	25	18	29
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	30	26	19	30
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	33	29	22	33
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	35	31	24	35
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	34	31	24	35
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	30	26	19	30
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	32	29	22	33
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	35	31	25	35
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	23	19	13	23
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	28	24	17	28
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	23	19	13	23
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	26	22	16	26
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	25	21	15	25
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	29	25	18	29
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	25	21	14	25
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	26	22	16	26
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	25	21	15	25
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	28	24	17	28
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	30	26	20	30
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	27	23	16	27
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	28	24	18	28
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	28	24	17	28
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	22	18	12	22
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	28	24	18	28
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	23	19	12	23
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	24	20	13	24
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	24	20	13	24
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	29	25	18	29
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	24	20	14	24
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	26	22	15	26
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	24	20	14	24
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	27	23	17	27
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	30	26	19	30
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	26	23	16	27
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	28	24	17	28
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	27	23	17	27
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	23	19	13	24
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	23	19	13	23
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	25	21	14	25
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	25	21	15	25
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	27	23	17	27
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	28	24	17	28
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	45	42	35	45
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	41	38	31	42
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	33	30	23	33
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	43	40	33	43
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	47	43	36	47
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	43	39	32	43
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	35	32	25	35
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	44	40	33	44
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	48	44	37	48
150_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	44	40	33	44
150_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	37	34	27	37
150_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	45	41	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	1,50	42	38	31	42
151_A	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	1,50	41	37	30	41
151_A	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	1,50	33	29	22	33
151_A	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	1,50	31	27	20	31
151_B	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	4,50	41	38	31	42
151_B	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	4,50	42	38	31	42
151_B	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	4,50	33	30	23	34
151_B	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	4,50	37	34	27	37
151_C	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	7,50	43	39	32	43
151_C	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	7,50	43	39	32	43
151_C	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	7,50	35	31	24	35
151_C	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	7,50	39	35	28	39
152_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	45	42	35	45
152_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	41	38	31	42
152_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	33	30	23	33
152_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	43	40	33	43
152_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	47	43	36	47
152_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	43	39	32	43
152_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	35	32	25	35
152_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	44	40	33	44
152_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	48	44	37	48
152_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	44	40	33	44
152_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	37	34	27	37
152_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	45	41	34	45
153_A	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	1,50	35	32	25	36
153_A	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	1,50	46	43	36	46
153_A	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	1,50	47	43	36	47
153_A	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	1,50	42	38	32	42
153_B	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	4,50	36	33	26	36
153_B	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	4,50	46	43	36	46
153_B	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	4,50	49	45	38	49
153_B	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	4,50	43	40	33	44
153_C	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	7,50	38	34	28	38
153_C	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	7,50	47	43	36	47
153_C	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	7,50	49	45	39	49
153_C	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	7,50	44	41	34	45
154_A	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	1,50	26	22	15	26
154_A	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	1,50	23	19	13	23
154_A	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	1,50	23	19	13	23
154_A	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	1,50	25	21	15	25
154_B	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	4,50	27	23	17	27
154_B	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	4,50	25	21	15	25
154_B	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	4,50	25	21	15	25
154_B	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	4,50	27	23	16	27
154_C	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	7,50	30	26	20	30
154_C	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	7,50	28	24	17	28
154_C	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	7,50	27	23	17	27
154_C	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	7,50	29	25	19	29
155_A	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	1,50	38	34	27	38
155_A	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	1,50	34	30	23	34
155_A	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	1,50	31	28	21	32
155_B	Gebouw	[1/4]	112773,71	545092,50	4,50	37	33	26	37
155_B	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	4,50	41	38	31	42
155_B	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	4,50	39	35	28	39
155_B	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	4,50	32	28	22	32
155_C	Gebouw	[1/4]	112773,71	545092,50	7,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	7,50	43	40	33	44
155_C	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	7,50	40	36	30	40
155_C	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	7,50	34	30	23	34
156_A	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	1,50	27	23	17	27
156_A	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	1,50	26	22	15	26
156_A	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	1,50	31	27	20	31
156_A	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	1,50	26	23	16	27
156_B	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	4,50	30	26	20	30
156_B	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	4,50	27	23	17	27
156_B	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	4,50	31	28	21	31
156_B	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	4,50	28	24	18	28
156_C	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	7,50	32	28	22	32
156_C	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	7,50	29	25	19	29
156_C	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	7,50	32	28	22	32
156_C	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	7,50	31	27	20	31
157_A	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	1,50	27	23	17	27
157_A	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	1,50	33	29	22	33
157_B	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	4,50	29	26	19	29
157_B	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	4,50	33	29	23	33
157_C	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	7,50	32	28	21	32
157_C	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	7,50	34	30	23	34
158_A	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	1,50	29	25	18	29
158_A	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	1,50	33	29	23	33
158_B	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	4,50	29	26	19	29
158_B	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	4,50	33	30	23	33
158_C	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	7,50	31	28	21	31
158_C	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	7,50	34	30	23	34
159_A	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	1,50	27	24	17	27
159_A	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	1,50	28	24	18	28
159_A	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	1,50	34	30	23	34
159_B	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	4,50	28	24	18	28
159_B	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	4,50	30	26	20	30
159_B	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	4,50	34	30	23	34
159_C	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	7,50	30	27	20	30
159_C	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	7,50	32	28	22	32
159_C	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	7,50	34	31	24	35
160_A	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	1,50	24	20	14	24
160_A	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	1,50	26	22	15	26
160_A	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	1,50	32	28	22	32
160_B	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	4,50	26	22	15	26
160_B	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	4,50	28	24	18	28
160_B	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	4,50	32	29	22	33
160_C	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	7,50	27	23	17	27
160_C	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	7,50	31	27	20	31
160_C	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	7,50	33	29	22	33
161_A	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	1,50	36	32	26	36
161_A	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	1,50	29	26	19	29
161_B	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	4,50	38	35	28	38
161_B	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	4,50	32	28	22	32
161_C	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	7,50	40	36	30	40
161_C	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	7,50	35	32	25	36
162_A	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	1,50	36	32	25	36
162_A	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	1,50	28	24	18	28
162_B	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	4,50	37	34	27	37
162_B	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	4,50	32	28	22	32
162_C	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	7,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	35	32	25	35
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	35	31	24	35
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	27	23	17	27
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	37	33	26	37
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	31	27	21	31
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	38	35	28	39
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	34	30	23	34
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	34	30	23	34
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	28	25	18	29
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	36	32	25	36
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	31	27	21	31
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	38	34	28	38
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	33	30	23	34
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	32	29	22	32
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	27	23	17	27
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	35	31	24	35
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	31	27	20	31
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	37	33	26	37
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	33	29	22	33
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	30	26	20	30
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	28	24	17	28
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	34	30	23	34
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	31	27	20	31
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	36	32	25	36
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	33	29	22	33
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	31	27	21	31
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	33	29	22	33
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	26	23	16	26
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	32	28	21	32
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	34	30	23	34
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	29	25	18	29
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	33	29	23	33
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	36	32	25	36
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	31	27	21	31
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	29	25	19	29
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	35	32	25	35
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	29	25	19	29
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	28	24	18	28
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	31	27	21	31
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	35	32	25	36
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	30	26	19	30
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	33	29	22	33
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	33	30	23	33
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	36	33	26	36
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	31	27	21	31
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	35	31	24	35
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	38	34	27	38
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	38	34	27	38
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	32	28	21	32
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	34	30	23	34
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	39	35	28	39
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	38	35	28	39
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	32	29	22	32
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	35	31	25	35
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	40	36	29	40
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	39	36	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_C	Gebouw [3/4]	112703,14	545142,65	7,50	34	30	24	34	
169_C	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	7,50	37	33	26	37	
170_A	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	1,50	25	21	15	25	
170_A	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	1,50	26	22	16	26	
170_A	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	1,50	26	22	16	26	
170_A	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	1,50	24	20	13	24	
170_B	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	4,50	27	23	17	27	
170_B	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	4,50	30	26	19	30	
170_B	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	4,50	27	24	17	28	
170_B	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	4,50	25	21	15	25	
170_C	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	7,50	30	26	19	30	
170_C	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	7,50	32	28	22	32	
170_C	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	7,50	29	26	19	29	
170_C	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	7,50	28	24	17	28	
171_A	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	1,50	37	34	27	38	
171_A	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	1,50	42	38	32	42	
171_B	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	4,50	38	34	28	38	
171_B	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	4,50	44	41	34	44	
171_C	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	7,50	39	35	29	39	
171_C	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	7,50	45	41	35	45	
172_A	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	1,50	37	33	26	37	
172_A	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	1,50	43	39	32	43	
172_B	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	4,50	38	35	28	39	
172_B	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	4,50	45	42	35	45	
172_C	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	7,50	39	36	29	39	
172_C	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	7,50	46	42	35	46	
173_A	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	1,50	34	31	24	35	
173_A	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	1,50	47	43	36	47	
173_B	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	4,50	40	37	30	41	
173_B	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	4,50	49	45	38	49	
173_C	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	7,50	42	38	32	42	
173_C	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	7,50	49	45	39	49	
174_A	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	1,50	33	29	23	33	
174_A	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	1,50	43	39	32	43	
174_A	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	1,50	34	31	24	34	
174_B	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	4,50	36	33	26	36	
174_B	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	4,50	45	41	34	45	
174_B	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	4,50	37	33	27	37	
174_C	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	7,50	39	35	28	39	
174_C	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	7,50	46	42	35	46	
174_C	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	7,50	38	35	28	38	
175_A	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	1,50	33	30	23	34	
175_A	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	1,50	44	40	33	44	
175_B	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	4,50	38	34	27	38	
175_B	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	4,50	46	42	35	46	
175_C	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	7,50	39	36	29	40	
175_C	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	7,50	46	43	36	46	
176_A	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	1,50	27	23	16	27	
176_A	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	1,50	31	28	21	32	
176_B	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	4,50	27	23	17	27	
176_B	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	4,50	35	31	25	35	
176_C	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	7,50	29	25	19	29	
176_C	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	7,50	37	33	26	37	
177_A	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	1,50	25	21	15	25	
177_A	Gebouw [2/2]	112761,97	545121,87	1,50	30	26	20	30	
177_B	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	4,50	27	24	17	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	4,50	34	31	24	34
177_C	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	7,50	30	26	19	30
177_C	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	7,50	36	32	26	36
178_A	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	1,50	27	23	17	27
178_A	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	1,50	27	23	16	27
178_B	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	4,50	28	24	18	28
178_B	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	4,50	30	26	19	30
178_C	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	7,50	29	26	19	29
178_C	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	7,50	32	28	21	32
179_A	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	1,50	26	22	15	26
179_A	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	1,50	28	24	18	28
179_B	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	4,50	27	24	17	27
179_B	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	4,50	30	26	20	30
179_C	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	7,50	29	25	18	29
179_C	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	7,50	32	28	21	32
180_A	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	1,50	35	31	24	35
180_A	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	1,50	46	42	35	46
180_B	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	4,50	40	36	29	40
180_B	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	4,50	48	44	38	48
180_C	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	7,50	41	38	31	42
180_C	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	7,50	48	44	38	48
181_A	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	1,50	37	33	27	37
181_A	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	1,50	37	34	27	37
181_A	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	1,50	36	32	25	36
181_A	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	1,50	30	26	19	30
181_B	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	4,50	39	35	28	39
181_B	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	4,50	39	35	29	39
181_B	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	4,50	37	34	27	38
181_B	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	4,50	32	28	22	32
181_C	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	7,50	40	36	30	40
181_C	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	7,50	41	37	30	41
181_C	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	7,50	39	36	29	39
181_C	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	7,50	35	32	25	36
182_A	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	1,50	26	23	16	27
182_A	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	1,50	24	20	14	24
182_A	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	1,50	30	26	20	30
182_A	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	1,50	26	23	16	27
182_B	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	4,50	28	24	18	28
182_B	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	4,50	26	22	16	26
182_B	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	4,50	31	27	20	31
182_B	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	4,50	28	24	17	28
182_C	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	7,50	30	26	20	30
182_C	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	7,50	29	25	18	29
182_C	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	7,50	31	28	21	31
182_C	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	7,50	30	26	19	30
183_A	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	1,50	30	26	19	30
183_A	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	1,50	27	23	17	27
183_A	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	1,50	22	18	11	22
183_B	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	4,50	32	29	22	32
183_B	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	4,50	31	27	20	31
183_B	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	4,50	22	18	11	22
183_C	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	7,50	34	30	24	34
183_C	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	7,50	34	30	24	34
183_C	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	7,50	26	22	15	26
184_A	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	1,50	28	24	18	28
184_A	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	1,50	23	19	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	29	25	18	29
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	31	27	21	31
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	23	19	13	23
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	33	29	22	33
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	33	29	23	33
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	27	23	16	27
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	35	32	25	36
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	34	30	23	34
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	45	41	34	45
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	39	35	28	39
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	47	43	37	47
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	40	37	30	41
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	47	44	37	47
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	24	20	14	24
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	27	23	16	27
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	20	16	10	20
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	27	23	16	27
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	28	24	18	28
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	21	17	10	21
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	28	24	18	28
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	31	27	20	31
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	24	20	14	24
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	26	22	16	26
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	24	20	13	24
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	29	26	19	30
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	26	22	16	26
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	28	24	17	28
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	26	22	15	26
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	30	26	20	30
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	27	23	17	27
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	30	26	20	30
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	29	25	18	29
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	31	27	20	31
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	29	26	19	30
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	51	47	40	51
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	36	32	26	36
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	47	44	37	47
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	53	49	42	53
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	51	47	41	51
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	41	38	31	41
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	49	45	38	49
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	54	50	43	54
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	51	47	41	51
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	43	39	33	43
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	49	45	39	49
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	54	50	43	54
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	31	27	20	31
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	25	22	15	26
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	37	33	26	37
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	33	30	23	34
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	35	31	25	35
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	27	23	17	27
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	38	34	27	38
189_B	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	4,50	36	32	25	36
189_C	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	7,50	37	34	27	37
189_C	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	7,50	31	27	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
189_C	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	7,50	39	35	29	39	
189_C	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	7,50	38	34	27	38	
190_A	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	1,50	37	33	26	37	
190_A	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	1,50	53	49	42	53	
190_B	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	4,50	38	35	28	38	
190_B	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	4,50	54	50	43	54	
190_C	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	7,50	39	36	29	40	
190_C	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	7,50	54	50	43	54	
191_A	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	1,50	48	44	37	48	
191_A	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	1,50	52	49	42	53	
191_A	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	1,50	49	46	39	49	
191_A	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	1,50	35	31	24	35	
191_B	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	4,50	49	46	39	49	
191_B	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	4,50	54	50	43	54	
191_B	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	4,50	49	45	39	49	
191_B	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	4,50	37	33	26	37	
191_C	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	7,50	50	46	39	50	
191_C	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	7,50	54	50	43	54	
191_C	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	7,50	49	46	39	49	
191_C	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	7,50	38	34	28	38	
192_A	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	1,50	30	27	20	30	
192_A	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	1,50	42	39	32	42	
192_A	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	1,50	43	40	33	43	
192_A	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	1,50	32	28	21	32	
192_B	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	4,50	31	27	20	31	
192_B	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	4,50	44	40	33	44	
192_B	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	4,50	43	39	33	43	
192_B	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	4,50	37	33	26	37	
192_C	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	7,50	32	28	21	32	
192_C	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	7,50	45	41	34	45	
192_C	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	7,50	44	40	34	44	
192_C	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	7,50	38	35	28	39	
193_A	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	1,50	50	46	39	50	
193_A	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	1,50	53	49	42	53	
193_A	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	1,50	48	44	38	48	
193_A	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	1,50	33	30	23	34	
193_B	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	4,50	50	46	39	50	
193_B	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	4,50	54	50	43	54	
193_B	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	4,50	49	46	39	50	
193_B	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	4,50	38	34	27	38	
193_C	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	7,50	50	46	39	50	
193_C	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	7,50	54	50	43	54	
193_C	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	7,50	50	46	39	50	
193_C	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	7,50	39	36	29	39	
194_A	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	1,50	34	30	23	34	
194_A	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	1,50	48	44	37	48	
194_A	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	1,50	53	49	42	53	
194_A	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	1,50	50	46	39	50	
194_B	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	4,50	36	32	25	36	
194_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	49	46	39	49	
194_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	54	50	43	54	
194_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	49	46	39	49	
194_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	38	34	27	38	
194_C	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	7,50	50	46	39	50	
194_C	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	7,50	54	50	43	54	
194_C	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	7,50	50	46	39	50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	32	28	21	32
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	35	31	25	35
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	20	16	9	20
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	34	30	24	34
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	39	35	29	39
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	37	34	27	37
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	23	19	13	23
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	39	35	29	39
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	41	37	30	41
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	39	36	29	39
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	25	22	15	26
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	41	37	30	41
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	24	20	14	24
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	35	31	25	35
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	32	28	21	32
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	28	24	17	28
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	26	22	16	26
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	38	34	27	38
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	38	34	28	38
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	37	33	26	37
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	29	25	18	29
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	39	36	29	40
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	39	36	29	40
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	39	35	28	39
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	29	25	18	29
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	34	30	24	34
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	32	28	21	32
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	34	31	24	34
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	31	28	21	31
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	37	33	26	37
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	40	37	30	41
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	41	37	30	41
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	31	28	21	31
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	38	35	28	39
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	42	38	31	42
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	42	39	32	42
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	33	29	23	33
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	36	33	26	36
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	27	23	17	27
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	27	23	17	27
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	38	34	27	38
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	39	35	28	39
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	29	25	18	29
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	37	33	26	37
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	39	36	29	40
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	40	36	30	40
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	30	26	19	30
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	39	35	29	39
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	50	46	40	50
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	53	49	43	53
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	49	45	38	49
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	34	30	23	34
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	50	46	39	50
199_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	54	50	44	54
199_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	50	46	40	50
199_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	35	32	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	50	46	39	50
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	54	50	44	54
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	50	47	40	50
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	37	34	27	37
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	33	30	23	33
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	48	44	38	48
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	53	49	42	53
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	50	46	39	50
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	37	34	27	37
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	49	46	39	50
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	54	50	43	54
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	50	46	39	50
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	39	35	28	39
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	50	46	39	50
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	54	50	44	54
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	50	46	39	50
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	50	46	39	50
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	53	49	42	53
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	48	44	38	48
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	35	31	24	35
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	49	46	39	50
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	54	50	43	54
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	50	46	39	50
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	37	33	27	37
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	50	46	39	50
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	54	50	43	54
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	50	46	39	50
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	39	36	29	39
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	36	32	26	36
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	48	44	38	48
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	53	49	42	53
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	50	46	39	50
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	38	34	27	38
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	50	46	39	50
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	54	50	44	54
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	50	46	39	50
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	40	36	29	40
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	50	46	39	50
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	54	50	44	54
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	50	46	39	50
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	38	35	28	38
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	41	38	31	41
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	34	30	23	34
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	38	35	28	38
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	44	40	33	44
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	45	41	34	45
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	37	33	27	37
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	40	36	29	40
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	45	41	34	45
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	46	42	35	46
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	39	36	29	40
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	41	37	31	41
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	30	26	19	30
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	37	34	27	37
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	33	29	22	33
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_B	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	4,50	41	38	31	42	
204_B	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	4,50	33	30	23	33	
204_C	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	7,50	39	36	29	39	
204_C	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	7,50	43	39	33	43	
204_C	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	7,50	35	31	24	35	
205_A	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	1,50	37	34	27	37	
205_A	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	1,50	29	25	19	29	
205_A	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	1,50	32	28	21	32	
205_B	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	4,50	42	38	31	42	
205_B	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	4,50	38	34	28	38	
205_B	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	4,50	33	29	22	33	
205_C	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	7,50	43	40	33	43	
205_C	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	7,50	40	36	29	40	
205_C	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	7,50	34	31	24	34	
206_A	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	1,50	31	27	20	31	
206_A	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	1,50	38	34	27	38	
206_A	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	1,50	34	30	23	34	
206_B	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	4,50	39	35	28	39	
206_B	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	4,50	43	39	32	43	
206_B	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	4,50	35	31	24	35	
206_C	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	7,50	41	38	31	41	
206_C	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	7,50	44	40	34	44	
206_C	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	7,50	36	33	26	36	
207_A	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	1,50	39	35	28	39	
207_A	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	1,50	29	25	19	29	
207_A	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	1,50	34	30	23	34	
207_B	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	4,50	42	39	32	43	
207_B	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	4,50	39	35	28	39	
207_B	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	4,50	35	31	24	35	
207_C	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	7,50	44	40	34	44	
207_C	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	7,50	41	37	30	41	
207_C	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	7,50	36	32	26	36	
208_A	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	1,50	33	29	22	33	
208_A	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	1,50	38	34	27	38	
208_A	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	1,50	35	31	24	35	
208_B	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	4,50	41	38	31	42	
208_B	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	4,50	44	40	33	44	
208_B	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	4,50	36	32	26	36	
208_C	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	7,50	43	40	33	43	
208_C	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	7,50	45	42	35	45	
208_C	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	7,50	37	34	27	38	
209_A	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	1,50	38	35	28	38	
209_A	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	1,50	32	28	21	32	
209_A	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	1,50	34	30	23	34	
209_B	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	4,50	43	40	33	43	
209_B	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	4,50	40	36	29	40	
209_B	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	4,50	35	32	25	36	
209_C	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	7,50	45	41	35	45	
209_C	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	7,50	41	37	30	41	
209_C	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	7,50	37	33	27	37	
210_A	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	1,50	28	24	18	28	
210_A	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	1,50	38	35	28	38	
210_A	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	1,50	31	27	21	31	
210_B	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	4,50	38	35	28	38	
210_B	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	4,50	41	38	31	41	
210_B	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	4,50	33	29	22	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	40	37	30	41
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	43	40	33	43
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	34	30	24	34
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	36	33	26	36
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	29	25	18	29
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	31	27	21	31
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	41	38	31	41
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	39	36	29	39
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	33	29	23	33
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	43	40	33	43
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	41	37	31	41
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	35	31	24	35
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	28	24	18	28
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	40	36	30	40
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	31	27	20	31
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	38	34	27	38
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	42	38	31	42
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	33	29	22	33
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	40	36	30	40
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	43	40	33	44
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	34	30	24	34
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	39	35	28	39
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	33	29	23	33
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	32	28	21	32
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	42	38	32	42
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	41	37	30	41
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	34	30	23	34
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	44	40	33	44
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	42	38	31	42
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	35	31	24	35
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	47	43	37	47
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	48	45	38	49
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	34	30	23	34
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	47	43	37	47
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	50	47	40	50
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	36	33	26	36
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	47	43	37	47
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	51	47	40	51
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	38	34	28	38
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	48	44	38	48
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	45	42	35	45
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	32	28	21	32
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	50	46	39	50
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	45	41	34	45
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	37	33	27	37
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	50	47	40	50
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	46	42	35	46
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	39	35	28	39
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	50	46	40	50
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	51	47	40	51
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	34	30	23	34
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	50	46	39	50
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	52	48	42	52
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	36	33	26	36
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	50	46	40	50
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	52	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_C	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	7,50	38	34	28	38
217_A	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	1,50	50	46	39	50
217_A	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	1,50	47	43	36	47
217_A	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	1,50	30	26	20	30
217_B	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	4,50	52	48	41	52
217_B	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	4,50	46	43	36	47
217_B	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	4,50	35	32	25	35
217_C	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	7,50	52	48	41	52
217_C	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	7,50	47	43	37	47
217_C	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	7,50	37	34	27	37
218_A	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	1,50	50	46	40	50
218_A	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	1,50	53	50	43	53
218_A	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	1,50	34	30	23	34
218_B	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	4,50	50	46	39	50
218_B	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	4,50	54	50	44	54
218_B	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	4,50	36	32	26	36
218_C	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	7,50	50	46	39	50
218_C	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	7,50	54	50	44	54
218_C	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	7,50	38	34	27	38
219_A	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	1,50	53	49	43	53
219_A	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	1,50	50	46	39	50
219_A	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	1,50	34	31	24	35
219_B	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	4,50	54	50	44	54
219_B	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	4,50	50	46	39	50
219_B	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	4,50	37	34	27	37
219_C	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	7,50	54	50	44	54
219_C	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	7,50	50	46	39	50
219_C	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	7,50	39	35	28	39
220_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	50	46	39	50
220_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	53	49	43	53
220_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	33	29	22	33
220_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	49	46	39	50
220_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	54	50	44	54
220_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	36	32	26	36
220_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	50	46	39	50
220_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	54	50	44	54
220_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	38	35	28	38
221_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	53	50	43	53
221_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	50	47	40	51
221_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	34	30	23	34
221_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	54	50	44	54
221_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	50	46	39	50
221_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	36	33	26	37
221_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	54	50	44	54
221_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	50	46	40	50
221_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	38	35	28	38
222_A	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	1,50	50	46	40	50
222_A	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	1,50	53	49	42	53
222_A	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	1,50	35	31	25	35
222_B	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	4,50	50	46	39	50
222_B	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	4,50	54	50	43	54
222_B	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	4,50	38	34	27	38
222_C	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	7,50	50	46	40	50
222_C	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	7,50	54	50	43	54
222_C	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	7,50	39	36	29	39
223_A	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	1,50	53	49	42	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_A	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	1,50	50	46	39	50
223_A	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	1,50	34	30	24	34
223_B	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	4,50	54	50	43	54
223_B	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	4,50	49	46	39	49
223_B	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	4,50	37	33	26	37
223_C	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	7,50	54	50	43	54
223_C	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	7,50	49	46	39	50
223_C	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	7,50	38	35	28	38
224_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	50	46	39	50
224_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	53	49	43	53
224_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	33	29	22	33
224_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	49	46	39	50
224_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	54	50	44	54
224_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	36	32	26	36
224_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	50	46	39	50
224_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	54	50	44	54
224_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	38	35	28	38
225_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	53	50	43	53
225_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	50	47	40	51
225_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	34	30	23	34
225_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	54	50	44	54
225_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	50	46	39	50
225_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	36	33	26	37
225_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	54	50	44	54
225_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	50	46	40	50
225_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	38	35	28	38
226_A	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	1,50	50	46	39	50
226_A	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	1,50	53	49	42	53
226_A	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	1,50	48	44	37	48
226_A	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	1,50	35	31	25	35
226_B	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	4,50	49	46	39	50
226_B	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	4,50	54	50	43	54
226_B	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	4,50	49	46	39	49
226_B	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	4,50	32	28	22	32
226_C	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	7,50	50	46	39	50
226_C	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	7,50	54	50	43	54
226_C	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	7,50	49	46	39	50
226_C	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	7,50	35	31	25	35
227_A	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	1,50	50	46	39	50
227_A	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	1,50	53	49	42	53
227_A	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	1,50	49	45	38	49
227_A	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	1,50	35	32	25	35
227_B	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	4,50	49	46	39	50
227_B	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	4,50	54	50	43	54
227_B	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	4,50	50	47	40	50
227_B	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	4,50	37	34	27	37
227_C	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	7,50	50	46	39	50
227_C	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	7,50	54	50	44	54
227_C	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	7,50	50	47	40	50
227_C	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	7,50	39	36	29	39
228_A	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	1,50	41	38	31	42
228_A	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	1,50	39	35	28	39
228_A	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	1,50	42	38	31	42
228_B	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	4,50	44	40	33	44
228_B	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	4,50	40	37	30	41
228_B	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	4,50	43	40	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_C	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	7,50	45	41	34	45
228_C	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	7,50	42	39	32	42
228_C	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	7,50	45	41	34	45
229_A	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	1,50	51	47	40	51
229_A	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	1,50	53	49	42	53
229_A	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	1,50	48	45	38	49
229_A	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	1,50	35	31	24	35
229_B	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	4,50	52	48	42	52
229_B	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	4,50	54	50	43	54
229_B	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	4,50	50	46	39	50
229_B	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	4,50	37	33	27	37
229_C	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	7,50	52	48	42	52
229_C	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	7,50	54	50	43	54
229_C	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	7,50	50	46	39	50
229_C	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	7,50	39	35	28	39
230_A	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	1,50	49	45	39	49
230_A	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	1,50	37	34	27	37
230_A	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	1,50	43	39	32	43
230_B	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	4,50	51	47	40	51
230_B	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	4,50	39	36	29	39
230_B	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	4,50	45	41	34	45
230_C	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	7,50	51	47	40	51
230_C	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	7,50	41	37	30	41
230_C	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	7,50	46	42	35	46
231_A	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	1,50	27	23	17	27
231_A	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	1,50	28	25	18	28
231_A	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	1,50	32	28	21	32
231_B	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	4,50	29	25	19	29
231_B	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	4,50	30	27	20	31
231_B	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	4,50	35	31	24	35
231_C	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	7,50	31	27	20	31
231_C	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	7,50	33	29	22	33
231_C	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	7,50	37	33	26	37
232_A	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	1,50	26	22	16	26
232_A	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	1,50	33	29	22	33
232_A	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	1,50	31	28	21	31
232_B	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	4,50	29	25	18	29
232_B	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	4,50	36	33	26	36
232_B	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	4,50	35	31	24	35
232_C	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	7,50	31	27	20	31
232_C	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	7,50	38	34	28	38
232_C	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	7,50	36	33	26	36
233_A	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	1,50	21	17	10	21
233_A	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	1,50	36	32	25	36
233_A	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	1,50	31	27	20	31
233_A	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	1,50	31	27	20	31
233_B	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	4,50	21	17	10	21
233_B	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	4,50	37	33	26	37
233_B	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	4,50	31	28	21	31
233_B	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	4,50	34	31	24	35
233_C	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	7,50	24	20	14	24
233_C	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	7,50	37	34	27	38
233_C	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	7,50	33	29	22	33
233_C	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	7,50	36	32	26	36
234_A	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	1,50	33	29	22	33
234_A	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	1,50	37	33	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_A	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	1,50	22	18	11	22
234_A	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	1,50	28	24	18	28
234_B	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	4,50	33	30	23	34
234_B	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	4,50	37	34	27	37
234_B	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	4,50	21	18	11	22
234_B	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	4,50	35	31	24	35
234_C	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	7,50	35	32	25	36
234_C	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	7,50	38	35	28	38
234_C	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	7,50	25	21	14	25
234_C	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	7,50	36	33	26	37
235_A	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	1,50	26	22	15	26
235_A	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	1,50	21	17	11	21
235_A	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	1,50	34	30	23	34
235_A	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	1,50	37	33	26	37
235_B	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	4,50	29	25	18	29
235_B	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	4,50	21	17	11	21
235_B	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	4,50	37	33	26	37
235_B	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	4,50	36	32	25	36
235_C	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	7,50	31	27	20	31
235_C	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	7,50	25	21	15	25
235_C	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	7,50	39	35	28	39
235_C	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	7,50	37	33	27	37
236_A	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	1,50	26	22	15	26
236_A	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	1,50	29	25	18	29
236_A	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	1,50	32	28	21	32
236_A	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	1,50	22	19	12	23
236_B	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	4,50	28	24	18	28
236_B	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	4,50	32	28	21	32
236_B	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	4,50	35	32	25	35
236_B	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	4,50	22	19	12	22
236_C	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	7,50	30	26	20	30
236_C	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	7,50	34	31	24	34
236_C	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	7,50	37	34	27	38
236_C	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	7,50	26	22	16	26
237_A	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	1,50	26	22	15	26
237_A	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	1,50	20	16	9	20
237_A	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	1,50	29	25	19	29
237_A	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	1,50	24	20	14	24
237_B	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	4,50	27	23	17	27
237_B	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	4,50	20	16	9	20
237_B	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	4,50	33	30	23	33
237_B	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	4,50	31	27	20	31
237_C	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	7,50	29	25	19	29
237_C	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	7,50	24	20	13	24
237_C	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	7,50	35	31	25	35
237_C	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	7,50	33	29	22	33
238_A	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	1,50	26	22	16	26
238_A	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	1,50	26	22	16	26
238_A	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	1,50	30	26	19	30
238_A	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	1,50	22	18	11	22
238_B	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	4,50	28	24	17	28
238_B	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	4,50	30	26	20	30
238_B	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	4,50	31	28	21	31
238_B	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	4,50	21	18	11	21
238_C	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	7,50	29	25	19	29
238_C	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	7,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	33	29	23	33
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	25	21	14	25
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	27	24	17	27
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	21	18	11	21
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	27	23	17	27
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	25	21	15	25
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	29	25	18	29
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	21	17	11	21
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	30	26	19	30
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	27	23	16	27
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	30	26	20	30
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	25	21	14	25
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	32	28	22	32
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	30	26	19	30
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	28	25	18	29
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	25	22	15	26
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	27	23	17	27
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	21	18	11	21
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	30	26	19	30
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	29	25	19	29
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	30	26	19	30
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	21	17	11	21
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	31	27	20	31
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	32	28	21	32
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	32	29	22	32
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	25	21	14	25
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	27	24	17	27
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	26	22	16	26
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	28	24	18	28
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	26	22	16	26
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	29	25	18	29
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	28	24	17	28
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	33	29	23	33
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	32	28	21	32
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	30	26	20	30
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	30	26	20	30
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	35	31	24	35
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	33	30	23	33
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	29	25	18	29
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	26	22	16	26
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	28	24	17	28
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	26	22	15	26
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	30	26	19	30
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	29	25	19	29
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	29	26	19	30
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	29	25	18	29
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	31	27	21	31
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	31	27	21	31
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	32	28	21	32
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	32	28	21	32
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	28	24	17	28
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	22	18	11	22
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	27	23	16	27
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	25	21	15	25
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	30	27	20	31
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	22	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	30	26	19	30
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	27	23	16	27
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	33	29	22	33
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	26	22	15	26
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	33	29	23	33
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	29	25	19	29
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	27	23	16	27
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	31	27	20	31
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	28	24	17	28
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	22	18	11	22
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	30	26	20	30
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	33	30	23	34
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	33	29	23	33
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	22	18	12	22
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	33	29	22	33
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	36	33	26	36
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	36	32	25	36
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	26	22	15	26
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	34	30	23	34
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	47	43	36	47
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	48	44	37	48
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	41	38	31	41
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	48	44	37	48
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	50	46	39	50
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	43	39	32	43
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	48	44	38	48
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	50	46	39	50
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	34	30	23	34
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	35	31	24	35
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	29	25	18	29
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	35	31	25	35
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	37	33	26	37
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	32	29	22	33
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	36	33	26	37
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	39	35	28	39
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	34	31	24	34
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	35	31	24	35
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	31	27	21	31
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	34	30	23	34
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	36	32	26	36
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	36	32	25	36
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	37	34	27	37
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	37	34	27	38
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	38	34	27	38
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	39	36	29	40
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	37	33	26	37
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	36	32	26	36
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	28	24	17	28
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	38	35	28	38
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	38	34	27	38
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	33	30	23	33
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	39	36	29	40
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	40	36	29	40
248_C	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	7,50	36	32	25	36
249_A	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	1,50	37	33	27	37
249_A	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	1,50	32	29	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_A	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	1,50	32	29	22	33
249_B	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	4,50	39	35	28	39
249_B	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	4,50	37	34	27	38
249_B	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	4,50	38	34	28	38
249_C	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	7,50	40	36	29	40
249_C	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	7,50	40	36	29	40
249_C	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	7,50	40	36	30	40
250_A	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	1,50	39	36	29	39
250_A	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	1,50	38	34	27	38
250_A	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	1,50	31	28	21	31
250_B	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	4,50	41	37	31	41
250_B	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	4,50	41	37	31	41
250_B	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	4,50	34	30	23	34
250_C	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	7,50	42	39	32	42
250_C	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	7,50	43	40	33	43
250_C	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	7,50	36	32	25	36
251_A	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	1,50	39	36	29	40
251_A	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	1,50	42	38	31	42
251_A	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	1,50	36	32	25	36
251_B	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	4,50	41	38	31	41
251_B	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	4,50	45	41	34	45
251_B	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	4,50	42	39	32	42
251_C	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	7,50	43	39	32	43
251_C	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	7,50	46	42	36	46
251_C	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	7,50	44	40	34	44
252_A	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	1,50	31	27	20	31
252_A	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	1,50	53	49	42	53
252_A	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	1,50	50	46	39	50
252_B	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	4,50	37	33	26	37
252_B	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	4,50	54	50	43	54
252_B	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	4,50	50	46	39	50
252_C	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	7,50	39	35	28	39
252_C	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	7,50	54	50	43	54
252_C	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	7,50	50	46	39	50
253_A	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	1,50	33	29	23	33
253_A	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	1,50	50	46	40	50
253_A	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	1,50	53	49	42	53
253_B	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	4,50	37	33	26	37
253_B	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	4,50	50	46	40	50
253_B	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	4,50	54	50	43	54
253_C	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	7,50	39	35	29	39
253_C	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	7,50	50	47	40	50
253_C	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	7,50	54	50	43	54
254_A	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	1,50	34	31	24	35
254_A	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	1,50	46	42	36	46
254_A	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	1,50	52	49	42	53
254_A	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	1,50	51	47	41	51
254_B	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	4,50	39	36	29	39
254_B	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	4,50	48	44	37	48
254_B	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	4,50	53	50	43	54
254_B	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	4,50	51	47	40	51
254_C	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	7,50	41	38	31	42
254_C	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	7,50	48	44	38	48
254_C	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	7,50	53	50	43	54
254_C	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	7,50	51	47	40	51
255_A	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	1,50	43	40	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	1,50	45	41	34	45
255_A	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	1,50	52	48	41	52
255_A	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	1,50	51	47	40	51
255_B	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	4,50	45	41	35	45
255_B	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	4,50	46	43	36	47
255_B	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	4,50	53	49	42	53
255_B	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	4,50	52	48	41	52
255_C	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	7,50	46	42	35	46
255_C	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	7,50	47	43	36	47
255_C	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	7,50	53	49	42	53
255_C	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	7,50	52	48	41	52
256_A	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	1,50	25	12	15	25
256_A	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	1,50	26	23	16	26
256_A	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	1,50	23	19	13	23
256_B	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	4,50	27	23	16	27
256_B	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	4,50	29	25	19	29
256_B	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	4,50	26	22	16	26
256_C	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	7,50	28	24	18	28
256_C	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	7,50	32	28	21	32
256_C	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	7,50	29	25	19	29
257_A	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	1,50	25	21	14	25
257_A	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	1,50	24	20	14	24
257_A	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	1,50	28	24	17	28
257_B	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	4,50	27	23	16	27
257_B	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	4,50	27	23	16	27
257_B	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	4,50	30	27	20	30
257_C	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	7,50	28	24	18	28
257_C	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	7,50	30	26	19	30
257_C	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	7,50	32	28	22	32
258_A	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	1,50	25	21	15	25
258_A	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	1,50	20	16	10	20
258_A	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	1,50	27	23	17	27
258_A	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	1,50	23	19	13	23
258_B	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	4,50	27	23	16	27
258_B	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	4,50	20	16	10	20
258_B	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	4,50	29	25	18	29
258_B	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	4,50	25	21	15	25
258_C	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	7,50	28	24	18	28
258_C	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	7,50	24	20	13	24
258_C	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	7,50	31	27	20	31
258_C	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	7,50	29	25	18	29
259_A	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	1,50	24	20	14	24
259_A	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	1,50	24	20	14	24
259_A	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	1,50	26	22	16	26
259_B	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	4,50	27	23	16	27
259_B	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	4,50	26	22	16	26
259_B	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	4,50	28	24	17	28
259_C	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	7,50	28	25	18	29
259_C	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	7,50	30	26	19	30
259_C	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	7,50	31	27	20	31
260_A	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	1,50	25	21	14	25
260_A	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	1,50	29	25	18	29
260_A	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	1,50	24	21	14	25
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	28	24	18	28
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	31	27	21	31
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	29	25	19	29
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	33	29	23	33
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	29	26	19	30
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	25	21	14	25
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	26	22	15	26
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	28	24	18	28
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	27	23	17	27
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	28	24	18	28
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	30	26	20	30
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	29	25	18	29
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	30	26	20	30
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	32	28	22	32
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	29	25	18	29
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	26	22	15	26
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	24	20	14	24
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	29	25	19	29
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	28	24	17	28
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	26	22	16	26
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	30	26	19	30
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	30	26	20	30
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	28	24	18	28
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	28	25	18	29
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	25	21	14	25
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	26	22	16	26
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	29	25	19	29
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	26	23	16	27
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	28	24	18	28
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	30	26	19	30
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	29	25	19	29
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	30	26	20	30
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	31	27	20	31
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	27	23	17	27
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	25	21	14	25
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	32	28	21	32
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	30	26	20	30
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	28	24	17	28
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	33	29	22	33
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	32	28	22	32
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	30	26	19	30
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	32	28	21	32
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	27	23	17	27
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	27	23	17	27
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	32	28	22	32
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	28	24	18	28
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	30	26	20	30
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	33	29	23	33
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	31	27	20	31
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	32	28	22	32
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	33	29	22	33
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	27	23	17	27
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	25	21	14	25
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	33	29	23	33
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	30	27	20	31
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	26	22	16	26
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	34	30	24	34
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	33	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_C	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	7,50	29	25	19	29
267_A	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	1,50	32	29	22	32
267_A	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	1,50	29	25	19	29
267_A	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	1,50	28	24	17	28
267_B	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	4,50	33	30	23	33
267_B	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	4,50	30	26	20	30
267_B	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	4,50	32	28	21	32
267_C	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	7,50	34	31	24	34
267_C	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	7,50	32	28	22	32
267_C	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	7,50	34	30	23	34
268_A	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	1,50	33	29	22	33
268_A	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	1,50	29	25	19	29
268_A	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	1,50	27	23	16	27
268_B	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	4,50	34	30	24	34
268_B	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	4,50	33	29	22	33
268_B	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	4,50	28	24	18	28
268_C	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	7,50	35	32	25	35
268_C	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	7,50	35	31	25	35
268_C	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	7,50	30	27	20	31
269_A	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	1,50	33	30	23	33
269_A	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	1,50	27	23	16	27
269_A	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	1,50	28	24	18	28
269_B	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	4,50	35	31	24	35
269_B	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	4,50	29	25	19	29
269_B	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	4,50	34	30	23	34
269_C	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	7,50	36	32	25	36
269_C	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	7,50	32	28	22	32
269_C	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	7,50	36	32	25	36
270_A	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	1,50	39	35	28	39
270_A	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	1,50	36	32	26	36
270_A	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	1,50	30	27	20	30
270_B	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	4,50	40	37	30	40
270_B	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	4,50	38	35	28	39
270_B	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	4,50	33	29	23	33
270_C	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	7,50	42	38	31	42
270_C	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	7,50	40	37	30	41
270_C	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	7,50	35	31	24	35
271_A	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	1,50	39	36	29	39
271_A	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	1,50	36	33	26	37
271_A	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	1,50	36	33	26	37
271_B	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	4,50	41	37	31	41
271_B	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	4,50	41	37	30	41
271_B	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	4,50	41	37	30	41
271_C	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	7,50	42	39	32	42
271_C	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	7,50	42	38	32	42
271_C	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	7,50	42	39	32	42
272_A	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	1,50	42	38	31	42
272_A	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	1,50	42	39	32	43
272_A	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	1,50	34	31	24	35
272_B	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	4,50	44	40	33	44
272_B	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	4,50	45	41	34	45
272_B	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	4,50	38	34	27	38
272_C	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	7,50	45	41	34	45
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	45	42	35	45
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	40	36	29	40
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	43	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	42	38	32	42
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	41	38	31	41
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	45	41	34	45
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	47	43	36	47
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	47	43	36	47
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	46	42	35	46
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	48	44	38	48
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	47	44	37	47
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	32	28	21	32
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	37	34	27	38
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	30	27	20	30
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	35	31	24	35
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	39	36	29	39
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	32	28	22	32
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	37	33	26	37
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	41	37	31	41
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	34	30	24	34
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	32	28	21	32
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	34	30	24	34
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	39	35	28	39
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	35	32	25	35
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	36	33	26	36
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	41	37	30	41
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	37	33	27	37
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	38	35	28	38
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	42	38	32	42
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	28	24	18	28
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	34	31	24	34
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	28	24	18	28
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	32	28	22	32
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	36	32	25	36
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	29	25	19	29
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	34	30	23	34
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	37	34	27	37
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	32	28	21	32
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	29	25	18	29
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	31	27	21	31
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	35	31	25	35
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	32	28	21	32
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	32	28	22	32
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	37	33	26	37
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	34	30	23	34
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	35	31	24	35
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	38	35	28	38
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	29	26	19	29
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	26	22	16	26
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	27	23	16	27
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	25	21	15	25
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	31	27	20	31
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	28	24	18	28
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	28	24	18	28
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	28	24	17	28
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	33	29	22	33
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	30	27	20	30
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	30	26	19	30
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	27	23	17	27
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	26	22	15	26
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	25	21	15	25
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	26	22	16	26
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	29	25	18	29
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	28	24	17	28
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	29	25	19	29
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	28	24	17	28
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	31	27	21	31
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	30	26	20	30
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	30	27	20	31
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	30	26	20	30
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	27	23	16	27
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	32	29	22	33
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	26	22	15	26
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	29	25	19	29
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	33	29	23	33
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	27	23	17	27
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	31	27	21	31
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	35	31	24	35
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	30	26	19	30
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	27	23	16	27
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	32	28	22	32
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	30	26	20	30
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	33	30	23	34
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	32	28	21	32
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	35	31	24	35
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	27	23	17	27
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	27	23	16	27
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	32	29	22	33
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	30	27	20	30
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	28	24	18	28
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	34	30	24	34
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	32	28	22	32
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	31	27	21	31
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	36	32	25	36
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	36	33	26	37
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	41	37	30	41
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	30	27	20	31
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	38	34	27	38
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	43	39	33	43
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	32	29	22	33
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	40	36	29	40
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	44	41	34	44
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	36	32	25	36
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	37	33	27	37
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	43	40	33	44
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	44	40	33	44
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	39	35	28	39
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	46	42	35	46
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	46	43	36	46
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	39	35	29	39
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	46	42	36	46
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	47	43	36	47
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	36	32	25	36
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	53	49	42	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	48	44	37	48
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	38	34	27	38
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	54	50	43	54
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	49	46	39	49
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	38	35	28	39
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	54	50	43	54
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	49	46	39	50
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	37	33	26	37
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	48	44	38	48
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	53	49	42	53
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	38	35	28	38
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	49	46	39	50
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	54	50	43	54
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	39	36	29	40
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	50	46	39	50
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	54	50	43	54
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	24	20	14	24
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	24	20	14	24
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	22	18	12	22
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	24	20	14	24
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	26	22	16	26
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	26	22	15	26
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	24	20	14	24
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	27	23	16	27
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	29	25	18	29
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	27	24	17	28
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	27	23	17	27
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	29	25	18	29
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	23	19	13	23
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	24	21	14	25
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	23	19	13	23
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	24	20	14	25
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	26	22	16	26
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	25	21	14	25
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	27	23	16	27
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	28	25	18	28
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	27	23	16	27
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	23	19	13	23
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	24	20	14	24
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	25	21	15	25
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	25	21	14	25
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	26	22	16	26
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	26	23	16	27
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	27	23	16	27
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	28	24	18	28
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	28	24	18	28
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	24	20	14	24
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	25	21	14	25
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	23	19	13	23
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	26	22	15	26
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	27	23	17	27
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	25	21	14	25
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	28	24	18	28
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	29	25	18	29
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	27	24	17	28
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	24	20	14	24
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	25	21	14	25
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	26	22	15	26
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	26	23	16	27
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	27	23	16	27
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	28	24	18	28
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	28	24	18	28
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	28	24	18	28
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	24	20	13	24
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	24	20	14	24
292_A	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	28	24	17	28
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	25	21	15	25
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	26	22	16	26
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	29	25	19	29
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	27	23	17	27
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	29	25	18	29
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	30	26	20	30
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	24	20	14	24
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	28	24	17	28
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	22	18	12	22
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	25	21	15	25
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	29	25	19	29
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	24	20	14	24
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	29	25	18	29
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	30	27	20	30
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	27	23	17	27
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	24	20	13	24
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	28	24	17	28
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	23	19	13	23
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	25	21	15	25
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	29	25	19	29
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	25	21	15	25
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	27	23	16	27
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	30	26	20	30
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	28	24	17	28
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	24	20	14	24
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	25	22	15	25
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	29	25	19	29
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	26	22	15	26
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	27	23	17	27
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	30	26	20	30
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	27	23	17	27
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	29	25	19	29
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	31	27	20	31
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	24	21	14	25
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	29	26	19	30
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	27	23	17	27
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	26	22	15	26
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	30	27	20	30
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	28	24	18	28
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	28	24	17	28
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	31	27	21	31
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	29	25	19	29
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	26	22	16	26
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	25	21	15	25
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	27	23	17	27
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	27	23	17	27
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	29	26	19	29
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	29	25	19	29
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	30	26	20	30
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	31	27	20	31
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	24	20	14	24
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	25	21	15	25
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	22	18	12	23
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	26	22	16	26
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	26	22	16	26
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	24	20	14	24
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	28	24	17	28
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	28	25	18	28
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	28	25	18	28
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	24	20	14	24
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	23	19	13	23
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	25	21	15	25
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	26	22	16	26
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	25	21	15	26
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	26	22	16	26
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	28	24	18	28
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	28	24	18	28
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	28	24	18	28
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	27	23	16	27
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	23	19	12	23
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	24	20	13	24
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	27	24	17	28
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	24	20	14	24
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	25	21	15	25
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	29	25	19	29
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	27	23	16	27
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	27	23	16	27
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	26	23	16	27
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	24	20	13	24
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	23	19	12	23
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	27	23	17	27
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	25	21	15	25
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	24	20	14	24
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	29	25	18	29
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	26	23	16	27
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	27	23	17	27
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	30	26	19	30
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	25	21	15	25
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	25	21	15	25
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	30	26	20	30
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	27	23	16	27
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	28	24	17	28
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	31	27	20	31
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	29	25	18	29
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	30	26	20	30
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	30	26	20	30
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	25	21	15	25
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	23	19	13	23
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	30	27	20	30
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	28	24	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	25	21	14	25
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	31	27	21	31
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	29	26	19	29
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	28	24	17	28
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	24	20	13	24
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	22	18	12	23
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	23	19	13	23
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	25	21	14	25
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	25	21	14	25
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	26	22	15	26
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	27	23	16	27
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	28	24	17	28
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	28	24	18	28
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	23	19	13	23
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	23	19	13	23
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	23	19	13	23
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	25	21	14	25
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	25	21	15	25
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	25	21	15	25
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	28	24	17	28
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	28	24	17	28
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	27	23	17	27
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	23	19	13	23
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	24	20	13	24
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	23	19	13	23
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	25	21	14	25
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	25	22	15	26
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	25	21	15	25
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	27	23	17	27
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	27	23	17	27
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	27	23	17	27
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	23	19	13	23
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	24	20	13	24
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	24	20	14	24
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	26	22	15	26
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	24	20	14	24
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	26	22	16	26
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	28	24	18	28
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	27	23	16	27
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	24	20	14	24
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	24	20	14	24
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	24	20	13	24
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	25	22	15	26
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	26	22	16	26
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	26	22	15	26
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	28	24	17	28
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	28	24	18	28
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	29	25	18	29
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	24	20	13	24
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	24	20	14	24
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	25	21	14	25
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	25	21	15	25
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	25	22	15	26
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	26	22	16	26
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	28	24	18	28
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	28	24	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	28	24	18	28
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	23	19	12	23
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	25	21	14	25
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	24	20	13	24
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	25	21	14	25
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	26	22	16	26
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	25	21	15	25
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	27	23	17	27
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	28	24	18	28
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	27	24	17	28
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	23	19	12	23
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	24	20	13	24
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	25	21	14	25
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	25	21	14	25
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	25	22	15	26
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	27	23	16	27
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	27	23	17	27
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	28	24	17	28
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	29	25	18	29
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	27	23	16	27
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	25	21	15	25
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	24	20	14	24
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	28	24	18	28
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	27	23	17	27
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	26	22	15	26
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	31	27	20	31
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	30	27	20	31
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	28	24	18	28
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	26	23	16	27
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	27	23	17	27
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	25	21	14	25
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	28	25	18	29
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	29	26	19	29
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	26	22	15	26
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	30	27	20	31
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	32	28	21	32
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	28	24	17	28
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	27	24	17	28
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	26	23	16	27
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	28	24	17	28
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	27	23	16	27
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	28	25	18	29
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	28	24	18	28
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	29	25	18	29
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	28	24	18	28
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	30	26	20	30
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	30	27	20	30
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	31	27	20	31
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	30	26	19	30
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	36	32	25	36
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	33	30	23	34
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	31	27	20	31
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	37	33	27	37
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	35	31	24	35
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	30	26	19	30
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	38	35	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	7,50	37	33	26	37
315_C	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	7,50	31	28	21	31
316_A	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	1,50	37	34	27	37
316_A	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	1,50	31	27	21	31
316_A	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	1,50	30	26	20	30
316_B	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	4,50	39	35	28	39
316_B	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	4,50	36	32	25	36
316_B	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	4,50	35	31	24	35
316_C	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	7,50	40	36	29	40
316_C	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	7,50	37	33	27	37
316_C	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	7,50	37	34	27	37
317_A	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	1,50	39	35	28	39
317_A	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	1,50	34	30	24	34
317_A	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	1,50	33	29	23	33
317_A	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	1,50	32	29	22	33
317_B	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	4,50	40	36	30	40
317_B	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	4,50	39	35	29	39
317_B	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	4,50	38	35	28	39
317_B	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	4,50	33	30	23	34
317_C	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	7,50	41	38	31	42
317_C	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	7,50	41	37	30	41
317_C	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	7,50	41	37	30	41
317_C	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	7,50	35	32	25	35
318_A	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	1,50	40	37	30	41
318_A	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	1,50	37	33	27	37
318_A	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	1,50	33	30	23	33
318_B	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	4,50	42	38	32	42
318_B	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	4,50	41	37	30	41
318_B	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	4,50	35	31	24	35
318_C	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	7,50	43	40	33	43
318_C	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	7,50	42	38	32	42
318_C	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	7,50	36	33	26	37
319_A	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	1,50	41	38	31	42
319_A	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	1,50	44	40	33	44
319_A	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	1,50	34	30	24	34
319_B	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	4,50	43	39	33	43
319_B	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	4,50	45	42	35	45
319_B	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	4,50	42	38	31	42
319_C	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	7,50	44	40	34	44
319_C	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	7,50	46	43	36	47
319_C	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	7,50	43	40	33	43
320_A	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	1,50	31	28	21	32
320_A	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	1,50	36	32	26	36
320_A	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	1,50	26	23	16	27
320_B	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	4,50	37	33	27	37
320_B	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	4,50	38	34	28	38
320_B	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	4,50	27	24	17	27
320_C	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	7,50	39	36	29	40
320_C	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	7,50	40	36	29	40
320_C	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	7,50	30	26	19	30
321_A	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	1,50	30	26	19	30
321_A	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	1,50	31	27	20	31
321_A	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	1,50	37	33	27	37
321_B	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	4,50	38	35	28	38
321_B	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	4,50	37	33	26	37
321_B	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	4,50	39	35	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
321_C	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	7,50	41	37	30	41	
321_C	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	7,50	39	35	28	39	
321_C	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	7,50	40	36	30	40	
322_A	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	1,50	37	34	27	37	
322_A	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	1,50	40	37	30	40	
322_A	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	1,50	29	25	18	29	
322_B	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	4,50	42	38	31	42	
322_B	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	4,50	42	39	32	43	
322_B	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	4,50	31	27	20	31	
322_C	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	7,50	43	39	32	43	
322_C	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	7,50	43	39	33	43	
322_C	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	7,50	33	30	23	33	
323_A	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	1,50	36	32	26	36	
323_A	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	1,50	42	39	32	42	
323_A	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	1,50	41	38	31	42	
323_B	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	4,50	43	39	32	43	
323_B	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	4,50	46	42	35	46	
323_B	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	4,50	44	40	33	44	
323_C	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	7,50	44	40	33	44	
323_C	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	7,50	47	43	36	47	
323_C	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	7,50	44	40	33	44	
324_A	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	1,50	36	32	25	36	
324_A	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	1,50	50	46	39	50	
324_A	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	1,50	53	50	43	53	
324_B	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	4,50	36	32	25	36	
324_B	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	4,50	50	46	39	50	
324_B	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	4,50	54	50	44	54	
324_C	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	7,50	38	34	27	38	
324_C	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	7,50	50	46	39	50	
324_C	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	7,50	54	51	44	54	
325_A	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	1,50	34	31	24	35	
325_A	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	1,50	53	50	43	53	
325_A	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	1,50	50	47	40	50	
325_B	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	4,50	32	29	22	33	
325_B	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	4,50	54	50	44	54	
325_B	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	4,50	50	46	39	50	
325_C	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	7,50	35	31	24	35	
325_C	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	7,50	54	51	44	54	
325_C	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	7,50	50	46	40	50	
326_A	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	1,50	38	34	28	38	
326_A	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	1,50	31	27	20	31	
326_B	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	4,50	40	37	30	40	
326_B	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	4,50	33	29	22	33	
326_C	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	7,50	42	38	31	42	
326_C	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	7,50	35	31	25	35	
327_A	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	1,50	28	24	18	28	
327_A	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	1,50	28	24	17	28	
327_A	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	1,50	30	26	19	30	
327_B	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	4,50	30	26	20	30	
327_B	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	4,50	32	28	21	32	
327_B	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	4,50	32	28	22	32	
327_C	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	7,50	32	28	21	32	
327_C	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	7,50	34	30	23	34	
327_C	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	7,50	34	30	24	34	
328_A	Gebouw [1/2]	112991,10	545265,96	1,50	42	39	32	43	
328_A	Gebouw [2/2]	112988,20	545254,93	1,50	27	23	16	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	45	41	34	45
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	30	26	20	30
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	45	41	35	45
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	35	31	24	35
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	36	32	26	36
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	30	26	20	30
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	40	36	29	40
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	32	28	22	32
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	42	38	31	42
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	35	31	25	35
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	48	44	38	48
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	52	49	42	53
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	51	48	41	51
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	49	46	39	49
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	54	50	43	54
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	52	49	42	53
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	50	46	39	50
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	54	50	43	54
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	53	49	42	53
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	42	39	32	43
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	27	23	17	27
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	45	41	34	45
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	30	27	20	31
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	45	42	35	45
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	35	32	25	36
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	27	23	16	27
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	42	39	32	43
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	30	26	19	30
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	45	41	34	45
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	34	30	23	34
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	45	41	35	45
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	29	25	19	29
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	27	23	16	27
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	39	36	29	39
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	31	27	21	31
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	30	26	19	30
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	41	38	31	41
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	33	29	22	33
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	33	29	23	33
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	42	39	32	42
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	27	23	17	27
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	47	43	36	47
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	30	26	20	30
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	48	45	38	48
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	35	31	25	35
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	49	45	38	49
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	27	23	17	27
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	43	39	32	43
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	30	26	20	30
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	45	41	34	45
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	35	31	24	35
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	45	41	35	45
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	33	29	22	33
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	52	48	41	52
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	26	22	16	26
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	34	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	53	49	43	53	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	29	25	19	29	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	36	32	25	36	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	53	49	43	53	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	34	30	24	34	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	53	49	42	53	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	50	46	39	50	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	54	50	43	54	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	51	47	41	51	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	54	50	43	54	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	51	48	41	51	
344_A	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	1,50	38	35	28	38	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	35	31	25	35	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	30	27	20	30	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	40	36	30	40	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	35	31	24	35	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	37	33	27	37	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	31	28	21	32	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	41	38	31	41	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	37	33	26	37	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	38	35	28	39	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	33	30	23	34	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	41	37	30	41	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	37	34	27	37	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	42	38	32	42	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	39	35	29	39	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	34	30	23	34	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	43	40	33	43	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	40	37	30	40	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	35	32	25	35	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	42	38	31	42	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	38	35	28	38	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	43	39	32	43	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	40	37	30	41	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	40	36	29	40	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	44	40	34	44	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	42	38	31	42	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	41	37	31	41	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	44	40	33	44	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	41	37	30	41	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	45	41	35	45	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	38	34	28	38	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	43	39	32	43	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	39	35	28	39	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	46	42	36	46	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	40	36	30	40	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	44	40	33	44	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	40	37	30	41	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	45	41	34	45	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	43	39	32	43	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	46	43	36	46	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	47	43	36	47	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	45	41	34	45	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	40	37	30	40	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	47	43	36	47	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	48	44	37	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
348_C	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	7,50	45	42	35	46	
348_C	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	7,50	42	38	31	42	
349_A	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	1,50	47	44	37	47	
349_A	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	1,50	50	46	40	50	
349_A	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	1,50	47	43	36	47	
349_B	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	4,50	49	45	38	49	
349_B	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	4,50	52	48	41	52	
349_B	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	4,50	48	45	38	49	
349_B	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	4,50	41	37	31	41	
349_C	Gebouw [1/4]	113072,50	545453,47	7,50	49	45	38	49	
349_C	Gebouw [2/4]	113074,41	545447,82	7,50	52	48	41	52	
349_C	Gebouw [3/4]	113070,26	545443,52	7,50	49	45	38	49	
349_C	Gebouw [4/4]	113068,36	545449,18	7,50	43	39	32	43	
350_A	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	1,50	50	46	40	50	
350_A	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	1,50	30	26	19	30	
350_A	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	1,50	46	43	36	46	
350_B	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	4,50	52	48	41	52	
350_B	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	4,50	46	42	36	46	
350_B	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	4,50	32	29	22	32	
350_B	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	4,50	48	44	38	48	
350_C	Gebouw [1/4]	113066,08	545426,81	7,50	52	48	41	52	
350_C	Gebouw [2/4]	113060,20	545425,82	7,50	46	43	36	46	
350_C	Gebouw [3/4]	113056,60	545430,59	7,50	35	31	24	35	
350_C	Gebouw [4/4]	113062,49	545431,58	7,50	48	45	38	49	
351_A	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	1,50	50	46	40	50	
351_A	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	1,50	28	24	17	28	
351_B	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	4,50	52	48	41	52	
351_B	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	4,50	47	43	37	47	
351_B	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	4,50	30	26	19	30	
351_B	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	4,50	46	42	36	46	
351_C	Gebouw [1/4]	113062,57	545417,99	7,50	52	48	41	52	
351_C	Gebouw [2/4]	113056,68	545416,99	7,50	47	44	37	48	
351_C	Gebouw [3/4]	113053,09	545421,76	7,50	32	29	22	32	
351_C	Gebouw [4/4]	113058,98	545422,75	7,50	46	43	36	46	
352_A	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	1,50	25	21	14	25	
352_A	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	1,50	36	32	25	36	
352_A	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	1,50	36	32	25	36	
352_B	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	4,50	26	22	16	26	
352_B	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	4,50	37	33	26	37	
352_B	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	4,50	39	35	28	39	
352_B	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	4,50	33	29	22	33	
352_C	Gebouw [1/4]	113009,91	545435,46	7,50	30	26	19	30	
352_C	Gebouw [2/4]	113015,57	545437,36	7,50	38	34	28	38	
352_C	Gebouw [3/4]	113019,86	545433,21	7,50	41	37	31	41	
352_C	Gebouw [4/4]	113014,20	545431,31	7,50	36	33	26	36	
353_A	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	1,50	25	21	15	25	
353_A	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	1,50	34	31	24	34	
353_B	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	4,50	27	23	17	27	
353_B	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	4,50	38	35	28	38	
353_B	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	4,50	32	28	22	32	
353_C	Gebouw [1/3]	113007,06	545416,62	7,50	30	26	19	30	
353_C	Gebouw [2/3]	113017,01	545414,38	7,50	40	37	30	41	
353_C	Gebouw [3/3]	113011,36	545412,48	7,50	35	32	25	35	
354_A	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	1,50	26	22	15	26	
354_A	Gebouw [2/2]	113011,51	545396,14	1,50	34	30	23	34	
354_B	Gebouw [1/2]	113001,56	545398,38	4,50	27	23	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_B	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	4,50	38	35	28	39
354_C	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	7,50	30	26	20	30
354_C	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	7,50	41	37	30	41
355_A	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	1,50	50	46	40	50
355_A	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	1,50	28	24	18	28
355_B	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	4,50	52	48	41	52
355_B	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	4,50	46	43	36	46
355_B	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	4,50	30	26	20	30
355_B	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	4,50	47	43	36	47
355_C	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	7,50	52	48	41	52
355_C	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	7,50	46	43	36	47
355_C	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	7,50	33	29	23	33
355_C	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	7,50	47	44	37	47
356_A	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	1,50	50	46	39	50
356_A	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	1,50	27	23	17	27
356_B	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	4,50	51	48	41	51
356_B	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	4,50	30	26	19	30
356_B	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	4,50	46	42	35	46
356_C	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	7,50	51	48	41	52
356_C	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	7,50	33	29	23	33
356_C	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	7,50	46	42	35	46
357_A	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	1,50	50	46	39	50
357_A	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	1,50	29	25	19	29
357_B	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	4,50	51	48	41	51
357_B	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	4,50	46	42	35	46
357_B	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	4,50	32	28	21	32
357_C	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	7,50	51	48	41	52
357_C	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	7,50	46	43	36	46
357_C	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	7,50	35	31	24	35
358_A	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	1,50	25	21	14	25
358_A	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	1,50	34	30	24	34
358_B	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	4,50	26	22	15	26
358_B	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	4,50	36	33	26	36
358_B	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	4,50	38	34	28	38
358_C	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	7,50	28	24	18	28
358_C	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	7,50	38	34	28	38
358_C	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	7,50	40	37	30	41
359_A	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	1,50	50	46	39	50
359_A	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	1,50	29	25	19	29
359_B	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	4,50	51	48	41	52
359_B	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	4,50	46	42	36	46
359_B	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	4,50	32	28	21	32
359_B	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	4,50	46	42	35	46
359_C	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	7,50	52	48	41	52
359_C	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	7,50	46	43	36	46
359_C	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	7,50	34	30	24	34
359_C	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	7,50	46	42	36	46
360_A	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	1,50	50	46	40	50
360_A	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	1,50	27	23	16	27
360_B	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	4,50	52	48	41	52
360_B	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	4,50	46	42	36	46
360_B	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	4,50	29	25	18	29
360_B	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	4,50	47	43	36	47
360_C	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	7,50	52	48	41	52
360_C	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	7,50	46	43	36	46
360_C	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	7,50	32	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_C	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	7,50	47	43	36	47
361_A	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	1,50	50	46	39	50
361_A	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	1,50	32	29	22	32
361_B	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	4,50	51	48	41	52
361_B	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	4,50	47	44	37	47
361_B	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	4,50	34	30	24	34
361_B	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	4,50	46	42	36	46
361_C	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	7,50	52	48	41	52
361_C	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	7,50	48	44	37	48
361_C	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	7,50	36	32	25	36
361_C	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	7,50	46	43	36	46
362_A	Gebouw	[1/4]	113027,20	545352,95	1,50	50	46	39	50
362_A	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	1,50	46	43	36	46
362_A	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	1,50	40	36	29	40
362_B	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	4,50	51	48	41	52
362_B	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	4,50	48	44	37	48
362_B	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	4,50	42	38	31	42
362_B	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	4,50	47	43	36	47
362_C	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	7,50	52	48	41	52
362_C	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	7,50	48	45	38	48
362_C	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	7,50	43	39	32	43
362_C	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	7,50	47	43	37	47
363_A	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	1,50	41	38	31	41
363_A	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	1,50	29	25	18	29
363_B	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	4,50	43	39	33	43
363_B	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	4,50	29	25	19	29
363_B	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	4,50	35	31	24	35
363_B	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	4,50	36	33	26	36
363_C	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	7,50	44	41	34	44
363_C	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	7,50	33	29	23	33
363_C	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	7,50	38	34	27	38
363_C	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	7,50	39	35	29	39
364_A	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	1,50	39	36	29	40
364_A	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	1,50	25	21	15	25
364_A	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	1,50	28	24	17	28
364_B	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	4,50	41	38	31	42
364_B	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	4,50	26	22	16	26
364_B	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	4,50	30	26	19	30
364_B	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	4,50	34	30	24	34
364_C	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	7,50	43	39	32	43
364_C	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	7,50	28	24	18	28
364_C	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	7,50	32	28	22	32
364_C	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	7,50	37	33	27	37
365_A	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	1,50	43	40	33	44
365_A	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	1,50	31	27	21	31
365_A	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	1,50	43	40	33	43
365_B	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	4,50	46	42	35	46
365_B	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	4,50	35	31	25	35
365_B	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	4,50	40	36	29	40
365_B	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	4,50	45	42	35	46
365_C	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	7,50	46	42	36	46
365_C	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	7,50	37	33	27	37
365_C	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	7,50	42	39	32	43
365_C	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	7,50	46	42	36	46
366_A	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	1,50	29	25	18	29
366_A	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	1,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
366_A	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	1,50	30	26	19	30
366_B	Gebouw [1/3]		113001,70	545384,92	4,50	34	30	24	34
366_B	Gebouw [2/3]		112999,80	545390,58	4,50	27	23	16	27
366_B	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	4,50	37	33	26	37
366_C	Gebouw [1/3]		113001,70	545384,92	7,50	37	34	27	37
366_C	Gebouw [2/3]		112999,80	545390,58	7,50	29	25	19	29
366_C	Gebouw [3/3]		113005,85	545389,22	7,50	40	36	29	40
367_A	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	1,50	25	21	15	25
367_A	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	1,50	33	29	22	33
367_B	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	4,50	27	23	16	27
367_B	Gebouw [2/3]		113008,53	545406,14	4,50	34	30	23	34
367_B	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	4,50	38	34	27	38
367_C	Gebouw [1/3]		113002,88	545404,24	7,50	30	26	19	30
367_C	Gebouw [2/3]		113008,53	545406,14	7,50	36	33	26	37
367_C	Gebouw [3/3]		113012,83	545402,00	7,50	40	36	30	40
83_A	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	1,50	48	44	37	48
83_A	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	1,50	52	49	42	53
83_A	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	1,50	49	46	39	49
83_A	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	1,50	35	31	24	35
83_B	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	4,50	49	46	39	49
83_B	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	4,50	54	50	43	54
83_B	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	4,50	49	45	39	49
83_B	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	4,50	37	33	26	37
83_C	Gebouw [1/4]		112527,45	545081,03	7,50	50	46	39	50
83_C	Gebouw [2/4]		112521,39	545076,37	7,50	54	50	43	54
83_C	Gebouw [3/4]		112517,12	545082,72	7,50	49	46	39	49
83_C	Gebouw [4/4]		112523,18	545087,38	7,50	38	34	28	38
84_A	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	1,50	30	27	20	30
84_A	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	1,50	42	39	32	42
84_A	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	1,50	43	40	33	43
84_A	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	1,50	32	28	21	32
84_B	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	4,50	31	27	20	31
84_B	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	4,50	44	40	33	44
84_B	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	4,50	43	39	33	43
84_B	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	4,50	37	33	26	37
84_C	Gebouw [1/4]		112551,94	545132,66	7,50	32	28	21	32
84_C	Gebouw [2/4]		112554,97	545126,82	7,50	45	41	34	45
84_C	Gebouw [3/4]		112548,40	545126,67	7,50	44	40	34	44
84_C	Gebouw [4/4]		112545,36	545132,50	7,50	38	35	28	39
85_A	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	1,50	50	46	39	50
85_A	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	1,50	53	49	42	53
85_A	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	1,50	48	44	38	48
85_A	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	1,50	33	30	23	34
85_B	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	4,50	50	46	39	50
85_B	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	4,50	54	50	43	54
85_B	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	4,50	49	46	39	50
85_B	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	4,50	38	34	27	38
85_C	Gebouw [1/4]		112484,81	545087,08	7,50	50	46	39	50
85_C	Gebouw [2/4]		112480,47	545082,14	7,50	54	50	43	54
85_C	Gebouw [3/4]		112477,94	545088,20	7,50	50	46	39	50
85_C	Gebouw [4/4]		112482,27	545093,15	7,50	39	36	29	39
86_A	Gebouw [1/4]		112503,73	545090,05	1,50	34	30	23	34
86_A	Gebouw [2/4]		112506,27	545083,98	1,50	48	44	37	48
86_A	Gebouw [3/4]		112501,93	545079,03	1,50	53	49	42	53
86_A	Gebouw [4/4]		112499,40	545085,10	1,50	50	46	39	50
86_B	Gebouw [1/4]		112503,73	545090,05	4,50	36	32	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	49	46	39	49
86_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	54	50	43	54
86_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	49	46	39	49
86_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	38	34	27	38
86_C	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	7,50	50	46	39	50
86_C	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	7,50	54	50	43	54
86_C	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	7,50	50	46	39	50
87_A	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	1,50	32	28	21	32
87_A	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	1,50	35	31	25	35
87_A	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	1,50	20	16	9	20
87_A	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	1,50	34	30	24	34
87_B	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	4,50	39	35	29	39
87_B	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	4,50	37	34	27	37
87_B	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	4,50	23	19	13	23
87_B	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	4,50	39	35	29	39
87_C	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	7,50	41	37	30	41
87_C	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	7,50	39	36	29	39
87_C	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	7,50	25	22	15	26
87_C	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	7,50	41	37	30	41
88_A	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	1,50	24	20	14	24
88_A	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	1,50	35	31	25	35
88_A	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	1,50	32	28	21	32
88_A	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	1,50	28	24	17	28
88_B	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	4,50	26	22	16	26
88_B	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	4,50	38	34	27	38
88_B	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	4,50	38	34	28	38
88_B	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	4,50	37	33	26	37
88_C	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	7,50	29	25	18	29
88_C	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	7,50	39	36	29	40
88_C	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	7,50	39	36	29	40
88_C	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	7,50	39	35	28	39
89_A	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	1,50	29	25	18	29
89_A	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	1,50	34	30	24	34
89_A	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	1,50	32	28	21	32
89_A	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	1,50	34	31	24	34
89_B	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	4,50	31	28	21	31
89_B	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	4,50	37	33	26	37
89_B	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	4,50	40	37	30	41
89_B	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	4,50	41	37	30	41
89_C	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	7,50	31	28	21	31
89_C	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	7,50	38	35	28	39
89_C	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	7,50	42	38	31	42
89_C	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	7,50	42	39	32	42
90_A	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	1,50	33	29	23	33
90_A	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	1,50	36	33	26	36
90_A	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	1,50	27	23	17	27
90_A	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	1,50	27	23	17	27
90_B	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	4,50	38	34	27	38
90_B	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	4,50	39	35	28	39
90_B	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	4,50	29	25	18	29
90_B	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	4,50	37	33	26	37
90_C	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	7,50	39	36	29	40
90_C	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	7,50	40	36	30	40
90_C	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	7,50	30	26	19	30
90_C	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	7,50	39	35	29	39
91_A	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	1,50	50	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	53	49	43	53
91_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	49	45	38	49
91_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	34	30	23	34
91_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	50	46	39	50
91_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	54	50	44	54
91_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	50	46	40	50
91_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	35	32	25	36
91_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	50	46	39	50
91_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	54	50	44	54
91_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	50	47	40	50
91_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	37	34	27	37
92_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	33	10	23	33
92_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	48	44	38	48
92_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	53	49	42	53
92_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	50	46	39	50
92_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	37	34	27	37
92_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	49	46	39	50
92_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	54	50	43	54
92_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	50	46	39	50
92_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	39	35	28	39
92_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	50	46	39	50
92_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	54	50	44	54
92_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	50	46	39	50
93_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	50	46	39	50
93_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	53	49	42	53
93_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	48	44	38	48
93_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	35	31	24	35
93_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	49	46	39	50
93_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	54	50	43	54
93_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	50	46	39	50
93_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	37	33	27	37
93_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	50	46	39	50
93_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	54	50	43	54
93_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	50	46	39	50
93_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	39	36	29	39
94_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	36	32	26	36
94_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	48	44	38	48
94_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	53	49	42	53
94_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	50	46	39	50
94_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	38	14	27	38
94_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	50	46	39	50
94_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	54	50	44	54
94_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	50	46	39	50
94_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	40	36	29	40
94_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	50	46	39	50
94_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	54	50	44	54
94_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	50	46	39	50
95_A	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	1,50	38	34	27	38
95_A	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	1,50	42	38	31	42
95_A	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	1,50	40	36	30	40
95_B	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	4,50	43	39	32	43
95_B	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	4,50	46	42	35	46
95_B	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	4,50	43	39	32	43
95_C	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	7,50	44	40	34	44
95_C	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	7,50	47	43	36	47
95_C	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	7,50	44	40	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	27	23	17	27
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	39	35	29	39
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	39	35	28	39
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	32	28	21	32
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	42	38	31	42
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	42	38	31	42
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	33	30	23	33
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	43	40	33	43
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	43	39	32	43
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	40	36	30	40
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	43	39	32	43
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	33	30	23	34
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	43	39	32	43
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	45	42	35	46
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	41	38	31	42
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	44	40	33	44
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	47	43	36	47
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	43	39	33	43
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	29	25	18	29
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	39	35	28	39
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	35	31	25	35
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	33	29	22	33
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	42	38	31	42
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	41	37	30	41
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	34	30	24	34
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	43	39	32	43
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	42	39	32	43
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	31	27	21	31
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	42	39	32	43
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	41	37	30	41
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	42	38	31	42
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	46	42	35	46
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	44	40	33	44
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	43	39	32	43
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	47	43	37	47
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	45	41	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
100_A	Gebouw [1/3]		112424,16	545132,80	1,50	14	11	3	14
100_A	Gebouw [2/3]		112429,28	545128,73	1,50	15	12	4	15
100_A	Gebouw [3/3]		112418,01	545130,56	1,50	22	19	11	22
100_B	Gebouw [1/3]		112424,16	545132,80	4,50	16	13	5	16
100_B	Gebouw [2/3]		112429,28	545128,73	4,50	15	13	4	16
100_B	Gebouw [3/3]		112418,01	545130,56	4,50	23	21	13	24
100_C	Gebouw [1/3]		112424,16	545132,80	7,50	18	15	7	18
100_C	Gebouw [2/3]		112429,28	545128,73	7,50	16	13	5	16
100_C	Gebouw [3/3]		112418,01	545130,56	7,50	24	21	13	24
101_A	Gebouw [1/3]		112403,40	545126,53	1,50	13	10	2	13
101_A	Gebouw [2/3]		112397,26	545124,29	1,50	9	6	-2	9
101_A	Gebouw [3/3]		112392,14	545128,36	1,50	11	8	0	11
101_B	Gebouw [1/3]		112403,40	545126,53	4,50	14	12	3	15
101_B	Gebouw [2/3]		112397,26	545124,29	4,50	11	9	0	11
101_B	Gebouw [3/3]		112392,14	545128,36	4,50	12	10	1	12
101_C	Gebouw [1/3]		112403,40	545126,53	7,50	15	13	4	16
101_C	Gebouw [2/3]		112397,26	545124,29	7,50	15	12	4	15
101_C	Gebouw [3/3]		112392,14	545128,36	7,50	15	12	4	15
102_A	Gebouw [1/3]		112399,26	545136,74	1,50	15	13	4	16
102_A	Gebouw [2/3]		112404,38	545132,66	1,50	13	11	2	13
102_A	Gebouw [3/3]		112393,11	545134,50	1,50	11	9	0	12
102_B	Gebouw [1/3]		112399,26	545136,74	4,50	16	13	5	16
102_B	Gebouw [2/3]		112404,38	545132,66	4,50	15	12	4	15
102_B	Gebouw [3/3]		112393,11	545134,50	4,50	12	9	1	12
102_C	Gebouw [1/3]		112399,26	545136,74	7,50	18	15	7	18
102_C	Gebouw [2/3]		112404,38	545132,66	7,50	16	13	5	16
102_C	Gebouw [3/3]		112393,11	545134,50	7,50	14	12	3	15
103_A	Gebouw [1/3]		112344,22	545139,03	1,50	16	13	5	16
103_A	Gebouw [2/3]		112338,25	545136,36	1,50	11	9	0	12
103_A	Gebouw [3/3]		112332,85	545140,05	1,50	9	6	-2	9
103_B	Gebouw [1/3]		112344,22	545139,03	4,50	15	12	4	15
103_B	Gebouw [2/3]		112338,25	545136,36	4,50	11	9	0	12
103_B	Gebouw [3/3]		112332,85	545140,05	4,50	10	7	-1	10
103_C	Gebouw [1/3]		112344,22	545139,03	7,50	15	13	4	15
103_C	Gebouw [2/3]		112338,25	545136,36	7,50	12	10	1	12
103_C	Gebouw [3/3]		112332,85	545140,05	7,50	11	8	0	11
104_A	Gebouw [1/3]		112339,36	545148,92	1,50	15	12	4	15
104_A	Gebouw [2/3]		112344,76	545145,22	1,50	15	13	4	15
104_A	Gebouw [3/3]		112333,38	545146,24	1,50	9	7	-2	9
104_B	Gebouw [1/3]		112339,36	545148,92	4,50	17	14	6	17
104_B	Gebouw [2/3]		112344,76	545145,22	4,50	15	12	4	15
104_B	Gebouw [3/3]		112333,38	545146,24	4,50	11	8	0	11
104_C	Gebouw [1/3]		112339,36	545148,92	7,50	17	15	6	17
104_C	Gebouw [2/3]		112344,76	545145,22	7,50	15	13	4	16
104_C	Gebouw [3/3]		112333,38	545146,24	7,50	11	9	0	12
105_A	Gebouw [1/4]		112338,31	545122,55	1,50	13	11	2	14
105_A	Gebouw [2/4]		112343,09	545118,08	1,50	13	10	2	13
105_A	Gebouw [3/4]		112336,78	545116,35	1,50	--	--	--	--
105_A	Gebouw [4/4]		112332,00	545120,83	1,50	7	5	-4	8
105_B	Gebouw [1/4]		112338,31	545122,55	4,50	15	13	4	16
105_B	Gebouw [2/4]		112343,09	545118,08	4,50	14	12	3	15
105_B	Gebouw [3/4]		112336,78	545116,35	4,50	--	--	--	--
105_B	Gebouw [4/4]		112332,00	545120,83	4,50	9	7	-2	10
105_C	Gebouw [1/4]		112338,31	545122,55	7,50	17	14	6	17
105_C	Gebouw [2/4]		112343,09	545118,08	7,50	15	12	4	15
105_C	Gebouw [3/4]		112336,78	545116,35	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	7,50	10	7	-1	10
106_A	Gebouw	[1/3]	112435,65	545088,42	1,50	--	--	--	--
106_A	Gebouw	[2/3]	112433,48	545094,59	1,50	12	9	1	12
106_A	Gebouw	[3/3]	112437,61	545099,67	1,50	18	15	7	18
106_B	Gebouw	[1/3]	112435,65	545088,42	4,50	--	--	--	--
106_B	Gebouw	[2/3]	112433,48	545094,59	4,50	17	15	7	18
106_B	Gebouw	[3/3]	112437,61	545099,67	4,50	19	17	8	20
106_C	Gebouw	[1/3]	112435,65	545088,42	7,50	--	--	--	--
106_C	Gebouw	[2/3]	112433,48	545094,59	7,50	18	15	7	18
106_C	Gebouw	[3/3]	112437,61	545099,67	7,50	20	17	9	20
107_A	Gebouw	[1/3]	112445,97	545092,57	1,50	12	9	1	12
107_A	Gebouw	[2/3]	112441,85	545087,43	1,50	--	--	--	--
107_A	Gebouw	[3/3]	112443,73	545098,68	1,50	17	14	6	17
107_B	Gebouw	[1/3]	112445,97	545092,57	4,50	14	12	3	15
107_B	Gebouw	[2/3]	112441,85	545087,43	4,50	--	--	--	--
107_B	Gebouw	[3/3]	112443,73	545098,68	4,50	18	16	7	18
107_C	Gebouw	[1/3]	112445,97	545092,57	7,50	15	13	4	16
107_C	Gebouw	[2/3]	112441,85	545087,43	7,50	--	--	--	--
107_C	Gebouw	[3/3]	112443,73	545098,68	7,50	18	16	7	19
108_A	Gebouw	[1/3]	112540,26	545101,07	1,50	11	8	0	11
108_A	Gebouw	[2/3]	112533,76	545101,24	1,50	6	4	-4	7
108_A	Gebouw	[3/3]	112530,44	545106,88	1,50	18	15	7	18
108_B	Gebouw	[1/3]	112540,26	545101,07	4,50	12	10	1	12
108_B	Gebouw	[2/3]	112533,76	545101,24	4,50	8	5	-3	8
108_B	Gebouw	[3/3]	112530,44	545106,88	4,50	17	14	6	17
108_C	Gebouw	[1/3]	112540,26	545101,07	7,50	12	10	1	13
108_C	Gebouw	[2/3]	112533,76	545101,24	7,50	9	6	-2	9
108_C	Gebouw	[3/3]	112530,44	545106,88	7,50	17	15	6	18
109_A	Gebouw	[1/3]	112540,06	545112,08	1,50	15	13	4	16
109_A	Gebouw	[2/3]	112543,38	545106,45	1,50	12	9	1	12
109_A	Gebouw	[3/3]	112533,52	545112,20	1,50	16	13	5	16
109_B	Gebouw	[1/3]	112540,06	545112,08	4,50	17	15	6	18
109_B	Gebouw	[2/3]	112543,38	545106,45	4,50	13	11	2	13
109_B	Gebouw	[3/3]	112533,52	545112,20	4,50	18	16	7	19
109_C	Gebouw	[1/3]	112540,06	545112,08	7,50	19	16	8	19
109_C	Gebouw	[2/3]	112543,38	545106,45	7,50	14	11	2	14
109_C	Gebouw	[3/3]	112533,52	545112,20	7,50	19	16	8	19
110_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	31	29	21	32
110_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	43	40	32	43
110_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	43	40	32	43
110_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	30	28	20	31
110_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	33	30	22	33
110_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	44	42	34	45
110_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	44	42	33	45
110_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	30	28	20	31
110_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	34	31	23	34
110_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	45	42	34	45
110_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	45	42	34	45
110_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	31	28	20	31
111_A	Gebouw	[1/2]	112942,92	545273,32	1,50	19	16	8	19
111_A	Gebouw	[2/2]	112920,69	545273,55	1,50	19	17	8	20
111_B	Gebouw	[1/2]	112942,92	545273,32	4,50	22	19	11	22
111_B	Gebouw	[2/2]	112920,69	545273,55	4,50	21	18	10	21
111_C	Gebouw	[1/2]	112942,92	545273,32	7,50	23	20	12	23
111_C	Gebouw	[2/2]	112920,69	545273,55	7,50	22	19	11	22
112_A	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	1,50	22	19	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	18	15	7	18
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	20	17	9	20
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	23	20	12	23
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	21	18	10	21
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	21	19	10	21
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	24	21	13	24
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	22	19	11	22
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	22	20	11	23
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	31	29	21	32
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	43	40	32	43
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	43	40	32	43
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	30	28	20	31
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	33	30	22	33
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	44	42	34	45
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	44	42	33	45
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	30	28	20	31
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	34	31	23	34
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	45	42	34	45
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	45	42	34	45
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	31	28	20	31
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	22	19	11	22
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	29	26	18	29
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	34	32	24	35
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	25	22	14	25
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	23	20	12	23
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	29	27	18	30
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	35	33	25	36
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	28	25	17	28
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	24	22	13	25
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	30	27	19	30
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	37	34	26	37
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	30	28	20	31
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	23	20	12	23
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	28	25	18	29
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	24	20	14	24
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	18	15	7	18
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	22	19	11	22
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	28	25	18	28
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	24	21	14	25
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	19	16	8	19
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	24	21	13	24
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	29	25	19	29
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	25	21	15	25
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	23	19	12	23
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	19	16	8	19
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	26	24	16	27
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	31	28	20	31
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	28	25	17	28
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	22	19	11	22
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	19	16	8	19
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	27	24	16	27
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	31	28	20	31
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	28	25	17	28
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	25	22	14	25
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	20	17	9	20
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	28	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_C	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	7,50	31	28	20	31
116_C	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	7,50	29	26	18	29
117_A	Gebouw	[1/4]	112732,72	545304,65	1,50	23	21	13	24
117_A	Gebouw	[2/4]	112727,78	545308,99	1,50	32	30	22	33
117_A	Gebouw	[3/4]	112733,84	545311,52	1,50	26	24	15	26
117_A	Gebouw	[4/4]	112738,79	545307,19	1,50	22	19	11	22
117_B	Gebouw	[1/4]	112732,72	545304,65	4,50	24	22	13	25
117_B	Gebouw	[2/4]	112727,78	545308,99	4,50	33	30	22	33
117_B	Gebouw	[3/4]	112733,84	545311,52	4,50	29	27	18	29
117_B	Gebouw	[4/4]	112738,79	545307,19	4,50	23	21	13	24
117_C	Gebouw	[1/4]	112732,72	545304,65	7,50	26	24	15	27
117_C	Gebouw	[2/4]	112727,78	545308,99	7,50	34	31	23	34
117_C	Gebouw	[3/4]	112733,84	545311,52	7,50	32	29	21	32
117_C	Gebouw	[4/4]	112738,79	545307,19	7,50	25	23	14	26
118_A	Gebouw	[1/4]	112727,67	545268,98	1,50	23	20	12	23
118_A	Gebouw	[2/4]	112732,27	545264,00	1,50	20	17	9	20
118_A	Gebouw	[3/4]	112725,93	545261,63	1,50	19	16	8	19
118_B	Gebouw	[1/4]	112727,67	545268,98	4,50	24	22	13	25
118_B	Gebouw	[2/4]	112732,27	545264,00	4,50	20	18	9	21
118_B	Gebouw	[3/4]	112725,93	545261,63	4,50	20	18	9	20
118_C	Gebouw	[1/4]	112727,67	545268,98	7,50	26	24	15	27
118_C	Gebouw	[2/4]	112732,27	545264,00	7,50	22	20	11	22
118_C	Gebouw	[3/4]	112725,93	545261,63	7,50	22	20	11	22
119_A	Gebouw	[1/2]	112838,98	545262,83	1,50	17	14	6	17
119_A	Gebouw	[2/2]	112838,53	545273,02	1,50	22	19	11	22
119_B	Gebouw	[1/2]	112838,98	545262,83	4,50	18	15	7	18
119_B	Gebouw	[2/2]	112838,53	545273,02	4,50	24	21	13	24
119_C	Gebouw	[1/2]	112838,98	545262,83	7,50	19	17	8	20
119_C	Gebouw	[2/2]	112838,53	545273,02	7,50	25	22	14	25
120_A	Gebouw	[1/2]	112844,37	545263,07	1,50	17	14	6	17
120_A	Gebouw	[2/2]	112843,92	545273,26	1,50	22	20	12	23
120_B	Gebouw	[1/2]	112844,37	545263,07	4,50	18	16	8	19
120_B	Gebouw	[2/2]	112843,92	545273,26	4,50	24	21	13	24
120_C	Gebouw	[1/2]	112844,37	545263,07	7,50	20	17	9	20
120_C	Gebouw	[2/2]	112843,92	545273,26	7,50	25	22	14	25
121_A	Gebouw	[1/2]	112849,77	545263,31	1,50	17	14	6	17
121_A	Gebouw	[2/2]	112849,32	545273,50	1,50	22	19	11	22
121_B	Gebouw	[1/2]	112849,77	545263,31	4,50	18	16	7	18
121_B	Gebouw	[2/2]	112849,32	545273,50	4,50	23	21	13	24
121_C	Gebouw	[1/2]	112849,77	545263,31	7,50	19	17	8	20
121_C	Gebouw	[2/2]	112849,32	545273,50	7,50	25	22	14	25
122_A	Gebouw	[1/2]	112855,16	545263,55	1,50	18	16	7	19
122_A	Gebouw	[2/2]	112854,71	545273,74	1,50	21	18	10	21
122_B	Gebouw	[1/2]	112855,16	545263,55	4,50	18	15	7	18
122_B	Gebouw	[2/2]	112854,71	545273,74	4,50	23	20	12	23
122_C	Gebouw	[1/2]	112855,16	545263,55	7,50	19	17	8	19
122_C	Gebouw	[2/2]	112854,71	545273,74	7,50	24	21	13	24
123_A	Gebouw	[1/2]	112860,56	545263,79	1,50	17	14	6	17
123_A	Gebouw	[2/2]	112860,11	545273,98	1,50	21	18	10	21
123_B	Gebouw	[1/2]	112860,56	545263,79	4,50	18	15	7	18
123_B	Gebouw	[2/2]	112860,11	545273,98	4,50	22	19	11	22
123_C	Gebouw	[1/2]	112860,56	545263,79	7,50	19	16	8	19
123_C	Gebouw	[2/2]	112860,11	545273,98	7,50	23	20	12	23
124_A	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	1,50	22	19	11	22
124_A	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	1,50	23	21	12	24
124_B	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	4,50	22	19	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	4,50	24	22	13	25
124_C	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	7,50	23	20	12	23
124_C	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	7,50	25	23	14	26
125_A	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	1,50	22	20	12	23
125_A	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	1,50	23	21	13	24
125_B	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	4,50	23	20	12	23
125_B	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	4,50	24	22	14	25
125_C	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	7,50	24	21	13	24
125_C	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	7,50	25	23	14	26
126_A	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	1,50	22	19	11	22
126_A	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	1,50	22	19	11	22
126_B	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	4,50	23	20	12	23
126_B	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	4,50	23	20	12	23
126_C	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	7,50	24	21	13	24
126_C	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	7,50	24	22	13	25
127_A	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	1,50	22	19	11	22
127_A	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	1,50	21	18	10	21
127_B	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	4,50	22	19	11	22
127_B	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	4,50	22	20	11	22
127_C	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	7,50	24	21	13	24
127_C	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	7,50	24	21	13	24
128_A	Gebouw	[1/2]	112880,98	545315,11	1,50	22	19	11	22
128_A	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	1,50	21	18	10	21
128_B	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	4,50	22	19	11	22
128_B	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	4,50	22	20	11	22
128_C	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	7,50	23	20	12	23
128_C	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	7,50	24	21	13	24
129_A	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	1,50	22	20	11	22
129_A	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	1,50	32	29	21	32
129_A	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	1,50	28	26	18	29
129_A	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	1,50	20	18	9	20
129_B	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	4,50	23	20	12	23
129_B	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	4,50	31	29	21	32
129_B	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	4,50	29	26	18	29
129_B	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	4,50	21	19	10	22
129_B	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	4,50	23	20	12	23
129_C	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	7,50	25	22	14	25
129_C	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	7,50	31	29	20	32
129_C	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	7,50	29	26	18	29
129_C	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	7,50	23	20	12	23
129_C	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	7,50	25	22	14	25
130_A	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	1,50	18	16	7	19
130_A	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	1,50	19	17	8	20
130_B	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	4,50	20	17	9	20
130_B	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	4,50	21	18	10	21
130_C	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	7,50	23	21	12	24
130_C	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	7,50	22	19	11	22
131_A	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	1,50	19	16	8	19
131_A	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	1,50	23	20	12	23
131_A	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	1,50	33	30	22	33
131_A	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	1,50	26	23	15	26
131_B	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	4,50	22	19	11	22
131_B	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	4,50	20	17	9	20
131_B	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	4,50	24	22	14	25
131_B	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	4,50	33	30	22	33
131_B	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	4,50	25	23	14	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	7,50	25	23	14	26
131_C	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	7,50	21	19	10	22
131_C	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	7,50	26	24	16	27
131_C	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	7,50	33	30	22	33
131_C	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	7,50	27	24	16	27
132_A	Gebouw	[2/5]	112830,26	545348,19	1,50	21	18	10	21
132_A	Gebouw	[3/5]	112827,62	545354,33	1,50	24	21	13	24
132_A	Gebouw	[4/5]	112832,25	545359,27	1,50	35	32	24	35
132_A	Gebouw	[5/5]	112835,39	545355,05	1,50	25	22	14	25
132_B	Gebouw	[1/5]	112834,14	545349,65	4,50	23	20	12	23
132_B	Gebouw	[2/5]	112830,26	545348,19	4,50	23	20	12	23
132_B	Gebouw	[3/5]	112827,62	545354,33	4,50	25	22	14	25
132_B	Gebouw	[4/5]	112832,25	545359,27	4,50	34	32	24	35
132_B	Gebouw	[5/5]	112835,39	545355,05	4,50	25	22	14	25
132_C	Gebouw	[1/5]	112834,14	545349,65	7,50	27	24	16	27
132_C	Gebouw	[2/5]	112830,26	545348,19	7,50	25	22	14	25
132_C	Gebouw	[3/5]	112827,62	545354,33	7,50	28	25	17	28
132_C	Gebouw	[4/5]	112832,25	545359,27	7,50	35	32	24	35
132_C	Gebouw	[5/5]	112835,39	545355,05	7,50	27	24	16	27
133_A	Gebouw	[1/2]	112770,26	545332,26	1,50	28	25	17	28
133_A	Gebouw	[2/2]	112769,65	545321,08	1,50	20	18	9	21
133_B	Gebouw	[1/2]	112770,26	545332,26	4,50	31	28	20	31
133_B	Gebouw	[2/2]	112769,65	545321,08	4,50	22	19	11	22
133_C	Gebouw	[1/2]	112770,26	545332,26	7,50	33	30	22	33
133_C	Gebouw	[2/2]	112769,65	545321,08	7,50	23	20	12	23
134_A	Gebouw	[1/2]	112780,78	545270,85	1,50	23	20	12	23
134_A	Gebouw	[2/2]	112781,25	545259,66	1,50	17	14	6	17
134_B	Gebouw	[1/2]	112780,78	545270,85	4,50	25	22	14	25
134_B	Gebouw	[2/2]	112781,25	545259,66	4,50	18	15	7	18
134_C	Gebouw	[1/2]	112780,78	545270,85	7,50	26	23	15	26
134_C	Gebouw	[2/2]	112781,25	545259,66	7,50	19	17	8	19
135_A	Gebouw	[1/2]	112786,47	545271,09	1,50	23	20	12	23
135_A	Gebouw	[2/2]	112786,95	545259,90	1,50	16	14	5	17
135_B	Gebouw	[1/2]	112786,47	545271,09	4,50	26	23	15	26
135_B	Gebouw	[2/2]	112786,95	545259,90	4,50	17	15	6	18
135_C	Gebouw	[1/2]	112786,47	545271,09	7,50	27	24	16	27
135_C	Gebouw	[2/2]	112786,95	545259,90	7,50	19	16	8	19
136_A	Gebouw	[1/2]	112792,17	545271,33	1,50	23	21	12	23
136_A	Gebouw	[2/2]	112792,64	545260,14	1,50	17	14	6	17
136_B	Gebouw	[1/2]	112792,17	545271,33	4,50	25	23	15	26
136_B	Gebouw	[2/2]	112792,64	545260,14	4,50	18	16	7	18
136_C	Gebouw	[1/2]	112792,17	545271,33	7,50	26	24	16	27
136_C	Gebouw	[2/2]	112792,64	545260,14	7,50	20	17	9	20
137_A	Gebouw	[1/2]	112797,86	545271,57	1,50	22	20	11	22
137_A	Gebouw	[2/2]	112798,34	545260,38	1,50	17	14	6	17
137_B	Gebouw	[1/2]	112797,86	545271,57	4,50	24	21	13	24
137_B	Gebouw	[2/2]	112798,34	545260,38	4,50	19	16	8	19
137_C	Gebouw	[1/2]	112797,86	545271,57	7,50	25	22	14	25
137_C	Gebouw	[2/2]	112798,34	545260,38	7,50	21	18	10	21
138_A	Gebouw	[1/2]	112803,56	545271,81	1,50	22	20	11	23
138_A	Gebouw	[2/2]	112804,03	545260,62	1,50	18	15	7	18
138_B	Gebouw	[1/2]	112803,56	545271,81	4,50	24	21	13	24
138_B	Gebouw	[2/2]	112804,03	545260,62	4,50	19	17	8	19
138_C	Gebouw	[1/2]	112803,56	545271,81	7,50	25	22	14	25
138_C	Gebouw	[2/2]	112804,03	545260,62	7,50	21	18	10	21
139_A	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	1,50	22	20	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	18	15	7	18
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	24	22	13	24
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	19	16	8	19
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	25	23	14	26
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	20	17	9	20
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	18	15	7	18
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	20	16	10	20
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	15	12	4	15
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	19	16	8	19
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	19	16	8	19
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	21	17	10	21
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	17	15	6	18
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	21	19	10	22
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	20	17	9	20
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	21	18	10	21
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	21	17	10	21
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	20	17	9	20
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	23	21	12	23
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	22	19	11	22
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	23	20	12	23
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	18	15	7	18
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	24	22	13	25
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	19	16	8	19
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	26	24	15	26
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	20	17	9	20
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	23	20	12	23
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	17	14	6	17
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	24	22	13	24
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	17	15	6	18
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	26	23	15	26
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	19	16	8	19
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	18	15	7	18
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	19	17	8	20
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	19	16	8	19
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	21	18	10	21
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	21	18	10	21
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	22	19	11	22
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	17	14	6	17
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	19	16	8	19
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	18	15	7	18
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	20	18	9	21
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	20	17	9	20
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	21	19	10	22
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	18	15	7	18
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	17	14	6	17
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	20	17	9	20
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	20	17	9	20
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	18	15	7	18
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	21	18	10	21
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	22	19	11	22
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	19	16	8	19
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	22	19	11	22
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	20	17	9	20
146_A	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	1,50	20	17	9	20
146_A	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	1,50	22	20	11	22
146_A	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	1,50	24	21	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	23	20	12	23
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	22	19	11	22
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	23	21	12	24
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	25	22	14	25
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	20	17	9	20
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	25	22	14	25
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	24	22	13	24
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	24	22	13	25
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	26	23	15	26
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	22	19	11	22
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	30	28	19	31
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	36	34	25	37
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	27	24	16	27
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	21	18	10	21
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	31	28	20	31
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	36	34	26	37
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	28	25	17	28
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	22	19	11	22
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	24	22	14	25
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	32	29	21	32
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	37	34	26	37
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	29	27	18	30
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	24	21	13	24
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	27	25	16	28
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	32	29	21	32
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	37	35	26	38
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	31	29	21	32
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	23	21	13	24
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	34	31	23	34
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	38	35	27	38
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	32	29	21	32
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	25	22	14	25
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	27	25	16	28
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	35	32	24	35
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	38	36	28	39
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	33	30	22	33
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	26	23	15	26
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	30	27	19	30
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	23	20	12	23
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	25	22	14	25
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	25	22	14	25
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	25	23	14	26
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	27	24	16	27
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	26	24	15	26
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	--	--	--	--
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	15	12	4	15
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	19	16	8	19
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	16	13	5	16
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	--	--	--	--
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	17	14	6	17
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	20	17	9	20
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	18	15	7	18
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	--	--	--	--
150_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	18	15	7	18
150_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	22	19	11	22
150_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	1,50	3	0	-8	3
151_A	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	1,50	15	13	4	16
151_A	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	1,50	18	16	7	19
151_A	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	1,50	18	15	7	18
151_B	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	4,50	4	2	-6	5
151_B	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	4,50	17	15	6	18
151_B	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	4,50	20	17	9	20
151_B	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	4,50	19	16	8	19
151_C	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	7,50	5	2	-6	5
151_C	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	7,50	18	16	7	19
151_C	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	7,50	22	19	11	22
151_C	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	7,50	20	18	9	20
152_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	--	--	--	--
152_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	15	12	4	15
152_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	19	16	8	19
152_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	16	13	5	16
152_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	--	--	--	--
152_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	17	14	6	17
152_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	20	17	9	20
152_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	18	15	7	18
152_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	--	--	--	--
152_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	18	15	7	18
152_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	22	19	11	22
152_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	19	16	8	19
153_A	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	1,50	19	16	8	19
153_A	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	1,50	16	13	5	16
153_A	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	1,50	--	--	--	--
153_A	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	1,50	15	13	4	16
153_B	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	4,50	20	17	9	20
153_B	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	4,50	17	14	6	17
153_B	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	4,50	--	--	--	--
153_B	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	4,50	18	15	7	18
153_C	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	7,50	21	18	10	21
153_C	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	7,50	17	15	6	18
153_C	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	7,50	--	--	--	--
153_C	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	7,50	20	18	9	21
154_A	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	1,50	17	14	6	17
154_A	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	1,50	20	17	9	20
154_A	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	1,50	21	18	10	21
154_A	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	1,50	19	16	8	19
154_B	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	4,50	18	16	7	19
154_B	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	4,50	21	19	10	21
154_B	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	4,50	23	20	12	23
154_B	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	4,50	20	18	9	20
154_C	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	7,50	20	18	10	21
154_C	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	7,50	23	20	12	23
154_C	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	7,50	24	22	13	25
154_C	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	7,50	22	20	11	22
155_A	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	1,50	11	8	0	11
155_A	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	1,50	15	12	4	15
155_A	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	1,50	17	15	6	17
155_B	Gebouw	[1/4]	112773,71	545092,50	4,50	18	15	7	18
155_B	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	4,50	11	8	0	11
155_B	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	4,50	17	14	6	17
155_B	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	4,50	19	17	8	20
155_C	Gebouw	[1/4]	112773,71	545092,50	7,50	18	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	7,50	13	10	2	13
155_C	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	7,50	19	17	8	20
155_C	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	7,50	21	18	10	21
156_A	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	1,50	16	14	5	17
156_A	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	1,50	19	17	8	19
156_A	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	1,50	20	17	9	20
156_A	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	1,50	17	15	7	18
156_B	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	4,50	18	15	7	18
156_B	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	4,50	21	18	10	21
156_B	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	4,50	21	19	10	22
156_B	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	4,50	18	16	7	19
156_C	Gebouw	[1/4]	112835,12	545207,89	7,50	19	16	8	19
156_C	Gebouw	[2/4]	112831,76	545213,70	7,50	22	19	11	22
156_C	Gebouw	[3/4]	112835,84	545219,03	7,50	22	20	11	23
156_C	Gebouw	[4/4]	112839,19	545213,22	7,50	20	17	9	20
157_A	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	1,50	16	13	5	16
157_A	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	1,50	22	19	11	22
157_B	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	4,50	18	16	7	18
157_B	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	4,50	23	20	12	23
157_C	Gebouw	[1/2]	112722,65	545210,35	7,50	20	18	9	21
157_C	Gebouw	[2/2]	112700,50	545212,20	7,50	24	21	13	24
158_A	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	1,50	18	15	7	18
158_A	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	1,50	21	19	10	22
158_B	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	4,50	20	17	9	20
158_B	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	4,50	23	20	12	23
158_C	Gebouw	[1/2]	112722,12	545203,97	7,50	21	18	10	21
158_C	Gebouw	[2/2]	112699,97	545205,82	7,50	24	21	13	24
159_A	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	1,50	17	15	6	17
159_A	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	1,50	16	13	5	16
159_A	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	1,50	20	17	9	20
159_B	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	4,50	19	17	8	19
159_B	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	4,50	17	15	6	18
159_B	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	4,50	21	18	10	21
159_C	Gebouw	[1/3]	112721,47	545196,21	7,50	20	18	9	21
159_C	Gebouw	[2/3]	112710,08	545193,39	7,50	21	18	10	21
159_C	Gebouw	[3/3]	112699,40	545198,98	7,50	22	20	11	23
160_A	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	1,50	28	25	17	28
160_A	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	1,50	16	14	5	17
160_A	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	1,50	22	19	11	22
160_B	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	4,50	28	26	17	28
160_B	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	4,50	18	16	7	18
160_B	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	4,50	23	20	12	23
160_C	Gebouw	[1/3]	112712,62	545224,08	7,50	28	26	18	29
160_C	Gebouw	[2/3]	112723,45	545219,87	7,50	20	18	9	21
160_C	Gebouw	[3/3]	112701,03	545218,57	7,50	24	22	13	24
161_A	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	1,50	17	14	6	17
161_A	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	1,50	17	14	6	17
161_B	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	4,50	18	15	7	18
161_B	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	4,50	18	15	7	18
161_C	Gebouw	[1/2]	112850,85	545111,99	7,50	19	16	8	19
161_C	Gebouw	[2/2]	112828,70	545113,80	7,50	19	17	8	20
162_A	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	1,50	17	14	6	17
162_A	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	1,50	17	14	6	17
162_B	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	4,50	18	15	7	18
162_B	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	4,50	18	15	7	18
162_C	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	7,50	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	19	16	8	19
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	17	14	6	17
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	17	14	6	17
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	18	15	7	18
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	18	15	7	18
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	19	17	8	20
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	19	16	8	19
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	17	14	6	17
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	17	14	6	17
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	18	15	7	18
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	18	16	7	19
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	20	17	9	20
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	20	17	9	20
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	17	14	6	17
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	17	14	6	17
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	18	15	7	18
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	18	15	7	18
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	19	16	8	19
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	19	16	8	19
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	18	15	7	18
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	17	14	6	17
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	18	15	7	18
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	18	16	7	18
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	19	16	8	19
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	19	16	8	19
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	19	16	8	19
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	17	15	6	17
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	17	14	6	17
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	20	18	9	21
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	18	15	7	18
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	18	16	7	18
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	22	19	11	22
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	19	16	8	19
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	19	17	8	19
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	15	12	4	15
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	18	15	7	18
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	19	17	8	19
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	17	15	6	17
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	16	14	5	16
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	19	17	8	20
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	21	19	10	21
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	18	16	7	19
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	20	17	9	20
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	21	19	10	21
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	23	21	12	24
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	20	17	9	20
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	11	8	0	11
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	16	13	5	16
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	19	16	8	19
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	19	16	8	19
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	13	10	2	13
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	18	15	7	18
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	20	17	9	20
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	19	17	8	20
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	15	12	4	15
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_C	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	7,50	22	19	11	22
169_C	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	7,50	20	18	9	21
170_A	Gebouw	[1/4]	112741,81	545224,98	1,50	20	17	9	20
170_A	Gebouw	[2/4]	112737,16	545220,14	1,50	16	13	5	16
170_A	Gebouw	[3/4]	112730,91	545222,58	1,50	19	17	8	19
170_A	Gebouw	[4/4]	112735,56	545227,42	1,50	21	19	10	22
170_B	Gebouw	[1/4]	112741,81	545224,98	4,50	21	18	10	21
170_B	Gebouw	[2/4]	112737,16	545220,14	4,50	16	13	5	16
170_B	Gebouw	[3/4]	112730,91	545222,58	4,50	20	18	9	21
170_B	Gebouw	[4/4]	112735,56	545227,42	4,50	23	21	12	23
170_C	Gebouw	[1/4]	112741,81	545224,98	7,50	23	20	12	23
170_C	Gebouw	[2/4]	112737,16	545220,14	7,50	18	15	7	18
170_C	Gebouw	[3/4]	112730,91	545222,58	7,50	22	20	11	23
170_C	Gebouw	[4/4]	112735,56	545227,42	7,50	25	22	14	25
171_A	Gebouw	[1/2]	112936,82	545178,37	1,50	18	16	7	18
171_A	Gebouw	[2/2]	112936,19	545167,19	1,50	12	10	1	12
171_B	Gebouw	[1/2]	112936,82	545178,37	4,50	19	17	8	20
171_B	Gebouw	[2/2]	112936,19	545167,19	4,50	13	11	2	13
171_C	Gebouw	[1/2]	112936,82	545178,37	7,50	20	18	9	21
171_C	Gebouw	[2/2]	112936,19	545167,19	7,50	14	11	3	14
172_A	Gebouw	[1/2]	112942,51	545178,05	1,50	18	15	7	18
172_A	Gebouw	[2/2]	112941,88	545166,86	1,50	12	9	1	12
172_B	Gebouw	[1/2]	112942,51	545178,05	4,50	19	16	8	19
172_B	Gebouw	[2/2]	112941,88	545166,86	4,50	13	11	2	13
172_C	Gebouw	[1/2]	112942,51	545178,05	7,50	20	17	9	20
172_C	Gebouw	[2/2]	112941,88	545166,86	7,50	14	11	3	14
173_A	Gebouw	[1/2]	112910,98	545108,65	1,50	16	13	5	16
173_A	Gebouw	[2/2]	112910,07	545097,48	1,50	10	8	-1	11
173_B	Gebouw	[1/2]	112910,98	545108,65	4,50	17	15	6	18
173_B	Gebouw	[2/2]	112910,07	545097,48	4,50	12	9	1	12
173_C	Gebouw	[1/2]	112910,98	545108,65	7,50	18	16	8	19
173_C	Gebouw	[2/2]	112910,07	545097,48	7,50	12	10	1	13
174_A	Gebouw	[1/3]	112888,25	545110,49	1,50	17	14	6	17
174_A	Gebouw	[2/3]	112887,35	545099,33	1,50	12	9	1	12
174_A	Gebouw	[3/3]	112884,86	545105,15	1,50	15	12	4	15
174_B	Gebouw	[1/3]	112888,25	545110,49	4,50	18	15	7	18
174_B	Gebouw	[2/3]	112887,35	545099,33	4,50	12	10	1	13
174_B	Gebouw	[3/3]	112884,86	545105,15	4,50	16	13	5	16
174_C	Gebouw	[1/3]	112888,25	545110,49	7,50	19	16	8	19
174_C	Gebouw	[2/3]	112887,35	545099,33	7,50	14	11	3	14
174_C	Gebouw	[3/3]	112884,86	545105,15	7,50	17	14	6	17
175_A	Gebouw	[1/2]	112893,93	545110,03	1,50	17	14	6	17
175_A	Gebouw	[2/2]	112893,03	545098,86	1,50	10	8	-1	10
175_B	Gebouw	[1/2]	112893,93	545110,03	4,50	18	15	7	18
175_B	Gebouw	[2/2]	112893,03	545098,86	4,50	11	8	0	11
175_C	Gebouw	[1/2]	112893,93	545110,03	7,50	19	16	8	19
175_C	Gebouw	[2/2]	112893,03	545098,86	7,50	12	9	1	12
176_A	Gebouw	[1/2]	112758,89	545134,05	1,50	19	16	8	19
176_A	Gebouw	[2/2]	112756,41	545123,13	1,50	13	10	2	13
176_B	Gebouw	[1/2]	112758,89	545134,05	4,50	21	18	10	21
176_B	Gebouw	[2/2]	112756,41	545123,13	4,50	12	10	1	13
176_C	Gebouw	[1/2]	112758,89	545134,05	7,50	22	20	11	23
176_C	Gebouw	[2/2]	112756,41	545123,13	7,50	13	11	2	14
177_A	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	1,50	19	16	8	19
177_A	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	1,50	13	10	2	13
177_B	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	4,50	20	18	9	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	4,50	13	11	2	14
177_C	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	7,50	22	19	11	22
177_C	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	7,50	15	13	4	15
178_A	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	1,50	20	18	9	20
178_A	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	1,50	15	13	4	16
178_B	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	4,50	22	20	11	22
178_B	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	4,50	16	14	5	16
178_C	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	7,50	24	21	13	24
178_C	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	7,50	18	15	7	18
179_A	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	1,50	20	17	9	20
179_A	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	1,50	15	12	4	15
179_B	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	4,50	22	20	11	22
179_B	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	4,50	16	13	5	16
179_C	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	7,50	24	21	13	24
179_C	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	7,50	17	14	6	17
180_A	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	1,50	17	14	6	17
180_A	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	1,50	11	8	0	11
180_B	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	4,50	18	16	7	18
180_B	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	4,50	12	9	1	12
180_C	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	7,50	19	16	8	19
180_C	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	7,50	12	10	1	12
181_A	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	1,50	17	14	6	17
181_A	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	1,50	15	12	4	15
181_A	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	1,50	14	12	3	15
181_A	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	1,50	17	14	6	17
181_B	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	4,50	17	15	6	18
181_B	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	4,50	15	13	4	16
181_B	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	4,50	15	13	4	15
181_B	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	4,50	18	15	7	18
181_C	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	7,50	18	16	7	18
181_C	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	7,50	17	14	6	17
181_C	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	7,50	17	14	6	17
181_C	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	7,50	19	16	8	19
182_A	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	1,50	17	14	6	17
182_A	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	1,50	21	18	10	21
182_A	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	1,50	21	18	10	21
182_A	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	1,50	17	14	6	17
182_B	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	4,50	18	16	7	19
182_B	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	4,50	22	19	11	22
182_B	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	4,50	22	20	11	22
182_B	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	4,50	19	16	8	19
182_C	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	7,50	20	17	9	20
182_C	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	7,50	23	20	12	23
182_C	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	7,50	23	21	12	23
182_C	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	7,50	20	17	9	20
183_A	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	1,50	17	14	6	17
183_A	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	1,50	16	13	5	16
183_A	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	1,50	12	9	1	12
183_B	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	4,50	18	16	7	18
183_B	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	4,50	18	15	7	18
183_B	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	4,50	12	10	1	13
183_C	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	7,50	19	17	8	19
183_C	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	7,50	19	16	8	19
183_C	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	7,50	16	13	5	16
184_A	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	1,50	16	14	5	17
184_A	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	1,50	12	10	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	16	14	5	17
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	18	15	7	18
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	13	10	2	13
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	18	15	7	18
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	19	17	8	20
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	16	14	5	16
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	19	17	8	19
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	16	13	5	16
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	10	7	-1	10
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	17	15	7	18
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	10	8	-1	11
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	19	16	8	19
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	11	8	0	11
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	19	17	8	20
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	15	12	4	15
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	13	11	2	14
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	21	19	10	21
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	16	13	5	16
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	14	11	3	14
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	23	20	12	23
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	18	15	7	18
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	17	15	6	18
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	16	14	5	17
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	19	16	8	19
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	21	18	10	21
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	18	15	7	18
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	18	15	7	18
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	21	18	10	21
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	23	20	12	23
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	19	17	8	19
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	19	17	8	20
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	23	20	12	23
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	24	21	13	24
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	21	18	10	21
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	13	10	2	13
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	18	16	8	19
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	16	14	6	17
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	18	14	7	18
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	15	12	4	15
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	19	17	9	20
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	18	15	7	18
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	18	14	8	18
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	18	15	7	18
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	21	18	10	21
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	19	17	9	20
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	19	15	9	19
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	15	13	4	16
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	18	15	7	18
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	18	16	8	19
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	15	12	4	15
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	16	13	5	16
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	19	16	8	19
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	20	17	9	20
189_B	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	4,50	16	13	5	16
189_C	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	7,50	17	15	6	18
189_C	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	7,50	20	18	9	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	7,50	21	18	10	21
189_C	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	7,50	18	15	7	18
190_A	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	1,50	17	14	6	17
190_A	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	1,50	15	11	5	15
190_B	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	4,50	18	16	8	19
190_B	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	4,50	16	12	5	16
190_C	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	7,50	20	17	9	20
190_C	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	7,50	16	12	6	16
191_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	12	9	1	12
191_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	--	--	--	--
191_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	12	9	1	12
191_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	15	12	4	15
191_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	14	11	3	14
191_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	--	--	--	--
191_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	14	11	3	14
191_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	17	14	6	17
191_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	15	13	4	15
191_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	--	--	--	--
191_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	14	12	3	15
191_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	18	16	7	18
192_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	18	15	7	18
192_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	11	8	0	11
192_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	17	14	6	17
192_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	18	15	7	18
192_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	19	17	8	20
192_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	12	10	1	12
192_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	14	11	3	14
192_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	17	14	6	17
192_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	20	17	9	20
192_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	13	10	2	13
192_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	15	13	4	16
192_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	18	15	7	18
193_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	12	10	1	13
193_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	--	--	--	--
193_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	13	10	2	13
193_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	15	12	4	15
193_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	15	12	4	15
193_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	--	--	--	--
193_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	14	12	3	14
193_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	16	14	5	17
193_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	16	13	5	16
193_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	--	--	--	--
193_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	14	12	3	15
193_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	17	15	6	17
194_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	16	13	5	16
194_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	14	11	3	14
194_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	--	--	--	--
194_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	11	9	0	12
194_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	18	15	7	18
194_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	16	13	5	16
194_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	--	--	--	--
194_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	13	11	2	14
194_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	18	15	7	18
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	17	14	6	17
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	--	--	--	--
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	15	12	4	15
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	12	10	1	12
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	16	14	6	17
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	17	14	6	17
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	15	12	4	15
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	13	11	2	14
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	18	15	7	18
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	16	13	5	16
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	17	14	6	17
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	13	11	2	14
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	18	16	7	19
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	17	14	6	17
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	18	16	7	18
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	15	13	4	15
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	15	12	4	15
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	20	17	9	20
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	19	17	8	19
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	17	14	6	17
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	16	13	5	16
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	17	15	6	18
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	19	17	8	20
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	17	15	6	18
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	18	15	7	18
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	17	14	6	17
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	25	22	14	25
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	15	12	4	15
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	13	11	2	14
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	27	24	16	27
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	26	23	15	26
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	16	13	5	16
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	15	12	4	15
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	25	23	14	25
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	26	23	15	26
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	17	14	6	17
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	18	16	7	19
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	25	22	14	25
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	15	12	4	15
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	22	19	11	22
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	19	16	8	19
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	17	14	6	17
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	15	13	4	15
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	24	21	13	24
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	20	17	9	20
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	16	13	5	16
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	19	17	8	19
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	24	21	13	24
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	24	21	13	24
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	16	14	5	16
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	13	10	2	13
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	--	--	--	--
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	8	6	-3	8
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	16	14	6	17
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	17	14	6	17
199_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	--	--	--	--
199_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	10	8	-1	10
199_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	18	15	7	18
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	--	--	--	--
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	11	9	0	11
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	19	16	8	19
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	15	12	4	15
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	12	10	1	13
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	--	--	--	--
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	11	8	0	11
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	17	14	6	17
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	14	12	3	14
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	--	--	--	--
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	13	10	2	13
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	18	15	7	18
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	15	12	4	15
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	--	--	--	--
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	14	11	3	14
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	11	9	0	12
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	--	--	--	--
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	15	13	4	15
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	21	19	11	22
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	13	11	2	14
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	--	--	--	--
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	23	20	12	23
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	23	20	12	23
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	15	12	4	15
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	--	--	--	--
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	23	21	12	24
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	24	21	13	24
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	14	11	3	14
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	12	9	1	12
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	--	--	--	--
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	9	7	-2	10
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	16	13	5	16
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	13	11	2	14
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	--	--	--	--
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	12	9	1	12
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	18	15	7	18
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	14	12	3	14
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	--	--	--	--
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	15	13	4	15
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	14	11	3	14
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	9	7	-2	9
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	13	11	2	14
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	16	13	5	16
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	14	12	4	15
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	11	8	0	11
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	15	13	4	16
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	17	15	6	18
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	16	13	5	16
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	12	9	1	12
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	17	14	6	17
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	19	16	8	19
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	16	14	5	17
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	13	10	2	13
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	18	15	7	18
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	4,50	13	11	2	14
204_B	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	4,50	20	17	9	20
204_C	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	7,50	18	16	7	18
204_C	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	7,50	15	12	4	15
204_C	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	7,50	21	18	10	21
205_A	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	1,50	13	10	2	13
205_A	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	1,50	17	14	6	17
205_A	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	1,50	18	15	7	18
205_B	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	4,50	14	11	3	14
205_B	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	4,50	17	14	6	17
205_B	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	4,50	19	17	8	20
205_C	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	7,50	15	12	4	15
205_C	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	7,50	18	16	7	19
205_C	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	7,50	20	18	9	21
206_A	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	1,50	15	12	4	15
206_A	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	1,50	14	11	3	14
206_A	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	1,50	17	15	6	17
206_B	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	4,50	16	13	5	16
206_B	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	4,50	13	11	2	14
206_B	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	4,50	19	16	8	19
206_C	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	7,50	17	15	6	17
206_C	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	7,50	15	12	4	15
206_C	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	7,50	20	18	9	20
207_A	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	1,50	13	10	2	13
207_A	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	1,50	16	14	5	17
207_A	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	1,50	17	15	6	17
207_B	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	4,50	13	10	2	13
207_B	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	4,50	17	14	6	17
207_B	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	4,50	19	17	8	20
207_C	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	7,50	14	11	3	14
207_C	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	7,50	18	16	7	18
207_C	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	7,50	20	18	9	20
208_A	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	1,50	16	13	5	16
208_A	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	1,50	13	10	2	13
208_A	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	1,50	17	14	6	17
208_B	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	4,50	16	13	5	16
208_B	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	4,50	13	10	2	13
208_B	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	4,50	18	15	7	18
208_C	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	7,50	17	14	6	17
208_C	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	7,50	14	11	3	14
208_C	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	7,50	19	16	8	19
209_A	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	1,50	13	11	3	14
209_A	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	1,50	17	14	6	17
209_A	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	1,50	17	14	6	17
209_B	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	4,50	14	11	3	14
209_B	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	4,50	17	14	6	17
209_B	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	4,50	18	16	7	18
209_C	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	7,50	14	12	4	15
209_C	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	7,50	18	15	7	18
209_C	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	7,50	19	17	8	19
210_A	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	1,50	15	13	5	16
210_A	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	1,50	10	7	-1	10
210_A	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	1,50	17	15	6	17
210_B	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	4,50	17	15	6	17
210_B	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	4,50	11	8	0	11
210_B	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	4,50	19	17	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	18	16	7	19
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	11	9	1	12
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	21	18	10	21
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	5	2	-6	5
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	16	14	5	17
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	17	15	6	18
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	4	2	-7	5
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	17	14	6	17
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	19	17	8	20
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	5	3	-6	6
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	18	16	7	18
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	21	19	10	21
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	15	13	4	16
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	7	4	-4	7
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	18	15	7	18
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	17	15	6	18
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	7	4	-4	7
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	20	17	9	20
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	18	16	7	19
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	7	4	-4	7
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	22	19	11	22
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	8	5	-3	8
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	17	15	6	18
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	18	16	7	18
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	7	5	-4	8
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	17	14	6	17
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	20	18	9	20
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	8	6	-3	8
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	18	15	7	18
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	22	19	11	22
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	16	13	5	16
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	--	--	--	--
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	18	16	7	18
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	16	14	5	16
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	-8	-12	-19	-8
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	20	17	9	20
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	17	14	6	17
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	-8	-11	-18	-8
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	21	18	10	21
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	--	--	--	--
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	14	11	3	14
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	18	15	7	18
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	--	--	--	--
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	16	13	5	16
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	19	17	8	20
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	--	--	--	--
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	18	15	7	18
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	20	18	9	21
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	13	10	2	13
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	--	--	--	--
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	18	15	7	18
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	15	12	4	15
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	-11	-15	-21	-11
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	18	16	7	18
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	16	13	5	16
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	-10	-14	-21	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
216_C	Gebouw [3/3]	112765,87	545052,31	7,50	19	17	8	20	
217_A	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	1,50	--	--	--	--	
217_A	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	1,50	13	11	3	14	
217_A	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	1,50	17	15	6	17	
217_B	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	4,50	-10	-15	-21	-11	
217_B	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	4,50	16	13	5	16	
217_B	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	4,50	19	16	8	19	
217_C	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	7,50	-10	-14	-21	-10	
217_C	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	7,50	17	15	6	17	
217_C	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	7,50	20	17	9	20	
218_A	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	1,50	14	11	3	14	
218_A	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	1,50	--	--	--	--	
218_A	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	1,50	16	13	5	16	
218_B	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	4,50	15	12	4	15	
218_B	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	4,50	--	--	--	--	
218_B	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	4,50	17	15	6	18	
218_C	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	7,50	17	14	6	17	
218_C	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	7,50	--	--	--	--	
218_C	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	7,50	19	16	8	19	
219_A	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	1,50	--	--	--	--	
219_A	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	1,50	12	9	1	12	
219_A	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	1,50	16	13	5	16	
219_B	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	4,50	--	--	--	--	
219_B	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	4,50	14	11	3	14	
219_B	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	4,50	18	15	7	18	
219_C	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	7,50	--	--	--	--	
219_C	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	7,50	15	12	4	15	
219_C	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	7,50	19	16	8	19	
220_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	12	9	1	12	
220_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--	
220_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	16	13	5	16	
220_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	14	11	3	14	
220_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--	
220_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	17	14	6	17	
220_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	16	13	5	16	
220_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--	
220_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	18	15	7	18	
221_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--	
221_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	11	8	0	11	
221_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	17	15	6	18	
221_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--	
221_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	13	10	2	13	
221_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	19	16	8	19	
221_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--	
221_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	14	12	3	14	
221_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	20	17	9	20	
222_A	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	1,50	11	8	0	11	
222_A	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	1,50	--	--	--	--	
222_A	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	1,50	15	12	4	15	
222_B	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	4,50	13	10	2	13	
222_B	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	4,50	--	--	--	--	
222_B	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	4,50	17	14	6	17	
222_C	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	7,50	14	12	4	15	
222_C	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	7,50	--	--	--	--	
222_C	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	7,50	18	15	7	18	
223_A	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_A	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	1,50	11	8	0	11
223_A	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	1,50	15	12	4	15
223_B	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	4,50	--	--	--	--
223_B	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	4,50	13	11	2	13
223_B	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	4,50	17	14	6	17
223_C	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	7,50	--	--	--	--
223_C	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	7,50	14	12	4	15
223_C	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	7,50	18	15	7	18
224_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	12	9	1	12
224_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--
224_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	16	13	5	16
224_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	14	11	3	14
224_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--
224_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	17	14	6	17
224_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	16	13	5	16
224_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--
224_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	18	15	7	18
225_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--
225_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	11	8	0	11
225_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	17	15	6	18
225_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--
225_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	13	10	2	13
225_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	19	16	8	19
225_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--
225_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	14	12	3	14
225_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	20	17	9	20
226_A	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	1,50	12	9	1	12
226_A	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	1,50	--	--	--	--
226_A	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	1,50	10	7	-1	10
226_A	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	1,50	14	12	3	15
226_B	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	4,50	14	12	3	14
226_B	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	4,50	--	--	--	--
226_B	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	4,50	11	9	1	12
226_B	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	4,50	17	14	6	17
226_C	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	7,50	16	13	5	16
226_C	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	7,50	--	--	--	--
226_C	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	7,50	12	9	1	12
226_C	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	7,50	18	16	7	19
227_A	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	1,50	13	10	2	13
227_A	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	1,50	--	--	--	--
227_A	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	1,50	12	9	1	12
227_A	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	1,50	16	13	5	16
227_B	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	4,50	14	12	3	15
227_B	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	4,50	--	--	--	--
227_B	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	4,50	14	11	3	14
227_B	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	4,50	17	15	6	18
227_C	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	7,50	15	13	4	16
227_C	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	7,50	--	--	--	--
227_C	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	7,50	15	12	4	15
227_C	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	7,50	19	16	8	19
228_A	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	1,50	8	5	-3	8
228_A	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	1,50	13	11	2	13
228_A	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	1,50	15	12	4	15
228_B	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	4,50	10	8	-1	11
228_B	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	4,50	15	12	4	15
228_B	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	4,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_C	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	7,50	12	9	1	12
228_C	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	7,50	15	13	4	16
228_C	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	7,50	18	15	7	18
229_A	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	1,50	9	6	-2	9
229_A	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	1,50	--	--	--	--
229_A	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	1,50	9	6	-2	9
229_A	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	1,50	12	9	1	12
229_B	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	4,50	11	8	0	11
229_B	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	4,50	--	--	--	--
229_B	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	4,50	10	8	-1	10
229_B	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	4,50	15	12	4	15
229_C	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	7,50	13	10	3	14
229_C	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	7,50	--	--	--	--
229_C	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	7,50	11	8	0	11
229_C	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	7,50	18	15	7	18
230_A	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	1,50	9	7	-2	10
230_A	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	1,50	7	4	-4	7
230_A	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	1,50	14	12	4	15
230_B	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	4,50	11	9	0	12
230_B	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	4,50	9	6	-2	9
230_B	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	4,50	16	14	5	17
230_C	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	7,50	13	10	2	13
230_C	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	7,50	14	12	3	15
230_C	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	7,50	18	15	7	18
231_A	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	1,50	19	16	8	19
231_A	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	1,50	11	9	1	12
231_A	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	1,50	13	10	2	13
231_B	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	4,50	20	18	9	21
231_B	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	4,50	12	9	1	12
231_B	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	4,50	14	11	3	14
231_C	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	7,50	21	19	10	22
231_C	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	7,50	15	12	4	15
231_C	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	7,50	16	13	5	16
232_A	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	1,50	19	17	8	20
232_A	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	1,50	13	10	2	13
232_A	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	1,50	17	14	6	17
232_B	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	4,50	21	18	10	21
232_B	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	4,50	13	10	2	13
232_B	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	4,50	19	16	8	19
232_C	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	7,50	22	20	11	23
232_C	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	7,50	14	11	3	14
232_C	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	7,50	20	18	9	21
233_A	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	1,50	14	11	3	14
233_A	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	1,50	17	14	6	17
233_A	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	1,50	19	16	8	19
233_A	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	1,50	17	15	6	17
233_B	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	4,50	14	12	3	14
233_B	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	4,50	19	16	8	19
233_B	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	4,50	20	18	9	20
233_B	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	4,50	18	16	7	19
233_C	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	7,50	17	15	6	18
233_C	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	7,50	20	18	9	20
233_C	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	7,50	23	20	12	23
233_C	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	7,50	20	17	9	20
234_A	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	1,50	13	10	2	13
234_A	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	1,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_A	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	1,50	11	8	0	11
234_A	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	1,50	18	15	7	18
234_B	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	4,50	14	12	3	15
234_B	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	4,50	18	16	7	19
234_B	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	4,50	11	8	0	11
234_B	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	4,50	19	16	8	19
234_C	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	7,50	18	15	7	18
234_C	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	7,50	20	17	9	20
234_C	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	7,50	14	12	3	15
234_C	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	7,50	20	18	9	20
235_A	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	1,50	19	17	8	20
235_A	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	1,50	11	8	0	11
235_A	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	1,50	11	8	0	11
235_A	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	1,50	16	13	5	16
235_B	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	4,50	21	18	10	21
235_B	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	4,50	11	9	0	12
235_B	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	4,50	12	9	1	12
235_B	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	4,50	18	15	7	18
235_C	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	7,50	22	20	11	22
235_C	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	7,50	15	12	4	15
235_C	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	7,50	13	11	2	14
235_C	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	7,50	19	17	8	20
236_A	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	1,50	20	17	9	20
236_A	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	1,50	18	15	7	18
236_A	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	1,50	13	10	2	13
236_A	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	1,50	13	10	2	13
236_B	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	4,50	21	19	10	22
236_B	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	4,50	19	16	8	19
236_B	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	4,50	12	10	1	13
236_B	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	4,50	13	10	2	13
236_C	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	7,50	23	20	12	23
236_C	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	7,50	20	18	9	20
236_C	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	7,50	14	12	3	14
236_C	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	7,50	17	14	6	17
237_A	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	1,50	20	17	9	20
237_A	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	1,50	13	10	2	13
237_A	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	1,50	13	10	2	13
237_A	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	1,50	19	17	8	20
237_B	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	4,50	22	19	11	22
237_B	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	4,50	13	10	2	13
237_B	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	4,50	13	10	2	13
237_B	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	4,50	20	18	9	20
237_C	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	7,50	24	22	13	24
237_C	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	7,50	17	14	6	17
237_C	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	7,50	14	11	3	14
237_C	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	7,50	22	19	11	22
238_A	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	1,50	19	16	8	19
238_A	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	1,50	18	15	7	18
238_A	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	1,50	14	11	3	14
238_A	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	1,50	13	10	2	13
238_B	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	4,50	21	19	10	22
238_B	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	4,50	19	17	8	20
238_B	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	4,50	13	10	2	13
238_B	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	4,50	13	11	2	14
238_C	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	7,50	23	21	12	24
238_C	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	7,50	21	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	14	11	3	14
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	17	14	6	17
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	19	16	8	19
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	12	10	1	13
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	15	12	4	15
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	19	16	8	19
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	21	18	10	21
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	13	10	2	13
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	16	13	5	16
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	19	17	8	20
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	22	20	11	22
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	16	14	5	16
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	18	15	7	18
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	21	19	10	21
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	19	16	8	19
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	18	15	7	18
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	15	13	4	16
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	13	10	2	13
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	21	18	10	21
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	19	16	8	19
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	17	14	6	17
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	13	11	2	14
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	22	19	11	22
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	20	17	9	20
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	19	16	8	19
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	17	15	6	17
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	19	16	8	19
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	18	15	7	18
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	14	12	3	15
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	17	15	6	18
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	21	19	10	21
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	19	17	8	19
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	15	12	4	15
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	19	17	8	19
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	23	21	12	23
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	21	18	10	21
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	17	15	6	17
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	21	19	10	22
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	19	16	8	19
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	17	14	6	17
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	16	13	5	16
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	18	16	7	19
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	21	18	10	21
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	19	16	8	19
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	18	15	7	18
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	19	17	8	19
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	22	19	11	22
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	21	18	10	21
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	20	18	9	20
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	21	18	10	21
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	17	14	6	17
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	13	10	2	13
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	16	13	5	16
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	19	16	8	19
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	18	16	7	19
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	13	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	18	15	7	18
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	20	18	9	20
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	19	17	8	20
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	16	14	5	16
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	19	17	9	20
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	21	19	10	22
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	17	14	6	17
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	12	10	2	13
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	16	14	5	16
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	10	7	-1	10
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	18	16	7	18
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	12	10	2	13
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	18	15	7	18
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	10	7	-1	10
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	19	17	8	20
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	15	12	4	15
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	19	16	8	19
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	13	11	2	13
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	15	13	5	16
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	9	6	-2	9
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	8	5	-3	8
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	17	14	6	17
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	12	9	1	12
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	9	7	-2	10
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	18	15	7	18
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	14	11	3	14
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	10	8	-1	11
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	18	16	8	19
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	13	10	2	13
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	17	14	6	17
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	21	18	10	21
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	14	11	3	14
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	18	15	7	18
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	22	19	11	22
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	15	12	4	15
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	19	16	8	19
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	18	15	7	18
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	17	14	6	17
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	12	10	2	13
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	20	17	9	20
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	18	15	7	18
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	13	11	2	14
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	21	18	10	21
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	19	17	8	20
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	15	12	4	15
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	17	15	6	18
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	14	11	3	14
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	17	14	6	17
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	19	17	8	20
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	14	12	3	15
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	17	15	6	17
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	20	18	9	21
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	16	13	5	16
248_C	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	7,50	18	16	7	18
249_A	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	1,50	17	14	6	17
249_A	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	1,50	14	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_A	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	1,50	14	11	3	14
249_B	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	4,50	19	17	8	20
249_B	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	4,50	16	13	5	16
249_B	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	4,50	14	12	4	15
249_C	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	7,50	20	18	10	21
249_C	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	7,50	17	14	6	17
249_C	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	7,50	16	13	5	16
250_A	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	1,50	16	13	5	16
250_A	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	1,50	14	11	3	14
250_A	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	1,50	17	15	6	17
250_B	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	4,50	18	15	7	18
250_B	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	4,50	15	13	4	15
250_B	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	4,50	18	15	7	18
250_C	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	7,50	19	16	8	19
250_C	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	7,50	16	13	5	16
250_C	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	7,50	19	16	8	19
251_A	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	1,50	16	13	5	16
251_A	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	1,50	11	8	0	12
251_A	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	1,50	14	11	3	14
251_B	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	4,50	18	15	7	18
251_B	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	4,50	13	10	2	13
251_B	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	4,50	15	12	4	15
251_C	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	7,50	19	17	8	20
251_C	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	7,50	15	12	4	15
251_C	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	7,50	16	13	5	16
252_A	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	1,50	16	13	5	16
252_A	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	1,50	--	--	--	--
252_A	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	1,50	10	7	-1	10
252_B	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	4,50	17	15	6	18
252_B	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	4,50	--	--	--	--
252_B	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	4,50	12	9	1	12
252_C	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	7,50	19	16	8	19
252_C	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	7,50	--	--	--	--
252_C	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	7,50	12	10	1	13
253_A	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	1,50	16	13	5	16
253_A	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	1,50	14	12	3	15
253_A	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	1,50	--	--	--	--
253_B	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	4,50	17	15	7	18
253_B	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	4,50	16	14	6	17
253_B	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	4,50	--	--	--	--
253_C	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	7,50	19	16	8	20
253_C	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	7,50	18	15	7	18
253_C	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	7,50	--	--	--	--
254_A	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	1,50	16	14	5	17
254_A	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	1,50	15	12	4	15
254_A	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	1,50	15	11	4	15
254_A	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	1,50	11	9	1	12
254_B	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	4,50	17	15	6	17
254_B	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	4,50	17	14	6	17
254_B	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	4,50	16	12	5	16
254_B	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	4,50	12	9	1	12
254_C	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	7,50	18	16	7	18
254_C	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	7,50	19	16	8	19
254_C	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	7,50	17	13	6	17
254_C	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	7,50	14	11	3	14
255_A	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	1,50	13	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	1,50	15	12	4	15
255_A	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	1,50	5	1	-6	5
255_A	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	1,50	--	--	--	--
255_B	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	4,50	15	12	4	15
255_B	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	4,50	16	13	5	17
255_B	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	4,50	8	5	-3	8
255_B	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	4,50	--	--	--	--
255_C	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	7,50	17	14	6	17
255_C	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	7,50	18	15	7	18
255_C	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	7,50	13	10	3	14
255_C	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	7,50	--	--	--	--
256_A	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	1,50	20	17	9	20
256_A	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	1,50	16	13	5	16
256_A	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	1,50	19	16	8	19
256_B	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	4,50	22	19	11	22
256_B	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	4,50	16	14	5	17
256_B	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	4,50	20	18	9	20
256_C	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	7,50	24	21	13	24
256_C	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	7,50	18	15	7	18
256_C	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	7,50	22	20	11	23
257_A	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	1,50	20	18	9	20
257_A	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	1,50	17	15	6	17
257_A	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	1,50	16	13	5	16
257_B	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	4,50	22	19	11	22
257_B	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	4,50	19	16	8	19
257_B	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	4,50	16	14	5	16
257_C	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	7,50	23	21	12	24
257_C	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	7,50	21	18	10	21
257_C	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	7,50	18	15	7	18
258_A	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	1,50	20	17	9	20
258_A	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	1,50	13	10	2	13
258_A	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	1,50	15	13	4	15
258_A	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	1,50	17	15	7	18
258_B	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	4,50	22	19	11	22
258_B	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	4,50	13	11	2	14
258_B	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	4,50	16	14	5	16
258_B	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	4,50	19	17	8	20
258_C	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	7,50	23	20	12	23
258_C	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	7,50	17	14	6	17
258_C	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	7,50	18	16	7	18
258_C	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	7,50	22	19	11	22
259_A	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	1,50	19	17	8	19
259_A	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	1,50	18	15	7	18
259_A	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	1,50	16	13	5	16
259_B	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	4,50	21	18	10	21
259_B	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	4,50	18	16	7	18
259_B	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	4,50	16	14	5	17
259_C	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	7,50	23	20	12	23
259_C	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	7,50	20	17	9	20
259_C	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	7,50	18	16	7	19
260_A	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	1,50	19	17	8	20
260_A	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	1,50	15	13	4	16
260_A	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	1,50	18	15	7	18
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	21	19	10	21
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	17	14	6	17
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	19	17	8	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	22	20	11	23
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	19	16	8	19
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	22	19	11	22
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	19	17	8	20
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	18	15	7	18
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	16	13	5	16
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	21	18	10	21
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	19	16	8	19
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	17	15	6	18
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	22	19	11	22
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	20	17	9	20
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	20	17	9	20
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	21	18	10	21
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	16	13	5	16
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	21	18	10	21
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	23	20	12	23
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	18	15	7	18
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	22	19	11	22
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	24	22	13	25
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	20	17	9	20
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	23	21	12	23
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	21	18	10	21
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	18	15	7	18
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	16	14	5	16
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	23	20	12	23
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	19	16	8	19
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	18	16	7	18
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	24	21	13	24
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	21	18	10	21
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	20	18	9	21
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	20	18	9	20
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	15	13	5	16
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	20	17	9	20
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	22	19	11	22
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	17	14	6	17
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	20	17	9	20
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	22	20	11	23
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	19	16	8	19
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	21	18	10	21
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	20	17	9	20
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	20	17	9	20
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	17	14	6	17
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	21	19	10	22
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	20	17	9	20
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	19	16	8	19
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	22	20	11	22
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	20	17	9	20
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	20	17	9	20
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	20	18	9	21
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	16	13	5	16
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	19	17	8	20
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	21	19	10	22
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	17	15	6	17
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	20	17	9	20
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	22	20	11	22
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	18	16	7	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_C	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	7,50	21	18	10	21
267_A	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	1,50	22	19	11	22
267_A	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	1,50	19	16	8	19
267_A	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	1,50	16	14	5	16
267_B	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	4,50	22	20	12	23
267_B	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	4,50	19	17	9	20
267_B	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	4,50	18	15	7	18
267_C	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	7,50	23	20	12	23
267_C	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	7,50	20	17	9	20
267_C	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	7,50	19	16	8	19
268_A	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	1,50	20	17	9	20
268_A	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	1,50	15	13	4	16
268_A	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	1,50	19	17	8	20
268_B	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	4,50	21	19	10	22
268_B	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	4,50	16	13	5	16
268_B	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	4,50	20	17	9	20
268_C	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	7,50	22	19	11	22
268_C	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	7,50	17	15	7	18
268_C	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	7,50	21	18	10	21
269_A	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	1,50	20	17	9	20
269_A	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	1,50	16	14	6	17
269_A	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	1,50	15	12	4	15
269_B	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	4,50	21	19	10	21
269_B	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	4,50	17	15	7	18
269_B	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	4,50	16	13	5	16
269_C	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	7,50	22	19	11	22
269_C	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	7,50	19	16	8	19
269_C	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	7,50	18	15	7	18
270_A	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	1,50	20	17	9	20
270_A	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	1,50	15	12	4	15
270_A	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	1,50	18	16	8	19
270_B	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	4,50	21	19	11	22
270_B	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	4,50	16	13	5	16
270_B	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	4,50	19	16	8	19
270_C	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	7,50	22	19	11	22
270_C	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	7,50	17	14	6	17
270_C	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	7,50	20	17	9	20
271_A	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	1,50	18	15	7	18
271_A	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	1,50	15	12	4	15
271_A	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	1,50	14	12	3	15
271_B	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	4,50	19	16	8	19
271_B	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	4,50	16	13	5	16
271_B	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	4,50	16	13	5	16
271_C	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	7,50	20	17	9	20
271_C	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	7,50	17	14	7	18
271_C	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	7,50	17	14	6	17
272_A	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	1,50	17	15	6	18
272_A	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	1,50	13	11	2	14
272_A	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	1,50	18	16	7	19
272_B	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	4,50	19	16	8	19
272_B	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	4,50	15	12	4	15
272_B	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	4,50	19	16	8	19
272_C	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	7,50	20	17	9	20
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	16	13	5	16
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	20	17	9	20
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	14	11	3	14
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	13	10	2	13
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	19	16	8	19
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	15	12	4	15
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	15	12	4	15
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	20	17	9	20
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	17	14	6	17
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	15	13	4	16
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	19	16	8	19
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	13	11	3	14
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	17	14	6	17
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	20	18	9	21
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	14	12	3	14
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	18	16	7	19
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	21	19	10	22
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	15	13	4	15
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	19	17	8	20
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	19	16	8	19
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	16	13	5	16
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	13	11	2	14
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	20	17	9	20
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	18	16	7	18
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	14	12	3	15
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	21	18	10	21
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	20	17	9	20
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	16	13	5	16
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	20	17	9	20
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	13	10	2	13
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	17	14	6	17
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	21	19	10	21
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	14	12	3	14
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	19	16	8	19
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	22	19	11	22
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	16	13	5	16
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	20	17	9	20
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	19	17	8	19
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	17	14	6	17
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	13	11	2	14
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	21	18	10	21
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	17	15	7	18
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	15	12	4	15
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	22	19	11	22
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	19	16	8	19
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	17	14	6	17
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	16	13	5	16
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	19	16	8	19
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	19	17	9	20
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	18	15	7	18
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	17	15	7	18
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	20	18	9	21
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	21	18	10	21
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	19	16	8	19
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	19	16	8	19
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	22	19	11	22
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	22	19	11	22
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	20	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	15	12	4	15
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	18	15	7	18
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	20	17	9	20
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	18	15	7	18
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	17	14	6	17
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	20	17	9	20
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	21	18	10	21
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	19	16	8	19
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	18	15	7	18
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	21	18	10	21
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	22	19	11	22
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	20	18	9	20
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	19	17	8	20
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	15	12	4	15
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	17	14	6	17
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	21	18	10	21
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	17	14	6	17
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	19	16	8	19
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	22	19	11	22
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	19	16	8	19
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	20	18	9	21
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	21	18	10	21
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	15	12	4	15
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	22	19	11	22
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	17	14	6	17
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	22	20	11	23
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	18	16	7	18
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	20	17	9	20
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	18	15	7	18
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	14	11	3	14
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	21	18	10	21
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	18	15	7	18
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	16	13	5	16
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	21	19	10	22
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	19	17	8	19
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	17	14	6	17
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	18	16	7	19
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	13	11	2	14
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	16	14	5	17
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	20	17	9	20
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	14	12	3	15
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	18	15	7	18
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	21	18	10	21
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	15	13	4	15
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	19	16	8	19
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	17	15	6	18
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	14	12	4	15
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	12	10	1	13
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	19	16	8	19
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	16	13	5	16
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	14	11	3	14
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	20	17	9	20
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	18	15	7	18
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	15	12	4	15
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	17	14	6	17
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	11	9	0	12
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	19	16	8	19
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	16	12	5	16
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	12	9	1	12
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	20	17	9	20
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	16	12	5	16
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	12	10	1	13
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	16	14	6	17
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	16	13	5	16
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	-1	-5	-11	-1
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	18	16	8	19
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	18	15	7	18
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	2	-2	-8	2
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	20	17	9	20
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	20	17	9	20
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	8	4	-2	8
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	20	17	9	20
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	30	28	19	30
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	23	21	12	24
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	21	19	11	22
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	21	18	10	21
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	31	28	20	31
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	25	23	14	25
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	23	21	12	23
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	22	19	11	22
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	31	29	20	31
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	28	25	17	28
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	24	22	13	24
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	23	20	12	23
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	20	17	9	20
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	23	20	12	23
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	25	22	14	25
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	22	20	11	22
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	24	21	13	24
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	27	25	16	27
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	23	21	12	24
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	26	24	15	26
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	26	24	16	27
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	26	24	16	27
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	20	18	9	21
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	27	25	16	27
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	25	23	15	26
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	22	19	11	22
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	29	26	18	29
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	27	24	16	27
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	23	20	12	23
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	23	21	12	24
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	19	16	8	19
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	23	21	12	24
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	26	23	15	26
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	21	18	10	21
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	26	23	15	26
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	28	25	17	28
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	22	20	11	22
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	28	25	17	28
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	23	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	21	18	10	21
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	19	16	8	19
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	25	23	14	26
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	23	20	12	23
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	21	19	10	22
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	27	25	16	28
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	24	22	13	25
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	23	20	12	23
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	23	20	12	23
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	19	16	8	19
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	17	14	6	17
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	24	22	13	24
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	22	19	11	22
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	18	15	7	18
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	26	23	15	26
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	23	21	13	24
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	19	17	8	20
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	23	20	12	23
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	17	14	6	17
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	21	18	10	21
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	24	22	13	25
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	18	16	7	18
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	23	20	12	23
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	26	24	15	26
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	20	17	9	20
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	25	22	14	25
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	23	20	12	23
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	17	14	6	17
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	21	18	10	21
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	25	22	14	25
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	18	15	7	18
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	23	20	12	23
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	26	24	15	26
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	20	17	9	20
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	25	22	14	25
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	23	20	12	23
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	20	17	9	20
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	18	15	7	18
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	25	22	14	25
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	21	18	10	21
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	19	16	8	19
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	25	23	15	26
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	22	20	11	23
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	20	17	9	20
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	21	18	10	21
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	17	15	7	18
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	21	19	10	22
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	22	20	11	22
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	18	16	8	19
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	23	20	12	23
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	24	21	13	24
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	19	17	8	20
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	24	21	13	24
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	22	19	11	22
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	20	17	9	20
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	16	14	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	24	21	13	24
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	21	19	11	22
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	18	15	7	18
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	25	22	14	25
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	23	21	12	24
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	18	16	7	19
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	30	27	19	30
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	38	35	27	38
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	39	36	28	39
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	31	29	21	32
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	40	37	29	40
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	40	37	29	40
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	34	32	24	35
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	40	38	30	41
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	41	38	30	41
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	30	27	19	30
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	30	27	19	30
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	37	34	26	37
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	30	27	19	30
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	31	28	20	31
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	38	35	27	38
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	33	30	22	33
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	32	30	21	32
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	39	36	28	39
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	38	35	27	38
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	30	28	20	31
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	26	23	15	26
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	39	36	28	39
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	32	29	21	32
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	26	24	16	27
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	40	37	29	40
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	33	30	22	33
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	28	25	17	28
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	39	36	28	39
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	23	21	13	24
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	39	36	28	39
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	40	37	29	40
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	24	21	13	24
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	39	36	28	39
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	41	38	30	41
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	26	23	15	26
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	40	37	29	40
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	33	31	22	34
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	23	21	13	24
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	20	17	9	20
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	33	30	22	33
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	23	20	12	23
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	21	18	10	21
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	33	31	22	33
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	26	23	15	26
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	22	20	11	22
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	34	31	23	34
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	19	17	8	20
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	23	21	12	24
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	33	31	23	34
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	21	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	25	22	14	25
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	34	31	23	34
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	23	20	12	23
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	27	25	16	28
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	23	20	12	23
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	23	20	12	23
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	27	24	16	27
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	25	22	14	25
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	25	22	14	25
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	27	24	16	27
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	27	25	16	27
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	27	25	16	27
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	30	27	19	30
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	23	21	12	23
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	23	21	13	24
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	18	15	7	18
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	24	22	14	25
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	25	22	14	25
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	18	16	7	18
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	27	24	16	27
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	26	23	15	26
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	22	20	11	22
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	27	24	16	27
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	21	18	10	21
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	20	17	9	20
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	31	28	20	31
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	22	20	11	23
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	21	19	10	21
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	33	30	22	33
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	24	22	13	25
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	23	20	12	23
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	28	25	17	28
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	21	18	10	21
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	29	27	19	30
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	22	19	11	22
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	27	24	16	27
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	31	29	21	32
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	23	21	12	23
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	29	26	18	29
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	22	19	11	22
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	20	18	9	20
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	19	17	8	20
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	25	22	14	25
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	22	19	11	22
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	21	19	10	22
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	26	24	15	26
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	23	20	12	23
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	23	20	12	23
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	22	19	11	22
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	22	19	11	22
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	20	17	9	20
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	23	21	12	24
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	23	20	12	23
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	23	20	12	23
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	25	22	14	25
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	25	22	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	24	21	13	24
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	22	19	11	22
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	21	18	10	21
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	21	19	10	22
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	25	22	14	25
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	21	19	10	22
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	23	20	12	23
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	27	24	16	27
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	23	21	12	24
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	25	22	14	25
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	22	19	11	22
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	23	20	12	23
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	20	18	9	20
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	24	22	13	25
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	24	21	13	24
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	21	18	10	21
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	27	24	16	27
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	26	23	15	26
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	22	20	12	23
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	21	18	10	21
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	16	13	5	16
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	24	21	13	24
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	21	18	10	21
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	18	15	7	18
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	25	22	14	25
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	22	20	11	23
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	20	18	9	21
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	26	23	15	26
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	22	20	11	22
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	21	19	10	22
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	23	21	12	24
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	23	21	12	23
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	22	19	11	22
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	24	22	14	25
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	25	22	14	25
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	22	19	11	22
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	26	23	15	26
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	21	18	10	21
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	21	18	10	21
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	17	15	7	18
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	19	16	8	19
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	22	20	11	23
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	22	19	11	22
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	18	16	8	19
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	20	17	9	20
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	24	21	13	24
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	23	20	12	23
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	19	17	8	20
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	22	19	11	22
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	29	27	18	30
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	17	14	6	17
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	22	19	11	22
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	29	27	19	30
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	18	15	7	18
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	24	21	13	24
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	29	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	7,50	19	16	8	19
315_C	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	7,50	25	23	14	25
316_A	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	1,50	29	26	18	29
316_A	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	1,50	25	22	14	25
316_A	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	1,50	16	13	5	16
316_B	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	4,50	29	27	18	30
316_B	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	4,50	23	21	12	24
316_B	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	4,50	17	15	7	18
316_C	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	7,50	29	27	18	29
316_C	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	7,50	25	23	14	26
316_C	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	7,50	19	16	8	19
317_A	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	1,50	31	28	20	31
317_A	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	1,50	25	22	14	26
317_A	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	1,50	19	16	8	19
317_A	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	1,50	22	19	11	22
317_B	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	4,50	31	28	20	31
317_B	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	4,50	24	21	13	24
317_B	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	4,50	20	18	9	21
317_B	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	4,50	23	20	12	23
317_C	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	7,50	31	28	20	31
317_C	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	7,50	26	23	15	26
317_C	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	7,50	22	19	11	22
317_C	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	7,50	24	21	13	24
318_A	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	1,50	28	25	17	28
318_A	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	1,50	20	17	9	20
318_A	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	1,50	21	18	10	21
318_B	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	4,50	28	26	17	29
318_B	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	4,50	20	17	9	20
318_B	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	4,50	22	20	12	23
318_C	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	7,50	28	26	18	29
318_C	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	7,50	22	19	12	23
318_C	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	7,50	24	21	13	24
319_A	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	1,50	28	25	17	28
319_A	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	1,50	17	13	6	17
319_A	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	1,50	18	15	7	18
319_B	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	4,50	28	26	18	29
319_B	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	4,50	19	15	8	19
319_B	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	4,50	19	16	8	19
319_C	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	7,50	29	26	18	29
319_C	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	7,50	20	16	10	20
319_C	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	7,50	20	18	10	21
320_A	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	1,50	26	23	15	26
320_A	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	1,50	15	13	5	16
320_A	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	1,50	20	17	9	20
320_B	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	4,50	26	23	15	26
320_B	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	4,50	18	15	7	18
320_B	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	4,50	22	20	12	23
320_C	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	7,50	26	24	15	26
320_C	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	7,50	20	17	9	20
320_C	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	7,50	24	21	13	24
321_A	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	1,50	22	20	11	22
321_A	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	1,50	18	15	7	18
321_A	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	1,50	16	13	5	16
321_B	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	4,50	22	19	11	22
321_B	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	4,50	19	16	8	19
321_B	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
321_C	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	7,50	23	20	12	23
321_C	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	7,50	22	19	12	23
321_C	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	7,50	21	18	10	21
322_A	Gebouw	[1/3]	112988,06	545291,75	1,50	21	18	10	21
322_A	Gebouw	[2/3]	112985,20	545280,70	1,50	17	14	6	17
322_A	Gebouw	[3/3]	112983,56	545287,02	1,50	20	17	9	20
322_B	Gebouw	[1/3]	112988,06	545291,75	4,50	22	19	11	22
322_B	Gebouw	[2/3]	112985,20	545280,70	4,50	21	18	10	21
322_B	Gebouw	[3/3]	112983,56	545287,02	4,50	23	21	12	23
322_C	Gebouw	[1/3]	112988,06	545291,75	7,50	23	20	12	23
322_C	Gebouw	[2/3]	112985,20	545280,70	7,50	23	20	12	23
322_C	Gebouw	[3/3]	112983,56	545287,02	7,50	24	22	14	25
323_A	Gebouw	[1/3]	112994,06	545290,18	1,50	21	18	10	21
323_A	Gebouw	[2/3]	112995,70	545283,86	1,50	18	15	7	18
323_A	Gebouw	[3/3]	112991,20	545279,13	1,50	21	17	10	21
323_B	Gebouw	[1/3]	112994,06	545290,18	4,50	21	18	10	21
323_B	Gebouw	[2/3]	112995,70	545283,86	4,50	23	19	12	23
323_B	Gebouw	[3/3]	112991,20	545279,13	4,50	21	18	11	22
323_C	Gebouw	[1/3]	112994,06	545290,18	7,50	23	20	12	23
323_C	Gebouw	[2/3]	112995,70	545283,86	7,50	24	20	13	24
323_C	Gebouw	[3/3]	112991,20	545279,13	7,50	22	19	12	22
324_A	Gebouw	[1/3]	113019,75	545306,46	1,50	21	18	10	21
324_A	Gebouw	[2/3]	113026,23	545307,33	1,50	18	15	7	18
324_A	Gebouw	[3/3]	113030,36	545302,26	1,50	22	18	11	22
324_B	Gebouw	[1/3]	113019,75	545306,46	4,50	22	20	11	23
324_B	Gebouw	[2/3]	113026,23	545307,33	4,50	20	17	9	20
324_B	Gebouw	[3/3]	113030,36	545302,26	4,50	22	18	12	22
324_C	Gebouw	[1/3]	113019,75	545306,46	7,50	25	22	14	25
324_C	Gebouw	[2/3]	113026,23	545307,33	7,50	22	19	11	22
324_C	Gebouw	[3/3]	113030,36	545302,26	7,50	23	19	12	23
325_A	Gebouw	[1/3]	113017,46	545300,70	1,50	21	18	10	21
325_A	Gebouw	[2/3]	113028,07	545296,49	1,50	21	18	11	22
325_A	Gebouw	[3/3]	113021,58	545295,63	1,50	17	14	6	17
325_B	Gebouw	[1/3]	113017,46	545300,70	4,50	22	20	11	23
325_B	Gebouw	[2/3]	113028,07	545296,49	4,50	22	18	11	22
325_B	Gebouw	[3/3]	113021,58	545295,63	4,50	19	17	8	20
325_C	Gebouw	[1/3]	113017,46	545300,70	7,50	24	21	13	24
325_C	Gebouw	[2/3]	113028,07	545296,49	7,50	22	18	12	22
325_C	Gebouw	[3/3]	113021,58	545295,63	7,50	22	19	11	22
326_A	Gebouw	[1/2]	112974,62	545271,87	1,50	20	17	9	20
326_A	Gebouw	[2/2]	112971,72	545260,83	1,50	14	11	3	14
326_B	Gebouw	[1/2]	112974,62	545271,87	4,50	23	20	12	23
326_B	Gebouw	[2/2]	112971,72	545260,83	4,50	16	13	5	16
326_C	Gebouw	[1/2]	112974,62	545271,87	7,50	24	21	13	24
326_C	Gebouw	[2/2]	112971,72	545260,83	7,50	18	15	7	18
327_A	Gebouw	[1/3]	112958,89	545268,90	1,50	18	16	7	18
327_A	Gebouw	[2/3]	112965,22	545270,54	1,50	20	17	9	20
327_A	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	1,50	14	11	3	14
327_B	Gebouw	[1/3]	112958,89	545268,90	4,50	20	17	9	20
327_B	Gebouw	[2/3]	112965,22	545270,54	4,50	21	19	10	21
327_B	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	4,50	16	13	5	16
327_C	Gebouw	[1/3]	112958,89	545268,90	7,50	22	20	11	23
327_C	Gebouw	[2/3]	112965,22	545270,54	7,50	23	21	12	23
327_C	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	7,50	18	15	7	18
328_A	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	1,50	22	19	12	23
328_A	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	1,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	23	20	13	24
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	16	13	5	16
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	24	21	14	24
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	18	16	8	19
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	18	15	7	18
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	14	11	3	14
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	19	17	8	20
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	16	13	5	16
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	23	20	12	23
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	18	15	7	18
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	18	15	7	18
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	5	1	-5	5
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	10	7	-1	10
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	20	17	9	20
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	8	4	-2	8
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	11	8	0	11
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	21	18	10	21
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	13	9	2	13
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	14	12	3	15
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	20	17	9	20
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	14	11	3	14
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	23	20	12	23
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	16	13	5	16
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	25	22	14	25
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	18	15	7	18
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	17	15	6	18
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	15	12	4	15
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	20	17	9	20
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	15	13	4	16
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	22	19	11	22
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	16	14	5	16
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	18	15	7	18
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	18	15	7	18
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	14	12	3	15
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	19	17	8	20
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	20	17	9	20
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	15	13	4	16
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	21	18	10	21
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	22	20	11	23
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	16	14	5	16
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	17	15	6	18
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	15	12	4	15
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	20	17	9	20
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	16	14	6	17
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	22	19	11	22
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	18	15	7	18
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	17	14	6	17
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	15	12	4	15
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	19	16	8	19
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	16	13	5	16
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	22	19	11	22
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	17	14	6	17
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	13	10	2	13
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	6	3	-5	6
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	17	14	6	17
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	8	5	-2	9	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	19	17	8	19	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	20	17	9	20	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	13	10	3	13	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	22	19	11	22	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	19	15	8	19	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	14	11	3	14	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	19	15	9	19	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	15	13	5	16	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	20	16	9	20	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	17	14	6	17	
344_A	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	1,50	51	48	40	51	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	24	22	13	24	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	46	43	35	46	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	51	49	41	52	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	46	43	35	46	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	26	23	15	26	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	47	44	36	47	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	51	49	41	52	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	47	44	36	47	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	28	26	18	29	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	47	45	36	48	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	51	48	40	51	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	30	27	19	30	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	52	49	41	52	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	32	29	21	32	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	46	44	36	47	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	52	49	41	52	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	33	30	22	33	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	47	44	36	47	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	51	48	40	51	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	30	27	19	30	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	52	49	41	52	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	47	44	36	47	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	31	29	20	32	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	52	49	41	52	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	47	44	36	47	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	33	30	22	33	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	51	48	40	51	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	20	17	9	20	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	51	49	41	52	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	45	42	34	45	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	22	19	11	22	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	46	43	35	46	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	51	49	41	52	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	45	43	34	46	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	23	20	13	24	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	47	44	36	47	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	51	48	40	51	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	31	27	20	31	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	52	48	41	52	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	47	43	36	47	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	32	28	22	32	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	45	42	35	46	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	51	48	41	52	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	47	43	36	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_C	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	7,50	33	29	23	33
348_C	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	7,50	46	43	35	46
349_A	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	1,50	50	46	39	50
349_A	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	1,50	45	41	35	45
349_A	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	1,50	25	22	15	25
349_B	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	4,50	51	47	40	51
349_B	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	4,50	46	42	36	46
349_B	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	4,50	28	25	18	28
349_B	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	4,50	45	42	34	45
349_C	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	7,50	51	47	40	51
349_C	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	7,50	46	42	36	46
349_C	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	7,50	32	28	21	32
349_C	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	7,50	46	43	35	46
350_A	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	1,50	38	34	28	38
350_A	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	1,50	28	25	17	28
350_A	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	1,50	37	33	26	37
350_B	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	4,50	40	36	30	40
350_B	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	4,50	24	21	13	24
350_B	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	4,50	32	30	21	33
350_B	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	4,50	40	36	29	40
350_C	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	7,50	40	36	30	40
350_C	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	7,50	27	24	17	28
350_C	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	7,50	37	34	26	37
350_C	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	7,50	42	38	31	42
351_A	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	1,50	36	32	26	36
351_A	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	1,50	31	28	20	31
351_B	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	4,50	38	34	28	38
351_B	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	4,50	29	26	19	29
351_B	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	4,50	34	31	23	34
351_B	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	4,50	30	27	19	30
351_C	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	7,50	39	35	28	39
351_C	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	7,50	32	28	21	32
351_C	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	7,50	37	34	26	37
351_C	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	7,50	32	29	21	32
352_A	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	1,50	38	35	27	38
352_A	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	1,50	38	36	28	39
352_A	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	1,50	25	23	15	26
352_B	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	4,50	40	37	29	40
352_B	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	4,50	41	38	30	41
352_B	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	4,50	30	27	19	30
352_B	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	4,50	29	26	18	29
352_C	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	7,50	41	38	30	41
352_C	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	7,50	42	39	31	42
352_C	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	7,50	34	31	23	34
352_C	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	7,50	31	28	20	31
353_A	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	1,50	35	32	24	35
353_A	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	1,50	27	24	16	27
353_B	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	4,50	36	34	25	36
353_B	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	4,50	29	26	18	29
353_B	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	4,50	21	18	10	21
353_C	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	7,50	37	35	27	38
353_C	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	7,50	32	29	21	32
353_C	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	7,50	23	21	12	24
354_A	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	1,50	32	29	21	32
354_A	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	1,50	24	21	13	24
354_B	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	4,50	33	31	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_B	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	4,50	26	23	15	26
354_C	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	7,50	35	32	24	35
354_C	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	7,50	28	26	18	29
355_A	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	1,50	34	30	24	34
355_A	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	1,50	31	28	20	31
355_B	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	4,50	36	32	26	36
355_B	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	4,50	27	24	16	27
355_B	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	4,50	33	30	22	33
355_B	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	4,50	31	29	21	32
355_C	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	7,50	37	33	26	37
355_C	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	7,50	29	26	19	30
355_C	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	7,50	35	33	25	36
355_C	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	7,50	34	31	23	34
356_A	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	1,50	30	26	20	30
356_A	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	1,50	30	27	19	30
356_B	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	4,50	32	28	21	32
356_B	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	4,50	32	29	21	32
356_B	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	4,50	31	28	20	31
356_C	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	7,50	33	29	23	33
356_C	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	7,50	33	31	22	34
356_C	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	7,50	32	30	22	33
357_A	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	1,50	32	28	21	32
357_A	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	1,50	27	24	16	27
357_B	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	4,50	33	29	23	33
357_B	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	4,50	25	22	14	25
357_B	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	4,50	29	26	18	29
357_C	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	7,50	34	30	24	34
357_C	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	7,50	27	24	17	28
357_C	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	7,50	32	29	21	32
358_A	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	1,50	34	32	24	35
358_A	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	1,50	26	23	16	27
358_B	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	4,50	37	34	26	37
358_B	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	4,50	29	26	18	29
358_B	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	4,50	29	26	18	29
358_C	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	7,50	38	35	27	38
358_C	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	7,50	33	30	22	33
358_C	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	7,50	32	29	22	33
359_A	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	1,50	32	28	22	32
359_A	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	1,50	27	24	16	27
359_B	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	4,50	34	30	23	34
359_B	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	4,50	22	19	12	23
359_B	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	4,50	29	26	18	29
359_B	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	4,50	22	19	11	22
359_C	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	7,50	35	31	24	35
359_C	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	7,50	25	22	15	26
359_C	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	7,50	31	28	20	31
359_C	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	7,50	26	23	15	26
360_A	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	1,50	31	27	21	31
360_A	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	1,50	23	20	12	23
360_B	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	4,50	32	28	22	32
360_B	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	4,50	20	17	9	20
360_B	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	4,50	25	22	14	25
360_B	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	4,50	22	19	11	22
360_C	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	7,50	33	29	22	33
360_C	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	7,50	24	21	13	24
360_C	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	7,50	27	24	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_C	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	7,50	25	22	14	25
361_A	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	1,50	31	27	20	31
361_A	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	1,50	23	20	12	23
361_B	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	4,50	31	27	21	31
361_B	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	4,50	20	17	9	20
361_B	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	4,50	25	22	14	25
361_B	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	4,50	21	18	11	22
361_C	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	7,50	32	28	22	32
361_C	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	7,50	23	20	12	23
361_C	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	7,50	28	25	17	28
361_C	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	7,50	24	21	14	25
362_A	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	1,50	29	25	19	29
362_A	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	1,50	23	19	13	23
362_A	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	1,50	22	20	12	23
362_B	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	4,50	30	26	20	30
362_B	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	4,50	18	15	7	18
362_B	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	4,50	24	21	13	24
362_B	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	4,50	22	19	11	22
362_C	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	7,50	31	27	20	31
362_C	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	7,50	21	18	10	21
362_C	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	7,50	27	24	16	27
362_C	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	7,50	24	21	13	24
363_A	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	1,50	17	15	7	18
363_A	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	1,50	23	20	12	23
363_B	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	4,50	18	16	7	19
363_B	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	4,50	21	19	10	21
363_B	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	4,50	25	22	14	25
363_B	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	4,50	22	19	11	22
363_C	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	7,50	21	19	10	22
363_C	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	7,50	24	22	13	25
363_C	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	7,50	27	25	17	28
363_C	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	7,50	25	23	15	26
364_A	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	1,50	18	15	7	18
364_A	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	1,50	31	29	21	32
364_A	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	1,50	27	25	16	28
364_B	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	4,50	19	17	9	20
364_B	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	4,50	32	29	21	32
364_B	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	4,50	28	25	17	28
364_B	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	4,50	21	18	10	21
364_C	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	7,50	21	18	10	21
364_C	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	7,50	32	29	21	32
364_C	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	7,50	29	27	18	30
364_C	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	7,50	25	22	14	25
365_A	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	1,50	16	13	5	16
365_A	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	1,50	23	20	12	23
365_A	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	1,50	19	16	8	19
365_B	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	4,50	16	14	5	17
365_B	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	4,50	22	20	12	23
365_B	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	4,50	25	22	14	25
365_B	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	4,50	21	18	10	21
365_C	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	7,50	18	15	7	18
365_C	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	7,50	25	23	14	26
365_C	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	7,50	27	24	16	27
365_C	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	7,50	25	22	14	25
366_A	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	1,50	24	21	13	24
366_A	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	1,50	31	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	1,50	24	21	13	24
366_B	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	4,50	24	21	13	24
366_B	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	4,50	33	30	22	33
366_B	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	4,50	25	22	14	25
366_C	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	7,50	25	22	14	25
366_C	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	7,50	34	31	23	34
366_C	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	7,50	26	24	16	27
367_A	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	1,50	32	30	22	33
367_A	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	1,50	25	23	15	26
367_B	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	4,50	34	31	23	34
367_B	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	4,50	28	25	17	28
367_B	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	4,50	27	24	16	28
367_C	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	7,50	35	33	24	36
367_C	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	7,50	29	26	18	29
367_C	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	7,50	30	27	19	30
83_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	12	9	1	12
83_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	--	--	--	--
83_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	12	9	1	12
83_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	15	12	4	15
83_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	14	11	3	14
83_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	--	--	--	--
83_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	14	11	3	14
83_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	17	14	6	17
83_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	15	13	4	15
83_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	--	--	--	--
83_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	14	12	3	15
83_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	18	16	7	18
84_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	18	15	7	18
84_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	11	8	0	11
84_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	17	14	6	17
84_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	18	15	7	18
84_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	19	17	8	20
84_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	12	10	1	12
84_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	14	11	3	14
84_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	17	14	6	17
84_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	20	17	9	20
84_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	13	10	2	13
84_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	15	13	4	16
84_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	18	15	7	18
85_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	12	10	1	13
85_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	--	--	--	--
85_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	13	10	2	13
85_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	15	12	4	15
85_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	15	12	4	15
85_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	--	--	--	--
85_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	14	12	3	14
85_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	16	14	5	17
85_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	16	13	5	16
85_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	--	--	--	--
85_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	14	12	3	15
85_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	17	15	6	17
86_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	16	13	5	16
86_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	14	11	3	14
86_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	--	--	--	--
86_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	11	9	0	12
86_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	16	13	5	16
86_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	--	--	--	--
86_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	13	11	2	14
86_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	18	15	7	18
86_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	17	14	6	17
86_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	--	--	--	--
86_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	14	11	3	14
87_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	15	12	4	15
87_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	12	10	1	12
87_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	16	14	6	17
87_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	17	14	6	17
87_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	15	12	4	15
87_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	13	11	2	14
87_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	18	15	7	18
87_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	16	13	5	16
87_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	17	14	6	17
87_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	13	11	2	14
87_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	18	16	7	19
87_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	17	14	6	17
88_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	18	16	7	18
88_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	15	13	4	15
88_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	15	12	4	15
88_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	20	17	9	20
88_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	19	17	8	19
88_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	17	14	6	17
88_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	16	13	5	16
88_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	17	15	6	18
88_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	19	17	8	20
88_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	17	15	6	18
88_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	18	15	7	18
88_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	17	14	6	17
89_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	25	22	14	25
89_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	15	12	4	15
89_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	13	11	2	14
89_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	27	24	16	27
89_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	26	23	15	26
89_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	16	13	5	16
89_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	15	12	4	15
89_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	25	23	14	25
89_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	26	23	15	26
89_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	17	14	6	17
89_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	18	16	7	19
89_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	25	22	14	25
90_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	15	12	4	15
90_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	22	19	11	22
90_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	19	16	8	19
90_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	17	14	6	17
90_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	15	13	4	15
90_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	24	21	13	24
90_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	20	17	9	20
90_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	16	13	5	16
90_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	19	17	8	19
90_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	24	21	13	24
90_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	24	21	13	24
90_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	16	14	5	16
91_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	13	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	--	--	--	--
91_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	8	6	-3	8
91_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	16	14	6	17
91_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	17	14	6	17
91_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	--	--	--	--
91_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	10	8	-1	10
91_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	18	15	7	18
91_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	18	15	7	18
91_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	--	--	--	--
91_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	11	9	0	11
91_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	19	16	8	19
92_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	15	12	4	15
92_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	12	10	1	13
92_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	--	--	--	--
92_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	11	8	0	11
92_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	17	14	6	17
92_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	14	12	3	14
92_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	--	--	--	--
92_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	13	10	2	13
92_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	18	15	7	18
92_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	15	12	4	15
92_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	--	--	--	--
92_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	14	11	3	14
93_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	11	9	0	12
93_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	--	--	--	--
93_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	15	13	4	15
93_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	21	19	11	22
93_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	13	11	2	14
93_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	--	--	--	--
93_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	23	20	12	23
93_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	23	20	12	23
93_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	15	12	4	15
93_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	--	--	--	--
93_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	23	21	12	24
93_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	24	21	13	24
94_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	14	11	3	14
94_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	12	9	1	12
94_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	--	--	--	--
94_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	9	7	-2	10
94_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	16	13	5	16
94_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	13	11	2	14
94_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	--	--	--	--
94_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	12	9	1	12
94_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	18	15	7	18
94_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	14	12	3	14
94_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	--	--	--	--
94_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	15	13	4	15
95_A	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	1,50	17	14	6	17
95_A	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	1,50	10	7	-1	10
95_A	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	1,50	12	10	1	13
95_B	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	4,50	17	14	6	17
95_B	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	4,50	9	7	-2	10
95_B	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	4,50	14	11	3	14
95_C	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	7,50	17	15	7	18
95_C	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	7,50	10	8	-1	11
95_C	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	7,50	13	11	2	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Prins Clauslaan/Koningsbrink  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	14	11	3	14
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	16	13	5	16
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	12	10	1	13
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	17	14	6	17
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	16	14	5	17
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	14	12	3	14
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	18	16	7	18
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	17	14	6	17
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	14	12	3	14
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	14	11	3	14
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	10	7	-1	10
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	13	11	2	14
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	16	13	5	16
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	10	8	-1	10
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	16	13	5	16
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	16	14	5	16
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	11	8	0	11
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	16	13	5	16
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	15	13	4	15
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	14	11	3	14
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	14	11	3	14
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	16	14	5	17
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	15	13	4	16
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	16	13	5	16
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	17	15	6	18
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	16	13	5	16
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	16	13	5	16
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	16	13	5	16
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	9	6	-2	9
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	22	19	11	22
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	15	12	4	15
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	9	6	-2	9
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	25	23	14	26
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	16	13	5	16
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	14	11	3	14
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	26	23	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	1,50	11	8	1	11
100_A	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	1,50	5	1	-5	5
100_A	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	1,50	-4	-8	-15	-4
100_B	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	4,50	17	13	7	17
100_B	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	4,50	8	4	-3	8
100_B	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	4,50	-3	-7	-13	-3
100_C	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	7,50	19	15	8	19
100_C	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	7,50	12	8	2	12
100_C	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	7,50	-3	-7	-14	-3
101_A	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	1,50	12	8	1	12
101_A	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	1,50	6	2	-4	6
101_A	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	1,50	11	8	1	11
101_B	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	4,50	14	10	4	14
101_B	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	4,50	12	8	1	12
101_B	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	4,50	15	11	5	15
101_C	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	7,50	16	12	6	16
101_C	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	7,50	14	11	4	15
101_C	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	7,50	16	12	5	16
102_A	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	1,50	5	1	-6	5
102_A	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	1,50	1	-3	-9	1
102_A	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	1,50	7	3	-3	7
102_B	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	4,50	8	5	-2	9
102_B	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	4,50	5	1	-5	5
102_B	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	4,50	14	11	4	14
102_C	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	7,50	12	9	2	12
102_C	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	7,50	11	7	1	11
102_C	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	7,50	16	12	5	16
103_A	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	1,50	11	8	1	11
103_A	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	1,50	3	-1	-8	3
103_A	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	1,50	-6	-9	-16	-5
103_B	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	4,50	15	11	5	15
103_B	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	4,50	--	--	--	--
103_B	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	4,50	-5	-9	-15	-5
103_C	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	7,50	18	15	8	18
103_C	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	7,50	--	--	--	--
103_C	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	7,50	-4	-8	-14	-4
104_A	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	1,50	5	1	-6	5
104_A	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	1,50	11	8	1	11
104_A	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	1,50	-4	-8	-15	-4
104_B	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	4,50	15	11	5	15
104_B	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	4,50	15	11	4	15
104_B	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	4,50	-4	-8	-14	-4
104_C	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	7,50	17	13	7	17
104_C	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	7,50	17	13	7	17
104_C	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	7,50	-3	-7	-13	-3
105_A	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	1,50	4	0	-6	4
105_A	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	1,50	4	0	-7	4
105_A	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	1,50	--	--	--	--
105_A	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	1,50	4	0	-7	4
105_B	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	4,50	8	4	-3	8
105_B	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	4,50	7	4	-3	8
105_B	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	4,50	--	--	--	--
105_B	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	4,50	6	2	-5	6
105_C	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	7,50	15	11	5	15
105_C	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	7,50	15	11	5	15
105_C	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	6	2	-4	6	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	--	--	--	--	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	9	5	-2	9	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	7	3	-4	7	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	--	--	--	--	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	18	14	7	18	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	8	4	-3	8	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	--	--	--	--	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	19	15	8	19	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	13	10	3	13	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	4	0	-7	4	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	--	--	--	--	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	5	1	-5	5	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	7	3	-3	7	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	--	--	--	--	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	8	4	-2	8	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	12	9	2	13	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	--	--	--	--	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	14	10	4	14	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	7	3	-3	7	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	-6	-10	-16	-6	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	6	3	-4	6	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	10	6	0	10	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	-5	-9	-15	-5	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	8	4	-2	8	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	16	12	5	16	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	-4	-8	-14	-4	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	-1	-5	-11	0	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	9	5	-2	9	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	7	3	-3	7	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	0	-4	-10	0	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	16	12	5	16	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	10	6	0	10	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	2	-2	-8	2	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	16	12	5	16	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	16	12	6	16	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	-1	-6	-12	-1	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	13	10	3	13	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	16	12	5	16	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	17	13	6	17	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	15	12	5	15	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	17	14	7	18	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	17	13	7	17	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	18	14	7	18	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	18	14	8	18	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	23	19	12	23	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	23	20	13	23	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	23	19	12	23	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	25	22	15	25	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	12	9	2	12	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	15	11	5	15	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	15	11	5	15	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	18	14	8	18	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	21	17	10	21	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	23	20	13	24	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	15	11	4	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	13	9	3	13
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	15	12	5	16
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	18	14	7	18
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	16	12	5	16
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	17	13	6	17
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	22	19	12	23
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	21	17	10	21
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	21	17	10	21
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	13	10	3	13
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	16	12	5	16
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	17	13	6	17
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	15	12	5	15
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	17	14	7	18
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	17	13	7	17
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	18	14	7	18
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	18	14	8	18
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	23	19	12	23
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	23	20	13	23
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	23	19	12	23
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	25	22	15	25
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	13	9	3	13
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	11	7	0	11
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	6	2	-5	6
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	13	9	3	13
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	16	12	5	16
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	14	11	4	14
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	7	3	-4	7
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	15	12	5	15
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	22	18	11	22
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	20	17	10	20
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	12	8	1	12
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	22	18	11	22
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	15	12	5	16
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	30	26	19	30
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	27	24	17	27
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	22	18	12	22
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	18	14	8	18
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	30	26	20	30
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	28	24	17	28
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	23	19	12	23
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	23	20	13	23
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	30	27	20	31
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	28	24	17	28
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	24	20	13	24
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	13	9	2	13
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	18	14	8	18
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	20	16	9	20
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	17	13	6	17
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	19	15	8	19
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	16	12	5	16
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	18	14	7	18
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	21	18	11	22
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	18	15	8	18
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	23	20	13	23
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	22	18	11	22
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	24	20	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
116_C	Gebouw [4/5]	112930,52	545342,65	7,50	27	23	16	27	
116_C	Gebouw [5/5]	112933,66	545338,43	7,50	24	20	14	24	
117_A	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	1,50	12	8	2	12	
117_A	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	1,50	10	6	0	10	
117_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	1,50	12	8	1	12	
117_A	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	1,50	14	10	3	14	
117_B	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	4,50	15	11	5	15	
117_B	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	4,50	13	9	3	13	
117_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	4,50	15	12	5	16	
117_B	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	4,50	17	13	7	17	
117_C	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	7,50	20	17	10	21	
117_C	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	7,50	19	15	9	19	
117_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	7,50	21	17	11	21	
117_C	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	7,50	23	19	12	23	
118_A	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	1,50	12	8	2	12	
118_A	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	1,50	11	8	1	12	
118_A	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	1,50	7	3	-3	7	
118_B	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	4,50	16	12	5	16	
118_B	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	4,50	15	11	5	15	
118_B	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	4,50	11	7	1	11	
118_C	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	7,50	22	18	11	22	
118_C	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	7,50	21	17	10	21	
118_C	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	7,50	17	13	6	17	
119_A	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	1,50	10	7	0	11	
119_A	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	1,50	16	12	6	16	
119_B	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	4,50	13	9	2	13	
119_B	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	4,50	19	15	8	19	
119_C	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	7,50	20	16	9	20	
119_C	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	7,50	24	20	13	24	
120_A	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	1,50	12	8	1	12	
120_A	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	1,50	16	13	6	17	
120_B	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	4,50	15	11	4	15	
120_B	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	4,50	18	15	8	19	
120_C	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	7,50	21	18	11	21	
120_C	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	7,50	24	20	14	24	
121_A	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	1,50	11	8	1	11	
121_A	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	1,50	15	11	4	15	
121_B	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	4,50	14	10	3	14	
121_B	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	4,50	18	14	7	18	
121_C	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	7,50	20	16	9	20	
121_C	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	7,50	24	20	13	24	
122_A	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	1,50	9	6	-1	9	
122_A	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	1,50	13	9	3	13	
122_B	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	4,50	12	8	1	12	
122_B	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	4,50	15	12	5	16	
122_C	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	7,50	18	14	8	18	
122_C	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	7,50	21	17	11	21	
123_A	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	1,50	11	7	1	11	
123_A	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	1,50	12	8	1	12	
123_B	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	4,50	14	10	3	14	
123_B	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	4,50	14	10	4	14	
123_C	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	7,50	21	17	10	21	
123_C	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	7,50	20	16	10	20	
124_A	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	1,50	16	12	5	16	
124_A	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	1,50	17	13	7	17	
124_B	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	4,50	19	15	8	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
124_B	Gebouw [2/2]		112877,27	545295,55	4,50	19	15	8	19
124_C	Gebouw [1/2]		112887,32	545293,82	7,50	24	20	13	24
124_C	Gebouw [2/2]		112877,27	545295,55	7,50	24	21	14	24
125_A	Gebouw [1/2]		112888,24	545299,14	1,50	16	12	5	16
125_A	Gebouw [2/2]		112878,19	545300,87	1,50	17	13	6	17
125_B	Gebouw [1/2]		112888,24	545299,14	4,50	19	15	9	19
125_B	Gebouw [2/2]		112878,19	545300,87	4,50	19	15	9	19
125_C	Gebouw [1/2]		112888,24	545299,14	7,50	25	21	15	25
125_C	Gebouw [2/2]		112878,19	545300,87	7,50	25	21	14	25
126_A	Gebouw [1/2]		112889,15	545304,47	1,50	15	12	5	16
126_A	Gebouw [2/2]		112879,10	545306,19	1,50	17	13	6	17
126_B	Gebouw [1/2]		112889,15	545304,47	4,50	19	15	8	19
126_B	Gebouw [2/2]		112879,10	545306,19	4,50	19	15	8	19
126_C	Gebouw [1/2]		112889,15	545304,47	7,50	24	20	13	24
126_C	Gebouw [2/2]		112879,10	545306,19	7,50	24	20	13	24
127_A	Gebouw [1/2]		112890,07	545309,79	1,50	16	12	5	16
127_A	Gebouw [2/2]		112880,01	545311,51	1,50	14	10	3	14
127_B	Gebouw [1/2]		112890,07	545309,79	4,50	19	15	9	19
127_B	Gebouw [2/2]		112880,01	545311,51	4,50	16	12	6	16
127_C	Gebouw [1/2]		112890,07	545309,79	7,50	24	21	14	24
127_C	Gebouw [2/2]		112880,01	545311,51	7,50	20	17	10	21
128_A	Gebouw [1/2]		112890,98	545315,11	1,50	15	11	5	15
128_A	Gebouw [2/2]		112880,93	545316,84	1,50	17	13	6	17
128_B	Gebouw [1/2]		112890,98	545315,11	4,50	18	15	8	19
128_B	Gebouw [2/2]		112880,93	545316,84	4,50	18	14	8	18
128_C	Gebouw [1/2]		112890,98	545315,11	7,50	24	20	13	24
128_C	Gebouw [2/2]		112880,93	545316,84	7,50	23	20	13	24
129_A	Gebouw [1/5]		112888,68	545345,19	1,50	15	11	4	15
129_A	Gebouw [2/5]		112893,00	545348,20	1,50	18	14	7	18
129_A	Gebouw [3/5]		112895,82	545342,03	1,50	15	11	4	15
129_A	Gebouw [4/5]		112891,36	545337,06	1,50	10	6	-1	10
129_B	Gebouw [1/5]		112888,68	545345,19	4,50	14	11	4	15
129_B	Gebouw [2/5]		112893,00	545348,20	4,50	20	16	9	20
129_B	Gebouw [3/5]		112895,82	545342,03	4,50	18	14	7	18
129_B	Gebouw [4/5]		112891,36	545337,06	4,50	13	9	2	13
129_B	Gebouw [5/5]		112888,15	545339,68	4,50	10	7	0	11
129_C	Gebouw [1/5]		112888,68	545345,19	7,50	20	16	9	20
129_C	Gebouw [2/5]		112893,00	545348,20	7,50	25	21	14	25
129_C	Gebouw [3/5]		112895,82	545342,03	7,50	23	19	12	23
129_C	Gebouw [4/5]		112891,36	545337,06	7,50	19	15	8	19
129_C	Gebouw [5/5]		112888,15	545339,68	7,50	17	13	6	17
130_A	Gebouw [1/2]		112942,85	545266,92	1,50	13	9	2	13
130_A	Gebouw [2/2]		112920,62	545267,15	1,50	16	12	6	16
130_B	Gebouw [1/2]		112942,85	545266,92	4,50	15	11	4	15
130_B	Gebouw [2/2]		112920,62	545267,15	4,50	19	15	9	19
130_C	Gebouw [1/2]		112942,85	545266,92	7,50	21	17	10	21
130_C	Gebouw [2/2]		112920,62	545267,15	7,50	24	20	14	24
131_A	Gebouw [2/5]		112872,74	545340,24	1,50	13	9	3	13
131_A	Gebouw [3/5]		112870,10	545346,37	1,50	12	8	1	12
131_A	Gebouw [4/5]		112874,73	545351,31	1,50	19	15	8	19
131_A	Gebouw [5/5]		112877,87	545347,09	1,50	17	13	6	17
131_B	Gebouw [1/5]		112876,62	545341,70	4,50	19	16	9	20
131_B	Gebouw [2/5]		112872,74	545340,24	4,50	16	13	6	17
131_B	Gebouw [3/5]		112870,10	545346,37	4,50	9	5	-2	9
131_B	Gebouw [4/5]		112874,73	545351,31	4,50	21	18	11	21
131_B	Gebouw [5/5]		112877,87	545347,09	4,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_C	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	7,50	24	21	14	25	
131_C	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	7,50	23	19	12	23	
131_C	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	7,50	13	10	3	13	
131_C	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	7,50	27	23	16	27	
131_C	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	7,50	23	20	13	24	
132_A	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	1,50	6	2	-5	6	
132_A	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	1,50	11	7	0	11	
132_A	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	1,50	16	12	5	16	
132_A	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	1,50	15	12	5	16	
132_B	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	4,50	17	13	7	17	
132_B	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	4,50	9	5	-1	9	
132_B	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	4,50	13	9	3	13	
132_B	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	4,50	19	15	8	19	
132_B	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	4,50	19	15	8	19	
132_C	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	7,50	22	18	12	22	
132_C	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	7,50	15	12	5	16	
132_C	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	7,50	21	17	10	21	
132_C	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	7,50	24	20	14	24	
132_C	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	7,50	24	20	13	24	
133_A	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	1,50	12	8	2	12	
133_A	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	1,50	11	7	0	11	
133_B	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	4,50	15	11	5	15	
133_B	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	4,50	14	10	3	14	
133_C	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	7,50	20	17	10	20	
133_C	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	7,50	19	16	9	20	
134_A	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	1,50	14	10	3	14	
134_A	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	1,50	11	7	1	11	
134_B	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	4,50	17	14	7	17	
134_B	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	4,50	13	10	3	14	
134_C	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	7,50	23	20	13	23	
134_C	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	7,50	19	16	9	19	
135_A	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	1,50	13	9	2	13	
135_A	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	1,50	10	6	0	10	
135_B	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	4,50	16	12	6	16	
135_B	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	4,50	13	9	3	13	
135_C	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	7,50	23	19	12	23	
135_C	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	7,50	19	15	9	19	
136_A	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	1,50	14	11	4	15	
136_A	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	1,50	11	7	1	11	
136_B	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	4,50	18	14	8	18	
136_B	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	4,50	14	11	4	15	
136_C	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	7,50	24	21	14	25	
136_C	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	7,50	21	17	10	21	
137_A	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	1,50	11	7	1	11	
137_A	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	1,50	12	8	1	12	
137_B	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	4,50	14	10	4	14	
137_B	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	4,50	15	11	4	15	
137_C	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	7,50	21	17	10	21	
137_C	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	7,50	20	16	9	20	
138_A	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	1,50	13	9	2	13	
138_A	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	1,50	13	10	3	14	
138_B	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	4,50	14	11	4	14	
138_B	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	4,50	16	13	6	17	
138_C	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	7,50	21	17	10	21	
138_C	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	7,50	21	18	11	22	
139_A	Gebouw [1/2]	112809,25	545272,05	1,50	12	8	2	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	12	8	2	12
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	14	10	4	14
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	14	11	4	14
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	20	16	9	20
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	20	16	9	20
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	23	20	13	23
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	26	23	16	27
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	-6	-10	-16	-6
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	14	10	3	14
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	24	21	14	24
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	27	23	16	27
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	-4	-8	-14	-4
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	15	11	4	15
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	16	12	6	16
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	25	22	15	26
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	27	23	17	27
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	-3	-8	-14	-3
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	21	17	10	21
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	21	17	10	21
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	14	10	4	14
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	9	5	-2	9
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	18	14	7	18
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	12	8	1	12
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	24	20	13	24
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	17	14	7	18
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	14	10	4	14
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	11	7	1	11
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	18	14	7	18
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	14	11	4	14
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	23	20	13	23
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	20	17	10	20
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	12	9	2	12
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	15	11	5	15
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	15	11	5	15
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	18	14	8	18
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	21	17	10	21
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	22	19	12	23
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	13	9	2	13
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	16	12	5	16
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	16	12	5	16
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	19	15	8	19
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	22	18	11	22
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	24	20	13	24
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	12	8	2	12
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	7	3	-4	7
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	15	11	4	15
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	15	11	5	15
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	7	3	-3	7
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	17	13	7	17
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	21	17	10	21
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	13	9	3	13
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	22	18	12	22
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	14	10	4	14
146_A	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	1,50	12	8	1	12
146_A	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	1,50	15	11	5	15
146_A	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	1,50	16	12	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	18	14	7	18
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	15	11	5	15
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	17	14	7	17
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	18	14	7	18
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	18	14	7	18
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	22	19	12	22
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	19	16	9	19
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	23	19	12	23
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	22	19	12	22
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	23	19	12	23
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	14	10	4	14
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	17	13	7	17
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	12	9	2	13
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	8	4	-2	8
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	17	13	6	17
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	19	16	9	20
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	16	12	5	16
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	-2	-6	-12	-2
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	14	11	4	15
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	24	21	14	24
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	26	23	16	27
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	21	17	10	21
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	-1	-5	-11	-1
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	21	17	10	21
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	12	8	2	12
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	16	12	6	16
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	13	9	2	13
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	10	6	-1	10
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	15	11	5	15
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	19	15	9	19
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	15	12	5	15
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	13	9	2	13
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	14	10	4	14
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	22	18	11	22
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	25	22	15	25
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	21	17	11	21
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	18	15	8	18
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	20	16	10	20
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	15	11	5	15
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	12	8	1	12
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	17	13	7	17
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	15	11	4	15
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	22	18	12	22
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	20	17	10	20
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	--	--	--	--
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	--	--	--	--
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	6	2	-4	6
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	4	0	-6	4
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	--	--	--	--
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	--	--	--	--
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	10	6	-1	10
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	8	4	-2	8
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	--	--	--	--
150_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	--	--	--	--
150_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	15	12	5	16
150_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	13	10	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	1,50	6	2	-4	6
151_A	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	1,50	--	--	--	--
151_A	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	1,50	7	3	-4	7
151_A	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	1,50	8	4	-2	8
151_B	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	4,50	9	6	-1	10
151_B	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	4,50	--	--	--	--
151_B	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	4,50	10	7	0	10
151_B	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	4,50	8	4	-3	8
151_C	Gebouw	[1/4]	112699,86	545110,35	7,50	16	12	5	16
151_C	Gebouw	[2/4]	112694,59	545114,28	7,50	--	--	--	--
151_C	Gebouw	[3/4]	112700,44	545117,29	7,50	17	13	6	17
151_C	Gebouw	[4/4]	112705,71	545113,35	7,50	13	10	3	13
152_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	--	--	--	--
152_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	--	--	--	--
152_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	6	2	-4	6
152_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	4	0	-6	4
152_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	--	--	--	--
152_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	--	--	--	--
152_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	10	6	-1	10
152_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	8	4	-2	8
152_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	--	--	--	--
152_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	--	--	--	--
152_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	15	12	5	16
152_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	13	10	3	13
153_A	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	1,50	5	1	-5	5
153_A	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	1,50	4	0	-7	4
153_A	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	1,50	--	--	--	--
153_A	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	1,50	--	--	--	--
153_B	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	4,50	9	5	-2	9
153_B	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	4,50	8	4	-3	8
153_B	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	4,50	--	--	--	--
153_B	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	4,50	--	--	--	--
153_C	Gebouw	[1/4]	112721,04	545078,38	7,50	14	11	4	14
153_C	Gebouw	[2/4]	112723,60	545072,33	7,50	13	9	3	13
153_C	Gebouw	[3/4]	112717,03	545072,69	7,50	--	--	--	--
153_C	Gebouw	[4/4]	112714,47	545078,75	7,50	--	--	--	--
154_A	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	1,50	8	4	-2	8
154_A	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	1,50	15	11	4	15
154_A	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	1,50	16	12	6	16
154_A	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	1,50	12	8	2	12
154_B	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	4,50	11	7	1	11
154_B	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	4,50	20	17	10	20
154_B	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	4,50	21	17	11	21
154_B	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	4,50	15	11	5	15
154_C	Gebouw	[1/4]	112758,03	545219,93	7,50	16	13	6	17
154_C	Gebouw	[2/4]	112753,29	545224,67	7,50	23	20	13	23
154_C	Gebouw	[3/4]	112755,86	545230,87	7,50	26	22	15	26
154_C	Gebouw	[4/4]	112760,60	545226,12	7,50	20	17	10	20
155_A	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	1,50	11	7	1	11
155_A	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	1,50	10	6	0	10
155_A	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	1,50	9	5	-1	9
155_B	Gebouw	[1/4]	112773,71	545092,50	4,50	10	6	-1	10
155_B	Gebouw	[2/4]	112768,84	545088,08	4,50	16	12	6	16
155_B	Gebouw	[3/4]	112767,02	545094,40	4,50	12	8	1	12
155_B	Gebouw	[4/4]	112771,89	545098,82	4,50	12	8	2	12
155_C	Gebouw	[1/4]	112773,71	545092,50	7,50	15	12	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_C	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	7,50	22	18	12	22	
155_C	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	7,50	17	14	7	17	
155_C	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	7,50	18	14	8	18	
156_A	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	1,50	12	9	2	13	
156_A	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	1,50	7	3	-4	7	
156_A	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	1,50	17	14	7	18	
156_A	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	1,50	16	12	5	16	
156_B	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	4,50	13	9	3	13	
156_B	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	4,50	10	6	0	10	
156_B	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	4,50	22	18	11	22	
156_B	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	4,50	18	14	7	18	
156_C	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	7,50	19	15	8	19	
156_C	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	7,50	17	13	6	17	
156_C	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	7,50	26	23	16	26	
156_C	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	7,50	23	19	12	23	
157_A	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	1,50	8	5	-2	9	
157_A	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	1,50	4	1	-6	4	
157_B	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	4,50	11	7	1	11	
157_B	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	4,50	9	5	-2	9	
157_C	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	7,50	17	13	6	17	
157_C	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	7,50	10	7	0	10	
158_A	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	1,50	12	8	1	12	
158_A	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	1,50	0	-4	-10	0	
158_B	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	4,50	15	11	4	15	
158_B	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	4,50	3	-1	-8	3	
158_C	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	7,50	20	17	10	20	
158_C	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	7,50	5	1	-5	5	
159_A	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	1,50	11	7	1	11	
159_A	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	1,50	11	7	0	11	
159_A	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	1,50	-6	-10	-16	-6	
159_B	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	4,50	15	11	4	15	
159_B	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	4,50	13	10	3	14	
159_B	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	4,50	-2	-6	-12	-2	
159_C	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	7,50	20	16	10	20	
159_C	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	7,50	20	16	9	20	
159_C	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	7,50	0	-4	-10	0	
160_A	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	1,50	15	11	5	15	
160_A	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	1,50	9	5	-1	9	
160_A	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	1,50	6	2	-4	6	
160_B	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	4,50	19	15	8	19	
160_B	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	4,50	12	8	2	12	
160_B	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	4,50	10	6	-1	10	
160_C	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	7,50	26	22	15	26	
160_C	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	7,50	18	14	7	18	
160_C	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	7,50	12	8	1	12	
161_A	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	1,50	11	7	0	11	
161_A	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	1,50	11	7	1	11	
161_B	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	4,50	13	9	3	13	
161_B	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	4,50	14	11	4	14	
161_C	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	7,50	19	16	9	19	
161_C	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	7,50	21	17	10	21	
162_A	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	1,50	10	6	0	10	
162_A	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	1,50	10	6	0	10	
162_B	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	4,50	12	9	2	13	
162_B	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	4,50	13	9	2	13	
162_C	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	7,50	18	15	8	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	18	14	7	18
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	9	5	-1	9
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	11	7	0	11
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	12	8	1	12
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	14	10	3	14
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	17	14	7	17
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	19	16	9	20
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	9	5	-2	9
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	11	7	0	11
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	12	9	2	12
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	13	9	3	13
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	18	15	8	18
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	18	15	8	19
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	9	5	-2	9
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	10	6	0	10
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	12	9	2	12
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	10	6	0	10
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	19	15	8	19
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	15	12	5	16
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	10	6	0	10
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	12	8	1	12
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	13	10	3	14
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	13	9	2	13
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	20	16	10	20
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	18	14	7	18
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	11	7	1	11
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	10	7	0	11
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	11	7	1	11
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	13	9	2	13
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	14	10	3	14
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	13	10	3	13
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	19	15	8	19
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	21	17	10	21
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	19	16	9	19
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	6	3	-4	7
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	11	7	0	11
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	11	8	1	12
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	11	7	1	11
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	2	-2	-8	2
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	14	10	4	14
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	15	11	5	15
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	13	9	2	13
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	10	6	-1	10
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	18	15	8	18
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	21	17	10	21
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	18	15	8	19
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	5	1	-6	5
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	1	-3	-9	1
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	10	6	-1	10
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	9	5	-1	9
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	8	4	-2	8
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	4	0	-6	4
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	13	9	3	13
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	9	5	-1	9
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	15	11	5	15
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	7	4	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
169_C	Gebouw [3/4]		112703,14	545142,65	7,50	19	15	8	19
169_C	Gebouw [4/4]		112707,99	545138,21	7,50	15	11	4	15
170_A	Gebouw [1/4]		112741,81	545224,98	1,50	11	8	1	12
170_A	Gebouw [2/4]		112737,16	545220,14	1,50	8	4	-2	8
170_A	Gebouw [3/4]		112730,91	545222,58	1,50	12	9	2	13
170_A	Gebouw [4/4]		112735,56	545227,42	1,50	16	12	6	16
170_B	Gebouw [1/4]		112741,81	545224,98	4,50	15	11	5	15
170_B	Gebouw [2/4]		112737,16	545220,14	4,50	11	7	1	11
170_B	Gebouw [3/4]		112730,91	545222,58	4,50	16	12	5	16
170_B	Gebouw [4/4]		112735,56	545227,42	4,50	21	18	11	21
170_C	Gebouw [1/4]		112741,81	545224,98	7,50	20	17	10	20
170_C	Gebouw [2/4]		112737,16	545220,14	7,50	16	13	6	17
170_C	Gebouw [3/4]		112730,91	545222,58	7,50	23	20	13	23
170_C	Gebouw [4/4]		112735,56	545227,42	7,50	26	22	15	26
171_A	Gebouw [1/2]		112936,82	545178,37	1,50	15	11	4	15
171_A	Gebouw [2/2]		112936,19	545167,19	1,50	--	--	--	--
171_B	Gebouw [1/2]		112936,82	545178,37	4,50	18	15	8	18
171_B	Gebouw [2/2]		112936,19	545167,19	4,50	--	--	--	--
171_C	Gebouw [1/2]		112936,82	545178,37	7,50	24	21	14	25
171_C	Gebouw [2/2]		112936,19	545167,19	7,50	--	--	--	--
172_A	Gebouw [1/2]		112942,51	545178,05	1,50	16	12	5	16
172_A	Gebouw [2/2]		112941,88	545166,86	1,50	5	2	-5	6
172_B	Gebouw [1/2]		112942,51	545178,05	4,50	18	15	8	18
172_B	Gebouw [2/2]		112941,88	545166,86	4,50	--	--	--	--
172_C	Gebouw [1/2]		112942,51	545178,05	7,50	25	21	14	25
172_C	Gebouw [2/2]		112941,88	545166,86	7,50	--	--	--	--
173_A	Gebouw [1/2]		112910,98	545108,65	1,50	12	8	2	12
173_A	Gebouw [2/2]		112910,07	545097,48	1,50	--	--	--	--
173_B	Gebouw [1/2]		112910,98	545108,65	4,50	15	12	5	15
173_B	Gebouw [2/2]		112910,07	545097,48	4,50	--	--	--	--
173_C	Gebouw [1/2]		112910,98	545108,65	7,50	21	18	11	22
173_C	Gebouw [2/2]		112910,07	545097,48	7,50	--	--	--	--
174_A	Gebouw [1/3]		112888,25	545110,49	1,50	12	8	2	12
174_A	Gebouw [2/3]		112887,35	545099,33	1,50	4	0	-6	4
174_A	Gebouw [3/3]		112884,86	545105,15	1,50	8	4	-3	8
174_B	Gebouw [1/3]		112888,25	545110,49	4,50	15	11	4	15
174_B	Gebouw [2/3]		112887,35	545099,33	4,50	7	4	-3	8
174_B	Gebouw [3/3]		112884,86	545105,15	4,50	11	7	1	11
174_C	Gebouw [1/3]		112888,25	545110,49	7,50	20	16	10	20
174_C	Gebouw [2/3]		112887,35	545099,33	7,50	11	8	1	11
174_C	Gebouw [3/3]		112884,86	545105,15	7,50	17	13	6	17
175_A	Gebouw [1/2]		112893,93	545110,03	1,50	10	6	-1	10
175_A	Gebouw [2/2]		112893,03	545098,86	1,50	--	--	--	--
175_B	Gebouw [1/2]		112893,93	545110,03	4,50	13	9	3	13
175_B	Gebouw [2/2]		112893,03	545098,86	4,50	--	--	--	--
175_C	Gebouw [1/2]		112893,93	545110,03	7,50	19	15	8	19
175_C	Gebouw [2/2]		112893,03	545098,86	7,50	--	--	--	--
176_A	Gebouw [1/2]		112758,89	545134,05	1,50	12	8	1	12
176_A	Gebouw [2/2]		112756,41	545123,13	1,50	2	-1	-8	2
176_B	Gebouw [1/2]		112758,89	545134,05	4,50	14	11	4	14
176_B	Gebouw [2/2]		112756,41	545123,13	4,50	3	-1	-7	3
176_C	Gebouw [1/2]		112758,89	545134,05	7,50	20	16	10	20
176_C	Gebouw [2/2]		112756,41	545123,13	7,50	5	1	-6	5
177_A	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	1,50	11	7	1	11
177_A	Gebouw [2/2]		112761,97	545121,87	1,50	4	0	-7	4
177_B	Gebouw [1/2]		112764,45	545132,79	4,50	15	11	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	4,50	4	0	-6	4
177_C	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	7,50	21	17	10	21
177_C	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	7,50	7	3	-3	7
178_A	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	1,50	12	8	1	12
178_A	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	1,50	8	4	-2	8
178_B	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	4,50	16	12	5	16
178_B	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	4,50	12	8	1	12
178_C	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	7,50	21	18	11	22
178_C	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	7,50	17	13	6	17
179_A	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	1,50	9	5	-1	9
179_A	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	1,50	4	0	-6	4
179_B	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	4,50	13	9	3	13
179_B	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	4,50	8	4	-3	8
179_C	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	7,50	19	15	8	19
179_C	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	7,50	13	9	3	13
180_A	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	1,50	13	9	2	13
180_A	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	1,50	--	--	--	--
180_B	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	4,50	15	11	5	15
180_B	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	4,50	--	--	--	--
180_C	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	7,50	21	17	11	21
180_C	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	7,50	--	--	--	--
181_A	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	1,50	10	6	0	10
181_A	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	1,50	--	--	--	--
181_A	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	1,50	-6	-9	-16	-5
181_A	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	1,50	12	9	2	12
181_B	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	4,50	13	10	3	14
181_B	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	4,50	--	--	--	--
181_B	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	4,50	-7	-11	-17	-7
181_B	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	4,50	16	12	5	16
181_C	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	7,50	20	16	9	20
181_C	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	7,50	--	--	--	--
181_C	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	7,50	-7	-10	-17	-7
181_C	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	7,50	22	18	11	22
182_A	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	1,50	7	3	-4	7
182_A	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	1,50	11	7	0	11
182_A	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	1,50	16	13	6	17
182_A	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	1,50	12	8	1	12
182_B	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	4,50	10	6	0	10
182_B	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	4,50	14	10	4	14
182_B	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	4,50	21	17	11	21
182_B	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	4,50	15	12	5	16
182_C	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	7,50	16	12	5	16
182_C	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	7,50	20	16	10	20
182_C	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	7,50	25	21	15	25
182_C	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	7,50	21	17	10	21
183_A	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	1,50	11	7	0	11
183_A	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	1,50	11	7	0	11
183_A	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	1,50	1	-2	-9	1
183_B	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	4,50	13	10	3	13
183_B	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	4,50	14	10	4	14
183_B	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	4,50	0	-4	-11	0
183_C	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	7,50	19	16	9	20
183_C	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	7,50	20	16	10	20
183_C	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	7,50	3	0	-7	4
184_A	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	1,50	10	6	0	10
184_A	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	1,50	5	2	-5	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	10	7	0	11
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	13	9	2	13
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	6	2	-4	6
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	14	10	3	14
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	19	15	8	19
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	10	6	-1	10
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	20	16	10	20
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	12	8	2	12
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	--	--	--	--
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	15	11	5	15
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	--	--	--	--
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	21	17	10	21
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	--	--	--	--
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	8	4	-2	8
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	8	4	-3	8
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	3	-1	-7	3
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	12	8	1	12
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	11	7	0	11
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	3	-1	-7	3
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	17	13	6	17
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	17	13	7	17
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	7	3	-4	7
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	11	7	1	11
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	10	6	0	10
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	16	12	5	16
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	15	11	4	15
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	12	8	1	12
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	14	10	3	14
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	20	16	10	20
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	17	13	6	17
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	17	13	7	17
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	20	16	9	20
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	24	21	14	24
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	22	19	12	22
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	3	-1	-7	3
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	15	12	5	16
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	22	18	11	22
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	25	21	14	25
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	4	1	-6	4
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	22	19	12	23
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	23	19	12	23
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	25	22	15	25
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	11	7	0	11
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	26	22	15	26
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	25	21	14	25
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	25	22	15	25
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	9	5	-2	9
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	16	12	6	16
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	16	12	6	16
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	14	11	4	15
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	12	8	1	12
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	19	15	8	19
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	19	16	9	20
189_B	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	4,50	16	12	6	16
189_C	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	7,50	18	14	7	18
189_C	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	7,50	25	22	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	7,50	26	22	15	26
189_C	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	7,50	22	18	11	22
190_A	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	1,50	13	9	2	13
190_A	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	1,50	24	20	14	24
190_B	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	4,50	16	12	6	16
190_B	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	4,50	24	21	14	25
190_C	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	7,50	22	18	12	22
190_C	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	7,50	24	21	14	25
191_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	9	6	-1	9
191_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	--	--	--	--
191_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	8	4	-3	8
191_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	7	3	-4	7
191_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	14	11	4	14
191_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	--	--	--	--
191_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	11	7	1	11
191_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	10	6	-1	10
191_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	16	13	6	16
191_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	--	--	--	--
191_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	15	11	4	15
191_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	15	11	5	15
192_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	6	2	-4	6
192_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	6	2	-4	6
192_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	-9	-13	-19	-9
192_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	-5	-9	-15	-5
192_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	9	5	-1	9
192_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	9	5	-1	9
192_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	-7	-11	-17	-7
192_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	-4	-8	-14	-4
192_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	13	9	3	13
192_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	13	10	3	14
192_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	-7	-11	-18	-7
192_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	-3	-7	-14	-3
193_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	5	1	-5	5
193_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	--	--	--	--
193_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	2	-2	-9	2
193_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	9	5	-2	9
193_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	9	5	-1	9
193_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	--	--	--	--
193_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	-2	-6	-12	-2
193_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	12	8	2	12
193_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	15	11	5	15
193_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	--	--	--	--
193_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	-4	-8	-14	-4
193_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	16	13	6	16
194_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	6	2	-4	6
194_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	2	-2	-8	2
194_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	--	--	--	--
194_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	8	4	-3	8
194_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	9	5	-2	9
194_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	6	2	-4	6
194_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	--	--	--	--
194_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	10	6	0	10
194_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	12	8	2	12
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	12	8	1	12
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	--	--	--	--
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	14	10	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	1	-3	-10	1
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	10	6	-1	10
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	11	7	1	11
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	7	3	-4	7
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	6	2	-5	6
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	14	10	3	14
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	17	13	6	17
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	10	6	-1	10
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	7	3	-3	7
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	-1	-5	-12	-1
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	16	12	5	16
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	16	12	5	16
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	15	11	4	15
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	11	7	1	11
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	1	-3	-9	1
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	13	9	2	13
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	18	14	7	18
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	14	10	4	14
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	-3	-7	-14	-3
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	16	12	5	16
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	16	13	6	17
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	19	16	9	19
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	2	-1	-8	3
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	-4	-8	-14	-4
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	14	10	3	14
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	14	10	3	14
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	2	-2	-8	3
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	-1	-5	-12	-1
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	20	16	9	20
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	17	13	7	17
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	5	1	-6	5
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	1	-3	-9	1
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	17	13	7	17
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	20	16	9	20
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	11	7	0	11
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	-2	-6	-12	-2
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	3	-1	-7	3
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	9	6	-1	9
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	13	10	3	14
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	11	8	1	11
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	7	3	-3	7
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	16	12	5	16
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	18	14	8	18
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	14	11	4	14
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	13	9	2	13
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	-7	-11	-17	-7
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	17	13	6	17
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	17	13	6	17
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	3	-1	-7	3
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	--	--	--	--
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	-6	-10	-16	-6
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	2	-2	-9	2
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	7	3	-3	7
199_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	--	--	--	--
199_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	-2	-6	-12	-2
199_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	5	1	-5	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	13	10	3	13
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	--	--	--	--
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	2	-2	-9	2
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	11	7	0	11
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	8	4	-3	8
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	7	3	-3	7
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	--	--	--	--
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	6	2	-4	6
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	6	2	-5	6
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	10	7	0	11
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	--	--	--	--
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	10	6	0	10
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	11	7	1	11
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	15	12	5	16
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	--	--	--	--
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	16	12	6	16
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	3	-1	-7	3
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	--	--	--	--
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	11	7	0	11
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	11	8	1	11
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	7	3	-3	7
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	--	--	--	--
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	9	6	-1	10
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	17	13	6	17
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	13	9	2	13
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	--	--	--	--
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	14	10	3	14
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	19	15	8	19
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	7	3	-4	7
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	5	1	-5	5
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	--	--	--	--
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	9	6	-1	9
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	14	11	4	14
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	9	5	-2	9
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	--	--	--	--
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	13	9	3	13
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	17	13	6	17
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	15	12	5	15
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	--	--	--	--
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	15	11	5	15
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	8	4	-3	8
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	--	--	--	--
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	9	5	-1	9
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	12	8	2	12
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	9	5	-2	9
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	--	--	--	--
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	12	8	2	12
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	15	11	5	15
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	14	10	3	14
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	--	--	--	--
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	18	14	8	18
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	22	18	11	22
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	9	5	-1	9
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	6	2	-5	6
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	12	8	2	12
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	10	7	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	4,50	1	-3	-10	1
204_B	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	4,50	14	11	4	15
204_C	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	7,50	16	12	5	16
204_C	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	7,50	7	3	-4	7
204_C	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	7,50	20	16	9	20
205_A	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	1,50	8	4	-2	8
205_A	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	1,50	12	8	2	12
205_A	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	1,50	11	7	1	11
205_B	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	4,50	10	6	-1	10
205_B	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	4,50	16	12	5	16
205_B	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	4,50	13	9	3	13
205_C	Gebouw	[1/3]	112785,24	545084,01	7,50	17	13	6	17
205_C	Gebouw	[2/3]	112783,64	545090,34	7,50	22	18	12	22
205_C	Gebouw	[3/3]	112788,18	545095,00	7,50	19	16	9	19
206_A	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	1,50	7	3	-3	7
206_A	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	1,50	4	0	-6	4
206_A	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	1,50	11	7	1	11
206_B	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	4,50	8	4	-2	8
206_B	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	4,50	-4	-8	-15	-4
206_B	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	4,50	14	10	4	14
206_C	Gebouw	[1/3]	112817,36	545079,49	7,50	14	10	3	14
206_C	Gebouw	[2/3]	112812,81	545074,83	7,50	-4	-8	-14	-4
206_C	Gebouw	[3/3]	112815,76	545085,82	7,50	20	16	10	20
207_A	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	1,50	3	-1	-7	3
207_A	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	1,50	10	6	-1	10
207_A	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	1,50	10	6	-1	10
207_B	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	4,50	-1	-5	-12	-1
207_B	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	4,50	13	9	2	13
207_B	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	4,50	13	10	3	13
207_C	Gebouw	[1/3]	112806,80	545076,45	7,50	5	2	-5	5
207_C	Gebouw	[2/3]	112805,21	545082,77	7,50	18	14	8	18
207_C	Gebouw	[3/3]	112809,75	545087,43	7,50	19	15	8	19
208_A	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	1,50	11	8	1	12
208_A	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	1,50	4	0	-7	4
208_A	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	1,50	13	9	3	13
208_B	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	4,50	12	8	2	12
208_B	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	4,50	0	-3	-10	0
208_B	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	4,50	16	13	6	17
208_C	Gebouw	[1/3]	112842,45	545075,13	7,50	20	16	9	20
208_C	Gebouw	[2/3]	112838,79	545069,75	7,50	5	2	-5	5
208_C	Gebouw	[3/3]	112839,78	545081,09	7,50	23	19	13	23
209_A	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	1,50	2	-2	-8	2
209_A	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	1,50	11	7	1	11
209_A	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	1,50	13	9	3	13
209_B	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	4,50	2	-2	-8	2
209_B	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	4,50	15	11	4	15
209_B	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	4,50	17	13	6	17
209_C	Gebouw	[1/3]	112832,59	545070,30	7,50	9	5	-2	9
209_C	Gebouw	[2/3]	112829,92	545076,26	7,50	21	17	11	21
209_C	Gebouw	[3/3]	112833,58	545081,64	7,50	23	19	13	23
210_A	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	1,50	11	7	1	11
210_A	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	1,50	11	7	0	11
210_A	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	1,50	11	7	0	11
210_B	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	4,50	14	10	3	14
210_B	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	4,50	16	12	5	16
210_B	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	4,50	13	9	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	21	17	10	21
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	21	17	11	21
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	18	15	8	18
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	7	3	-4	7
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	8	4	-2	8
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	11	7	1	11
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	11	8	1	11
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	10	6	0	10
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	15	11	4	15
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	16	12	5	16
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	16	12	5	16
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	21	17	10	21
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	7	3	-3	7
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	5	1	-5	5
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	6	2	-5	6
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	8	4	-2	8
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	9	5	-1	9
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	10	6	-1	10
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	14	10	3	14
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	15	12	5	15
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	15	12	5	15
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	-3	-7	-14	-3
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	3	-1	-7	3
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	8	4	-2	8
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	1	-3	-10	1
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	6	3	-4	7
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	9	5	-1	9
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	7	4	-3	8
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	12	8	1	12
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	14	11	4	15
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	5	1	-6	5
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	--	--	--	--
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	10	6	0	10
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	9	5	-1	9
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	--	--	--	--
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	12	9	2	13
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	15	12	5	15
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	--	--	--	--
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	18	15	8	18
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	--	--	--	--
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	0	-3	-10	1
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	11	7	1	11
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	--	--	--	--
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	3	-1	-8	3
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	14	10	4	14
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	--	--	--	--
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	6	2	-4	6
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	21	17	10	21
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	5	1	-5	5
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	--	--	--	--
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	11	7	1	11
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	11	7	0	11
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	--	--	--	--
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	14	10	3	14
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	18	15	8	19
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
216_C	Gebouw [3/3]	112765,87	545052,31	7,50	20	16	9	20	
217_A	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	1,50	--	--	--	--	
217_A	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	1,50	6	2	-5	6	
217_A	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	1,50	9	5	-2	9	
217_B	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	4,50	--	--	--	--	
217_B	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	4,50	7	3	-4	7	
217_B	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	4,50	12	8	2	12	
217_C	Gebouw [1/3]	112754,30	545046,47	7,50	--	--	--	--	
217_C	Gebouw [2/3]	112754,91	545052,97	7,50	13	10	3	13	
217_C	Gebouw [3/3]	112760,75	545055,85	7,50	18	14	7	18	
218_A	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	1,50	5	1	-5	5	
218_A	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	1,50	--	--	--	--	
218_A	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	1,50	13	9	2	13	
218_B	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	4,50	9	5	-1	9	
218_B	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	4,50	--	--	--	--	
218_B	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	4,50	15	11	5	15	
218_C	Gebouw [1/3]	112807,25	545037,55	7,50	14	10	3	14	
218_C	Gebouw [2/3]	112804,04	545031,89	7,50	--	--	--	--	
218_C	Gebouw [3/3]	112804,10	545043,26	7,50	22	18	11	22	
219_A	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	1,50	--	--	--	--	
219_A	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	1,50	7	3	-4	7	
219_A	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	1,50	11	8	1	12	
219_B	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	4,50	--	--	--	--	
219_B	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	4,50	12	8	1	12	
219_B	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	4,50	15	11	5	15	
219_C	Gebouw [1/3]	112797,82	545031,93	7,50	--	--	--	--	
219_C	Gebouw [2/3]	112794,67	545037,64	7,50	17	13	6	17	
219_C	Gebouw [3/3]	112797,88	545043,30	7,50	21	18	11	21	
220_A	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	1,50	6	2	-5	6	
220_A	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--	
220_A	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	1,50	11	7	0	11	
220_B	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	4,50	10	6	-1	10	
220_B	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--	
220_B	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	4,50	14	10	4	14	
220_C	Gebouw [1/3]	112832,23	545039,78	7,50	15	11	4	15	
220_C	Gebouw [2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--	
220_C	Gebouw [3/3]	112828,25	545044,96	7,50	21	17	10	21	
221_A	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--	
221_A	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	1,50	7	3	-3	7	
221_A	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	1,50	12	8	2	12	
221_B	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--	
221_B	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	4,50	11	7	1	11	
221_B	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	4,50	14	11	4	14	
221_C	Gebouw [1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--	
221_C	Gebouw [2/3]	112819,77	545037,98	7,50	17	13	6	17	
221_C	Gebouw [3/3]	112822,09	545044,06	7,50	21	17	11	21	
222_A	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	1,50	7	3	-3	7	
222_A	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	1,50	--	--	--	--	
222_A	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	1,50	12	8	1	12	
222_B	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	4,50	10	7	0	10	
222_B	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	4,50	--	--	--	--	
222_B	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	4,50	15	11	4	15	
222_C	Gebouw [1/3]	112856,25	545045,89	7,50	17	13	6	17	
222_C	Gebouw [2/3]	112854,73	545039,54	7,50	--	--	--	--	
222_C	Gebouw [3/3]	112851,66	545050,53	7,50	21	18	11	22	
223_A	Gebouw [1/3]	112848,73	545037,88	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_A	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	1,50	10	6	-1	10
223_A	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	1,50	10	6	0	10
223_B	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	4,50	--	--	--	--
223_B	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	4,50	13	10	3	13
223_B	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	4,50	13	9	3	13
223_C	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	7,50	--	--	--	--
223_C	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	7,50	19	15	8	19
223_C	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	7,50	19	15	8	19
224_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	6	2	-5	6
224_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--
224_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	11	7	0	11
224_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	10	6	-1	10
224_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--
224_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	14	10	4	14
224_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	15	11	4	15
224_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--
224_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	21	17	10	21
225_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--
225_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	7	3	-3	7
225_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	12	8	2	12
225_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--
225_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	11	7	1	11
225_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	14	11	4	14
225_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--
225_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	17	13	6	17
225_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	21	17	11	21
226_A	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	1,50	5	1	-6	5
226_A	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	1,50	--	--	--	--
226_A	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	1,50	7	4	-3	8
226_A	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	1,50	10	7	0	11
226_B	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	4,50	9	5	-2	9
226_B	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	4,50	--	--	--	--
226_B	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	4,50	11	7	1	11
226_B	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	4,50	14	10	3	14
226_C	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	7,50	14	10	4	14
226_C	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	7,50	--	--	--	--
226_C	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	7,50	16	12	5	16
226_C	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	7,50	20	16	9	20
227_A	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	1,50	5	2	-5	6
227_A	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	1,50	--	--	--	--
227_A	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	1,50	5	1	-5	5
227_A	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	1,50	9	5	-1	9
227_B	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	4,50	9	6	-1	9
227_B	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	4,50	--	--	--	--
227_B	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	4,50	9	5	-2	9
227_B	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	4,50	13	9	2	13
227_C	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	7,50	15	11	4	15
227_C	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	7,50	--	--	--	--
227_C	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	7,50	15	11	4	15
227_C	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	7,50	18	15	8	18
228_A	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	1,50	--	--	--	--
228_A	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	1,50	11	8	1	11
228_A	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	1,50	13	9	2	13
228_B	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	4,50	--	--	--	--
228_B	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	4,50	15	11	4	15
228_B	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	4,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_C	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	7,50	--	--	--	--	--
228_C	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	7,50	22	18	11	22	22
228_C	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	7,50	23	19	12	23	23
229_A	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	1,50	8	4	-2	8	8
229_A	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	1,50	--	--	--	--	--
229_A	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	1,50	9	6	-1	9	9
229_A	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	1,50	7	3	-4	7	7
229_B	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	4,50	11	7	1	11	11
229_B	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	4,50	--	--	--	--	--
229_B	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	4,50	12	8	1	12	12
229_B	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	4,50	10	6	-1	10	10
229_C	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	7,50	18	14	8	18	18
229_C	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	7,50	--	--	--	--	--
229_C	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	7,50	18	15	8	18	18
229_C	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	7,50	17	13	6	17	17
230_A	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	1,50	5	1	-5	5	5
230_A	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	1,50	3	-1	-7	3	3
230_A	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	1,50	12	8	2	12	12
230_B	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	4,50	9	5	-1	9	9
230_B	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	4,50	5	1	-5	5	5
230_B	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	4,50	15	11	5	15	15
230_C	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	7,50	14	10	3	14	14
230_C	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	7,50	13	9	2	13	13
230_C	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	7,50	22	18	11	22	22
231_A	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	1,50	8	5	-2	8	8
231_A	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	1,50	6	2	-5	6	6
231_A	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	1,50	8	4	-3	8	8
231_B	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	4,50	12	8	1	12	12
231_B	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	4,50	9	5	-1	9	9
231_B	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	4,50	11	7	1	11	11
231_C	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	7,50	17	13	6	17	17
231_C	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	7,50	14	11	4	14	14
231_C	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	7,50	16	12	5	16	16
232_A	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	1,50	10	6	0	10	10
232_A	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	1,50	11	7	1	11	11
232_A	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	1,50	11	7	0	11	11
232_B	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	4,50	14	10	3	14	14
232_B	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	4,50	13	9	3	13	13
232_B	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	4,50	14	10	4	14	14
232_C	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	7,50	19	15	9	19	19
232_C	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	7,50	19	16	9	19	19
232_C	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	7,50	21	17	10	21	21
233_A	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	1,50	2	-2	-9	2	2
233_A	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	1,50	10	6	-1	10	10
233_A	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	1,50	12	8	1	12	12
233_A	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	1,50	11	7	0	11	11
233_B	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	4,50	2	-2	-8	2	2
233_B	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	4,50	13	9	2	13	13
233_B	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	4,50	15	11	4	15	15
233_B	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	4,50	13	9	2	13	13
233_C	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	7,50	6	2	-5	6	6
233_C	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	7,50	17	14	7	17	17
233_C	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	7,50	20	16	9	20	20
233_C	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	7,50	19	15	8	19	19
234_A	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	1,50	6	2	-5	6	6
234_A	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	1,50	8	4	-2	8	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
234_A	Gebouw [3/4]		112704,48	545157,43	1,50	4	0	-6	4
234_A	Gebouw [4/4]		112709,86	545153,78	1,50	9	5	-2	9
234_B	Gebouw [1/4]		112703,92	545151,15	4,50	3	-1	-7	3
234_B	Gebouw [2/4]		112698,54	545154,80	4,50	11	8	1	11
234_B	Gebouw [3/4]		112704,48	545157,43	4,50	1	-3	-10	1
234_B	Gebouw [4/4]		112709,86	545153,78	4,50	8	4	-2	8
234_C	Gebouw [1/4]		112703,92	545151,15	7,50	10	6	-1	10
234_C	Gebouw [2/4]		112698,54	545154,80	7,50	17	13	7	17
234_C	Gebouw [3/4]		112704,48	545157,43	7,50	4	1	-6	5
234_C	Gebouw [4/4]		112709,86	545153,78	7,50	15	11	4	15
235_A	Gebouw [1/4]		112730,39	545140,76	1,50	8	4	-2	8
235_A	Gebouw [2/4]		112732,16	545134,52	1,50	3	-1	-7	3
235_A	Gebouw [3/4]		112727,88	545129,67	1,50	10	7	0	10
235_A	Gebouw [4/4]		112726,11	545135,92	1,50	7	3	-3	7
235_B	Gebouw [1/4]		112730,39	545140,76	4,50	12	8	1	12
235_B	Gebouw [2/4]		112732,16	545134,52	4,50	3	-1	-7	3
235_B	Gebouw [3/4]		112727,88	545129,67	4,50	14	10	3	14
235_B	Gebouw [4/4]		112726,11	545135,92	4,50	11	7	0	11
235_C	Gebouw [1/4]		112730,39	545140,76	7,50	17	13	7	17
235_C	Gebouw [2/4]		112732,16	545134,52	7,50	7	3	-4	7
235_C	Gebouw [3/4]		112727,88	545129,67	7,50	19	15	8	19
235_C	Gebouw [4/4]		112726,11	545135,92	7,50	16	13	6	16
236_A	Gebouw [1/4]		112736,35	545139,36	1,50	10	6	0	10
236_A	Gebouw [2/4]		112738,12	545133,11	1,50	8	4	-2	8
236_A	Gebouw [3/4]		112733,84	545128,26	1,50	9	6	-1	9
236_A	Gebouw [4/4]		112732,07	545134,51	1,50	2	-2	-9	2
236_B	Gebouw [1/4]		112736,35	545139,36	4,50	12	8	2	12
236_B	Gebouw [2/4]		112738,12	545133,11	4,50	12	8	1	12
236_B	Gebouw [3/4]		112733,84	545128,26	4,50	12	8	2	12
236_B	Gebouw [4/4]		112732,07	545134,51	4,50	2	-2	-9	2
236_C	Gebouw [1/4]		112736,35	545139,36	7,50	17	14	7	17
236_C	Gebouw [2/4]		112738,12	545133,11	7,50	17	13	7	17
236_C	Gebouw [3/4]		112733,84	545128,26	7,50	17	13	7	17
236_C	Gebouw [4/4]		112732,07	545134,51	7,50	5	2	-5	6
237_A	Gebouw [1/4]		112733,01	545174,17	1,50	6	2	-4	6
237_A	Gebouw [2/4]		112735,08	545168,01	1,50	0	-4	-11	0
237_A	Gebouw [3/4]		112731,05	545162,96	1,50	3	-1	-7	3
237_A	Gebouw [4/4]		112728,97	545169,11	1,50	2	-1	-8	2
237_B	Gebouw [1/4]		112733,01	545174,17	4,50	10	6	0	10
237_B	Gebouw [2/4]		112735,08	545168,01	4,50	0	-4	-10	0
237_B	Gebouw [3/4]		112731,05	545162,96	4,50	5	1	-5	5
237_B	Gebouw [4/4]		112728,97	545169,11	4,50	6	2	-5	6
237_C	Gebouw [1/4]		112733,01	545174,17	7,50	15	11	5	15
237_C	Gebouw [2/4]		112735,08	545168,01	7,50	4	0	-6	4
237_C	Gebouw [3/4]		112731,05	545162,96	7,50	10	6	-1	10
237_C	Gebouw [4/4]		112728,97	545169,11	7,50	9	6	-1	10
238_A	Gebouw [1/4]		112739,03	545173,06	1,50	10	6	0	10
238_A	Gebouw [2/4]		112741,11	545166,90	1,50	13	9	2	13
238_A	Gebouw [3/4]		112737,07	545161,85	1,50	7	3	-3	7
238_A	Gebouw [4/4]		112735,00	545168,00	1,50	2	-2	-8	2
238_B	Gebouw [1/4]		112739,03	545173,06	4,50	14	10	3	14
238_B	Gebouw [2/4]		112741,11	545166,90	4,50	15	11	5	15
238_B	Gebouw [3/4]		112737,07	545161,85	4,50	10	6	0	10
238_B	Gebouw [4/4]		112735,00	545168,00	4,50	3	-1	-8	3
238_C	Gebouw [1/4]		112739,03	545173,06	7,50	20	16	9	20
238_C	Gebouw [2/4]		112741,11	545166,90	7,50	21	17	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	17	14	7	17
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	6	2	-4	6
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	12	8	1	12
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	5	2	-5	6
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	10	6	0	10
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	11	7	1	11
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	16	12	5	16
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	6	2	-4	6
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	13	9	3	13
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	15	11	4	15
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	21	18	11	21
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	10	6	-1	10
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	20	16	9	20
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	20	17	10	20
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	10	6	0	10
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	11	7	1	11
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	11	8	1	11
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	2	-2	-8	2
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	14	10	4	14
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	13	9	3	13
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	15	11	4	15
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	3	-1	-8	3
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	20	16	10	20
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	19	15	8	19
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	21	17	10	21
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	6	2	-4	6
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	10	6	0	10
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	12	8	1	12
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	11	7	1	11
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	9	6	-1	10
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	14	10	4	14
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	15	11	4	15
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	15	11	4	15
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	13	9	3	13
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	20	16	10	20
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	21	17	10	21
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	20	17	10	20
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	19	16	9	19
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	11	7	0	11
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	12	9	2	12
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	8	4	-3	8
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	10	6	0	10
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	15	11	4	15
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	16	12	5	16
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	10	6	0	10
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	15	11	4	15
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	20	16	10	20
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	22	19	12	23
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	17	13	6	17
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	20	17	10	20
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	11	7	0	11
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	6	3	-4	6
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	10	6	0	10
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	13	9	2	13
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	14	10	3	14
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	6	2	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	13	9	3	13
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	16	12	5	16
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	20	17	10	21
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	10	6	-1	10
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	19	16	9	20
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	21	18	11	22
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	8	4	-3	8
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	7	3	-4	7
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	12	8	2	12
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	1	-2	-9	1
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	11	7	1	11
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	9	6	-1	9
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	15	11	4	15
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	1	-3	-10	1
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	16	13	6	17
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	16	13	6	16
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	21	17	10	21
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	4	1	-6	5
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	13	9	2	13
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	7	4	-3	7
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	--	--	--	--
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	16	12	5	16
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	13	9	3	13
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	--	--	--	--
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	22	18	12	22
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	21	17	10	21
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	--	--	--	--
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	9	6	-1	10
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	9	5	-2	9
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	1	-3	-9	1
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	12	8	1	12
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	11	7	0	11
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	4	0	-6	4
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	17	14	7	17
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	18	14	7	18
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	9	5	-2	9
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	12	8	1	12
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	12	8	1	12
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	8	4	-3	8
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	15	11	4	15
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	14	10	4	14
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	11	7	0	11
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	21	17	10	21
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	21	17	10	21
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	18	15	8	19
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	10	6	0	10
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	8	4	-2	8
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	10	6	0	10
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	12	8	1	12
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	11	8	1	12
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	12	8	2	12
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	17	14	7	17
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	18	15	8	18
248_C	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	7,50	19	15	8	19
249_A	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	1,50	11	8	1	12
249_A	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	1,50	11	7	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
249_A	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	1,50	9	5	-2	9	
249_B	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	4,50	14	10	4	14	
249_B	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	4,50	12	9	2	13	
249_B	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	4,50	12	8	1	12	
249_C	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	7,50	19	16	9	20	
249_C	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	7,50	19	15	8	19	
249_C	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	7,50	19	15	8	19	
250_A	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	1,50	11	7	1	11	
250_A	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	1,50	6	3	-4	7	
250_A	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	1,50	10	6	-1	10	
250_B	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	4,50	13	9	3	13	
250_B	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	4,50	10	6	-1	10	
250_B	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	4,50	11	8	1	11	
250_C	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	7,50	19	15	8	19	
250_C	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	7,50	15	12	5	16	
250_C	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	7,50	17	14	7	17	
251_A	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	1,50	12	8	1	12	
251_A	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	1,50	10	6	0	10	
251_A	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	1,50	-4	-8	-15	-4	
251_B	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	4,50	14	11	4	15	
251_B	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	4,50	11	7	0	11	
251_B	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	4,50	0	-4	-11	0	
251_C	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	7,50	20	16	9	20	
251_C	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	7,50	16	12	6	16	
251_C	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	7,50	6	2	-5	6	
252_A	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	1,50	14	10	3	14	
252_A	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	1,50	17	14	7	17	
252_A	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	1,50	-21	-26	-31	-21	
252_B	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	4,50	14	11	4	14	
252_B	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	4,50	18	14	7	18	
252_B	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	4,50	-19	-24	-30	-19	
252_C	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	7,50	20	17	10	20	
252_C	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	7,50	18	14	7	18	
252_C	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	7,50	-19	-24	-29	-19	
253_A	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	1,50	13	9	2	13	
253_A	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	1,50	12	8	1	12	
253_A	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	1,50	20	16	10	20	
253_B	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	4,50	15	11	4	15	
253_B	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	4,50	15	11	5	15	
253_B	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	4,50	20	17	10	20	
253_C	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	7,50	21	17	10	21	
253_C	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	7,50	21	17	10	21	
253_C	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	7,50	20	17	10	20	
254_A	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	1,50	13	9	3	13	
254_A	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	1,50	12	8	2	12	
254_A	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	1,50	23	20	13	23	
254_A	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	1,50	9	5	-2	9	
254_B	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	4,50	14	10	3	14	
254_B	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	4,50	16	12	5	16	
254_B	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	4,50	23	20	13	24	
254_B	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	4,50	11	8	1	11	
254_C	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	7,50	19	15	9	19	
254_C	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	7,50	21	17	11	21	
254_C	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	7,50	24	20	13	24	
254_C	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	7,50	16	13	6	17	
255_A	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	1,50	13	9	3	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	1,50	12	8	2	12
255_A	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	1,50	4	0	-7	4
255_A	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	1,50	--	--	--	--
255_B	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	4,50	12	9	2	13
255_B	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	4,50	15	11	4	15
255_B	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	4,50	7	4	-3	8
255_B	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	4,50	--	--	--	--
255_C	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	7,50	19	15	8	19
255_C	Gebouw	[2/4]	112932,55	545101,75	7,50	21	18	11	22
255_C	Gebouw	[3/4]	112937,94	545098,15	7,50	13	10	3	14
255_C	Gebouw	[4/4]	112932,03	545095,52	7,50	--	--	--	--
256_A	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	1,50	14	10	4	14
256_A	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	1,50	9	6	-1	9
256_A	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	1,50	10	6	-1	10
256_B	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	4,50	17	13	6	17
256_B	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	4,50	13	9	2	13
256_B	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	4,50	13	9	2	13
256_C	Gebouw	[1/3]	112740,48	545202,34	7,50	22	18	12	22
256_C	Gebouw	[2/3]	112738,74	545191,08	7,50	18	15	8	18
256_C	Gebouw	[3/3]	112736,47	545197,20	7,50	19	15	8	19
257_A	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	1,50	9	5	-2	9
257_A	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	1,50	10	6	-1	10
257_A	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	1,50	8	4	-2	8
257_B	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	4,50	13	9	2	13
257_B	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	4,50	14	10	3	14
257_B	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	4,50	8	4	-3	8
257_C	Gebouw	[1/3]	112757,97	545199,59	7,50	18	14	8	18
257_C	Gebouw	[2/3]	112760,23	545193,46	7,50	19	15	9	19
257_C	Gebouw	[3/3]	112756,23	545188,32	7,50	14	11	4	15
258_A	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	1,50	11	7	0	11
258_A	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	1,50	4	0	-7	4
258_A	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	1,50	8	4	-2	8
258_A	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	1,50	5	2	-5	6
258_B	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	4,50	14	11	4	15
258_B	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	4,50	5	1	-6	5
258_B	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	4,50	11	7	1	11
258_B	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	4,50	9	5	-2	9
258_C	Gebouw	[1/4]	112769,60	545197,72	7,50	21	18	11	21
258_C	Gebouw	[2/4]	112771,87	545191,60	7,50	8	4	-2	8
258_C	Gebouw	[3/4]	112767,83	545186,48	7,50	17	13	6	17
258_C	Gebouw	[4/4]	112765,57	545192,60	7,50	16	12	6	16
259_A	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	1,50	11	7	1	11
259_A	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	1,50	11	7	0	11
259_A	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	1,50	5	1	-5	5
259_B	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	4,50	15	11	4	15
259_B	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	4,50	14	10	4	14
259_B	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	4,50	8	4	-3	8
259_C	Gebouw	[1/3]	112781,43	545195,57	7,50	20	16	10	20
259_C	Gebouw	[2/3]	112783,70	545189,44	7,50	19	16	9	19
259_C	Gebouw	[3/3]	112779,66	545184,32	7,50	13	10	3	13
260_A	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	1,50	8	4	-3	8
260_A	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	1,50	6	2	-4	6
260_A	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	1,50	5	1	-5	5
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	11	7	1	11
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	10	6	-1	10
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	5	2	-5	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	16	13	6	16
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	17	14	7	17
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	12	8	1	12
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	13	9	2	13
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	11	7	0	11
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	10	6	-1	10
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	16	12	5	16
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	14	10	4	14
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	13	9	2	13
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	21	17	10	21
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	20	16	10	20
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	20	16	9	20
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	16	12	6	16
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	4	0	-6	4
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	11	7	1	11
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	22	18	11	22
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	7	4	-3	8
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	15	11	5	15
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	24	21	14	25
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	13	10	3	13
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	22	18	12	22
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	17	13	7	17
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	13	9	3	13
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	11	7	0	11
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	23	19	12	23
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	17	13	7	17
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	14	10	3	14
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	26	22	15	26
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	22	18	12	22
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	19	15	9	19
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	15	11	5	15
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	9	5	-1	9
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	13	9	2	13
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	19	15	8	19
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	12	8	1	12
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	16	12	6	16
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	25	21	15	25
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	18	14	7	18
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	23	20	13	23
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	15	11	4	15
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	15	11	5	15
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	9	6	-1	10
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	18	14	8	18
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	17	13	6	17
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	9	5	-2	9
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	24	21	14	25
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	23	19	12	23
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	15	12	5	15
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	15	11	5	15
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	10	6	0	10
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	10	7	0	10
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	18	14	7	18
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	13	9	3	13
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	13	9	3	13
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	24	20	13	24
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_C	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	7,50	20	16	10	20
267_A	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	1,50	16	12	5	16
267_A	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	1,50	13	9	3	13
267_A	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	1,50	8	5	-2	8
267_B	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	4,50	18	14	8	18
267_B	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	4,50	15	11	4	15
267_B	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	4,50	6	2	-4	6
267_C	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	7,50	24	21	14	24
267_C	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	7,50	20	16	9	20
267_C	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	7,50	12	8	1	12
268_A	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	1,50	16	12	6	16
268_A	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	1,50	11	7	0	11
268_A	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	1,50	15	11	4	15
268_B	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	4,50	19	15	9	19
268_B	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	4,50	14	10	3	14
268_B	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	4,50	17	13	6	17
268_C	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	7,50	25	21	14	25
268_C	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	7,50	20	16	9	20
268_C	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	7,50	23	19	12	23
269_A	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	1,50	17	13	6	17
269_A	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	1,50	12	8	2	12
269_A	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	1,50	9	5	-1	9
269_B	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	4,50	20	16	9	20
269_B	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	4,50	13	10	3	13
269_B	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	4,50	12	8	1	12
269_C	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	7,50	26	22	15	26
269_C	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	7,50	19	15	8	19
269_C	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	7,50	16	13	6	16
270_A	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	1,50	15	11	5	15
270_A	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	1,50	9	5	-2	9
270_A	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	1,50	16	12	5	16
270_B	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	4,50	18	15	8	19
270_B	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	4,50	12	8	2	12
270_B	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	4,50	19	15	8	19
270_C	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	7,50	25	21	14	25
270_C	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	7,50	17	13	6	17
270_C	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	7,50	25	22	15	25
271_A	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	1,50	14	10	4	14
271_A	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	1,50	12	8	1	12
271_A	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	1,50	4	0	-7	4
271_B	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	4,50	18	14	7	18
271_B	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	4,50	13	9	3	13
271_B	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	4,50	6	3	-4	6
271_C	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	7,50	24	21	14	24
271_C	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	7,50	18	14	8	18
271_C	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	7,50	12	9	2	13
272_A	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	1,50	13	9	2	13
272_A	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	1,50	--	--	--	--
272_A	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	1,50	12	8	1	12
272_B	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	4,50	16	12	6	16
272_B	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	4,50	--	--	--	--
272_B	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	4,50	15	11	5	15
272_C	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	7,50	21	17	10	21
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	--	--	--	--
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	20	17	10	21
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	13	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	12	8	1	12
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	-21	-25	-31	-21
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	17	13	6	17
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	13	9	2	13
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	-17	-22	-27	-17
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	21	18	11	21
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	17	13	7	17
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	-11	-16	-21	-11
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	15	11	5	15
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	8	4	-3	8
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	14	10	3	14
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	19	15	8	19
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	11	7	1	11
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	17	13	7	17
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	25	21	14	25
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	16	12	5	16
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	23	19	13	23
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	14	10	4	14
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	8	4	-2	8
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	8	4	-3	8
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	18	14	7	18
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	12	8	1	12
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	11	7	0	11
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	23	20	13	24
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	17	13	6	17
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	15	12	5	15
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	17	13	6	17
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	6	2	-4	6
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	10	6	-1	10
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	19	15	9	19
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	10	6	0	10
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	13	9	2	13
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	25	21	15	25
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	14	11	4	15
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	18	14	7	18
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	16	12	6	16
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	11	7	0	11
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	8	4	-3	8
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	18	14	8	18
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	14	10	3	14
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	11	8	1	12
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	24	21	14	24
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	19	15	8	19
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	16	12	6	16
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	7	3	-3	7
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	6	2	-4	7
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	14	10	3	14
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	11	8	1	12
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	11	7	0	11
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	11	7	1	11
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	16	12	5	16
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	15	11	5	15
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	16	12	5	16
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	17	14	7	17
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	21	18	11	22
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	8	4	-3	8
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	8	4	-3	8
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	12	8	1	12
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	10	6	0	10
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	11	8	1	12
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	8	5	-2	9
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	15	11	5	15
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	15	11	4	15
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	17	13	6	17
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	15	11	4	15
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	20	17	10	20
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	20	16	10	20
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	10	6	0	10
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	10	6	-1	10
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	3	-1	-8	3
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	12	9	2	13
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	10	6	0	10
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	7	3	-3	7
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	17	14	7	17
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	17	14	7	17
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	9	6	-1	10
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	14	10	4	14
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	5	1	-5	5
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	16	12	5	16
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	9	5	-2	9
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	20	17	10	21
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	14	10	4	14
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	14	11	4	14
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	12	8	2	12
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	9	5	-1	9
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	16	13	6	17
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	15	12	5	15
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	12	9	2	13
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	22	18	11	22
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	21	18	11	22
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	18	15	8	19
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	14	11	4	15
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	--	--	--	--
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	13	10	3	13
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	18	14	7	18
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	--	--	--	--
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	15	12	5	15
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	24	21	14	24
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	--	--	--	--
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	21	17	11	21
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	14	10	3	14
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	19	16	9	19
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	8	4	-2	8
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	17	13	6	17
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	20	17	10	20
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	10	7	0	10
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	23	19	12	23
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	22	19	12	22
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	15	11	4	15
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	15	11	4	15
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	24	20	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	8	4	-3	8
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	17	13	7	17
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	24	21	14	24
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	7	3	-4	7
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	23	20	13	24
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	24	21	14	24
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	13	10	3	13
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	12	8	1	12
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	12	8	2	12
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	24	20	14	24
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	15	11	5	15
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	16	12	6	16
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	24	21	14	25
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	21	17	10	21
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	22	18	11	22
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	24	21	14	25
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	13	9	2	13
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	10	7	0	11
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	12	8	2	12
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	12	9	2	13
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	14	10	3	14
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	14	10	4	14
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	16	12	6	16
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	16	12	6	16
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	20	16	9	20
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	21	17	10	21
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	22	18	12	22
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	22	18	11	22
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	12	8	1	12
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	10	6	0	10
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	13	9	2	13
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	15	11	5	15
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	14	10	3	14
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	14	11	4	14
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	21	17	10	21
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	19	15	8	19
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	21	18	11	21
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	13	9	2	13
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	14	10	3	14
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	7	3	-3	7
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	16	12	6	16
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	16	13	6	17
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	11	7	0	11
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	22	18	11	22
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	22	18	11	22
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	15	11	5	15
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	16	12	5	16
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	12	8	2	12
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	13	9	3	13
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	17	14	7	17
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	15	12	5	16
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	16	12	6	16
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	23	19	13	23
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	21	17	10	21
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	21	17	11	21
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	17	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	14	10	4	14
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	11	7	0	11
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	19	15	9	19
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	16	13	6	16
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	14	11	4	15
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	25	21	14	25
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	22	18	12	22
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	20	16	9	20
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	14	10	4	14
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	9	5	-1	9
292_A	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	11	7	1	11
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	16	12	6	16
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	12	9	2	12
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	14	10	4	14
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	22	18	11	22
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	18	14	7	18
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	20	16	9	20
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	15	11	5	15
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	10	6	0	10
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	12	8	2	12
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	18	14	8	18
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	13	9	3	13
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	15	11	5	15
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	25	21	14	25
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	18	15	8	18
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	20	16	10	20
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	13	9	3	13
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	11	8	1	11
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	15	11	4	15
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	16	12	6	16
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	14	10	4	14
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	17	14	7	17
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	22	18	12	22
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	20	16	10	20
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	24	20	13	24
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	14	10	4	14
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	15	11	4	15
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	11	7	0	11
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	17	13	6	17
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	18	14	7	18
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	13	9	3	13
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	22	19	12	23
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	24	20	13	24
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	18	15	8	18
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	14	10	3	14
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	10	6	-1	10
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	14	10	3	14
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	17	13	7	17
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	12	8	1	12
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	16	12	5	16
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	22	18	11	22
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	17	13	6	17
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	21	18	11	21
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	13	9	3	13
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	15	11	5	15
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	12	8	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	15	11	4	15
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	18	15	8	19
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	15	11	4	15
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	20	16	9	20
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	24	20	13	24
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	21	17	11	21
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	13	10	3	13
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	12	8	2	12
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	14	10	4	14
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	17	13	6	17
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	15	12	5	15
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	17	14	7	18
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	23	19	12	23
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	23	19	12	23
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	25	21	14	25
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	14	10	4	14
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	10	6	-1	10
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	14	10	4	14
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	16	12	6	16
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	14	10	3	14
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	17	13	6	17
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	22	19	12	22
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	21	17	10	21
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	23	20	13	23
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	14	10	4	14
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	13	9	3	13
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	13	9	3	13
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	17	13	7	17
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	15	12	5	16
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	15	12	5	15
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	22	18	11	22
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	22	18	11	22
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	21	17	10	21
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	14	11	4	14
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	12	8	2	12
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	14	10	4	14
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	17	13	7	17
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	14	11	4	14
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	15	11	5	15
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	22	18	12	22
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	20	16	10	20
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	20	17	10	20
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	16	12	6	16
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	17	13	7	17
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	12	8	1	12
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	19	15	8	19
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	19	15	9	19
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	15	12	5	16
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	25	21	15	25
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	24	21	14	25
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	21	17	11	21
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	17	13	6	17
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	12	9	2	13
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	15	11	4	15
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	19	15	9	19
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	17	13	6	17
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	26	22	15	26
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	21	18	11	21
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	24	21	14	24
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	15	11	4	15
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	12	8	2	12
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	12	8	1	12
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	17	13	7	17
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	17	13	7	17
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	15	11	5	15
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	23	19	13	23
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	22	19	12	23
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	21	17	11	21
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	15	11	4	15
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	11	7	1	11
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	12	9	2	12
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	16	12	6	16
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	14	10	3	14
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	15	12	5	15
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	22	18	12	22
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	19	15	9	19
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	21	17	11	21
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	12	8	2	12
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	11	7	1	11
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	9	5	-1	9
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	14	11	4	14
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	16	12	5	16
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	11	7	1	11
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	19	15	9	19
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	21	17	11	21
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	17	13	6	17
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	14	10	3	14
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	10	6	0	10
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	17	13	7	17
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	14	10	3	14
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	14	11	4	15
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	22	19	12	23
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	19	16	9	20
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	19	15	9	19
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	16	12	6	16
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	14	10	3	14
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	9	5	-2	9
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	18	14	7	18
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	17	13	7	17
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	12	9	2	13
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	24	20	14	24
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	22	18	12	22
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	18	14	7	18
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	14	10	4	14
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	14	10	4	14
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	12	9	2	12
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	17	13	6	17
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	18	15	8	19
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	16	12	6	16
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	23	20	13	23
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	20	17	10	21
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	11	8	1	12
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	11	7	1	11
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	7	3	-4	7
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	15	11	5	15
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	15	11	4	15
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	10	6	0	10
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	21	17	10	21
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	20	16	10	20
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	15	12	5	15
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	12	8	2	12
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	16	12	5	16
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	12	8	1	12
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	15	11	4	15
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	19	15	9	19
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	15	12	5	16
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	20	16	10	20
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	24	21	14	24
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	21	17	11	21
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	16	12	5	16
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	11	7	0	11
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	15	11	4	15
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	18	14	8	18
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	14	10	4	14
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	17	13	7	17
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	24	21	14	24
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	22	18	11	22
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	21	18	11	22
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	16	12	6	16
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	15	11	5	15
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	15	11	5	15
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	19	15	9	19
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	18	14	8	18
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	18	14	7	18
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	23	20	13	23
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	23	20	13	23
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	23	19	13	23
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	17	13	6	17
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	16	12	5	16
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	11	7	0	11
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	11	8	1	12
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	20	16	9	20
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	18	15	8	19
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	14	10	3	14
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	15	11	4	15
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	25	21	14	25
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	24	20	13	24
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	20	16	9	20
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	20	17	10	20
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	18	15	8	19
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	13	9	3	13
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	17	13	7	17
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	21	17	11	21
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	14	10	3	14
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	19	15	9	19
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	26	22	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	7,50	18	15	8	19
315_C	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	7,50	25	22	15	26
316_A	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	1,50	19	15	9	19
316_A	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	1,50	17	13	7	17
316_A	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	1,50	13	9	3	13
316_B	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	4,50	21	18	11	21
316_B	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	4,50	20	16	9	20
316_B	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	4,50	17	13	6	17
316_C	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	7,50	25	21	15	25
316_C	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	7,50	24	21	14	24
316_C	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	7,50	21	18	11	21
317_A	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	1,50	17	13	6	17
317_A	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	1,50	17	13	7	17
317_A	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	1,50	20	16	10	20
317_A	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	1,50	14	10	4	14
317_B	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	4,50	19	15	8	19
317_B	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	4,50	22	19	12	22
317_B	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	4,50	21	17	10	21
317_B	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	4,50	15	12	5	16
317_C	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	7,50	25	21	14	25
317_C	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	7,50	25	22	15	25
317_C	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	7,50	22	19	12	23
317_C	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	7,50	21	18	11	21
318_A	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	1,50	19	15	9	19
318_A	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	1,50	22	18	11	22
318_A	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	1,50	16	12	6	16
318_B	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	4,50	22	18	11	22
318_B	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	4,50	16	12	5	16
318_B	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	4,50	19	15	8	19
318_C	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	7,50	29	25	18	29
318_C	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	7,50	20	17	10	20
318_C	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	7,50	26	22	15	26
319_A	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	1,50	20	16	9	20
319_A	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	1,50	17	13	7	17
319_A	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	1,50	12	8	1	12
319_B	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	4,50	22	18	12	22
319_B	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	4,50	19	15	8	19
319_B	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	4,50	15	11	4	15
319_C	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	7,50	27	24	17	28
319_C	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	7,50	22	18	12	22
319_C	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	7,50	19	15	8	19
320_A	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	1,50	17	14	7	18
320_A	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	1,50	12	8	1	12
320_A	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	1,50	15	11	5	15
320_B	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	4,50	20	16	9	20
320_B	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	4,50	15	11	5	15
320_B	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	4,50	18	14	7	18
320_C	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	7,50	24	20	13	24
320_C	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	7,50	20	16	10	20
320_C	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	7,50	23	20	13	24
321_A	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	1,50	18	14	8	18
321_A	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	1,50	14	10	4	14
321_A	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	1,50	8	4	-3	8
321_B	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	4,50	21	17	11	21
321_B	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	4,50	18	14	8	18
321_B	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	4,50	11	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
321_C	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	7,50	26	22	15	26	
321_C	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	7,50	23	19	12	23	
321_C	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	7,50	17	13	6	17	
322_A	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	1,50	22	19	12	22	
322_A	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	1,50	12	9	2	13	
322_A	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	1,50	15	11	5	15	
322_B	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	4,50	23	20	13	24	
322_B	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	4,50	18	14	7	18	
322_B	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	4,50	18	15	8	18	
322_C	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	7,50	26	23	16	26	
322_C	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	7,50	21	17	10	21	
322_C	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	7,50	25	21	14	25	
323_A	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	1,50	25	22	15	25	
323_A	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	1,50	16	12	6	16	
323_A	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	1,50	17	13	6	17	
323_B	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	4,50	26	22	15	26	
323_B	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	4,50	26	22	16	26	
323_B	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	4,50	19	15	8	19	
323_C	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	7,50	27	23	16	27	
323_C	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	7,50	27	23	17	27	
323_C	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	7,50	22	18	12	22	
324_A	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	1,50	14	10	3	14	
324_A	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	1,50	18	14	7	18	
324_A	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	1,50	27	24	17	27	
324_B	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	4,50	18	14	7	18	
324_B	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	4,50	22	18	11	22	
324_B	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	4,50	28	24	17	28	
324_C	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	7,50	23	19	12	23	
324_C	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	7,50	27	23	17	27	
324_C	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	7,50	28	24	17	28	
325_A	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	1,50	20	17	10	20	
325_A	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	1,50	27	24	17	27	
325_A	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	1,50	22	19	12	22	
325_B	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	4,50	19	15	8	19	
325_B	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	4,50	28	24	17	28	
325_B	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	4,50	23	19	12	23	
325_C	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	7,50	23	19	12	23	
325_C	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	7,50	28	24	17	28	
325_C	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	7,50	23	19	13	23	
326_A	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	1,50	17	13	6	17	
326_A	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	1,50	8	4	-3	8	
326_B	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	4,50	19	15	8	19	
326_B	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	4,50	11	8	1	12	
326_C	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	7,50	25	21	14	25	
326_C	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	7,50	17	13	6	17	
327_A	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	1,50	13	9	3	13	
327_A	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	1,50	19	15	8	19	
327_A	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	1,50	7	3	-4	7	
327_B	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	4,50	16	12	5	16	
327_B	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	4,50	21	17	10	21	
327_B	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	4,50	11	7	0	11	
327_C	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	7,50	21	17	10	21	
327_C	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	7,50	25	22	15	25	
327_C	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	7,50	16	12	6	16	
328_A	Gebouw [1/2]	112991,10	545265,96	1,50	19	15	8	19	
328_A	Gebouw [2/2]	112988,20	545254,93	1,50	9	5	-1	9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	21	17	10	21
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	13	9	2	13
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	24	20	13	24
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	19	15	8	19
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	14	10	3	14
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	9	5	-2	9
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	16	12	6	16
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	12	8	2	12
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	22	18	11	22
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	17	14	7	18
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	15	11	5	15
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	25	21	15	25
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	-28	-33	-38	-28
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	17	13	6	17
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	25	22	15	26
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	--	--	--	--
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	22	18	11	22
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	26	22	15	26
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	--	--	--	--
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	18	14	7	18
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	5	2	-5	6
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	24	20	14	24
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	8	5	-2	8
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	26	22	16	26
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	16	12	5	16
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	14	10	3	14
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	19	16	9	19
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	16	12	6	16
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	20	16	9	20
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	22	18	11	22
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	20	16	9	20
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	12	8	2	12
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	14	10	3	14
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	13	10	3	13
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	16	12	5	16
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	17	13	7	17
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	13	9	2	13
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	21	17	10	21
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	22	18	12	22
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	13	9	2	13
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	13	9	3	13
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	9	5	-2	9
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	16	12	6	16
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	12	9	2	12
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	22	18	12	22
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	18	14	7	18
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	13	9	3	13
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	12	8	1	12
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	16	12	5	16
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	15	11	5	15
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	22	18	12	22
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	20	16	10	20
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	9	5	-1	9
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	12	8	1	12
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	10	6	0	10
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	9	6	-1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	15	12	5	15	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	12	8	2	12	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	15	12	5	15	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	18	14	8	18	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	20	16	9	20	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	25	22	15	25	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	-3	-7	-14	-3	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	26	22	15	26	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	1	-3	-10	1	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	26	22	15	26	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	7	3	-3	7	
344_A	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	1,50	25	21	14	25	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	3	-1	-7	3	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	27	23	16	27	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	26	23	16	27	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	21	17	10	21	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	6	2	-5	6	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	27	24	17	27	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	30	26	19	30	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	26	23	16	26	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	11	7	1	11	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	27	24	17	27	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	29	25	19	29	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	16	12	5	16	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	30	26	19	30	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	17	13	7	17	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	22	18	12	22	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	31	28	21	31	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	24	20	13	24	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	25	22	15	26	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	26	23	16	27	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	18	14	7	18	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	28	24	17	28	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	32	29	22	33	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	20	16	9	20	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	30	26	19	30	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	33	29	23	33	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	25	21	14	25	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	35	32	25	36	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	18	14	8	18	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	36	32	25	36	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	29	25	19	29	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	21	17	10	21	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	23	19	12	23	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	36	32	25	36	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	31	27	20	31	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	25	22	15	25	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	24	21	14	25	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	34	31	24	34	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	18	14	8	18	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	35	31	24	35	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	35	32	25	36	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	21	17	10	21	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	32	28	22	32	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	35	31	24	35	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	36	32	25	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_C	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	7,50	26	22	15	26
348_C	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	7,50	32	29	22	32
349_A	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	1,50	35	31	24	35
349_A	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	1,50	34	30	23	34
349_A	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	1,50	15	12	5	15
349_B	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	4,50	35	31	24	35
349_B	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	4,50	34	31	24	34
349_B	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	4,50	16	12	5	16
349_B	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	4,50	24	20	14	24
349_C	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	7,50	35	31	24	35
349_C	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	7,50	34	31	24	34
349_C	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	7,50	17	13	6	17
349_C	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	7,50	25	21	14	25
350_A	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	1,50	33	29	22	33
350_A	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	1,50	21	18	11	22
350_A	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	1,50	31	27	20	31
350_B	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	4,50	33	30	23	33
350_B	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	4,50	14	10	4	14
350_B	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	4,50	28	25	18	28
350_B	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	4,50	32	28	21	32
350_C	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	7,50	33	30	23	33
350_C	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	7,50	21	17	10	21
350_C	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	7,50	30	26	19	30
350_C	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	7,50	32	29	22	32
351_A	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	1,50	33	29	22	33
351_A	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	1,50	18	14	7	18
351_B	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	4,50	33	29	23	33
351_B	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	4,50	28	24	17	28
351_B	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	4,50	23	19	13	23
351_B	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	4,50	19	15	9	19
351_C	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	7,50	33	29	23	33
351_C	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	7,50	28	24	18	28
351_C	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	7,50	25	21	15	25
351_C	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	7,50	24	21	14	25
352_A	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	1,50	14	10	4	14
352_A	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	1,50	19	15	9	19
352_A	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	1,50	16	12	5	16
352_B	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	4,50	17	13	7	17
352_B	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	4,50	23	19	12	23
352_B	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	4,50	19	15	8	19
352_B	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	4,50	17	13	6	17
352_C	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	7,50	19	15	8	19
352_C	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	7,50	27	23	16	27
352_C	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	7,50	24	20	13	24
352_C	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	7,50	21	18	11	22
353_A	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	1,50	14	10	4	14
353_A	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	1,50	16	13	6	17
353_B	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	4,50	14	10	3	14
353_B	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	4,50	20	16	9	20
353_B	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	4,50	9	5	-2	9
353_C	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	7,50	19	16	9	19
353_C	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	7,50	24	20	13	24
353_C	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	7,50	14	10	4	14
354_A	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	1,50	18	14	7	18
354_A	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	1,50	22	18	11	22
354_B	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	4,50	22	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_B	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	4,50	24	20	13	24
354_C	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	7,50	27	24	17	27
354_C	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	7,50	26	22	15	26
355_A	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	1,50	32	28	21	32
355_A	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	1,50	15	11	4	15
355_B	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	4,50	32	28	22	32
355_B	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	4,50	13	9	2	13
355_B	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	4,50	17	13	7	17
355_B	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	4,50	23	19	12	23
355_C	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	7,50	32	28	22	32
355_C	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	7,50	20	16	9	20
355_C	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	7,50	19	15	9	19
355_C	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	7,50	26	22	15	26
356_A	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	1,50	31	27	20	31
356_A	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	1,50	11	7	1	11
356_B	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	4,50	31	27	21	31
356_B	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	4,50	14	11	4	14
356_B	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	4,50	17	13	7	17
356_C	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	7,50	31	27	21	31
356_C	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	7,50	19	15	8	19
356_C	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	7,50	23	19	12	23
357_A	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	1,50	31	28	21	31
357_A	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	1,50	13	9	3	13
357_B	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	4,50	32	28	21	32
357_B	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	4,50	14	10	4	14
357_B	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	4,50	16	13	6	17
357_C	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	7,50	32	28	21	32
357_C	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	7,50	21	18	11	22
357_C	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	7,50	21	17	10	21
358_A	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	1,50	15	11	4	15
358_A	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	1,50	19	15	8	19
358_B	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	4,50	17	13	7	17
358_B	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	4,50	20	16	9	20
358_B	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	4,50	21	17	11	21
358_C	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	7,50	22	19	12	23
358_C	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	7,50	24	21	14	25
358_C	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	7,50	24	21	14	25
359_A	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	1,50	32	28	21	32
359_A	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	1,50	14	11	4	15
359_B	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	4,50	32	28	22	32
359_B	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	4,50	14	10	3	14
359_B	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	4,50	17	13	6	17
359_B	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	4,50	14	10	3	14
359_C	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	7,50	32	28	22	32
359_C	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	7,50	21	18	11	21
359_C	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	7,50	21	18	11	21
359_C	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	7,50	20	17	10	20
360_A	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	1,50	32	28	21	32
360_A	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	1,50	17	13	7	17
360_B	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	4,50	32	28	21	32
360_B	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	4,50	13	9	3	13
360_B	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	4,50	20	16	10	20
360_B	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	4,50	16	12	5	16
360_C	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	7,50	32	28	21	32
360_C	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	7,50	20	17	10	21
360_C	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	7,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_C	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	7,50	22	18	12	22
361_A	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	1,50	31	28	21	31
361_A	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	1,50	17	13	7	17
361_B	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	4,50	31	28	21	31
361_B	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	4,50	21	18	11	21
361_B	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	4,50	19	16	9	19
361_B	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	4,50	19	15	8	19
361_C	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	7,50	31	28	21	32
361_C	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	7,50	24	20	13	24
361_C	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	7,50	24	21	14	24
361_C	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	7,50	25	21	14	25
362_A	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	1,50	31	27	21	31
362_A	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	1,50	24	20	13	24
362_A	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	1,50	20	17	10	20
362_B	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	4,50	31	28	21	31
362_B	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	4,50	22	19	12	22
362_B	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	4,50	22	18	12	22
362_B	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	4,50	21	17	11	21
362_C	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	7,50	31	28	21	32
362_C	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	7,50	24	21	14	24
362_C	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	7,50	25	21	14	25
362_C	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	7,50	25	21	14	25
363_A	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	1,50	7	3	-4	7
363_A	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	1,50	19	15	8	19
363_B	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	4,50	10	6	0	10
363_B	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	4,50	16	13	6	16
363_B	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	4,50	21	18	11	21
363_B	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	4,50	19	15	8	19
363_C	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	7,50	14	10	4	14
363_C	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	7,50	21	17	11	21
363_C	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	7,50	26	22	15	26
363_C	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	7,50	23	19	12	23
364_A	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	1,50	14	10	4	14
364_A	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	1,50	16	12	6	16
364_A	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	1,50	19	15	9	19
364_B	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	4,50	17	13	6	17
364_B	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	4,50	18	14	7	18
364_B	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	4,50	22	18	11	22
364_B	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	4,50	17	14	7	17
364_C	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	7,50	22	18	11	22
364_C	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	7,50	24	20	13	24
364_C	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	7,50	25	22	15	26
364_C	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	7,50	21	17	11	21
365_A	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	1,50	12	8	2	12
365_A	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	1,50	17	13	7	17
365_A	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	1,50	16	12	5	16
365_B	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	4,50	12	9	2	12
365_B	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	4,50	22	19	12	23
365_B	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	4,50	20	16	9	20
365_B	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	4,50	16	13	6	17
365_C	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	7,50	20	17	10	20
365_C	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	7,50	25	21	14	25
365_C	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	7,50	25	21	15	25
365_C	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	7,50	22	18	12	22
366_A	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	1,50	16	12	5	16
366_A	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	1,50	12	8	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	1,50	15	11	4	15
366_B	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	4,50	16	12	6	16
366_B	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	4,50	14	10	3	14
366_B	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	4,50	18	14	7	18
366_C	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	7,50	19	15	9	19
366_C	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	7,50	19	16	9	19
366_C	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	7,50	23	19	12	23
367_A	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	1,50	19	15	8	19
367_A	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	1,50	23	19	13	23
367_B	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	4,50	21	18	11	21
367_B	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	4,50	20	16	10	20
367_B	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	4,50	25	22	15	25
367_C	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	7,50	26	22	16	26
367_C	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	7,50	25	22	15	26
367_C	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	7,50	27	23	16	27
83_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	9	6	-1	9
83_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	--	--	--	--
83_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	8	4	-3	8
83_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	7	3	-4	7
83_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	14	11	4	14
83_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	--	--	--	--
83_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	11	7	1	11
83_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	10	6	-1	10
83_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	16	13	6	16
83_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	--	--	--	--
83_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	15	11	4	15
83_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	15	11	5	15
84_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	6	2	-4	6
84_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	6	2	-4	6
84_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	-9	-13	-19	-9
84_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	-5	-9	-15	-5
84_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	9	5	-1	9
84_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	9	5	-1	9
84_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	-7	-11	-17	-7
84_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	-4	-8	-14	-4
84_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	13	9	3	13
84_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	13	10	3	14
84_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	-7	-11	-18	-7
84_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	-3	-7	-14	-3
85_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	5	1	-5	5
85_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	--	--	--	--
85_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	2	-2	-9	2
85_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	9	5	-2	9
85_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	9	5	-1	9
85_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	--	--	--	--
85_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	-2	-6	-12	-2
85_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	12	8	2	12
85_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	15	11	5	15
85_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	--	--	--	--
85_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	-4	-8	-14	-4
85_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	16	13	6	16
86_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	6	2	-4	6
86_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	2	-2	-8	2
86_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	--	--	--	--
86_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	8	4	-3	8
86_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	9	5	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	6	2	-4	6
86_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	--	--	--	--
86_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	10	6	0	10
86_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	12	8	2	12
86_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	12	8	1	12
86_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	--	--	--	--
86_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	14	10	3	14
87_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	1	-3	-10	1
87_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	10	6	-1	10
87_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	11	7	1	11
87_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	7	3	-4	7
87_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	6	2	-5	6
87_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	14	10	3	14
87_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	17	13	6	17
87_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	10	6	-1	10
87_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	7	3	-3	7
87_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	-1	-5	-12	-1
87_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	16	12	5	16
87_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	16	12	5	16
88_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	15	11	4	15
88_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	11	7	1	11
88_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	1	-3	-9	1
88_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	13	9	2	13
88_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	18	14	7	18
88_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	14	10	4	14
88_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	-3	-7	-14	-3
88_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	16	12	5	16
88_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	16	13	6	17
88_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	19	16	9	19
88_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	2	-1	-8	3
88_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	-4	-8	-14	-4
89_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	14	10	3	14
89_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	14	10	3	14
89_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	2	-2	-8	3
89_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	-1	-5	-12	-1
89_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	20	16	9	20
89_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	17	13	7	17
89_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	5	1	-6	5
89_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	1	-3	-9	1
89_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	17	13	7	17
89_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	20	16	9	20
89_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	11	7	0	11
89_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	-2	-6	-12	-2
90_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	3	-1	-7	3
90_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	9	6	-1	9
90_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	13	10	3	14
90_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	11	8	1	11
90_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	7	3	-3	7
90_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	16	12	5	16
90_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	18	14	8	18
90_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	14	11	4	14
90_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	13	9	2	13
90_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	-7	-11	-17	-7
90_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	17	13	6	17
90_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	17	13	6	17
91_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	3	-1	-7	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
91_A	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	1,50	--	--	--	--	
91_A	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	1,50	-6	-10	-16	-6	
91_A	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	1,50	2	-2	-9	2	
91_B	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	4,50	7	3	-3	7	
91_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	--	--	--	--	
91_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	-2	-6	-12	-2	
91_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	5	1	-5	5	
91_C	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	7,50	13	10	3	13	
91_C	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	7,50	--	--	--	--	
91_C	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	7,50	2	-2	-9	2	
91_C	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	7,50	11	7	0	11	
92_A	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	1,50	8	4	-3	8	
92_A	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	1,50	7	3	-3	7	
92_A	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	1,50	--	--	--	--	
92_A	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	1,50	6	2	-4	6	
92_B	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	4,50	6	2	-5	6	
92_B	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	4,50	10	7	0	11	
92_B	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	4,50	--	--	--	--	
92_B	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	4,50	10	6	0	10	
92_C	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	7,50	11	7	1	11	
92_C	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	7,50	15	12	5	16	
92_C	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	7,50	--	--	--	--	
92_C	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	7,50	16	12	6	16	
93_A	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	1,50	3	-1	-7	3	
93_A	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	1,50	--	--	--	--	
93_A	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	1,50	11	7	0	11	
93_A	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	1,50	11	8	1	11	
93_B	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	4,50	7	3	-3	7	
93_B	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	4,50	--	--	--	--	
93_B	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	4,50	9	6	-1	10	
93_B	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	4,50	17	13	6	17	
93_C	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	7,50	13	9	2	13	
93_C	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	7,50	--	--	--	--	
93_C	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	7,50	14	10	3	14	
93_C	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	7,50	19	15	8	19	
94_A	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	1,50	7	3	-4	7	
94_A	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	1,50	5	1	-5	5	
94_A	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	1,50	--	--	--	--	
94_A	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	1,50	9	6	-1	9	
94_B	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	4,50	14	11	4	14	
94_B	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	4,50	9	5	-2	9	
94_B	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	4,50	--	--	--	--	
94_B	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	4,50	13	9	3	13	
94_C	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	7,50	17	13	6	17	
94_C	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	7,50	15	12	5	15	
94_C	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	7,50	--	--	--	--	
94_C	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	7,50	15	11	5	15	
95_A	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	1,50	8	4	-3	8	
95_A	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	1,50	4	0	-6	4	
95_A	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	1,50	3	-1	-7	4	
95_B	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	4,50	10	6	-1	10	
95_B	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	4,50	7	3	-3	7	
95_B	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	4,50	3	-1	-8	3	
95_C	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	7,50	15	12	5	15	
95_C	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	7,50	13	10	3	14	
95_C	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	7,50	-3	-7	-14	-3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 50 km/h  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	7	3	-3	7
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	8	4	-2	8
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	9	6	-1	9
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	12	8	1	12
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	10	6	0	10
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	15	12	5	16
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	17	13	6	17
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	15	12	5	15
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	5	1	-5	5
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	4	0	-7	4
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	-5	-9	-15	-5
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	14	11	4	14
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	7	3	-3	7
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	-4	-7	-14	-3
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	16	13	6	16
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	13	9	3	13
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	-2	-6	-13	-2
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	15	11	5	15
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	9	5	-1	9
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	6	2	-5	6
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	5	1	-6	5
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	8	5	-2	9
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	6	2	-5	6
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	8	4	-3	8
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	12	8	1	12
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	11	8	1	11
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	6	2	-5	6
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	3	-1	-7	3
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	3	-1	-7	3
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	2	-2	-8	2
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	7	3	-4	7
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	7	3	-4	7
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	-3	-7	-13	-3
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	12	8	2	12
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	13	9	3	13
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	-2	-6	-12	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
100_A	Gebouw [1/3]	112424,16	545132,80	1,50	14	10	4	14	
100_A	Gebouw [2/3]	112429,28	545128,73	1,50	13	8	2	13	
100_A	Gebouw [3/3]	112418,01	545130,56	1,50	7	3	-3	7	
100_B	Gebouw [1/3]	112424,16	545132,80	4,50	18	15	8	19	
100_B	Gebouw [2/3]	112429,28	545128,73	4,50	14	10	4	14	
100_B	Gebouw [3/3]	112418,01	545130,56	4,50	9	5	-1	9	
100_C	Gebouw [1/3]	112424,16	545132,80	7,50	20	16	9	20	
100_C	Gebouw [2/3]	112429,28	545128,73	7,50	16	12	6	16	
100_C	Gebouw [3/3]	112418,01	545130,56	7,50	6	2	-4	6	
101_A	Gebouw [1/3]	112403,40	545126,53	1,50	14	10	4	14	
101_A	Gebouw [2/3]	112397,26	545124,29	1,50	7	3	-3	7	
101_A	Gebouw [3/3]	112392,14	545128,36	1,50	12	9	2	12	
101_B	Gebouw [1/3]	112403,40	545126,53	4,50	16	12	6	16	
101_B	Gebouw [2/3]	112397,26	545124,29	4,50	12	8	2	12	
101_B	Gebouw [3/3]	112392,14	545128,36	4,50	16	12	5	16	
101_C	Gebouw [1/3]	112403,40	545126,53	7,50	18	14	8	18	
101_C	Gebouw [2/3]	112397,26	545124,29	7,50	15	11	4	15	
101_C	Gebouw [3/3]	112392,14	545128,36	7,50	16	12	6	16	
102_A	Gebouw [1/3]	112399,26	545136,74	1,50	13	9	3	13	
102_A	Gebouw [2/3]	112404,38	545132,66	1,50	11	7	0	11	
102_A	Gebouw [3/3]	112393,11	545134,50	1,50	10	7	0	11	
102_B	Gebouw [1/3]	112399,26	545136,74	4,50	14	10	4	15	
102_B	Gebouw [2/3]	112404,38	545132,66	4,50	13	9	2	13	
102_B	Gebouw [3/3]	112393,11	545134,50	4,50	15	11	5	15	
102_C	Gebouw [1/3]	112399,26	545136,74	7,50	15	11	5	15	
102_C	Gebouw [2/3]	112404,38	545132,66	7,50	16	12	5	16	
102_C	Gebouw [3/3]	112393,11	545134,50	7,50	16	12	5	16	
103_A	Gebouw [1/3]	112344,22	545139,03	1,50	15	11	5	15	
103_A	Gebouw [2/3]	112338,25	545136,36	1,50	10	6	0	10	
103_A	Gebouw [3/3]	112332,85	545140,05	1,50	6	2	-5	6	
103_B	Gebouw [1/3]	112344,22	545139,03	4,50	17	13	6	17	
103_B	Gebouw [2/3]	112338,25	545136,36	4,50	8	3	-3	8	
103_B	Gebouw [3/3]	112332,85	545140,05	4,50	7	3	-3	7	
103_C	Gebouw [1/3]	112344,22	545139,03	7,50	19	15	9	19	
103_C	Gebouw [2/3]	112338,25	545136,36	7,50	8	4	-2	8	
103_C	Gebouw [3/3]	112332,85	545140,05	7,50	8	4	-2	8	
104_A	Gebouw [1/3]	112339,36	545148,92	1,50	13	9	2	13	
104_A	Gebouw [2/3]	112344,76	545145,22	1,50	14	10	3	14	
104_A	Gebouw [3/3]	112333,38	545146,24	1,50	8	3	-3	8	
104_B	Gebouw [1/3]	112339,36	545148,92	4,50	18	14	7	18	
104_B	Gebouw [2/3]	112344,76	545145,22	4,50	16	13	6	17	
104_B	Gebouw [3/3]	112333,38	545146,24	4,50	9	5	-2	9	
104_C	Gebouw [1/3]	112339,36	545148,92	7,50	19	15	9	19	
104_C	Gebouw [2/3]	112344,76	545145,22	7,50	18	14	8	18	
104_C	Gebouw [3/3]	112333,38	545146,24	7,50	10	6	0	10	
105_A	Gebouw [1/4]	112338,31	545122,55	1,50	11	6	0	11	
105_A	Gebouw [2/4]	112343,09	545118,08	1,50	10	6	0	10	
105_A	Gebouw [3/4]	112336,78	545116,35	1,50	--	--	--	--	
105_A	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	1,50	8	4	-3	8	
105_B	Gebouw [1/4]	112338,31	545122,55	4,50	13	9	3	13	
105_B	Gebouw [2/4]	112343,09	545118,08	4,50	13	9	3	13	
105_B	Gebouw [3/4]	112336,78	545116,35	4,50	--	--	--	--	
105_B	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	4,50	9	5	-1	9	
105_C	Gebouw [1/4]	112338,31	545122,55	7,50	17	13	7	17	
105_C	Gebouw [2/4]	112343,09	545118,08	7,50	17	13	6	17	
105_C	Gebouw [3/4]	112336,78	545116,35	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	9	5	-1	10	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	--	--	--	--	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	10	6	0	11	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	13	9	2	13	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	--	--	--	--	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	18	14	8	18	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	15	11	4	15	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	--	--	--	--	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	19	15	9	19	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	17	14	7	18	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	9	4	-2	9	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	--	--	--	--	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	12	8	2	12	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	11	7	1	11	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	--	--	--	--	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	14	10	3	14	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	15	11	5	15	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	--	--	--	--	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	17	13	7	17	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	10	6	0	10	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	-6	-10	-16	-6	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	12	8	2	13	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	13	9	2	13	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	-5	-9	-15	-5	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	12	8	2	12	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	17	13	6	17	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	-4	-8	-14	-4	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	11	7	0	11	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	11	7	1	11	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	10	6	-1	10	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	11	7	0	11	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	17	13	6	17	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	13	9	2	13	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	11	7	1	11	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	18	14	7	18	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	17	13	7	17	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	11	7	1	11	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	19	15	8	19	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	19	15	9	19	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	21	17	11	21	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	21	17	11	21	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	21	17	10	21	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	21	17	10	21	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	22	18	12	22	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	22	18	12	22	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	25	21	15	25	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	25	21	14	25	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	25	21	15	25	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	27	23	16	27	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	18	14	7	18	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	19	15	8	19	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	20	16	9	20	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	21	17	10	21	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	23	19	13	23	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	25	21	14	25	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	19	15	8	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	18	14	8	18
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	19	15	8	19
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	21	17	11	21
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	20	16	10	20
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	20	16	10	20
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	25	21	14	25
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	23	20	13	23
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	23	19	13	23
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	19	15	8	19
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	19	15	9	19
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	21	17	11	21
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	21	17	11	21
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	21	17	10	21
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	21	17	10	21
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	22	18	12	22
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	22	18	12	22
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	25	21	15	25
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	25	21	14	25
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	25	21	15	25
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	27	23	16	27
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	19	15	8	19
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	17	13	6	17
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	16	12	6	16
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	19	15	8	19
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	21	17	10	21
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	19	15	9	19
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	18	14	7	18
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	21	17	10	21
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	24	20	14	24
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	23	19	13	23
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	20	16	9	20
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	24	21	14	25
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	20	16	10	21
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	30	26	19	30
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	27	24	17	27
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	23	19	13	23
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	22	18	12	22
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	30	27	20	30
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	28	24	17	28
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	24	20	14	24
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	26	22	15	26
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	31	27	20	31
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	28	24	17	28
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	26	22	15	26
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	17	13	6	17
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	20	16	10	20
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	22	18	11	22
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	22	18	11	22
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	22	18	12	22
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	19	15	8	19
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	21	17	11	21
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	24	20	13	24
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	22	18	12	22
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	25	21	15	25
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	23	20	13	23
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
116_C	Gebouw [4/5]	112930,52	545342,65	7,50	28	24	17	28	
116_C	Gebouw [5/5]	112933,66	545338,43	7,50	26	22	16	26	
117_A	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	1,50	17	13	7	17	
117_A	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	1,50	17	12	6	17	
117_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	1,50	18	14	8	18	
117_A	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	1,50	20	15	9	20	
117_B	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	4,50	19	15	9	19	
117_B	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	4,50	19	15	8	19	
117_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	4,50	20	16	10	20	
117_B	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	4,50	21	17	11	21	
117_C	Gebouw [1/4]	112732,72	545304,65	7,50	23	19	13	23	
117_C	Gebouw [2/4]	112727,78	545308,99	7,50	22	18	12	22	
117_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545311,52	7,50	24	20	13	24	
117_C	Gebouw [4/4]	112738,79	545307,19	7,50	25	21	14	25	
118_A	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	1,50	17	13	7	17	
118_A	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	1,50	17	13	6	17	
118_A	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	1,50	15	11	4	15	
118_B	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	4,50	20	16	10	20	
118_B	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	4,50	19	15	9	19	
118_B	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	4,50	17	13	7	17	
118_C	Gebouw [1/4]	112727,67	545268,98	7,50	24	20	14	24	
118_C	Gebouw [2/4]	112732,27	545264,00	7,50	23	19	13	23	
118_C	Gebouw [3/4]	112725,93	545261,63	7,50	20	17	10	21	
119_A	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	1,50	16	12	5	16	
119_A	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	1,50	19	15	9	19	
119_B	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	4,50	17	13	7	17	
119_B	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	4,50	21	17	11	21	
119_C	Gebouw [1/2]	112838,98	545262,83	7,50	22	18	12	22	
119_C	Gebouw [2/2]	112838,53	545273,02	7,50	25	21	15	25	
120_A	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	1,50	16	12	6	17	
120_A	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	1,50	19	15	9	19	
120_B	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	4,50	18	14	8	18	
120_B	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	4,50	21	17	11	21	
120_C	Gebouw [1/2]	112844,37	545263,07	7,50	23	19	12	23	
120_C	Gebouw [2/2]	112843,92	545273,26	7,50	25	22	15	26	
121_A	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	1,50	16	12	6	16	
121_A	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	1,50	19	15	8	19	
121_B	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	4,50	18	14	8	18	
121_B	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	4,50	21	17	11	21	
121_C	Gebouw [1/2]	112849,77	545263,31	7,50	22	18	12	22	
121_C	Gebouw [2/2]	112849,32	545273,50	7,50	25	21	15	25	
122_A	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	1,50	17	13	7	17	
122_A	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	1,50	19	15	8	19	
122_B	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	4,50	17	13	7	17	
122_B	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	4,50	21	17	10	21	
122_C	Gebouw [1/2]	112855,16	545263,55	7,50	21	17	10	21	
122_C	Gebouw [2/2]	112854,71	545273,74	7,50	24	20	14	24	
123_A	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	1,50	16	12	6	16	
123_A	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	1,50	19	15	9	19	
123_B	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	4,50	18	14	7	18	
123_B	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	4,50	20	16	10	21	
123_C	Gebouw [1/2]	112860,56	545263,79	7,50	23	19	12	23	
123_C	Gebouw [2/2]	112860,11	545273,98	7,50	23	20	13	24	
124_A	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	1,50	20	16	10	20	
124_A	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	1,50	20	16	9	20	
124_B	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	4,50	22	18	12	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	4,50	21	17	11	21
124_C	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	7,50	25	22	15	26
124_C	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	7,50	25	22	15	26
125_A	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	1,50	20	17	10	21
125_A	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	1,50	19	15	9	19
125_B	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	4,50	22	19	12	22
125_B	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	4,50	21	17	11	21
125_C	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	7,50	26	23	16	26
125_C	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	7,50	26	22	15	26
126_A	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	1,50	20	17	10	20
126_A	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	1,50	19	15	8	19
126_B	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	4,50	22	18	12	22
126_B	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	4,50	21	17	10	21
126_C	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	7,50	26	22	15	26
126_C	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	7,50	25	21	15	25
127_A	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	1,50	21	17	10	21
127_A	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	1,50	18	14	7	18
127_B	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	4,50	22	19	12	23
127_B	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	4,50	19	15	9	20
127_C	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	7,50	26	22	16	26
127_C	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	7,50	23	19	13	23
128_A	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	1,50	20	17	10	21
128_A	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	1,50	19	15	8	19
128_B	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	4,50	22	18	12	22
128_B	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	4,50	20	16	10	20
128_C	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	7,50	25	22	15	25
128_C	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	7,50	25	21	14	25
129_A	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	1,50	20	16	9	20
129_A	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	1,50	21	17	11	21
129_A	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	1,50	21	17	10	21
129_A	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	1,50	19	15	8	19
129_B	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	4,50	20	16	9	20
129_B	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	4,50	23	19	13	23
129_B	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	4,50	22	19	12	23
129_B	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	4,50	20	16	10	21
129_B	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	4,50	19	15	8	19
129_C	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	7,50	23	19	13	23
129_C	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	7,50	27	23	16	27
129_C	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	7,50	25	22	15	25
129_C	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	7,50	24	20	13	24
129_C	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	7,50	22	18	11	22
130_A	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	1,50	18	14	7	18
130_A	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	1,50	19	15	9	19
130_B	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	4,50	19	15	9	19
130_B	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	4,50	22	18	11	22
130_C	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	7,50	23	19	13	23
130_C	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	7,50	25	22	15	25
131_A	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	1,50	16	12	5	16
131_A	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	1,50	18	14	7	18
131_A	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	1,50	22	18	11	22
131_A	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	1,50	20	16	10	20
131_B	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	4,50	22	18	11	22
131_B	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	4,50	19	15	8	19
131_B	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	4,50	18	14	8	18
131_B	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	4,50	24	20	14	24
131_B	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	4,50	22	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
131_C	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	7,50	26	22	15	26	
131_C	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	7,50	24	20	13	24	
131_C	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	7,50	21	17	10	21	
131_C	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	7,50	28	24	18	28	
131_C	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	7,50	25	21	15	25	
132_A	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	1,50	17	13	6	17	
132_A	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	1,50	17	13	7	17	
132_A	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	1,50	21	17	11	21	
132_A	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	1,50	21	17	10	21	
132_B	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	4,50	21	17	11	21	
132_B	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	4,50	18	14	8	18	
132_B	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	4,50	19	15	8	19	
132_B	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	4,50	23	19	13	23	
132_B	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	4,50	22	18	12	22	
132_C	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	7,50	25	21	14	25	
132_C	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	7,50	22	18	12	22	
132_C	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	7,50	23	19	12	23	
132_C	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	7,50	27	23	16	27	
132_C	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	7,50	26	22	16	26	
133_A	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	1,50	18	14	8	18	
133_A	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	1,50	16	12	6	16	
133_B	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	4,50	20	16	10	20	
133_B	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	4,50	18	14	8	18	
133_C	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	7,50	24	20	13	24	
133_C	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	7,50	22	18	12	22	
134_A	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	1,50	18	14	8	18	
134_A	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	1,50	16	12	5	16	
134_B	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	4,50	21	17	10	21	
134_B	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	4,50	18	14	7	18	
134_C	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	7,50	25	21	15	25	
134_C	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	7,50	22	18	12	22	
135_A	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	1,50	18	14	7	18	
135_A	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	1,50	16	12	5	16	
135_B	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	4,50	20	16	10	20	
135_B	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	4,50	18	14	7	18	
135_C	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	7,50	25	21	14	25	
135_C	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	7,50	22	18	11	22	
136_A	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	1,50	19	15	8	19	
136_A	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	1,50	16	12	6	16	
136_B	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	4,50	21	17	11	21	
136_B	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	4,50	18	14	8	18	
136_C	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	7,50	26	22	15	26	
136_C	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	7,50	22	19	12	23	
137_A	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	1,50	18	14	7	18	
137_A	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	1,50	16	12	6	16	
137_B	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	4,50	20	16	10	20	
137_B	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	4,50	18	14	8	18	
137_C	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	7,50	24	20	13	24	
137_C	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	7,50	22	18	11	22	
138_A	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	1,50	18	14	8	18	
138_A	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	1,50	17	13	6	17	
138_B	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	4,50	20	16	10	20	
138_B	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	4,50	19	15	8	19	
138_C	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	7,50	24	20	13	24	
138_C	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	7,50	23	19	12	23	
139_A	Gebouw [1/2]	112809,25	545272,05	1,50	18	14	8	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	16	12	6	16
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	20	16	9	20
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	18	14	8	18
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	23	19	13	23
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	22	18	11	22
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	24	20	13	24
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	26	23	16	27
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	13	9	3	13
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	18	14	8	18
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	25	21	14	25
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	27	23	16	27
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	16	12	6	16
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	20	16	10	20
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	19	16	9	20
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	26	23	16	26
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	27	23	17	27
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	20	16	9	20
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	24	20	13	24
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	23	19	13	23
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	18	14	8	18
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	14	10	4	14
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	21	17	11	21
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	17	13	6	17
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	25	21	15	25
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	20	16	10	20
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	18	14	8	18
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	15	11	5	15
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	21	17	10	21
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	18	14	7	18
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	25	21	14	25
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	22	18	11	22
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	17	13	7	18
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	19	15	8	19
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	19	15	9	19
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	21	17	11	21
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	23	19	13	23
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	24	20	14	24
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	17	13	7	18
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	19	15	8	19
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	20	16	9	20
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	21	17	11	21
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	24	20	13	24
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	25	21	14	25
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	18	15	8	19
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	15	11	4	15
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	18	14	8	18
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	20	17	10	20
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	16	12	5	16
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	20	16	10	20
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	23	20	13	24
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	18	14	8	18
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	24	20	13	24
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	18	14	8	18
146_A	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	1,50	16	12	5	16
146_A	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	1,50	19	15	8	19
146_A	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	1,50	20	16	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	21	17	10	21
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	19	15	8	19
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	20	16	10	21
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	21	17	11	22
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	20	16	10	20
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	24	21	14	25
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	23	19	13	23
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	24	21	14	25
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	25	21	14	25
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	24	21	14	24
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	19	15	9	19
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	21	17	11	21
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	20	16	10	20
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	17	13	7	17
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	21	17	10	21
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	23	19	13	23
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	22	18	11	22
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	18	14	8	18
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	19	15	9	19
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	25	22	15	26
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	28	24	18	28
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	25	21	15	25
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	22	18	12	22
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	23	19	12	23
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	19	15	8	19
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	21	17	11	21
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	21	17	10	21
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	18	14	8	18
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	20	16	10	20
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	23	19	13	23
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	22	18	12	22
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	20	15	9	20
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	19	15	8	19
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	24	20	14	24
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	27	23	17	27
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	26	22	15	26
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	22	18	12	22
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	23	19	12	23
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	18	14	8	18
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	19	14	8	19
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	20	16	10	20
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	21	17	10	21
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	24	20	14	24
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	24	20	14	24
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	--	--	--	--
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	9	5	-1	9
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	13	9	3	13
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	9	5	-1	9
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	--	--	--	--
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	11	7	0	11
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	15	11	5	15
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	11	7	1	11
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	--	--	--	--
150_C	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	7,50	13	9	3	13
150_C	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	7,50	19	15	8	19
150_C	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	7,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
151_A	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	1,50	8	4	-3	8	
151_A	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	1,50	10	6	0	11	
151_A	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	1,50	14	10	3	14	
151_A	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	1,50	14	10	4	14	
151_B	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	4,50	11	7	1	11	
151_B	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	4,50	12	8	2	12	
151_B	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	4,50	16	12	6	16	
151_B	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	4,50	14	10	4	14	
151_C	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	7,50	17	13	6	17	
151_C	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	7,50	13	8	2	13	
151_C	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	7,50	20	16	9	20	
151_C	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	7,50	17	13	6	17	
152_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	--	--	--	--	
152_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	9	5	-1	9	
152_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	13	9	3	13	
152_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	9	5	-1	9	
152_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	--	--	--	--	
152_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	11	7	0	11	
152_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	15	11	5	15	
152_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	11	7	1	11	
152_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	--	--	--	--	
152_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	13	9	3	13	
152_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	19	15	8	19	
152_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	15	11	5	15	
153_A	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	1,50	13	9	2	13	
153_A	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	1,50	8	4	-2	8	
153_A	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	1,50	--	--	--	--	
153_A	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	1,50	11	7	0	11	
153_B	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	4,50	15	11	5	15	
153_B	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	4,50	10	6	-1	10	
153_B	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	4,50	--	--	--	--	
153_B	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	4,50	13	9	3	13	
153_C	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	7,50	18	14	8	18	
153_C	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	7,50	14	11	4	15	
153_C	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	7,50	--	--	--	--	
153_C	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	7,50	15	11	5	15	
154_A	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	1,50	14	10	4	14	
154_A	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	1,50	18	14	7	18	
154_A	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	1,50	18	14	8	18	
154_A	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	1,50	17	13	6	17	
154_B	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	4,50	16	12	6	16	
154_B	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	4,50	22	18	11	22	
154_B	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	4,50	22	18	12	22	
154_B	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	4,50	18	14	8	18	
154_C	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	7,50	20	16	10	20	
154_C	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	7,50	25	21	14	25	
154_C	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	7,50	26	23	16	26	
154_C	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	7,50	22	18	12	22	
155_A	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	1,50	13	9	3	13	
155_A	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	1,50	14	10	3	14	
155_A	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	1,50	14	10	3	14	
155_B	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	4,50	14	10	4	14	
155_B	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	4,50	17	13	6	17	
155_B	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	4,50	16	12	5	16	
155_B	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	4,50	17	13	6	17	
155_C	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	7,50	18	14	7	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_C	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	7,50	22	19	12	23	
155_C	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	7,50	20	16	9	20	
155_C	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	7,50	20	17	10	21	
156_A	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	1,50	15	11	5	15	
156_A	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	1,50	15	11	5	15	
156_A	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	1,50	20	16	9	20	
156_A	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	1,50	19	15	8	19	
156_B	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	4,50	17	13	6	17	
156_B	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	4,50	17	13	7	17	
156_B	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	4,50	23	19	13	23	
156_B	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	4,50	20	16	10	20	
156_C	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	7,50	21	17	11	21	
156_C	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	7,50	21	17	10	21	
156_C	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	7,50	27	23	17	27	
156_C	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	7,50	24	20	14	24	
157_A	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	1,50	14	10	3	14	
157_A	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	1,50	14	10	4	14	
157_B	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	4,50	16	12	5	16	
157_B	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	4,50	15	11	5	15	
157_C	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	7,50	20	16	9	20	
157_C	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	7,50	16	12	6	16	
158_A	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	1,50	15	11	4	15	
158_A	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	1,50	14	10	4	14	
158_B	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	4,50	17	13	7	17	
158_B	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	4,50	16	12	5	16	
158_C	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	7,50	22	18	11	22	
158_C	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	7,50	17	12	6	17	
159_A	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	1,50	14	10	4	14	
159_A	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	1,50	14	10	3	14	
159_A	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	1,50	13	8	2	13	
159_B	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	4,50	17	13	6	17	
159_B	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	4,50	15	11	5	15	
159_B	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	4,50	14	10	4	14	
159_C	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	7,50	21	17	11	21	
159_C	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	7,50	21	17	10	21	
159_C	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	7,50	15	11	5	15	
160_A	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	1,50	19	15	8	19	
160_A	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	1,50	15	11	4	15	
160_A	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	1,50	15	11	4	15	
160_B	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	4,50	22	18	11	22	
160_B	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	4,50	17	13	6	17	
160_B	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	4,50	16	12	6	16	
160_C	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	7,50	27	23	16	27	
160_C	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	7,50	20	16	10	20	
160_C	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	7,50	18	14	7	18	
161_A	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	1,50	14	10	3	14	
161_A	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	1,50	15	11	5	15	
161_B	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	4,50	16	12	5	16	
161_B	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	4,50	17	14	7	18	
161_C	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	7,50	20	17	10	21	
161_C	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	7,50	22	18	11	22	
162_A	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	1,50	13	9	3	13	
162_A	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	1,50	15	11	4	15	
162_B	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	4,50	15	11	5	16	
162_B	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	4,50	17	13	6	17	
162_C	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	7,50	20	16	9	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	20	16	10	20
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	13	9	2	13
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	15	11	5	15
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	15	11	5	15
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	17	13	7	17
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	19	15	9	19
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	21	17	10	21
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	13	9	3	13
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	15	11	5	15
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	15	11	5	16
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	17	13	7	17
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	20	16	10	20
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	21	17	10	21
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	13	9	3	13
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	15	11	5	15
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	15	11	5	15
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	17	13	6	17
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	20	16	10	20
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	19	15	9	19
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	14	10	3	14
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	16	12	6	16
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	16	12	6	16
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	18	14	7	18
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	21	17	11	21
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	21	17	11	21
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	16	12	6	16
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	14	10	3	14
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	16	12	5	16
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	18	14	8	18
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	17	13	6	17
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	18	14	7	18
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	21	17	11	21
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	22	18	12	22
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	22	18	11	22
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	13	9	2	13
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	14	10	4	14
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	15	11	4	15
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	15	11	5	15
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	13	9	3	13
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	17	13	6	17
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	18	14	7	18
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	15	11	4	15
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	17	13	7	17
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	20	16	9	20
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	22	18	12	22
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	20	16	9	20
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	9	5	-1	9
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	12	8	1	12
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	13	9	3	13
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	13	9	3	13
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	12	8	1	12
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	13	9	3	13
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	16	12	6	16
169_B	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	4,50	14	10	4	14
169_C	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	7,50	16	13	6	17
169_C	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	7,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_C	Gebouw [3/4]	112703,14	545142,65	7,50	21	17	10	21	
169_C	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	7,50	17	13	7	17	
170_A	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	1,50	16	12	6	16	
170_A	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	1,50	14	10	3	14	
170_A	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	1,50	16	12	6	16	
170_A	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	1,50	19	15	8	19	
170_B	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	4,50	18	14	8	18	
170_B	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	4,50	16	12	5	16	
170_B	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	4,50	19	15	8	19	
170_B	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	4,50	23	19	12	23	
170_C	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	7,50	22	18	12	22	
170_C	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	7,50	20	16	9	20	
170_C	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	7,50	24	20	14	24	
170_C	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	7,50	27	23	16	27	
171_A	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	1,50	17	13	7	17	
171_A	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	1,50	11	7	0	11	
171_B	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	4,50	20	16	10	20	
171_B	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	4,50	12	8	2	12	
171_C	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	7,50	25	22	15	26	
171_C	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	7,50	14	10	3	14	
172_A	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	1,50	18	14	7	18	
172_A	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	1,50	10	6	0	11	
172_B	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	4,50	20	16	10	20	
172_B	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	4,50	10	6	0	10	
172_C	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	7,50	26	22	15	26	
172_C	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	7,50	11	7	0	11	
173_A	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	1,50	16	12	6	16	
173_A	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	1,50	-1	-6	-12	-1	
173_B	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	4,50	19	15	8	19	
173_B	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	4,50	0	-5	-11	0	
173_C	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	7,50	23	19	13	23	
173_C	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	7,50	0	-4	-10	0	
174_A	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	1,50	16	12	6	16	
174_A	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	1,50	10	6	0	10	
174_A	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	1,50	12	8	2	12	
174_B	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	4,50	18	14	8	18	
174_B	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	4,50	13	9	3	13	
174_B	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	4,50	15	11	4	15	
174_C	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	7,50	22	18	12	22	
174_C	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	7,50	16	12	6	16	
174_C	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	7,50	19	15	8	19	
175_A	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	1,50	15	11	5	15	
175_A	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	1,50	9	5	-2	9	
175_B	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	4,50	18	14	7	18	
175_B	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	4,50	11	7	1	11	
175_C	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	7,50	21	17	11	21	
175_C	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	7,50	15	11	4	15	
176_A	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	1,50	16	12	5	16	
176_A	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	1,50	11	7	1	11	
176_B	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	4,50	18	14	8	18	
176_B	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	4,50	13	8	2	13	
176_C	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	7,50	22	18	12	22	
176_C	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	7,50	15	11	5	15	
177_A	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	1,50	15	11	5	15	
177_A	Gebouw [2/2]	112761,97	545121,87	1,50	11	7	1	11	
177_B	Gebouw [1/2]	112764,45	545132,79	4,50	18	14	7	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	4,50	12	8	2	12
177_C	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	7,50	22	19	12	22
177_C	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	7,50	15	11	4	15
178_A	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	1,50	15	11	5	15
178_A	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	1,50	14	10	3	14
178_B	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	4,50	19	15	8	19
178_B	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	4,50	15	11	5	15
178_C	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	7,50	23	19	13	23
178_C	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	7,50	19	15	9	19
179_A	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	1,50	15	10	4	15
179_A	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	1,50	13	9	3	13
179_B	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	4,50	17	13	7	17
179_B	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	4,50	15	10	4	15
179_C	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	7,50	21	18	11	22
179_C	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	7,50	17	13	7	17
180_A	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	1,50	16	12	6	16
180_A	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	1,50	4	-1	-7	4
180_B	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	4,50	18	14	8	18
180_B	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	4,50	6	2	-5	6
180_C	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	7,50	23	19	12	23
180_C	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	7,50	6	2	-4	6
181_A	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	1,50	14	10	3	14
181_A	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	1,50	9	5	-1	9
181_A	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	1,50	11	7	1	11
181_A	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	1,50	15	12	5	16
181_B	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	4,50	16	12	6	16
181_B	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	4,50	10	6	-1	10
181_B	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	4,50	12	8	2	13
181_B	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	4,50	18	14	8	18
181_C	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	7,50	21	17	11	21
181_C	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	7,50	11	7	1	11
181_C	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	7,50	15	10	4	15
181_C	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	7,50	22	19	12	22
182_A	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	1,50	14	10	4	14
182_A	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	1,50	17	13	6	17
182_A	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	1,50	19	15	8	19
182_A	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	1,50	16	12	5	16
182_B	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	4,50	16	12	6	16
182_B	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	4,50	19	15	8	19
182_B	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	4,50	23	19	12	23
182_B	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	4,50	19	15	8	19
182_C	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	7,50	19	15	9	19
182_C	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	7,50	22	18	12	22
182_C	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	7,50	26	22	16	26
182_C	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	7,50	23	19	12	23
183_A	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	1,50	15	11	4	15
183_A	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	1,50	15	11	4	15
183_A	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	1,50	9	5	-1	9
183_B	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	4,50	17	13	7	17
183_B	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	4,50	17	13	6	17
183_B	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	4,50	9	5	-1	9
183_C	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	7,50	21	17	11	21
183_C	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	7,50	21	17	11	21
183_C	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	7,50	13	9	3	13
184_A	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	1,50	14	10	4	14
184_A	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	1,50	8	5	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	15	11	4	15
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	17	13	6	17
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	9	5	-1	9
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	17	13	6	17
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	20	17	10	21
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	13	9	3	13
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	22	18	11	22
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	16	12	5	16
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	7	2	-4	7
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	18	14	8	18
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	9	5	-1	9
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	23	19	12	23
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	11	7	1	11
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	15	11	5	15
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	15	10	4	15
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	10	6	-1	10
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	18	13	7	18
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	17	13	6	17
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	10	6	0	11
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	21	17	11	21
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	21	17	11	21
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	14	10	4	14
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	16	12	5	16
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	16	11	5	16
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	18	14	8	18
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	18	14	7	18
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	17	13	7	17
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	18	14	8	18
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	22	18	12	22
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	19	15	9	19
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	20	16	10	20
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	22	18	12	22
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	25	22	15	25
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	24	20	13	24
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	12	8	1	12
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	18	14	7	18
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	22	18	12	22
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	25	21	14	25
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	14	10	4	14
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	23	19	13	23
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	23	20	13	23
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	25	22	15	25
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	18	14	8	18
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	26	23	16	26
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	26	22	15	26
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	25	22	15	26
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	14	10	4	14
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	19	15	8	19
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	19	15	8	19
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	17	13	7	17
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	16	12	6	16
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	21	17	11	21
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	21	18	11	22
189_B	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	4,50	19	15	8	19
189_C	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	7,50	20	17	10	21
189_C	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	7,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	7,50	26	23	16	26
189_C	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	7,50	23	19	13	23
190_A	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	1,50	15	11	5	15
190_A	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	1,50	24	20	14	24
190_B	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	4,50	18	14	8	18
190_B	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	4,50	24	21	14	25
190_C	Gebouw	[1/2]	112968,04	545176,92	7,50	23	20	13	23
190_C	Gebouw	[2/2]	112978,52	545172,96	7,50	24	21	14	25
191_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	12	8	1	12
191_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	--	--	--	--
191_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	10	6	0	10
191_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	11	7	1	11
191_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	16	12	5	16
191_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	--	--	--	--
191_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	13	9	2	13
191_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	14	10	3	14
191_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	18	14	7	18
191_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	--	--	--	--
191_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	15	11	5	15
191_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	17	13	7	17
192_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	13	9	3	13
192_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	9	5	-1	9
192_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	10	6	0	10
192_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	12	8	2	12
192_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	15	11	5	15
192_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	12	8	2	12
192_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	11	7	1	11
192_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	11	7	0	11
192_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	17	13	7	17
192_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	15	11	5	15
192_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	14	10	3	14
192_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	11	7	1	11
193_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	10	6	0	10
193_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	--	--	--	--
193_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	8	4	-2	8
193_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	13	9	3	13
193_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	13	9	3	14
193_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	--	--	--	--
193_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	10	5	-1	10
193_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	16	12	5	16
193_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	17	13	7	17
193_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	--	--	--	--
193_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	8	4	-2	8
193_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	18	14	8	18
194_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	14	10	3	14
194_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	11	7	1	11
194_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	--	--	--	--
194_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	10	6	0	10
194_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	15	11	5	15
194_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	13	9	3	13
194_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	--	--	--	--
194_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	13	9	2	13
194_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	16	12	6	16
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	15	11	5	15
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	--	--	--	--
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
195_A	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	1,50	12	8	1	12	
195_A	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	1,50	11	8	1	11	
195_A	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	1,50	14	11	4	15	
195_A	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	1,50	15	11	5	15	
195_B	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	4,50	11	7	1	11	
195_B	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	4,50	15	11	4	15	
195_B	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	4,50	18	14	8	18	
195_B	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	4,50	15	11	5	15	
195_C	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	7,50	13	8	2	13	
195_C	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	7,50	7	3	-4	7	
195_C	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	7,50	18	14	7	18	
195_C	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	7,50	18	14	8	18	
196_A	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	1,50	17	13	6	17	
196_A	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	1,50	14	10	4	14	
196_A	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	1,50	11	6	0	11	
196_A	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	1,50	14	10	4	14	
196_B	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	4,50	19	15	9	19	
196_B	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	4,50	17	13	6	17	
196_B	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	4,50	11	7	1	11	
196_B	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	4,50	16	13	6	17	
196_C	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	7,50	19	15	8	19	
196_C	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	7,50	20	17	10	20	
196_C	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	7,50	13	9	3	13	
196_C	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	7,50	9	5	-2	9	
197_A	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	1,50	16	13	6	16	
197_A	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	1,50	16	12	5	16	
197_A	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	1,50	10	6	0	10	
197_A	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	1,50	9	5	-1	9	
197_B	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	4,50	21	17	10	21	
197_B	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	4,50	19	15	8	19	
197_B	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	4,50	12	7	1	12	
197_B	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	4,50	11	7	1	11	
197_C	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	7,50	19	15	8	19	
197_C	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	7,50	21	17	10	21	
197_C	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	7,50	14	10	4	14	
197_C	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	7,50	6	2	-4	6	
198_A	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	1,50	12	8	1	12	
198_A	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	1,50	11	7	1	11	
198_A	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	1,50	16	12	6	16	
198_A	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	1,50	16	12	5	16	
198_B	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	4,50	11	7	1	11	
198_B	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	4,50	16	12	6	16	
198_B	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	4,50	20	16	9	20	
198_B	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	4,50	17	13	6	17	
198_C	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	7,50	14	11	4	15	
198_C	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	7,50	1	-3	-9	1	
198_C	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	7,50	18	15	8	19	
198_C	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	7,50	18	15	8	19	
199_A	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	1,50	8	4	-2	8	
199_A	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	1,50	--	--	--	--	
199_A	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	1,50	8	4	-2	8	
199_A	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	1,50	11	7	1	11	
199_B	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	4,50	11	7	1	11	
199_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	--	--	--	--	
199_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	10	6	-1	10	
199_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	13	9	3	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	15	11	5	15
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	--	--	--	--
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	13	9	2	13
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	16	12	5	16
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	12	8	2	12
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	10	6	0	10
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	--	--	--	--
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	9	5	-1	9
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	13	9	3	13
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	13	9	3	13
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	--	--	--	--
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	12	8	2	12
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	15	11	5	15
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	17	13	7	17
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	--	--	--	--
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	16	13	6	17
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	9	5	-1	10
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	--	--	--	--
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	12	8	2	12
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	14	10	4	14
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	13	9	3	13
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	--	--	--	--
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	12	8	1	12
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	18	14	8	18
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	16	12	5	16
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	--	--	--	--
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	15	11	4	15
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	20	16	10	20
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	11	7	1	11
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	9	5	-2	9
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	--	--	--	--
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	11	7	0	11
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	16	12	6	16
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	12	8	1	12
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	--	--	--	--
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	14	10	4	14
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	18	14	8	18
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	16	13	6	17
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	--	--	--	--
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	16	12	5	16
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	14	10	3	14
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	8	4	-2	8
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	12	8	2	12
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	15	11	5	15
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	15	10	4	15
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	9	5	-2	9
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	15	11	5	15
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	18	14	8	18
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	18	14	8	18
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	11	7	1	11
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	20	16	9	20
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	23	19	12	23
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	15	10	4	15
204_A	Gebouw	[2/3]	112791,25	545082,39	1,50	13	9	3	13
204_A	Gebouw	[3/3]	112794,19	545093,38	1,50	15	11	5	15
204_B	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	4,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_B	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	4,50	13	9	3	13	
204_B	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	4,50	17	13	7	17	
204_C	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	7,50	18	14	8	18	
204_C	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	7,50	16	12	5	16	
204_C	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	7,50	21	18	11	22	
205_A	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	1,50	14	10	3	14	
205_A	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	1,50	16	12	5	16	
205_A	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	1,50	14	10	4	14	
205_B	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	4,50	14	10	4	14	
205_B	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	4,50	18	14	8	18	
205_B	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	4,50	16	12	6	16	
205_C	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	7,50	19	15	8	19	
205_C	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	7,50	23	19	13	23	
205_C	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	7,50	21	17	11	21	
206_A	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	1,50	13	9	3	13	
206_A	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	1,50	12	8	1	12	
206_A	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	1,50	15	11	5	15	
206_B	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	4,50	14	10	4	14	
206_B	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	4,50	12	7	1	12	
206_B	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	4,50	18	14	7	18	
206_C	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	7,50	17	13	6	17	
206_C	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	7,50	14	10	3	14	
206_C	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	7,50	22	18	11	22	
207_A	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	1,50	12	8	2	12	
207_A	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	1,50	15	11	5	15	
207_A	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	1,50	15	11	4	15	
207_B	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	4,50	13	9	2	13	
207_B	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	4,50	17	13	6	17	
207_B	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	4,50	17	13	7	17	
207_C	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	7,50	15	11	5	15	
207_C	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	7,50	20	16	9	20	
207_C	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	7,50	21	17	10	21	
208_A	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	1,50	15	11	5	15	
208_A	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	1,50	10	6	-1	10	
208_A	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	1,50	15	11	5	15	
208_B	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	4,50	15	11	5	15	
208_B	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	4,50	11	7	0	11	
208_B	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	4,50	18	14	7	18	
208_C	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	7,50	21	17	11	21	
208_C	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	7,50	12	8	2	12	
208_C	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	7,50	24	20	13	24	
209_A	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	1,50	10	6	0	10	
209_A	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	1,50	14	10	4	14	
209_A	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	1,50	15	11	5	15	
209_B	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	4,50	11	7	1	11	
209_B	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	4,50	17	13	6	17	
209_B	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	4,50	18	14	8	18	
209_C	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	7,50	14	10	3	14	
209_C	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	7,50	22	18	11	22	
209_C	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	7,50	24	20	13	24	
210_A	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	1,50	13	9	3	13	
210_A	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	1,50	12	8	2	12	
210_A	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	1,50	14	10	4	14	
210_B	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	4,50	15	11	5	15	
210_B	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	4,50	16	12	6	16	
210_B	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	4,50	16	12	6	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	21	17	11	21
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	21	18	11	21
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	20	17	10	21
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	10	6	0	10
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	14	10	3	14
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	14	10	4	15
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	13	9	3	13
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	15	11	5	15
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	17	13	7	17
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	17	13	6	17
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	18	14	8	18
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	22	18	12	22
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	12	8	1	12
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	6	3	-4	7
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	13	9	3	13
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	13	9	2	13
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	10	6	-1	10
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	16	12	5	16
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	16	12	6	16
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	16	12	5	16
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	19	15	9	19
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	-3	-7	-14	-3
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	12	8	1	12
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	13	9	3	13
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	1	-3	-10	1
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	12	8	2	12
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	15	11	5	15
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	7	4	-3	8
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	16	12	5	16
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	18	14	8	18
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	6	2	-4	6
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	--	--	--	--
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	14	10	3	14
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	9	6	-1	9
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	--	--	--	--
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	16	12	6	16
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	15	12	5	15
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	--	--	--	--
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	20	16	10	20
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	--	--	--	--
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	12	7	1	12
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	14	10	3	14
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	--	--	--	--
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	14	10	4	14
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	17	13	6	17
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	--	--	--	--
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	16	12	6	16
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	22	18	11	22
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	6	2	-4	7
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	--	--	--	--
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	14	10	4	14
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	11	7	1	11
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	--	--	--	--
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	17	13	6	17
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	18	15	8	19
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_C	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	7,50	21	17	10	21
217_A	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	1,50	--	--	--	--
217_A	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	1,50	11	7	1	12
217_A	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	1,50	14	10	3	14
217_B	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	4,50	--	--	--	--
217_B	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	4,50	14	10	4	14
217_B	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	4,50	16	12	6	16
217_C	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	7,50	--	--	--	--
217_C	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	7,50	17	13	7	17
217_C	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	7,50	20	16	9	20
218_A	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	1,50	10	6	0	10
218_A	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	1,50	--	--	--	--
218_A	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	1,50	15	11	4	15
218_B	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	4,50	13	9	3	13
218_B	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	4,50	--	--	--	--
218_B	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	4,50	17	13	7	17
218_C	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	7,50	17	13	6	17
218_C	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	7,50	--	--	--	--
218_C	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	7,50	23	19	12	23
219_A	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	1,50	--	--	--	--
219_A	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	1,50	9	5	-1	9
219_A	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	1,50	14	10	4	14
219_B	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	4,50	--	--	--	--
219_B	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	4,50	13	9	3	13
219_B	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	4,50	17	13	6	17
219_C	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	7,50	--	--	--	--
219_C	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	7,50	18	14	7	18
219_C	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	7,50	22	18	12	22
220_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	10	6	0	10
220_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--
220_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	14	10	3	14
220_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	14	10	3	14
220_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--
220_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	16	12	6	16
220_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	18	14	7	18
220_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--
220_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	22	18	11	22
221_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--
221_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	9	5	-2	9
221_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	15	11	5	15
221_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--
221_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	12	8	2	12
221_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	17	13	7	17
221_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--
221_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	17	13	7	17
221_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	22	18	12	22
222_A	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	1,50	11	7	1	11
222_A	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	1,50	--	--	--	--
222_A	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	1,50	14	10	4	15
222_B	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	4,50	14	10	3	14
222_B	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	4,50	--	--	--	--
222_B	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	4,50	17	13	7	17
222_C	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	7,50	18	15	8	19
222_C	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	7,50	--	--	--	--
222_C	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	7,50	22	18	12	22
223_A	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_A	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	1,50	11	7	0	11
223_A	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	1,50	14	10	4	14
223_B	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	4,50	--	--	--	--
223_B	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	4,50	14	10	4	14
223_B	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	4,50	17	13	6	17
223_C	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	7,50	--	--	--	--
223_C	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	7,50	19	15	9	19
223_C	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	7,50	21	17	10	21
224_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	10	6	0	10
224_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	--	--	--	--
224_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	14	10	3	14
224_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	14	10	3	14
224_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	--	--	--	--
224_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	16	12	6	16
224_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	18	14	7	18
224_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	--	--	--	--
224_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	22	18	11	22
225_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	--	--	--	--
225_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	9	5	-2	9
225_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	15	11	5	15
225_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	--	--	--	--
225_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	12	8	2	12
225_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	17	13	7	17
225_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	--	--	--	--
225_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	17	13	7	17
225_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	22	18	12	22
226_A	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	1,50	11	7	1	11
226_A	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	1,50	--	--	--	--
226_A	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	1,50	8	4	-2	8
226_A	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	1,50	14	10	4	14
226_B	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	4,50	14	10	4	14
226_B	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	4,50	--	--	--	--
226_B	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	4,50	12	8	1	12
226_B	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	4,50	17	13	7	17
226_C	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	7,50	17	13	7	17
226_C	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	7,50	--	--	--	--
226_C	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	7,50	16	12	6	16
226_C	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	7,50	21	17	11	21
227_A	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	1,50	10	6	-1	10
227_A	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	1,50	--	--	--	--
227_A	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	1,50	10	5	-1	10
227_A	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	1,50	13	9	3	13
227_B	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	4,50	14	10	3	14
227_B	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	4,50	--	--	--	--
227_B	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	4,50	12	8	2	12
227_B	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	4,50	16	12	6	16
227_C	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	7,50	18	14	7	18
227_C	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	7,50	--	--	--	--
227_C	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	7,50	16	12	6	16
227_C	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	7,50	20	16	10	20
228_A	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	1,50	-3	-8	-14	-3
228_A	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	1,50	13	9	3	13
228_A	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	1,50	15	11	4	15
228_B	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	4,50	-2	-6	-12	-2
228_B	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	4,50	16	13	6	17
228_B	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	4,50	18	14	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_C	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	7,50	-1	-6	-12	-1
228_C	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	7,50	22	18	12	22
228_C	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	7,50	24	20	13	24
229_A	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	1,50	11	7	0	11
229_A	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	1,50	--	--	--	--
229_A	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	1,50	10	6	0	10
229_A	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	1,50	10	6	-1	10
229_B	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	4,50	14	10	3	14
229_B	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	4,50	--	--	--	--
229_B	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	4,50	12	8	1	12
229_B	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	4,50	13	9	2	13
229_C	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	7,50	19	16	9	19
229_C	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	7,50	--	--	--	--
229_C	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	7,50	18	15	8	19
229_C	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	7,50	19	15	8	19
230_A	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	1,50	9	5	-1	10
230_A	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	1,50	6	2	-5	6
230_A	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	1,50	14	10	4	14
230_B	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	4,50	12	8	2	13
230_B	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	4,50	7	3	-3	8
230_B	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	4,50	17	13	7	17
230_C	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	7,50	17	13	6	17
230_C	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	7,50	14	10	4	14
230_C	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	7,50	23	19	12	23
231_A	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	1,50	14	10	4	14
231_A	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	1,50	10	6	-1	10
231_A	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	1,50	12	8	2	12
231_B	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	4,50	16	12	6	16
231_B	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	4,50	12	8	1	12
231_B	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	4,50	14	10	4	14
231_C	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	7,50	20	16	10	20
231_C	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	7,50	16	12	6	16
231_C	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	7,50	18	14	8	18
232_A	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	1,50	15	11	4	15
232_A	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	1,50	13	9	3	14
232_A	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	1,50	14	10	4	14
232_B	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	4,50	17	13	7	17
232_B	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	4,50	15	11	5	15
232_B	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	4,50	17	13	6	17
232_C	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	7,50	21	17	11	21
232_C	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	7,50	20	16	10	20
232_C	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	7,50	22	18	11	22
233_A	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	1,50	7	3	-4	7
233_A	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	1,50	13	9	3	13
233_A	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	1,50	14	10	4	14
233_A	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	1,50	14	10	4	14
233_B	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	4,50	8	4	-3	8
233_B	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	4,50	16	12	5	16
233_B	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	4,50	17	13	7	17
233_B	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	4,50	15	11	5	15
233_C	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	7,50	11	7	1	11
233_C	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	7,50	19	15	8	19
233_C	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	7,50	21	17	11	21
233_C	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	7,50	20	16	9	20
234_A	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	1,50	11	6	0	11
234_A	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	1,50	12	8	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
234_A	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	1,50	9	5	-2	9	
234_A	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	1,50	14	10	4	14	
234_B	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	4,50	12	7	1	12	
234_B	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	4,50	15	11	4	15	
234_B	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	4,50	7	3	-3	7	
234_B	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	4,50	14	10	3	14	
234_C	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	7,50	15	11	5	15	
234_C	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	7,50	19	15	8	19	
234_C	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	7,50	11	7	1	11	
234_C	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	7,50	17	13	7	17	
235_A	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	1,50	14	10	3	14	
235_A	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	1,50	8	4	-3	8	
235_A	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	1,50	13	9	2	13	
235_A	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	1,50	13	9	2	13	
235_B	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	4,50	16	12	6	16	
235_B	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	4,50	8	4	-2	8	
235_B	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	4,50	15	11	5	15	
235_B	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	4,50	15	11	5	15	
235_C	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	7,50	20	16	9	20	
235_C	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	7,50	13	8	2	13	
235_C	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	7,50	20	16	9	20	
235_C	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	7,50	19	15	9	19	
236_A	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	1,50	15	11	4	15	
236_A	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	1,50	13	9	3	13	
236_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	1,50	13	9	3	13	
236_A	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	1,50	7	3	-3	7	
236_B	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	4,50	17	13	7	17	
236_B	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	4,50	16	12	5	16	
236_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	4,50	15	11	4	15	
236_B	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	4,50	8	4	-2	8	
236_C	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	7,50	20	16	10	20	
236_C	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	7,50	20	16	9	20	
236_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	7,50	19	15	8	19	
236_C	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	7,50	13	9	3	13	
237_A	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	1,50	14	10	4	14	
237_A	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	1,50	8	4	-2	8	
237_A	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	1,50	11	7	1	11	
237_A	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	1,50	14	10	3	14	
237_B	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	4,50	17	13	7	17	
237_B	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	4,50	9	5	-1	9	
237_B	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	4,50	12	8	2	12	
237_B	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	4,50	15	11	5	16	
237_C	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	7,50	20	16	10	20	
237_C	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	7,50	13	9	3	13	
237_C	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	7,50	15	11	5	15	
237_C	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	7,50	17	13	7	17	
238_A	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	1,50	15	11	4	15	
238_A	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	1,50	15	11	5	15	
238_A	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	1,50	13	9	2	13	
238_A	Gebouw [4/4]	112735,00	545168,00	1,50	8	4	-2	8	
238_B	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	4,50	18	14	7	18	
238_B	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	4,50	17	13	7	17	
238_B	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	4,50	15	11	4	15	
238_B	Gebouw [4/4]	112735,00	545168,00	4,50	9	5	-1	9	
238_C	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	7,50	22	18	12	22	
238_C	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	7,50	22	18	12	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	19	15	9	19
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	13	9	3	13
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	15	11	5	15
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	10	6	-1	10
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	15	11	4	15
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	15	11	5	15
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	18	14	8	18
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	11	6	0	11
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	17	13	7	17
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	18	14	7	18
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	23	19	13	23
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	15	11	4	15
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	22	18	11	22
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	22	18	12	22
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	15	11	5	15
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	16	11	5	16
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	15	11	5	15
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	9	5	-1	9
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	18	14	8	18
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	17	13	7	17
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	18	14	7	18
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	10	6	0	10
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	22	18	12	22
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	22	18	11	22
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	23	19	12	23
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	14	10	4	14
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	15	11	4	15
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	15	11	5	16
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	14	10	4	14
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	14	10	4	14
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	18	14	8	18
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	18	14	7	18
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	17	13	6	17
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	17	13	6	17
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	22	18	12	22
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	22	18	12	22
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	22	18	11	22
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	21	18	11	21
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	15	11	5	15
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	15	11	5	15
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	14	10	3	14
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	15	11	4	15
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	18	14	8	18
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	18	14	8	18
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	16	12	5	16
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	17	13	7	17
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	22	18	12	22
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	23	20	13	23
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	20	16	10	20
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	22	18	12	22
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	14	10	4	15
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	9	5	-1	9
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	15	10	4	15
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	15	11	5	16
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	17	13	7	17
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	9	6	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	16	12	6	16
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	18	14	8	18
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	22	18	11	22
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	13	9	3	13
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	21	17	10	21
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	23	19	12	23
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	14	10	4	14
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	13	9	3	13
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	15	11	5	15
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	8	4	-3	8
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	16	12	6	16
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	15	11	4	15
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	17	13	7	17
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	8	4	-3	8
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	19	15	9	19
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	19	15	9	19
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	22	18	12	22
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	12	8	1	12
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	16	12	6	16
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	11	7	1	11
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	-12	-16	-22	-12
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	19	15	8	19
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	15	11	5	15
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	-11	-15	-21	-11
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	24	20	13	24
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	22	18	11	22
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	-11	-15	-21	-11
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	15	11	5	15
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	12	8	2	12
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	14	9	3	14
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	18	14	7	18
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	14	10	3	14
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	15	11	5	15
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	21	17	10	21
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	19	16	9	19
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	17	13	7	17
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	16	12	5	16
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	15	11	5	15
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	12	8	2	12
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	18	14	8	18
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	17	13	6	17
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	14	10	3	14
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	23	19	12	23
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	22	18	12	22
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	20	16	9	20
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	16	12	5	16
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	13	9	2	13
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	16	11	5	16
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	18	14	8	18
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	15	11	5	15
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	17	13	6	17
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	21	17	11	21
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	20	16	10	20
248_C	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	7,50	21	17	11	21
249_A	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	1,50	16	12	6	16
249_A	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	1,50	15	11	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_A	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	1,50	13	9	2	13
249_B	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	4,50	18	14	8	18
249_B	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	4,50	16	12	6	16
249_B	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	4,50	15	11	5	15
249_C	Gebouw	[1/3]	112904,25	545148,80	7,50	22	18	12	22
249_C	Gebouw	[2/3]	112906,92	545142,91	7,50	21	17	10	21
249_C	Gebouw	[3/3]	112903,37	545137,50	7,50	20	17	10	20
250_A	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	1,50	16	11	5	16
250_A	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	1,50	11	7	1	11
250_A	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	1,50	15	11	5	15
250_B	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	4,50	18	14	7	18
250_B	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	4,50	14	10	3	14
250_B	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	4,50	16	12	6	16
250_C	Gebouw	[1/3]	112922,18	545147,30	7,50	22	18	11	22
250_C	Gebouw	[2/3]	112921,27	545135,96	7,50	17	13	7	17
250_C	Gebouw	[3/3]	112918,56	545141,90	7,50	20	16	10	20
251_A	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	1,50	16	12	5	16
251_A	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	1,50	14	10	3	14
251_A	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	1,50	10	6	-1	10
251_B	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	4,50	18	14	8	18
251_B	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	4,50	15	11	4	15
251_B	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	4,50	11	7	1	11
251_C	Gebouw	[1/3]	112928,28	545146,77	7,50	22	18	12	22
251_C	Gebouw	[2/3]	112930,95	545140,88	7,50	19	15	9	19
251_C	Gebouw	[3/3]	112927,40	545135,47	7,50	13	9	2	13
252_A	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	1,50	17	13	6	17
252_A	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	1,50	17	14	7	17
252_A	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	1,50	2	-2	-8	2
252_B	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	4,50	18	14	7	18
252_B	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	4,50	18	14	7	18
252_B	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	4,50	3	-1	-7	3
252_C	Gebouw	[1/3]	112941,42	545119,18	7,50	22	18	12	22
252_C	Gebouw	[2/3]	112951,06	545113,14	7,50	18	14	7	18
252_C	Gebouw	[3/3]	112944,53	545113,48	7,50	4	-1	-7	4
253_A	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	1,50	16	12	5	16
253_A	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	1,50	15	11	4	15
253_A	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	1,50	20	16	10	20
253_B	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	4,50	18	14	8	18
253_B	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	4,50	18	14	7	18
253_B	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	4,50	20	17	10	20
253_C	Gebouw	[1/3]	112944,70	545124,34	7,50	23	19	12	23
253_C	Gebouw	[2/3]	112951,16	545124,00	7,50	22	18	12	22
253_C	Gebouw	[3/3]	112954,32	545118,35	7,50	20	17	10	20
254_A	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	1,50	16	12	6	16
254_A	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	1,50	15	11	5	15
254_A	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	1,50	23	20	13	23
254_A	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	1,50	11	7	1	12
254_B	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	4,50	17	13	6	17
254_B	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	4,50	18	14	8	18
254_B	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	4,50	24	20	13	24
254_B	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	4,50	13	9	2	13
254_C	Gebouw	[1/4]	112953,99	545143,07	7,50	21	17	10	21
254_C	Gebouw	[2/4]	112959,90	545145,70	7,50	23	19	12	23
254_C	Gebouw	[3/4]	112965,29	545142,11	7,50	24	20	13	24
254_C	Gebouw	[4/4]	112959,38	545139,48	7,50	18	14	7	18
255_A	Gebouw	[1/4]	112926,64	545099,11	1,50	15	11	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
255_A	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	1,50	15	11	5	15	
255_A	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	1,50	7	3	-4	7	
255_A	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	1,50	--	--	--	--	
255_B	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	4,50	15	11	4	15	
255_B	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	4,50	17	14	7	18	
255_B	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	4,50	10	6	0	10	
255_B	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	4,50	--	--	--	--	
255_C	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	7,50	20	16	9	20	
255_C	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	7,50	23	19	12	23	
255_C	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	7,50	15	11	5	15	
255_C	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	7,50	--	--	--	--	
256_A	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	1,50	16	12	6	16	
256_A	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	1,50	14	10	3	14	
256_A	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	1,50	14	10	4	14	
256_B	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	4,50	19	15	9	19	
256_B	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	4,50	16	12	6	16	
256_B	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	4,50	16	12	6	17	
256_C	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	7,50	23	20	13	23	
256_C	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	7,50	20	17	10	21	
256_C	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	7,50	21	17	10	21	
257_A	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	1,50	15	11	4	15	
257_A	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	1,50	15	11	5	15	
257_A	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	1,50	14	10	4	15	
257_B	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	4,50	18	13	7	18	
257_B	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	4,50	18	14	7	18	
257_B	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	4,50	15	11	5	15	
257_C	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	7,50	21	17	11	21	
257_C	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	7,50	22	18	11	22	
257_C	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	7,50	19	15	9	19	
258_A	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	1,50	15	11	5	15	
258_A	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	1,50	9	5	-1	9	
258_A	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	1,50	15	10	4	15	
258_A	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	1,50	13	9	3	13	
258_B	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	4,50	18	14	8	18	
258_B	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	4,50	10	6	0	10	
258_B	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	4,50	17	12	6	17	
258_B	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	4,50	15	11	5	16	
258_C	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	7,50	23	19	13	23	
258_C	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	7,50	15	10	4	15	
258_C	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	7,50	20	16	10	21	
258_C	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	7,50	20	16	9	20	
259_A	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	1,50	16	12	6	16	
259_A	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	1,50	15	11	5	16	
259_A	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	1,50	14	10	4	14	
259_B	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	4,50	19	15	8	19	
259_B	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	4,50	18	14	8	18	
259_B	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	4,50	16	12	6	16	
259_C	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	7,50	22	19	12	22	
259_C	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	7,50	22	19	11	22	
259_C	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	7,50	19	15	9	20	
260_A	Gebouw [1/3]	112793,92	545191,98	1,50	16	12	6	16	
260_A	Gebouw [2/3]	112792,04	545180,72	1,50	14	10	4	14	
260_A	Gebouw [3/3]	112789,86	545186,87	1,50	14	10	4	14	
260_B	Gebouw [1/3]	112793,92	545191,98	4,50	18	14	8	18	
260_B	Gebouw [2/3]	112792,04	545180,72	4,50	15	11	5	15	
260_B	Gebouw [3/3]	112789,86	545186,87	4,50	16	12	6	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	21	17	10	21
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	20	16	10	20
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	19	15	9	19
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	17	13	7	17
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	14	10	4	14
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	14	10	4	14
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	19	15	9	19
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	17	13	7	18
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	17	13	6	17
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	23	19	12	23
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	22	18	11	22
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	21	18	11	21
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	18	14	8	18
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	14	9	3	14
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	16	12	6	16
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	23	19	13	23
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	16	12	6	16
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	19	15	8	19
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	26	22	15	26
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	20	15	9	20
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	23	20	13	24
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	19	15	8	19
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	17	13	6	17
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	15	11	4	15
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	24	20	13	24
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	19	15	9	19
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	18	14	7	18
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	26	23	16	27
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	23	20	13	23
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	22	18	11	22
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	18	14	8	19
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	15	11	5	15
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	17	13	7	17
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	21	17	11	21
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	17	13	7	17
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	20	16	9	20
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	26	22	16	26
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	20	17	10	20
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	25	21	14	25
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	18	14	8	18
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	19	15	9	19
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	16	12	5	16
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	21	17	11	21
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	20	16	9	20
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	18	14	8	18
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	26	22	15	26
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	24	20	14	24
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	21	17	10	21
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	19	15	8	19
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	15	11	5	15
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	17	13	6	17
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	21	17	10	21
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	17	13	6	17
266_B	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	4,50	18	14	8	19
266_C	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	7,50	25	21	15	25
266_C	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	7,50	20	17	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_C	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	7,50	22	18	12	22
267_A	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	1,50	20	16	10	20
267_A	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	1,50	18	14	8	18
267_A	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	1,50	15	10	4	15
267_B	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	4,50	22	18	12	22
267_B	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	4,50	19	15	9	19
267_B	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	4,50	15	11	5	15
267_C	Gebouw	[1/3]	112883,08	545215,93	7,50	26	22	16	26
267_C	Gebouw	[2/3]	112885,89	545210,04	7,50	22	18	12	22
267_C	Gebouw	[3/3]	112882,36	545204,54	7,50	18	14	7	18
268_A	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	1,50	19	15	9	19
268_A	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	1,50	16	11	5	16
268_A	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	1,50	18	14	8	18
268_B	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	4,50	22	18	11	22
268_B	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	4,50	17	13	7	17
268_B	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	4,50	20	16	10	20
268_C	Gebouw	[1/3]	112900,39	545214,42	7,50	26	22	15	26
268_C	Gebouw	[2/3]	112899,68	545203,03	7,50	21	17	11	21
268_C	Gebouw	[3/3]	112896,87	545208,92	7,50	24	21	14	24
269_A	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	1,50	19	16	9	20
269_A	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	1,50	16	12	6	17
269_A	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	1,50	15	11	4	15
269_B	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	4,50	22	18	12	22
269_B	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	4,50	18	14	7	18
269_B	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	4,50	16	12	6	16
269_C	Gebouw	[1/3]	112906,60	545214,01	7,50	27	23	16	27
269_C	Gebouw	[2/3]	112909,40	545208,11	7,50	22	18	12	22
269_C	Gebouw	[3/3]	112905,88	545202,62	7,50	19	15	9	19
270_A	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	1,50	18	14	7	18
270_A	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	1,50	14	10	3	14
270_A	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	1,50	18	14	8	18
270_B	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	4,50	21	17	11	21
270_B	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	4,50	16	12	6	16
270_B	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	4,50	21	17	10	21
270_C	Gebouw	[1/3]	112938,66	545212,19	7,50	26	22	15	26
270_C	Gebouw	[2/3]	112937,94	545200,80	7,50	20	16	9	20
270_C	Gebouw	[3/3]	112935,13	545206,69	7,50	26	22	16	26
271_A	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	1,50	18	14	7	18
271_A	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	1,50	16	12	5	16
271_A	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	1,50	13	9	2	13
271_B	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	4,50	21	17	10	21
271_B	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	4,50	17	13	7	17
271_B	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	4,50	15	11	5	15
271_C	Gebouw	[1/3]	112944,86	545211,78	7,50	25	22	15	26
271_C	Gebouw	[2/3]	112947,67	545205,88	7,50	21	17	10	21
271_C	Gebouw	[3/3]	112944,14	545200,39	7,50	18	14	8	18
272_A	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	1,50	16	12	6	17
272_A	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	1,50	11	7	0	11
272_A	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	1,50	17	13	7	17
272_B	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	4,50	20	16	9	20
272_B	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	4,50	12	8	1	12
272_B	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	4,50	19	15	8	19
272_C	Gebouw	[1/3]	112962,50	545210,23	7,50	23	19	13	23
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	13	9	2	13
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	22	19	12	22
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	14	10	4	14
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	9	5	-1	9
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	19	15	9	19
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	15	11	5	15
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	10	6	0	10
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	23	19	13	23
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	19	15	9	19
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	11	7	1	11
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	18	14	7	18
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	14	9	3	14
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	17	13	6	17
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	21	17	10	21
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	15	11	5	15
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	20	16	9	20
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	26	22	15	26
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	18	14	8	18
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	25	21	14	25
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	17	13	7	17
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	14	10	4	14
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	13	9	3	13
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	20	16	10	20
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	18	15	8	18
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	15	11	5	15
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	25	21	14	25
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	21	17	11	21
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	18	14	8	18
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	19	15	8	19
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	14	9	3	14
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	15	11	4	15
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	21	17	11	21
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	15	11	5	15
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	17	13	7	17
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	26	22	16	26
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	18	14	8	18
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	21	17	10	21
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	18	15	8	19
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	15	11	5	15
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	13	9	3	13
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	21	17	10	21
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	17	13	7	17
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	15	11	5	15
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	25	22	15	26
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	21	17	11	21
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	19	15	8	19
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	12	8	2	12
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	14	10	4	14
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	17	13	7	17
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	15	11	4	15
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	15	11	5	15
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	17	13	6	17
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	19	15	9	19
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	18	14	7	18
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	18	14	8	18
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	20	16	10	20
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	23	19	13	23
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	22	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	14	10	3	14
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	14	10	4	14
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	16	12	6	16
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	15	11	5	15
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	17	12	6	17
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	16	12	6	16
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	19	15	8	19
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	18	14	8	18
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	20	16	10	20
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	19	15	8	19
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	23	19	12	23
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	22	18	12	22
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	16	12	5	16
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	13	9	3	13
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	14	10	4	14
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	18	14	7	18
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	15	11	5	15
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	17	13	6	17
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	21	17	11	21
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	20	16	9	20
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	19	15	8	19
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	19	15	9	19
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	11	7	1	11
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	21	17	10	21
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	14	10	3	14
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	23	19	13	23
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	17	13	6	17
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	18	14	7	18
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	15	11	5	15
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	13	9	2	13
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	20	16	9	20
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	18	14	7	18
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	15	11	4	15
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	24	20	13	24
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	23	19	12	23
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	20	16	9	20
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	17	13	7	17
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	11	7	0	11
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	16	12	6	16
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	20	16	10	20
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	13	9	2	13
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	18	14	8	18
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	25	22	15	26
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	16	11	5	16
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	23	19	12	23
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	17	13	6	17
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	20	16	10	20
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	11	7	1	11
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	20	16	9	20
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	21	17	11	21
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	12	8	2	12
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	24	20	14	24
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	23	20	13	23
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	16	12	5	16
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	17	13	6	17
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	24	20	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	11	7	1	11
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	19	15	9	19
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	24	21	14	24
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	12	8	1	12
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	24	21	14	25
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	24	21	14	24
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	15	11	5	15
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	15	11	4	15
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	15	11	5	15
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	24	20	14	24
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	18	14	7	18
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	19	15	8	19
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	24	21	14	25
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	23	19	12	23
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	23	20	13	23
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	24	21	14	25
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	17	13	7	17
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	16	12	6	16
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	17	13	6	17
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	18	14	8	18
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	18	14	8	18
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	19	15	9	19
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	20	16	9	20
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	20	16	10	20
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	22	18	12	22
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	23	19	13	23
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	24	20	14	24
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	24	20	14	24
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	18	14	7	18
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	16	12	5	16
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	17	13	6	17
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	20	16	10	20
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	18	14	8	18
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	18	14	8	19
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	24	20	13	24
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	22	18	11	22
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	23	20	13	24
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	19	15	8	19
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	19	15	8	19
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	15	11	5	15
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	21	17	11	21
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	21	17	10	21
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	18	13	7	18
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	24	21	14	25
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	24	20	14	24
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	21	17	10	21
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	19	15	9	19
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	16	12	6	16
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	18	14	8	18
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	21	17	10	21
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	19	15	8	19
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	20	16	9	20
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	25	21	15	25
290_C	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	7,50	23	19	12	23
290_C	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	7,50	23	19	13	23
291_A	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	1,50	20	16	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_A	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	1,50	19	14	8	19
291_A	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	1,50	15	11	5	15
291_B	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	4,50	22	18	11	22
291_B	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	4,50	20	16	10	20
291_B	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	4,50	18	14	8	18
291_C	Gebouw	[1/3]	112810,27	545306,98	7,50	26	22	16	26
291_C	Gebouw	[2/3]	112813,15	545301,22	7,50	24	20	14	24
291_C	Gebouw	[3/3]	112809,65	545295,81	7,50	22	18	12	22
292_A	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	1,50	18	14	7	18
292_A	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	1,50	16	12	5	16
292_A	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	1,50	15	11	5	15
292_B	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	4,50	20	16	10	20
292_B	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	4,50	18	14	8	18
292_B	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	4,50	17	13	7	18
292_C	Gebouw	[1/3]	112761,33	545270,12	7,50	24	20	13	24
292_C	Gebouw	[2/3]	112764,75	545264,55	7,50	21	17	11	21
292_C	Gebouw	[3/3]	112761,79	545258,74	7,50	22	18	11	22
293_A	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	1,50	19	15	8	19
293_A	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	1,50	15	11	4	15
293_A	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	1,50	16	12	6	16
293_B	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	4,50	21	17	11	21
293_B	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	4,50	17	13	7	17
293_B	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	4,50	18	14	8	19
293_C	Gebouw	[1/3]	112743,66	545269,41	7,50	26	22	16	26
293_C	Gebouw	[2/3]	112744,13	545258,03	7,50	21	17	11	21
293_C	Gebouw	[3/3]	112740,70	545263,59	7,50	22	18	12	22
294_A	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	1,50	17	13	7	18
294_A	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	1,50	16	12	5	16
294_A	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	1,50	18	14	7	18
294_B	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	4,50	20	16	9	20
294_B	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	4,50	18	14	8	18
294_B	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	4,50	20	16	10	20
294_C	Gebouw	[1/3]	112774,81	545270,81	7,50	24	20	14	24
294_C	Gebouw	[2/3]	112775,27	545259,41	7,50	22	19	12	23
294_C	Gebouw	[3/3]	112771,86	545264,97	7,50	25	21	14	25
295_A	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	1,50	18	14	8	19
295_A	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	1,50	18	14	7	18
295_A	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	1,50	16	12	6	16
295_B	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	4,50	20	16	10	21
295_B	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	4,50	20	16	10	20
295_B	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	4,50	18	14	8	18
295_C	Gebouw	[1/3]	112815,23	545272,48	7,50	24	21	14	24
295_C	Gebouw	[2/3]	112818,64	545266,91	7,50	25	21	15	25
295_C	Gebouw	[3/3]	112815,69	545261,07	7,50	21	18	11	22
296_A	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	1,50	18	14	8	18
296_A	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	1,50	16	12	5	16
296_A	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	1,50	18	14	8	18
296_B	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	4,50	20	16	10	20
296_B	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	4,50	17	13	7	17
296_B	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	4,50	19	15	9	19
296_C	Gebouw	[1/3]	112832,68	545273,97	7,50	24	20	14	24
296_C	Gebouw	[2/3]	112833,14	545262,57	7,50	20	16	10	20
296_C	Gebouw	[3/3]	112829,73	545268,13	7,50	23	19	13	23
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	19	15	8	19
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	19	16	9	19
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	17	13	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	20	16	10	20
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	22	18	11	22
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	19	15	8	19
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	23	20	13	24
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	25	22	15	26
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	23	19	12	23
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	20	16	9	20
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	17	13	7	18
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	19	15	9	19
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	21	17	11	21
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	19	15	9	20
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	21	17	11	21
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	25	21	14	25
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	24	20	14	24
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	26	22	16	26
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	20	16	10	20
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	17	13	6	17
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	18	14	8	18
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	21	17	10	21
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	19	15	8	19
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	20	16	10	20
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	24	21	14	24
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	23	20	13	23
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	25	21	14	25
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	20	16	10	20
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	21	17	11	21
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	18	14	8	18
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	22	18	12	22
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	22	18	11	22
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	20	16	10	20
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	25	21	15	25
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	25	21	15	25
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	23	19	13	23
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	20	16	10	21
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	18	14	7	18
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	20	16	9	20
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	22	18	12	23
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	19	15	9	19
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	21	17	10	21
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	25	21	15	25
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	23	19	13	23
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	23	19	13	23
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	20	16	10	20
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	22	18	11	22
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	16	12	5	16
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	22	18	12	22
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	22	18	11	22
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	18	14	8	18
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	27	23	16	27
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	26	22	16	26
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	22	19	12	23
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	21	16	10	21
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	17	13	6	17
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	20	15	9	20
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	22	18	12	22
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	19	15	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
303_B	Gebouw [3/3]		112845,61	545351,01	4,50	20	16	10	20
303_C	Gebouw [1/3]		112849,68	545356,13	7,50	27	23	17	27
303_C	Gebouw [2/3]		112847,83	545344,87	7,50	23	19	12	23
303_C	Gebouw [3/3]		112845,61	545351,01	7,50	25	22	15	25
304_A	Gebouw [1/3]		112804,57	545336,65	1,50	18	14	8	18
304_A	Gebouw [2/3]		112810,12	545340,01	1,50	19	15	8	19
304_A	Gebouw [3/3]		112815,92	545337,08	1,50	19	15	8	19
304_B	Gebouw [1/3]		112804,57	545336,65	4,50	20	16	10	20
304_B	Gebouw [2/3]		112810,12	545340,01	4,50	21	17	10	21
304_B	Gebouw [3/3]		112815,92	545337,08	4,50	21	17	11	21
304_C	Gebouw [1/3]		112804,57	545336,65	7,50	25	21	14	25
304_C	Gebouw [2/3]		112810,12	545340,01	7,50	25	21	14	25
304_C	Gebouw [3/3]		112815,92	545337,08	7,50	25	21	14	25
305_A	Gebouw [1/3]		112805,06	545324,72	1,50	19	15	8	19
305_A	Gebouw [2/3]		112816,41	545325,16	1,50	18	14	8	18
305_A	Gebouw [3/3]		112810,86	545321,79	1,50	16	12	6	16
305_B	Gebouw [1/3]		112805,06	545324,72	4,50	20	16	9	20
305_B	Gebouw [2/3]		112816,41	545325,16	4,50	20	16	10	20
305_B	Gebouw [3/3]		112810,86	545321,79	4,50	18	14	8	18
305_C	Gebouw [1/3]		112805,06	545324,72	7,50	24	20	14	24
305_C	Gebouw [2/3]		112816,41	545325,16	7,50	24	20	13	24
305_C	Gebouw [3/3]		112810,86	545321,79	7,50	23	19	12	23
306_A	Gebouw [1/3]		112776,22	545332,10	1,50	18	14	8	18
306_A	Gebouw [2/3]		112779,09	545326,25	1,50	18	14	7	18
306_A	Gebouw [3/3]		112775,60	545320,76	1,50	16	12	5	16
306_B	Gebouw [1/3]		112776,22	545332,10	4,50	20	16	10	20
306_B	Gebouw [2/3]		112779,09	545326,25	4,50	21	17	11	21
306_B	Gebouw [3/3]		112775,60	545320,76	4,50	18	14	8	18
306_C	Gebouw [1/3]		112776,22	545332,10	7,50	23	19	13	23
306_C	Gebouw [2/3]		112779,09	545326,25	7,50	24	21	14	25
306_C	Gebouw [3/3]		112775,60	545320,76	7,50	22	18	11	22
307_A	Gebouw [1/3]		112764,32	545332,78	1,50	19	15	8	19
307_A	Gebouw [2/3]		112763,70	545321,45	1,50	16	12	6	16
307_B	Gebouw [1/3]		112764,32	545332,78	4,50	22	18	11	22
307_B	Gebouw [2/3]		112763,70	545321,45	4,50	19	15	8	19
307_B	Gebouw [3/3]		112760,83	545327,29	4,50	19	15	8	19
307_C	Gebouw [1/3]		112764,32	545332,78	7,50	25	21	15	25
307_C	Gebouw [2/3]		112763,70	545321,45	7,50	22	18	12	22
307_C	Gebouw [3/3]		112760,83	545327,29	7,50	22	18	11	22
308_A	Gebouw [1/3]		112828,36	545296,03	1,50	19	15	8	19
308_A	Gebouw [2/3]		112839,76	545296,48	1,50	19	15	9	19
308_A	Gebouw [3/3]		112834,19	545293,08	1,50	16	12	5	16
308_B	Gebouw [1/3]		112828,36	545296,03	4,50	20	16	10	20
308_B	Gebouw [2/3]		112839,76	545296,48	4,50	21	17	10	21
308_B	Gebouw [3/3]		112834,19	545293,08	4,50	18	14	8	18
308_C	Gebouw [1/3]		112828,36	545296,03	7,50	25	21	15	25
308_C	Gebouw [2/3]		112839,76	545296,48	7,50	24	21	14	25
308_C	Gebouw [3/3]		112834,19	545293,08	7,50	22	18	11	22
309_A	Gebouw [1/3]		112828,11	545302,24	1,50	18	14	7	18
309_A	Gebouw [2/3]		112833,68	545305,64	1,50	18	14	8	18
309_A	Gebouw [3/3]		112839,51	545302,69	1,50	18	14	8	18
309_B	Gebouw [1/3]		112828,11	545302,24	4,50	20	16	10	20
309_B	Gebouw [2/3]		112833,68	545305,64	4,50	21	17	11	21
309_B	Gebouw [3/3]		112839,51	545302,69	4,50	21	17	11	21
309_C	Gebouw [1/3]		112828,11	545302,24	7,50	25	21	14	25
309_C	Gebouw [2/3]		112833,68	545305,64	7,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	24	20	14	24
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	17	13	7	17
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	19	15	8	19
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	16	12	6	16
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	19	15	9	19
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	20	16	10	20
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	18	14	7	18
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	23	19	12	23
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	23	19	13	23
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	22	18	11	22
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	17	13	7	17
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	19	15	9	19
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	18	14	8	19
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	19	15	9	19
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	22	18	11	22
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	20	16	10	20
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	22	19	12	23
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	26	22	15	26
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	24	20	14	24
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	20	16	10	20
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	15	11	4	15
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	18	14	8	18
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	22	18	11	22
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	17	13	7	17
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	20	16	10	20
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	26	22	15	26
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	23	20	13	23
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	23	19	13	23
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	19	15	9	19
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	19	15	8	19
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	18	14	8	18
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	22	18	11	22
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	21	17	10	21
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	20	16	10	20
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	25	21	15	25
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	25	21	14	25
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	24	21	14	25
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	19	15	8	19
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	20	17	10	21
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	16	12	6	16
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	17	13	7	17
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	21	17	11	21
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	22	18	12	22
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	18	14	8	18
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	19	15	9	19
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	26	22	15	26
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	26	22	15	26
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	22	18	12	22
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	23	19	12	23
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	21	17	11	21
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	17	13	6	17
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	21	17	11	21
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	23	19	13	23
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	19	15	8	19
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	22	18	12	22
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	Gebouw [2/3]		112957,02	545327,04	7,50	22	18	11	22
315_C	Gebouw [3/3]		112954,81	545333,18	7,50	27	23	16	27
316_A	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	1,50	21	18	11	21
316_A	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	1,50	21	17	11	21
316_A	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	1,50	17	13	6	17
316_B	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	4,50	23	20	13	23
316_B	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	4,50	22	18	11	22
316_B	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	4,50	19	15	9	19
316_C	Gebouw [1/3]		112964,98	545337,29	7,50	27	23	16	27
316_C	Gebouw [2/3]		112967,19	545331,15	7,50	25	22	15	26
316_C	Gebouw [3/3]		112963,14	545326,03	7,50	23	19	12	23
317_A	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	1,50	21	17	11	21
317_A	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	1,50	21	17	11	21
317_A	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	1,50	21	17	11	21
317_A	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	1,50	19	15	9	19
317_B	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	4,50	23	19	13	23
317_B	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	4,50	24	20	14	24
317_B	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	4,50	22	18	12	22
317_B	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	4,50	21	17	10	21
317_C	Gebouw [1/4]		112980,86	545334,72	7,50	27	23	16	27
317_C	Gebouw [2/4]		112983,08	545328,58	7,50	27	23	16	27
317_C	Gebouw [3/4]		112979,03	545323,46	7,50	24	20	14	24
317_C	Gebouw [4/4]		112976,81	545329,60	7,50	24	20	14	24
318_A	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	1,50	21	17	10	21
318_A	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	1,50	23	19	12	23
318_A	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	1,50	21	16	10	21
318_B	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	4,50	23	19	13	23
318_B	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	4,50	20	16	9	20
318_B	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	4,50	23	19	12	23
318_C	Gebouw [1/3]		112997,56	545332,06	7,50	29	26	19	29
318_C	Gebouw [2/3]		112995,72	545320,80	7,50	23	19	13	23
318_C	Gebouw [3/3]		112993,51	545326,94	7,50	27	24	17	28
319_A	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	1,50	21	17	11	21
319_A	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	1,50	19	15	8	19
319_A	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	1,50	17	13	7	17
319_B	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	4,50	24	20	13	24
319_B	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	4,50	20	16	9	20
319_B	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	4,50	19	15	9	19
319_C	Gebouw [1/3]		113003,68	545331,05	7,50	28	25	18	28
319_C	Gebouw [2/3]		113005,89	545324,91	7,50	23	19	13	23
319_C	Gebouw [3/3]		113001,84	545319,78	7,50	22	18	12	22
320_A	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	1,50	21	17	10	21
320_A	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	1,50	15	11	4	15
320_A	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	1,50	18	14	8	18
320_B	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	4,50	23	19	13	23
320_B	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	4,50	17	13	7	17
320_B	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	4,50	21	17	10	21
320_C	Gebouw [1/3]		112966,63	545297,45	7,50	26	22	16	26
320_C	Gebouw [2/3]		112963,61	545286,45	7,50	22	18	11	22
320_C	Gebouw [3/3]		112962,06	545292,79	7,50	25	21	15	25
321_A	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	1,50	21	17	10	21
321_A	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	1,50	18	14	7	18
321_A	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	1,50	14	9	3	14
321_B	Gebouw [1/3]		112972,61	545295,79	4,50	23	19	13	23
321_B	Gebouw [2/3]		112974,16	545289,45	4,50	20	16	10	20
321_B	Gebouw [3/3]		112969,58	545284,79	4,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
321_C	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	7,50	27	23	16	27	
321_C	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	7,50	24	20	14	24	
321_C	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	7,50	21	17	10	21	
322_A	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	1,50	23	20	13	23	
322_A	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	1,50	16	12	6	16	
322_A	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	1,50	19	15	8	19	
322_B	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	4,50	25	21	14	25	
322_B	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	4,50	20	16	9	20	
322_B	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	4,50	22	18	11	22	
322_C	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	7,50	27	24	17	27	
322_C	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	7,50	23	19	13	23	
322_C	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	7,50	26	23	16	27	
323_A	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	1,50	26	22	15	26	
323_A	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	1,50	18	14	7	18	
323_A	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	1,50	18	15	8	18	
323_B	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	4,50	26	23	16	26	
323_B	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	4,50	26	23	16	26	
323_B	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	4,50	21	17	10	21	
323_C	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	7,50	28	24	17	28	
323_C	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	7,50	27	24	17	28	
323_C	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	7,50	24	20	14	24	
324_A	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	1,50	19	15	9	19	
324_A	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	1,50	19	15	9	19	
324_A	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	1,50	27	24	17	27	
324_B	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	4,50	22	18	11	22	
324_B	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	4,50	23	19	12	23	
324_B	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	4,50	28	24	17	28	
324_C	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	7,50	26	22	15	26	
324_C	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	7,50	28	24	17	28	
324_C	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	7,50	28	24	17	28	
325_A	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	1,50	22	19	12	23	
325_A	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	1,50	27	24	17	27	
325_A	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	1,50	23	19	12	23	
325_B	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	4,50	22	18	12	22	
325_B	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	4,50	28	24	17	28	
325_B	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	4,50	24	20	13	24	
325_C	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	7,50	25	21	15	25	
325_C	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	7,50	28	24	17	28	
325_C	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	7,50	24	21	14	25	
326_A	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	1,50	19	15	9	19	
326_A	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	1,50	14	10	3	14	
326_B	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	4,50	22	18	12	22	
326_B	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	4,50	16	12	6	17	
326_C	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	7,50	26	23	16	26	
326_C	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	7,50	21	17	10	21	
327_A	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	1,50	17	13	7	17	
327_A	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	1,50	20	16	10	20	
327_A	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	1,50	14	10	3	14	
327_B	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	4,50	19	15	9	19	
327_B	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	4,50	22	18	12	22	
327_B	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	4,50	16	12	6	16	
327_C	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	7,50	23	19	12	23	
327_C	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	7,50	26	23	16	27	
327_C	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	7,50	20	16	9	20	
328_A	Gebouw [1/2]	112991,10	545265,96	1,50	20	16	9	20	
328_A	Gebouw [2/2]	112988,20	545254,93	1,50	13	9	3	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	22	18	11	22
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	16	12	6	16
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	25	21	14	25
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	21	17	11	21
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	17	13	6	17
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	14	9	3	14
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	19	15	9	19
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	16	12	6	16
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	23	20	13	23
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	21	17	10	21
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	17	13	7	17
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	25	21	15	25
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	7	3	-4	7
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	19	15	9	19
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	25	22	15	26
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	8	4	-3	8
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	23	20	13	23
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	26	22	15	26
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	13	8	2	13
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	19	15	9	19
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	12	8	2	12
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	25	21	14	25
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	15	11	4	15
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	27	23	16	27
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	20	16	9	20
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	16	12	5	16
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	20	16	9	20
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	18	14	8	19
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	21	17	10	21
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	24	20	13	24
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	21	18	11	21
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	17	13	6	17
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	17	13	6	17
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	16	12	6	16
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	20	16	9	20
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	20	16	9	20
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	17	13	6	17
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	23	19	12	23
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	24	20	13	24
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	18	14	8	18
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	15	11	5	15
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	13	9	3	13
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	18	14	8	18
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	15	11	5	15
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	24	20	13	24
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	19	15	9	19
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	15	11	5	15
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	15	11	4	15
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	18	14	8	18
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	17	13	6	17
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	24	20	13	24
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	21	17	11	21
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	12	8	1	12
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	13	9	2	13
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	14	10	3	14
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	13	9	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
336_B	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	4,50	16	12	5	16	
336_B	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	4,50	16	12	6	16	
336_C	Gebouw [1/3]	113002,20	545252,49	7,50	18	14	8	19	
336_C	Gebouw [2/3]	113004,41	545246,47	7,50	19	15	8	19	
336_C	Gebouw [3/3]	112998,10	545247,58	7,50	22	18	12	22	
337_A	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	1,50	25	22	15	25	
337_A	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	1,50	10	6	0	10	
337_B	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	4,50	26	22	15	26	
337_B	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	4,50	12	8	2	12	
337_C	Gebouw [1/2]	113004,05	545237,81	7,50	26	22	15	26	
337_C	Gebouw [2/2]	112997,89	545235,60	7,50	15	11	5	15	
344_A	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	1,50	29	25	19	29	
344_A	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	1,50	21	17	11	21	
344_A	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	1,50	29	26	19	29	
344_B	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	4,50	30	27	20	30	
344_B	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	4,50	23	19	12	23	
344_B	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	4,50	22	18	12	22	
344_B	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	4,50	30	26	20	30	
344_C	Gebouw [1/4]	113020,08	545468,76	7,50	33	29	22	33	
344_C	Gebouw [2/4]	113021,98	545463,10	7,50	28	24	17	28	
344_C	Gebouw [3/4]	113017,84	545458,81	7,50	24	20	14	24	
344_C	Gebouw [4/4]	113015,94	545464,47	7,50	31	27	20	31	
345_A	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	1,50	30	26	20	30	
345_A	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	1,50	20	16	10	20	
345_B	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	4,50	31	27	21	31	
345_B	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	4,50	22	18	11	22	
345_B	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	4,50	26	23	16	27	
345_C	Gebouw [1/3]	113032,96	545466,75	7,50	33	29	22	33	
345_C	Gebouw [2/3]	113030,71	545456,80	7,50	26	23	16	26	
345_C	Gebouw [3/3]	113028,81	545462,46	7,50	29	25	19	29	
346_A	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	1,50	28	24	17	28	
346_A	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	1,50	22	18	11	22	
346_B	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	4,50	29	25	19	29	
346_B	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	4,50	33	29	22	33	
346_B	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	4,50	23	19	13	23	
346_C	Gebouw [1/3]	113038,81	545465,43	7,50	32	28	21	32	
346_C	Gebouw [2/3]	113040,71	545459,77	7,50	33	30	23	33	
346_C	Gebouw [3/3]	113036,56	545455,48	7,50	27	23	16	27	
347_A	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	1,50	36	32	25	36	
347_A	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	1,50	20	16	10	20	
347_B	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	4,50	36	32	26	36	
347_B	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	4,50	29	26	19	29	
347_B	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	4,50	23	19	12	23	
347_B	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	4,50	26	22	16	26	
347_C	Gebouw [1/4]	113051,26	545461,54	7,50	36	33	26	36	
347_C	Gebouw [2/4]	113053,16	545455,89	7,50	31	27	21	31	
347_C	Gebouw [3/4]	113049,01	545451,59	7,50	26	23	16	27	
347_C	Gebouw [4/4]	113047,11	545457,25	7,50	28	25	18	28	
348_A	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	1,50	35	31	24	35	
348_A	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	1,50	20	16	10	20	
348_B	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	4,50	35	31	25	35	
348_B	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	4,50	36	32	25	36	
348_B	Gebouw [3/4]	113058,28	545449,50	4,50	22	18	12	22	
348_B	Gebouw [4/4]	113056,38	545455,16	4,50	32	29	22	32	
348_C	Gebouw [1/4]	113060,53	545459,45	7,50	35	32	25	35	
348_C	Gebouw [2/4]	113062,43	545453,79	7,50	36	32	26	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_C	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	7,50	27	23	16	27
348_C	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	7,50	33	29	22	33
349_A	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	1,50	35	32	25	35
349_A	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	1,50	34	31	24	34
349_A	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	1,50	19	15	8	19
349_B	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	4,50	36	32	25	36
349_B	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	4,50	35	31	24	35
349_B	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	4,50	20	16	10	20
349_B	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	4,50	27	23	16	27
349_C	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	7,50	36	32	25	36
349_C	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	7,50	35	31	24	35
349_C	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	7,50	23	19	12	23
349_C	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	7,50	28	24	18	28
350_A	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	1,50	33	29	23	33
350_A	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	1,50	24	20	13	24
350_A	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	1,50	31	28	21	31
350_B	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	4,50	33	30	23	33
350_B	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	4,50	18	14	8	18
350_B	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	4,50	30	26	19	30
350_B	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	4,50	32	29	22	32
350_C	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	7,50	33	30	23	34
350_C	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	7,50	24	20	13	24
350_C	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	7,50	31	28	21	31
350_C	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	7,50	33	30	23	33
351_A	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	1,50	33	29	22	33
351_A	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	1,50	22	18	12	22
351_B	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	4,50	33	30	23	33
351_B	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	4,50	28	24	17	28
351_B	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	4,50	26	22	16	26
351_B	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	4,50	22	18	11	22
351_C	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	7,50	33	30	23	33
351_C	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	7,50	29	25	18	29
351_C	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	7,50	28	24	18	28
351_C	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	7,50	26	22	16	26
352_A	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	1,50	25	21	15	25
352_A	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	1,50	24	20	14	24
352_A	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	1,50	19	15	8	19
352_B	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	4,50	26	22	16	26
352_B	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	4,50	27	23	16	27
352_B	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	4,50	21	17	11	21
352_B	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	4,50	21	17	10	21
352_C	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	7,50	28	24	17	28
352_C	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	7,50	29	26	19	30
352_C	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	7,50	26	22	15	26
352_C	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	7,50	25	21	14	25
353_A	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	1,50	24	20	14	24
353_A	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	1,50	20	16	9	20
353_B	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	4,50	25	21	15	25
353_B	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	4,50	22	18	11	22
353_B	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	4,50	18	14	8	18
353_C	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	7,50	27	23	16	27
353_C	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	7,50	25	21	15	25
353_C	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	7,50	22	18	12	22
354_A	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	1,50	23	19	12	23
354_A	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	1,50	23	19	13	23
354_B	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	4,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_B	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	4,50	25	21	15	25
354_C	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	7,50	29	25	19	29
354_C	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	7,50	27	23	17	27
355_A	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	1,50	32	28	21	32
355_A	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	1,50	22	18	11	22
355_B	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	4,50	32	29	22	32
355_B	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	4,50	18	14	8	18
355_B	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	4,50	24	21	14	25
355_B	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	4,50	25	21	15	25
355_C	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	7,50	32	29	22	32
355_C	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	7,50	24	20	13	24
355_C	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	7,50	26	22	16	26
355_C	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	7,50	28	24	17	28
356_A	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	1,50	31	27	20	31
356_A	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	1,50	20	16	9	20
356_B	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	4,50	31	28	21	31
356_B	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	4,50	22	18	12	22
356_B	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	4,50	21	17	10	21
356_C	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	7,50	31	28	21	31
356_C	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	7,50	25	21	14	25
356_C	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	7,50	25	21	15	25
357_A	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	1,50	31	28	21	31
357_A	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	1,50	20	16	10	20
357_B	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	4,50	32	28	21	32
357_B	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	4,50	18	14	8	18
357_B	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	4,50	22	18	12	22
357_C	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	7,50	32	28	21	32
357_C	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	7,50	24	20	14	24
357_C	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	7,50	25	22	15	26
358_A	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	1,50	24	20	14	24
358_A	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	1,50	21	17	11	21
358_B	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	4,50	25	21	14	25
358_B	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	4,50	23	19	13	23
358_B	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	4,50	23	19	13	23
358_C	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	7,50	27	23	17	27
358_C	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	7,50	27	23	17	27
358_C	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	7,50	26	22	16	26
359_A	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	1,50	32	28	21	32
359_A	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	1,50	20	16	10	20
359_B	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	4,50	32	28	22	32
359_B	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	4,50	17	13	7	17
359_B	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	4,50	22	18	12	22
359_B	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	4,50	18	14	8	18
359_C	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	7,50	32	28	22	32
359_C	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	7,50	24	20	13	24
359_C	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	7,50	26	22	15	26
359_C	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	7,50	23	19	13	23
360_A	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	1,50	32	28	21	32
360_A	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	1,50	21	17	10	21
360_B	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	4,50	32	28	21	32
360_B	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	4,50	17	13	7	17
360_B	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	4,50	23	19	13	23
360_B	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	4,50	18	14	8	18
360_C	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	7,50	32	28	21	32
360_C	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	7,50	23	19	13	23
360_C	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	7,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_C	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	7,50	24	20	13	24
361_A	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	1,50	31	28	21	31
361_A	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	1,50	21	17	10	21
361_B	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	4,50	31	28	21	31
361_B	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	4,50	22	18	12	22
361_B	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	4,50	23	19	13	23
361_B	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	4,50	20	16	10	20
361_C	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	7,50	31	28	21	32
361_C	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	7,50	25	21	15	25
361_C	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	7,50	27	23	16	27
361_C	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	7,50	26	22	15	26
362_A	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	1,50	31	27	21	31
362_A	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	1,50	24	20	14	24
362_A	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	1,50	23	19	13	23
362_B	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	4,50	31	28	21	32
362_B	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	4,50	23	20	13	24
362_B	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	4,50	25	21	14	25
362_B	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	4,50	22	19	12	22
362_C	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	7,50	32	28	21	32
362_C	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	7,50	25	22	15	25
362_C	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	7,50	27	23	17	27
362_C	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	7,50	26	22	16	26
363_A	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	1,50	16	12	6	17
363_A	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	1,50	21	17	11	21
363_B	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	4,50	18	14	8	18
363_B	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	4,50	21	17	11	21
363_B	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	4,50	24	20	13	24
363_B	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	4,50	21	17	11	21
363_C	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	7,50	21	17	11	21
363_C	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	7,50	25	21	14	25
363_C	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	7,50	27	24	17	27
363_C	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	7,50	24	20	14	24
364_A	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	1,50	18	14	8	18
364_A	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	1,50	22	18	12	22
364_A	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	1,50	21	18	11	22
364_B	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	4,50	20	16	10	20
364_B	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	4,50	23	19	13	23
364_B	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	4,50	24	20	13	24
364_B	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	4,50	20	17	10	20
364_C	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	7,50	24	20	13	24
364_C	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	7,50	26	23	16	27
364_C	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	7,50	27	23	17	27
364_C	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	7,50	24	20	13	24
365_A	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	1,50	17	13	7	17
365_A	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	1,50	20	16	10	20
365_A	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	1,50	18	14	7	18
365_B	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	4,50	18	14	8	18
365_B	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	4,50	24	21	14	24
365_B	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	4,50	23	19	12	23
365_B	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	4,50	19	15	8	19
365_C	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	7,50	23	19	13	23
365_C	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	7,50	27	23	16	27
365_C	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	7,50	27	23	16	27
365_C	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	7,50	23	20	13	23
366_A	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	1,50	19	15	9	19
366_A	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	1,50	22	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	1,50	19	15	8	19
366_B	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	4,50	20	16	9	20
366_B	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	4,50	23	19	13	23
366_B	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	4,50	21	17	10	21
366_C	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	7,50	22	18	12	22
366_C	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	7,50	25	21	15	25
366_C	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	7,50	24	21	14	24
367_A	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	1,50	24	20	14	24
367_A	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	1,50	24	20	14	24
367_B	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	4,50	26	22	15	26
367_B	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	4,50	23	19	13	23
367_B	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	4,50	26	22	16	26
367_C	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	7,50	29	25	18	29
367_C	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	7,50	27	24	17	27
367_C	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	7,50	28	24	17	28
83_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	12	8	1	12
83_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	--	--	--	--
83_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	10	6	0	10
83_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	11	7	1	11
83_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	16	12	5	16
83_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	--	--	--	--
83_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	13	9	2	13
83_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	14	10	3	14
83_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	18	14	7	18
83_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	--	--	--	--
83_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	15	11	5	15
83_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	17	13	7	17
84_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	13	9	3	13
84_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	9	5	-1	9
84_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	10	6	0	10
84_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	12	8	2	12
84_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	15	11	5	15
84_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	12	8	2	12
84_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	11	7	1	11
84_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	11	7	0	11
84_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	17	13	7	17
84_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	15	11	5	15
84_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	14	10	3	14
84_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	11	7	1	11
85_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	10	6	0	10
85_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	--	--	--	--
85_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	8	4	-2	8
85_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	13	9	3	13
85_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	13	9	3	14
85_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	--	--	--	--
85_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	10	5	-1	10
85_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	16	12	5	16
85_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	17	13	7	17
85_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	--	--	--	--
85_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	8	4	-2	8
85_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	18	14	8	18
86_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	14	10	3	14
86_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	11	7	1	11
86_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	--	--	--	--
86_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	10	6	0	10
86_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
86_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	13	9	3	13	
86_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	--	--	--	--	
86_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	13	9	2	13	
86_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	16	12	6	16	
86_C	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	7,50	15	11	5	15	
86_C	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	7,50	--	--	--	--	
86_C	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	7,50	15	11	5	15	
87_A	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	1,50	12	8	1	12	
87_A	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	1,50	11	8	1	11	
87_A	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	1,50	14	11	4	15	
87_A	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	1,50	15	11	5	15	
87_B	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	4,50	11	7	1	11	
87_B	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	4,50	15	11	4	15	
87_B	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	4,50	18	14	8	18	
87_B	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	4,50	15	11	5	15	
87_C	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	7,50	13	8	2	13	
87_C	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	7,50	7	3	-4	7	
87_C	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	7,50	18	14	7	18	
87_C	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	7,50	18	14	8	18	
88_A	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	1,50	17	13	6	17	
88_A	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	1,50	14	10	4	14	
88_A	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	1,50	11	6	0	11	
88_A	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	1,50	14	10	4	14	
88_B	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	4,50	19	15	9	19	
88_B	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	4,50	17	13	6	17	
88_B	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	4,50	11	7	1	11	
88_B	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	4,50	16	13	6	17	
88_C	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	7,50	19	15	8	19	
88_C	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	7,50	20	17	10	20	
88_C	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	7,50	13	9	3	13	
88_C	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	7,50	9	5	-2	9	
89_A	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	1,50	16	13	6	16	
89_A	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	1,50	16	12	5	16	
89_A	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	1,50	10	6	0	10	
89_A	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	1,50	9	5	-1	9	
89_B	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	4,50	21	17	10	21	
89_B	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	4,50	19	15	8	19	
89_B	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	4,50	12	7	1	12	
89_B	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	4,50	11	7	1	11	
89_C	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	7,50	19	15	8	19	
89_C	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	7,50	21	17	10	21	
89_C	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	7,50	14	10	4	14	
89_C	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	7,50	6	2	-4	6	
90_A	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	1,50	12	8	1	12	
90_A	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	1,50	11	7	1	11	
90_A	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	1,50	16	12	6	16	
90_A	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	1,50	16	12	5	16	
90_B	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	4,50	11	7	1	11	
90_B	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	4,50	16	12	6	16	
90_B	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	4,50	20	16	9	20	
90_B	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	4,50	17	13	6	17	
90_C	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	7,50	14	11	4	15	
90_C	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	7,50	1	-3	-9	1	
90_C	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	7,50	18	15	8	19	
90_C	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	7,50	18	15	8	19	
91_A	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	1,50	8	4	-2	8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
91_A	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	1,50	--	--	--	--	
91_A	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	1,50	8	4	-2	8	
91_A	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	1,50	11	7	1	11	
91_B	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	4,50	11	7	1	11	
91_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	--	--	--	--	
91_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	10	6	-1	10	
91_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	13	9	3	13	
91_C	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	7,50	15	11	5	15	
91_C	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	7,50	--	--	--	--	
91_C	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	7,50	13	9	2	13	
91_C	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	7,50	16	12	5	16	
92_A	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	1,50	12	8	2	12	
92_A	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	1,50	10	6	0	10	
92_A	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	1,50	--	--	--	--	
92_A	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	1,50	9	5	-1	9	
92_B	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	4,50	13	9	3	13	
92_B	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	4,50	13	9	3	13	
92_B	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	4,50	--	--	--	--	
92_B	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	4,50	12	8	2	12	
92_C	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	7,50	15	11	5	15	
92_C	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	7,50	17	13	7	17	
92_C	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	7,50	--	--	--	--	
92_C	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	7,50	16	13	6	17	
93_A	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	1,50	9	5	-1	10	
93_A	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	1,50	--	--	--	--	
93_A	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	1,50	12	8	2	12	
93_A	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	1,50	14	10	4	14	
93_B	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	4,50	13	9	3	13	
93_B	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	4,50	--	--	--	--	
93_B	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	4,50	12	8	1	12	
93_B	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	4,50	18	14	8	18	
93_C	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	7,50	16	12	5	16	
93_C	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	7,50	--	--	--	--	
93_C	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	7,50	15	11	4	15	
93_C	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	7,50	20	16	10	20	
94_A	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	1,50	11	7	1	11	
94_A	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	1,50	9	5	-2	9	
94_A	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	1,50	--	--	--	--	
94_A	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	1,50	11	7	0	11	
94_B	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	4,50	16	12	6	16	
94_B	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	4,50	12	8	1	12	
94_B	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	4,50	--	--	--	--	
94_B	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	4,50	14	10	4	14	
94_C	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	7,50	18	14	8	18	
94_C	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	7,50	16	13	6	17	
94_C	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	7,50	--	--	--	--	
94_C	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	7,50	16	12	5	16	
95_A	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	1,50	15	11	4	15	
95_A	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	1,50	6	2	-4	6	
95_A	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	1,50	9	5	-2	9	
95_B	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	4,50	14	10	4	14	
95_B	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	4,50	7	3	-3	7	
95_B	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	4,50	10	6	0	10	
95_C	Gebouw [1/3]	112495,43	545111,66	7,50	17	14	7	17	
95_C	Gebouw [2/3]	112489,28	545109,42	7,50	13	10	3	14	
95_C	Gebouw [3/3]	112484,16	545113,50	7,50	8	4	-2	8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Nieuwe situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoolweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	12	7	1	12
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	14	10	3	14
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	11	7	1	11
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	15	11	4	15
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	15	11	4	15
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	16	12	6	16
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	18	14	8	18
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	17	14	7	18
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	10	6	-1	10
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	11	7	0	11
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	5	1	-5	6
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	15	11	4	15
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	13	9	2	13
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	7	3	-3	7
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	17	13	6	17
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	16	12	5	16
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	9	4	-2	9
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	15	12	5	16
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	14	10	4	14
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	12	8	2	12
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	8	4	-2	8
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	15	11	4	15
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	13	9	3	13
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	10	6	0	10
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	16	12	5	16
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	16	12	5	16
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	7	3	-3	7
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	14	10	4	14
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	6	2	-5	6
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	9	4	-2	9
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	14	10	4	14
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	7	3	-3	7
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	10	5	-1	10
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	16	12	6	16
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	13	9	3	13
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	7	3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeer – maatregelen



Model: Maatregel - scherm  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
010	Zuiderhaaks -- 8,00m (Links)	3,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
011	Zuiderhaaks -- 8,00m (Links)	3,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
007	Zuiderhaaks -- 8,00m (Links)	3,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20
006	Zuiderhaaks -- 8,00m (Links)	3,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20

Model: Maatregel - scherm  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
010	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
007	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
006	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Maatregel - scherm  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
010	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
007	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
006	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Maatregel - wegdek  
Groep: Zuiderhaaks  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
010	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
011	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
009	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
012	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
008	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
007	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
006	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
004	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50
005	Zuiderhaaks	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W17	50	50

Model: Maatregel - wegdek  
Groep: Zuiderhaaks  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
010	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
011	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
009	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
012	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
008	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
007	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
006	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
004	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
005	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Maatregel - wegdek  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
010	50	50	50	50	6695,34	6,85	3,24	0,61	--	--	--
011	50	50	50	50	6695,34	6,85	3,24	0,61	--	--	--
009	50	50	50	50	5357,15	6,85	3,23	0,61	--	--	--
012	50	50	50	50	6695,34	6,85	3,24	0,61	--	--	--
008	50	50	50	50	5357,15	6,85	3,23	0,61	--	--	--
007	50	50	50	50	5349,66	6,85	3,23	0,61	--	--	--
006	50	50	50	50	5968,31	6,85	3,23	0,61	--	--	--
004	50	50	50	50	7088,64	6,85	3,24	0,61	--	--	--
005	50	50	50	50	7088,64	6,85	3,24	0,61	--	--	--

Model: Maatregel - wegdek  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
010	--	--	93,30	96,50	93,19	--	5,46	3,19	5,11	--	1,25	0,31	1,70
011	--	--	93,29	96,50	93,18	--	5,46	3,19	5,11	--	1,25	0,31	1,70
009	--	--	92,37	95,99	92,25	--	6,21	3,65	5,81	--	1,42	0,35	1,94
012	--	--	93,29	96,49	93,18	--	5,46	3,20	5,11	--	1,25	0,31	1,70
008	--	--	92,40	96,01	92,28	--	6,18	3,63	5,79	--	1,41	0,35	1,93
007	--	--	92,37	96,00	92,25	--	6,21	3,65	5,81	--	1,42	0,35	1,94
006	--	--	92,64	96,14	92,52	--	5,99	3,52	5,61	--	1,37	0,34	1,87
004	--	--	93,10	96,39	92,99	--	5,62	3,29	5,26	--	1,28	0,32	1,75
005	--	--	93,11	96,40	93,00	--	5,61	3,29	5,25	--	1,28	0,32	1,75

Model: Maatregel - wegdek  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
010	--	--	--	--	--	427,90	209,34	38,06	--	25,04	6,92
011	--	--	--	--	--	427,86	209,34	38,06	--	25,04	6,92
009	--	--	--	--	--	338,97	166,10	30,15	--	22,79	6,32
012	--	--	--	--	--	427,86	209,31	38,06	--	25,04	6,94
008	--	--	--	--	--	339,08	166,13	30,16	--	22,68	6,28
007	--	--	--	--	--	338,49	165,88	30,10	--	22,76	6,31
006	--	--	--	--	--	378,74	185,34	33,68	--	24,49	6,79
004	--	--	--	--	--	452,07	221,38	40,21	--	27,29	7,56
005	--	--	--	--	--	452,12	221,40	40,21	--	27,24	7,56



Model: Maatregel - wegdek  
Groep: Zuiderhaaks  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
010	2,09	--	5,73	0,67	0,69	--	83,06	89,71	96,52	100,42
011	2,09	--	5,73	0,67	0,69	--	83,06	89,71	96,52	100,42
009	1,90	--	5,21	0,61	0,63	--	82,35	89,12	96,00	99,61
012	2,09	--	5,73	0,67	0,69	--	83,06	89,71	96,52	100,42
008	1,89	--	5,17	0,61	0,63	--	82,34	89,10	95,98	99,60
007	1,90	--	5,20	0,60	0,63	--	82,35	89,11	95,99	99,60
006	2,04	--	5,60	0,66	0,68	--	82,75	89,48	96,34	100,03
004	2,27	--	6,22	0,73	0,76	--	83,36	90,04	96,87	100,70
005	2,27	--	6,22	0,73	0,76	--	83,36	90,04	96,86	100,70

Model: Maatregel - wegdek  
Groep: Zuiderhaaks  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
010	102,67	98,01	93,22	85,92	78,62	84,78	91,18	96,46	98,88
011	102,67	98,01	93,22	85,92	78,62	84,78	91,18	96,46	98,88
009	101,83	97,26	92,46	85,29	77,81	84,09	90,58	95,56	97,97
012	102,67	98,01	93,22	85,92	78,63	84,79	91,18	96,46	98,89
008	101,82	97,25	92,45	85,28	77,81	84,08	90,57	95,55	97,97
007	101,82	97,25	92,45	85,29	77,81	84,08	90,58	95,55	97,96
006	102,26	97,66	92,87	85,67	78,24	84,48	90,95	96,00	98,42
004	102,94	98,30	93,51	86,24	78,91	85,09	91,51	96,72	99,15
005	102,94	98,30	93,51	86,24	78,91	85,09	91,51	96,72	99,15

Model: Maatregel - wegdek  
Groep: Zuiderhaaks  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
010	93,83	89,11	81,15	72,69	79,30	86,10	90,06	92,25	87,60
011	93,83	89,11	81,15	72,69	79,30	86,10	90,06	92,25	87,60
009	92,99	88,25	80,42	72,00	78,71	85,58	89,26	91,42	86,86
012	93,83	89,11	81,16	72,69	79,30	86,10	90,06	92,25	87,60
008	92,98	88,25	80,41	71,99	78,70	85,57	89,26	91,42	86,85
007	92,98	88,25	80,41	71,99	78,71	85,58	89,26	91,42	86,85
006	93,42	88,69	80,82	72,39	79,08	85,93	89,68	91,85	87,26
004	94,11	89,39	81,46	72,99	79,63	86,45	90,35	92,53	87,89
005	94,11	89,39	81,46	72,99	79,63	86,44	90,34	92,53	87,89

Model: Maatregel - wegdek  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
010	82,81	75,53	--	--	--	--	--	--	--
011	82,80	75,53	--	--	--	--	--	--	--
009	82,05	74,91	--	--	--	--	--	--	--
012	82,80	75,53	--	--	--	--	--	--	--
008	82,04	74,89	--	--	--	--	--	--	--
007	82,04	74,90	--	--	--	--	--	--	--
006	82,46	75,28	--	--	--	--	--	--	--
004	83,10	75,85	--	--	--	--	--	--	--
005	83,10	75,85	--	--	--	--	--	--	--

Model: Maatregel - wegdek

Groep: Zuiderhaaks

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4)	8k
010		--
011		--
009		--
012		--
008		--
007		--
006		--
004		--
005		--

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	1,50	27	22	16	27
100_A	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	1,50	31	27	21	31
100_A	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	1,50	36	32	26	36
100_B	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	4,50	29	25	19	29
100_B	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	4,50	37	33	27	37
100_B	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	4,50	39	35	28	39
100_C	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	7,50	31	26	20	31
100_C	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	7,50	39	35	29	39
100_C	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	7,50	40	36	30	40
101_A	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	1,50	37	33	27	37
101_A	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	1,50	39	35	28	39
101_A	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	1,50	36	32	26	36
101_B	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	4,50	40	36	29	40
101_B	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	4,50	43	39	32	43
101_B	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	4,50	41	37	31	41
101_C	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	7,50	41	37	30	41
101_C	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	7,50	44	40	34	44
101_C	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	7,50	42	38	32	42
102_A	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	1,50	25	21	14	25
102_A	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	1,50	36	32	26	36
102_A	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	1,50	37	33	27	37
102_B	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	4,50	30	26	20	30
102_B	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	4,50	39	35	28	39
102_B	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	4,50	40	36	29	40
102_C	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	7,50	32	28	22	32
102_C	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	7,50	40	36	29	40
102_C	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	7,50	41	37	31	41
103_A	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	1,50	33	28	22	33
103_A	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	1,50	43	39	32	43
103_A	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	1,50	42	38	31	42
103_B	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	4,50	39	35	29	39
103_B	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	4,50	44	40	33	44
103_B	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	4,50	44	40	33	44
103_C	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	7,50	41	37	30	41
103_C	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	7,50	45	41	34	45
103_C	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	7,50	44	40	34	44
104_A	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	1,50	33	29	23	33
104_A	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	1,50	36	32	26	36
104_A	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	1,50	41	37	31	41
104_B	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	4,50	32	28	21	32
104_B	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	4,50	38	34	28	39
104_B	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	4,50	43	39	32	43
104_C	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	7,50	30	25	19	30
104_C	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	7,50	40	36	29	40
104_C	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	7,50	44	40	33	44
105_A	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	1,50	34	30	24	34
105_A	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	1,50	44	40	34	44
105_A	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	1,50	47	43	36	47
105_A	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	1,50	44	40	34	44
105_B	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	4,50	36	31	25	36
105_B	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	4,50	45	41	34	45
105_B	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	4,50	49	45	38	49
105_B	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	4,50	46	42	36	46
105_C	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	7,50	37	33	27	37
105_C	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	7,50	45	41	35	45
105_C	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	7,50	49	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_C	Gebouw [4/4]	112332,00	545120,83	7,50	46	42	36	46	
106_A	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	1,50	50	46	39	50	
106_A	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	1,50	47	43	36	47	
106_A	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	1,50	27	23	17	27	
106_B	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	4,50	51	47	40	51	
106_B	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	4,50	46	42	36	46	
106_B	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	4,50	31	27	20	31	
106_C	Gebouw [1/3]	112435,65	545088,42	7,50	51	47	40	51	
106_C	Gebouw [2/3]	112433,48	545094,59	7,50	47	42	36	47	
106_C	Gebouw [3/3]	112437,61	545099,67	7,50	32	28	22	32	
107_A	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	1,50	47	42	36	47	
107_A	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	1,50	50	46	39	50	
107_A	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	1,50	26	22	16	26	
107_B	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	4,50	46	42	36	46	
107_B	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	4,50	51	47	40	51	
107_B	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	4,50	30	26	20	30	
107_C	Gebouw [1/3]	112445,97	545092,57	7,50	46	42	36	46	
107_C	Gebouw [2/3]	112441,85	545087,43	7,50	51	47	40	51	
107_C	Gebouw [3/3]	112443,73	545098,68	7,50	32	28	21	32	
108_A	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	1,50	42	37	31	42	
108_A	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	1,50	43	39	32	43	
108_A	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	1,50	29	25	18	29	
108_B	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	4,50	44	40	33	44	
108_B	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	4,50	43	39	33	43	
108_B	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	4,50	36	31	25	36	
108_C	Gebouw [1/3]	112540,26	545101,07	7,50	44	40	34	44	
108_C	Gebouw [2/3]	112533,76	545101,24	7,50	44	40	34	44	
108_C	Gebouw [3/3]	112530,44	545106,88	7,50	38	34	27	38	
109_A	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	1,50	33	29	23	33	
109_A	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	1,50	41	37	30	41	
109_A	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	1,50	31	26	20	31	
109_B	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	4,50	33	28	22	33	
109_B	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	4,50	43	39	32	43	
109_B	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	4,50	35	31	25	35	
109_C	Gebouw [1/3]	112540,06	545112,08	7,50	33	29	23	33	
109_C	Gebouw [2/3]	112543,38	545106,45	7,50	43	39	33	43	
109_C	Gebouw [3/3]	112533,52	545112,20	7,50	37	33	27	37	
110_A	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	1,50	22	17	11	22	
110_A	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	1,50	23	18	12	23	
110_A	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	1,50	24	20	14	24	
110_A	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	1,50	22	17	11	22	
110_B	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	4,50	24	19	13	24	
110_B	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	4,50	24	19	13	24	
110_B	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	4,50	25	21	15	25	
110_B	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	4,50	24	19	13	24	
110_C	Gebouw [1/4]	112742,97	545366,61	7,50	26	21	15	26	
110_C	Gebouw [2/4]	112738,02	545370,94	7,50	26	22	16	26	
110_C	Gebouw [3/4]	112744,09	545373,48	7,50	27	22	16	27	
110_C	Gebouw [4/4]	112749,03	545369,14	7,50	25	21	15	25	
111_A	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	1,50	29	25	19	29	
111_A	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	1,50	23	19	13	23	
111_B	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	4,50	31	27	21	31	
111_B	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	4,50	25	20	14	25	
111_C	Gebouw [1/2]	112942,92	545273,32	7,50	33	29	23	33	
111_C	Gebouw [2/2]	112920,69	545273,55	7,50	26	21	15	26	
112_A	Gebouw [1/3]	112931,95	545285,04	1,50	29	25	18	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	31	27	20	31
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	23	19	13	23
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	31	26	20	31
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	33	28	22	33
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	24	20	14	24
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	32	28	22	32
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	34	30	24	34
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	26	21	15	26
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	22	17	11	22
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	23	18	12	23
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	24	20	14	24
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	22	17	11	22
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	24	19	13	24
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	24	19	13	24
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	25	21	15	25
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	24	19	13	24
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	26	21	15	26
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	26	22	16	26
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	27	22	16	27
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	25	21	15	25
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	23	18	12	23
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	22	18	12	22
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	23	18	12	23
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	21	16	10	21
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	24	20	14	24
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	24	20	14	24
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	24	20	14	24
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	22	18	12	22
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	26	21	15	26
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	26	22	16	26
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	26	21	15	26
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	25	20	14	25
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	31	27	21	31
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	45	41	35	45
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	50	46	40	50
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	47	43	36	47
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	32	27	21	32
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	47	43	36	47
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	51	47	41	51
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	46	42	36	46
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	34	30	24	34
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	47	43	36	47
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	51	47	41	51
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	47	42	36	47
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	24	20	14	24
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	26	21	15	26
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	30	26	20	30
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	30	25	19	30
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	30	26	19	30
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	29	24	18	29
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	26	22	16	26
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	31	27	21	31
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	31	27	21	31
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	32	27	21	32
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	30	26	20	30
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	28	23	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
116_C	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	7,50	32	28	22	32
116_C	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	7,50	33	29	22	33
117_A	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	1,50	22	18	12	22
117_A	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	1,50	23	19	12	23
117_A	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	1,50	21	16	10	21
117_A	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	1,50	23	19	13	23
117_B	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	4,50	25	20	14	25
117_B	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	4,50	24	20	14	24
117_B	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	4,50	22	18	12	22
117_B	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	4,50	25	21	15	25
117_C	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	7,50	27	23	17	27
117_C	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	7,50	26	21	15	26
117_C	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	7,50	25	21	15	25
117_C	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	7,50	27	22	16	27
118_A	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	1,50	22	17	11	22
118_A	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	1,50	24	20	14	24
118_A	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	1,50	24	19	13	24
118_A	Gebouw [4/4]		112721,33	545266,61	1,50	22	18	12	22
118_B	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	4,50	23	19	13	23
118_B	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	4,50	26	22	15	26
118_B	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	4,50	26	21	15	26
118_B	Gebouw [4/4]		112721,33	545266,61	4,50	24	20	14	24
118_C	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	7,50	26	22	16	26
118_C	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	7,50	28	23	17	28
118_C	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	7,50	27	23	17	27
118_C	Gebouw [4/4]		112721,33	545266,61	7,50	26	22	16	26
119_A	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	1,50	26	22	16	26
119_A	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	1,50	23	19	13	23
119_B	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	4,50	27	23	17	27
119_B	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	4,50	25	20	14	25
119_C	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	7,50	28	24	18	28
119_C	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	7,50	27	22	16	27
120_A	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	1,50	27	23	16	27
120_A	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	1,50	23	19	13	23
120_B	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	4,50	28	24	18	28
120_B	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	4,50	25	20	14	25
120_C	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	7,50	29	25	19	29
120_C	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	7,50	27	22	16	27
121_A	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	1,50	26	22	16	26
121_A	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	1,50	23	19	13	23
121_B	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	4,50	27	23	17	27
121_B	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	4,50	25	20	14	25
121_C	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	7,50	29	24	18	29
121_C	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	7,50	26	22	16	26
122_A	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	1,50	26	21	15	26
122_A	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	1,50	23	19	13	23
122_B	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	4,50	27	23	16	27
122_B	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	4,50	25	20	14	25
122_C	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	7,50	28	24	18	28
122_C	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	7,50	26	22	16	26
123_A	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	1,50	26	22	16	26
123_A	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	1,50	23	18	12	23
123_B	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	4,50	27	23	17	27
123_B	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	4,50	24	20	14	24
123_C	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	7,50	28	24	18	29
123_C	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	7,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_A	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	1,50	26	22	16	26	
124_A	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	1,50	23	18	12	23	
124_B	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	4,50	28	23	17	28	
124_B	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	4,50	24	20	14	24	
124_C	Gebouw [1/2]	112887,32	545293,82	7,50	29	25	19	29	
124_C	Gebouw [2/2]	112877,27	545295,55	7,50	26	22	16	26	
125_A	Gebouw [1/2]	112888,24	545299,14	1,50	28	24	18	28	
125_A	Gebouw [2/2]	112878,19	545300,87	1,50	23	18	12	23	
125_B	Gebouw [1/2]	112888,24	545299,14	4,50	29	25	19	29	
125_B	Gebouw [2/2]	112878,19	545300,87	4,50	24	20	14	24	
125_C	Gebouw [1/2]	112888,24	545299,14	7,50	30	26	20	30	
125_C	Gebouw [2/2]	112878,19	545300,87	7,50	26	21	15	26	
126_A	Gebouw [1/2]	112889,15	545304,47	1,50	27	23	17	27	
126_A	Gebouw [2/2]	112879,10	545306,19	1,50	23	19	13	23	
126_B	Gebouw [1/2]	112889,15	545304,47	4,50	29	24	18	29	
126_B	Gebouw [2/2]	112879,10	545306,19	4,50	24	20	14	24	
126_C	Gebouw [1/2]	112889,15	545304,47	7,50	30	26	20	30	
126_C	Gebouw [2/2]	112879,10	545306,19	7,50	26	22	16	26	
127_A	Gebouw [1/2]	112890,07	545309,79	1,50	26	22	15	26	
127_A	Gebouw [2/2]	112880,01	545311,51	1,50	23	19	13	23	
127_B	Gebouw [1/2]	112890,07	545309,79	4,50	28	24	17	28	
127_B	Gebouw [2/2]	112880,01	545311,51	4,50	24	20	14	24	
127_C	Gebouw [1/2]	112890,07	545309,79	7,50	29	25	19	29	
127_C	Gebouw [2/2]	112880,01	545311,51	7,50	26	21	15	26	
128_A	Gebouw [1/2]	112890,98	545315,11	1,50	26	21	15	26	
128_A	Gebouw [2/2]	112880,93	545316,84	1,50	23	19	13	23	
128_B	Gebouw [1/2]	112890,98	545315,11	4,50	28	23	17	28	
128_B	Gebouw [2/2]	112880,93	545316,84	4,50	24	20	14	24	
128_C	Gebouw [1/2]	112890,98	545315,11	7,50	29	25	19	29	
128_C	Gebouw [2/2]	112880,93	545316,84	7,50	26	21	15	26	
129_A	Gebouw [1/5]	112888,68	545345,19	1,50	23	18	12	23	
129_A	Gebouw [2/5]	112893,00	545348,20	1,50	28	24	18	28	
129_A	Gebouw [3/5]	112895,82	545342,03	1,50	26	22	16	26	
129_A	Gebouw [4/5]	112891,36	545337,06	1,50	27	22	16	27	
129_B	Gebouw [1/5]	112888,68	545345,19	4,50	23	19	13	23	
129_B	Gebouw [2/5]	112893,00	545348,20	4,50	29	24	18	29	
129_B	Gebouw [3/5]	112895,82	545342,03	4,50	27	23	17	27	
129_B	Gebouw [4/5]	112891,36	545337,06	4,50	27	22	16	27	
129_B	Gebouw [5/5]	112888,15	545339,68	4,50	24	19	13	24	
129_C	Gebouw [1/5]	112888,68	545345,19	7,50	26	22	16	26	
129_C	Gebouw [2/5]	112893,00	545348,20	7,50	30	25	19	30	
129_C	Gebouw [3/5]	112895,82	545342,03	7,50	29	25	19	29	
129_C	Gebouw [4/5]	112891,36	545337,06	7,50	28	24	18	28	
129_C	Gebouw [5/5]	112888,15	545339,68	7,50	26	22	16	26	
130_A	Gebouw [1/2]	112942,85	545266,92	1,50	26	22	16	26	
130_A	Gebouw [2/2]	112920,62	545267,15	1,50	23	19	13	23	
130_B	Gebouw [1/2]	112942,85	545266,92	4,50	29	25	19	29	
130_B	Gebouw [2/2]	112920,62	545267,15	4,50	25	21	15	25	
130_C	Gebouw [1/2]	112942,85	545266,92	7,50	32	28	21	32	
130_C	Gebouw [2/2]	112920,62	545267,15	7,50	26	22	16	26	
131_A	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	1,50	24	20	14	24	
131_A	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	1,50	22	18	12	22	
131_A	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	1,50	27	23	17	27	
131_A	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	1,50	23	19	13	23	
131_B	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	4,50	26	22	16	26	
131_B	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	4,50	27	22	16	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
131_B	Gebouw [3/5]		112870,10	545346,37	4,50	24	19	13	24
131_B	Gebouw [4/5]		112874,73	545351,31	4,50	28	24	17	28
131_B	Gebouw [5/5]		112877,87	545347,09	4,50	25	21	15	25
131_C	Gebouw [1/5]		112876,62	545341,70	7,50	28	24	18	28
131_C	Gebouw [2/5]		112872,74	545340,24	7,50	28	24	18	28
131_C	Gebouw [3/5]		112870,10	545346,37	7,50	26	22	16	26
131_C	Gebouw [4/5]		112874,73	545351,31	7,50	29	24	18	29
131_C	Gebouw [5/5]		112877,87	545347,09	7,50	27	22	16	27
132_A	Gebouw [2/5]		112830,26	545348,19	1,50	22	18	12	22
132_A	Gebouw [3/5]		112827,62	545354,33	1,50	22	17	11	22
132_A	Gebouw [4/5]		112832,25	545359,27	1,50	26	22	15	26
132_A	Gebouw [5/5]		112835,39	545355,05	1,50	23	18	12	23
132_B	Gebouw [1/5]		112834,14	545349,65	4,50	24	20	14	24
132_B	Gebouw [2/5]		112830,26	545348,19	4,50	25	20	14	25
132_B	Gebouw [3/5]		112827,62	545354,33	4,50	23	19	13	23
132_B	Gebouw [4/5]		112832,25	545359,27	4,50	27	22	16	27
132_B	Gebouw [5/5]		112835,39	545355,05	4,50	24	20	14	24
132_C	Gebouw [1/5]		112834,14	545349,65	7,50	26	21	15	26
132_C	Gebouw [2/5]		112830,26	545348,19	7,50	26	22	16	26
132_C	Gebouw [3/5]		112827,62	545354,33	7,50	26	22	16	26
132_C	Gebouw [4/5]		112832,25	545359,27	7,50	27	23	17	27
132_C	Gebouw [5/5]		112835,39	545355,05	7,50	26	22	16	26
133_A	Gebouw [1/2]		112770,26	545332,26	1,50	21	17	11	21
133_A	Gebouw [2/2]		112769,65	545321,08	1,50	22	17	12	22
133_B	Gebouw [1/2]		112770,26	545332,26	4,50	23	18	12	23
133_B	Gebouw [2/2]		112769,65	545321,08	4,50	24	20	14	24
133_C	Gebouw [1/2]		112770,26	545332,26	7,50	25	20	14	25
133_C	Gebouw [2/2]		112769,65	545321,08	7,50	26	22	16	26
134_A	Gebouw [1/2]		112780,78	545270,85	1,50	22	18	12	22
134_A	Gebouw [2/2]		112781,25	545259,66	1,50	25	21	15	25
134_B	Gebouw [1/2]		112780,78	545270,85	4,50	24	19	13	24
134_B	Gebouw [2/2]		112781,25	545259,66	4,50	27	22	16	27
134_C	Gebouw [1/2]		112780,78	545270,85	7,50	25	21	15	25
134_C	Gebouw [2/2]		112781,25	545259,66	7,50	28	24	17	28
135_A	Gebouw [1/2]		112786,47	545271,09	1,50	22	18	12	22
135_A	Gebouw [2/2]		112786,95	545259,90	1,50	26	22	16	26
135_B	Gebouw [1/2]		112786,47	545271,09	4,50	24	19	13	24
135_B	Gebouw [2/2]		112786,95	545259,90	4,50	27	23	17	27
135_C	Gebouw [1/2]		112786,47	545271,09	7,50	25	21	15	25
135_C	Gebouw [2/2]		112786,95	545259,90	7,50	29	24	18	29
136_A	Gebouw [1/2]		112792,17	545271,33	1,50	23	18	12	23
136_A	Gebouw [2/2]		112792,64	545260,14	1,50	26	22	16	26
136_B	Gebouw [1/2]		112792,17	545271,33	4,50	24	20	14	24
136_B	Gebouw [2/2]		112792,64	545260,14	4,50	28	23	17	28
136_C	Gebouw [1/2]		112792,17	545271,33	7,50	26	21	15	26
136_C	Gebouw [2/2]		112792,64	545260,14	7,50	29	24	18	29
137_A	Gebouw [1/2]		112797,86	545271,57	1,50	23	18	12	23
137_A	Gebouw [2/2]		112798,34	545260,38	1,50	26	21	15	26
137_B	Gebouw [1/2]		112797,86	545271,57	4,50	24	20	14	24
137_B	Gebouw [2/2]		112798,34	545260,38	4,50	27	23	17	27
137_C	Gebouw [1/2]		112797,86	545271,57	7,50	26	22	16	26
137_C	Gebouw [2/2]		112798,34	545260,38	7,50	28	24	18	28
138_A	Gebouw [1/2]		112803,56	545271,81	1,50	23	18	12	23
138_A	Gebouw [2/2]		112804,03	545260,62	1,50	26	21	15	26
138_B	Gebouw [1/2]		112803,56	545271,81	4,50	24	20	14	24
138_B	Gebouw [2/2]		112804,03	545260,62	4,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138_C	Gebouw	[1/2]	112803,56	545271,81	7,50	26	21	15	26
138_C	Gebouw	[2/2]	112804,03	545260,62	7,50	28	24	18	28
139_A	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	1,50	23	18	12	23
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	26	22	16	26
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	24	19	13	24
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	27	23	17	27
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	25	21	15	25
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	28	24	18	28
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	47	43	36	47
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	50	46	40	50
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	45	41	35	45
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	33	29	23	33
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	47	43	36	47
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	51	47	41	51
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	47	42	36	47
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	35	31	25	35
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	45	41	35	45
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	47	43	37	47
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	51	47	41	51
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	47	43	36	47
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	37	33	27	37
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	45	41	35	45
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	22	18	12	22
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	25	21	15	25
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	23	19	13	23
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	27	22	16	27
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	25	21	15	25
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	28	24	18	28
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	22	18	12	22
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	25	20	14	25
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	24	19	13	24
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	26	22	16	26
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	25	21	15	25
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	28	23	17	28
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	27	22	16	27
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	23	19	13	23
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	30	26	20	30
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	25	20	14	25
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	33	28	22	33
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	26	22	16	26
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	31	26	20	31
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	24	19	13	24
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	33	29	22	33
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	25	21	15	25
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	35	30	24	35
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	26	22	16	26
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	34	29	23	34
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	33	29	22	33
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	24	19	13	24
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	36	31	25	36
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	34	30	24	34
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	25	21	15	25
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	37	33	27	37
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	36	32	25	36
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	26	22	16	26
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
146_A	Gebouw [2/5]	112927,94	545296,09	1,50	28	24	18	28	
146_A	Gebouw [3/5]	112924,14	545301,70	1,50	25	21	15	25	
146_A	Gebouw [4/5]	112927,71	545307,35	1,50	26	22	16	26	
146_B	Gebouw [1/5]	112931,70	545299,77	4,50	29	25	19	29	
146_B	Gebouw [2/5]	112927,94	545296,09	4,50	30	26	20	30	
146_B	Gebouw [3/5]	112924,14	545301,70	4,50	26	22	16	26	
146_B	Gebouw [4/5]	112927,71	545307,35	4,50	28	23	17	28	
146_B	Gebouw [5/5]	112931,32	545305,30	4,50	30	26	20	30	
146_C	Gebouw [1/5]	112931,70	545299,77	7,50	32	28	21	32	
146_C	Gebouw [2/5]	112927,94	545296,09	7,50	32	27	21	32	
146_C	Gebouw [3/5]	112924,14	545301,70	7,50	27	23	17	27	
146_C	Gebouw [4/5]	112927,71	545307,35	7,50	30	25	19	30	
146_C	Gebouw [5/5]	112931,32	545305,30	7,50	32	28	22	32	
147_A	Gebouw [1/5]	112807,72	545359,04	1,50	22	17	11	22	
147_A	Gebouw [2/5]	112812,04	545362,04	1,50	25	21	15	25	
147_A	Gebouw [3/5]	112814,86	545355,88	1,50	22	17	11	22	
147_A	Gebouw [4/5]	112810,40	545350,91	1,50	24	19	13	24	
147_B	Gebouw [1/5]	112807,72	545359,04	4,50	23	19	13	23	
147_B	Gebouw [2/5]	112812,04	545362,04	4,50	26	22	16	26	
147_B	Gebouw [3/5]	112814,86	545355,88	4,50	23	19	13	23	
147_B	Gebouw [4/5]	112810,40	545350,91	4,50	24	20	14	24	
147_B	Gebouw [5/5]	112807,18	545353,53	4,50	23	19	13	23	
147_C	Gebouw [1/5]	112807,72	545359,04	7,50	26	21	15	26	
147_C	Gebouw [2/5]	112812,04	545362,04	7,50	27	23	17	27	
147_C	Gebouw [3/5]	112814,86	545355,88	7,50	25	21	15	25	
147_C	Gebouw [4/5]	112810,40	545350,91	7,50	26	22	15	26	
147_C	Gebouw [5/5]	112807,18	545353,53	7,50	26	21	15	26	
148_A	Gebouw [1/5]	112789,25	545362,64	1,50	21	16	10	21	
148_A	Gebouw [2/5]	112793,56	545365,65	1,50	25	21	15	25	
148_A	Gebouw [3/5]	112796,38	545359,48	1,50	21	17	11	21	
148_A	Gebouw [4/5]	112791,93	545354,51	1,50	22	18	12	22	
148_B	Gebouw [1/5]	112789,25	545362,64	4,50	22	18	12	22	
148_B	Gebouw [2/5]	112793,56	545365,65	4,50	26	22	16	26	
148_B	Gebouw [3/5]	112796,38	545359,48	4,50	23	18	12	23	
148_B	Gebouw [4/5]	112791,93	545354,51	4,50	24	19	13	24	
148_B	Gebouw [5/5]	112788,71	545357,13	4,50	23	18	12	23	
148_C	Gebouw [1/5]	112789,25	545362,64	7,50	25	21	15	25	
148_C	Gebouw [2/5]	112793,56	545365,65	7,50	27	23	17	27	
148_C	Gebouw [3/5]	112796,38	545359,48	7,50	25	20	14	25	
148_C	Gebouw [4/5]	112791,93	545354,51	7,50	26	21	15	26	
148_C	Gebouw [5/5]	112788,71	545357,13	7,50	25	21	15	25	
149_A	Gebouw [1/2]	112804,98	545330,67	1,50	22	18	12	22	
149_A	Gebouw [2/2]	112816,18	545331,10	1,50	22	17	11	22	
149_B	Gebouw [1/2]	112804,98	545330,67	4,50	23	19	13	23	
149_B	Gebouw [2/2]	112816,18	545331,10	4,50	24	19	13	24	
149_C	Gebouw [1/2]	112804,98	545330,67	7,50	25	21	15	25	
149_C	Gebouw [2/2]	112816,18	545331,10	7,50	26	22	16	26	
150_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	42	38	31	42	
150_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	38	34	27	38	
150_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	30	26	20	30	
150_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	40	35	29	40	
150_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	43	39	33	43	
150_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	39	35	29	39	
150_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	32	28	22	32	
150_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	40	36	30	40	
150_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	44	40	34	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	40	36	30	40	
150_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	34	30	24	34	
150_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	41	37	31	41	
151_A	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	1,50	38	34	28	38	
151_A	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	1,50	37	33	27	37	
151_A	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	1,50	29	25	19	29	
151_A	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	1,50	28	24	18	28	
151_B	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	4,50	38	34	27	38	
151_B	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	4,50	38	34	28	38	
151_B	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	4,50	30	26	20	30	
151_B	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	4,50	34	30	23	34	
151_C	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	7,50	39	35	29	39	
151_C	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	7,50	39	35	29	39	
151_C	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	7,50	32	27	21	32	
151_C	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	7,50	35	31	25	35	
152_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	42	38	31	42	
152_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	38	34	27	38	
152_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	30	26	20	30	
152_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	40	35	29	40	
152_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	43	39	33	43	
152_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	39	35	29	39	
152_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	32	28	22	32	
152_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	40	36	30	40	
152_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	44	40	34	44	
152_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	40	36	30	40	
152_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	34	30	24	34	
152_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	41	37	31	41	
153_A	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	1,50	32	28	22	32	
153_A	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	1,50	43	38	32	43	
153_A	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	1,50	43	39	33	43	
153_A	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	1,50	38	34	28	38	
153_B	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	4,50	33	29	22	33	
153_B	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	4,50	43	39	32	43	
153_B	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	4,50	45	41	35	45	
153_B	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	4,50	40	36	29	40	
153_C	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	7,50	35	30	24	35	
153_C	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	7,50	43	39	33	43	
153_C	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	7,50	46	41	35	46	
153_C	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	7,50	41	37	31	41	
154_A	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	1,50	24	20	14	24	
154_A	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	1,50	22	17	11	22	
154_A	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	1,50	22	17	12	22	
154_A	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	1,50	24	19	13	24	
154_B	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	4,50	26	21	15	26	
154_B	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	4,50	24	19	13	24	
154_B	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	4,50	24	19	13	24	
154_B	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	4,50	25	21	15	25	
154_C	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	7,50	28	24	18	28	
154_C	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	7,50	26	21	15	26	
154_C	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	7,50	25	21	15	25	
154_C	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	7,50	27	23	17	27	
155_A	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	1,50	34	30	24	34	
155_A	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	1,50	31	27	20	31	
155_A	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	1,50	28	24	18	28	
155_B	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	4,50	33	29	23	33	
155_B	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	4,50	38	34	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_B	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	4,50	35	31	25	35	
155_B	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	4,50	29	25	19	29	
155_C	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	7,50	36	31	25	36	
155_C	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	7,50	40	36	29	40	
155_C	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	7,50	37	33	26	37	
155_C	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	7,50	31	27	21	31	
156_A	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	1,50	26	21	15	26	
156_A	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	1,50	24	19	13	24	
156_A	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	1,50	28	23	17	28	
156_A	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	1,50	25	20	14	25	
156_B	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	4,50	28	23	17	28	
156_B	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	4,50	25	21	15	25	
156_B	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	4,50	29	24	18	29	
156_B	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	4,50	26	22	16	26	
156_C	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	7,50	30	25	19	30	
156_C	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	7,50	27	23	17	27	
156_C	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	7,50	29	25	19	29	
156_C	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	7,50	28	24	18	28	
157_A	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	1,50	25	21	15	25	
157_A	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	1,50	29	25	19	29	
157_B	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	4,50	27	23	17	27	
157_B	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	4,50	30	26	19	30	
157_C	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	7,50	29	25	19	29	
157_C	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	7,50	30	26	20	30	
158_A	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	1,50	26	22	16	26	
158_A	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	1,50	29	25	19	30	
158_B	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	4,50	27	23	17	27	
158_B	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	4,50	30	26	20	30	
158_C	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	7,50	29	25	19	29	
158_C	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	7,50	31	26	20	31	
159_A	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	1,50	25	21	15	25	
159_A	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	1,50	26	22	16	26	
159_A	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	1,50	30	26	20	30	
159_B	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	4,50	26	22	16	26	
159_B	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	4,50	28	24	17	28	
159_B	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	4,50	31	26	20	31	
159_C	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	7,50	28	24	18	28	
159_C	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	7,50	30	25	19	30	
159_C	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	7,50	31	27	21	31	
160_A	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	1,50	22	18	12	22	
160_A	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	1,50	24	20	14	24	
160_A	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	1,50	29	24	18	29	
160_B	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	4,50	24	19	13	24	
160_B	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	4,50	26	22	16	26	
160_B	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	4,50	29	25	19	29	
160_C	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	7,50	25	21	14	25	
160_C	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	7,50	29	24	18	29	
160_C	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	7,50	30	26	19	30	
161_A	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	1,50	33	29	22	33	
161_A	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	1,50	27	23	17	27	
161_B	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	4,50	35	31	25	35	
161_B	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	4,50	29	25	19	29	
161_C	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	7,50	37	33	26	37	
161_C	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	7,50	32	28	22	32	
162_A	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	1,50	32	28	22	32	
162_A	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	1,50	26	22	15	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_B	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	4,50	34	30	24	34
162_B	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	4,50	29	25	19	29
162_C	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	7,50	36	32	25	36
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	32	28	22	32
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	32	27	21	32
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	25	21	15	25
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	33	29	23	33
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	28	24	18	28
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	35	31	25	35
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	31	27	20	31
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	30	26	20	30
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	26	22	16	26
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	33	28	22	33
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	28	24	18	28
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	35	30	24	35
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	31	26	20	31
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	29	25	19	29
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	25	21	15	25
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	32	27	21	32
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	28	24	17	28
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	34	29	23	34
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	30	26	20	30
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	27	23	17	27
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	25	21	15	25
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	31	26	20	31
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	28	24	18	28
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	32	28	22	32
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	30	26	20	30
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	28	24	18	28
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	30	25	19	30
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	25	20	14	25
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	29	25	19	29
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	31	27	21	31
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	27	22	16	27
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	30	26	20	30
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	33	28	22	33
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	29	24	18	29
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	27	22	16	27
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	32	27	21	32
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	26	22	15	26
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	26	22	16	26
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	28	24	18	28
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	32	28	22	32
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	27	23	17	27
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	30	26	20	30
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	31	27	20	31
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	33	29	22	33
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	28	24	18	28
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	32	28	21	32
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	34	30	24	34
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	34	30	23	34
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	28	24	18	28
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	30	26	20	30
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	35	31	25	36
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	35	31	25	35
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_B	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	4,50	32	28	21	32	
169_C	Gebouw [1/4]	112701,87	545135,80	7,50	37	32	26	37	
169_C	Gebouw [2/4]	112697,02	545140,24	7,50	36	32	26	36	
169_C	Gebouw [3/4]	112703,14	545142,65	7,50	31	27	21	31	
169_C	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	7,50	34	29	23	34	
170_A	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	1,50	24	19	13	24	
170_A	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	1,50	24	20	14	24	
170_A	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	1,50	23	19	13	23	
170_A	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	1,50	22	17	11	22	
170_B	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	4,50	26	21	15	26	
170_B	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	4,50	27	23	17	27	
170_B	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	4,50	25	21	15	25	
170_B	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	4,50	23	19	13	23	
170_C	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	7,50	28	23	17	28	
170_C	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	7,50	30	25	19	30	
170_C	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	7,50	27	23	17	27	
170_C	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	7,50	25	21	15	26	
171_A	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	1,50	34	30	24	34	
171_A	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	1,50	38	34	28	38	
171_B	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	4,50	35	31	24	35	
171_B	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	4,50	41	37	30	41	
171_C	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	7,50	36	32	26	36	
171_C	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	7,50	42	38	31	42	
172_A	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	1,50	33	29	23	33	
172_A	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	1,50	39	35	29	39	
172_B	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	4,50	35	31	25	35	
172_B	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	4,50	42	38	31	42	
172_C	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	7,50	36	32	26	36	
172_C	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	7,50	42	38	32	42	
173_A	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	1,50	32	27	21	32	
173_A	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	1,50	43	39	33	43	
173_B	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	4,50	37	33	27	37	
173_B	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	4,50	45	41	35	45	
173_C	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	7,50	39	34	28	39	
173_C	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	7,50	46	41	35	46	
174_A	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	1,50	30	26	20	30	
174_A	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	1,50	39	35	29	39	
174_A	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	1,50	31	27	21	31	
174_B	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	4,50	33	29	23	33	
174_B	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	4,50	41	37	31	41	
174_B	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	4,50	34	30	23	34	
174_C	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	7,50	35	31	25	35	
174_C	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	7,50	42	38	32	42	
174_C	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	7,50	35	31	25	35	
175_A	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	1,50	31	26	20	31	
175_A	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	1,50	40	36	30	40	
175_B	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	4,50	34	30	24	34	
175_B	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	4,50	42	38	32	42	
175_C	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	7,50	36	32	26	36	
175_C	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	7,50	43	39	33	43	
176_A	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	1,50	25	20	14	25	
176_A	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	1,50	29	24	18	29	
176_B	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	4,50	25	21	15	25	
176_B	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	4,50	32	28	21	32	
176_C	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	7,50	27	23	17	27	
176_C	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	7,50	34	30	23	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	1,50	24	19	13	24
177_A	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	1,50	28	23	17	28
177_B	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	4,50	26	21	15	26
177_B	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	4,50	31	27	21	31
177_C	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	7,50	27	23	17	27
177_C	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	7,50	33	29	23	33
178_A	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	1,50	24	20	14	24
178_A	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	1,50	25	21	14	25
178_B	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	4,50	26	22	15	26
178_B	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	4,50	27	23	17	27
178_C	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	7,50	27	23	17	27
178_C	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	7,50	29	25	19	29
179_A	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	1,50	23	19	13	23
179_A	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	1,50	26	21	15	26
179_B	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	4,50	25	21	15	25
179_B	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	4,50	28	23	17	28
179_C	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	7,50	26	22	16	26
179_C	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	7,50	29	25	19	29
180_A	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	1,50	32	27	21	32
180_A	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	1,50	42	38	32	42
180_B	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	4,50	36	32	26	36
180_B	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	4,50	45	40	34	45
180_C	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	7,50	38	34	28	38
180_C	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	7,50	45	41	34	45
181_A	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	1,50	34	29	23	34
181_A	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	1,50	34	30	24	34
181_A	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	1,50	32	28	22	32
181_A	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	1,50	27	23	17	27
181_B	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	4,50	35	31	25	35
181_B	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	4,50	36	32	25	36
181_B	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	4,50	34	30	24	34
181_B	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	4,50	30	25	19	30
181_C	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	7,50	37	33	26	37
181_C	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	7,50	38	33	27	38
181_C	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	7,50	36	32	26	36
181_C	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	7,50	32	28	22	32
182_A	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	1,50	25	20	14	25
182_A	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	1,50	23	18	12	23
182_A	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	1,50	27	23	17	27
182_A	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	1,50	24	20	14	24
182_B	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	4,50	26	22	16	26
182_B	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	4,50	25	20	14	25
182_B	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	4,50	28	24	18	28
182_B	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	4,50	26	22	16	26
182_C	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	7,50	28	24	18	28
182_C	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	7,50	27	22	16	27
182_C	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	7,50	29	24	18	29
182_C	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	7,50	28	23	17	28
183_A	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	1,50	27	23	17	27
183_A	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	1,50	25	21	15	25
183_A	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	1,50	19	15	8	19
183_B	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	4,50	29	25	19	29
183_B	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	4,50	28	24	18	28
183_B	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	4,50	20	15	9	20
183_C	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	7,50	31	27	21	31
183_C	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	7,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
183_C	Gebouw [3/3]	112793,71	545131,88	7,50	24	20	14	24	
184_A	Gebouw [1/3]	112799,73	545123,52	1,50	26	21	15	26	
184_A	Gebouw [2/3]	112794,29	545120,29	1,50	20	16	10	20	
184_A	Gebouw [3/3]	112788,55	545122,96	1,50	26	22	16	26	
184_B	Gebouw [1/3]	112799,73	545123,52	4,50	28	24	18	28	
184_B	Gebouw [2/3]	112794,29	545120,29	4,50	21	16	10	21	
184_B	Gebouw [3/3]	112788,55	545122,96	4,50	30	25	19	30	
184_C	Gebouw [1/3]	112799,73	545123,52	7,50	30	26	20	30	
184_C	Gebouw [2/3]	112794,29	545120,29	7,50	25	21	15	25	
184_C	Gebouw [3/3]	112788,55	545122,96	7,50	32	28	22	32	
185_A	Gebouw [1/2]	112899,61	545109,57	1,50	31	27	20	31	
185_A	Gebouw [2/2]	112898,71	545098,40	1,50	41	37	31	41	
185_B	Gebouw [1/2]	112899,61	545109,57	4,50	35	31	25	35	
185_B	Gebouw [2/2]	112898,71	545098,40	4,50	44	39	33	44	
185_C	Gebouw [1/2]	112899,61	545109,57	7,50	37	33	27	37	
185_C	Gebouw [2/2]	112898,71	545098,40	7,50	44	40	34	44	
186_A	Gebouw [1/3]	112775,54	545196,55	1,50	22	18	12	22	
186_A	Gebouw [2/3]	112773,79	545185,49	1,50	25	20	14	25	
186_A	Gebouw [3/3]	112771,75	545191,48	1,50	18	13	7	18	
186_B	Gebouw [1/3]	112775,54	545196,55	4,50	25	20	14	25	
186_B	Gebouw [2/3]	112773,79	545185,49	4,50	26	22	16	26	
186_B	Gebouw [3/3]	112771,75	545191,48	4,50	18	14	8	18	
186_C	Gebouw [1/3]	112775,54	545196,55	7,50	26	22	16	26	
186_C	Gebouw [2/3]	112773,79	545185,49	7,50	29	24	18	29	
186_C	Gebouw [3/3]	112771,75	545191,48	7,50	23	18	12	23	
187_A	Gebouw [1/4]	112794,77	545214,76	1,50	25	20	14	25	
187_A	Gebouw [2/4]	112791,83	545220,79	1,50	22	18	12	22	
187_A	Gebouw [3/4]	112796,27	545225,82	1,50	26	22	16	26	
187_A	Gebouw [4/4]	112799,21	545219,79	1,50	24	20	14	24	
187_B	Gebouw [1/4]	112794,77	545214,76	4,50	26	22	16	26	
187_B	Gebouw [2/4]	112791,83	545220,79	4,50	24	20	14	24	
187_B	Gebouw [3/4]	112796,27	545225,82	4,50	27	23	17	27	
187_B	Gebouw [4/4]	112799,21	545219,79	4,50	26	21	15	26	
187_C	Gebouw [1/4]	112794,77	545214,76	7,50	28	24	18	28	
187_C	Gebouw [2/4]	112791,83	545220,79	7,50	27	22	16	27	
187_C	Gebouw [3/4]	112796,27	545225,82	7,50	28	24	18	28	
187_C	Gebouw [4/4]	112799,21	545219,79	7,50	28	23	17	28	
188_A	Gebouw [1/4]	112985,97	545198,21	1,50	47	43	37	47	
188_A	Gebouw [2/4]	112982,64	545204,04	1,50	33	29	23	33	
188_A	Gebouw [3/4]	112986,74	545209,34	1,50	44	40	33	44	
188_A	Gebouw [4/4]	112990,07	545203,52	1,50	49	45	39	49	
188_B	Gebouw [1/4]	112985,97	545198,21	4,50	48	44	37	48	
188_B	Gebouw [2/4]	112982,64	545204,04	4,50	38	34	28	38	
188_B	Gebouw [3/4]	112986,74	545209,34	4,50	45	41	35	46	
188_B	Gebouw [4/4]	112990,07	545203,52	4,50	50	46	40	50	
188_C	Gebouw [1/4]	112985,97	545198,21	7,50	48	44	37	48	
188_C	Gebouw [2/4]	112982,64	545204,04	7,50	40	36	29	40	
188_C	Gebouw [3/4]	112986,74	545209,34	7,50	46	42	35	46	
188_C	Gebouw [4/4]	112990,07	545203,52	7,50	50	46	40	50	
189_A	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	1,50	28	24	18	28	
189_A	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	1,50	24	19	13	24	
189_A	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	1,50	33	29	23	33	
189_A	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	1,50	30	26	20	31	
189_B	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	4,50	32	28	21	32	
189_B	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	4,50	25	21	15	25	
189_B	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	4,50	35	31	24	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
189_B	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	4,50	33	29	22	33	
189_C	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	7,50	34	30	24	34	
189_C	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	7,50	29	24	18	29	
189_C	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	7,50	36	32	25	36	
189_C	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	7,50	35	30	24	35	
190_A	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	1,50	33	29	23	33	
190_A	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	1,50	49	45	39	49	
190_B	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	4,50	35	31	25	35	
190_B	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	4,50	50	46	40	50	
190_C	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	7,50	36	32	26	36	
190_C	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	7,50	50	46	40	51	
191_A	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	1,50	44	40	34	44	
191_A	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	1,50	49	45	39	49	
191_A	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	1,50	46	42	35	46	
191_A	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	1,50	31	27	21	31	
191_B	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	4,50	46	42	36	46	
191_B	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	4,50	50	46	40	50	
191_B	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	4,50	46	42	35	46	
191_B	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	4,50	33	29	23	33	
191_C	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	7,50	46	42	36	46	
191_C	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	7,50	50	46	40	50	
191_C	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	7,50	46	42	35	46	
191_C	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	7,50	35	31	24	35	
192_A	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	1,50	27	23	16	27	
192_A	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	1,50	39	34	28	39	
192_A	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	1,50	40	35	29	40	
192_A	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	1,50	29	24	18	29	
192_B	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	4,50	28	24	17	28	
192_B	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	4,50	40	36	30	40	
192_B	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	4,50	39	35	29	40	
192_B	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	4,50	33	29	23	33	
192_C	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	7,50	28	24	18	28	
192_C	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	7,50	41	37	31	41	
192_C	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	7,50	41	36	30	41	
192_C	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	7,50	35	31	24	35	
193_A	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	1,50	46	42	36	46	
193_A	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	1,50	49	45	39	49	
193_A	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	1,50	44	40	34	44	
193_A	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	1,50	30	26	20	30	
193_B	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	4,50	46	42	36	46	
193_B	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	4,50	50	46	40	50	
193_B	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	4,50	46	42	36	46	
193_B	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	4,50	34	30	24	34	
193_C	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	7,50	46	42	36	46	
193_C	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	7,50	51	46	40	51	
193_C	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	7,50	46	42	36	46	
193_C	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	7,50	36	32	25	36	
194_A	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	1,50	30	26	20	30	
194_A	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	1,50	44	40	34	44	
194_A	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	1,50	49	45	39	49	
194_A	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	1,50	46	42	36	46	
194_B	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	4,50	32	28	22	32	
194_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	46	42	35	46	
194_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	50	46	40	50	
194_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	46	42	36	46	
194_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	34	30	24	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	46	42	36	46
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	50	46	40	50
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	46	42	36	46
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	29	25	18	29
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	32	28	21	32
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	18	14	8	18
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	30	26	20	31
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	35	31	25	36
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	34	30	24	34
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	21	16	10	21
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	35	31	25	36
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	37	33	27	37
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	36	32	25	36
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	22	18	12	23
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	37	33	27	37
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	21	17	11	21
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	32	27	21	32
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	29	25	18	29
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	26	21	15	26
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	23	19	13	23
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	34	30	24	34
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	35	30	24	35
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	33	29	23	33
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	25	21	15	25
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	36	32	26	36
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	36	32	26	36
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	35	31	25	35
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	26	21	15	26
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	31	27	20	31
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	29	25	19	29
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	31	27	20	31
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	28	24	17	28
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	33	29	23	33
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	37	33	26	37
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	37	33	27	37
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	28	24	18	28
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	35	31	25	35
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	38	34	28	38
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	39	35	28	39
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	30	26	20	30
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	33	29	22	33
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	24	20	14	24
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	25	21	15	25
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	34	30	24	34
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	35	31	25	35
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	26	22	15	26
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	33	29	23	33
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	36	32	26	36
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	36	32	26	37
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	26	22	16	26
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	36	31	25	36
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	46	42	36	46
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	50	46	39	50
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	45	41	35	45
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	30	26	20	30
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	46	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	51	47	40	51
199_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	47	43	36	47
199_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	32	28	22	32
199_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	46	42	36	47
199_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	51	47	40	51
199_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	47	43	37	47
199_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	34	30	23	34
200_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	30	26	20	30
200_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	44	40	34	44
200_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	49	45	39	49
200_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	46	42	36	46
200_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	34	30	23	34
200_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	46	42	36	46
200_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	51	46	40	51
200_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	46	42	36	46
200_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	35	31	25	35
200_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	46	42	36	46
200_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	51	46	40	51
200_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	47	42	36	47
201_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	46	42	36	46
201_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	49	45	39	49
201_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	44	40	34	45
201_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	31	27	21	31
201_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	46	42	36	46
201_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	50	46	40	50
201_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	46	42	36	46
201_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	34	29	23	34
201_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	46	42	36	46
201_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	50	46	40	51
201_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	46	42	36	46
201_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	36	32	26	36
202_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	33	28	22	33
202_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	45	40	34	45
202_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	49	45	39	49
202_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	46	42	36	46
202_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	34	30	24	34
202_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	46	42	36	46
202_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	51	46	40	51
202_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	46	42	36	46
202_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	36	32	26	36
202_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	46	42	36	46
202_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	51	47	40	51
202_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	47	42	36	47
203_A	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	1,50	35	31	25	35
203_A	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	1,50	38	34	27	38
203_A	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	1,50	31	27	20	31
203_A	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	1,50	35	31	25	35
203_B	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	4,50	40	36	30	40
203_B	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	4,50	41	37	31	41
203_B	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	4,50	34	30	23	34
203_B	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	4,50	37	32	26	37
203_C	Gebouw	[1/4]	112868,65	545076,97	7,50	41	37	31	42
203_C	Gebouw	[2/4]	112862,72	545074,27	7,50	42	38	32	42
203_C	Gebouw	[3/4]	112857,34	545077,90	7,50	36	32	26	36
203_C	Gebouw	[4/4]	112863,27	545080,59	7,50	38	34	27	38
204_A	Gebouw	[1/3]	112795,79	545087,05	1,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_A	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	1,50	34	30	24	34	
204_A	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	1,50	30	25	19	30	
204_B	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	4,50	33	29	22	33	
204_B	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	4,50	38	34	27	38	
204_B	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	4,50	30	26	20	30	
204_C	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	7,50	36	32	25	36	
204_C	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	7,50	39	35	29	40	
204_C	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	7,50	32	28	21	32	
205_A	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	1,50	34	30	23	34	
205_A	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	1,50	27	23	17	27	
205_A	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	1,50	29	25	18	29	
205_B	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	4,50	38	34	28	38	
205_B	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	4,50	34	30	24	34	
205_B	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	4,50	30	26	20	30	
205_C	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	7,50	40	36	29	40	
205_C	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	7,50	36	32	26	36	
205_C	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	7,50	31	27	21	31	
206_A	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	1,50	28	24	18	28	
206_A	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	1,50	35	30	24	35	
206_A	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	1,50	31	26	20	31	
206_B	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	4,50	35	31	25	35	
206_B	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	4,50	39	35	29	39	
206_B	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	4,50	32	28	21	32	
206_C	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	7,50	38	34	27	38	
206_C	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	7,50	40	36	30	41	
206_C	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	7,50	33	29	23	33	
207_A	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	1,50	35	31	25	35	
207_A	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	1,50	27	23	17	27	
207_A	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	1,50	31	26	20	31	
207_B	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	4,50	39	35	28	39	
207_B	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	4,50	35	31	25	35	
207_B	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	4,50	32	28	21	32	
207_C	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	7,50	40	36	30	40	
207_C	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	7,50	37	33	27	37	
207_C	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	7,50	33	29	23	33	
208_A	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	1,50	30	26	20	30	
208_A	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	1,50	34	30	24	35	
208_A	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	1,50	31	27	21	32	
208_B	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	4,50	38	34	28	38	
208_B	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	4,50	40	36	30	40	
208_B	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	4,50	33	29	23	33	
208_C	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	7,50	40	36	29	40	
208_C	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	7,50	42	38	31	42	
208_C	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	7,50	34	30	24	34	
209_A	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	1,50	35	31	24	35	
209_A	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	1,50	29	25	19	29	
209_A	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	1,50	30	26	20	30	
209_B	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	4,50	40	36	29	40	
209_B	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	4,50	36	32	26	36	
209_B	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	4,50	32	28	22	32	
209_C	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	7,50	42	37	31	42	
209_C	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	7,50	37	33	27	37	
209_C	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	7,50	34	30	24	34	
210_A	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	1,50	26	22	16	26	
210_A	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	1,50	35	31	24	35	
210_A	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	1,50	28	24	18	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
210_B	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	4,50	35	31	24	35	
210_B	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	4,50	38	33	27	38	
210_B	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	4,50	30	26	19	30	
210_C	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	7,50	37	33	27	37	
210_C	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	7,50	40	36	29	40	
210_C	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	7,50	31	27	21	31	
211_A	Gebouw [1/3]	112746,28	545093,90	1,50	33	29	23	33	
211_A	Gebouw [2/3]	112744,69	545100,23	1,50	26	22	16	26	
211_A	Gebouw [3/3]	112749,23	545104,89	1,50	28	24	18	28	
211_B	Gebouw [1/3]	112746,28	545093,90	4,50	38	34	27	38	
211_B	Gebouw [2/3]	112744,69	545100,23	4,50	36	31	25	36	
211_B	Gebouw [3/3]	112749,23	545104,89	4,50	30	26	20	30	
211_C	Gebouw [1/3]	112746,28	545093,90	7,50	40	36	29	40	
211_C	Gebouw [2/3]	112744,69	545100,23	7,50	38	33	27	38	
211_C	Gebouw [3/3]	112749,23	545104,89	7,50	31	27	21	31	
212_A	Gebouw [1/3]	112734,79	545102,64	1,50	26	22	16	26	
212_A	Gebouw [2/3]	112730,25	545097,98	1,50	37	32	26	37	
212_A	Gebouw [3/3]	112733,20	545108,97	1,50	28	24	17	28	
212_B	Gebouw [1/3]	112734,79	545102,64	4,50	34	30	24	34	
212_B	Gebouw [2/3]	112730,25	545097,98	4,50	38	34	28	38	
212_B	Gebouw [3/3]	112733,20	545108,97	4,50	30	25	19	30	
212_C	Gebouw [1/3]	112734,79	545102,64	7,50	37	32	26	37	
212_C	Gebouw [2/3]	112730,25	545097,98	7,50	40	36	30	40	
212_C	Gebouw [3/3]	112733,20	545108,97	7,50	31	27	21	31	
213_A	Gebouw [1/3]	112724,24	545099,60	1,50	35	31	25	35	
213_A	Gebouw [2/3]	112722,65	545105,93	1,50	30	26	19	30	
213_A	Gebouw [3/3]	112727,19	545110,59	1,50	29	24	18	29	
213_B	Gebouw [1/3]	112724,24	545099,60	4,50	38	34	28	38	
213_B	Gebouw [2/3]	112722,65	545105,93	4,50	37	33	27	37	
213_B	Gebouw [3/3]	112727,19	545110,59	4,50	30	26	20	30	
213_C	Gebouw [1/3]	112724,24	545099,60	7,50	40	36	30	40	
213_C	Gebouw [2/3]	112722,65	545105,93	7,50	38	34	28	38	
213_C	Gebouw [3/3]	112727,19	545110,59	7,50	32	28	21	32	
214_A	Gebouw [1/3]	112745,47	545059,51	1,50	43	39	33	43	
214_A	Gebouw [2/3]	112739,63	545056,64	1,50	45	41	34	45	
214_A	Gebouw [3/3]	112746,08	545066,01	1,50	31	26	20	31	
214_B	Gebouw [1/3]	112745,47	545059,51	4,50	44	39	33	44	
214_B	Gebouw [2/3]	112739,63	545056,64	4,50	47	43	36	47	
214_B	Gebouw [3/3]	112746,08	545066,01	4,50	33	29	23	33	
214_C	Gebouw [1/3]	112745,47	545059,51	7,50	44	40	33	44	
214_C	Gebouw [2/3]	112739,63	545056,64	7,50	47	43	37	47	
214_C	Gebouw [3/3]	112746,08	545066,01	7,50	35	31	24	35	
215_A	Gebouw [1/3]	112734,51	545060,17	1,50	44	40	34	44	
215_A	Gebouw [2/3]	112735,12	545066,67	1,50	41	37	31	42	
215_A	Gebouw [3/3]	112740,96	545069,55	1,50	29	25	18	29	
215_B	Gebouw [1/3]	112734,51	545060,17	4,50	46	42	36	46	
215_B	Gebouw [2/3]	112735,12	545066,67	4,50	41	37	31	41	
215_B	Gebouw [3/3]	112740,96	545069,55	4,50	34	29	23	34	
215_C	Gebouw [1/3]	112734,51	545060,17	7,50	47	43	36	47	
215_C	Gebouw [2/3]	112735,12	545066,67	7,50	42	38	32	42	
215_C	Gebouw [3/3]	112740,96	545069,55	7,50	35	31	25	35	
216_A	Gebouw [1/3]	112765,26	545045,81	1,50	46	42	36	46	
216_A	Gebouw [2/3]	112759,42	545042,94	1,50	47	43	37	47	
216_A	Gebouw [3/3]	112765,87	545052,31	1,50	31	27	20	31	
216_B	Gebouw [1/3]	112765,26	545045,81	4,50	46	42	36	46	
216_B	Gebouw [2/3]	112759,42	545042,94	4,50	49	44	38	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	33	29	23	33
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	47	42	36	47
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	49	45	38	49
216_C	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	7,50	35	31	24	35
217_A	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	1,50	46	42	36	46
217_A	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	1,50	43	39	33	43
217_A	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	1,50	28	24	18	28
217_B	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	4,50	48	44	38	48
217_B	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	4,50	43	39	32	43
217_B	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	4,50	32	28	22	32
217_C	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	7,50	48	44	38	48
217_C	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	7,50	44	39	33	44
217_C	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	7,50	34	30	24	34
218_A	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	1,50	47	43	36	47
218_A	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	1,50	50	46	39	50
218_A	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	1,50	31	27	20	31
218_B	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	4,50	46	42	36	46
218_B	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	4,50	51	47	40	51
218_B	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	4,50	33	29	22	33
218_C	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	7,50	47	42	36	47
218_C	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	7,50	51	47	40	51
218_C	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	7,50	34	30	24	34
219_A	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	1,50	50	46	39	50
219_A	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	1,50	46	42	36	46
219_A	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	1,50	31	27	21	31
219_B	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	4,50	51	47	40	51
219_B	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	4,50	46	42	36	46
219_B	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	4,50	34	30	24	34
219_C	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	7,50	51	47	40	51
219_C	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	7,50	46	42	36	46
219_C	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	7,50	35	31	25	36
220_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	46	42	36	46
220_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	50	45	39	50
220_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	30	26	20	30
220_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	46	42	36	46
220_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	51	46	40	51
220_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	33	29	23	33
220_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	46	42	36	46
220_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	51	47	40	51
220_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	35	31	25	35
221_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	50	46	39	50
221_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	47	43	37	47
221_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	31	27	20	31
221_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	51	47	40	51
221_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	47	42	36	47
221_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	33	29	23	33
221_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	51	47	40	51
221_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	47	43	36	47
221_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	35	31	25	35
222_A	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	1,50	47	43	36	47
222_A	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	1,50	50	45	39	50
222_A	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	1,50	32	28	22	32
222_B	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	4,50	46	42	36	46
222_B	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	4,50	51	46	40	51
222_B	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	4,50	34	30	24	34
222_C	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	7,50	47	42	36	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
222_C	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	7,50	51	46	40	51
222_C	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	7,50	36	32	26	36
223_A	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	1,50	49	45	39	50
223_A	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	1,50	46	42	36	46
223_A	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	1,50	31	27	21	31
223_B	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	4,50	51	46	40	51
223_B	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	4,50	46	42	36	46
223_B	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	4,50	34	30	23	34
223_C	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	7,50	51	46	40	51
223_C	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	7,50	46	42	36	46
223_C	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	7,50	35	31	25	35
224_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	46	42	36	46
224_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	50	45	39	50
224_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	30	26	20	30
224_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	46	42	36	46
224_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	51	46	40	51
224_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	33	29	23	33
224_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	46	42	36	46
224_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	51	47	40	51
224_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	35	31	25	35
225_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	50	46	39	50
225_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	47	43	37	47
225_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	31	27	20	31
225_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	51	47	40	51
225_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	47	42	36	47
225_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	33	29	23	33
225_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	51	47	40	51
225_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	47	43	36	47
225_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	35	31	25	35
226_A	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	1,50	46	42	36	46
226_A	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	1,50	49	45	39	49
226_A	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	1,50	44	40	34	44
226_A	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	1,50	32	28	22	32
226_B	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	4,50	46	42	36	46
226_B	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	4,50	50	46	40	50
226_B	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	4,50	46	42	36	46
226_B	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	4,50	30	26	20	30
226_C	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	7,50	46	42	36	46
226_C	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	7,50	50	46	40	50
226_C	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	7,50	46	42	36	46
226_C	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	7,50	33	28	22	33
227_A	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	1,50	46	42	36	46
227_A	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	1,50	49	45	39	49
227_A	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	1,50	45	41	35	45
227_A	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	1,50	32	28	22	32
227_B	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	4,50	46	42	36	46
227_B	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	4,50	51	46	40	51
227_B	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	4,50	47	43	36	47
227_B	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	4,50	34	30	24	34
227_C	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	7,50	46	42	36	46
227_C	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	7,50	51	46	40	51
227_C	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	7,50	47	43	37	47
227_C	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	7,50	36	32	26	36
228_A	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	1,50	38	34	28	38
228_A	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	1,50	36	31	25	36
228_A	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	1,50	38	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_B	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	4,50	40	36	30	40
228_B	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	4,50	37	33	27	37
228_B	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	4,50	40	36	30	40
228_C	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	7,50	41	37	31	41
228_C	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	7,50	39	35	29	39
228_C	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	7,50	41	37	31	41
229_A	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	1,50	47	43	37	47
229_A	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	1,50	49	45	39	49
229_A	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	1,50	45	41	35	45
229_A	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	1,50	32	27	21	32
229_B	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	4,50	49	44	38	49
229_B	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	4,50	50	46	40	50
229_B	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	4,50	46	42	36	46
229_B	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	4,50	34	30	24	34
229_C	Gebouw	[1/4]	112898,29	545063,44	7,50	49	45	38	49
229_C	Gebouw	[2/4]	112893,92	545058,36	7,50	50	46	40	50
229_C	Gebouw	[3/4]	112887,92	545058,82	7,50	47	42	36	47
229_C	Gebouw	[4/4]	112889,17	545063,05	7,50	36	32	26	36
230_A	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	1,50	46	41	35	46
230_A	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	1,50	34	30	24	34
230_A	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	1,50	39	35	29	39
230_B	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	4,50	47	43	37	47
230_B	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	4,50	36	32	26	36
230_B	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	4,50	41	37	31	41
230_C	Gebouw	[1/3]	112897,99	545071,91	7,50	48	43	37	48
230_C	Gebouw	[2/3]	112891,73	545068,90	7,50	38	34	27	38
230_C	Gebouw	[3/3]	112894,96	545077,89	7,50	42	38	32	42
231_A	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	1,50	25	20	14	25
231_A	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	1,50	25	21	15	25
231_A	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	1,50	29	25	19	29
231_B	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	4,50	27	22	16	27
231_B	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	4,50	27	23	17	27
231_B	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	4,50	32	28	21	32
231_C	Gebouw	[1/3]	112770,29	545131,67	7,50	28	24	18	28
231_C	Gebouw	[2/3]	112772,06	545125,42	7,50	30	26	19	30
231_C	Gebouw	[3/3]	112767,78	545120,57	7,50	33	29	23	33
232_A	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	1,50	24	20	14	24
232_A	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	1,50	30	25	19	30
232_A	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	1,50	28	24	18	28
232_B	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	4,50	26	22	16	26
232_B	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	4,50	33	29	23	33
232_B	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	4,50	31	27	21	31
232_C	Gebouw	[1/3]	112753,15	545135,56	7,50	28	24	18	28
232_C	Gebouw	[2/3]	112750,64	545124,47	7,50	35	31	25	35
232_C	Gebouw	[3/3]	112748,87	545130,72	7,50	33	29	23	33
233_A	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	1,50	18	14	8	18
233_A	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	1,50	32	28	22	32
233_A	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	1,50	28	23	17	28
233_A	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	1,50	28	24	18	28
233_B	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	4,50	18	14	8	18
233_B	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	4,50	33	29	23	33
233_B	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	4,50	28	24	18	28
233_B	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	4,50	31	27	21	31
233_C	Gebouw	[1/4]	112704,43	545157,38	7,50	23	18	12	22
233_C	Gebouw	[2/4]	112699,05	545161,04	7,50	34	30	24	34
233_C	Gebouw	[3/4]	112704,99	545163,66	7,50	30	26	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
233_C	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	7,50	33	29	23	33	
234_A	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	1,50	30	25	19	30	
234_A	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	1,50	33	29	23	33	
234_A	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	1,50	19	15	9	19	
234_A	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	1,50	27	22	16	26	
234_B	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	4,50	30	26	20	30	
234_B	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	4,50	34	30	24	34	
234_B	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	4,50	19	15	9	19	
234_B	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	4,50	32	27	21	32	
234_C	Gebouw [1/4]	112703,92	545151,15	7,50	33	28	22	33	
234_C	Gebouw [2/4]	112698,54	545154,80	7,50	35	31	24	35	
234_C	Gebouw [3/4]	112704,48	545157,43	7,50	23	19	13	23	
234_C	Gebouw [4/4]	112709,86	545153,78	7,50	33	29	23	33	
235_A	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	1,50	24	20	14	24	
235_A	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	1,50	18	14	8	18	
235_A	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	1,50	31	26	20	31	
235_A	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	1,50	33	29	23	33	
235_B	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	4,50	26	22	16	26	
235_B	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	4,50	19	15	9	19	
235_B	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	4,50	33	29	23	33	
235_B	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	4,50	32	28	22	32	
235_C	Gebouw [1/4]	112730,39	545140,76	7,50	28	24	18	28	
235_C	Gebouw [2/4]	112732,16	545134,52	7,50	23	19	13	23	
235_C	Gebouw [3/4]	112727,88	545129,67	7,50	35	31	25	36	
235_C	Gebouw [4/4]	112726,11	545135,92	7,50	34	30	23	34	
236_A	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	1,50	24	19	13	24	
236_A	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	1,50	27	22	16	27	
236_A	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	1,50	29	25	19	29	
236_A	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	1,50	20	15	9	20	
236_B	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	4,50	26	22	16	26	
236_B	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	4,50	29	25	19	29	
236_B	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	4,50	32	28	22	32	
236_B	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	4,50	20	16	10	20	
236_C	Gebouw [1/4]	112736,35	545139,36	7,50	28	23	17	28	
236_C	Gebouw [2/4]	112738,12	545133,11	7,50	32	27	21	32	
236_C	Gebouw [3/4]	112733,84	545128,26	7,50	34	30	24	34	
236_C	Gebouw [4/4]	112732,07	545134,51	7,50	25	20	14	25	
237_A	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	1,50	23	19	13	23	
237_A	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	1,50	17	13	7	17	
237_A	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	1,50	27	23	16	27	
237_A	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	1,50	22	18	12	22	
237_B	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	4,50	25	21	15	25	
237_B	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	4,50	18	13	7	18	
237_B	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	4,50	30	26	20	30	
237_B	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	4,50	28	24	17	28	
237_C	Gebouw [1/4]	112733,01	545174,17	7,50	27	22	16	27	
237_C	Gebouw [2/4]	112735,08	545168,01	7,50	22	18	12	22	
237_C	Gebouw [3/4]	112731,05	545162,96	7,50	32	28	22	32	
237_C	Gebouw [4/4]	112728,97	545169,11	7,50	30	25	19	30	
238_A	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	1,50	24	20	13	24	
238_A	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	1,50	25	20	14	25	
238_A	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	1,50	27	23	17	27	
238_A	Gebouw [4/4]	112735,00	545168,00	1,50	19	15	8	19	
238_B	Gebouw [1/4]	112739,03	545173,06	4,50	26	21	15	26	
238_B	Gebouw [2/4]	112741,11	545166,90	4,50	28	23	17	28	
238_B	Gebouw [3/4]	112737,07	545161,85	4,50	29	25	18	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_B	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	4,50	19	15	9	19
238_C	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	7,50	27	23	17	27
238_C	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	7,50	30	25	19	30
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	31	26	20	31
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	23	19	13	23
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	25	21	14	25
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	19	14	8	19
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	25	21	15	25
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	23	19	13	23
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	26	22	16	26
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	19	14	8	19
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	28	23	17	28
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	25	21	15	25
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	28	24	18	28
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	23	19	13	23
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	30	25	19	30
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	28	23	17	28
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	26	21	15	26
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	24	19	13	24
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	25	21	15	25
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	19	14	8	19
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	27	23	17	27
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	27	22	16	27
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	28	23	17	28
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	19	15	9	19
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	28	24	18	28
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	29	25	19	29
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	30	26	19	30
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	23	19	13	23
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	25	20	14	25
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	24	20	14	24
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	26	22	16	26
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	24	20	14	24
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	26	22	16	26
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	26	21	15	26
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	30	26	20	30
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	29	24	18	29
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	28	24	17	28
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	28	24	18	28
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	32	28	21	32
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	30	26	20	30
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	26	22	15	26
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	24	20	14	24
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	26	21	15	26
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	24	20	14	24
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	27	23	17	27
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	27	23	17	27
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	27	23	17	27
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	27	22	16	27
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	29	24	18	29
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	29	25	18	29
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	29	25	19	29
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	29	25	19	29
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	25	21	15	25
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	19	15	9	19
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	25	20	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_A	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	1,50	24	19	13	24
243_B	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	4,50	28	24	18	28
243_B	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	4,50	20	15	9	20
243_B	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	4,50	27	23	17	27
243_B	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	4,50	25	21	15	25
243_C	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	7,50	30	26	19	30
243_C	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	7,50	24	20	14	24
243_C	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	7,50	30	26	20	30
243_C	Gebouw	[4/4]	112793,32	545137,99	7,50	27	23	17	27
244_A	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	1,50	25	20	14	25
244_A	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	1,50	28	24	18	28
244_A	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	1,50	26	21	15	26
244_A	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	1,50	19	15	9	19
244_B	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	4,50	28	23	17	28
244_B	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	4,50	30	26	20	30
244_B	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	4,50	30	26	20	30
244_B	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	4,50	20	15	9	20
244_C	Gebouw	[1/4]	112800,02	545117,52	7,50	30	26	20	30
244_C	Gebouw	[2/4]	112794,50	545114,10	7,50	33	29	23	33
244_C	Gebouw	[3/4]	112788,68	545116,95	7,50	33	28	22	33
244_C	Gebouw	[4/4]	112794,20	545120,38	7,50	24	20	14	24
245_A	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	1,50	31	27	20	31
245_A	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	1,50	43	39	33	43
245_A	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	1,50	44	40	34	44
245_B	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	4,50	38	34	27	38
245_B	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	4,50	44	40	34	44
245_B	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	4,50	46	42	36	46
245_C	Gebouw	[1/3]	112916,91	545108,16	7,50	39	35	29	39
245_C	Gebouw	[2/3]	112919,57	545102,24	7,50	45	41	34	45
245_C	Gebouw	[3/3]	112915,99	545096,84	7,50	46	42	36	46
246_A	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	1,50	30	26	20	31
246_A	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	1,50	31	27	21	31
246_A	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	1,50	26	22	16	26
246_B	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	4,50	32	28	22	32
246_B	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	4,50	33	29	23	34
246_B	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	4,50	30	25	19	30
246_C	Gebouw	[1/3]	112875,05	545151,19	7,50	33	29	23	33
246_C	Gebouw	[2/3]	112874,14	545139,84	7,50	36	31	25	36
246_C	Gebouw	[3/3]	112871,44	545145,79	7,50	31	27	21	31
247_A	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	1,50	31	27	21	32
247_A	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	1,50	28	24	18	28
247_A	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	1,50	30	26	20	30
247_B	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	4,50	33	29	23	33
247_B	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	4,50	33	28	22	33
247_B	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	4,50	34	30	24	34
247_C	Gebouw	[1/3]	112881,15	545150,65	7,50	34	30	24	34
247_C	Gebouw	[2/3]	112883,82	545144,76	7,50	34	30	24	34
247_C	Gebouw	[3/3]	112880,27	545139,35	7,50	36	32	26	36
248_A	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	1,50	33	29	23	33
248_A	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	1,50	33	29	22	33
248_A	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	1,50	26	21	15	26
248_B	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	4,50	35	31	25	35
248_B	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	4,50	34	30	24	34
248_B	Gebouw	[3/3]	112894,53	545143,93	4,50	30	26	20	30
248_C	Gebouw	[1/3]	112898,15	545149,33	7,50	36	32	26	36
248_C	Gebouw	[2/3]	112897,24	545137,99	7,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
248_C	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	7,50	33	28	22	33	
249_A	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	1,50	34	29	23	34	
249_A	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	1,50	30	25	19	30	
249_A	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	1,50	30	25	19	30	
249_B	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	4,50	35	31	25	35	
249_B	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	4,50	34	30	24	34	
249_B	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	4,50	35	30	24	35	
249_C	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	7,50	37	32	26	37	
249_C	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	7,50	37	32	26	37	
249_C	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	7,50	37	33	26	37	
250_A	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	1,50	36	32	25	36	
250_A	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	1,50	34	30	24	34	
250_A	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	1,50	29	24	18	29	
250_B	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	4,50	38	33	27	38	
250_B	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	4,50	38	33	27	38	
250_B	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	4,50	31	27	20	31	
250_C	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	7,50	39	35	29	39	
250_C	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	7,50	40	36	29	40	
250_C	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	7,50	33	28	22	33	
251_A	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	1,50	36	32	26	36	
251_A	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	1,50	38	34	28	38	
251_A	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	1,50	32	28	22	32	
251_B	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	4,50	38	34	28	38	
251_B	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	4,50	41	37	31	41	
251_B	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	4,50	39	35	28	39	
251_C	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	7,50	39	35	29	39	
251_C	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	7,50	43	38	32	43	
251_C	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	7,50	41	37	30	41	
252_A	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	1,50	29	25	19	29	
252_A	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	1,50	49	45	39	50	
252_A	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	1,50	46	42	36	46	
252_B	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	4,50	34	29	23	34	
252_B	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	4,50	51	46	40	51	
252_B	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	4,50	46	42	36	46	
252_C	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	7,50	36	32	25	36	
252_C	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	7,50	51	46	40	51	
252_C	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	7,50	46	42	36	46	
253_A	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	1,50	30	26	20	30	
253_A	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	1,50	47	43	36	47	
253_A	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	1,50	50	45	39	50	
253_B	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	4,50	34	29	23	34	
253_B	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	4,50	47	43	36	47	
253_B	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	4,50	51	46	40	51	
253_C	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	7,50	36	32	26	36	
253_C	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	7,50	47	43	37	47	
253_C	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	7,50	51	46	40	51	
254_A	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	1,50	32	27	21	32	
254_A	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	1,50	43	39	32	43	
254_A	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	1,50	49	45	39	49	
254_A	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	1,50	48	43	37	48	
254_B	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	4,50	36	32	25	36	
254_B	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	4,50	44	40	34	45	
254_B	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	4,50	50	46	40	50	
254_B	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	4,50	47	43	37	47	
254_C	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	7,50	38	34	28	38	
254_C	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	7,50	45	41	34	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
254_C	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	7,50	50	46	40	50	
254_C	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	7,50	48	43	37	48	
255_A	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	1,50	40	35	29	40	
255_A	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	1,50	41	37	31	41	
255_A	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	1,50	48	44	38	48	
255_A	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	1,50	47	43	37	47	
255_B	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	4,50	42	38	31	42	
255_B	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	4,50	43	39	33	43	
255_B	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	4,50	49	45	39	49	
255_B	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	4,50	48	44	38	48	
255_C	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	7,50	43	38	32	43	
255_C	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	7,50	44	39	33	44	
255_C	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	7,50	49	45	39	50	
255_C	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	7,50	49	44	38	49	
256_A	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	1,50	23	19	13	23	
256_A	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	1,50	25	20	14	25	
256_A	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	1,50	21	17	11	21	
256_B	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	4,50	25	20	14	25	
256_B	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	4,50	27	23	17	27	
256_B	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	4,50	24	20	14	24	
256_C	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	7,50	26	22	16	26	
256_C	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	7,50	29	25	19	29	
256_C	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	7,50	27	22	16	27	
257_A	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	1,50	23	18	12	23	
257_A	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	1,50	23	18	12	23	
257_A	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	1,50	26	21	15	26	
257_B	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	4,50	25	20	14	25	
257_B	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	4,50	25	20	14	25	
257_B	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	4,50	28	24	17	28	
257_C	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	7,50	26	22	16	26	
257_C	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	7,50	28	24	17	28	
257_C	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	7,50	30	25	19	30	
258_A	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	1,50	23	19	13	23	
258_A	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	1,50	18	13	7	18	
258_A	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	1,50	25	21	15	25	
258_A	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	1,50	21	17	11	21	
258_B	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	4,50	25	20	14	25	
258_B	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	4,50	18	14	8	18	
258_B	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	4,50	27	22	16	27	
258_B	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	4,50	23	19	13	23	
258_C	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	7,50	26	22	16	26	
258_C	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	7,50	22	18	12	22	
258_C	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	7,50	29	24	18	29	
258_C	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	7,50	27	22	16	27	
259_A	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	1,50	22	18	12	22	
259_A	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	1,50	22	18	12	22	
259_A	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	1,50	24	20	14	24	
259_B	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	4,50	25	21	14	25	
259_B	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	4,50	25	20	14	25	
259_B	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	4,50	26	22	16	26	
259_C	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	7,50	26	22	16	26	
259_C	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	7,50	28	23	17	28	
259_C	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	7,50	28	24	18	28	
260_A	Gebouw [1/3]	112793,92	545191,98	1,50	23	19	13	23	
260_A	Gebouw [2/3]	112792,04	545180,72	1,50	26	22	16	26	
260_A	Gebouw [3/3]	112789,86	545186,87	1,50	23	18	12	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	26	21	15	26
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	28	24	18	28
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	24	20	14	24
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	27	23	17	27
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	30	26	20	30
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	28	23	17	28
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	23	19	13	23
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	24	20	14	24
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	26	21	15	26
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	25	21	15	25
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	26	22	15	26
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	28	23	17	28
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	27	22	16	27
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	28	23	17	28
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	30	25	19	30
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	26	21	15	26
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	24	20	14	24
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	22	18	12	22
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	27	22	16	27
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	26	22	16	26
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	24	20	14	24
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	27	23	17	27
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	28	24	18	28
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	26	22	16	26
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	26	21	15	26
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	23	19	13	23
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	25	20	14	24
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	27	22	16	27
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	25	20	14	25
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	26	22	16	26
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	27	23	17	27
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	27	23	17	27
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	28	24	18	28
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	28	24	17	28
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	26	21	15	25
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	23	19	13	23
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	29	25	18	29
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	28	23	17	28
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	26	21	15	26
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	30	26	19	30
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	30	25	19	30
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	28	23	17	28
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	28	24	18	28
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	25	21	15	25
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	25	21	15	25
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	29	25	19	29
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	27	22	16	26
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	28	23	17	28
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	30	26	20	30
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	29	24	18	29
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	30	25	19	30
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	30	25	19	30
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	26	21	15	26
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	23	19	13	23
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	30	26	20	30
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
266_B	Gebouw [3/3]	112873,35	545210,85	4,50	25	20	14	25	
266_C	Gebouw [1/3]	112876,88	545216,35	7,50	31	27	21	31	
266_C	Gebouw [2/3]	112876,16	545204,96	7,50	30	26	20	30	
266_C	Gebouw [3/3]	112873,35	545210,85	7,50	27	23	17	27	
267_A	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	1,50	29	25	19	29	
267_A	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	1,50	27	23	17	27	
267_A	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	1,50	26	21	15	26	
267_B	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	4,50	30	26	20	30	
267_B	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	4,50	28	24	18	28	
267_B	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	4,50	29	25	18	29	
267_C	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	7,50	31	27	21	32	
267_C	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	7,50	30	26	20	30	
267_C	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	7,50	31	27	20	31	
268_A	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	1,50	30	26	19	30	
268_A	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	1,50	27	23	17	27	
268_A	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	1,50	25	20	14	25	
268_B	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	4,50	31	27	21	31	
268_B	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	4,50	30	26	19	30	
268_B	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	4,50	26	22	16	26	
268_C	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	7,50	32	28	22	32	
268_C	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	7,50	32	28	22	32	
268_C	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	7,50	28	24	18	28	
269_A	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	1,50	30	26	20	30	
269_A	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	1,50	25	21	15	25	
269_A	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	1,50	26	22	16	26	
269_B	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	4,50	32	27	21	32	
269_B	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	4,50	27	23	17	27	
269_B	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	4,50	31	26	20	31	
269_C	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	7,50	33	29	23	33	
269_C	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	7,50	30	26	20	30	
269_C	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	7,50	33	29	22	33	
270_A	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	1,50	35	31	25	35	
270_A	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	1,50	33	29	22	33	
270_A	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	1,50	28	23	17	28	
270_B	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	4,50	37	33	27	37	
270_B	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	4,50	35	31	25	35	
270_B	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	4,50	30	26	20	30	
270_C	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	7,50	38	34	28	38	
270_C	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	7,50	37	33	27	37	
270_C	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	7,50	32	28	22	32	
271_A	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	1,50	36	32	26	36	
271_A	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	1,50	33	29	23	33	
271_A	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	1,50	33	29	23	33	
271_B	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	4,50	38	34	27	38	
271_B	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	4,50	37	33	27	37	
271_B	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	4,50	37	33	27	37	
271_C	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	7,50	39	35	29	39	
271_C	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	7,50	39	35	28	39	
271_C	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	7,50	39	35	28	39	
272_A	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	1,50	38	34	28	38	
272_A	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	1,50	39	35	29	39	
272_A	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	1,50	31	27	21	31	
272_B	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	4,50	40	36	30	40	
272_B	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	4,50	41	37	31	41	
272_B	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	4,50	35	30	24	35	
272_C	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	7,50	41	37	31	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	42	38	31	42
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	37	32	26	37
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	39	35	29	39
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	39	34	28	39
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	38	34	27	38
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	42	37	31	42
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	43	39	33	43
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	43	39	33	43
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	42	38	32	42
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	45	40	34	45
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	44	40	33	44
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	29	25	19	29
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	34	30	24	34
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	28	23	17	28
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	32	27	21	32
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	36	32	26	36
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	30	25	19	30
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	33	29	23	33
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	38	34	27	38
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	31	27	21	31
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	29	25	18	29
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	31	27	20	31
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	35	31	25	35
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	32	28	22	32
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	33	29	23	33
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	37	33	27	37
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	34	30	24	34
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	35	31	25	35
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	39	34	28	39
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	26	22	16	26
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	31	27	21	31
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	26	22	16	26
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	29	25	19	29
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	33	28	22	33
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	27	23	17	27
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	31	27	21	31
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	34	30	24	34
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	29	25	19	29
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	26	22	16	26
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	28	24	18	28
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	32	28	21	32
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	29	25	19	29
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	30	25	19	30
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	34	29	23	34
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	31	27	20	31
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	32	28	22	32
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	35	31	25	35
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	27	22	16	27
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	24	20	14	24
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	24	20	14	24
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	24	19	13	24
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	28	24	18	28
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	26	22	16	26
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	26	22	15	26
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	26	22	16	26
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	28	24	18	28
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	27	23	17	27
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	28	24	18	28
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	25	21	15	25
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	24	19	13	24
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	23	19	13	23
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	24	20	14	24
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	27	22	16	27
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	26	21	15	26
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	27	22	16	27
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	26	21	15	26
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	29	25	18	29
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	28	24	17	28
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	28	24	18	28
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	28	24	18	28
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	25	20	14	25
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	29	25	19	29
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	24	20	14	24
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	27	22	16	27
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	30	26	20	30
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	25	21	15	25
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	29	24	18	29
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	32	27	21	32
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	28	23	17	28
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	25	20	14	25
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	29	25	19	29
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	27	23	17	27
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	30	26	20	30
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	29	25	19	29
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	32	28	21	32
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	25	21	15	25
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	25	21	15	25
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	29	25	19	29
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	28	23	17	28
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	27	22	16	27
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	31	27	21	31
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	29	25	19	29
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	29	25	19	29
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	33	29	22	33
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	33	29	23	33
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	37	33	27	37
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	28	23	17	28
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	35	30	24	35
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	40	35	29	40
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	30	26	19	30
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	36	32	26	36
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	41	37	30	41
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	33	29	22	33
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	34	30	23	34
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	40	36	30	40
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	40	36	30	40
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	35	31	25	35
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	42	38	32	42
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	43	39	32	43
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	36	32	26	36
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	43	39	32	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	43	39	33	43
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	32	28	22	33
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	49	45	39	49
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	44	40	34	44
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	34	30	24	34
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	50	46	40	50
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	46	42	36	46
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	35	31	25	35
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	51	46	40	51
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	46	42	36	46
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	33	29	23	33
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	45	40	34	45
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	49	45	39	49
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	35	31	25	35
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	46	42	36	46
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	50	46	40	50
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	36	32	26	36
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	46	42	36	46
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	50	46	40	51
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	23	18	12	23
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	22	18	12	22
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	21	17	11	21
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	23	18	12	23
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	25	20	14	25
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	24	19	13	24
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	23	18	12	23
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	25	21	15	25
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	27	23	17	27
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	25	21	15	25
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	25	21	15	25
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	27	22	16	27
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	22	17	11	22
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	23	18	12	23
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	22	17	11	22
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	23	19	13	23
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	24	20	14	24
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	23	19	13	23
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	25	20	14	25
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	26	22	16	26
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	25	21	15	25
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	22	17	11	22
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	23	18	12	23
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	23	19	13	23
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	23	19	13	23
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	24	20	14	24
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	25	20	14	25
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	25	21	15	25
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	26	22	16	26
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	26	22	16	26
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	23	18	12	23
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	23	19	13	23
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	22	17	11	22
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	24	20	14	24
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	25	21	15	25
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	23	19	13	23
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
290_C	Gebouw [2/3]		112803,49	545296,15	7,50	27	22	16	27
290_C	Gebouw [3/3]		112800,62	545301,93	7,50	26	21	15	26
291_A	Gebouw [1/3]		112810,27	545306,98	1,50	22	18	12	22
291_A	Gebouw [2/3]		112813,15	545301,22	1,50	23	18	12	23
291_A	Gebouw [3/3]		112809,65	545295,81	1,50	23	18	12	23
291_B	Gebouw [1/3]		112810,27	545306,98	4,50	24	20	14	24
291_B	Gebouw [2/3]		112813,15	545301,22	4,50	25	20	14	25
291_B	Gebouw [3/3]		112809,65	545295,81	4,50	25	20	14	25
291_C	Gebouw [1/3]		112810,27	545306,98	7,50	26	22	16	26
291_C	Gebouw [2/3]		112813,15	545301,22	7,50	26	22	16	26
291_C	Gebouw [3/3]		112809,65	545295,81	7,50	26	22	16	26
292_A	Gebouw [1/3]		112761,33	545270,12	1,50	22	18	12	22
292_A	Gebouw [2/3]		112764,75	545264,55	1,50	22	18	12	22
292_A	Gebouw [3/3]		112761,79	545258,74	1,50	25	21	15	25
292_B	Gebouw [1/3]		112761,33	545270,12	4,50	23	19	13	23
292_B	Gebouw [2/3]		112764,75	545264,55	4,50	24	20	14	24
292_B	Gebouw [3/3]		112761,79	545258,74	4,50	27	23	16	27
292_C	Gebouw [1/3]		112761,33	545270,12	7,50	25	21	15	25
292_C	Gebouw [2/3]		112764,75	545264,55	7,50	27	23	17	27
292_C	Gebouw [3/3]		112761,79	545258,74	7,50	28	24	18	28
293_A	Gebouw [1/3]		112743,66	545269,41	1,50	23	18	12	23
293_A	Gebouw [2/3]		112744,13	545258,03	1,50	25	21	15	25
293_A	Gebouw [3/3]		112740,70	545263,59	1,50	21	16	10	21
293_B	Gebouw [1/3]		112743,66	545269,41	4,50	24	19	13	24
293_B	Gebouw [2/3]		112744,13	545258,03	4,50	27	23	16	27
293_B	Gebouw [3/3]		112740,70	545263,59	4,50	23	18	12	23
293_C	Gebouw [1/3]		112743,66	545269,41	7,50	26	22	16	26
293_C	Gebouw [2/3]		112744,13	545258,03	7,50	28	24	18	28
293_C	Gebouw [3/3]		112740,70	545263,59	7,50	25	21	15	25
294_A	Gebouw [1/3]		112774,81	545270,81	1,50	22	18	12	22
294_A	Gebouw [2/3]		112775,27	545259,41	1,50	25	21	15	25
294_A	Gebouw [3/3]		112771,86	545264,97	1,50	22	17	11	22
294_B	Gebouw [1/3]		112774,81	545270,81	4,50	24	19	13	24
294_B	Gebouw [2/3]		112775,27	545259,41	4,50	27	23	16	27
294_B	Gebouw [3/3]		112771,86	545264,97	4,50	23	19	13	23
294_C	Gebouw [1/3]		112774,81	545270,81	7,50	25	21	15	25
294_C	Gebouw [2/3]		112775,27	545259,41	7,50	28	24	17	28
294_C	Gebouw [3/3]		112771,86	545264,97	7,50	26	22	16	26
295_A	Gebouw [1/3]		112815,23	545272,48	1,50	23	18	12	23
295_A	Gebouw [2/3]		112818,64	545266,91	1,50	24	19	13	24
295_A	Gebouw [3/3]		112815,69	545261,07	1,50	26	22	16	26
295_B	Gebouw [1/3]		112815,23	545272,48	4,50	24	20	14	24
295_B	Gebouw [2/3]		112818,64	545266,91	4,50	25	21	15	25
295_B	Gebouw [3/3]		112815,69	545261,07	4,50	27	23	17	27
295_C	Gebouw [1/3]		112815,23	545272,48	7,50	25	21	15	25
295_C	Gebouw [2/3]		112818,64	545266,91	7,50	27	23	17	27
295_C	Gebouw [3/3]		112815,69	545261,07	7,50	28	24	18	28
296_A	Gebouw [1/3]		112832,68	545273,97	1,50	23	19	13	23
296_A	Gebouw [2/3]		112833,14	545262,57	1,50	27	22	16	27
296_A	Gebouw [3/3]		112829,73	545268,13	1,50	24	20	14	24
296_B	Gebouw [1/3]		112832,68	545273,97	4,50	24	20	14	24
296_B	Gebouw [2/3]		112833,14	545262,57	4,50	28	23	17	28
296_B	Gebouw [3/3]		112829,73	545268,13	4,50	26	22	15	26
296_C	Gebouw [1/3]		112832,68	545273,97	7,50	26	21	15	26
296_C	Gebouw [2/3]		112833,14	545262,57	7,50	29	24	18	29
296_C	Gebouw [3/3]		112829,73	545268,13	7,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	24	20	14	24
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	23	19	13	23
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	26	21	15	26
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	25	21	15	25
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	26	21	15	26
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	27	23	17	27
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	27	23	17	27
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	28	24	18	28
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	28	24	18	28
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	23	18	12	23
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	23	18	12	23
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	21	17	11	21
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	24	20	14	24
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	24	20	13	24
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	23	18	12	23
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	26	22	15	26
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	26	21	15	26
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	26	22	16	26
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	22	18	12	22
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	22	17	12	22
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	23	19	12	23
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	24	20	14	24
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	24	20	14	24
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	24	20	13	24
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	26	22	16	26
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	26	22	16	26
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	26	21	15	26
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	24	20	14	24
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	21	17	11	21
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	22	18	12	22
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	25	21	15	25
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	23	18	12	23
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	24	19	13	24
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	27	22	16	27
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	25	21	15	25
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	25	21	15	25
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	24	20	14	24
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	22	18	12	22
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	21	17	11	21
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	25	21	15	25
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	23	19	13	23
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	23	18	12	22
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	26	22	16	26
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	25	20	14	25
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	25	21	15	25
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	27	23	17	27
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	24	19	13	23
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	24	19	13	24
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	27	23	17	27
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	25	21	15	25
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	26	21	15	26
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	28	24	18	28
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	27	22	16	27
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	28	24	17	28
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	27	23	17	27
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	24	19	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	22	17	11	22
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	28	23	17	28
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	26	21	15	26
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	23	19	13	23
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	28	24	18	28
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	27	23	17	27
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	26	21	15	26
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	22	18	12	22
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	21	17	11	21
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	22	17	11	22
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	23	19	13	23
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	23	19	13	23
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	24	20	14	24
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	25	21	15	25
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	26	21	15	26
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	26	22	16	26
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	22	17	11	22
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	22	17	11	22
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	21	17	11	21
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	23	19	13	23
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	24	19	13	24
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	23	19	13	23
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	25	21	15	25
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	26	22	15	26
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	25	21	15	25
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	21	17	11	21
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	22	18	12	22
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	22	17	11	22
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	23	19	13	23
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	24	20	14	24
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	24	19	13	24
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	25	21	15	25
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	26	21	15	26
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	25	21	15	25
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	22	17	11	22
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	22	18	12	22
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	23	18	12	23
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	24	20	14	24
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	22	18	12	22
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	24	20	14	24
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	26	22	16	26
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	25	20	14	25
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	23	18	12	23
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	23	18	12	23
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	22	18	12	22
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	24	20	14	24
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	25	20	14	25
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	24	20	14	24
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	26	22	16	26
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	26	22	16	26
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	27	22	16	27
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	22	18	12	22
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	23	18	12	23
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	23	19	13	23
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	24	19	13	24
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	25	20	14	25
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	26	22	16	26
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	26	22	16	26
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	26	22	16	26
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	21	17	11	21
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	23	19	13	23
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	22	18	12	22
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	23	19	13	23
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	25	20	14	25
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	24	19	13	24
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	25	21	15	25
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	26	22	16	26
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	26	21	15	26
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	21	17	11	21
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	22	18	12	22
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	23	19	13	23
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	23	19	13	23
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	24	20	14	24
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	25	21	15	25
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	25	21	15	25
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	26	22	16	26
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	27	22	16	27
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	25	21	15	25
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	24	19	13	24
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	23	18	12	23
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	27	22	16	27
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	26	21	15	26
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	24	20	14	24
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	29	24	18	29
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	28	24	18	28
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	26	22	16	26
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	25	20	14	25
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	25	21	15	25
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	23	19	13	23
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	26	22	16	26
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	27	23	17	27
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	24	20	14	24
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	28	24	18	28
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	29	25	19	29
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	26	21	15	26
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	25	21	15	25
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	25	20	14	25
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	25	21	15	25
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	24	20	14	24
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	26	22	16	26
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	27	22	16	26
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	27	22	16	27
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	26	21	15	26
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	28	24	17	28
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	28	24	18	28
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	28	24	18	28
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	28	23	17	28
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	33	29	22	33
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	30	26	20	30
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	28	23	17	28
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	34	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	32	27	21	32
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	27	23	17	27
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	35	31	25	35
315_C	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	7,50	34	29	23	34
315_C	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	7,50	29	25	18	29
316_A	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	1,50	34	30	24	34
316_A	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	1,50	29	24	18	29
316_A	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	1,50	28	23	17	28
316_B	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	4,50	35	31	25	35
316_B	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	4,50	33	28	22	33
316_B	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	4,50	32	27	21	32
316_C	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	7,50	36	32	26	36
316_C	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	7,50	34	30	24	34
316_C	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	7,50	34	30	24	34
317_A	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	1,50	36	31	25	36
317_A	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	1,50	31	27	21	31
317_A	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	1,50	30	26	20	30
317_A	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	1,50	29	25	19	29
317_B	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	4,50	37	33	26	37
317_B	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	4,50	36	32	25	36
317_B	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	4,50	35	31	25	35
317_B	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	4,50	30	26	20	30
317_C	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	7,50	38	34	28	38
317_C	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	7,50	38	33	27	38
317_C	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	7,50	37	33	27	37
317_C	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	7,50	32	28	22	32
318_A	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	1,50	37	33	27	37
318_A	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	1,50	34	30	23	34
318_A	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	1,50	30	26	20	30
318_B	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	4,50	39	35	28	39
318_B	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	4,50	37	33	27	37
318_B	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	4,50	32	28	21	32
318_C	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	7,50	40	36	30	40
318_C	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	7,50	39	35	28	39
318_C	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	7,50	33	29	23	33
319_A	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	1,50	38	34	28	38
319_A	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	1,50	40	36	30	40
319_A	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	1,50	31	27	21	31
319_B	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	4,50	40	36	29	40
319_B	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	4,50	42	38	31	42
319_B	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	4,50	38	34	28	38
319_C	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	7,50	41	37	31	41
319_C	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	7,50	43	39	33	43
319_C	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	7,50	40	36	29	40
320_A	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	1,50	29	25	19	29
320_A	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	1,50	33	29	22	33
320_A	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	1,50	25	20	14	25
320_B	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	4,50	34	29	23	34
320_B	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	4,50	35	31	24	35
320_B	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	4,50	25	21	15	25
320_C	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	7,50	36	32	26	36
320_C	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	7,50	36	32	26	36
320_C	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	7,50	27	23	17	27
321_A	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	1,50	28	23	17	28
321_A	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	1,50	28	24	18	28
321_A	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	1,50	34	30	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
321_B	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	4,50	35	31	24	35	
321_B	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	4,50	34	30	23	34	
321_B	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	4,50	36	31	25	36	
321_C	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	7,50	37	33	27	37	
321_C	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	7,50	36	32	26	36	
321_C	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	7,50	37	33	27	37	
322_A	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	1,50	34	30	24	34	
322_A	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	1,50	37	33	26	37	
322_A	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	1,50	26	22	16	26	
322_B	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	4,50	38	34	28	38	
322_B	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	4,50	39	35	29	39	
322_B	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	4,50	28	24	18	28	
322_C	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	7,50	39	35	29	39	
322_C	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	7,50	40	36	30	40	
322_C	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	7,50	31	27	20	31	
323_A	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	1,50	33	29	23	33	
323_A	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	1,50	39	35	29	39	
323_A	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	1,50	38	34	28	38	
323_B	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	4,50	39	35	29	39	
323_B	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	4,50	42	38	32	42	
323_B	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	4,50	40	36	30	40	
323_C	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	7,50	40	36	30	40	
323_C	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	7,50	44	39	33	44	
323_C	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	7,50	41	37	30	41	
324_A	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	1,50	33	28	22	33	
324_A	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	1,50	46	42	36	46	
324_A	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	1,50	50	46	40	50	
324_B	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	4,50	32	28	22	32	
324_B	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	4,50	46	42	36	46	
324_B	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	4,50	51	47	40	51	
324_C	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	7,50	35	31	24	35	
324_C	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	7,50	46	42	36	46	
324_C	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	7,50	51	47	41	51	
325_A	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	1,50	31	27	21	31	
325_A	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	1,50	50	46	40	50	
325_A	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	1,50	47	43	36	47	
325_B	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	4,50	30	26	19	30	
325_B	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	4,50	51	47	40	51	
325_B	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	4,50	46	42	36	46	
325_C	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	7,50	32	28	22	32	
325_C	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	7,50	51	47	41	51	
325_C	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	7,50	47	42	36	47	
326_A	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	1,50	35	31	24	35	
326_A	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	1,50	28	24	18	28	
326_B	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	4,50	37	33	27	37	
326_B	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	4,50	30	26	20	30	
326_C	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	7,50	38	34	28	38	
326_C	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	7,50	33	28	22	33	
327_A	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	1,50	26	21	15	26	
327_A	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	1,50	26	22	16	26	
327_A	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	1,50	27	23	17	27	
327_B	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	4,50	27	23	17	27	
327_B	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	4,50	29	25	19	29	
327_B	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	4,50	30	25	19	30	
327_C	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	7,50	29	25	19	29	
327_C	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	7,50	31	27	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
327_C	Gebouw [3/3]		112963,58	545264,34	7,50	32	28	22	32
328_A	Gebouw [1/2]		112991,10	545265,96	1,50	39	35	29	39
328_A	Gebouw [2/2]		112988,20	545254,93	1,50	25	21	15	25
328_B	Gebouw [1/2]		112991,10	545265,96	4,50	41	37	31	41
328_B	Gebouw [2/2]		112988,20	545254,93	4,50	29	24	18	29
328_C	Gebouw [1/2]		112991,10	545265,96	7,50	42	38	31	42
328_C	Gebouw [2/2]		112988,20	545254,93	7,50	33	29	23	33
329_A	Gebouw [1/2]		112981,71	545264,64	1,50	33	29	23	33
329_A	Gebouw [2/2]		112980,07	545258,43	1,50	27	23	17	27
329_B	Gebouw [1/2]		112981,71	545264,64	4,50	36	32	26	36
329_B	Gebouw [2/2]		112980,07	545258,43	4,50	30	26	19	30
329_C	Gebouw [1/2]		112981,71	545264,64	7,50	38	34	28	38
329_C	Gebouw [2/2]		112980,07	545258,43	7,50	33	28	22	33
330_A	Gebouw [1/3]		113008,30	545262,79	1,50	45	40	34	45
330_A	Gebouw [2/3]		113009,92	545256,47	1,50	49	45	39	49
330_A	Gebouw [3/3]		113005,40	545251,76	1,50	48	44	37	48
330_B	Gebouw [1/3]		113008,30	545262,79	4,50	46	42	36	46
330_B	Gebouw [2/3]		113009,92	545256,47	4,50	50	46	40	50
330_B	Gebouw [3/3]		113005,40	545251,76	4,50	49	45	39	49
330_C	Gebouw [1/3]		113008,30	545262,79	7,50	46	42	36	46
330_C	Gebouw [2/3]		113009,92	545256,47	7,50	50	46	40	50
330_C	Gebouw [3/3]		113005,40	545251,76	7,50	49	45	39	49
331_A	Gebouw [1/2]		112998,91	545261,49	1,50	39	35	29	39
331_A	Gebouw [2/2]		112997,27	545255,28	1,50	25	21	15	25
331_B	Gebouw [1/2]		112998,91	545261,49	4,50	41	37	31	41
331_B	Gebouw [2/2]		112997,27	545255,28	4,50	29	24	18	29
331_C	Gebouw [1/2]		112998,91	545261,49	7,50	42	38	32	42
331_C	Gebouw [2/2]		112997,27	545255,28	7,50	34	29	23	34
332_A	Gebouw [1/2]		112973,55	545248,77	1,50	25	21	15	25
332_A	Gebouw [2/2]		112971,66	545237,55	1,50	39	35	29	39
332_B	Gebouw [1/2]		112973,55	545248,77	4,50	28	24	18	28
332_B	Gebouw [2/2]		112971,66	545237,55	4,50	41	37	31	41
332_C	Gebouw [1/2]		112973,55	545248,77	7,50	32	27	21	32
332_C	Gebouw [2/2]		112971,66	545237,55	7,50	42	38	31	42
333_A	Gebouw [1/3]		112958,31	545245,36	1,50	26	22	16	26
333_A	Gebouw [2/3]		112964,46	545247,59	1,50	25	21	15	25
333_A	Gebouw [3/3]		112963,40	545241,25	1,50	36	32	25	36
333_B	Gebouw [1/3]		112958,31	545245,36	4,50	29	24	18	29
333_B	Gebouw [2/3]		112964,46	545247,59	4,50	28	24	18	28
333_B	Gebouw [3/3]		112963,40	545241,25	4,50	38	34	27	38
333_C	Gebouw [1/3]		112958,31	545245,36	7,50	30	26	20	30
333_C	Gebouw [2/3]		112964,46	545247,59	7,50	31	27	21	31
333_C	Gebouw [3/3]		112963,40	545241,25	7,50	39	35	29	39
334_A	Gebouw [1/2]		112990,57	545244,63	1,50	25	21	15	25
334_A	Gebouw [2/2]		112988,62	545233,40	1,50	43	39	33	43
334_B	Gebouw [1/2]		112990,57	545244,63	4,50	29	24	18	29
334_B	Gebouw [2/2]		112988,62	545233,40	4,50	45	41	35	45
334_C	Gebouw [1/2]		112990,57	545244,63	7,50	33	29	23	33
334_C	Gebouw [2/2]		112988,62	545233,40	7,50	45	41	35	45
335_A	Gebouw [1/2]		112981,49	545243,46	1,50	26	21	15	26
335_A	Gebouw [2/2]		112980,42	545237,11	1,50	39	35	29	39
335_B	Gebouw [1/2]		112981,49	545243,46	4,50	29	24	18	29
335_B	Gebouw [2/2]		112980,42	545237,11	4,50	41	37	31	41
335_C	Gebouw [1/2]		112981,49	545243,46	7,50	33	29	23	33
335_C	Gebouw [2/2]		112980,42	545237,11	7,50	42	38	31	42
336_A	Gebouw [1/3]		113002,20	545252,49	1,50	30	25	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_A	Gebouw [2/3]		113004,41	545246,47	1,50	48	44	38	48
336_A	Gebouw [3/3]		112998,10	545247,58	1,50	24	20	14	24
336_B	Gebouw [1/3]		113002,20	545252,49	4,50	31	27	21	31
336_B	Gebouw [2/3]		113004,41	545246,47	4,50	50	46	39	50
336_B	Gebouw [3/3]		112998,10	545247,58	4,50	27	23	17	27
336_C	Gebouw [1/3]		113002,20	545252,49	7,50	33	29	23	33
336_C	Gebouw [2/3]		113004,41	545246,47	7,50	50	46	39	50
336_C	Gebouw [3/3]		112998,10	545247,58	7,50	32	28	22	32
337_A	Gebouw [1/2]		113004,05	545237,81	1,50	49	45	39	49
337_A	Gebouw [2/2]		112997,89	545235,60	1,50	46	42	36	46
337_B	Gebouw [1/2]		113004,05	545237,81	4,50	50	46	40	51
337_B	Gebouw [2/2]		112997,89	545235,60	4,50	48	44	37	48
337_C	Gebouw [1/2]		113004,05	545237,81	7,50	51	46	40	51
337_C	Gebouw [2/2]		112997,89	545235,60	7,50	48	44	38	48
344_A	Gebouw [1/4]		113020,08	545468,76	1,50	35	31	24	35
344_A	Gebouw [3/4]		113017,84	545458,81	1,50	32	27	21	32
344_A	Gebouw [4/4]		113015,94	545464,47	1,50	27	23	17	27
344_B	Gebouw [1/4]		113020,08	545468,76	4,50	37	33	26	37
344_B	Gebouw [2/4]		113021,98	545463,10	4,50	32	27	21	32
344_B	Gebouw [3/4]		113017,84	545458,81	4,50	34	29	23	34
344_B	Gebouw [4/4]		113015,94	545464,47	4,50	28	24	18	28
344_C	Gebouw [1/4]		113020,08	545468,76	7,50	38	34	27	38
344_C	Gebouw [2/4]		113021,98	545463,10	7,50	34	30	24	34
344_C	Gebouw [3/4]		113017,84	545458,81	7,50	35	31	25	35
344_C	Gebouw [4/4]		113015,94	545464,47	7,50	30	26	20	30
345_A	Gebouw [1/3]		113032,96	545466,75	1,50	37	33	27	37
345_A	Gebouw [2/3]		113030,71	545456,80	1,50	34	30	23	34
345_B	Gebouw [1/3]		113032,96	545466,75	4,50	39	35	28	39
345_B	Gebouw [2/3]		113030,71	545456,80	4,50	36	31	25	36
345_B	Gebouw [3/3]		113028,81	545462,46	4,50	30	26	20	30
345_C	Gebouw [1/3]		113032,96	545466,75	7,50	40	36	30	40
345_C	Gebouw [2/3]		113030,71	545456,80	7,50	37	33	27	37
345_C	Gebouw [3/3]		113028,81	545462,46	7,50	32	28	22	32
346_A	Gebouw [1/3]		113038,81	545465,43	1,50	38	34	28	38
346_A	Gebouw [3/3]		113036,56	545455,48	1,50	35	31	24	35
346_B	Gebouw [1/3]		113038,81	545465,43	4,50	40	35	29	40
346_B	Gebouw [2/3]		113040,71	545459,77	4,50	37	33	27	37
346_B	Gebouw [3/3]		113036,56	545455,48	4,50	37	32	26	37
346_C	Gebouw [1/3]		113038,81	545465,43	7,50	41	37	30	41
346_C	Gebouw [2/3]		113040,71	545459,77	7,50	39	34	28	39
346_C	Gebouw [3/3]		113036,56	545455,48	7,50	38	34	27	38
347_A	Gebouw [1/4]		113051,26	545461,54	1,50	40	36	30	40
347_A	Gebouw [3/4]		113049,01	545451,59	1,50	37	33	27	37
347_B	Gebouw [1/4]		113051,26	545461,54	4,50	42	38	31	42
347_B	Gebouw [2/4]		113053,16	545455,89	4,50	35	31	25	35
347_B	Gebouw [3/4]		113049,01	545451,59	4,50	39	35	29	39
347_B	Gebouw [4/4]		113047,11	545457,25	4,50	35	31	25	35
347_C	Gebouw [1/4]		113051,26	545461,54	7,50	43	39	32	43
347_C	Gebouw [2/4]		113053,16	545455,89	7,50	37	33	27	37
347_C	Gebouw [3/4]		113049,01	545451,59	7,50	40	36	30	40
347_C	Gebouw [4/4]		113047,11	545457,25	7,50	37	33	27	37
348_A	Gebouw [1/4]		113060,53	545459,45	1,50	41	37	31	41
348_A	Gebouw [3/4]		113058,28	545449,50	1,50	39	35	29	39
348_B	Gebouw [1/4]		113060,53	545459,45	4,50	43	39	32	43
348_B	Gebouw [2/4]		113062,43	545453,79	4,50	43	39	33	43
348_B	Gebouw [3/4]		113058,28	545449,50	4,50	41	37	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	4,50	37	33	26	37
348_C	Gebouw	[1/4]	113060,53	545459,45	7,50	43	39	33	44
348_C	Gebouw	[2/4]	113062,43	545453,79	7,50	44	40	34	44
348_C	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	7,50	42	38	32	42
348_C	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	7,50	38	34	28	38
349_A	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	1,50	44	40	33	44
349_A	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	1,50	47	42	36	47
349_A	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	1,50	43	39	33	43
349_B	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	4,50	45	41	35	45
349_B	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	4,50	48	44	38	48
349_B	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	4,50	45	41	35	45
349_B	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	4,50	37	33	27	37
349_C	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	7,50	46	41	35	46
349_C	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	7,50	49	44	38	49
349_C	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	7,50	45	41	35	45
349_C	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	7,50	39	35	29	39
350_A	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	1,50	47	42	36	47
350_A	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	1,50	27	23	17	27
350_A	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	1,50	43	39	32	43
350_B	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	4,50	48	44	38	48
350_B	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	4,50	42	38	32	43
350_B	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	4,50	29	25	19	29
350_B	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	4,50	45	40	34	45
350_C	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	7,50	48	44	38	49
350_C	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	7,50	43	39	33	43
350_C	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	7,50	32	28	21	32
350_C	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	7,50	45	41	35	45
351_A	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	1,50	47	42	36	47
351_A	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	1,50	25	21	15	25
351_B	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	4,50	48	44	38	48
351_B	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	4,50	43	39	33	44
351_B	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	4,50	27	23	17	27
351_B	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	4,50	42	38	32	42
351_C	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	7,50	48	44	38	49
351_C	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	7,50	44	40	34	44
351_C	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	7,50	30	25	19	30
351_C	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	7,50	43	39	33	43
352_A	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	1,50	23	18	12	23
352_A	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	1,50	33	28	22	33
352_A	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	1,50	33	28	22	33
352_B	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	4,50	24	20	14	24
352_B	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	4,50	33	29	23	33
352_B	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	4,50	36	31	25	36
352_B	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	4,50	30	25	19	30
352_C	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	7,50	27	23	17	27
352_C	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	7,50	35	31	25	35
352_C	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	7,50	38	34	27	38
352_C	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	7,50	33	29	23	33
353_A	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	1,50	23	19	13	23
353_A	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	1,50	31	27	21	31
353_B	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	4,50	25	21	15	25
353_B	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	4,50	35	31	25	35
353_B	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	4,50	29	25	19	29
353_C	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	7,50	27	23	17	27
353_C	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	7,50	37	33	27	37
353_C	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	7,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_A	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	1,50	24	20	14	24
354_A	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	1,50	31	26	20	31
354_B	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	4,50	25	21	15	25
354_B	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	4,50	35	31	25	35
354_C	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	7,50	28	24	17	28
354_C	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	7,50	37	33	27	37
355_A	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	1,50	46	42	36	47
355_A	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	1,50	26	21	15	26
355_B	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	4,50	48	44	38	48
355_B	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	4,50	43	39	32	43
355_B	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	4,50	28	23	17	28
355_B	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	4,50	43	39	33	43
355_C	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	7,50	48	44	38	48
355_C	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	7,50	43	39	33	43
355_C	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	7,50	30	26	20	30
355_C	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	7,50	44	40	34	44
356_A	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	1,50	46	42	36	46
356_A	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	1,50	25	21	15	25
356_B	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	4,50	48	44	37	48
356_B	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	4,50	27	23	17	27
356_B	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	4,50	42	38	32	42
356_C	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	7,50	48	44	38	48
356_C	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	7,50	30	26	20	30
356_C	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	7,50	43	38	32	43
357_A	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	1,50	46	42	36	46
357_A	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	1,50	27	23	16	27
357_B	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	4,50	48	44	37	48
357_B	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	4,50	42	38	32	42
357_B	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	4,50	29	25	19	29
357_C	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	7,50	48	44	38	48
357_C	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	7,50	43	39	33	43
357_C	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	7,50	32	27	21	32
358_A	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	1,50	23	19	13	23
358_A	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	1,50	31	27	21	31
358_B	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	4,50	24	20	14	24
358_B	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	4,50	33	29	23	33
358_B	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	4,50	35	31	24	35
358_C	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	7,50	26	22	16	26
358_C	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	7,50	35	31	25	35
358_C	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	7,50	37	33	27	37
359_A	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	1,50	46	42	36	46
359_A	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	1,50	27	22	16	27
359_B	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	4,50	48	44	38	48
359_B	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	4,50	43	38	32	43
359_B	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	4,50	29	25	19	29
359_B	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	4,50	42	38	32	42
359_C	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	7,50	48	44	38	48
359_C	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	7,50	43	39	33	43
359_C	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	7,50	31	27	21	31
359_C	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	7,50	43	39	32	43
360_A	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	1,50	47	42	36	47
360_A	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	1,50	25	21	15	25
360_B	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	4,50	48	44	38	48
360_B	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	4,50	42	38	32	43
360_B	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	4,50	27	22	16	27
360_B	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	4,50	43	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_C	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	7,50	49	44	38	49
360_C	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	7,50	43	39	33	43
360_C	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	7,50	29	25	19	29
360_C	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	7,50	43	39	33	43
361_A	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	1,50	46	42	36	46
361_A	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	1,50	29	25	19	29
361_B	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	4,50	48	44	38	48
361_B	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	4,50	44	40	33	44
361_B	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	4,50	31	27	21	31
361_B	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	4,50	42	38	32	43
361_C	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	7,50	48	44	38	48
361_C	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	7,50	44	40	34	44
361_C	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	7,50	33	29	23	33
361_C	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	7,50	43	39	33	43
362_A	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	1,50	46	42	36	46
362_A	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	1,50	43	39	32	43
362_A	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	1,50	36	32	26	36
362_B	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	4,50	48	44	38	48
362_B	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	4,50	45	40	34	45
362_B	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	4,50	39	34	28	39
362_B	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	4,50	43	39	33	43
362_C	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	7,50	48	44	38	48
362_C	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	7,50	45	41	35	45
362_C	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	7,50	39	35	29	40
362_C	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	7,50	44	40	33	44
363_A	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	1,50	38	34	27	38
363_A	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	1,50	27	23	16	27
363_B	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	4,50	40	36	29	40
363_B	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	4,50	27	22	16	27
363_B	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	4,50	32	28	21	32
363_B	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	4,50	33	29	23	33
363_C	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	7,50	41	37	31	41
363_C	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	7,50	31	26	20	31
363_C	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	7,50	35	30	24	35
363_C	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	7,50	36	32	26	36
364_A	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	1,50	36	32	26	36
364_A	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	1,50	24	19	13	24
364_A	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	1,50	26	21	15	26
364_B	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	4,50	38	34	28	38
364_B	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	4,50	25	20	14	25
364_B	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	4,50	28	23	17	28
364_B	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	4,50	31	27	21	31
364_C	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	7,50	39	35	29	39
364_C	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	7,50	27	22	16	27
364_C	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	7,50	30	26	20	30
364_C	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	7,50	34	30	24	34
365_A	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	1,50	40	36	30	40
365_A	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	1,50	29	25	19	29
365_A	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	1,50	40	36	29	40
365_B	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	4,50	42	38	32	42
365_B	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	4,50	32	28	22	32
365_B	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	4,50	36	32	26	36
365_B	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	4,50	42	38	32	42
365_C	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	7,50	43	39	33	43
365_C	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	7,50	34	30	24	34
365_C	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	7,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
365_C	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	7,50	43	39	33	43
366_A	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	1,50	27	22	16	27
366_A	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	1,50	24	20	14	24
366_A	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	1,50	28	23	17	28
366_B	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	4,50	31	27	21	31
366_B	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	4,50	25	21	14	25
366_B	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	4,50	33	29	23	33
366_C	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	7,50	34	30	24	34
366_C	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	7,50	27	23	16	27
366_C	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	7,50	36	32	26	36
367_A	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	1,50	24	19	13	23
367_A	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	1,50	30	26	19	30
367_B	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	4,50	25	20	14	25
367_B	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	4,50	31	26	20	31
367_B	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	4,50	34	30	24	34
367_C	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	7,50	27	23	17	27
367_C	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	7,50	33	29	23	33
367_C	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	7,50	37	33	26	37
83_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	44	40	34	44
83_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	49	45	39	49
83_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	46	42	35	46
83_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	31	27	21	31
83_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	46	42	36	46
83_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	50	46	40	50
83_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	46	42	35	46
83_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	33	29	23	33
83_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	46	42	36	46
83_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	50	46	40	50
83_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	46	42	35	46
83_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	35	31	24	35
84_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	27	23	16	27
84_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	39	34	28	39
84_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	40	35	29	40
84_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	29	24	18	29
84_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	28	24	17	28
84_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	40	36	30	40
84_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	39	35	29	40
84_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	33	29	23	33
84_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	28	24	18	28
84_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	41	37	31	41
84_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	41	36	30	41
84_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	35	31	24	35
85_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	46	42	36	46
85_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	49	45	39	49
85_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	44	40	34	44
85_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	30	26	20	30
85_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	46	42	36	46
85_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	50	46	40	50
85_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	46	42	36	46
85_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	34	30	24	34
85_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	46	42	36	46
85_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	51	46	40	51
85_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	46	42	36	46
85_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	36	32	25	36
86_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	30	26	20	30
86_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	44	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	1,50	49	45	39	49
86_A	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	1,50	46	42	36	46
86_B	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	4,50	32	28	22	32
86_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	46	42	35	46
86_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	50	46	40	50
86_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	46	42	36	46
86_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	34	30	24	35
86_C	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	7,50	46	42	36	46
86_C	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	7,50	50	46	40	50
86_C	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	7,50	46	42	36	46
87_A	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	1,50	29	25	18	29
87_A	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	1,50	32	28	21	32
87_A	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	1,50	18	14	8	18
87_A	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	1,50	30	26	20	31
87_B	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	4,50	35	31	25	36
87_B	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	4,50	34	30	24	34
87_B	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	4,50	21	16	10	21
87_B	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	4,50	35	31	25	36
87_C	Gebouw [1/4]	112493,41	545135,13	7,50	37	33	27	37
87_C	Gebouw [2/4]	112488,47	545139,47	7,50	36	32	25	36
87_C	Gebouw [3/4]	112494,53	545142,00	7,50	22	18	12	23
87_C	Gebouw [4/4]	112499,48	545137,67	7,50	37	33	27	37
88_A	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	1,50	21	17	11	21
88_A	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	1,50	32	27	21	32
88_A	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	1,50	29	25	18	29
88_A	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	1,50	26	21	15	26
88_B	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	4,50	23	19	13	23
88_B	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	4,50	34	30	24	34
88_B	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	4,50	35	30	24	35
88_B	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	4,50	33	29	23	33
88_C	Gebouw [1/4]	112465,64	545146,64	7,50	25	21	15	25
88_C	Gebouw [2/4]	112470,59	545142,31	7,50	36	32	26	36
88_C	Gebouw [3/4]	112464,52	545139,77	7,50	36	32	26	36
88_C	Gebouw [4/4]	112459,58	545144,11	7,50	35	31	25	35
89_A	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	1,50	26	21	15	26
89_A	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	1,50	31	27	20	31
89_A	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	1,50	29	25	19	29
89_A	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	1,50	31	27	20	31
89_B	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	4,50	28	24	17	28
89_B	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	4,50	33	29	23	33
89_B	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	4,50	37	33	26	37
89_B	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	4,50	37	33	27	37
89_C	Gebouw [1/4]	112400,29	545155,09	7,50	28	24	18	28
89_C	Gebouw [2/4]	112405,24	545150,76	7,50	35	31	25	35
89_C	Gebouw [3/4]	112399,17	545148,22	7,50	38	34	28	38
89_C	Gebouw [4/4]	112394,22	545152,55	7,50	39	35	28	39
90_A	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	1,50	30	26	20	30
90_A	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	1,50	33	29	22	33
90_A	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	1,50	24	20	14	24
90_A	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	1,50	25	21	15	25
90_B	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	4,50	34	30	24	34
90_B	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	4,50	35	31	25	35
90_B	Gebouw [3/4]	112427,42	545152,95	4,50	26	22	15	26
90_B	Gebouw [4/4]	112432,37	545148,62	4,50	33	29	23	33
90_C	Gebouw [1/4]	112426,30	545146,09	7,50	36	32	26	36
90_C	Gebouw [2/4]	112421,35	545150,42	7,50	36	32	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	26	22	16	26
90_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	36	31	25	36
91_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	46	42	36	46
91_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	50	46	39	50
91_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	45	41	35	45
91_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	30	26	20	30
91_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	46	42	36	46
91_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	51	47	40	51
91_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	47	43	36	47
91_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	32	28	22	32
91_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	46	42	36	47
91_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	51	47	40	51
91_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	47	43	37	47
91_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	34	30	23	34
92_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	30	26	20	30
92_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	44	40	34	44
92_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	49	45	39	49
92_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	46	42	36	46
92_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	34	30	23	34
92_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	46	42	36	46
92_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	51	46	40	51
92_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	46	42	36	46
92_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	35	31	25	35
92_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	46	42	36	46
92_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	51	46	40	51
92_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	47	42	36	47
93_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	46	42	36	46
93_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	49	45	39	49
93_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	44	40	34	45
93_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	31	27	21	31
93_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	46	42	36	46
93_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	50	46	40	50
93_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	46	42	36	46
93_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	34	29	23	34
93_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	46	42	36	46
93_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	50	46	40	51
93_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	46	42	36	46
93_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	36	32	26	36
94_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	33	28	22	33
94_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	45	40	34	45
94_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	49	45	39	49
94_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	46	42	36	46
94_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	34	30	24	34
94_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	46	42	36	46
94_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	51	46	40	51
94_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	46	42	36	46
94_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	36	32	26	36
94_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	46	42	36	46
94_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	51	47	40	51
94_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	47	42	36	47
95_A	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	1,50	34	30	24	34
95_A	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	1,50	38	34	28	38
95_A	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	1,50	37	32	26	37
95_B	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	4,50	39	35	29	39
95_B	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	4,50	42	38	32	42
95_B	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	4,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - wegdek  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	7,50	41	36	30	41
95_C	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	7,50	43	39	33	43
95_C	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	7,50	40	36	30	40
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	24	20	14	24
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	35	31	25	35
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	35	31	25	35
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	28	24	18	28
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	38	34	28	38
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	38	34	28	38
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	30	26	20	30
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	40	36	29	40
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	39	35	29	39
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	36	32	26	37
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	39	35	29	39
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	30	26	20	30
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	39	35	29	39
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	42	38	31	42
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	38	34	27	38
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	40	36	30	40
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	43	39	33	43
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	39	35	29	40
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	26	22	15	26
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	35	31	25	35
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	32	28	22	32
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	29	25	19	29
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	38	34	28	38
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	37	33	27	37
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	31	26	20	31
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	39	35	29	39
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	39	35	28	39
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	29	25	18	29
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	39	35	28	39
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	37	33	27	37
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	38	34	28	38
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	42	38	32	42
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	40	36	30	40
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	39	35	29	39
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	43	39	33	44
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	41	37	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	1,50	26	23	16	26
100_A	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	1,50	30	27	20	30
100_A	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	1,50	31	27	21	31
100_B	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	4,50	30	26	20	30
100_B	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	4,50	33	29	22	33
100_B	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	4,50	33	30	23	33
100_C	Gebouw	[1/3]	112424,16	545132,80	7,50	32	28	21	32
100_C	Gebouw	[2/3]	112429,28	545128,73	7,50	35	31	24	35
100_C	Gebouw	[3/3]	112418,01	545130,56	7,50	36	32	25	36
101_A	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	1,50	32	28	22	32
101_A	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	1,50	33	30	23	34
101_A	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	1,50	36	32	26	36
101_B	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	4,50	34	30	23	34
101_B	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	4,50	39	35	29	39
101_B	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	4,50	39	35	28	39
101_C	Gebouw	[1/3]	112403,40	545126,53	7,50	36	32	25	36
101_C	Gebouw	[2/3]	112397,26	545124,29	7,50	41	37	30	41
101_C	Gebouw	[3/3]	112392,14	545128,36	7,50	40	36	30	40
102_A	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	1,50	24	20	14	24
102_A	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	1,50	31	28	21	31
102_A	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	1,50	35	31	24	35
102_B	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	4,50	30	26	19	30
102_B	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	4,50	34	30	23	34
102_B	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	4,50	38	34	27	38
102_C	Gebouw	[1/3]	112399,26	545136,74	7,50	31	28	21	31
102_C	Gebouw	[2/3]	112404,38	545132,66	7,50	36	32	26	36
102_C	Gebouw	[3/3]	112393,11	545134,50	7,50	39	35	29	39
103_A	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	1,50	32	29	22	33
103_A	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	1,50	46	42	36	46
103_A	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	1,50	45	41	34	45
103_B	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	4,50	35	31	25	35
103_B	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	4,50	46	42	35	46
103_B	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	4,50	46	43	36	47
103_C	Gebouw	[1/3]	112344,22	545139,03	7,50	36	33	26	36
103_C	Gebouw	[2/3]	112338,25	545136,36	7,50	47	43	36	47
103_C	Gebouw	[3/3]	112332,85	545140,05	7,50	47	43	37	47
104_A	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	1,50	37	33	26	37
104_A	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	1,50	32	29	22	33
104_A	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	1,50	44	40	33	44
104_B	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	4,50	34	30	23	34
104_B	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	4,50	35	31	24	35
104_B	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	4,50	46	42	35	46
104_C	Gebouw	[1/3]	112339,36	545148,92	7,50	32	29	22	32
104_C	Gebouw	[2/3]	112344,76	545145,22	7,50	35	32	25	36
104_C	Gebouw	[3/3]	112333,38	545146,24	7,50	46	43	36	47
105_A	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	1,50	34	30	23	34
105_A	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	1,50	37	34	27	37
105_A	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	1,50	46	42	35	46
105_A	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	1,50	46	43	36	46
105_B	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	4,50	35	32	25	35
105_B	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	4,50	39	36	29	39
105_B	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	4,50	48	44	37	48
105_B	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	4,50	48	44	38	48
105_C	Gebouw	[1/4]	112338,31	545122,55	7,50	36	32	26	36
105_C	Gebouw	[2/4]	112343,09	545118,08	7,50	42	38	31	42
105_C	Gebouw	[3/4]	112336,78	545116,35	7,50	49	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	Gebouw	[4/4]	112332,00	545120,83	7,50	49	45	38	49
106_A	Gebouw	[1/3]	112435,65	545088,42	1,50	41	37	30	41
106_A	Gebouw	[2/3]	112433,48	545094,59	1,50	37	33	26	37
106_A	Gebouw	[3/3]	112437,61	545099,67	1,50	27	23	17	27
106_B	Gebouw	[1/3]	112435,65	545088,42	4,50	46	42	35	46
106_B	Gebouw	[2/3]	112433,48	545094,59	4,50	40	36	29	40
106_B	Gebouw	[3/3]	112437,61	545099,67	4,50	31	28	21	31
106_C	Gebouw	[1/3]	112435,65	545088,42	7,50	52	48	41	52
106_C	Gebouw	[2/3]	112433,48	545094,59	7,50	46	42	35	46
106_C	Gebouw	[3/3]	112437,61	545099,67	7,50	33	30	23	34
107_A	Gebouw	[1/3]	112445,97	545092,57	1,50	37	33	26	37
107_A	Gebouw	[2/3]	112441,85	545087,43	1,50	41	37	30	41
107_A	Gebouw	[3/3]	112443,73	545098,68	1,50	27	23	17	27
107_B	Gebouw	[1/3]	112445,97	545092,57	4,50	40	36	29	40
107_B	Gebouw	[2/3]	112441,85	545087,43	4,50	46	42	35	46
107_B	Gebouw	[3/3]	112443,73	545098,68	4,50	30	26	20	30
107_C	Gebouw	[1/3]	112445,97	545092,57	7,50	46	42	35	46
107_C	Gebouw	[2/3]	112441,85	545087,43	7,50	52	48	41	52
107_C	Gebouw	[3/3]	112443,73	545098,68	7,50	32	28	22	32
108_A	Gebouw	[1/3]	112540,26	545101,07	1,50	38	35	28	38
108_A	Gebouw	[2/3]	112533,76	545101,24	1,50	39	35	28	39
108_A	Gebouw	[3/3]	112530,44	545106,88	1,50	29	26	19	29
108_B	Gebouw	[1/3]	112540,26	545101,07	4,50	40	36	30	40
108_B	Gebouw	[2/3]	112533,76	545101,24	4,50	39	35	29	39
108_B	Gebouw	[3/3]	112530,44	545106,88	4,50	32	28	22	32
108_C	Gebouw	[1/3]	112540,26	545101,07	7,50	41	38	31	42
108_C	Gebouw	[2/3]	112533,76	545101,24	7,50	41	37	30	41
108_C	Gebouw	[3/3]	112530,44	545106,88	7,50	34	30	24	34
109_A	Gebouw	[1/3]	112540,06	545112,08	1,50	32	28	22	32
109_A	Gebouw	[2/3]	112543,38	545106,45	1,50	38	34	28	38
109_A	Gebouw	[3/3]	112533,52	545112,20	1,50	33	29	22	33
109_B	Gebouw	[1/3]	112540,06	545112,08	4,50	32	28	21	32
109_B	Gebouw	[2/3]	112543,38	545106,45	4,50	40	36	29	40
109_B	Gebouw	[3/3]	112533,52	545112,20	4,50	32	28	22	32
109_C	Gebouw	[1/3]	112540,06	545112,08	7,50	33	29	22	33
109_C	Gebouw	[2/3]	112543,38	545106,45	7,50	41	37	30	41
109_C	Gebouw	[3/3]	112533,52	545112,20	7,50	34	30	24	34
110_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	23	19	13	23
110_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	25	21	14	25
110_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	24	21	14	25
110_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	23	19	13	23
110_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	25	21	15	25
110_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	26	22	15	26
110_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	25	21	15	25
110_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	25	21	14	25
110_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	27	23	17	27
110_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	27	23	17	27
110_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	26	23	16	26
110_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	26	22	16	26
111_A	Gebouw	[1/2]	112942,92	545273,32	1,50	28	24	18	28
111_A	Gebouw	[2/2]	112920,69	545273,55	1,50	25	21	14	25
111_B	Gebouw	[1/2]	112942,92	545273,32	4,50	30	26	20	30
111_B	Gebouw	[2/2]	112920,69	545273,55	4,50	26	22	16	26
111_C	Gebouw	[1/2]	112942,92	545273,32	7,50	33	29	22	33
111_C	Gebouw	[2/2]	112920,69	545273,55	7,50	27	23	17	27
112_A	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	1,50	27	23	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	1,50	28	24	18	28
112_A	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	1,50	25	21	14	25
112_B	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	4,50	28	25	18	29
112_B	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	4,50	30	26	20	30
112_B	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	4,50	26	22	16	26
112_C	Gebouw	[1/3]	112931,95	545285,04	7,50	30	26	20	30
112_C	Gebouw	[2/3]	112942,98	545279,28	7,50	33	29	22	33
112_C	Gebouw	[3/3]	112920,78	545282,30	7,50	27	23	17	27
113_A	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	1,50	23	19	13	23
113_A	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	1,50	25	21	14	25
113_A	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	1,50	24	21	14	25
113_A	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	1,50	23	19	13	23
113_B	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	4,50	25	21	15	25
113_B	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	4,50	26	22	15	26
113_B	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	4,50	25	21	15	25
113_B	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	4,50	25	21	14	25
113_C	Gebouw	[1/4]	112742,97	545366,61	7,50	27	23	17	27
113_C	Gebouw	[2/4]	112738,02	545370,94	7,50	27	23	17	27
113_C	Gebouw	[3/4]	112744,09	545373,48	7,50	26	23	16	26
113_C	Gebouw	[4/4]	112749,03	545369,14	7,50	26	22	16	26
114_A	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	1,50	24	20	14	24
114_A	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	1,50	24	20	13	24
114_A	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	1,50	25	21	15	25
114_A	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	1,50	22	18	12	22
114_B	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	4,50	25	22	15	26
114_B	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	4,50	26	22	15	26
114_B	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	4,50	26	22	16	26
114_B	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	4,50	23	20	13	24
114_C	Gebouw	[1/4]	112742,42	545328,58	7,50	27	23	16	27
114_C	Gebouw	[2/4]	112736,31	545325,80	7,50	28	24	17	28
114_C	Gebouw	[3/4]	112731,40	545330,38	7,50	27	24	17	28
114_C	Gebouw	[4/4]	112737,51	545333,15	7,50	26	22	16	26
115_A	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	1,50	28	24	18	28
115_A	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	1,50	37	33	27	37
115_A	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	1,50	41	37	30	41
115_A	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	1,50	37	33	26	37
115_B	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	4,50	30	26	19	30
115_B	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	4,50	42	39	32	42
115_B	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	4,50	47	43	37	47
115_B	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	4,50	40	37	30	41
115_C	Gebouw	[1/4]	113027,59	545323,93	7,50	32	28	22	32
115_C	Gebouw	[2/4]	113034,15	545325,31	7,50	47	44	37	48
115_C	Gebouw	[3/4]	113037,94	545319,77	7,50	53	50	43	53
115_C	Gebouw	[4/4]	113031,38	545318,40	7,50	47	43	36	47
116_A	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	1,50	26	22	16	26
116_A	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	1,50	25	21	14	25
116_A	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	1,50	27	23	17	27
116_A	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	1,50	28	24	18	28
116_B	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	4,50	29	25	19	29
116_B	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	4,50	28	24	17	28
116_B	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	4,50	26	22	15	26
116_B	Gebouw	[4/5]	112930,52	545342,65	4,50	28	24	18	28
116_B	Gebouw	[5/5]	112933,66	545338,43	4,50	30	26	19	30
116_C	Gebouw	[1/5]	112932,41	545333,03	7,50	31	27	21	31
116_C	Gebouw	[2/5]	112928,53	545331,57	7,50	29	25	19	29
116_C	Gebouw	[3/5]	112925,89	545337,71	7,50	27	23	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
116_C	Gebouw [4/5]		112930,52	545342,65	7,50	30	26	19	30
116_C	Gebouw [5/5]		112933,66	545338,43	7,50	31	27	21	31
117_A	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	1,50	24	20	13	24
117_A	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	1,50	25	21	15	25
117_A	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	1,50	22	18	12	22
117_A	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	1,50	24	20	14	24
117_B	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	4,50	26	22	16	26
117_B	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	4,50	26	22	16	26
117_B	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	4,50	24	20	14	24
117_B	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	4,50	26	22	16	26
117_C	Gebouw [1/4]		112732,72	545304,65	7,50	28	25	18	29
117_C	Gebouw [2/4]		112727,78	545308,99	7,50	27	23	17	27
117_C	Gebouw [3/4]		112733,84	545311,52	7,50	26	22	16	26
117_C	Gebouw [4/4]		112738,79	545307,19	7,50	28	24	17	28
118_A	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	1,50	23	19	13	23
118_A	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	1,50	24	20	14	24
118_A	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	1,50	26	22	15	26
118_A	Gebouw [4/4]		112721,33	545266,61	1,50	24	21	14	24
118_B	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	4,50	25	21	14	25
118_B	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	4,50	26	22	16	26
118_B	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	4,50	28	24	17	28
118_B	Gebouw [4/4]		112721,33	545266,61	4,50	26	22	16	26
118_C	Gebouw [1/4]		112727,67	545268,98	7,50	27	23	17	27
118_C	Gebouw [2/4]		112732,27	545264,00	7,50	28	25	18	29
118_C	Gebouw [3/4]		112725,93	545261,63	7,50	29	25	19	29
118_C	Gebouw [4/4]		112721,33	545266,61	7,50	28	24	17	28
119_A	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	1,50	26	22	15	26
119_A	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	1,50	25	21	14	25
119_B	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	4,50	27	23	17	27
119_B	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	4,50	26	22	16	26
119_C	Gebouw [1/2]		112838,98	545262,83	7,50	28	24	18	28
119_C	Gebouw [2/2]		112838,53	545273,02	7,50	28	24	17	28
120_A	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	1,50	26	22	15	26
120_A	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	1,50	25	21	14	25
120_B	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	4,50	27	23	17	27
120_B	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	4,50	26	22	16	26
120_C	Gebouw [1/2]		112844,37	545263,07	7,50	29	25	18	29
120_C	Gebouw [2/2]		112843,92	545273,26	7,50	28	24	17	28
121_A	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	1,50	26	22	15	26
121_A	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	1,50	25	21	14	25
121_B	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	4,50	27	23	17	27
121_B	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	4,50	26	22	16	26
121_C	Gebouw [1/2]		112849,77	545263,31	7,50	29	25	18	29
121_C	Gebouw [2/2]		112849,32	545273,50	7,50	28	24	18	28
122_A	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	1,50	25	21	15	26
122_A	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	1,50	24	21	14	25
122_B	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	4,50	27	23	17	27
122_B	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	4,50	26	22	16	26
122_C	Gebouw [1/2]		112855,16	545263,55	7,50	29	25	18	29
122_C	Gebouw [2/2]		112854,71	545273,74	7,50	28	24	17	28
123_A	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	1,50	26	22	15	26
123_A	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	1,50	24	20	14	24
123_B	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	4,50	27	23	17	27
123_B	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	4,50	26	22	15	26
123_C	Gebouw [1/2]		112860,56	545263,79	7,50	29	25	18	29
123_C	Gebouw [2/2]		112860,11	545273,98	7,50	28	24	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_A	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	1,50	26	22	16	26
124_A	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	1,50	24	20	14	24
124_B	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	4,50	28	24	18	28
124_B	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	4,50	26	22	15	26
124_C	Gebouw	[1/2]	112887,32	545293,82	7,50	30	26	20	30
124_C	Gebouw	[2/2]	112877,27	545295,55	7,50	27	23	17	27
125_A	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	1,50	27	23	16	27
125_A	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	1,50	24	20	14	24
125_B	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	4,50	29	25	18	29
125_B	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	4,50	26	22	15	26
125_C	Gebouw	[1/2]	112888,24	545299,14	7,50	30	26	20	30
125_C	Gebouw	[2/2]	112878,19	545300,87	7,50	27	23	17	27
126_A	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	1,50	27	23	16	27
126_A	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	1,50	24	21	14	25
126_B	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	4,50	29	25	18	29
126_B	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	4,50	26	22	15	26
126_C	Gebouw	[1/2]	112889,15	545304,47	7,50	31	27	20	31
126_C	Gebouw	[2/2]	112879,10	545306,19	7,50	27	23	17	27
127_A	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	1,50	27	23	16	27
127_A	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	1,50	24	20	14	25
127_B	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	4,50	29	25	18	29
127_B	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	4,50	26	22	15	26
127_C	Gebouw	[1/2]	112890,07	545309,79	7,50	31	27	20	31
127_C	Gebouw	[2/2]	112880,01	545311,51	7,50	27	23	17	27
128_A	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	1,50	27	23	16	27
128_A	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	1,50	25	21	14	25
128_B	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	4,50	28	25	18	29
128_B	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	4,50	26	22	15	26
128_C	Gebouw	[1/2]	112890,98	545315,11	7,50	30	26	20	30
128_C	Gebouw	[2/2]	112880,93	545316,84	7,50	27	23	17	27
129_A	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	1,50	24	20	14	24
129_A	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	1,50	26	22	15	26
129_A	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	1,50	26	22	16	26
129_A	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	1,50	26	22	15	26
129_B	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	4,50	25	21	15	25
129_B	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	4,50	27	23	16	27
129_B	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	4,50	28	24	17	28
129_B	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	4,50	26	22	16	26
129_B	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	4,50	25	21	15	25
129_C	Gebouw	[1/5]	112888,68	545345,19	7,50	27	23	17	27
129_C	Gebouw	[2/5]	112893,00	545348,20	7,50	28	24	18	28
129_C	Gebouw	[3/5]	112895,82	545342,03	7,50	30	26	20	30
129_C	Gebouw	[4/5]	112891,36	545337,06	7,50	28	24	18	28
129_C	Gebouw	[5/5]	112888,15	545339,68	7,50	27	23	17	27
130_A	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	1,50	28	24	18	28
130_A	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	1,50	25	21	15	25
130_B	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	4,50	30	26	20	30
130_B	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	4,50	27	23	16	27
130_C	Gebouw	[1/2]	112942,85	545266,92	7,50	33	29	22	33
130_C	Gebouw	[2/2]	112920,62	545267,15	7,50	28	24	17	28
131_A	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	1,50	25	21	15	25
131_A	Gebouw	[3/5]	112870,10	545346,37	1,50	24	20	14	24
131_A	Gebouw	[4/5]	112874,73	545351,31	1,50	25	21	14	25
131_A	Gebouw	[5/5]	112877,87	545347,09	1,50	25	21	15	25
131_B	Gebouw	[1/5]	112876,62	545341,70	4,50	27	23	17	27
131_B	Gebouw	[2/5]	112872,74	545340,24	4,50	27	23	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_B	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	4,50	25	21	15	25	
131_B	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	4,50	26	22	16	26	
131_B	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	4,50	27	23	16	27	
131_C	Gebouw [1/5]	112876,62	545341,70	7,50	29	25	19	29	
131_C	Gebouw [2/5]	112872,74	545340,24	7,50	29	25	19	29	
131_C	Gebouw [3/5]	112870,10	545346,37	7,50	27	23	17	27	
131_C	Gebouw [4/5]	112874,73	545351,31	7,50	27	23	17	27	
131_C	Gebouw [5/5]	112877,87	545347,09	7,50	28	25	18	29	
132_A	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	1,50	24	20	13	24	
132_A	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	1,50	23	19	13	23	
132_A	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	1,50	24	20	13	24	
132_A	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	1,50	24	20	14	24	
132_B	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	4,50	26	22	15	26	
132_B	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	4,50	25	21	15	25	
132_B	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	4,50	25	21	14	25	
132_B	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	4,50	25	21	15	25	
132_B	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	4,50	26	22	16	26	
132_C	Gebouw [1/5]	112834,14	545349,65	7,50	27	24	17	28	
132_C	Gebouw [2/5]	112830,26	545348,19	7,50	27	23	17	27	
132_C	Gebouw [3/5]	112827,62	545354,33	7,50	27	23	16	27	
132_C	Gebouw [4/5]	112832,25	545359,27	7,50	27	23	16	27	
132_C	Gebouw [5/5]	112835,39	545355,05	7,50	28	24	17	28	
133_A	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	1,50	23	19	12	23	
133_A	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	1,50	23	19	13	23	
133_B	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	4,50	24	20	14	24	
133_B	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	4,50	25	22	15	26	
133_C	Gebouw [1/2]	112770,26	545332,26	7,50	26	22	15	26	
133_C	Gebouw [2/2]	112769,65	545321,08	7,50	28	24	17	28	
134_A	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	1,50	24	20	14	24	
134_A	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	1,50	25	21	15	25	
134_B	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	4,50	25	21	15	25	
134_B	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	4,50	27	23	17	27	
134_C	Gebouw [1/2]	112780,78	545270,85	7,50	26	22	16	26	
134_C	Gebouw [2/2]	112781,25	545259,66	7,50	29	25	18	29	
135_A	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	1,50	24	20	14	24	
135_A	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	1,50	25	21	15	25	
135_B	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	4,50	25	21	15	25	
135_B	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	4,50	27	23	17	27	
135_C	Gebouw [1/2]	112786,47	545271,09	7,50	26	22	16	26	
135_C	Gebouw [2/2]	112786,95	545259,90	7,50	29	25	19	29	
136_A	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	1,50	24	20	14	24	
136_A	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	1,50	25	21	15	25	
136_B	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	4,50	26	22	15	26	
136_B	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	4,50	27	23	17	27	
136_C	Gebouw [1/2]	112792,17	545271,33	7,50	27	23	17	27	
136_C	Gebouw [2/2]	112792,64	545260,14	7,50	29	25	18	29	
137_A	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	1,50	24	20	14	24	
137_A	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	1,50	25	21	15	25	
137_B	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	4,50	26	22	15	26	
137_B	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	4,50	27	23	17	27	
137_C	Gebouw [1/2]	112797,86	545271,57	7,50	27	23	17	27	
137_C	Gebouw [2/2]	112798,34	545260,38	7,50	28	24	18	28	
138_A	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	1,50	24	20	14	24	
138_A	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	1,50	26	22	15	26	
138_B	Gebouw [1/2]	112803,56	545271,81	4,50	25	21	15	25	
138_B	Gebouw [2/2]	112804,03	545260,62	4,50	27	23	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138_C	Gebouw	[1/2]	112803,56	545271,81	7,50	27	23	17	27
138_C	Gebouw	[2/2]	112804,03	545260,62	7,50	29	25	18	29
139_A	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	1,50	24	20	14	24
139_A	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	1,50	25	21	15	25
139_B	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	4,50	25	21	15	25
139_B	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	4,50	27	23	17	27
139_C	Gebouw	[1/2]	112809,25	545272,05	7,50	27	23	16	27
139_C	Gebouw	[2/2]	112809,73	545260,86	7,50	29	25	18	29
140_A	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	1,50	37	33	26	37
140_A	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	1,50	40	37	30	41
140_A	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	1,50	35	31	25	35
140_A	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	1,50	29	25	19	29
140_B	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	4,50	41	38	31	41
140_B	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	4,50	46	42	36	46
140_B	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	4,50	40	36	30	40
140_B	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	4,50	31	27	20	31
140_B	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	4,50	38	35	28	38
140_C	Gebouw	[1/5]	113017,72	545279,85	7,50	47	44	37	47
140_C	Gebouw	[2/5]	113019,73	545274,99	7,50	52	49	42	52
140_C	Gebouw	[3/5]	113013,11	545273,55	7,50	46	43	36	47
140_C	Gebouw	[4/5]	113009,21	545278,97	7,50	33	30	23	33
140_C	Gebouw	[5/5]	113012,46	545281,55	7,50	44	40	33	44
141_A	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	1,50	24	20	14	24
141_A	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	1,50	25	21	15	25
141_B	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	4,50	25	21	15	25
141_B	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	4,50	27	23	17	27
141_C	Gebouw	[1/2]	112749,67	545269,43	7,50	27	23	16	27
141_C	Gebouw	[2/2]	112750,14	545258,24	7,50	29	25	18	29
142_A	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	1,50	24	20	13	24
142_A	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	1,50	25	21	15	25
142_B	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	4,50	25	21	15	25
142_B	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	4,50	27	23	17	27
142_C	Gebouw	[1/2]	112755,36	545269,67	7,50	27	23	16	27
142_C	Gebouw	[2/2]	112755,83	545258,48	7,50	29	25	18	29
143_A	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	1,50	28	24	18	28
143_A	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	1,50	25	21	15	25
143_B	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	4,50	30	26	20	30
143_B	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	4,50	26	23	16	27
143_C	Gebouw	[1/2]	112942,78	545260,52	7,50	33	29	23	33
143_C	Gebouw	[2/2]	112920,56	545260,75	7,50	28	24	17	28
144_A	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	1,50	28	25	18	29
144_A	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	1,50	25	21	15	25
144_B	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	4,50	31	27	20	31
144_B	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	4,50	27	23	16	27
144_C	Gebouw	[1/2]	112942,71	545254,12	7,50	33	29	23	33
144_C	Gebouw	[2/2]	112920,49	545254,35	7,50	28	24	17	28
145_A	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	1,50	29	25	18	29
145_A	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	1,50	28	24	17	28
145_A	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	1,50	25	21	15	25
145_B	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	4,50	31	27	21	31
145_B	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	4,50	29	26	19	30
145_B	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	4,50	27	23	16	27
145_C	Gebouw	[1/3]	112942,63	545245,99	7,50	34	30	23	34
145_C	Gebouw	[2/3]	112931,46	545242,81	7,50	32	28	21	32
145_C	Gebouw	[3/3]	112920,42	545247,95	7,50	28	24	18	28
146_A	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	1,50	28	24	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	1,50	25	21	15	25
146_A	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	1,50	24	21	14	25
146_A	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	1,50	26	22	16	26
146_B	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	4,50	30	26	19	30
146_B	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	4,50	28	24	17	28
146_B	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	4,50	26	22	16	26
146_B	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	4,50	28	24	17	28
146_B	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	4,50	29	26	19	30
146_C	Gebouw	[1/5]	112931,70	545299,77	7,50	32	28	21	32
146_C	Gebouw	[2/5]	112927,94	545296,09	7,50	30	26	20	30
146_C	Gebouw	[3/5]	112924,14	545301,70	7,50	27	23	17	27
146_C	Gebouw	[4/5]	112927,71	545307,35	7,50	29	26	19	30
146_C	Gebouw	[5/5]	112931,32	545305,30	7,50	32	28	21	32
147_A	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	1,50	23	19	13	23
147_A	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	1,50	24	20	13	24
147_A	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	1,50	23	19	13	23
147_A	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	1,50	24	20	13	24
147_B	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	4,50	25	21	15	25
147_B	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	4,50	25	21	15	25
147_B	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	4,50	25	21	14	25
147_B	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	4,50	25	21	14	25
147_B	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	4,50	25	21	15	25
147_C	Gebouw	[1/5]	112807,72	545359,04	7,50	27	23	17	27
147_C	Gebouw	[2/5]	112812,04	545362,04	7,50	27	23	17	27
147_C	Gebouw	[3/5]	112814,86	545355,88	7,50	26	22	16	26
147_C	Gebouw	[4/5]	112810,40	545350,91	7,50	27	23	16	27
147_C	Gebouw	[5/5]	112807,18	545353,53	7,50	27	23	17	27
148_A	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	1,50	22	18	12	22
148_A	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	1,50	24	20	13	24
148_A	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	1,50	23	19	12	23
148_A	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	1,50	23	20	13	24
148_B	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	4,50	24	20	13	24
148_B	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	4,50	25	21	15	25
148_B	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	4,50	24	20	14	24
148_B	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	4,50	25	21	14	25
148_B	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	4,50	24	20	14	24
148_C	Gebouw	[1/5]	112789,25	545362,64	7,50	26	22	16	26
148_C	Gebouw	[2/5]	112793,56	545365,65	7,50	26	22	16	26
148_C	Gebouw	[3/5]	112796,38	545359,48	7,50	26	22	16	26
148_C	Gebouw	[4/5]	112791,93	545354,51	7,50	27	23	16	27
148_C	Gebouw	[5/5]	112788,71	545357,13	7,50	27	23	16	27
149_A	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	1,50	23	19	13	24
149_A	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	1,50	23	19	13	23
149_B	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	4,50	25	21	14	25
149_B	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	4,50	25	21	15	25
149_C	Gebouw	[1/2]	112804,98	545330,67	7,50	26	22	16	26
149_C	Gebouw	[2/2]	112816,18	545331,10	7,50	27	24	17	28
150_A	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	1,50	43	39	32	43
150_A	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	1,50	40	36	30	40
150_A	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	1,50	32	28	21	32
150_A	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	1,50	39	35	28	39
150_B	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	4,50	44	41	34	45
150_B	Gebouw	[2/4]	112692,66	545093,61	4,50	42	38	31	42
150_B	Gebouw	[3/4]	112699,18	545094,47	4,50	33	30	23	33
150_B	Gebouw	[4/4]	112702,82	545088,99	4,50	39	35	29	39
150_C	Gebouw	[1/4]	112696,30	545088,14	7,50	45	42	35	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	43	39	32	43	
150_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	35	31	24	35	
150_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	40	37	30	40	
151_A	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	1,50	40	36	30	40	
151_A	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	1,50	39	36	29	39	
151_A	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	1,50	31	28	21	32	
151_A	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	1,50	28	24	17	28	
151_B	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	4,50	40	36	29	40	
151_B	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	4,50	41	37	30	41	
151_B	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	4,50	33	29	22	33	
151_B	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	4,50	30	26	19	30	
151_C	Gebouw [1/4]	112699,86	545110,35	7,50	41	37	30	41	
151_C	Gebouw [2/4]	112694,59	545114,28	7,50	42	38	31	42	
151_C	Gebouw [3/4]	112700,44	545117,29	7,50	34	30	23	34	
151_C	Gebouw [4/4]	112705,71	545113,35	7,50	32	28	22	32	
152_A	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	1,50	43	39	32	43	
152_A	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	1,50	40	36	30	40	
152_A	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	1,50	32	28	21	32	
152_A	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	1,50	39	35	28	39	
152_B	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	4,50	44	41	34	45	
152_B	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	4,50	42	38	31	42	
152_B	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	4,50	33	30	23	33	
152_B	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	4,50	39	35	29	39	
152_C	Gebouw [1/4]	112696,30	545088,14	7,50	45	42	35	46	
152_C	Gebouw [2/4]	112692,66	545093,61	7,50	43	39	32	43	
152_C	Gebouw [3/4]	112699,18	545094,47	7,50	35	31	24	35	
152_C	Gebouw [4/4]	112702,82	545088,99	7,50	40	37	30	40	
153_A	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	1,50	35	31	25	35	
153_A	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	1,50	34	31	24	35	
153_A	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	1,50	43	39	32	43	
153_A	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	1,50	41	37	31	41	
153_B	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	4,50	35	31	24	35	
153_B	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	4,50	36	32	25	36	
153_B	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	4,50	44	41	34	45	
153_B	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	4,50	43	39	32	43	
153_C	Gebouw [1/4]	112721,04	545078,38	7,50	36	33	26	36	
153_C	Gebouw [2/4]	112723,60	545072,33	7,50	38	34	27	38	
153_C	Gebouw [3/4]	112717,03	545072,69	7,50	45	42	35	46	
153_C	Gebouw [4/4]	112714,47	545078,75	7,50	44	40	33	44	
154_A	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	1,50	26	22	15	26	
154_A	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	1,50	23	19	13	23	
154_A	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	1,50	23	19	13	23	
154_A	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	1,50	25	21	15	25	
154_B	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	4,50	27	23	17	27	
154_B	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	4,50	25	21	15	25	
154_B	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	4,50	25	21	15	25	
154_B	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	4,50	27	23	16	27	
154_C	Gebouw [1/4]	112758,03	545219,93	7,50	30	26	19	30	
154_C	Gebouw [2/4]	112753,29	545224,67	7,50	28	24	17	28	
154_C	Gebouw [3/4]	112755,86	545230,87	7,50	27	23	17	27	
154_C	Gebouw [4/4]	112760,60	545226,12	7,50	29	25	19	29	
155_A	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	1,50	31	27	20	31	
155_A	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	1,50	29	25	18	29	
155_A	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	1,50	26	22	16	26	
155_B	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	4,50	29	26	19	30	
155_B	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	4,50	35	31	25	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_B	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	4,50	34	30	24	34	
155_B	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	4,50	28	24	17	28	
155_C	Gebouw [1/4]	112773,71	545092,50	7,50	32	28	22	32	
155_C	Gebouw [2/4]	112768,84	545088,08	7,50	37	33	27	37	
155_C	Gebouw [3/4]	112767,02	545094,40	7,50	36	33	26	36	
155_C	Gebouw [4/4]	112771,89	545098,82	7,50	30	26	20	30	
156_A	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	1,50	27	23	17	27	
156_A	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	1,50	25	21	14	25	
156_A	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	1,50	25	21	15	25	
156_A	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	1,50	26	23	16	27	
156_B	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	4,50	28	25	18	29	
156_B	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	4,50	26	22	16	26	
156_B	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	4,50	27	23	17	27	
156_B	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	4,50	28	24	17	28	
156_C	Gebouw [1/4]	112835,12	545207,89	7,50	30	27	20	31	
156_C	Gebouw [2/4]	112831,76	545213,70	7,50	28	24	18	28	
156_C	Gebouw [3/4]	112835,84	545219,03	7,50	28	24	18	28	
156_C	Gebouw [4/4]	112839,19	545213,22	7,50	30	26	20	30	
157_A	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	1,50	27	23	16	27	
157_A	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	1,50	32	29	22	32	
157_B	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	4,50	29	25	19	29	
157_B	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	4,50	33	29	22	33	
157_C	Gebouw [1/2]	112722,65	545210,35	7,50	31	27	21	31	
157_C	Gebouw [2/2]	112700,50	545212,20	7,50	33	29	23	33	
158_A	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	1,50	27	23	16	27	
158_A	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	1,50	32	29	22	33	
158_B	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	4,50	28	24	18	28	
158_B	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	4,50	33	29	22	33	
158_C	Gebouw [1/2]	112722,12	545203,97	7,50	31	27	20	31	
158_C	Gebouw [2/2]	112699,97	545205,82	7,50	33	30	23	33	
159_A	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	1,50	26	22	16	26	
159_A	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	1,50	27	23	17	27	
159_A	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	1,50	33	29	22	33	
159_B	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	4,50	28	24	18	28	
159_B	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	4,50	29	25	19	29	
159_B	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	4,50	33	30	23	33	
159_C	Gebouw [1/3]	112721,47	545196,21	7,50	30	26	20	30	
159_C	Gebouw [2/3]	112710,08	545193,39	7,50	32	28	21	32	
159_C	Gebouw [3/3]	112699,40	545198,98	7,50	34	30	23	34	
160_A	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	1,50	23	19	12	23	
160_A	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	1,50	26	22	15	26	
160_A	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	1,50	32	28	21	32	
160_B	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	4,50	24	20	14	24	
160_B	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	4,50	28	24	18	28	
160_B	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	4,50	32	28	22	32	
160_C	Gebouw [1/3]	112712,62	545224,08	7,50	25	21	15	25	
160_C	Gebouw [2/3]	112723,45	545219,87	7,50	30	27	20	31	
160_C	Gebouw [3/3]	112701,03	545218,57	7,50	32	29	22	32	
161_A	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	1,50	28	24	17	28	
161_A	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	1,50	27	23	17	27	
161_B	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	4,50	30	26	20	30	
161_B	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	4,50	29	25	19	29	
161_C	Gebouw [1/2]	112850,85	545111,99	7,50	32	28	22	32	
161_C	Gebouw [2/2]	112828,70	545113,80	7,50	31	27	21	31	
162_A	Gebouw [1/2]	112851,37	545118,37	1,50	27	24	17	28	
162_A	Gebouw [2/2]	112829,22	545120,18	1,50	27	23	16	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_B	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	4,50	29	26	19	30
162_B	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	4,50	29	25	18	29
162_C	Gebouw	[1/2]	112851,37	545118,37	7,50	32	28	22	32
162_C	Gebouw	[2/2]	112829,22	545120,18	7,50	31	27	20	31
163_A	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	1,50	27	23	17	27
163_A	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	1,50	26	22	16	26
163_B	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	4,50	29	25	19	29
163_B	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	4,50	28	24	18	28
163_C	Gebouw	[1/2]	112851,89	545124,75	7,50	31	27	21	31
163_C	Gebouw	[2/2]	112829,74	545126,56	7,50	30	26	20	30
164_A	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	1,50	27	23	17	27
164_A	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	1,50	26	22	16	26
164_B	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	4,50	29	25	19	29
164_B	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	4,50	28	24	18	28
164_C	Gebouw	[1/2]	112852,41	545131,13	7,50	31	27	21	31
164_C	Gebouw	[2/2]	112830,26	545132,94	7,50	30	26	20	30
165_A	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	1,50	27	23	16	27
165_A	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	1,50	26	22	16	26
165_B	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	4,50	29	25	18	29
165_B	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	4,50	28	24	17	28
165_C	Gebouw	[1/2]	112852,91	545137,55	7,50	31	27	20	31
165_C	Gebouw	[2/2]	112830,76	545139,36	7,50	30	26	19	30
166_A	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	1,50	27	23	16	27
166_A	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	1,50	26	22	16	26
166_B	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	4,50	28	24	18	28
166_B	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	4,50	28	24	17	28
166_C	Gebouw	[1/2]	112853,43	545143,93	7,50	30	26	20	30
166_C	Gebouw	[2/2]	112831,28	545145,74	7,50	30	26	19	30
167_A	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	1,50	26	22	15	26
167_A	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	1,50	27	23	16	27
167_A	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	1,50	26	22	16	26
167_B	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	4,50	27	23	17	27
167_B	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	4,50	29	25	18	29
167_B	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	4,50	28	24	17	28
167_C	Gebouw	[1/3]	112843,31	545156,51	7,50	29	25	19	29
167_C	Gebouw	[2/3]	112854,04	545151,28	7,50	31	27	21	31
167_C	Gebouw	[3/3]	112831,88	545153,15	7,50	29	25	19	29
168_A	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	1,50	29	25	19	29
168_A	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	1,50	35	32	25	35
168_A	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	1,50	29	25	18	29
168_A	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	1,50	27	23	17	27
168_B	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	4,50	30	26	20	30
168_B	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	4,50	35	32	25	36
168_B	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	4,50	30	26	19	30
168_B	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	4,50	31	27	20	31
168_C	Gebouw	[1/4]	112705,74	545172,48	7,50	33	29	22	33
168_C	Gebouw	[2/4]	112700,46	545176,41	7,50	36	33	26	36
168_C	Gebouw	[3/4]	112706,31	545179,42	7,50	31	27	21	31
168_C	Gebouw	[4/4]	112711,59	545175,49	7,50	33	29	23	33
169_A	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	1,50	36	33	26	36
169_A	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	1,50	37	33	26	37
169_A	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	1,50	32	28	21	32
169_A	Gebouw	[4/4]	112707,99	545138,21	1,50	31	27	20	31
169_B	Gebouw	[1/4]	112701,87	545135,80	4,50	37	34	27	38
169_B	Gebouw	[2/4]	112697,02	545140,24	4,50	38	34	27	38
169_B	Gebouw	[3/4]	112703,14	545142,65	4,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
169_B	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	4,50	31	27	21	31	
169_C	Gebouw [1/4]	112701,87	545135,80	7,50	39	35	28	39	
169_C	Gebouw [2/4]	112697,02	545140,24	7,50	39	35	28	39	
169_C	Gebouw [3/4]	112703,14	545142,65	7,50	34	30	23	34	
169_C	Gebouw [4/4]	112707,99	545138,21	7,50	33	30	23	34	
170_A	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	1,50	25	21	15	25	
170_A	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	1,50	26	22	15	26	
170_A	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	1,50	22	19	12	23	
170_A	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	1,50	24	20	13	24	
170_B	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	4,50	27	23	17	27	
170_B	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	4,50	28	24	18	28	
170_B	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	4,50	25	21	14	25	
170_B	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	4,50	25	21	15	25	
170_C	Gebouw [1/4]	112741,81	545224,98	7,50	30	26	19	30	
170_C	Gebouw [2/4]	112737,16	545220,14	7,50	31	27	20	31	
170_C	Gebouw [3/4]	112730,91	545222,58	7,50	27	24	17	28	
170_C	Gebouw [4/4]	112735,56	545227,42	7,50	27	23	17	27	
171_A	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	1,50	29	25	19	29	
171_A	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	1,50	30	26	20	30	
171_B	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	4,50	31	27	21	31	
171_B	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	4,50	33	29	23	33	
171_C	Gebouw [1/2]	112936,82	545178,37	7,50	33	30	23	34	
171_C	Gebouw [2/2]	112936,19	545167,19	7,50	35	31	25	35	
172_A	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	1,50	29	25	19	29	
172_A	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	1,50	31	27	21	31	
172_B	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	4,50	31	28	21	32	
172_B	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	4,50	34	30	24	34	
172_C	Gebouw [1/2]	112942,51	545178,05	7,50	34	30	23	34	
172_C	Gebouw [2/2]	112941,88	545166,86	7,50	36	32	26	36	
173_A	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	1,50	30	26	20	30	
173_A	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	1,50	33	29	22	33	
173_B	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	4,50	32	28	22	32	
173_B	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	4,50	36	32	26	36	
173_C	Gebouw [1/2]	112910,98	545108,65	7,50	34	30	24	34	
173_C	Gebouw [2/2]	112910,07	545097,48	7,50	38	35	28	39	
174_A	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	1,50	29	25	18	29	
174_A	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	1,50	30	26	20	30	
174_A	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	1,50	29	25	18	29	
174_B	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	4,50	30	26	20	30	
174_B	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	4,50	33	29	23	33	
174_B	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	4,50	30	26	20	30	
174_C	Gebouw [1/3]	112888,25	545110,49	7,50	32	28	21	32	
174_C	Gebouw [2/3]	112887,35	545099,33	7,50	35	32	25	36	
174_C	Gebouw [3/3]	112884,86	545105,15	7,50	32	28	21	32	
175_A	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	1,50	29	25	18	29	
175_A	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	1,50	31	27	20	31	
175_B	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	4,50	31	27	20	31	
175_B	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	4,50	34	30	23	34	
175_C	Gebouw [1/2]	112893,93	545110,03	7,50	33	29	22	33	
175_C	Gebouw [2/2]	112893,03	545098,86	7,50	36	32	25	36	
176_A	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	1,50	25	22	15	26	
176_A	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	1,50	29	25	18	29	
176_B	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	4,50	27	23	16	27	
176_B	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	4,50	33	29	22	33	
176_C	Gebouw [1/2]	112758,89	545134,05	7,50	29	25	18	29	
176_C	Gebouw [2/2]	112756,41	545123,13	7,50	35	31	24	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	1,50	25	21	15	25
177_A	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	1,50	28	24	18	28
177_B	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	4,50	27	23	16	27
177_B	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	4,50	30	27	20	31
177_C	Gebouw	[1/2]	112764,45	545132,79	7,50	29	25	18	29
177_C	Gebouw	[2/2]	112761,97	545121,87	7,50	33	29	23	33
178_A	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	1,50	23	20	13	24
178_A	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	1,50	26	22	16	26
178_B	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	4,50	25	21	15	25
178_B	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	4,50	29	25	19	29
178_C	Gebouw	[1/2]	112746,39	545201,19	7,50	27	23	16	27
178_C	Gebouw	[2/2]	112744,65	545190,13	7,50	31	27	21	31
179_A	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	1,50	24	20	13	24
179_A	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	1,50	28	24	17	28
179_B	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	4,50	26	22	15	26
179_B	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	4,50	30	26	20	30
179_C	Gebouw	[1/2]	112752,02	545200,30	7,50	27	23	17	27
179_C	Gebouw	[2/2]	112750,28	545189,24	7,50	32	28	21	32
180_A	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	1,50	30	26	19	30
180_A	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	1,50	32	28	21	32
180_B	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	4,50	32	28	21	32
180_B	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	4,50	35	32	25	36
180_C	Gebouw	[1/2]	112905,29	545109,11	7,50	34	30	23	34
180_C	Gebouw	[2/2]	112904,39	545097,94	7,50	37	34	27	38
181_A	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	1,50	28	24	17	28
181_A	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	1,50	28	24	18	28
181_A	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	1,50	28	24	17	28
181_A	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	1,50	27	23	17	27
181_B	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	4,50	30	26	19	30
181_B	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	4,50	30	27	20	30
181_B	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	4,50	30	26	19	30
181_B	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	4,50	29	25	19	29
181_C	Gebouw	[1/4]	112850,25	545104,60	7,50	32	28	22	32
181_C	Gebouw	[2/4]	112845,07	545100,68	7,50	33	29	22	33
181_C	Gebouw	[3/4]	112834,15	545102,50	7,50	32	28	22	32
181_C	Gebouw	[4/4]	112828,17	545107,33	7,50	32	28	21	32
182_A	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	1,50	26	22	16	26
182_A	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	1,50	24	20	14	24
182_A	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	1,50	25	21	14	25
182_A	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	1,50	25	21	15	25
182_B	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	4,50	28	24	17	28
182_B	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	4,50	26	22	16	26
182_B	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	4,50	26	22	16	26
182_B	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	4,50	27	23	17	27
182_C	Gebouw	[1/4]	112815,84	545212,24	7,50	30	26	19	30
182_C	Gebouw	[2/4]	112812,90	545218,27	7,50	28	24	18	28
182_C	Gebouw	[3/4]	112817,35	545223,29	7,50	27	24	17	28
182_C	Gebouw	[4/4]	112820,28	545217,26	7,50	29	25	19	29
183_A	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	1,50	26	22	16	26
183_A	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	1,50	26	22	16	26
183_A	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	1,50	22	18	11	22
183_B	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	4,50	28	24	18	28
183_B	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	4,50	28	24	18	28
183_B	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	4,50	22	18	11	22
183_C	Gebouw	[1/3]	112799,45	545129,21	7,50	30	26	20	30
183_C	Gebouw	[2/3]	112788,26	545128,65	7,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_C	Gebouw	[3/3]	112793,71	545131,88	7,50	26	22	15	26
184_A	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	1,50	26	22	16	26
184_A	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	1,50	23	19	12	23
184_A	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	1,50	27	23	17	27
184_B	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	4,50	28	24	18	28
184_B	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	4,50	23	19	13	23
184_B	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	4,50	30	26	19	30
184_C	Gebouw	[1/3]	112799,73	545123,52	7,50	30	26	20	30
184_C	Gebouw	[2/3]	112794,29	545120,29	7,50	27	23	16	27
184_C	Gebouw	[3/3]	112788,55	545122,96	7,50	32	28	22	32
185_A	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	1,50	29	25	19	29
185_A	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	1,50	31	27	21	31
185_B	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	4,50	31	27	21	31
185_B	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	4,50	35	31	24	35
185_C	Gebouw	[1/2]	112899,61	545109,57	7,50	33	29	23	33
185_C	Gebouw	[2/2]	112898,71	545098,40	7,50	37	33	26	37
186_A	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	1,50	24	20	13	24
186_A	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	1,50	26	23	16	26
186_A	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	1,50	20	16	10	20
186_B	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	4,50	25	21	15	25
186_B	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	4,50	28	24	18	28
186_B	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	4,50	21	17	10	21
186_C	Gebouw	[1/3]	112775,54	545196,55	7,50	27	23	17	27
186_C	Gebouw	[2/3]	112773,79	545185,49	7,50	30	26	20	30
186_C	Gebouw	[3/3]	112771,75	545191,48	7,50	24	20	14	24
187_A	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	1,50	26	22	16	26
187_A	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	1,50	24	20	13	24
187_A	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	1,50	24	20	14	24
187_A	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	1,50	26	22	16	26
187_B	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	4,50	28	24	17	28
187_B	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	4,50	26	22	15	26
187_B	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	4,50	26	22	15	26
187_B	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	4,50	27	23	17	27
187_C	Gebouw	[1/4]	112794,77	545214,76	7,50	30	26	19	30
187_C	Gebouw	[2/4]	112791,83	545220,79	7,50	28	25	18	29
187_C	Gebouw	[3/4]	112796,27	545225,82	7,50	27	23	17	27
187_C	Gebouw	[4/4]	112799,21	545219,79	7,50	29	26	19	29
188_A	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	1,50	37	33	26	37
188_A	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	1,50	31	27	21	31
188_A	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	1,50	35	31	24	35
188_A	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	1,50	40	36	29	40
188_B	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	4,50	41	37	30	41
188_B	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	4,50	34	30	23	34
188_B	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	4,50	39	35	29	39
188_B	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	4,50	44	41	34	45
188_C	Gebouw	[1/4]	112985,97	545198,21	7,50	47	43	37	47
188_C	Gebouw	[2/4]	112982,64	545204,04	7,50	38	34	27	38
188_C	Gebouw	[3/4]	112986,74	545209,34	7,50	44	41	34	44
188_C	Gebouw	[4/4]	112990,07	545203,52	7,50	50	47	40	51
189_A	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	1,50	28	24	17	28
189_A	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	1,50	25	22	15	26
189_A	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	1,50	28	24	18	28
189_A	Gebouw	[4/4]	112923,65	545208,72	1,50	29	25	19	29
189_B	Gebouw	[1/4]	112919,58	545203,39	4,50	29	25	19	29
189_B	Gebouw	[2/4]	112916,22	545209,20	4,50	27	23	17	27
189_B	Gebouw	[3/4]	112920,30	545214,53	4,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
189_B	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	4,50	31	27	21	31	
189_C	Gebouw [1/4]	112919,58	545203,39	7,50	32	28	21	32	
189_C	Gebouw [2/4]	112916,22	545209,20	7,50	31	27	20	31	
189_C	Gebouw [3/4]	112920,30	545214,53	7,50	32	28	22	32	
189_C	Gebouw [4/4]	112923,65	545208,72	7,50	34	30	23	34	
190_A	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	1,50	29	25	19	29	
190_A	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	1,50	40	36	29	40	
190_B	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	4,50	31	27	21	31	
190_B	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	4,50	44	41	34	44	
190_C	Gebouw [1/2]	112968,04	545176,92	7,50	33	29	23	33	
190_C	Gebouw [2/2]	112978,52	545172,96	7,50	50	47	40	50	
191_A	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	1,50	39	35	28	39	
191_A	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	1,50	41	37	30	41	
191_A	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	1,50	36	32	25	36	
191_A	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	1,50	27	23	16	27	
191_B	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	4,50	41	38	31	41	
191_B	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	4,50	45	41	35	45	
191_B	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	4,50	39	35	28	39	
191_B	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	4,50	28	24	17	28	
191_C	Gebouw [1/4]	112527,45	545081,03	7,50	45	41	34	45	
191_C	Gebouw [2/4]	112521,39	545076,37	7,50	51	47	40	51	
191_C	Gebouw [3/4]	112517,12	545082,72	7,50	44	40	33	44	
191_C	Gebouw [4/4]	112523,18	545087,38	7,50	30	27	20	30	
192_A	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	1,50	24	20	14	24	
192_A	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	1,50	37	34	27	38	
192_A	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	1,50	40	36	29	40	
192_A	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	1,50	30	26	19	30	
192_B	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	4,50	26	22	15	26	
192_B	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	4,50	39	35	28	39	
192_B	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	4,50	39	36	29	39	
192_B	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	4,50	32	28	21	32	
192_C	Gebouw [1/4]	112551,94	545132,66	7,50	27	23	17	27	
192_C	Gebouw [2/4]	112554,97	545126,82	7,50	40	36	29	40	
192_C	Gebouw [3/4]	112548,40	545126,67	7,50	40	37	30	40	
192_C	Gebouw [4/4]	112545,36	545132,50	7,50	33	29	23	33	
193_A	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	1,50	36	32	26	36	
193_A	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	1,50	40	37	30	40	
193_A	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	1,50	35	31	24	35	
193_A	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	1,50	28	24	17	28	
193_B	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	4,50	40	36	29	40	
193_B	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	4,50	45	41	35	45	
193_B	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	4,50	39	35	29	39	
193_B	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	4,50	30	26	19	30	
193_C	Gebouw [1/4]	112484,81	545087,08	7,50	45	41	34	45	
193_C	Gebouw [2/4]	112480,47	545082,14	7,50	51	47	41	51	
193_C	Gebouw [3/4]	112477,94	545088,20	7,50	45	41	34	45	
193_C	Gebouw [4/4]	112482,27	545093,15	7,50	32	28	21	32	
194_A	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	1,50	27	23	16	27	
194_A	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	1,50	34	30	24	34	
194_A	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	1,50	41	37	30	41	
194_A	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	1,50	36	32	26	36	
194_B	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	4,50	28	24	18	28	
194_B	Gebouw [2/4]	112506,27	545083,98	4,50	39	35	29	39	
194_B	Gebouw [3/4]	112501,93	545079,03	4,50	45	41	35	45	
194_B	Gebouw [4/4]	112499,40	545085,10	4,50	39	36	29	39	
194_C	Gebouw [1/4]	112503,73	545090,05	7,50	30	26	20	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	44	41	34	44
194_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	51	47	40	51
194_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	45	41	34	45
195_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	29	25	18	29
195_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	27	23	17	27
195_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	20	16	9	20
195_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	30	26	19	30
195_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	32	28	21	32
195_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	30	26	19	30
195_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	23	19	12	23
195_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	32	29	22	32
195_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	34	30	24	34
195_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	32	28	21	32
195_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	23	20	13	24
195_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	34	30	23	34
196_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	21	17	10	21
196_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	27	23	17	27
196_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	29	25	19	29
196_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	27	23	17	27
196_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	23	19	12	23
196_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	32	28	21	32
196_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	32	28	22	32
196_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	30	26	19	30
196_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	25	21	14	25
196_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	34	30	23	34
196_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	34	31	24	34
196_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	32	28	21	32
197_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	26	22	15	26
197_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	27	23	17	27
197_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	29	25	19	29
197_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	30	27	20	30
197_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	30	26	19	30
197_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	29	25	19	29
197_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	35	31	24	35
197_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	35	31	25	35
197_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	29	25	18	29
197_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	32	28	21	32
197_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	37	33	26	37
197_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	36	32	26	36
198_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	30	26	19	30
198_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	31	27	20	31
198_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	22	18	12	22
198_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	27	23	16	27
198_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	33	29	22	33
198_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	33	29	22	33
198_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	25	22	15	25
198_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	29	25	19	29
198_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	35	31	25	35
198_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	35	31	24	35
198_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	29	25	18	29
198_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	31	28	21	32
199_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	37	33	26	37
199_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	41	38	31	42
199_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	42	38	31	42
199_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	33	29	22	33
199_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	40	36	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
199_B	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	4,50	46	42	36	46	
199_B	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	4,50	44	40	33	44	
199_B	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	4,50	35	31	24	35	
199_C	Gebouw [1/4]	112374,37	545104,42	7,50	46	42	35	46	
199_C	Gebouw [2/4]	112370,04	545099,47	7,50	52	48	41	52	
199_C	Gebouw [3/4]	112367,51	545105,54	7,50	47	43	37	47	
199_C	Gebouw [4/4]	112371,84	545110,49	7,50	36	32	26	36	
200_A	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	1,50	27	24	17	27	
200_A	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	1,50	35	31	24	35	
200_A	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	1,50	41	37	30	41	
200_A	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	1,50	36	33	26	36	
200_B	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	4,50	30	26	19	30	
200_B	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	4,50	39	36	29	39	
200_B	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	4,50	45	42	35	45	
200_B	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	4,50	40	36	29	40	
200_C	Gebouw [1/4]	112465,10	545095,67	7,50	32	28	22	32	
200_C	Gebouw [2/4]	112467,63	545089,60	7,50	45	41	34	45	
200_C	Gebouw [3/4]	112463,30	545084,65	7,50	51	48	41	51	
200_C	Gebouw [4/4]	112460,76	545090,72	7,50	45	42	35	45	
201_A	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	1,50	36	32	26	36	
201_A	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	1,50	40	37	30	41	
201_A	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	1,50	35	31	24	35	
201_A	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	1,50	30	26	20	30	
201_B	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	4,50	40	36	29	40	
201_B	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	4,50	45	41	35	45	
201_B	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	4,50	39	36	29	40	
201_B	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	4,50	31	27	20	31	
201_C	Gebouw [1/4]	112417,97	545098,41	7,50	45	41	34	45	
201_C	Gebouw [2/4]	112413,64	545093,47	7,50	51	47	40	51	
201_C	Gebouw [3/4]	112411,10	545099,53	7,50	45	41	34	45	
201_C	Gebouw [4/4]	112415,44	545104,48	7,50	33	29	23	33	
202_A	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	1,50	28	25	18	28	
202_A	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	1,50	35	31	24	35	
202_A	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	1,50	41	37	30	41	
202_A	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	1,50	36	33	26	37	
202_B	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	4,50	33	29	23	33	
202_B	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	4,50	39	36	29	39	
202_B	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	4,50	46	42	35	46	
202_B	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	4,50	40	37	30	40	
202_C	Gebouw [1/4]	112396,92	545106,84	7,50	35	31	24	35	
202_C	Gebouw [2/4]	112399,46	545100,77	7,50	45	41	35	45	
202_C	Gebouw [3/4]	112395,12	545095,83	7,50	51	48	41	51	
202_C	Gebouw [4/4]	112392,59	545101,89	7,50	45	42	35	46	
203_A	Gebouw [1/4]	112868,65	545076,97	1,50	30	26	19	30	
203_A	Gebouw [2/4]	112862,72	545074,27	1,50	31	27	21	31	
203_A	Gebouw [3/4]	112857,34	545077,90	1,50	29	25	19	29	
203_A	Gebouw [4/4]	112863,27	545080,59	1,50	28	24	18	28	
203_B	Gebouw [1/4]	112868,65	545076,97	4,50	33	29	23	33	
203_B	Gebouw [2/4]	112862,72	545074,27	4,50	34	30	24	34	
203_B	Gebouw [3/4]	112857,34	545077,90	4,50	31	28	21	32	
203_B	Gebouw [4/4]	112863,27	545080,59	4,50	31	27	20	31	
203_C	Gebouw [1/4]	112868,65	545076,97	7,50	35	32	25	36	
203_C	Gebouw [2/4]	112862,72	545074,27	7,50	36	32	26	36	
203_C	Gebouw [3/4]	112857,34	545077,90	7,50	34	30	23	34	
203_C	Gebouw [4/4]	112863,27	545080,59	7,50	33	29	22	33	
204_A	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	1,50	27	23	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_A	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	1,50	30	26	20	30	
204_A	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	1,50	27	23	16	27	
204_B	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	4,50	31	27	20	31	
204_B	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	4,50	33	29	22	33	
204_B	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	4,50	29	25	18	29	
204_C	Gebouw [1/3]	112795,79	545087,05	7,50	34	30	23	34	
204_C	Gebouw [2/3]	112791,25	545082,39	7,50	35	31	24	35	
204_C	Gebouw [3/3]	112794,19	545093,38	7,50	31	27	20	31	
205_A	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	1,50	30	26	20	30	
205_A	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	1,50	28	24	17	28	
205_A	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	1,50	26	23	16	27	
205_B	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	4,50	33	30	23	33	
205_B	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	4,50	32	29	22	32	
205_B	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	4,50	28	24	18	28	
205_C	Gebouw [1/3]	112785,24	545084,01	7,50	35	32	25	35	
205_C	Gebouw [2/3]	112783,64	545090,34	7,50	35	31	24	35	
205_C	Gebouw [3/3]	112788,18	545095,00	7,50	31	27	20	31	
206_A	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	1,50	28	24	18	28	
206_A	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	1,50	31	27	21	31	
206_A	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	1,50	27	23	16	27	
206_B	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	4,50	31	27	21	31	
206_B	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	4,50	34	30	23	34	
206_B	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	4,50	29	25	18	29	
206_C	Gebouw [1/3]	112817,36	545079,49	7,50	34	30	23	34	
206_C	Gebouw [2/3]	112812,81	545074,83	7,50	36	32	25	36	
206_C	Gebouw [3/3]	112815,76	545085,82	7,50	31	27	20	31	
207_A	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	1,50	31	27	20	31	
207_A	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	1,50	28	24	17	28	
207_A	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	1,50	27	23	16	27	
207_B	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	4,50	33	30	23	34	
207_B	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	4,50	32	28	21	32	
207_B	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	4,50	29	25	18	29	
207_C	Gebouw [1/3]	112806,80	545076,45	7,50	35	32	25	36	
207_C	Gebouw [2/3]	112805,21	545082,77	7,50	34	30	24	34	
207_C	Gebouw [3/3]	112809,75	545087,43	7,50	31	27	20	31	
208_A	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	1,50	29	25	18	29	
208_A	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	1,50	31	27	21	31	
208_A	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	1,50	27	23	17	27	
208_B	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	4,50	32	28	21	32	
208_B	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	4,50	34	30	24	34	
208_B	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	4,50	29	25	19	29	
208_C	Gebouw [1/3]	112842,45	545075,13	7,50	34	30	24	34	
208_C	Gebouw [2/3]	112838,79	545069,75	7,50	36	32	26	36	
208_C	Gebouw [3/3]	112839,78	545081,09	7,50	31	27	21	31	
209_A	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	1,50	31	27	21	31	
209_A	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	1,50	29	25	18	29	
209_A	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	1,50	27	23	17	27	
209_B	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	4,50	34	30	23	34	
209_B	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	4,50	32	29	22	32	
209_B	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	4,50	29	25	19	29	
209_C	Gebouw [1/3]	112832,59	545070,30	7,50	36	32	26	36	
209_C	Gebouw [2/3]	112829,92	545076,26	7,50	34	30	24	34	
209_C	Gebouw [3/3]	112833,58	545081,64	7,50	31	27	21	31	
210_A	Gebouw [1/3]	112756,84	545096,95	1,50	28	24	17	28	
210_A	Gebouw [2/3]	112752,29	545092,29	1,50	36	32	25	36	
210_A	Gebouw [3/3]	112755,24	545103,27	1,50	26	22	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_B	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	4,50	31	28	21	32
210_B	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	4,50	37	34	27	38
210_B	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	4,50	28	24	18	28
210_C	Gebouw	[1/3]	112756,84	545096,95	7,50	34	30	23	34
210_C	Gebouw	[2/3]	112752,29	545092,29	7,50	39	36	29	39
210_C	Gebouw	[3/3]	112755,24	545103,27	7,50	30	27	20	30
211_A	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	1,50	32	28	22	32
211_A	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	1,50	27	24	17	28
211_A	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	1,50	26	22	16	26
211_B	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	4,50	38	34	27	38
211_B	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	4,50	36	33	26	37
211_B	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	4,50	29	25	18	29
211_C	Gebouw	[1/3]	112746,28	545093,90	7,50	40	36	29	40
211_C	Gebouw	[2/3]	112744,69	545100,23	7,50	38	34	28	38
211_C	Gebouw	[3/3]	112749,23	545104,89	7,50	31	27	20	31
212_A	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	1,50	28	24	18	28
212_A	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	1,50	39	36	29	40
212_A	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	1,50	29	25	18	29
212_B	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	4,50	35	31	24	35
212_B	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	4,50	40	36	29	40
212_B	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	4,50	31	28	21	32
212_C	Gebouw	[1/3]	112734,79	545102,64	7,50	37	33	26	37
212_C	Gebouw	[2/3]	112730,25	545097,98	7,50	41	37	31	41
212_C	Gebouw	[3/3]	112733,20	545108,97	7,50	33	29	23	33
213_A	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	1,50	39	35	28	39
213_A	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	1,50	31	28	21	31
213_A	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	1,50	29	26	19	30
213_B	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	4,50	40	37	30	41
213_B	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	4,50	39	36	29	40
213_B	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	4,50	32	28	21	32
213_C	Gebouw	[1/3]	112724,24	545099,60	7,50	42	38	31	42
213_C	Gebouw	[2/3]	112722,65	545105,93	7,50	41	37	30	41
213_C	Gebouw	[3/3]	112727,19	545110,59	7,50	33	30	23	34
214_A	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	1,50	33	29	23	33
214_A	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	1,50	41	37	31	41
214_A	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	1,50	32	28	21	32
214_B	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	4,50	35	32	25	35
214_B	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	4,50	43	40	33	43
214_B	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	4,50	34	30	23	34
214_C	Gebouw	[1/3]	112745,47	545059,51	7,50	38	34	27	38
214_C	Gebouw	[2/3]	112739,63	545056,64	7,50	45	41	34	45
214_C	Gebouw	[3/3]	112746,08	545066,01	7,50	35	31	25	35
215_A	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	1,50	41	38	31	42
215_A	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	1,50	43	39	33	43
215_A	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	1,50	29	25	18	29
215_B	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	4,50	43	40	33	44
215_B	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	4,50	43	39	32	43
215_B	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	4,50	35	31	25	35
215_C	Gebouw	[1/3]	112734,51	545060,17	7,50	45	41	34	45
215_C	Gebouw	[2/3]	112735,12	545066,67	7,50	44	40	34	44
215_C	Gebouw	[3/3]	112740,96	545069,55	7,50	36	33	26	36
216_A	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	1,50	37	33	27	37
216_A	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	1,50	40	36	30	40
216_A	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	1,50	31	27	20	31
216_B	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	4,50	39	36	29	39
216_B	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	4,50	43	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_B	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	4,50	33	29	23	33
216_C	Gebouw	[1/3]	112765,26	545045,81	7,50	42	39	32	43
216_C	Gebouw	[2/3]	112759,42	545042,94	7,50	46	42	36	46
216_C	Gebouw	[3/3]	112765,87	545052,31	7,50	35	31	24	35
217_A	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	1,50	40	37	30	40
217_A	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	1,50	42	38	31	42
217_A	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	1,50	29	25	19	29
217_B	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	4,50	43	39	32	43
217_B	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	4,50	41	38	31	41
217_B	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	4,50	33	29	23	33
217_C	Gebouw	[1/3]	112754,30	545046,47	7,50	45	41	35	45
217_C	Gebouw	[2/3]	112754,91	545052,97	7,50	43	39	32	43
217_C	Gebouw	[3/3]	112760,75	545055,85	7,50	35	31	24	35
218_A	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	1,50	36	32	26	36
218_A	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	1,50	40	36	29	40
218_A	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	1,50	30	26	19	30
218_B	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	4,50	39	36	29	39
218_B	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	4,50	45	41	34	45
218_B	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	4,50	31	27	20	31
218_C	Gebouw	[1/3]	112807,25	545037,55	7,50	44	41	34	45
218_C	Gebouw	[2/3]	112804,04	545031,89	7,50	51	47	41	51
218_C	Gebouw	[3/3]	112804,10	545043,26	7,50	33	29	22	33
219_A	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	1,50	39	36	29	40
219_A	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	1,50	36	32	25	36
219_A	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	1,50	30	26	20	30
219_B	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	4,50	44	41	34	45
219_B	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	4,50	39	35	29	39
219_B	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	4,50	32	28	22	32
219_C	Gebouw	[1/3]	112797,82	545031,93	7,50	51	47	40	51
219_C	Gebouw	[2/3]	112794,67	545037,64	7,50	43	39	33	43
219_C	Gebouw	[3/3]	112797,88	545043,30	7,50	34	30	23	34
220_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	36	32	25	36
220_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	39	35	28	39
220_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	30	26	20	30
220_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	39	35	28	39
220_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	44	40	34	44
220_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	32	28	21	32
220_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	43	39	32	43
220_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	51	47	40	51
220_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	34	30	23	34
221_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	39	35	28	39
221_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	36	33	26	36
221_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	30	26	20	30
221_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	44	40	34	44
221_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	39	36	29	40
221_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	31	27	21	31
221_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	51	47	40	51
221_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	45	41	34	45
221_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	34	30	23	34
222_A	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	1,50	36	32	25	36
222_A	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	1,50	38	34	28	38
222_A	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	1,50	30	26	20	30
222_B	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	4,50	39	35	28	39
222_B	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	4,50	43	40	33	43
222_B	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	4,50	31	27	21	31
222_C	Gebouw	[1/3]	112856,25	545045,89	7,50	42	38	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
222_C	Gebouw	[2/3]	112854,73	545039,54	7,50	50	46	39	50
222_C	Gebouw	[3/3]	112851,66	545050,53	7,50	34	30	24	34
223_A	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	1,50	38	35	28	38
223_A	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	1,50	36	32	25	36
223_A	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	1,50	30	26	20	30
223_B	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	4,50	43	40	33	44
223_B	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	4,50	39	35	28	39
223_B	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	4,50	31	27	21	31
223_C	Gebouw	[1/3]	112848,73	545037,88	7,50	50	46	39	50
223_C	Gebouw	[2/3]	112844,14	545042,51	7,50	43	39	32	43
223_C	Gebouw	[3/3]	112845,68	545048,84	7,50	34	30	23	34
224_A	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	1,50	36	32	25	36
224_A	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	1,50	39	35	28	39
224_A	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	1,50	30	26	20	30
224_B	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	4,50	39	35	28	39
224_B	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	4,50	44	40	34	44
224_B	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	4,50	32	28	21	32
224_C	Gebouw	[1/3]	112832,23	545039,78	7,50	43	39	32	43
224_C	Gebouw	[2/3]	112829,91	545033,70	7,50	51	47	40	51
224_C	Gebouw	[3/3]	112828,25	545044,96	7,50	34	30	23	34
225_A	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	1,50	39	35	28	39
225_A	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	1,50	36	33	26	36
225_A	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	1,50	30	26	20	30
225_B	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	4,50	44	40	34	44
225_B	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	4,50	39	36	29	40
225_B	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	4,50	31	27	21	31
225_C	Gebouw	[1/3]	112823,75	545032,80	7,50	51	47	40	51
225_C	Gebouw	[2/3]	112819,77	545037,98	7,50	45	41	34	45
225_C	Gebouw	[3/3]	112822,09	545044,06	7,50	34	30	23	34
226_A	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	1,50	35	32	25	35
226_A	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	1,50	38	34	28	38
226_A	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	1,50	34	30	24	34
226_A	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	1,50	30	26	20	30
226_B	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	4,50	38	34	28	38
226_B	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	4,50	43	39	33	43
226_B	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	4,50	38	34	28	38
226_B	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	4,50	31	27	21	31
226_C	Gebouw	[1/4]	112876,88	545055,14	7,50	42	38	32	42
226_C	Gebouw	[2/4]	112876,24	545048,65	7,50	49	45	39	49
226_C	Gebouw	[3/4]	112871,00	545052,57	7,50	42	38	31	42
226_C	Gebouw	[4/4]	112871,65	545059,07	7,50	34	30	24	34
227_A	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	1,50	36	32	25	36
227_A	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	1,50	40	37	30	40
227_A	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	1,50	39	35	28	39
227_A	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	1,50	31	27	20	31
227_B	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	4,50	39	35	28	39
227_B	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	4,50	44	41	34	45
227_B	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	4,50	42	38	31	42
227_B	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	4,50	32	28	22	32
227_C	Gebouw	[1/4]	112783,96	545038,38	7,50	43	39	33	43
227_C	Gebouw	[2/4]	112780,24	545033,02	7,50	51	47	40	51
227_C	Gebouw	[3/4]	112777,57	545038,99	7,50	45	41	35	45
227_C	Gebouw	[4/4]	112781,29	545044,36	7,50	34	30	23	34
228_A	Gebouw	[1/3]	112886,35	545072,12	1,50	31	28	21	31
228_A	Gebouw	[2/3]	112881,20	545075,71	1,50	31	27	20	31
228_A	Gebouw	[3/3]	112886,90	545078,51	1,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
228_B	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	4,50	34	31	24	35	
228_B	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	4,50	33	29	22	33	
228_B	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	4,50	33	29	22	33	
228_C	Gebouw [1/3]	112886,35	545072,12	7,50	37	34	27	37	
228_C	Gebouw [2/3]	112881,20	545075,71	7,50	35	31	24	35	
228_C	Gebouw [3/3]	112886,90	545078,51	7,50	35	31	25	35	
229_A	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	1,50	36	33	26	37	
229_A	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	1,50	38	34	28	38	
229_A	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	1,50	35	31	24	35	
229_A	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	1,50	29	25	19	29	
229_B	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	4,50	41	37	30	41	
229_B	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	4,50	43	39	32	43	
229_B	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	4,50	39	35	28	39	
229_B	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	4,50	31	27	21	31	
229_C	Gebouw [1/4]	112898,29	545063,44	7,50	46	42	35	46	
229_C	Gebouw [2/4]	112893,92	545058,36	7,50	49	45	39	49	
229_C	Gebouw [3/4]	112887,92	545058,82	7,50	43	39	32	43	
229_C	Gebouw [4/4]	112889,17	545063,05	7,50	35	31	25	35	
230_A	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	1,50	35	31	24	35	
230_A	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	1,50	30	26	20	30	
230_A	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	1,50	31	27	20	31	
230_B	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	4,50	39	35	28	39	
230_B	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	4,50	33	29	22	33	
230_B	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	4,50	34	30	23	34	
230_C	Gebouw [1/3]	112897,99	545071,91	7,50	42	38	31	42	
230_C	Gebouw [2/3]	112891,73	545068,90	7,50	36	32	26	36	
230_C	Gebouw [3/3]	112894,96	545077,89	7,50	36	32	26	36	
231_A	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	1,50	26	22	15	26	
231_A	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	1,50	24	20	14	24	
231_A	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	1,50	28	24	18	28	
231_B	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	4,50	27	23	17	27	
231_B	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	4,50	26	22	16	26	
231_B	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	4,50	30	26	19	30	
231_C	Gebouw [1/3]	112770,29	545131,67	7,50	29	25	19	29	
231_C	Gebouw [2/3]	112772,06	545125,42	7,50	29	25	18	29	
231_C	Gebouw [3/3]	112767,78	545120,57	7,50	33	29	22	33	
232_A	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	1,50	26	22	15	26	
232_A	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	1,50	30	26	20	30	
232_A	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	1,50	28	24	17	28	
232_B	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	4,50	28	24	17	28	
232_B	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	4,50	33	30	23	34	
232_B	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	4,50	31	27	21	31	
232_C	Gebouw [1/3]	112753,15	545135,56	7,50	29	25	19	29	
232_C	Gebouw [2/3]	112750,64	545124,47	7,50	36	32	25	36	
232_C	Gebouw [3/3]	112748,87	545130,72	7,50	33	29	22	33	
233_A	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	1,50	21	17	10	21	
233_A	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	1,50	36	32	25	36	
233_A	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	1,50	31	27	20	31	
233_A	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	1,50	29	25	18	29	
233_B	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	4,50	21	17	10	21	
233_B	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	4,50	37	33	26	37	
233_B	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	4,50	31	28	21	31	
233_B	Gebouw [4/4]	112710,37	545160,01	4,50	32	28	22	32	
233_C	Gebouw [1/4]	112704,43	545157,38	7,50	24	20	14	24	
233_C	Gebouw [2/4]	112699,05	545161,04	7,50	37	34	27	37	
233_C	Gebouw [3/4]	112704,99	545163,66	7,50	33	29	22	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_C	Gebouw	[4/4]	112710,37	545160,01	7,50	34	30	24	34
234_A	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	1,50	31	28	21	31
234_A	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	1,50	37	33	26	37
234_A	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	1,50	22	18	11	22
234_A	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	1,50	28	24	18	28
234_B	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	4,50	33	29	22	33
234_B	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	4,50	37	34	27	37
234_B	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	4,50	21	18	11	22
234_B	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	4,50	32	28	21	32
234_C	Gebouw	[1/4]	112703,92	545151,15	7,50	35	31	24	35
234_C	Gebouw	[2/4]	112698,54	545154,80	7,50	38	35	28	38
234_C	Gebouw	[3/4]	112704,48	545157,43	7,50	25	21	14	25
234_C	Gebouw	[4/4]	112709,86	545153,78	7,50	34	30	23	34
235_A	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	1,50	26	22	15	26
235_A	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	1,50	21	17	11	21
235_A	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	1,50	33	29	22	33
235_A	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	1,50	30	30	23	33
235_B	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	4,50	28	24	18	28
235_B	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	4,50	21	17	11	21
235_B	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	4,50	36	32	25	36
235_B	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	4,50	33	29	23	33
235_C	Gebouw	[1/4]	112730,39	545140,76	7,50	30	26	20	30
235_C	Gebouw	[2/4]	112732,16	545134,52	7,50	25	21	15	25
235_C	Gebouw	[3/4]	112727,88	545129,67	7,50	38	34	27	38
235_C	Gebouw	[4/4]	112726,11	545135,92	7,50	35	31	24	35
236_A	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	1,50	26	22	15	26
236_A	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	1,50	29	25	18	29
236_A	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	1,50	31	28	21	31
236_A	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	1,50	22	19	12	23
236_B	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	4,50	28	24	18	28
236_B	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	4,50	32	28	21	32
236_B	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	4,50	35	32	25	35
236_B	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	4,50	22	19	12	22
236_C	Gebouw	[1/4]	112736,35	545139,36	7,50	30	26	20	30
236_C	Gebouw	[2/4]	112738,12	545133,11	7,50	34	31	24	34
236_C	Gebouw	[3/4]	112733,84	545128,26	7,50	37	34	27	37
236_C	Gebouw	[4/4]	112732,07	545134,51	7,50	26	22	16	26
237_A	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	1,50	23	19	13	23
237_A	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	1,50	20	16	9	20
237_A	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	1,50	29	25	19	29
237_A	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	1,50	24	20	14	24
237_B	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	4,50	25	21	15	25
237_B	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	4,50	20	16	9	20
237_B	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	4,50	33	29	22	33
237_B	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	4,50	29	25	18	29
237_C	Gebouw	[1/4]	112733,01	545174,17	7,50	28	24	17	28
237_C	Gebouw	[2/4]	112735,08	545168,01	7,50	24	20	13	24
237_C	Gebouw	[3/4]	112731,05	545162,96	7,50	34	31	24	35
237_C	Gebouw	[4/4]	112728,97	545169,11	7,50	31	27	20	31
238_A	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	1,50	23	19	13	23
238_A	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	1,50	26	22	16	26
238_A	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	1,50	29	26	19	30
238_A	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	1,50	22	18	11	22
238_B	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	4,50	26	22	15	26
238_B	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	4,50	29	25	19	29
238_B	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	4,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_B	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	4,50	21	18	11	21
238_C	Gebouw	[1/4]	112739,03	545173,06	7,50	28	24	17	28
238_C	Gebouw	[2/4]	112741,11	545166,90	7,50	31	27	21	31
238_C	Gebouw	[3/4]	112737,07	545161,85	7,50	33	29	22	33
238_C	Gebouw	[4/4]	112735,00	545168,00	7,50	25	21	14	25
239_A	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	1,50	24	20	14	24
239_A	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	1,50	21	18	11	21
239_A	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	1,50	27	23	16	27
239_A	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	1,50	25	21	15	25
239_B	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	4,50	26	22	16	27
239_B	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	4,50	21	17	11	21
239_B	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	4,50	28	24	18	28
239_B	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	4,50	27	23	16	27
239_C	Gebouw	[1/4]	112774,41	545165,06	7,50	28	25	18	29
239_C	Gebouw	[2/4]	112776,49	545158,91	7,50	25	21	14	25
239_C	Gebouw	[3/4]	112772,45	545153,86	7,50	31	27	20	31
239_C	Gebouw	[4/4]	112770,38	545160,01	7,50	30	26	19	30
240_A	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	1,50	24	21	14	25
240_A	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	1,50	25	21	15	25
240_A	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	1,50	27	23	16	27
240_A	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	1,50	21	18	11	21
240_B	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	4,50	27	23	16	27
240_B	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	4,50	27	23	16	27
240_B	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	4,50	28	24	18	28
240_B	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	4,50	21	17	11	21
240_C	Gebouw	[1/4]	112780,43	545163,96	7,50	28	24	18	28
240_C	Gebouw	[2/4]	112782,51	545157,80	7,50	29	25	19	29
240_C	Gebouw	[3/4]	112778,48	545152,75	7,50	31	27	20	31
240_C	Gebouw	[4/4]	112776,40	545158,90	7,50	25	21	14	25
241_A	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	1,50	24	20	13	24
241_A	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	1,50	26	22	16	26
241_A	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	1,50	28	24	17	28
241_A	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	1,50	26	22	15	26
241_B	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	4,50	26	22	16	26
241_B	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	4,50	28	24	17	28
241_B	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	4,50	30	26	19	30
241_B	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	4,50	30	26	19	30
241_C	Gebouw	[1/4]	112756,55	545169,83	7,50	28	24	18	28
241_C	Gebouw	[2/4]	112758,63	545163,68	7,50	30	26	20	30
241_C	Gebouw	[3/4]	112754,60	545158,62	7,50	32	28	21	32
241_C	Gebouw	[4/4]	112752,52	545164,78	7,50	32	28	21	32
242_A	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	1,50	25	21	14	25
242_A	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	1,50	26	22	15	26
242_A	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	1,50	26	22	16	26
242_A	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	1,50	26	22	15	26
242_B	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	4,50	27	23	16	27
242_B	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	4,50	28	24	17	28
242_B	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	4,50	28	24	17	28
242_B	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	4,50	28	24	17	28
242_C	Gebouw	[1/4]	112796,77	545160,56	7,50	29	25	18	29
242_C	Gebouw	[2/4]	112798,84	545154,40	7,50	30	26	19	30
242_C	Gebouw	[3/4]	112794,81	545149,35	7,50	30	27	20	30
242_C	Gebouw	[4/4]	112792,73	545155,50	7,50	30	26	20	30
243_A	Gebouw	[1/4]	112799,07	545135,16	1,50	26	22	15	26
243_A	Gebouw	[2/4]	112793,64	545131,80	1,50	22	18	11	22
243_A	Gebouw	[3/4]	112787,88	545134,63	1,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_A	Gebouw [4/4]	112793,32	545137,99	1,50	25	21	15	25	
243_B	Gebouw [1/4]	112799,07	545135,16	4,50	28	24	17	28	
243_B	Gebouw [2/4]	112793,64	545131,80	4,50	22	18	11	22	
243_B	Gebouw [3/4]	112787,88	545134,63	4,50	28	24	17	28	
243_B	Gebouw [4/4]	112793,32	545137,99	4,50	27	23	17	27	
243_C	Gebouw [1/4]	112799,07	545135,16	7,50	30	26	19	30	
243_C	Gebouw [2/4]	112793,64	545131,80	7,50	26	22	15	26	
243_C	Gebouw [3/4]	112787,88	545134,63	7,50	31	27	20	31	
243_C	Gebouw [4/4]	112793,32	545137,99	7,50	29	25	19	29	
244_A	Gebouw [1/4]	112800,02	545117,52	1,50	26	22	16	26	
244_A	Gebouw [2/4]	112794,50	545114,10	1,50	27	24	17	28	
244_A	Gebouw [3/4]	112788,68	545116,95	1,50	27	23	17	27	
244_A	Gebouw [4/4]	112794,20	545120,38	1,50	22	18	11	22	
244_B	Gebouw [1/4]	112800,02	545117,52	4,50	28	24	18	28	
244_B	Gebouw [2/4]	112794,50	545114,10	4,50	29	25	19	29	
244_B	Gebouw [3/4]	112788,68	545116,95	4,50	31	27	20	31	
244_B	Gebouw [4/4]	112794,20	545120,38	4,50	22	18	12	22	
244_C	Gebouw [1/4]	112800,02	545117,52	7,50	30	26	20	30	
244_C	Gebouw [2/4]	112794,50	545114,10	7,50	32	28	22	32	
244_C	Gebouw [3/4]	112788,68	545116,95	7,50	33	29	22	33	
244_C	Gebouw [4/4]	112794,20	545120,38	7,50	26	22	15	26	
245_A	Gebouw [1/3]	112916,91	545108,16	1,50	30	27	20	30	
245_A	Gebouw [2/3]	112919,57	545102,24	1,50	33	30	23	33	
245_A	Gebouw [3/3]	112915,99	545096,84	1,50	33	29	23	33	
245_B	Gebouw [1/3]	112916,91	545108,16	4,50	33	29	22	33	
245_B	Gebouw [2/3]	112919,57	545102,24	4,50	36	32	26	36	
245_B	Gebouw [3/3]	112915,99	545096,84	4,50	37	33	27	37	
245_C	Gebouw [1/3]	112916,91	545108,16	7,50	35	31	24	35	
245_C	Gebouw [2/3]	112919,57	545102,24	7,50	39	35	28	39	
245_C	Gebouw [3/3]	112915,99	545096,84	7,50	40	36	29	40	
246_A	Gebouw [1/3]	112875,05	545151,19	1,50	27	23	16	27	
246_A	Gebouw [2/3]	112874,14	545139,84	1,50	28	24	18	28	
246_A	Gebouw [3/3]	112871,44	545145,79	1,50	26	22	15	26	
246_B	Gebouw [1/3]	112875,05	545151,19	4,50	29	25	18	29	
246_B	Gebouw [2/3]	112874,14	545139,84	4,50	29	25	19	29	
246_B	Gebouw [3/3]	112871,44	545145,79	4,50	28	24	17	28	
246_C	Gebouw [1/3]	112875,05	545151,19	7,50	31	27	20	31	
246_C	Gebouw [2/3]	112874,14	545139,84	7,50	32	28	21	32	
246_C	Gebouw [3/3]	112871,44	545145,79	7,50	30	26	20	30	
247_A	Gebouw [1/3]	112881,15	545150,65	1,50	27	23	17	27	
247_A	Gebouw [2/3]	112883,82	545144,76	1,50	28	24	17	28	
247_A	Gebouw [3/3]	112880,27	545139,35	1,50	28	24	18	28	
247_B	Gebouw [1/3]	112881,15	545150,65	4,50	29	25	19	29	
247_B	Gebouw [2/3]	112883,82	545144,76	4,50	30	26	19	30	
247_B	Gebouw [3/3]	112880,27	545139,35	4,50	30	26	19	30	
247_C	Gebouw [1/3]	112881,15	545150,65	7,50	31	27	21	31	
247_C	Gebouw [2/3]	112883,82	545144,76	7,50	33	29	22	33	
247_C	Gebouw [3/3]	112880,27	545139,35	7,50	32	28	22	32	
248_A	Gebouw [1/3]	112898,15	545149,33	1,50	28	24	17	28	
248_A	Gebouw [2/3]	112897,24	545137,99	1,50	29	25	18	29	
248_A	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	1,50	27	23	17	27	
248_B	Gebouw [1/3]	112898,15	545149,33	4,50	30	26	19	30	
248_B	Gebouw [2/3]	112897,24	545137,99	4,50	30	26	20	30	
248_B	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	4,50	28	25	18	29	
248_C	Gebouw [1/3]	112898,15	545149,33	7,50	32	28	22	32	
248_C	Gebouw [2/3]	112897,24	545137,99	7,50	32	28	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
248_C	Gebouw [3/3]	112894,53	545143,93	7,50	31	27	21	31	
249_A	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	1,50	28	24	18	28	
249_A	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	1,50	28	25	18	29	
249_A	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	1,50	29	25	18	29	
249_B	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	4,50	30	26	20	30	
249_B	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	4,50	31	27	20	31	
249_B	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	4,50	30	26	20	30	
249_C	Gebouw [1/3]	112904,25	545148,80	7,50	33	29	22	33	
249_C	Gebouw [2/3]	112906,92	545142,91	7,50	34	30	24	34	
249_C	Gebouw [3/3]	112903,37	545137,50	7,50	33	29	22	33	
250_A	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	1,50	29	25	19	29	
250_A	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	1,50	30	26	20	30	
250_A	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	1,50	28	24	17	28	
250_B	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	4,50	32	28	21	32	
250_B	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	4,50	32	28	21	32	
250_B	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	4,50	29	25	19	29	
250_C	Gebouw [1/3]	112922,18	545147,30	7,50	34	30	24	34	
250_C	Gebouw [2/3]	112921,27	545135,96	7,50	34	30	24	34	
250_C	Gebouw [3/3]	112918,56	545141,90	7,50	32	28	22	32	
251_A	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	1,50	29	25	19	29	
251_A	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	1,50	31	27	21	31	
251_A	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	1,50	30	26	19	30	
251_B	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	4,50	32	28	22	32	
251_B	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	4,50	34	30	24	34	
251_B	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	4,50	32	28	22	32	
251_C	Gebouw [1/3]	112928,28	545146,77	7,50	35	31	24	35	
251_C	Gebouw [2/3]	112930,95	545140,88	7,50	36	33	26	37	
251_C	Gebouw [3/3]	112927,40	545135,47	7,50	34	31	24	35	
252_A	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	1,50	30	26	20	30	
252_A	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	1,50	38	34	28	38	
252_A	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	1,50	35	31	25	35	
252_B	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	4,50	32	28	21	32	
252_B	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	4,50	43	39	32	43	
252_B	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	4,50	38	34	27	38	
252_C	Gebouw [1/3]	112941,42	545119,18	7,50	34	30	24	34	
252_C	Gebouw [2/3]	112951,06	545113,14	7,50	48	44	37	48	
252_C	Gebouw [3/3]	112944,53	545113,48	7,50	41	37	30	41	
253_A	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	1,50	30	26	20	30	
253_A	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	1,50	36	32	26	36	
253_A	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	1,50	38	34	28	38	
253_B	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	4,50	32	28	21	32	
253_B	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	4,50	39	35	28	39	
253_B	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	4,50	43	39	33	43	
253_C	Gebouw [1/3]	112944,70	545124,34	7,50	34	30	24	34	
253_C	Gebouw [2/3]	112951,16	545124,00	7,50	42	39	32	43	
253_C	Gebouw [3/3]	112954,32	545118,35	7,50	48	45	38	48	
254_A	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	1,50	30	26	20	30	
254_A	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	1,50	34	30	23	34	
254_A	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	1,50	39	35	29	39	
254_A	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	1,50	36	33	26	37	
254_B	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	4,50	32	28	22	32	
254_B	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	4,50	38	34	27	38	
254_B	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	4,50	44	40	33	44	
254_B	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	4,50	39	35	29	39	
254_C	Gebouw [1/4]	112953,99	545143,07	7,50	35	31	25	35	
254_C	Gebouw [2/4]	112959,90	545145,70	7,50	42	38	31	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
254_C	Gebouw [3/4]	112965,29	545142,11	7,50	49	45	38	49	
254_C	Gebouw [4/4]	112959,38	545139,48	7,50	43	39	32	43	
255_A	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	1,50	32	28	21	32	
255_A	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	1,50	33	29	22	33	
255_A	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	1,50	37	33	26	37	
255_A	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	1,50	36	32	25	36	
255_B	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	4,50	35	31	24	35	
255_B	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	4,50	36	32	25	36	
255_B	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	4,50	41	37	31	41	
255_B	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	4,50	40	36	29	40	
255_C	Gebouw [1/4]	112926,64	545099,11	7,50	37	34	27	38	
255_C	Gebouw [2/4]	112932,55	545101,75	7,50	39	35	28	39	
255_C	Gebouw [3/4]	112937,94	545098,15	7,50	45	41	35	45	
255_C	Gebouw [4/4]	112932,03	545095,52	7,50	43	40	33	43	
256_A	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	1,50	23	19	12	23	
256_A	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	1,50	26	23	16	26	
256_A	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	1,50	23	19	13	23	
256_B	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	4,50	25	21	15	25	
256_B	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	4,50	29	25	19	29	
256_B	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	4,50	26	22	16	26	
256_C	Gebouw [1/3]	112740,48	545202,34	7,50	27	23	16	27	
256_C	Gebouw [2/3]	112738,74	545191,08	7,50	31	27	21	31	
256_C	Gebouw [3/3]	112736,47	545197,20	7,50	29	25	18	29	
257_A	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	1,50	24	20	13	24	
257_A	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	1,50	24	20	14	24	
257_A	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	1,50	27	23	17	27	
257_B	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	4,50	26	22	15	26	
257_B	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	4,50	26	22	16	26	
257_B	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	4,50	29	25	19	29	
257_C	Gebouw [1/3]	112757,97	545199,59	7,50	27	23	17	27	
257_C	Gebouw [2/3]	112760,23	545193,46	7,50	29	25	19	29	
257_C	Gebouw [3/3]	112756,23	545188,32	7,50	31	27	21	31	
258_A	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	1,50	24	20	13	24	
258_A	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	1,50	20	16	10	20	
258_A	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	1,50	27	23	16	27	
258_A	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	1,50	23	19	13	23	
258_B	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	4,50	25	22	15	26	
258_B	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	4,50	20	16	10	20	
258_B	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	4,50	28	24	18	28	
258_B	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	4,50	25	21	15	25	
258_C	Gebouw [1/4]	112769,60	545197,72	7,50	27	23	17	27	
258_C	Gebouw [2/4]	112771,87	545191,60	7,50	24	20	13	24	
258_C	Gebouw [3/4]	112767,83	545186,48	7,50	30	26	20	30	
258_C	Gebouw [4/4]	112765,57	545192,60	7,50	29	25	18	29	
259_A	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	1,50	24	20	14	24	
259_A	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	1,50	24	20	14	24	
259_A	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	1,50	26	22	15	26	
259_B	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	4,50	26	22	15	26	
259_B	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	4,50	26	22	16	26	
259_B	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	4,50	28	24	17	28	
259_C	Gebouw [1/3]	112781,43	545195,57	7,50	27	23	17	27	
259_C	Gebouw [2/3]	112783,70	545189,44	7,50	29	25	19	29	
259_C	Gebouw [3/3]	112779,66	545184,32	7,50	30	26	19	30	
260_A	Gebouw [1/3]	112793,92	545191,98	1,50	24	20	14	24	
260_A	Gebouw [2/3]	112792,04	545180,72	1,50	26	22	16	26	
260_A	Gebouw [3/3]	112789,86	545186,87	1,50	24	21	14	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_B	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	4,50	26	22	15	26
260_B	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	4,50	28	24	17	28
260_B	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	4,50	26	22	16	26
260_C	Gebouw	[1/3]	112793,92	545191,98	7,50	27	23	17	27
260_C	Gebouw	[2/3]	112792,04	545180,72	7,50	30	26	20	30
260_C	Gebouw	[3/3]	112789,86	545186,87	7,50	29	25	19	29
261_A	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	1,50	24	21	14	25
261_A	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	1,50	25	21	15	25
261_A	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	1,50	26	22	16	26
261_B	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	4,50	26	22	16	26
261_B	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	4,50	27	23	16	27
261_B	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	4,50	28	24	17	28
261_C	Gebouw	[1/3]	112800,05	545190,93	7,50	28	24	17	28
261_C	Gebouw	[2/3]	112802,24	545184,78	7,50	29	25	18	29
261_C	Gebouw	[3/3]	112798,17	545179,68	7,50	30	26	20	30
262_A	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	1,50	24	20	13	24
262_A	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	1,50	26	22	15	26
262_A	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	1,50	24	20	14	24
262_B	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	4,50	25	21	15	25
262_B	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	4,50	28	24	17	28
262_B	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	4,50	26	22	16	26
262_C	Gebouw	[1/3]	112775,86	545228,75	7,50	27	23	16	27
262_C	Gebouw	[2/3]	112774,38	545217,44	7,50	30	26	19	30
262_C	Gebouw	[3/3]	112771,98	545223,51	7,50	28	24	18	28
263_A	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	1,50	24	20	14	24
263_A	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	1,50	25	21	14	25
263_A	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	1,50	26	22	16	26
263_B	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	4,50	26	22	15	26
263_B	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	4,50	26	22	16	26
263_B	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	4,50	28	24	17	28
263_C	Gebouw	[1/3]	112782,02	545227,93	7,50	27	23	16	27
263_C	Gebouw	[2/3]	112784,43	545221,86	7,50	29	25	18	29
263_C	Gebouw	[3/3]	112780,54	545216,61	7,50	30	26	19	30
264_A	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	1,50	26	22	15	26
264_A	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	1,50	27	23	17	27
264_A	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	1,50	25	21	14	25
264_B	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	4,50	27	23	17	27
264_B	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	4,50	28	24	18	28
264_B	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	4,50	26	23	16	27
264_C	Gebouw	[1/3]	112853,90	545217,81	7,50	29	25	18	29
264_C	Gebouw	[2/3]	112853,18	545206,42	7,50	30	26	20	30
264_C	Gebouw	[3/3]	112850,37	545212,32	7,50	29	25	18	29
265_A	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	1,50	26	22	15	26
265_A	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	1,50	27	23	17	27
265_A	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	1,50	27	23	17	27
265_B	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	4,50	27	24	17	28
265_B	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	4,50	28	24	18	28
265_B	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	4,50	28	24	17	28
265_C	Gebouw	[1/3]	112860,10	545217,40	7,50	29	25	18	29
265_C	Gebouw	[2/3]	112862,91	545211,51	7,50	30	27	20	31
265_C	Gebouw	[3/3]	112859,38	545206,01	7,50	30	26	19	30
266_A	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	1,50	26	22	16	26
266_A	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	1,50	27	23	17	27
266_A	Gebouw	[3/3]	112873,35	545210,85	1,50	25	21	14	25
266_B	Gebouw	[1/3]	112876,88	545216,35	4,50	28	24	17	28
266_B	Gebouw	[2/3]	112876,16	545204,96	4,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
266_B	Gebouw [3/3]	112873,35	545210,85	4,50	26	22	16	26	
266_C	Gebouw [1/3]	112876,88	545216,35	7,50	29	25	19	29	
266_C	Gebouw [2/3]	112876,16	545204,96	7,50	31	27	20	31	
266_C	Gebouw [3/3]	112873,35	545210,85	7,50	29	25	18	29	
267_A	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	1,50	26	22	16	26	
267_A	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	1,50	27	23	17	27	
267_A	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	1,50	27	23	17	27	
267_B	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	4,50	28	24	18	28	
267_B	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	4,50	29	25	18	29	
267_B	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	4,50	28	24	18	28	
267_C	Gebouw [1/3]	112883,08	545215,93	7,50	30	26	19	30	
267_C	Gebouw [2/3]	112885,89	545210,04	7,50	31	27	21	31	
267_C	Gebouw [3/3]	112882,36	545204,54	7,50	30	26	20	30	
268_A	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	1,50	27	23	16	27	
268_A	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	1,50	28	24	17	28	
268_A	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	1,50	26	22	15	26	
268_B	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	4,50	29	25	18	29	
268_B	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	4,50	29	25	18	29	
268_B	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	4,50	27	23	17	27	
268_C	Gebouw [1/3]	112900,39	545214,42	7,50	31	27	20	31	
268_C	Gebouw [2/3]	112899,68	545203,03	7,50	32	28	21	32	
268_C	Gebouw [3/3]	112896,87	545208,92	7,50	30	26	19	30	
269_A	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	1,50	27	23	16	27	
269_A	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	1,50	27	23	16	27	
269_A	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	1,50	28	24	17	28	
269_B	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	4,50	29	25	19	29	
269_B	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	4,50	29	25	19	29	
269_B	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	4,50	29	25	18	29	
269_C	Gebouw [1/3]	112906,60	545214,01	7,50	31	27	21	31	
269_C	Gebouw [2/3]	112909,40	545208,11	7,50	32	28	22	32	
269_C	Gebouw [3/3]	112905,88	545202,62	7,50	31	27	21	31	
270_A	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	1,50	29	25	18	29	
270_A	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	1,50	29	25	19	29	
270_A	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	1,50	27	23	17	27	
270_B	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	4,50	31	27	21	31	
270_B	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	4,50	30	27	20	31	
270_B	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	4,50	29	25	18	29	
270_C	Gebouw [1/3]	112938,66	545212,19	7,50	34	30	23	34	
270_C	Gebouw [2/3]	112937,94	545200,80	7,50	33	29	23	33	
270_C	Gebouw [3/3]	112935,13	545206,69	7,50	31	27	21	31	
271_A	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	1,50	29	25	19	29	
271_A	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	1,50	30	26	19	30	
271_A	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	1,50	29	25	19	29	
271_B	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	4,50	32	28	21	32	
271_B	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	4,50	33	29	22	33	
271_B	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	4,50	31	27	21	31	
271_C	Gebouw [1/3]	112944,86	545211,78	7,50	34	30	24	34	
271_C	Gebouw [2/3]	112947,67	545205,88	7,50	35	31	25	35	
271_C	Gebouw [3/3]	112944,14	545200,39	7,50	34	30	23	34	
272_A	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	1,50	30	27	20	31	
272_A	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	1,50	32	28	21	32	
272_A	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	1,50	28	25	18	29	
272_B	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	4,50	34	30	23	34	
272_B	Gebouw [2/3]	112961,79	545198,84	4,50	34	30	24	34	
272_B	Gebouw [3/3]	112958,98	545204,73	4,50	30	27	20	31	
272_C	Gebouw [1/3]	112962,50	545210,23	7,50	36	32	26	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_C	Gebouw	[2/3]	112961,79	545198,84	7,50	36	33	26	37
272_C	Gebouw	[3/3]	112958,98	545204,73	7,50	33	29	23	33
273_A	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	1,50	31	27	21	31
273_A	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	1,50	33	29	22	33
273_A	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	1,50	32	28	22	32
273_B	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	4,50	35	31	24	35
273_B	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	4,50	37	33	27	37
273_B	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	4,50	36	32	26	36
273_C	Gebouw	[1/3]	112968,71	545209,82	7,50	37	34	27	38
273_C	Gebouw	[2/3]	112971,51	545203,92	7,50	40	36	30	40
273_C	Gebouw	[3/3]	112967,99	545198,42	7,50	39	35	28	39
274_A	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	1,50	29	25	18	29
274_A	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	1,50	28	24	17	28
274_A	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	1,50	27	23	17	27
274_B	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	4,50	30	26	20	30
274_B	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	4,50	30	26	20	30
274_B	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	4,50	28	25	18	29
274_C	Gebouw	[1/3]	112911,63	545179,75	7,50	32	28	21	32
274_C	Gebouw	[2/3]	112910,91	545168,36	7,50	33	29	22	33
274_C	Gebouw	[3/3]	112908,10	545174,25	7,50	31	27	20	31
275_A	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	1,50	28	24	18	28
275_A	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	1,50	28	24	18	28
275_A	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	1,50	28	24	18	28
275_B	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	4,50	30	26	20	30
275_B	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	4,50	30	26	20	30
275_B	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	4,50	31	27	20	31
275_C	Gebouw	[1/3]	112917,83	545179,33	7,50	32	28	22	32
275_C	Gebouw	[2/3]	112920,64	545173,44	7,50	34	30	23	34
275_C	Gebouw	[3/3]	112917,11	545167,94	7,50	33	29	23	33
276_A	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	1,50	28	24	17	28
276_A	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	1,50	27	23	16	27
276_A	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	1,50	26	22	16	26
276_B	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	4,50	28	24	18	28
276_B	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	4,50	29	25	18	29
276_B	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	4,50	27	23	17	27
276_C	Gebouw	[1/3]	112885,03	545181,22	7,50	30	26	20	30
276_C	Gebouw	[2/3]	112884,31	545169,83	7,50	31	27	21	31
276_C	Gebouw	[3/3]	112881,50	545175,72	7,50	30	26	20	30
277_A	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	1,50	27	23	17	27
277_A	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	1,50	28	24	17	28
277_A	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	1,50	27	23	17	27
277_B	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	4,50	28	25	18	29
277_B	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	4,50	29	26	19	30
277_B	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	4,50	29	25	19	29
277_C	Gebouw	[1/3]	112891,23	545180,80	7,50	30	27	20	31
277_C	Gebouw	[2/3]	112894,03	545174,91	7,50	32	28	22	32
277_C	Gebouw	[3/3]	112890,51	545169,41	7,50	32	28	21	32
278_A	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	1,50	26	22	16	26
278_A	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	1,50	26	22	15	26
278_A	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	1,50	25	21	15	25
278_A	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	1,50	25	21	15	25
278_B	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	4,50	28	24	18	28
278_B	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	4,50	27	23	16	27
278_B	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	4,50	26	22	16	26
278_B	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	4,50	27	23	17	27
278_C	Gebouw	[1/4]	112816,24	545177,25	7,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
278_C	Gebouw	[2/4]	112814,03	545183,40	7,50	29	25	19	29
278_C	Gebouw	[3/4]	112818,15	545188,50	7,50	28	24	17	28
278_C	Gebouw	[4/4]	112820,36	545182,35	7,50	30	26	19	30
279_A	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	1,50	26	22	16	26
279_A	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	1,50	25	21	15	25
279_A	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	1,50	25	21	14	25
279_A	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	1,50	26	22	16	26
279_B	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	4,50	28	24	18	28
279_B	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	4,50	27	23	16	27
279_B	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	4,50	26	22	16	26
279_B	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	4,50	28	24	17	28
279_C	Gebouw	[1/4]	112835,61	545175,50	7,50	30	26	20	30
279_C	Gebouw	[2/4]	112833,40	545181,65	7,50	29	25	19	29
279_C	Gebouw	[3/4]	112837,53	545186,75	7,50	28	24	18	28
279_C	Gebouw	[4/4]	112839,73	545180,60	7,50	30	26	20	30
280_A	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	1,50	26	22	16	26
280_A	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	1,50	27	23	16	27
280_A	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	1,50	26	22	15	26
280_B	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	4,50	27	23	16	27
280_B	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	4,50	28	24	18	28
280_B	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	4,50	26	23	16	27
280_C	Gebouw	[1/3]	112854,77	545183,15	7,50	29	25	18	29
280_C	Gebouw	[2/3]	112854,12	545171,75	7,50	31	27	20	31
280_C	Gebouw	[3/3]	112851,27	545177,61	7,50	29	25	18	29
281_A	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	1,50	26	22	16	26
281_A	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	1,50	26	22	16	26
281_B	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	4,50	27	23	17	27
281_B	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	4,50	28	24	18	28
281_C	Gebouw	[1/2]	112860,98	545182,77	7,50	29	25	19	29
281_C	Gebouw	[2/2]	112860,33	545171,38	7,50	30	27	20	30
282_A	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	1,50	26	22	16	26
282_A	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	1,50	27	23	16	27
282_A	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	1,50	27	23	16	27
282_B	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	4,50	27	23	17	27
282_B	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	4,50	28	24	18	28
282_B	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	4,50	28	24	18	28
282_C	Gebouw	[1/3]	112867,17	545182,44	7,50	29	25	19	29
282_C	Gebouw	[2/3]	112870,02	545176,58	7,50	31	27	21	31
282_C	Gebouw	[3/3]	112866,52	545171,04	7,50	31	27	20	31
283_A	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	1,50	29	25	19	29
283_A	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	1,50	29	26	19	30
283_A	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	1,50	27	23	17	27
283_B	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	4,50	31	27	20	31
283_B	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	4,50	32	28	22	32
283_B	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	4,50	29	25	18	29
283_C	Gebouw	[1/3]	112930,85	545178,92	7,50	33	29	23	33
283_C	Gebouw	[2/3]	112930,21	545167,52	7,50	34	30	24	34
283_C	Gebouw	[3/3]	112927,34	545173,39	7,50	32	28	22	32
284_A	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	1,50	29	25	19	29
284_A	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	1,50	32	28	21	32
284_A	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	1,50	32	28	21	32
284_B	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	4,50	31	28	21	32
284_B	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	4,50	35	31	25	35
284_B	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	4,50	35	31	25	35
284_C	Gebouw	[1/3]	112948,48	545177,93	7,50	34	30	24	34
284_C	Gebouw	[2/3]	112951,35	545172,07	7,50	38	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
284_C	Gebouw	[3/3]	112947,84	545166,53	7,50	37	34	27	37
285_A	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	1,50	29	25	19	29
285_A	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	1,50	40	36	29	40
285_A	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	1,50	34	30	24	34
285_B	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	4,50	31	27	21	31
285_B	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	4,50	44	41	34	44
285_B	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	4,50	38	34	28	38
285_C	Gebouw	[1/3]	112965,75	545171,41	7,50	33	29	23	33
285_C	Gebouw	[2/3]	112976,40	545167,38	7,50	50	47	40	50
285_C	Gebouw	[3/3]	112969,95	545166,40	7,50	42	38	31	42
286_A	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	1,50	29	26	19	30
286_A	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	1,50	35	31	24	35
286_A	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	1,50	40	36	29	40
286_B	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	4,50	31	27	21	31
286_B	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	4,50	39	35	29	39
286_B	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	4,50	44	41	34	44
286_C	Gebouw	[1/3]	112969,96	545182,60	7,50	33	29	23	33
286_C	Gebouw	[2/3]	112976,41	545183,57	7,50	43	40	33	44
286_C	Gebouw	[3/3]	112980,62	545178,57	7,50	50	47	40	50
287_A	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	1,50	24	20	14	24
287_A	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	1,50	24	20	14	24
287_A	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	1,50	22	18	12	22
287_A	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	1,50	24	20	14	24
287_B	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	4,50	26	22	16	26
287_B	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	4,50	25	22	15	26
287_B	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	4,50	24	20	14	24
287_B	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	4,50	26	22	16	26
287_C	Gebouw	[1/4]	112730,23	545287,43	7,50	29	25	18	29
287_C	Gebouw	[2/4]	112725,19	545291,48	7,50	27	23	16	27
287_C	Gebouw	[3/4]	112731,21	545293,73	7,50	27	23	16	27
287_C	Gebouw	[4/4]	112736,26	545289,68	7,50	28	24	18	28
288_A	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	1,50	23	19	13	23
288_A	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	1,50	24	21	14	25
288_A	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	1,50	23	19	13	23
288_B	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	4,50	24	20	14	24
288_B	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	4,50	26	22	16	26
288_B	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	4,50	25	21	14	25
288_C	Gebouw	[1/3]	112780,08	545308,63	7,50	26	22	16	26
288_C	Gebouw	[2/3]	112779,47	545297,42	7,50	28	24	18	28
288_C	Gebouw	[3/3]	112776,60	545303,21	7,50	27	23	16	27
289_A	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	1,50	23	19	13	23
289_A	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	1,50	24	20	14	24
289_A	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	1,50	25	21	15	25
289_B	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	4,50	25	21	14	25
289_B	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	4,50	26	22	16	26
289_B	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	4,50	26	23	16	27
289_C	Gebouw	[1/3]	112786,25	545308,26	7,50	27	23	16	27
289_C	Gebouw	[2/3]	112789,13	545302,50	7,50	28	24	18	28
289_C	Gebouw	[3/3]	112785,63	545297,09	7,50	28	24	18	28
290_A	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	1,50	24	20	14	24
290_A	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	1,50	25	21	14	25
290_A	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	1,50	23	19	13	23
290_B	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	4,50	26	22	15	26
290_B	Gebouw	[2/3]	112803,49	545296,15	4,50	27	23	17	27
290_B	Gebouw	[3/3]	112800,62	545301,93	4,50	25	21	14	25
290_C	Gebouw	[1/3]	112804,10	545307,35	7,50	28	24	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
290_C	Gebouw [2/3]		112803,49	545296,15	7,50	29	25	18	29
290_C	Gebouw [3/3]		112800,62	545301,93	7,50	27	23	17	27
291_A	Gebouw [1/3]		112810,27	545306,98	1,50	24	20	14	24
291_A	Gebouw [2/3]		112813,15	545301,22	1,50	24	20	14	24
291_A	Gebouw [3/3]		112809,65	545295,81	1,50	25	21	14	25
291_B	Gebouw [1/3]		112810,27	545306,98	4,50	25	21	15	26
291_B	Gebouw [2/3]		112813,15	545301,22	4,50	26	22	16	26
291_B	Gebouw [3/3]		112809,65	545295,81	4,50	27	23	16	27
291_C	Gebouw [1/3]		112810,27	545306,98	7,50	27	23	17	27
291_C	Gebouw [2/3]		112813,15	545301,22	7,50	28	24	18	28
291_C	Gebouw [3/3]		112809,65	545295,81	7,50	28	24	18	28
292_A	Gebouw [1/3]		112761,33	545270,12	1,50	24	20	13	24
292_A	Gebouw [2/3]		112764,75	545264,55	1,50	24	20	14	24
292_A	Gebouw [3/3]		112761,79	545258,74	1,50	25	21	15	25
292_B	Gebouw [1/3]		112761,33	545270,12	4,50	25	21	14	25
292_B	Gebouw [2/3]		112764,75	545264,55	4,50	26	22	16	26
292_B	Gebouw [3/3]		112761,79	545258,74	4,50	27	23	17	27
292_C	Gebouw [1/3]		112761,33	545270,12	7,50	26	22	16	26
292_C	Gebouw [2/3]		112764,75	545264,55	7,50	29	25	18	29
292_C	Gebouw [3/3]		112761,79	545258,74	7,50	29	25	18	29
293_A	Gebouw [1/3]		112743,66	545269,41	1,50	24	20	14	24
293_A	Gebouw [2/3]		112744,13	545258,03	1,50	25	21	15	25
293_A	Gebouw [3/3]		112740,70	545263,59	1,50	22	18	12	22
293_B	Gebouw [1/3]		112743,66	545269,41	4,50	25	21	15	25
293_B	Gebouw [2/3]		112744,13	545258,03	4,50	27	23	17	27
293_B	Gebouw [3/3]		112740,70	545263,59	4,50	24	20	14	24
293_C	Gebouw [1/3]		112743,66	545269,41	7,50	28	24	17	28
293_C	Gebouw [2/3]		112744,13	545258,03	7,50	29	25	18	29
293_C	Gebouw [3/3]		112740,70	545263,59	7,50	27	23	16	27
294_A	Gebouw [1/3]		112774,81	545270,81	1,50	24	20	13	24
294_A	Gebouw [2/3]		112775,27	545259,41	1,50	25	21	15	25
294_A	Gebouw [3/3]		112771,86	545264,97	1,50	23	19	13	23
294_B	Gebouw [1/3]		112774,81	545270,81	4,50	25	21	15	25
294_B	Gebouw [2/3]		112775,27	545259,41	4,50	27	23	17	27
294_B	Gebouw [3/3]		112771,86	545264,97	4,50	25	21	15	25
294_C	Gebouw [1/3]		112774,81	545270,81	7,50	26	23	16	27
294_C	Gebouw [2/3]		112775,27	545259,41	7,50	29	25	18	29
294_C	Gebouw [3/3]		112771,86	545264,97	7,50	27	24	17	28
295_A	Gebouw [1/3]		112815,23	545272,48	1,50	24	20	14	24
295_A	Gebouw [2/3]		112818,64	545266,91	1,50	25	22	15	25
295_A	Gebouw [3/3]		112815,69	545261,07	1,50	25	21	15	25
295_B	Gebouw [1/3]		112815,23	545272,48	4,50	26	22	15	26
295_B	Gebouw [2/3]		112818,64	545266,91	4,50	27	23	17	27
295_B	Gebouw [3/3]		112815,69	545261,07	4,50	27	23	17	27
295_C	Gebouw [1/3]		112815,23	545272,48	7,50	27	23	16	27
295_C	Gebouw [2/3]		112818,64	545266,91	7,50	29	25	18	29
295_C	Gebouw [3/3]		112815,69	545261,07	7,50	28	24	18	28
296_A	Gebouw [1/3]		112832,68	545273,97	1,50	24	21	14	25
296_A	Gebouw [2/3]		112833,14	545262,57	1,50	25	21	15	25
296_A	Gebouw [3/3]		112829,73	545268,13	1,50	24	20	14	24
296_B	Gebouw [1/3]		112832,68	545273,97	4,50	26	22	15	26
296_B	Gebouw [2/3]		112833,14	545262,57	4,50	27	23	17	27
296_B	Gebouw [3/3]		112829,73	545268,13	4,50	26	22	15	26
296_C	Gebouw [1/3]		112832,68	545273,97	7,50	27	23	17	27
296_C	Gebouw [2/3]		112833,14	545262,57	7,50	28	24	18	28
296_C	Gebouw [3/3]		112829,73	545268,13	7,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_A	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	1,50	25	21	14	25
297_A	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	1,50	25	21	14	25
297_A	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	1,50	26	22	15	26
297_B	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	4,50	26	22	16	26
297_B	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	4,50	27	23	17	27
297_B	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	4,50	27	23	17	27
297_C	Gebouw	[1/3]	112865,88	545275,45	7,50	28	24	18	28
297_C	Gebouw	[2/3]	112869,29	545269,88	7,50	30	26	19	30
297_C	Gebouw	[3/3]	112866,34	545264,04	7,50	29	25	18	29
298_A	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	1,50	24	20	14	24
298_A	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	1,50	25	21	14	25
298_A	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	1,50	22	18	12	22
298_B	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	4,50	25	21	15	25
298_B	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	4,50	26	22	15	26
298_B	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	4,50	24	20	14	24
298_C	Gebouw	[1/3]	112746,38	545351,62	7,50	27	23	17	27
298_C	Gebouw	[2/3]	112735,22	545353,47	7,50	27	23	16	27
298_C	Gebouw	[3/3]	112741,28	545355,65	7,50	26	23	16	27
299_A	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	1,50	24	20	13	24
299_A	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	1,50	23	19	13	23
299_A	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	1,50	25	21	15	25
299_B	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	4,50	25	22	15	26
299_B	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	4,50	25	21	15	25
299_B	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	4,50	26	22	15	26
299_C	Gebouw	[1/3]	112745,39	545345,52	7,50	27	23	17	27
299_C	Gebouw	[2/3]	112739,33	545343,34	7,50	28	24	18	28
299_C	Gebouw	[3/3]	112734,24	545347,38	7,50	27	23	17	27
300_A	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	1,50	23	19	13	23
300_A	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	1,50	23	19	12	23
300_A	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	1,50	24	20	13	24
300_B	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	4,50	24	20	14	24
300_B	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	4,50	24	20	14	24
300_B	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	4,50	25	21	15	25
300_C	Gebouw	[1/3]	112777,34	545368,01	7,50	26	22	16	26
300_C	Gebouw	[2/3]	112779,56	545361,88	7,50	26	22	16	26
300_C	Gebouw	[3/3]	112775,48	545356,76	7,50	26	22	16	26
301_A	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	1,50	23	19	13	23
301_A	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	1,50	24	20	13	24
301_A	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	1,50	23	19	12	23
301_B	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	4,50	24	20	14	24
301_B	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	4,50	25	21	14	25
301_B	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	4,50	24	20	14	24
301_C	Gebouw	[1/3]	112771,17	545369,05	7,50	25	21	15	25
301_C	Gebouw	[2/3]	112769,31	545357,79	7,50	26	22	16	26
301_C	Gebouw	[3/3]	112767,10	545363,93	7,50	25	22	15	26
302_A	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	1,50	24	20	14	24
302_A	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	1,50	25	21	15	25
302_A	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	1,50	25	21	15	25
302_B	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	4,50	26	22	15	26
302_B	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	4,50	27	23	16	27
302_B	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	4,50	27	23	16	27
302_C	Gebouw	[1/3]	112855,85	545355,10	7,50	27	23	16	27
302_C	Gebouw	[2/3]	112858,07	545348,96	7,50	29	25	18	29
302_C	Gebouw	[3/3]	112854,00	545343,84	7,50	29	25	18	29
303_A	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	1,50	24	20	14	24
303_A	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	1,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	1,50	23	19	13	23
303_B	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	4,50	26	22	15	26
303_B	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	4,50	27	23	16	27
303_B	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	4,50	25	21	14	25
303_C	Gebouw	[1/3]	112849,68	545356,13	7,50	27	23	16	27
303_C	Gebouw	[2/3]	112847,83	545344,87	7,50	28	24	18	28
303_C	Gebouw	[3/3]	112845,61	545351,01	7,50	27	23	17	27
304_A	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	1,50	24	20	13	24
304_A	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	1,50	22	18	12	23
304_A	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	1,50	23	19	13	23
304_B	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	4,50	25	21	14	25
304_B	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	4,50	24	21	14	25
304_B	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	4,50	25	21	15	25
304_C	Gebouw	[1/3]	112804,57	545336,65	7,50	26	22	16	26
304_C	Gebouw	[2/3]	112810,12	545340,01	7,50	27	23	16	27
304_C	Gebouw	[3/3]	112815,92	545337,08	7,50	28	24	17	28
305_A	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	1,50	23	19	13	23
305_A	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	1,50	23	19	13	23
305_A	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	1,50	23	19	13	23
305_B	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	4,50	25	21	14	25
305_B	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	4,50	25	21	15	25
305_B	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	4,50	25	21	15	25
305_C	Gebouw	[1/3]	112805,06	545324,72	7,50	27	23	16	27
305_C	Gebouw	[2/3]	112816,41	545325,16	7,50	27	24	17	28
305_C	Gebouw	[3/3]	112810,86	545321,79	7,50	27	23	17	27
306_A	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	1,50	23	19	13	23
306_A	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	1,50	24	20	13	24
306_A	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	1,50	23	19	13	23
306_B	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	4,50	24	20	14	24
306_B	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	4,50	25	22	15	26
306_B	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	4,50	25	21	15	25
306_C	Gebouw	[1/3]	112776,22	545332,10	7,50	27	23	16	27
306_C	Gebouw	[2/3]	112779,09	545326,25	7,50	27	23	17	27
306_C	Gebouw	[3/3]	112775,60	545320,76	7,50	27	23	17	27
307_A	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	1,50	23	19	13	23
307_A	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	1,50	24	20	13	24
307_B	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	4,50	24	20	14	24
307_B	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	4,50	26	22	15	26
307_B	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	4,50	24	20	14	24
307_C	Gebouw	[1/3]	112764,32	545332,78	7,50	26	22	15	26
307_C	Gebouw	[2/3]	112763,70	545321,45	7,50	28	24	17	28
307_C	Gebouw	[3/3]	112760,83	545327,29	7,50	26	22	16	26
308_A	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	1,50	24	20	14	24
308_A	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	1,50	24	20	14	24
308_A	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	1,50	24	20	13	24
308_B	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	4,50	25	22	15	26
308_B	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	4,50	26	22	16	26
308_B	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	4,50	26	22	15	26
308_C	Gebouw	[1/3]	112828,36	545296,03	7,50	28	24	17	28
308_C	Gebouw	[2/3]	112839,76	545296,48	7,50	28	24	17	28
308_C	Gebouw	[3/3]	112834,19	545293,08	7,50	28	24	18	28
309_A	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	1,50	24	20	13	24
309_A	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	1,50	24	20	14	24
309_A	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	1,50	25	21	14	25
309_B	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	4,50	25	21	15	25
309_B	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	4,50	25	22	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_B	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	4,50	26	22	16	26
309_C	Gebouw	[1/3]	112828,11	545302,24	7,50	27	23	17	27
309_C	Gebouw	[2/3]	112833,68	545305,64	7,50	27	23	17	27
309_C	Gebouw	[3/3]	112839,51	545302,69	7,50	28	24	17	28
310_A	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	1,50	23	19	12	23
310_A	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	1,50	25	21	14	25
310_A	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	1,50	24	20	13	24
310_B	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	4,50	25	21	14	25
310_B	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	4,50	26	22	16	27
310_B	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	4,50	25	21	15	25
310_C	Gebouw	[1/3]	112827,41	545320,03	7,50	27	23	16	27
310_C	Gebouw	[2/3]	112838,82	545320,48	7,50	28	24	18	28
310_C	Gebouw	[3/3]	112833,24	545317,07	7,50	27	23	17	27
311_A	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	1,50	23	19	12	23
311_A	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	1,50	24	20	13	24
311_A	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	1,50	25	21	15	25
311_B	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	4,50	25	21	14	25
311_B	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	4,50	25	21	15	26
311_B	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	4,50	27	23	16	27
311_C	Gebouw	[1/3]	112827,16	545326,23	7,50	27	23	16	27
311_C	Gebouw	[2/3]	112832,74	545329,63	7,50	27	23	17	28
311_C	Gebouw	[3/3]	112838,57	545326,68	7,50	28	24	18	28
312_A	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	1,50	27	23	16	27
312_A	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	1,50	25	21	15	25
312_A	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	1,50	24	20	14	24
312_B	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	4,50	28	24	18	28
312_B	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	4,50	27	23	17	27
312_B	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	4,50	26	22	15	26
312_C	Gebouw	[1/3]	112886,31	545288,09	7,50	30	26	20	30
312_C	Gebouw	[2/3]	112880,17	545285,96	7,50	30	26	20	30
312_C	Gebouw	[3/3]	112875,11	545290,03	7,50	27	23	17	27
313_A	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	1,50	26	22	15	26
313_A	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	1,50	27	23	16	27
313_A	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	1,50	25	21	14	25
313_B	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	4,50	27	23	17	27
313_B	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	4,50	28	24	18	28
313_B	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	4,50	26	22	15	26
313_C	Gebouw	[1/3]	112886,89	545324,87	7,50	28	24	18	28
313_C	Gebouw	[2/3]	112891,96	545320,79	7,50	30	26	19	30
313_C	Gebouw	[3/3]	112880,75	545322,73	7,50	27	23	17	27
314_A	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	1,50	25	22	15	26
314_A	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	1,50	26	23	16	27
314_A	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	1,50	26	22	16	26
314_A	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	1,50	24	20	13	24
314_B	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	4,50	27	23	16	27
314_B	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	4,50	28	24	18	28
314_B	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	4,50	28	24	17	28
314_B	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	4,50	26	22	15	26
314_C	Gebouw	[1/4]	112880,53	545275,93	7,50	28	25	18	29
314_C	Gebouw	[2/4]	112882,72	545270,03	7,50	30	26	20	30
314_C	Gebouw	[3/4]	112878,58	545264,56	7,50	30	26	19	30
314_C	Gebouw	[4/4]	112876,37	545270,46	7,50	28	24	18	28
315_A	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	1,50	28	24	17	28
315_A	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	1,50	28	24	18	28
315_A	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	1,50	25	21	15	25
315_B	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	4,50	29	26	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_B	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	4,50	29	25	19	29
315_B	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	4,50	26	22	16	26
315_C	Gebouw	[1/3]	112958,86	545338,30	7,50	31	27	21	31
315_C	Gebouw	[2/3]	112957,02	545327,04	7,50	31	27	21	31
315_C	Gebouw	[3/3]	112954,81	545333,18	7,50	28	24	18	28
316_A	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	1,50	29	25	18	29
316_A	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	1,50	29	25	18	29
316_A	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	1,50	28	24	17	28
316_B	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	4,50	31	27	20	31
316_B	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	4,50	31	27	20	31
316_B	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	4,50	30	26	19	30
316_C	Gebouw	[1/3]	112964,98	545337,29	7,50	32	29	22	33
316_C	Gebouw	[2/3]	112967,19	545331,15	7,50	34	30	23	34
316_C	Gebouw	[3/3]	112963,14	545326,03	7,50	32	28	22	32
317_A	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	1,50	29	25	18	29
317_A	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	1,50	30	26	19	30
317_A	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	1,50	29	25	19	29
317_A	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	1,50	26	22	16	26
317_B	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	4,50	31	27	20	31
317_B	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	4,50	33	29	22	33
317_B	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	4,50	31	27	21	31
317_B	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	4,50	27	23	17	27
317_C	Gebouw	[1/4]	112980,86	545334,72	7,50	33	30	23	33
317_C	Gebouw	[2/4]	112983,08	545328,58	7,50	35	32	25	35
317_C	Gebouw	[3/4]	112979,03	545323,46	7,50	34	30	23	34
317_C	Gebouw	[4/4]	112976,81	545329,60	7,50	30	26	20	30
318_A	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	1,50	30	26	20	30
318_A	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	1,50	31	27	20	31
318_A	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	1,50	27	23	16	27
318_B	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	4,50	33	29	22	33
318_B	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	4,50	32	29	22	32
318_B	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	4,50	28	24	18	28
318_C	Gebouw	[1/3]	112997,56	545332,06	7,50	36	32	25	36
318_C	Gebouw	[2/3]	112995,72	545320,80	7,50	35	31	24	35
318_C	Gebouw	[3/3]	112993,51	545326,94	7,50	31	27	20	31
319_A	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	1,50	31	27	20	31
319_A	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	1,50	33	29	23	33
319_A	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	1,50	30	26	20	30
319_B	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	4,50	34	30	23	34
319_B	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	4,50	36	32	25	36
319_B	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	4,50	33	29	23	33
319_C	Gebouw	[1/3]	113003,68	545331,05	7,50	37	33	26	37
319_C	Gebouw	[2/3]	113005,89	545324,91	7,50	39	35	28	39
319_C	Gebouw	[3/3]	113001,84	545319,78	7,50	35	32	25	35
320_A	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	1,50	29	25	19	29
320_A	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	1,50	27	23	17	27
320_A	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	1,50	26	22	15	26
320_B	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	4,50	31	27	20	31
320_B	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	4,50	30	26	20	30
320_B	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	4,50	26	22	16	26
320_C	Gebouw	[1/3]	112966,63	545297,45	7,50	33	29	22	33
320_C	Gebouw	[2/3]	112963,61	545286,45	7,50	33	29	23	33
320_C	Gebouw	[3/3]	112962,06	545292,79	7,50	28	24	17	28
321_A	Gebouw	[1/3]	112972,61	545295,79	1,50	29	25	18	29
321_A	Gebouw	[2/3]	112974,16	545289,45	1,50	29	25	18	29
321_A	Gebouw	[3/3]	112969,58	545284,79	1,50	27	24	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
321_B	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	4,50	31	27	21	31	
321_B	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	4,50	32	28	22	32	
321_B	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	4,50	30	27	20	31	
321_C	Gebouw [1/3]	112972,61	545295,79	7,50	34	30	23	34	
321_C	Gebouw [2/3]	112974,16	545289,45	7,50	35	31	25	35	
321_C	Gebouw [3/3]	112969,58	545284,79	7,50	33	30	23	34	
322_A	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	1,50	32	28	21	32	
322_A	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	1,50	30	26	19	30	
322_A	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	1,50	27	23	16	27	
322_B	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	4,50	33	29	23	33	
322_B	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	4,50	34	30	24	34	
322_B	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	4,50	28	24	18	28	
322_C	Gebouw [1/3]	112988,06	545291,75	7,50	36	32	25	36	
322_C	Gebouw [2/3]	112985,20	545280,70	7,50	36	33	26	36	
322_C	Gebouw [3/3]	112983,56	545287,02	7,50	31	27	21	31	
323_A	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	1,50	32	28	21	32	
323_A	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	1,50	33	29	22	33	
323_A	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	1,50	30	27	20	31	
323_B	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	4,50	34	30	24	34	
323_B	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	4,50	38	34	27	38	
323_B	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	4,50	34	30	24	34	
323_C	Gebouw [1/3]	112994,06	545290,18	7,50	37	33	26	37	
323_C	Gebouw [2/3]	112995,70	545283,86	7,50	40	36	30	40	
323_C	Gebouw [3/3]	112991,20	545279,13	7,50	37	33	26	37	
324_A	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	1,50	29	26	19	30	
324_A	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	1,50	36	33	26	37	
324_A	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	1,50	40	37	30	41	
324_B	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	4,50	30	26	20	30	
324_B	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	4,50	40	36	30	40	
324_B	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	4,50	46	43	36	47	
324_C	Gebouw [1/3]	113019,75	545306,46	7,50	33	29	22	33	
324_C	Gebouw [2/3]	113026,23	545307,33	7,50	47	43	36	47	
324_C	Gebouw [3/3]	113030,36	545302,26	7,50	52	49	42	53	
325_A	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	1,50	29	25	19	29	
325_A	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	1,50	40	37	30	40	
325_A	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	1,50	37	33	26	37	
325_B	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	4,50	30	26	19	30	
325_B	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	4,50	46	43	36	46	
325_B	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	4,50	40	36	30	40	
325_C	Gebouw [1/3]	113017,46	545300,70	7,50	32	28	21	32	
325_C	Gebouw [2/3]	113028,07	545296,49	7,50	52	49	42	52	
325_C	Gebouw [3/3]	113021,58	545295,63	7,50	46	43	36	46	
326_A	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	1,50	29	25	19	29	
326_A	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	1,50	26	22	16	26	
326_B	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	4,50	32	28	21	32	
326_B	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	4,50	29	25	19	29	
326_C	Gebouw [1/2]	112974,62	545271,87	7,50	35	31	24	35	
326_C	Gebouw [2/2]	112971,72	545260,83	7,50	33	29	22	33	
327_A	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	1,50	25	21	14	25	
327_A	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	1,50	28	24	17	28	
327_A	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	1,50	26	22	16	26	
327_B	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	4,50	27	23	17	27	
327_B	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	4,50	30	26	19	30	
327_B	Gebouw [3/3]	112963,58	545264,34	4,50	29	25	19	29	
327_C	Gebouw [1/3]	112958,89	545268,90	7,50	29	25	19	29	
327_C	Gebouw [2/3]	112965,22	545270,54	7,50	33	29	22	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
327_C	Gebouw	[3/3]	112963,58	545264,34	7,50	33	29	22	33
328_A	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	1,50	32	28	22	32
328_A	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	1,50	27	23	16	27
328_B	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	4,50	35	31	25	35
328_B	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	4,50	30	26	20	30
328_C	Gebouw	[1/2]	112991,10	545265,96	7,50	38	34	27	38
328_C	Gebouw	[2/2]	112988,20	545254,93	7,50	35	31	24	35
329_A	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	1,50	30	26	19	30
329_A	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	1,50	26	22	16	27
329_B	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	4,50	32	28	22	32
329_B	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	4,50	30	26	19	30
329_C	Gebouw	[1/2]	112981,71	545264,64	7,50	36	32	25	36
329_C	Gebouw	[2/2]	112980,07	545258,43	7,50	33	30	23	34
330_A	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	1,50	35	31	25	35
330_A	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	1,50	39	35	29	39
330_A	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	1,50	37	33	27	37
330_B	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	4,50	40	36	29	40
330_B	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	4,50	44	41	34	45
330_B	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	4,50	42	38	32	42
330_C	Gebouw	[1/3]	113008,30	545262,79	7,50	46	42	35	46
330_C	Gebouw	[2/3]	113009,92	545256,47	7,50	51	47	40	51
330_C	Gebouw	[3/3]	113005,40	545251,76	7,50	49	45	38	49
331_A	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	1,50	32	28	22	32
331_A	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	1,50	27	23	17	27
331_B	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	4,50	36	32	26	36
331_B	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	4,50	30	27	20	31
331_C	Gebouw	[1/2]	112998,91	545261,49	7,50	39	36	29	40
331_C	Gebouw	[2/2]	112997,27	545255,28	7,50	35	32	25	36
332_A	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	1,50	27	23	16	27
332_A	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	1,50	31	27	21	31
332_B	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	4,50	30	26	19	30
332_B	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	4,50	34	30	24	34
332_C	Gebouw	[1/2]	112973,55	545248,77	7,50	34	30	23	34
332_C	Gebouw	[2/2]	112971,66	545237,55	7,50	37	33	27	37
333_A	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	1,50	26	22	16	26
333_A	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	1,50	27	23	16	27
333_A	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	1,50	29	25	19	29
333_B	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	4,50	28	24	18	28
333_B	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	4,50	30	26	19	30
333_B	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	4,50	32	28	21	32
333_C	Gebouw	[1/3]	112958,31	545245,36	7,50	30	26	19	30
333_C	Gebouw	[2/3]	112964,46	545247,59	7,50	33	29	23	33
333_C	Gebouw	[3/3]	112963,40	545241,25	7,50	34	31	24	34
334_A	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	1,50	27	23	17	27
334_A	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	1,50	33	29	23	33
334_B	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	4,50	30	26	20	30
334_B	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	4,50	37	34	27	38
334_C	Gebouw	[1/2]	112990,57	545244,63	7,50	35	31	25	35
334_C	Gebouw	[2/2]	112988,62	545233,40	7,50	41	37	30	41
335_A	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	1,50	27	23	17	27
335_A	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	1,50	31	27	21	31
335_B	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	4,50	30	26	20	30
335_B	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	4,50	35	31	24	35
335_C	Gebouw	[1/2]	112981,49	545243,46	7,50	35	31	24	35
335_C	Gebouw	[2/2]	112980,42	545237,11	7,50	37	33	27	37
336_A	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	1,50	27	24	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_A	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	1,50	38	34	27	38
336_A	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	1,50	26	22	16	26
336_B	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	4,50	29	26	19	30
336_B	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	4,50	43	39	33	43
336_B	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	4,50	29	25	19	29
336_C	Gebouw	[1/3]	113002,20	545252,49	7,50	34	30	23	34
336_C	Gebouw	[2/3]	113004,41	545246,47	7,50	50	46	39	50
336_C	Gebouw	[3/3]	112998,10	545247,58	7,50	34	30	24	34
337_A	Gebouw	[1/2]	113004,05	545237,81	1,50	40	36	30	40
337_A	Gebouw	[2/2]	112997,89	545235,60	1,50	36	32	26	36
337_B	Gebouw	[1/2]	113004,05	545237,81	4,50	45	41	35	45
337_B	Gebouw	[2/2]	112997,89	545235,60	4,50	41	37	30	41
337_C	Gebouw	[1/2]	113004,05	545237,81	7,50	51	47	41	51
337_C	Gebouw	[2/2]	112997,89	545235,60	7,50	46	42	35	46
344_A	Gebouw	[1/4]	113020,08	545468,76	1,50	34	31	24	34
344_A	Gebouw	[3/4]	113017,84	545458,81	1,50	27	23	17	27
344_A	Gebouw	[4/4]	113015,94	545464,47	1,50	26	22	15	26
344_B	Gebouw	[1/4]	113020,08	545468,76	4,50	37	33	27	37
344_B	Gebouw	[2/4]	113021,98	545463,10	4,50	30	26	19	30
344_B	Gebouw	[3/4]	113017,84	545458,81	4,50	29	25	19	29
344_B	Gebouw	[4/4]	113015,94	545464,47	4,50	27	23	16	27
344_C	Gebouw	[1/4]	113020,08	545468,76	7,50	38	35	28	38
344_C	Gebouw	[2/4]	113021,98	545463,10	7,50	33	30	23	34
344_C	Gebouw	[3/4]	113017,84	545458,81	7,50	32	28	21	32
344_C	Gebouw	[4/4]	113015,94	545464,47	7,50	28	24	18	28
345_A	Gebouw	[1/3]	113032,96	545466,75	1,50	38	34	27	38
345_A	Gebouw	[2/3]	113030,71	545456,80	1,50	29	25	18	29
345_B	Gebouw	[1/3]	113032,96	545466,75	4,50	39	35	29	39
345_B	Gebouw	[2/3]	113030,71	545456,80	4,50	31	27	21	31
345_B	Gebouw	[3/3]	113028,81	545462,46	4,50	26	22	16	26
345_C	Gebouw	[1/3]	113032,96	545466,75	7,50	41	37	30	41
345_C	Gebouw	[2/3]	113030,71	545456,80	7,50	33	29	23	33
345_C	Gebouw	[3/3]	113028,81	545462,46	7,50	30	26	19	30
346_A	Gebouw	[1/3]	113038,81	545465,43	1,50	38	35	28	39
346_A	Gebouw	[3/3]	113036,56	545455,48	1,50	29	25	19	29
346_B	Gebouw	[1/3]	113038,81	545465,43	4,50	40	36	30	40
346_B	Gebouw	[2/3]	113040,71	545459,77	4,50	34	30	23	34
346_B	Gebouw	[3/3]	113036,56	545455,48	4,50	32	28	21	32
346_C	Gebouw	[1/3]	113038,81	545465,43	7,50	41	38	31	41
346_C	Gebouw	[2/3]	113040,71	545459,77	7,50	36	33	26	37
346_C	Gebouw	[3/3]	113036,56	545455,48	7,50	34	30	24	34
347_A	Gebouw	[1/4]	113051,26	545461,54	1,50	41	37	30	41
347_A	Gebouw	[3/4]	113049,01	545451,59	1,50	31	27	20	31
347_B	Gebouw	[1/4]	113051,26	545461,54	4,50	42	39	32	43
347_B	Gebouw	[2/4]	113053,16	545455,89	4,50	37	33	26	37
347_B	Gebouw	[3/4]	113049,01	545451,59	4,50	34	30	24	34
347_B	Gebouw	[4/4]	113047,11	545457,25	4,50	32	28	22	32
347_C	Gebouw	[1/4]	113051,26	545461,54	7,50	44	40	33	44
347_C	Gebouw	[2/4]	113053,16	545455,89	7,50	39	36	29	39
347_C	Gebouw	[3/4]	113049,01	545451,59	7,50	37	33	27	37
347_C	Gebouw	[4/4]	113047,11	545457,25	7,50	35	31	25	35
348_A	Gebouw	[1/4]	113060,53	545459,45	1,50	42	38	32	42
348_A	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	1,50	36	33	26	37
348_B	Gebouw	[1/4]	113060,53	545459,45	4,50	44	40	34	44
348_B	Gebouw	[2/4]	113062,43	545453,79	4,50	44	40	33	44
348_B	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	4,50	39	35	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	4,50	33	30	23	34
348_C	Gebouw	[1/4]	113060,53	545459,45	7,50	45	41	34	45
348_C	Gebouw	[2/4]	113062,43	545453,79	7,50	45	41	35	45
348_C	Gebouw	[3/4]	113058,28	545449,50	7,50	41	37	31	41
348_C	Gebouw	[4/4]	113056,38	545455,16	7,50	37	33	26	37
349_A	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	1,50	45	41	35	45
349_A	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	1,50	44	41	34	44
349_A	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	1,50	34	31	24	34
349_B	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	4,50	47	43	36	47
349_B	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	4,50	47	43	36	47
349_B	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	4,50	39	35	29	39
349_B	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	4,50	38	34	27	38
349_C	Gebouw	[1/4]	113072,50	545453,47	7,50	47	44	37	47
349_C	Gebouw	[2/4]	113074,41	545447,82	7,50	50	46	39	50
349_C	Gebouw	[3/4]	113070,26	545443,52	7,50	45	41	34	45
349_C	Gebouw	[4/4]	113068,36	545449,18	7,50	40	36	30	40
350_A	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	1,50	42	38	31	42
350_A	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	1,50	27	23	16	27
350_A	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	1,50	40	36	30	40
350_B	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	4,50	45	41	34	45
350_B	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	4,50	36	32	26	36
350_B	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	4,50	28	24	18	28
350_B	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	4,50	43	39	32	43
350_C	Gebouw	[1/4]	113066,08	545426,81	7,50	49	45	39	49
350_C	Gebouw	[2/4]	113060,20	545425,82	7,50	40	37	30	41
350_C	Gebouw	[3/4]	113056,60	545430,59	7,50	31	27	20	31
350_C	Gebouw	[4/4]	113062,49	545431,58	7,50	45	41	34	45
351_A	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	1,50	41	37	31	41
351_A	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	1,50	26	22	16	26
351_B	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	4,50	44	41	34	44
351_B	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	4,50	38	35	28	39
351_B	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	4,50	27	24	17	27
351_B	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	4,50	36	32	26	36
351_C	Gebouw	[1/4]	113062,57	545417,99	7,50	49	45	38	49
351_C	Gebouw	[2/4]	113056,68	545416,99	7,50	42	38	32	42
351_C	Gebouw	[3/4]	113053,09	545421,76	7,50	30	26	19	30
351_C	Gebouw	[4/4]	113058,98	545422,75	7,50	40	37	30	40
352_A	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	1,50	24	20	14	24
352_A	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	1,50	28	24	17	28
352_A	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	1,50	29	25	19	29
352_B	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	4,50	25	21	15	25
352_B	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	4,50	29	26	19	30
352_B	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	4,50	32	28	21	32
352_B	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	4,50	29	25	18	29
352_C	Gebouw	[1/4]	113009,91	545435,46	7,50	27	23	17	27
352_C	Gebouw	[2/4]	113015,57	545437,36	7,50	32	29	22	32
352_C	Gebouw	[3/4]	113019,86	545433,21	7,50	35	31	24	35
352_C	Gebouw	[4/4]	113014,20	545431,31	7,50	32	28	22	32
353_A	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	1,50	25	21	15	25
353_A	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	1,50	31	27	21	31
353_B	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	4,50	26	22	16	26
353_B	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	4,50	33	29	23	33
353_B	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	4,50	28	24	18	28
353_C	Gebouw	[1/3]	113007,06	545416,62	7,50	28	24	18	28
353_C	Gebouw	[2/3]	113017,01	545414,38	7,50	35	32	25	36
353_C	Gebouw	[3/3]	113011,36	545412,48	7,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
354_A	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	1,50	25	21	15	25
354_A	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	1,50	31	27	20	31
354_B	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	4,50	26	22	16	26
354_B	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	4,50	33	29	23	33
354_C	Gebouw	[1/2]	113001,56	545398,38	7,50	29	25	18	29
354_C	Gebouw	[2/2]	113011,51	545396,14	7,50	35	32	25	36
355_A	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	1,50	40	36	30	40
355_A	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	1,50	26	22	16	26
355_B	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	4,50	44	40	33	44
355_B	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	4,50	36	32	26	36
355_B	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	4,50	28	24	17	28
355_B	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	4,50	37	33	27	37
355_C	Gebouw	[1/4]	113057,76	545405,91	7,50	49	45	38	49
355_C	Gebouw	[2/4]	113051,88	545404,92	7,50	40	36	30	40
355_C	Gebouw	[3/4]	113048,28	545409,68	7,50	30	26	19	30
355_C	Gebouw	[4/4]	113054,17	545410,68	7,50	42	38	31	42
356_A	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	1,50	39	36	29	39
356_A	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	1,50	26	22	16	26
356_B	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	4,50	43	39	32	43
356_B	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	4,50	28	24	18	28
356_B	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	4,50	35	32	25	36
356_C	Gebouw	[1/3]	113052,66	545397,72	7,50	47	44	37	47
356_C	Gebouw	[2/3]	113043,18	545401,49	7,50	30	26	19	30
356_C	Gebouw	[3/3]	113049,06	545402,48	7,50	39	36	29	39
357_A	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	1,50	39	36	29	39
357_A	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	1,50	29	25	18	29
357_B	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	4,50	43	39	32	43
357_B	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	4,50	36	32	25	36
357_B	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	4,50	30	26	20	30
357_C	Gebouw	[1/3]	113050,44	545392,14	7,50	47	43	37	47
357_C	Gebouw	[2/3]	113044,55	545391,15	7,50	40	36	29	40
357_C	Gebouw	[3/3]	113040,96	545395,91	7,50	32	28	21	32
358_A	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	1,50	25	21	14	25
358_A	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	1,50	32	28	21	32
358_B	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	4,50	26	22	15	26
358_B	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	4,50	29	25	19	29
358_B	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	4,50	34	30	24	34
358_C	Gebouw	[1/3]	113008,38	545422,47	7,50	28	24	17	28
358_C	Gebouw	[2/3]	113014,04	545424,38	7,50	32	29	22	33
358_C	Gebouw	[3/3]	113018,33	545420,23	7,50	36	32	26	36
359_A	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	1,50	39	35	29	39
359_A	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	1,50	29	25	18	29
359_B	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	4,50	43	39	32	43
359_B	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	4,50	36	32	25	36
359_B	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	4,50	30	26	20	30
359_B	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	4,50	36	32	25	36
359_C	Gebouw	[1/4]	113046,92	545383,32	7,50	47	43	36	47
359_C	Gebouw	[2/4]	113041,04	545382,32	7,50	40	36	29	40
359_C	Gebouw	[3/4]	113037,45	545387,09	7,50	32	28	21	32
359_C	Gebouw	[4/4]	113043,33	545388,08	7,50	39	36	29	40
360_A	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	1,50	39	36	29	39
360_A	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	1,50	26	23	16	27
360_B	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	4,50	43	39	33	43
360_B	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	4,50	36	32	25	36
360_B	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	4,50	28	24	18	28
360_B	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	4,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_C	Gebouw	[1/4]	113045,00	545373,86	7,50	48	44	37	48
360_C	Gebouw	[2/4]	113039,12	545372,86	7,50	40	36	29	40
360_C	Gebouw	[3/4]	113035,52	545377,63	7,50	30	26	20	30
360_C	Gebouw	[4/4]	113041,41	545378,62	7,50	40	36	30	40
361_A	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	1,50	40	36	29	40
361_A	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	1,50	27	23	17	27
361_B	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	4,50	43	39	33	43
361_B	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	4,50	37	33	27	37
361_B	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	4,50	29	25	19	29
361_B	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	4,50	36	32	25	36
361_C	Gebouw	[1/4]	113041,49	545365,03	7,50	47	44	37	47
361_C	Gebouw	[2/4]	113035,60	545364,03	7,50	41	37	31	41
361_C	Gebouw	[3/4]	113032,01	545368,80	7,50	32	28	21	32
361_C	Gebouw	[4/4]	113037,90	545369,80	7,50	40	36	29	40
362_A	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	1,50	39	35	28	39
362_A	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	1,50	35	31	24	35
362_A	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	1,50	29	25	19	29
362_B	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	4,50	43	39	32	43
362_B	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	4,50	38	34	27	38
362_B	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	4,50	32	28	22	32
362_B	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	4,50	37	33	26	37
362_C	Gebouw	[1/4]	113036,68	545352,95	7,50	47	43	36	47
362_C	Gebouw	[2/4]	113030,80	545351,96	7,50	41	38	31	41
362_C	Gebouw	[3/4]	113027,20	545356,72	7,50	35	31	25	35
362_C	Gebouw	[4/4]	113033,09	545357,72	7,50	40	37	30	40
363_A	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	1,50	30	27	20	31
363_A	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	1,50	28	24	18	28
363_B	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	4,50	33	29	22	33
363_B	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	4,50	27	23	16	27
363_B	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	4,50	31	27	20	31
363_B	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	4,50	32	28	21	32
363_C	Gebouw	[1/4]	113004,72	545354,85	7,50	35	31	25	35
363_C	Gebouw	[2/4]	113002,52	545360,40	7,50	31	27	21	31
363_C	Gebouw	[3/4]	113006,43	545364,91	7,50	33	30	23	33
363_C	Gebouw	[4/4]	113008,63	545359,36	7,50	35	31	25	35
364_A	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	1,50	29	25	19	29
364_A	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	1,50	25	21	15	25
364_A	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	1,50	28	24	17	28
364_B	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	4,50	32	28	21	32
364_B	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	4,50	26	22	16	26
364_B	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	4,50	30	26	19	30
364_B	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	4,50	30	26	19	30
364_C	Gebouw	[1/4]	112995,12	545354,99	7,50	34	30	24	34
364_C	Gebouw	[2/4]	112992,92	545360,53	7,50	28	24	18	28
364_C	Gebouw	[3/4]	112996,83	545365,04	7,50	32	28	22	32
364_C	Gebouw	[4/4]	112999,03	545359,49	7,50	34	30	24	34
365_A	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	1,50	32	28	21	32
365_A	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	1,50	30	26	19	30
365_A	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	1,50	32	28	22	32
365_B	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	4,50	35	31	25	35
365_B	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	4,50	31	27	20	31
365_B	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	4,50	33	29	22	33
365_B	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	4,50	36	32	25	36
365_C	Gebouw	[1/4]	113017,31	545351,21	7,50	38	34	27	38
365_C	Gebouw	[2/4]	113015,10	545356,76	7,50	34	30	24	34
365_C	Gebouw	[3/4]	113019,02	545361,27	7,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
365_C	Gebouw	[4/4]	113021,22	545355,72	7,50	39	35	29	39
366_A	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	1,50	28	24	17	28
366_A	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	1,50	25	21	15	25
366_A	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	1,50	28	25	18	29
366_B	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	4,50	30	26	19	30
366_B	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	4,50	26	22	15	26
366_B	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	4,50	31	27	21	31
366_C	Gebouw	[1/3]	113001,70	545384,92	7,50	32	29	22	32
366_C	Gebouw	[2/3]	112999,80	545390,58	7,50	28	24	17	28
366_C	Gebouw	[3/3]	113005,85	545389,22	7,50	34	31	24	35
367_A	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	1,50	25	21	15	25
367_A	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	1,50	29	26	19	29
367_B	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	4,50	27	23	16	27
367_B	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	4,50	29	25	19	29
367_B	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	4,50	32	28	22	32
367_C	Gebouw	[1/3]	113002,88	545404,24	7,50	29	25	19	29
367_C	Gebouw	[2/3]	113008,53	545406,14	7,50	33	29	22	33
367_C	Gebouw	[3/3]	113012,83	545402,00	7,50	35	31	24	35
83_A	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	1,50	39	35	28	39
83_A	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	1,50	41	37	30	41
83_A	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	1,50	36	32	25	36
83_A	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	1,50	27	23	16	27
83_B	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	4,50	41	38	31	41
83_B	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	4,50	45	41	35	45
83_B	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	4,50	39	35	28	39
83_B	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	4,50	28	24	17	28
83_C	Gebouw	[1/4]	112527,45	545081,03	7,50	45	41	34	45
83_C	Gebouw	[2/4]	112521,39	545076,37	7,50	51	47	40	51
83_C	Gebouw	[3/4]	112517,12	545082,72	7,50	44	40	33	44
83_C	Gebouw	[4/4]	112523,18	545087,38	7,50	30	27	20	30
84_A	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	1,50	24	20	14	24
84_A	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	1,50	37	34	27	38
84_A	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	1,50	40	36	29	40
84_A	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	1,50	30	26	19	30
84_B	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	4,50	26	22	15	26
84_B	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	4,50	39	35	28	39
84_B	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	4,50	39	36	29	39
84_B	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	4,50	32	28	21	32
84_C	Gebouw	[1/4]	112551,94	545132,66	7,50	27	23	17	27
84_C	Gebouw	[2/4]	112554,97	545126,82	7,50	40	36	29	40
84_C	Gebouw	[3/4]	112548,40	545126,67	7,50	40	37	30	40
84_C	Gebouw	[4/4]	112545,36	545132,50	7,50	33	29	23	33
85_A	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	1,50	36	32	26	36
85_A	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	1,50	40	37	30	40
85_A	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	1,50	35	31	24	35
85_A	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	1,50	28	24	17	28
85_B	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	4,50	40	36	29	40
85_B	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	4,50	45	41	35	45
85_B	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	4,50	39	35	29	39
85_B	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	4,50	30	26	19	30
85_C	Gebouw	[1/4]	112484,81	545087,08	7,50	45	41	34	45
85_C	Gebouw	[2/4]	112480,47	545082,14	7,50	51	47	41	51
85_C	Gebouw	[3/4]	112477,94	545088,20	7,50	45	41	34	45
85_C	Gebouw	[4/4]	112482,27	545093,15	7,50	32	28	21	32
86_A	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	1,50	27	23	16	27
86_A	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	1,50	34	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	1,50	41	37	30	41
86_A	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	1,50	36	32	26	36
86_B	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	4,50	28	24	18	28
86_B	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	4,50	39	35	29	39
86_B	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	4,50	45	41	35	45
86_B	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	4,50	39	36	29	39
86_C	Gebouw	[1/4]	112503,73	545090,05	7,50	30	26	20	30
86_C	Gebouw	[2/4]	112506,27	545083,98	7,50	44	41	34	44
86_C	Gebouw	[3/4]	112501,93	545079,03	7,50	51	47	40	51
86_C	Gebouw	[4/4]	112499,40	545085,10	7,50	45	41	34	45
87_A	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	1,50	29	25	18	29
87_A	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	1,50	27	23	17	27
87_A	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	1,50	20	16	9	20
87_A	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	1,50	30	26	19	30
87_B	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	4,50	32	28	21	32
87_B	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	4,50	30	26	19	30
87_B	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	4,50	23	19	12	23
87_B	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	4,50	32	29	22	32
87_C	Gebouw	[1/4]	112493,41	545135,13	7,50	34	30	24	34
87_C	Gebouw	[2/4]	112488,47	545139,47	7,50	32	28	21	32
87_C	Gebouw	[3/4]	112494,53	545142,00	7,50	23	20	13	24
87_C	Gebouw	[4/4]	112499,48	545137,67	7,50	34	30	23	34
88_A	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	1,50	21	17	10	21
88_A	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	1,50	27	23	17	27
88_A	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	1,50	29	25	19	29
88_A	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	1,50	27	23	17	27
88_B	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	4,50	23	19	12	23
88_B	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	4,50	32	28	21	32
88_B	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	4,50	32	28	22	32
88_B	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	4,50	30	26	19	30
88_C	Gebouw	[1/4]	112465,64	545146,64	7,50	25	21	14	25
88_C	Gebouw	[2/4]	112470,59	545142,31	7,50	34	30	23	34
88_C	Gebouw	[3/4]	112464,52	545139,77	7,50	34	31	24	34
88_C	Gebouw	[4/4]	112459,58	545144,11	7,50	32	28	21	32
89_A	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	1,50	26	22	15	26
89_A	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	1,50	27	23	17	27
89_A	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	1,50	29	25	19	29
89_A	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	1,50	30	27	20	30
89_B	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	4,50	30	26	19	30
89_B	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	4,50	29	25	19	29
89_B	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	4,50	35	31	24	35
89_B	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	4,50	35	31	25	35
89_C	Gebouw	[1/4]	112400,29	545155,09	7,50	29	25	18	29
89_C	Gebouw	[2/4]	112405,24	545150,76	7,50	32	28	21	32
89_C	Gebouw	[3/4]	112399,17	545148,22	7,50	37	33	26	37
89_C	Gebouw	[4/4]	112394,22	545152,55	7,50	36	32	26	36
90_A	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	1,50	30	26	19	30
90_A	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	1,50	31	27	20	31
90_A	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	1,50	22	18	12	22
90_A	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	1,50	27	23	16	27
90_B	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	4,50	33	29	22	33
90_B	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	4,50	33	29	22	33
90_B	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	4,50	25	22	15	25
90_B	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	4,50	29	25	19	29
90_C	Gebouw	[1/4]	112426,30	545146,09	7,50	35	31	25	35
90_C	Gebouw	[2/4]	112421,35	545150,42	7,50	35	31	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_C	Gebouw	[3/4]	112427,42	545152,95	7,50	29	25	18	29
90_C	Gebouw	[4/4]	112432,37	545148,62	7,50	31	28	21	32
91_A	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	1,50	37	33	26	37
91_A	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	1,50	41	38	31	42
91_A	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	1,50	42	38	31	42
91_A	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	1,50	33	29	22	33
91_B	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	4,50	40	36	29	40
91_B	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	4,50	46	42	36	46
91_B	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	4,50	44	40	33	44
91_B	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	4,50	35	31	24	35
91_C	Gebouw	[1/4]	112374,37	545104,42	7,50	46	42	35	46
91_C	Gebouw	[2/4]	112370,04	545099,47	7,50	52	48	41	52
91_C	Gebouw	[3/4]	112367,51	545105,54	7,50	47	43	37	47
91_C	Gebouw	[4/4]	112371,84	545110,49	7,50	36	32	26	36
92_A	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	1,50	27	24	17	27
92_A	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	1,50	35	31	24	35
92_A	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	1,50	41	37	30	41
92_A	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	1,50	36	33	26	36
92_B	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	4,50	30	26	19	30
92_B	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	4,50	39	36	29	39
92_B	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	4,50	45	42	35	45
92_B	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	4,50	40	36	29	40
92_C	Gebouw	[1/4]	112465,10	545095,67	7,50	32	28	22	32
92_C	Gebouw	[2/4]	112467,63	545089,60	7,50	45	41	34	45
92_C	Gebouw	[3/4]	112463,30	545084,65	7,50	51	48	41	51
92_C	Gebouw	[4/4]	112460,76	545090,72	7,50	45	42	35	45
93_A	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	1,50	36	32	26	36
93_A	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	1,50	40	37	30	41
93_A	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	1,50	35	31	24	35
93_A	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	1,50	30	26	20	30
93_B	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	4,50	40	36	29	40
93_B	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	4,50	45	41	35	45
93_B	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	4,50	39	36	29	40
93_B	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	4,50	31	27	20	31
93_C	Gebouw	[1/4]	112417,97	545098,41	7,50	45	41	34	45
93_C	Gebouw	[2/4]	112413,64	545093,47	7,50	51	47	40	51
93_C	Gebouw	[3/4]	112411,10	545099,53	7,50	45	41	34	45
93_C	Gebouw	[4/4]	112415,44	545104,48	7,50	33	29	23	33
94_A	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	1,50	28	25	18	28
94_A	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	1,50	35	31	24	35
94_A	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	1,50	41	37	30	41
94_A	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	1,50	36	33	26	37
94_B	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	4,50	33	29	23	33
94_B	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	4,50	39	36	29	39
94_B	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	4,50	46	42	35	46
94_B	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	4,50	40	37	30	40
94_C	Gebouw	[1/4]	112396,92	545106,84	7,50	35	31	24	35
94_C	Gebouw	[2/4]	112399,46	545100,77	7,50	45	41	35	45
94_C	Gebouw	[3/4]	112395,12	545095,83	7,50	51	48	41	51
94_C	Gebouw	[4/4]	112392,59	545101,89	7,50	45	42	35	46
95_A	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	1,50	35	31	25	35
95_A	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	1,50	33	29	23	33
95_A	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	1,50	31	28	21	31
95_B	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	4,50	36	33	26	36
95_B	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	4,50	38	35	28	38
95_B	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	4,50	33	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Maatregel - scherm  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Zuiderhaaks  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	Gebouw	[1/3]	112495,43	545111,66	7,50	38	34	27	38
95_C	Gebouw	[2/3]	112489,28	545109,42	7,50	40	36	30	40
95_C	Gebouw	[3/3]	112484,16	545113,50	7,50	35	31	25	35
96_A	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	1,50	23	19	13	23
96_A	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	1,50	34	31	24	34
96_A	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	1,50	29	25	19	29
96_B	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	4,50	26	23	16	27
96_B	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	4,50	36	32	25	36
96_B	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	4,50	33	29	22	33
96_C	Gebouw	[1/3]	112491,28	545121,87	7,50	28	24	18	28
96_C	Gebouw	[2/3]	112496,41	545117,80	7,50	37	34	27	37
96_C	Gebouw	[3/3]	112485,14	545119,64	7,50	35	31	24	35
97_A	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	1,50	32	28	21	32
97_A	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	1,50	36	32	25	36
97_A	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	1,50	30	26	20	30
97_B	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	4,50	35	31	25	35
97_B	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	4,50	37	34	27	38
97_B	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	4,50	34	30	23	34
97_C	Gebouw	[1/3]	112468,54	545116,06	7,50	37	33	26	37
97_C	Gebouw	[2/3]	112462,40	545113,83	7,50	39	35	29	39
97_C	Gebouw	[3/3]	112457,27	545117,90	7,50	36	32	25	36
98_A	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	1,50	25	21	15	25
98_A	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	1,50	29	25	18	29
98_A	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	1,50	30	26	20	30
98_B	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	4,50	30	26	19	30
98_B	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	4,50	32	28	22	32
98_B	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	4,50	33	29	22	33
98_C	Gebouw	[1/3]	112464,40	545126,27	7,50	31	27	21	31
98_C	Gebouw	[2/3]	112469,52	545122,20	7,50	34	31	24	34
98_C	Gebouw	[3/3]	112458,25	545124,04	7,50	35	31	24	35
99_A	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	1,50	30	27	20	30
99_A	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	1,50	36	32	26	36
99_A	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	1,50	33	30	23	33
99_B	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	4,50	33	29	22	33
99_B	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	4,50	38	34	27	38
99_B	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	4,50	36	32	25	36
99_C	Gebouw	[1/3]	112428,30	545122,59	7,50	35	31	25	35
99_C	Gebouw	[2/3]	112422,15	545120,35	7,50	40	36	29	40
99_C	Gebouw	[3/3]	112417,03	545124,42	7,50	38	34	27	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Overzicht woningen hogere waarde

## Willem Alexanderhof - Oost

Woningen hogere waarden


Zuiderhaaks incl groepsreductie

Legenda

Geluidbelasting boven de 48 dB

Zuiderhaaks inclusief groepsreductie

dBint



51006380

Datum: 18-10-2021

Schaal: 1:5.100

Formaat: A4

**SWECO** 

Sweco Nederland B.V.  
Postbus 203  
3730 AE Dr. Bilt  
T +31 88 511 55 00  
F +31 30 310 04 14  
www.sweco.nl

Foto: Google Earth

