

Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende Loden waterleidingen

Aan de leden van de Gemeenteraad

Op 7 februari 2020 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Loden waterleidingen, het antwoord vindt u onder de vraag:

Uit een enquête van de NOS waaraan 217 van de 355 gemeenten in Nederland meededen, blijkt dat 165 gemeenten niet weten of er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen. Bijna 100 gemeenten weten zelfs niet of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. Voor Den Helder wordt het hierna volgende resultaat weergegeven.

Den Helder

Zijn er in uw gemeente nog gebouwen met loden waterleidingen? Onbekend
Zijn er in uw gemeente nog huurwoningen met loden waterleidingen? Onbekend
Zijn er in uw gemeente nog koopwoningen met loden waterleidingen? Onbekend
Zijn er in uw gemeente nog bedrijfspanden met loden waterleidingen? Onbekend
Zijn er in uw gemeente nog gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen? Onbekend
Zijn er basisscholen die nog loden waterleidingen hebben liggen? Onbekend
Zijn er kinderopvangen die nog loden waterleidingen hebben liggen? Onbekend
Onderzoekt uw gemeente op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van loden waterleidingen? Nee
Is uw gemeente voornemens gebouwen in de nabije toekomst te onderzoeken op de aanwezigheid van loden leidingen? Ja

Enkele vragen die bij ons opkomen zijn:

- 1. Kunt u aangeven of dit getoonde resultaat correct is?***
- 2. Heeft u zich voldoende laten voorlichten of bent u van plan zich zo snel als mogelijk te laten voorlichten over deze verontrustende problematiek?***
- 3. Kunt u al aangegeven welke stappen u hierin denkt te gaan nemen?***
- 4. In de gemeente Utrecht wordt aangedrongen op thuishests. Overweegt uw college deze thuishests ook in Den Helder te gaan gebruiken?***
- 5. Is uw college bereid de raad periodiek op de hoogte te houden over de genomen maatregelen hierin?***

Antwoord:

Wij hebben de vragen met onbekend beantwoord, omdat wij nog geen onderzoek hebben uitgevoerd. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Woningen gebouwd voor 1945 kunnen nog loden waterleidingen bevatten. Deze panden zijn vaak al een keer gerenoveerd. Toch kan het zijn dat er objecten zijn waar mogelijk nog loden waterleidingen aanwezig zijn, deze zijn ons niet bekend.

Bij huurwoningen van Woningstichting Den Helder is bekend dat sinds 1984 tot heden ieder object een of meerdere keren is gerenoveerd, waarbij loden leidingen zijn vervangen. Waar het eventueel voor kan komen is aangekocht bezit, maar negen van de tien keer wordt dat gesloopt, of totaal verbouwd en dan worden de installaties ook vernieuwd.

Sinds 1990 zijn door PWN alle loden leidingen tot aan de watermeter vervangen. Toch komt het soms nog voor dat de leiding naar een huis gedeeltelijk van lood is. Dit doet zich vooral voor in buitengebieden. PWN is verantwoordelijk voor het vervangen van deze leidingen. Het is niet bekend of dit zich in Den Helder voordoet.

Voor de overige objecten hebben wij de volgende acties uitgezet:

- Gemeentelijk vastgoed wordt de komende maanden gecontroleerd op loden leidingen. Wij verwachten niet dat er veel wordt aangetroffen. In het geval waar het wordt aangetroffen, zal het waarschijnlijk gaan om panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden;
- Er zijn enkele scholen die gebouwd zijn voor 1960. Deze zijn allemaal al een keer gerenoveerd. Desondanks zullen wij bij de scholen met een bouwjaar van voor 1960 een onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van loden leidingen. Daar waar loden leidingen geconstateerd worden, gaan wij met de schoolbesturen in gesprek over een oplossing;
- Kinderdagverblijven zijn over het algemeen gevestigd in scholen of andere gehuurde panden. Daar waar de organisatie voor kinderopvang gevestigd is in een eigen pand van voor 1960 zullen wij de organisatie aanschrijven met het verzoek te controleren op loden leidingen;
- Voor huiseigenaren gaan wij een communicatie-traject inzetten. Insteek is om hen te informeren over de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in hun woning. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de installaties. In de communicatie zullen wij, naast het wijzen op risico's, ook verwijzen naar alle informatie die beschikbaar is bij de GGD en PWN.

Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen wij u via een raadsinformatiebrief informeren. Wij verwachten dat dat niet eerder is dan na het zomerreces dit jaar.

Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Den Helder, 3 maart 2020

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Kees Visser
locoburgemeester

Robert Reus
secretaris